


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

č. j. 799-4912/2025/4/470530104/KR-Z12

Banská Bystrica dňa 12. 02. 2025



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 32 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) posúdila návrh stavebníka Družstvo Agrospol, družstvo, Boľkovce 228, 984 01 Lučenec v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., Banská Bystrica na povolenie užívania časti stavby „Modernizácia objektov Družstvo Agrospol, družstvo“ v katastrálnom území Lučenec a

- a) podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje užívanie časti stavby

„Modernizácia objektov Družstvo Agrospol, družstvo; časť Jalováreň“ na pozemkoch parc. č. 7442/11 a 7442/22 v katastrálnom území Lučenec, (ďalej len „stavba“) na účel chovu ošípaných určených na produkciu bravčového mäsa

- b) podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ udeľuje súhlas na trvalé užívanie časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Výkrm ošípaných Lučenec“, časť zdroja Jalováreň po vykonaných zmenách, ktoré majú vplyv na znečisťovanie ovzdušia.

Stavba je súčasťou prevádzky „Výkrm ošípaných Lučenec“, prevádzkovateľa Družstvo Agrospol, družstvo, Boľkovce 228, 984 01 Lučenec, pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 2301-4585/47/Kor/470530104 zo dňa 12. 02. 2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

Na predmetnú stavbu vydala inšpekcia stavebné povolenie ako súčasť zmeny integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6107-17282/2024/47-3,4/470530104/Z12-SP zo dňa 06. 05. 2024.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Nie sú vodivo prepojené všetky kovové časti technologických častí jalovárne (vonkajšie požiarne rampy, kovové napájačky a pod.) kolaudovanej stavby, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 a bod 3. Prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
2. Nie sú ukončené terénne úpravy a vonkajšie prístupy k silám kolaudovanej stavby (prístupová cestná komunikácia, pešie výstupy, ohradenie a pod.), čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 a bod 12.1. Prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
3. Rošty v podlahách na niektorých miestach jalovárne nie sú osadené v jednej rovine (výškový rozdiel), čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 a bod 12.1. Prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
4. Súčasťou predloženej správy o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (bleskozvod, elektrická inštalácia zo dňa 04.02.2025, RT Tibor Óbert) nie sú správy, ktoré zohľadňujú vlastnú zodpovednosť projektanta, zhotoviteľa, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 6.4.4.4 a 6.4.4.5 STN 33 2000-6:2018.
5. Do prechodových priestorov ako jalovárne (chodby a pod.) zasahujú ostré hrany kovových konštrukcií (možnosť zachytenia resp. porezania), čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 a bod 12.1. Prílohy

č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

6. Niektoré časti uzatváracích vrát kotercov sa nedajú ľahko a bezpečne uzavrieť (do zatváracieho priestoru zasahujú skrutky konštrukcie), čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 a bod 12.1. Prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Odstránenie uvedených nedostatkov stavebník písomne oznámi inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky, viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník Družstvo Agrosopol, družstvo, Boľkovce 228, 984 01 Lučenec v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., Banská Bystrica podal dňa 10. 01. 2025 inšpekcii návrh na povolenie užívania časti stavby „Modernizácia objektov Družstvo Agrosopol, družstvo; časť Jalováreň“, na pozemkoch parc. č. 7442/11 a 7442/22 v katastrálnom území Lučenec spojeného s uvedením časti stacionárneho zdroja do trvalého užívania.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila podľa § 80 stavebného zákona účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom listom č. 799-1926/47-4/2025 zo dňa 21. 01. 2025 začatie kolaudačného konania, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05. 02. 2025 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na kolaudačné konanie aj projektanta.

Inšpekcia v konaní zistila, že stavebník uskutočnil predmetnú časť stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie, preukázal dodržanie podmienok určených pre jej uskutočnenie, predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach povolenia stavby.

Z dotknutých orgánov súhlasné stanoviská k užívaniu stavby vydali Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Inšpektorát práce Banská Bystrica,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci. Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky.

Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie užívania predmetnej časti stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530,- eur, podľa položky 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Lučenec, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia
2. Okresný úrad Lučenec, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Novomeského 3, 984 01 Lučenec
4. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Ulica mieru 2, 984 01 Lučenec
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, A. Petöfiho 112, 984 01 Lučenec
6. Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica
7. Družstvo Agrospol, družstvo, Boľkovce 228, 984 01 Lučenec
8. Ing. Peter Antal, Východná 3133/32, 934 01 Levice
9. Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec