

**Vyhodnotenie plnenia podmienok určených záväzným  
stanoviskom Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2025/068613-014, Žilina  
03. 10. 2025**

Číslo: 00R0362-EIA-01- SF

V Košiciach dňa 4.11.2025

Názov stavby:	„Nový zdroj tepla a elektrickej energie – Blok kotol K-4 a protitlaký turbogenerátor TG 2“
Prevádzka:	MH Teplárenský holding a.s. závod Žilina, Košická cesta 11, 011 87 Žilina
Prevádzkovateľ a stavebník:	MH Teplárenský holding, a.s.
Adresa sídla:	Turbínová 3, 831 04 Bratislava
IČO:	36211541

Celá stavba je členená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavbu budú tvoriť stavebné objekty:

- S01 - Stavebné úpravy v HVB
- S02 - Skladové hospodárstvo biomasy
- S03 - Skladové hospodárstvo fitomasy
- S04 - Neobsadené
- S05 - Štiepkové hospodárstvo
- S06 - Budova obsluhy
- S07 - Velín
- S08 - Odvod a čistenie spalín
- S09 - Doprava paliva
- S10 - Neobsadené
- S11 - Preložky, vnútro-areálové prípojky
  - S11.1 Priemyselná, pitná voda
  - S11.2 Kanalizácia
  - S11.3 Prekládka plynu nový kotol KGJ
  - S11.4 Požiarna voda a hydranty
- S12 - Skrátenie vlečkových koľají a priecestie
- S13 - Komunikácie a spevnené plochy
- S14 - Cestná mostová váha
- S15 - Vonkajšia uzemňovacia sieť
- S16 - Vonkajšie osvetlenie
- S17 – Demolácie kotla K4 a spalínových ciest K5

Prevádzkové súbory:

- P01 - Kotol na spaľovanie biomasy
- P02 - Palivové hospodárstvo a doprava paliva
- ČPS 02.1 Doprava biomasy
- ČPS 02.2 Doprava fitomasy
- ČPS 02.3 Štiepkovanie a doprava štiepky

ČPS 02.4 Doprava paliva do kotla  
 ČPS 02.5 Rekonštrukcia zauhľovania  
 P03 - Doprava a uskladnenie popolčeka  
 P04 - Odvod a čistenie spalín  
 P05 - Rozvod plynu  
 P06 - Rozvod stlačeného vzduchu  
 P07 - Strojovňa  
 P08 - Protitlaký turbogenerátor TG-2  
 P09 - Úpravy rozvodní a rozvody VN  
 P10 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu  
 P11 - MaR, ASRTP  
 P12 - Protipožiarné, bezpečnostné a komunikačné systémy  
 P13 - Vnútro-areálové prípojky  
 P14 - Preložky  
 P15 - Protitlaký turbogenerátor TG-4  
 P16 - Demontáže  
 ČPS 16.1 Demontáže K4  
 ČPS 16.2 Demontáže spalonových ciest K5  
 ČPS 16.3 Demontáže v strojovni  
 P17 - AMS  
 P18 Fotovoltické zariadenie (FVZ)  
 P19 TASDR

V rámci zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. OU-ZA-OSZP3-2025/068613-014 zo dňa 3.10.2025, ktorým sa konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti „Nový zdroj tepla a elektrickej energie – Blok biomasový kotol a protitlaký turbogenerátor“ sa **nebude** posudzovať podľa zákona o EIA, ale okresný úrad určil podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov činnosti na životné prostredie.

Záver rozhodnutia nadobudol právoplatnosť dňa **21.10.2025** (doložka právoplatnosti č. OU-ZA-OSZP3-2025/068613-015)

#### **Podmienky určené rozhodnutím a ich zohľadnenie v návrhu stavby:**

- a) Nový kotol K4 musí disponovať zdokonaleným automatizovaným systémom riadenia efektívne riadiacim proces na základe výstupov monitoringu jednotlivých parametrov spaľovacieho procesu (teplota, kyslík, a i.) a produkovaných spalín (napr. dávkovanie sorbentov do spalín a činidla v rámci DeNOx systému).

**Vyhodnotenie podmienky:** Kotol K4 bude disponovať zdokonaleným automatizovaným systémom riadenia, bližšie popísané v Kapitole 7.2.2 časť MaR tohto Stavebného zámeru.

- b) Spaľovaná biomasa musí spĺňať definíciu biomasy v zmysle bodu 31 článku 3 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách a zákon č. 146/2023 o ochrane ovzdušia a jeho vykonávacích vyhlášok.

**Vyhodnotenie podmienky:** Spaľovaná biomasa bude spĺňať definíciu biomasy v zmysle bodu 31 článku 3 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách a zákon č. 146/2023 o ochrane ovzdušia a jeho vykonávacích vyhlášok. Podmienka bude prevádzkovateľom implementovaná do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

- c) Vyhodnotiť potrebu oddelenej manipulácie a skladovania pre produkt čistenia spalín prostredníctvom suchej sorbcie z dôvodu odlišných vlastností, zloženia tohto výstupu v porovnaní s popolom z lôžka a popolčekom z ťahov kotla.

**Vyhodnotenie podmienky:** Technológia je navrhnutá na oddelenú manipuláciu a skladovanie produktu čistenia spalín a popolčeka z kotla.

- d) Pri projektovaní nového kotla K4 s turbogenerátorom TG2 a súvisiacim príslušenstvom umiestniť významnejšie zdroje hluku v maximálnej možnej miere v uzatvorených, prípadne odhlučnených priestoroch, stavebné otvory nových objektov v maximálnej možnej miere orientovať, umiestniť tak, aby sa minimalizoval ich vplyv prostredníctvom prestupu hluku na hlukovú situáciu v okolí prevádzkového areálu, a v potrebnej miere aplikovať protihlukové zariadenia, ako sú akustické mriežky, tlmiče hluku, a pod.

**Vyhodnotenie podmienky:** Pri projektovaní nového kotla K4 s turbogenerátorom TG2 a súvisiacim príslušenstvom boli umiestnené významnejšie zdroje hluku v zmysle horeuvedej podmienky - bližšie popísané v Kapitole 7.3, bod c) tohto Stavebného zámeru.

- e) Osobitne poistné ventily v technologickom súbore kotla na biomasu navrhnuť a realizovať s účinnými opatreniami na tlmenie hluku.

**Vyhodnotenie podmienky:** Osobitne poistné ventily v technologickom súbore kotla na biomasu sú navrhnuté s účinnými opatreniami na tlmenie hluku - bližšie popísané v Kapitole 7.3, bod c) tohto Stavebného zámeru.

- f) Vyhodnotiť dostupnosť záložného zdroja elektrickej energie pre potreby bezpečného odstavenia zariadenia v čase pretrvávajúceho výpadku dodávky elektrickej energie.

**Vyhodnotenie podmienky:** Projektant navrhol záložný zdroj elektrickej energie a bezpečnostné systémy pre potreby bezpečného odstavenia zariadenia tak, aby navrhovaná technológia bola bezpečne odstavená v čase pretrvávajúceho výpadku dodávky elektrickej energie - bližšie popísané v Kapitole 7.2.2, časť „Systém zálohovaného napájania DC“ a „Systém zálohovaného napájania AC“ tohto Stavebného zámeru.

- g) Doriešiť voľbu princípu DeNOx systému (SCR/SNCR) s ohľadom na zvolený typ fluidného lôžka, ale aj priestorové možnosti a požiadavky na výšku emisií NOx, a s ohľadom na zvolený princíp DeNOx systému zabezpečiť dizajn spalínovej cesty, tak aby boli zabezpečené požadované parametre ošetrovaných spalín (napr. ohrev spalín pre zabezpečenie požadovanej teploty pre DeNOx systém na princípe SCR).

**Vyhodnotenie podmienky:** Vzhľadom na spaľované palivo bol navrhnutý DeNOx systém SNCR, pričom budú zabezpečené požadované parametre ošetrovaných spalín. S ohľadom na zvolený princíp DeNOx systému je zabezpečený dizajn spalínovej cesty, tak aby boli zabezpečené požadované parametre ošetrovaných spalín. Voľba redukčného činidla bude závisieť od výberu konkrétneho dodávateľa fluidného kotla a jeho technického návrhu.

- h) Projektovať priestory s rizikom úniku nebezpečných látok, kontaminantov s vhodným zabezpečením (napr. realizácia zachytých vaní, jímok požadovaného objemu s výpusťou do príslušnej skladovacej nádrže, a pod.).

**Vyhodnotenie podmienky:** Priestory s rizikom úniku nebezpečných látok, kontaminantov sú naprojektované s vhodným zabezpečením - bližšie popísané v Kapitole 6.5 tohto Stavebného zámeru.

- i) V ďalšom stupni projektovej dokumentácie predložiť návrh vodozádržných opatrení na zadržanie dažďovej vody z dotknutých objektov.

**Vyhodnotenie podmienky:** V stupni projektovej dokumentácie pre Stavebný zámer sú predložené návrhy vodozádržných opatrení na zadržanie dažďovej vody z dotknutých objektov. Bližšie sú popísané v Kapitole 6.5 tohto Stavebného zámeru.

- j) Pred začatím asanačných prác zistiť prítomnosť akéhokoľvek chráneného druhu živočicha (napr. obsadené hniezda belorítok, netopiere v dutinách pod klampiarskymi prvkami), investor (stavebník) v

spolupráci so Správu NP Malá Fatra so sídlom vo Varíne a zabezpečiť prípadnú asistenciu pracovníkov Správy NP Malá Fatra pri riešení danej situácie.

**Vyhodnotenie podmienky:** Pred začatím asanačných prác bude zabezpečená obhliadka ormitológom a prevedený posudok o vylúčení výskytu chráneného živočícha v zmysle odporúčania.

- k) V prípade potvrdenia výskytu chránených druhov živočíchov pri realizácii predmetnej stavby vykonať kompenzačné opatrenia na zachovanie ich úkrytových možností, podľa pokynov odborne spôsobilej osoby.

**Vyhodnotenie podmienky:** V prípade výskytu chránených druhov živočíchov pri realizácii predmetnej stavby budú vykonané kompenzačné opatrenia na zachovanie ich úkrytových možností, podľa pokynov odborne spôsobilej.

- l) V prípade potvrdeného výskytu chránených druhov živočíchov (aktívne hniezdenie vtáctva, výskyt netopierov) na objektoch, ktoré sú predmetom búracích prác, požiadať o výnimku z druhovej ochrany podľa § 40 zákona č. 543/2002 Z. z.

**Vyhodnotenie podmienky:** V prípade potvrdeného výskytu chránených druhov živočíchov (aktívne hniezdenie vtáctva, výskyt netopierov) na objektoch, ktoré sú predmetom búracích prác, bude požiadané o výnimku z druhovej ochrany podľa § 40 zákona č. 543/2002 Z. z..

- m) Počas výstavby vykonávať bežné opatrenia pre obmedzovanie vplyvov, napr. používať postupy na zamedzenie znečisťovania ovzdušia prachovými časticami (napr. kropenie komunikácií v okolí staveniska, zakrývanie sypkých materiálov, čistenie nákladných áut vstupujúcich na verejné komunikácie, a pod.), správne nakladať s nebezpečnými látkami a vznikajúcimi odpadmi, používať mechanizmy a dopravné prostriedky v dobrom technickom stave, a pod.

**Vyhodnotenie podmienky:** Počas výstavby stavebník prostredníctvom dodávateľa stavby bude vykonávať bežné opatrenia pre obmedzovanie vplyvov, napr. používať postupy na zamedzenie znečisťovania ovzdušia prachovými časticami (napr. kropenie komunikácií v okolí staveniska, zakrývanie sypkých materiálov, čistenie nákladných áut vstupujúcich na verejné komunikácie, a pod.), správne nakladať s nebezpečnými látkami a vznikajúcimi odpadmi, používať mechanizmy a dopravné prostriedky v dobrom technickom stave, a pod. Podmienka bude implementovaná do nasledujúceho stupňa projektovej dokumentácie - časti „Plán organizácie výstavby“.

- n) Počas výstavby nastaviť a aplikovať vhodné organizačné opatrenia, ako napr. mať pre vstup na stavenisko určený vjazd, v rámci organizácie dopravy zabezpečiť, aby vjazd a výjazd vozidiel stavby počas rannej a poobedňajšej špičky bol obmedzený na minimum, zabezpečiť dodržiavanie určeného denného času pre vykonávanie hlučných činností, a pod.

**Vyhodnotenie podmienky:** Počas výstavby stavebník prostredníctvom dodávateľa stavby nastaví a bude aplikovať vhodné organizačné opatrenia, ako napr. bude mať pre vstup na stavenisko určený vjazd, v rámci organizácie dopravy zabezpečí, aby vjazd a výjazd vozidiel stavby počas rannej a poobedňajšej špičky bol obmedzený na minimum, zabezpečí dodržiavanie určeného denného času pre vykonávanie hlučných činností, a pod. Podmienka bude implementovaná do nasledujúceho stupňa projektovej dokumentácie - časti „Plán organizácie výstavby“.

- o) Nastaviť systém nákupu a preberania nakupovanej biomasy tak, aby boli zabezpečené jej vhodné kvalitatívne charakteristiky. V rámci tohto systému zabezpečiť analýzy spaľovaných palív v súlade s požiadavkami Záverov o BAT pre LCP (ak uvedené nezabezpečuje dodávateľ).

**Vyhodnotenie podmienky:** Prevádzkovateľ nastaví systém nákupu a preberania nakupovanej biomasy tak, aby boli zabezpečené jej vhodné kvalitatívne charakteristiky. V rámci tohto systému bude zabezpečovať analýzy spaľovaných palív v súlade s požiadavkami Záverov o BAT pre LCP (ak uvedené nezabezpečuje dodávateľ). Podmienka bude prevádzkovateľom implementovaná do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

- p) Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť analýzy vznikajúcich odpadov pre upresnenie ich kategorizácie a identifikáciu vhodného spôsobu nakladania s nimi, vrátane preverenia možnosti ich pretrvávajúceho zhodnocovania v stavebníctve, a i.

**Vyhodnotenie podmienky:** Počas skúšobnej prevádzky bude zabezpečená analýza vznikajúcich odpadov pre upresnenie ich kategorizácie a identifikáciu vhodného spôsobu nakladania s nimi, vrátane preverenia možnosti ich pretrvávajúceho zhodnocovania v stavebníctve a i.

- q) Zabezpečiť správnu manipuláciu a nakladanie so vznikajúcimi odpadmi (kategórie O aj N) a zabezpečiť ich zhodnotenie, alebo zneškodnenie v súlade s vhodným uplatňovaním hierarchie odpadového hospodárstva. Manipulácia s tekutými odpadmi a látkami zabezpečiť proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd.

**Vyhodnotenie podmienky:** S odpadmi bude nakladané v zmysle platnej legislatívy. Bude zabezpečená správna manipulácia a nakladanie so vznikajúcimi odpadmi (kategórie O aj N) a zabezpečené ich zhodnotenie, alebo zneškodnenie v súlade s vhodným uplatňovaním hierarchie odpadového hospodárstva. Manipulácia s tekutými odpadmi a látkami bude zabezpečená proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd. B bližšie popísané v kapitole 8.3 tohto Stavebného zámeru.

- r) Obmedzovať vykonávanie súvisiacich hlučných činností vo vonkajších priestoroch vo večerných a nočných hodinách na nevyhnutné minimum.

**Vyhodnotenie podmienky:** Počas výstavby a počas prevádzky zariadenia sa bude obmedzovať vykonávanie súvisiacich hlučných činností vo vonkajších priestoroch vo večerných a nočných hodinách na nevyhnutné minimum. V procese projektovania bude podmienka implementovaná do nasledujúceho stupňa projektovej dokumentácie - časti „Plán organizácie výstavby“.

- s) Prijat' organizačné a logistické opatrenia vedúce počas prevádzky k minimalizácii frekvencie zabezpečujúcej cestnej prepravy počas rannej a poobednej dopravnej špičky, a to v prípade nedostupnosti diaľnice D1 v úseku od Hričovského Podhradia po Dubnú skalú s tunelom Višňové.

**Vyhodnotenie podmienky:** Prevádzkovateľ prijme organizačné a logistické opatrenia vedúce počas prevádzky k minimalizácii frekvencie zabezpečujúcej cestnej prepravy. Podmienka bude prevádzkovateľom implementovaná do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v rámci skúšobnej prevádzky.

- t) Aktualizovať príslušnú prevádzkovú dokumentáciu v zmysle príslušných právnych predpisov.

**Vyhodnotenie podmienky:** Prevádzkovateľ aktualizuje príslušnú prevádzkovú dokumentáciu v zmysle príslušných právnych predpisov. V rámci skúšobnej prevádzky a po uvedení zariadenia do trvalej prevádzky bude vypracovaný prevádzkový predpis nového technologického zariadenia na základe ktorého bude aktualizovaná príslušná prevádzková dokumentácia.

- u) V prevádzke mať zavedený program kontroly a údržby všetkých zariadení a program školenia a informovanosti zamestnancov o preventívnych opatreniach na zníženie špecifického nebezpečenstva pre životné prostredie.

**Vyhodnotenie podmienky:** V prevádzke má prevádzkovateľ zavedený program kontroly a údržby všetkých zariadení a program školenia a informovanosti zamestnancov o preventívnych opatreniach na zníženie špecifického nebezpečenstva pre životné prostredie a pred spustením novej technológie do prevádzky ho doplní v zmysle príslušnej technickej dokumentácie, ktorú obdrží pri uvádzaní zariadenia do skúšobnej prevádzky a uvedení zariadenia do trvalej prevádzky.

- v) Sledovať optimálne parametre prevádzky odlučovacích zariadení na čistenie odpadových plynov podľa schválenej dokumentácie.



**Vyhodnotenie podmienky:** Počas prevádzky zariadenia bude prevádzkovateľ sledovať optimálne parametre prevádzky odlučovacích zariadení na čistenie odpadových plynov podľa schválenej dokumentácie.

- w) Viest' evidenciu vznikajúcich odpadov a spôsobu nakladania s nimi,

**Vyhodnotenie podmienky:** Počas výstavby a počas prevádzky zariadenia bude vedená evidencia vznikajúcich odpadov a spôsobu nakladania s nimi.

- x) V prípade, že by bolo potrebné hlučné stavebné práce realizovať mimo časového rozpätia v pracovných dňoch od 7.00 do 21.00 h a v sobotu od 8.00 do 13.00 h, musí byť preverené, preukázané dodržanie limitov pre maximálne prípustné určujúce hladiny hluku podľa vyhlášky č. 549/2007 Z. z. pre stavebný hluk.

**Vyhodnotenie podmienky:** V prípade, že hlučné stavebné práce bude potrebné realizovať mimo časového rozpätia v pracovných dňoch od 7.00 do 21.00 h a v sobotu od 8.00 do 13.00 h, bude preverené, preukázané dodržanie limitov pre maximálne prípustné určujúce hladiny hluku podľa vyhlášky č. 549/2007 Z. z. pre stavebný hluk. Podmienka bude implementovaná do nasledujúceho stupňa projektovej dokumentácie - časti „Plán organizácie výstavby“

- y) Zabezpečiť monitoring, evidenciu spotrebovanej technologickej vody v predmetnom technologickom uzle,

**Vyhodnotenie podmienky:** Počas prevádzky zariadenie prevádzkovateľ zabezpečí monitoring, evidenciu spotrebovanej technologickej vody v predmetnom technologickom uzle a podmienka bude prevádzkovateľom implementovaná do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. Technológia bude vybavená meraním spotreby technologickej vody každého uzla.

- z) V primeranom rozsahu viesť monitoring, evidenciu spotreby a produkcie energií (okrem iného pre potreby výpočtu energetickej účinnosti zariadenia),

**Vyhodnotenie podmienky:** Počas prevádzky zariadenie bude prevádzkovateľ viesť monitoring, evidenciu spotreby a produkcie energií a podmienka bude prevádzkovateľom implementovaná do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

- aa) Viest' evidenciu spotreby pomocných látok,

**Vyhodnotenie podmienky:** Počas prevádzky zariadenia bude prevádzkovateľ viesť evidenciu spotreby pomocných látok a podmienka bude prevádzkovateľom implementovaná do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

- bb) V čase skúšobnej prevádzky realizovať prvé oprávnené merania na zdrojoch za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov a pre potreby výpočtu emisií pre každoročné hlásenie,

**Vyhodnotenie podmienky:** V čase skúšobnej prevádzky budú realizované prvé oprávnené merania na zdrojoch.

- cc) Následne vykonávať určené merania emisií v intervaloch stanovených povoľujúcim orgánom,

**Vyhodnotenie podmienky:** *Meranie emisií bude pravidelne vykonávané podľa nariadenia povoľujúceho orgánu.*

- dd) V primeranom rozsahu monitorovať ukazovatele vznikajúcich odpadových vôd a ich množstvo,

**Vyhodnotenie podmienky:** Prevádzkovateľ v primeranom rozsahu bude monitorovať ukazovatele vznikajúcich odpadových vôd a ich množstvo a podmienka bude prevádzkovateľom implementovaná do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

- ee) Viest' povoľujúcim orgánom určenú prevádzkovú evidenciu,

**Vyhodnotenie podmienky:** Prevádzkovateľ zariadenia bude viesť určenú prevádzkovú evidenciu ktorá bude určená povoľujúcim orgánom a požadovaná dokumentácia bude prevádzkovateľom implementovaná do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v rámci skúšobnej prevádzky.

- ff) Pravidelne preverovať tesnosť a dobrý technický stav zariadení,

**Vyhodnotenie podmienky:** Počas prevádzky zariadenia bude prevádzkovateľ pravidelne preverovať tesnosť a dobrý technický stav zariadení a podmienka bude prevádzkovateľom implementovaná do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

- gg) V skúšobnej prevádzke zariadenia vykonať kontrolné merania hluku,

**Vyhodnotenie podmienky:** V skúšobnej prevádzke zariadenia budú vykonané kontrolné merania hluku.

- hh) Aktualizovať prevádzkovú dokumentáciu monitorovania a vykazovania emisií skleníkových plynov v súlade s platnou legislatívou v dotknutej oblasti.

**Vyhodnotenie podmienky:** Počas prevádzky bude prevádzkovateľ aktualizovať prevádzkovú dokumentáciu monitorovania a vykazovania emisií skleníkových plynov v súlade s platnou legislatívou v dotknutej oblasti.

- ii) Pravidelne sprístupňovať výstupy monitoringu navrhovanej činnosti pre dotknutú verejnosť a zvyšovať informovanosť dotknutého obyvateľstva o vplyvoch prevádzky navrhovateľa a o uplatňovaných technických a technologických opatreniach na predchádzanie alebo obmedzovanie nepriaznivých vplyvov.

**Vyhodnotenie podmienky:** Výstupy monitoringu navrhovanej činnosti budú pravidelne sprístupňované pre dotknutú verejnosť a bude sa zvyšovať informovanosť dotknutého obyvateľstva o vplyvoch prevádzky navrhovateľa a o uplatňovaných technických a technologických opatreniach na predchádzanie alebo obmedzovanie nepriaznivých vplyvov.

- jj) Osobitne v prípade poruchy zariadení na obmedzovanie emisií znečisťujúcich látok obmedziť v potrebnom rozsahu prevádzku zariadenia navrhovanej činnosti, tak aby nedochádzalo v nepovolenej miere k znečisťovaniu ovzdušia.

**Vyhodnotenie podmienky:** Projektant navrhol technologické zariadenie tak, aby v prípade poruchy zariadení na obmedzovanie emisií znečisťujúcich látok nedochádzalo v nepovolenej miere k znečisťovaniu ovzdušia. Opatrenia uvedené v jednotlivých stupňoch projektovej dokumentácie a doporučené počas skúšobnej prevádzky budú prevádzkovateľom implementované do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

- kk) Projektová dokumentácia musí obsahovať parametre nového zariadenia a detaily technických riešení v rozsahu požiadaviek povoľujúceho orgánu; pred odovzdaním projektovej dokumentácie odporúčame konzultáciu s príslušným povoľujúcim orgánom.

**Vyhodnotenie podmienky:** Projektová dokumentácia obsahuje parametre nového zariadenia a detaily technických riešení v rozsahu požiadaviek povoľujúceho orgánu. Projektová dokumentácia v stupni SZP bola vypracovaná v zmysle platnej vyhlášky č. 60/2025 Z. z.. Pred odovzdaním projektovej dokumentácie bola táto konzultovaná s príslušným povoľujúcim orgánom (Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina).

- ll) Vykonávať postupy na zamedzenie znečisťovania ovzdušia prachovými časticami (napr. kropenie komunikácií v okolí staveniska, zakrývanie sypkých materiálov, a pod.) Na zabezpečenie únosnej úrovne imisného zaťaženia znečisťujúcimi látkami zo spaľovacích motorov a hlukom je potrebné používať mechanizmy v dobrom technickom stave a pod.

**Vyhodnotenie podmienky:** Budú sa vykonávať postupy na zamedzenie znečisťovania ovzdušia prachovými časticami. Podmienka bude implementovaná do nasledujúceho stupňa projektovej dokumentácie - časti „Plán organizácie výstavby“ a počas prevádzky zariadenia prevádzkovateľ zapracuje postupy do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

mm) Priorizovať železničnú prepravu palív.

**Vyhodnotenie podmienky:** Prevádzkovateľ bude priorizovať železničnú prepravu palív na základe dodávateľských možností výrobcov palív.

Vypracoval:

Ing. Slavomír Filip  
autorizovaný inžinier - reg. č.: 4308\*A2

