


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7122/57/2026-15750/2026/570840106/Z73

Košice 28.04.2026



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007, zmenené Inšpekciami rozhodnutiami č. 479/6600/2008/Wit/570840106/Z1 zo dňa 22.02.2008, č. 3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2 zo dňa 07.04.2008, č. 5106-28959/2008/Wit/570840106/Z3 zo dňa 08.09.2008, č. 4968-17179/2008/Kov/570840106/Z4 zo dňa 22.05.2008, č. 6464-27445/2008/Kov/570840106/Z5 zo dňa 11.09.2008, č. 7535-40595/2008/Kov/570840106/Z6 zo dňa 15.12.2008, č. 8969-38384/2008/Kov/570840106/Z8 zo dňa

24.11.2008, č. 3860-10928/2009/Kov/570840106/Z9 zo dňa 23.04.2009, č. 6873-25544/2010/Mil/570840106/Z10 zo dňa 30.08.2010, č. 6509-23541/2010/Kov/570840106/Z11 zo dňa 11.08.2010, č. 5715-28595/2011/Haj/570840106/Z12 zo dňa 24.10.2011, č. 6879-25439/2011/Wit/570840106/Z13 zo dňa 06.09.2011, č. 6681-24686/2011/Wit/570840106/Z14 zo dňa 24.08.2011, č. 571-2913/2012/Wit/570840106/Z15 zo dňa 30.01.2012, č. 3527-14471/2013/Wit,Haj/570840106/Z16 zo dňa 03.06.2013, č. 2935-9539/2013/Hut/570840106/Z17 zo dňa 28.05.2013, č. 5899-27645/2013/Wit/570840106/ZK18 zo dňa 16.10.2013, č. 5900-27646/2013/Wit/570840106/ZK19 zo dňa 16.10.2013, č. 5849-28430/2013/Pal/570840106/Z20 zo dňa 24.10.2013, č. 2099-5846/2014/Mer,Haj/570840106/ZSP23 zo dňa 27.02.2014, č. 568-10074/2014/Wit,Haj/570840106/ZK21 zo dňa 27.03.2014, č. 567-7715/2014/Wit/570840106/ZK22 zo dňa 11.03.2014, č. 3172-28610/2014/Wit,Haj/570840106/ZK24 zo dňa 10.10.2014, č. 6451-36209/2014/Wit,Haj/570840106/ZK25 zo dňa 30.12.2014, č. 967-15352/2015/Mil,Mer/570840106/Z26-SP zo dňa 19.06.2015, č. 278-5776/2015/Val/570840106/Z27 zo dňa 03.03.2015, č. 2742-14626/2015/Val/570840106/Z28 zo dňa 20.05.2015, č. 4175-25437/2015/Haj/570840106/Z29 zo dňa 10.09.2015, č. 6635-8521/2016/Pal,Wit/570840106/Z30-SP zo dňa 14.03.2016, č. 6884-36651/2015/Wit,Haj/570840106/Z31-SkP zo dňa 08.12.2015, č. 6661-30712/2015/Haj/570840106/Z32 zo dňa 28.10.2015, č. 7129-37774/2015/Mer,Haj/570840106/Z33-SkP zo dňa 16.12.2015, č. 7994-37370/2015/Val/570840106/Z34 zo dňa 14.12.2015, č. 1121-3595/2016/Wit,Haj/570840106/Z35-KR zo dňa 11.02.2016, č. 885-11521/2016/Mer/570840106/Z36-SP zo dňa 07.04.2016, č. 2473-7251/2016/Val/570840106/Z37 zo dňa 02.02.2016, č. 3875-14990/2016/Haj/570840106/Z38 zo dňa 10.05.2016, č. 5687-25133/2016/Haj/570840106/Z39 zo dňa 12.08.2016, č. 8164-39634/2016/Haj/570840106/Z40 zo dňa 16.12.2016, č. 8150-40000/2016/Haj/570840106/Z41 zo dňa 19.12.2016, č. 6031-26219/2017/Wit/570840106/Z42-SP zo dňa 05.09.2017, č. 6310-29157/2017/Mil,Mer/570840106/Z43-SP zo dňa 18.09.2017, č. 5770-32473/2017/Haj/570840106/Z44 zo dňa 24.10.2017, č. 3820-13300/2018/Ant/570840106/Z45 zo dňa 03.05.2018, č. 3746-16319/2018/Haj/57084006/Z46 zo dňa 25.05.2018, č. 4956-26896/2018/Ber/570840106/Z47 zo dňa 08.08.2018, č. 6550-36789/2018/Haj/570840106/Z48 zo dňa 27.11.2018, č. 1163-4434/2019/Val/570840106/Z49 zo dňa 14.02.2019, č. 4641-18144/2019/Ant/570840106/Z50 zo dňa 28.05.2019, č. 5506-22579/2019/Val/570840106/Z51 zo dňa 19.07.2019, č. 10757/57/2019-6428/2020/570840106/Z53-SP zo dňa 27.02.2020, č. 7264/57/2020-39845/2020/570840106/Z54 zo dňa 26.11.2020, č. 10094/57/2020-4346/2021/570840106/Z55 zo dňa 12.02.2021, č. 10190/57/2020-20278/2021/570840106/Z56-SP zo dňa 08.06.2021, č. 4645/57/2021-13352/2021/570840106/Z58 zo dňa 20.04.2021, č. 7029/57/2021-24613/2021/570840106/Z59 zo dňa 07.07.2021, č. 7031/57/2021-28415/2021/570840106/Z60 zo dňa 03.08.2021, č. 8541/57/2021-37485/2021/570840106/Z60-ODS zo dňa 07.10.2021, č. 9425/57/2021-41217/2021/570840106/Z61 zo dňa 02.11.2021, č. 5397/57/2022-8841/2022/570840106/Z62-SP zo dňa 21.03.2022, č. 7064/57/2022-21588/2022/570840106/Z63 zo dňa 17.06.2022, č. 7761/57/2022-31968/2022/570840106/Z64 zo dňa 14.09.2022, č. 7415/57/2023-22387/2023/570840106/Z65-SP zo dňa 26.06.2023, č. 11602/57/2023-49441/2023/570840106/Z66 zo dňa 22.01.2024, č. 12008/57/2023-10690/2024/570840106/Z67-SP zo dňa 15.03.2024, č. 5666/57/2024-11827/2024/570840106/Z68 zo dňa 10.04.2024,

č. 8680/57/2024-35361/2024/570840106/Z69 zo dňa 11.10.2024, č. 7303/57/2025-20451/2025/570840106/Z70-SP zo dňa 20.06.2025, č. 8780/57/2025-29798/2025/570840106/Z71 zo dňa 03.09.2025 a č. 11360/57/2025-8081/2026/570840106/Z72 zo dňa 27.02.2026 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

MHTH, závod Košice
Teplárenská 3, 042 92 Košice

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: MH Teplárenský holding, a.s.
sídlo: Turbínová 3, 831 04 Bratislava
IČO: 36 211 541

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na zmenu automatizovaného meracieho systému emisií pre kotol PK4s a súhlas na jeho užívanie na skúšobnú prevádzku po vykonanej zmene podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ, ktorá spočíva vo výmene pôvodného analyzátora plyných znečisťujúcich látok (PZL) za nový analyzátor plyných znečisťujúcich látok (PZL) a korekčných veličín (O₂, CO, NO, SO₂, CO₂) a výmene komponentov pre úpravu a dopravu plynnej vzorky do analyzátora plynov.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“ sa ruší pôvodné znenie bodu „6. Podmienky pre prevádzkovanie AMS“ a nahrádza sa nasledovným novým znením:

6. Podmienky pre prevádzkovanie AMS

6.1 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať AMS v súlade:

- s prevádzkovými predpismi pre AMS vypracovanými v súlade s projektmi AMS, s podmienkami výrobcov zariadení AMS a s podmienkami užívania AMS,
- so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia na úseku technického zabezpečenia oprávnených meraní a metodik monitorovania emisií do ovzdušia,
- s platnými technickými normami pre odber vzoriek, analyzátory AMS a merania stavových a referenčných veličín.

6.2 Všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou AMS a technické prostriedky používané pri kontinuálnom monitorovaní emisií, musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu jednotlivých zariadení v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 6.3 Prevádzkovateľ nesmie z dôvodu poruchy alebo údržby kontinuálneho meracieho systému na zistenie platného denného priemeru vylúčiť viac ako päť jednotlivých priemerných polhodinových hodnôt.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obdobie prevádzky AMS bolo v súlade s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami v každom kalendárnom roku najmenej 95 % z času prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné limity a súčasne za kalendárny rok nebolo neplatných alebo z dôvodu udržiavania AMS nevyhodnotených viac ako desať dní.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS použiť pre objemový prietok a súvisiace stavové a referenčné veličiny (tlak, teplota, objemová koncentrácia O₂ a H₂O) na účely výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty priemerné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roka oprávnenou osobou.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií použiť ako náhradné hodnoty, priemerné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roka oprávnenou osobou.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby pri poruche, kalibrovaní a neprevádzkovaní merania hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok, objemového prietoku a súvisiacich stavových veličín (tlak a teplota), boli používané ako náhradné hodnoty v prvom roku prevádzkovania KGJ1, KGJ2, KGJ3, KGJ4 (rok 2022) ich posledné platné hodnoty zaznamenané dataloggerom pri základnom intervale vzorkovania 1 sekunda a v ďalších rokoch prevádzkovania AMS priemerné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok, ktorej zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roka oprávnenou osobou.
- 6.8 Prevádzkovateľ je povinný počas prekročenia meracieho rozsahu analyzátora AMS použiť pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty 1,2 násobok horného meracieho rozsahu analyzátora príslušnej znečisťujúcej látky.
- 6.9 Prevádzkovateľ je povinný umožňovať sprístupnenie a vytlačenie a údajov z protokolov z kontinuálneho merania z pamäti automatizovaného meracieho systému emisií všetkých zdrojov znečisťovania ovzdušia umiestnených v prevádzke Inšpekcii na vyžiadanie a sprístupňovať im diaľkovo prostredníctvom internetu protokoly podľa všeobecne platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

- 6.10 Všetky zmeny na AMS podliehajú integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 6.11 Prevádzkovateľ je povinný v zmysle platných noriem STN a platnej legislatívy aktualizovať dokumentáciu AMS.
- 6.12 Prevádzkovateľ je povinný najneskôr od 31.12.2029 vyhodnocovať dodržanie emisného limitu v súlade s požiadavkami STN EN 17255-1:2020. Validované krátkodobé priemery sa musia vypočítať odčítaním neistoty merania vo forme 95% intervalu spoľahlivosti.
- 6.13 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kalibráciu a validáciu AMS (QAL2) v nasledujúcich prípadoch:
- po výmene analyzátora tuhých znečisťujúcich látok alebo jeho časti ktorá má vplyv na kalibračnú funkciu, a to: žiarič, snímač a k tomu prislúchajúca elektronika v analyzátore, sonda,
 - po výmene analyzátora plyných znečisťujúcich látok alebo jeho časti, ktoré majú vplyv na kalibračnú funkciu, a to: kompletný prevodník, optická, elektronická časť,
 - po výmene prietokomeru alebo jeho časti ktorá má vplyv na kalibračnú funkciu, a to: meracia sonda prietokomeru pracujúceho na princípe merania diferenčného tlaku, meracia sonda a k nej prislúchajúca elektronika prietokomeru pracujúceho na ultrazvukovom princípe,
 - po zmene spôsobu vyhodnocovania emisií v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov legislatívy,
 - po zmene princípu úpravy plynnej vzorky,
 - po zmene miesta odberu plynnej vzorky, miesta merania TZL alebo prietoku,
 - po aplikácii zmien noriem do roka od ich platnosti,
 - po zistení neplnenia požiadavky platnosti kalibračného rozsahu, skúšky variability počas skúšky funkčnosti AMS (AST, QAL2) uvedenom v správe z periodickej kontroly AMS, pričom doba na odstránenie nedostatkov začína plynúť dátumom vydania správy,
 - po zistení neplnenia podmienky platnosti validovaného kalibračného rozsahu spôsobené zhoršenou spoľahlivosťou AMS, ktoré nebolo spôsobené poruchou technológii spaľovacej jednotky.
- 6.14 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem pre AMS.
- 6.15 Prevádzkovateľ je povinný na AMS kotla PK4s vykonať výmenu pôvodného analyzátora plyných znečisťujúcich látok a korekčných veličín (O₂, CO, NO, SO₂ a CO₂) za nový analyzátor týchto plyných znečisťujúcich látok rovnakého typu (výrobca ABB, typ Advance Optima AO2000 vybavený modulmi URAS26) a výmenu komponentov pre úpravu a dopravu plynnej vzorky do analyzátora plynov v termíne do 3 mesiacov

od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Inšpekcie č. 7122/57/2026-15750/2026/570840106/Z73 zo dňa 28.04.2026.

- 6.16 Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať skúšobnú prevádzku AMS kotla PK4s pre plynné znečisťujúce látky maximálne do 6 mesiacov od inštalácie analyzátora podľa podmienky č. 6.15 časť II. Integrovaného povolenia.
- 6.17 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky AMS kotla PK4s zabezpečiť vykonanie úplnej kontroly AMS v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
- 6.18 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky AMS:
- vykonať úplnú kontrolu AMS v zmysle ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
 - náhradné hodnoty budú zadané podľa už existujúceho vyhodnocovacieho systému,
 - nasledujúce náhradné hodnoty sa budú zadávať ako priemerné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roka oprávnenou osobou,
 - vykonávať pravidelnú kontrolu stavu a údržby systému pre zabezpečenie požadovanej prevádzkovej spoľahlivosti,
 - zabezpečiť archiváciu dát v zmysle ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
 - zabezpečiť plnenie požiadaviek overovania spoľahlivosti AMS pre QAL3 v súlade s platnou normou STN EN 14181:2016,
 - vypracovať prevádzkové predpisy AMS v súlade s realizačným projektom AMS a podmienkami výrobcov zariadení.
- 6.19 Prevádzkovateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred uplynutím skončenia lehoty pre skúšobnú prevádzku AMS kotla PK4s požiadať o zmenu integrovaného povolenia za účelom uvedenia AMS do trvalého užívania pod vykonaných zmienach a k žiadosti je povinný doložiť:
- a) správu z úplnej kontroly AMS kotla PK4s,
 - b) aktualizovanú príručku AMS kotla PK4s vypracovanú v súlade s projektom a podmienkami výrobcov zariadení.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného Inšpekciou rozhodnutím č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 v znení neskorších zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „MHTH, závod Košice“, Teplárenská 3, 042 92 Košice, na základe žiadosti prevádzkovateľa MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36 211 541, doručenej Inšpekcii dňa 28.01.2026.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na Inšpekciu bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na zmenu automatizovaného meracieho systému emisií kotla PK4s a súhlasu na jeho užívanie na prevádzku po vykonanej zmene podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ, ktorá spočíva vo výmene pôvodného analyzátora plyných znečisťujúcich látok (PZL) za nový analyzátor plyných znečisťujúcich látok (PZL) a korekčných veličín (O₂, CO, NO, SO₂, CO₂) a výmene komponentov pre úpravu a dopravu plynnej vzorky do analyzátora plynov.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. k) zákona o IPKZ, Inšpekcia podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybrala.

Inšpekcia po posúdení predloženej žiadosti podľa § 18 ods. 3 zákona o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 7122/57/2026-9316/2026/Z73 zo dňa 09.03.2026, doručeným v dňoch 12.03.2026 a 13.03.2026.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokovávanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky Inšpekcia podľa § 11 ods. 9 a 10 zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti doručené nasledovné vyjadrenia a stanoviská:

- stanovisko Mesta Košice, Magistrátu mesta Košice, referátu životného prostredia, č. MK/A/2026/14577 zo dňa 24.03.2026, doručenom Inšpekcii dňa 25.03.2026, v ktorom uviedlo, že ako účastník konania v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ po oboznámení sa so žiadosťou zo dňa 26.01.2026 predloženej zástupcom organizácie Bc. Matej Tyč, riaditeľ závodu Košice vo veci vydania zmeny IP pre prevádzku „MHTH závod Košice, Teplárenská 3, 042 92 Košice“, prevádzkovateľa MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava, súhlasí s vydaním zmeny povolenia pre predmetnú prevádzku v rozsahu žiadosti,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2026/029801-002 zo dňa 31.03.2026, doručenom Inšpekcii dňa 31.03.2026, v ktorom uviedol, že nemá pripomienky ku zmene integrovaného povolenia pre vyššie uvedenú prevádzku a súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ, pre spaľovacie zariadenie „Kotel PK4s“ v prevádzke MHTH závod Košice, Teplárenská 3, 042 92 Košice, prevádzkovateľa MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava.

Účastníci konania a dotknutý orgán v priebehu integrovaného povoľovania nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu predmetnej zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou integrovaného povoľovania je podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia konanie o udelenie súhlasu na zmenu automatizovaného meracieho systému emisií kotla PK4s a súhlasu na jeho užívanie na prevádzku po vykonanej zmene podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ, ktorá spočíva vo výmene pôvodného analyzátora plynných znečisťujúcich látok (PZL) za nový analyzátor plynných znečisťujúcich látok (PZL) a korekčných veličín (O₂, CO, NO, SO₂, CO₂) a výmene komponentov pre úpravu a dopravu plynnej vzorky do analyzátora plynov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezmení stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
2. MH Teplárenský holding, a.s., závod Košice, Teplárenská 3, 042 92 Košice
3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice - Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice