


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Č. j.: 5603-19424/37/2009/Sta/370860106/Z2/K

Bratislava 11.06.2009



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného konania a podľa § 82 stavebného zákona

#### **povoľuje trvalé užívanie ,**

stavebníkovi:                      Johns Manville Slovakia, a.s., Strojársenská č.1, 917 99 Trnava,  
IČO: 34 126 520,

stavby:                                **„Vmax – taviaci agregát č.3 „**  
v členení :

#### Stavebné objekty:

SO 103                      Hutná hala TA č. 3  
SO 104                      Hala spracovania vlákna

#### Prevádzkové súbory:

PS 252/3                    Vonkajší rozvod zemného plynu  
PS 255/3                    Vnútorne potrubné rozvody  
PS 302                      Ťahanie 1° výroby vlákna  
PS 305                      Vzduchotechnika pre TA č. 3 (v SO 103)  
PS 307                      Medzioperačná doprava  
PS 308                      Sekanie a sušenie vlákna

PS 315 Telekomunikačná a Počítačová sieť  
PS 341 Trafostanica  
PS 404 Vysokofrekvenčné sušičky  
PS 404/3 Balenie  
PS 405 Vzduchotechnika – v hale SO 104

Katastrálne územie: Trnava

Parcelné číslo: 8529/1, 8529/92, 8529/96 – LV 112 register „C“

Účel stavby : priemyselná stavba - výrobná hala

Stavba bola zrealizovaná na základe integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo aj stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydaného rozhodnutím SIŽP, Inšpektorát ŽP Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly č:- 32617/37/2007/Tom,Šim/370860106/Z1 zo dňa 8.10.2007, právoplatné od 13.10.2007.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní stavebný úrad konštatuje, že podmienky stavebného povolenia boli dodržané, stavba vyhovuje všeobecno-technickým požiadavkám na výstavbu. Na stavbe neboli zistené nedostatky brániace užívaniu stavby.

Skutočný stav realizovanej stavby po porovnaní s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní je v súlade s touto dokumentáciou s drobnými odchýlkami. Nepodstatné odchýlky skutočného vyhotovenia stavby oproti PD overenej v stavebnom konaní sú vyznačené v dokumentácii. Na tieto zmeny sa nevyžaduje osobitné konanie.

Kolaudačné rozhodnutie je podľa § 82 ods. 3 stavebného zákona zároveň osvedčením, že prevádzkareň je spôsobilá na prevádzku.

#### **Pre užívanie stavby určuje tieto podmienky:**

1. Stavba sa povoľuje na trvalé užívanie
2. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
5. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť.
6. Zásadne zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby prerokovať s inšpekciou.
7. V súvislosti s početnými drobnými zmenami a nerealizovanými objektami, stavebník vypracuje komplexnú PD skutočného vyhotovenia stavby podľa podkladov jednotlivých dodávateľov v rozsahu „V max - Taviaci agregát č.3“ do 30. 9.2009.

Pri miestnom zisťovaní boli na stavbe zistené nedostatky v oblasti bezpečného prevádzkovania bezprostredne nebrániace riadnemu a nerušenému užívaniu stavby:

1. V miestnosti ťahania a sekania v ramene č.7 pri sekačke vlákna č.3 typu VXC 05 LH vykonať opatrenia na zníženie hluku (ohradenie stroja zástenou, opravou stroja atď.) v súlade s § 6 ods. 1 písm. e), f) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z.z.)
2. Odstrániť pretekajúcu vodu zo stropu (v miestnostiach triedenia sušenia, v miestnosti váh) v súlade s § 6 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z.
3. Zabezpečiť núdzové osvetlenie ciest a východov do bezpečia v súlade s požiadavkami osobitnými predpismi a preukázaním bezpečnosti odbornými prehliadkami

a odbornými skúškami ,v súlade s § 13 ods. 1 a ods.4 zákona č. 124 /2006 Z.z. a § 3 písm. a) až d), § 4 s prílohou č. 1 čl.4.7 NV č. 391/2006 Z.z.

4. V hale č.103 na kóte č. 7,10 m domontovať zábrany proti pádu do hĺbky pred oknami časti haly, a tieto dokresliť do konštrukčnej dokumentácie v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) a § 13 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 124/2006.
5. Pre priestory, kde sú umiestnené elektrické zariadenia 2 ks. Spaľovacích komôr s elektrickými rozvodnicami označenými ako MT7 a MT8 (plynové vykurovacie zariadenie pre spaľovacie komory Carrier) predložiť jednoznačný doklad o určení prostredia, (nakoľko predložený doklad B100 z 03/2009 je nedostatočný, elektrické zariadenia nie sú vyhotovené do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu) v súlade s § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 124/2006 Z.z. a dodržaním bezpečnostnej úrovne, vyplývajúcej z STN 33200-5-51 čl. N 1.1 až N 1.3.4.
6. V priestore sekania vlákna ramena č.8 upraviť konce žíl na káblovom vedení v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. a § 194 ods. 6 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
7. Sprístupniť vypínače označené ako QS 17 a Q 18 umiestnené z vonkajšej strany steny priestoru – sekačiek- za pásovými dopravníkmi v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. a s § 4 ods. 2 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z.
8. Upraviť vyústenie káblových vedení z elektrickej rozvodne (samostatný požiarneho úseku) do vedľajšieho priestoru – napr. v poli č. 4 rozvádzača RM 97,42, v súlade s § 13 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. a dodržaním bezpečnostnej úrovne, vyplývajúcej z STN 33 2000–52 čl. 572.2 a čl. NA .4.5.13.
9. Predložiť prevádzkový poriadok plynových zariadení súvisiacich s prevádzkou sušiacieho zariadenia Carrier (PS 308), v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. dodržaním bezpečnostnej úrovne vyplývajúcej z STN 38 6405 čl. 18.
10. Predložiť dokumentáciu plynových zariadení vykurovania N6, N7, F8, tak aby zodpovedala skutočnému stavu v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z.

Lehota na odstránenie drobných nedostatkov sa stanovuje

- **do 2 mesiacov** v bodoch č. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- **do 4 mesiacov** v bodoch č. 1, 4
- od vydaného právoplatného rozhodnutia: Odstránenie nedorobkov stavebník oznámi inšpekcií a IP Trnava ihneď po ich realizácii.

olaudačné rozhodnutie je podľa § 82 ods.3 stavebného zákona zároveň osvedčením, že prevádzkareň je spôsobilá na prevádzku.

V konaní neboli v zákonom stanovenej lehote vznesené námietky jeho účastníkov .

### **O d ô v o d n e n i e.**

Stavebník: Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárska č.1, 917 99 Trnava, IČO: 34 126 520 podal dňa 22.4.2009 na SIŽP návrh na vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby“ Vmax – taviaci agregát č.3“, na pozemkoch č. 8529/1, 8529/92, 8529/96 – v katastrálnom území Trnava. Na stavbu boli vydané 2 rozhodnutia na dočasné užívanie stavby v skúšobnej prevádzke:

č. 3058-6706/37/2008/Sta /3708601/Z2/SkP dňa 21.2.2008 právoplatné dňa 22.2.2008  
č. 7843-3358/37/2008/Sta/370860106/Z2/SkP-2 dňa 13.10.2008, právoplatné dňa 17.10.2008

Dňom podania návrhu sa podľa § 79 stavebného zákona začalo konanie. Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, preskúmala návrh a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona, oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom číslo 5603-14991/37/2009/Sta/370860106/Z2/K zo dňa 7.5.2009 začatie kolaudačného konania za účelom vydania povolenia trvalé užívanie stavby a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 26.5.2009. Doručenie oznámenia bolo u všetkých pozvaných preukázané.

K vydaniu povolenia na trvalú prevádzku sa vyjadrili dotknuté orgány, ich stanoviská neboli záporné ani protichodné:

- Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave stanoviskom č.p.KRHZ-404/2009 zo dňa 26.5.2009
- Inšpektorát práce - Trnava, stanoviskom č.2309/3907/2009-P zo dňa 5.6.2009
- RÚVZ Trnava stanoviskom č.p.KRHZ č.        zo dňa .....

Nakoľko stavebník predložil požadované doklady a splnil podmienky pre vydanie rozhodnutia na užívanie stavby a jej užívaním nebudú ohrozené verejné záujmy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia a života osôb, ani životné prostredie, zistené drobné nedostatky nebránia riadnemu užívaniu stavby, preto bolo užívanie stavby povolené ešte pred ich odstránením, a inšpekcia rozhodla tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti rozhodnutia. Zoznam predložených dokladov je priložený v protokole z ústneho konania a doklady sú uložené v spise.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 99,5 Sk uhradenej na účet štátnej pokladnice v súlade s položkou č. 62 a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

### **P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Miroslav Held  
riaditeľ inšpekcie

Doručuje sa účastníkovi konania:

Účastníci:

Johns Manville Slovakia a.s., Strojársená 1, 917 99 Trnava

Dotknuté orgány:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, Limbová 6, 917 00 Trnava

KR a ZZ, Vajanského 22, 917 77 Trnava

Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava