


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 7481 - 34177/2009/Kri, Pol/470560106/Z10

Banská Bystrica 23.10.2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

z m e n u i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

**vydaného rozhodnutím č. 837 – 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami:**

**č. 837 – 35015/2007/Pol/470560106/Z1-Ú zo dňa 29.10.2007, č. 4625 –
11382/2008/Pol/470560106/Z2 zo dňa 02.04.2008, č. 6676 - 20592/2008/Pol/470560106/Z3
zo dňa 19.06.2008, č. 5117 - 24126/2008/Pol/470560106/Z4 zo dňa 16.07.2008, č. 4364 -
25502/2008/Kri,Pol/470560106/Z5 zo dňa 28.07.2008, č. 1032 -1946/2009/
Pol/470560106/Z6 zo dňa 20.01.2009, č. 4601 - 10975/2009/Pol/470560106/Z7 zo dňa
08.04.2009, č. 767 - 13810/2009/ Pol,Kri/470560106/Z8 zo dňa 27.04.2009, č. 5746 -
28385/2009/ Pol/470560106/Z9 zo dňa 02.09.2009.**

(ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku

„Elektrárne Nováky, závod“

Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostol'any

prevádzkovateľ: **Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, IČO: 35 829 052**, ktorou

- povoľuje stavby „Dvojité dno na zásobnej nádrži ŤVO č. 4, Dvojité dno na zásobnej nádrži ŤVO č. 5 a Úprava záchytnej havarijnej vane mazutového hospodárstva ENO B bl. 3,4“ (bod **a**)
- mení integrované povolenie (bod **b**)

a) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona **povoľuje stavbu** „Dvojité dno na zásobnej nádrži ŤVO č. 4, Dvojité dno na zásobnej nádrži ŤVO č. 5 a Úprava záchytnej havarijnej vane mazutového hospodárstva ENO B bl. 3,4“, na pozemku parc. č. 1031/70 v katastrálnom území Zemianske Kostoľany v nasledovnom rozsahu:

Dvojité dno na zásobnej nádrži ŤVO č. 4

Na jestvujúcej nádrži ťažkého vykurovacieho oleja č. 4 sa vybuduje druhé kužeľovité dno nádrže, čím bude možné zachytiť prípadný únik.

Pre umožnenie montáže dvojitého dna sa v plášti nádrže vytvorí vo výške cca 1 m montážny otvor rozmerov 1,5 x 2,5 m.

Dvojité dno na zásobnej nádrži ŤVO č. 5

Na jestvujúcej nádrži č. 5 ťažkého vykurovacieho oleja budú vymenené niektoré časti dna nádrže, vo výške cca 1 m sa vybuduje montážny otvor 1 x 1,5 m a na jestvujúce dno nádrže sa osadí nová konštrukcia dvojitého dna cez roznášacie oceľové platne.

Úprava záchytnej havarijnej vane

Na vyspravené dno záchytnej nádrže sa na geotextíliu uloží fólia zabezpečujúca nepriepustnosť a na steny nádrže sa po vyspravení naniesie chemicky odolný náter.

Stavebníkom stavby je: Slovenské elektrárne, a.s.,
Mlynské nivy 47
827 36 Bratislava.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.
3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
7. Stavba bude ukončená najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.
9. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
10. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Pri uskutočňovaní stavby dbať na to, aby nebezpečné látky nemohli vniknúť do povrchových alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
12. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
13. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, zhodnotiť resp. zneškodniť v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Doklady o tom, ako bolo naložené s odpadom stavebník preukáže pri uvedení stavby do užívania.
14. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
15. Stavebník bezodkladne po rekonštrukcii nádrží č. 4 a č. 5 pre ENO B 3,4 a záchytnej vane týchto nádrží zabezpečí vykonanie skúšky tesnosti nádrže č. 4, č. 5 a záchytnej vane odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
16. Stavebník po vykonaní prekládky potrubí na skladovacích nádržiach mazutu č. 4 a č. 5 zabezpečí vykonanie skúšky tesnosti plniacich a odkaľovacích potrubí odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
17. Po ukončení stavby stavebník podá inšpekcii návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
18. V kolaudačnom konaní, na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované a schválené prevádzkové predpisy, doklady o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom, výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, stavebný denník a ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia.
19. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno po vykonaní stavebných úprav užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

20. Pred začatím činnosti v prevádzke stavebník predloží orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky a návrh na schválenie prevádzkového poriadku.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Ján Hurňák, autorizovaný stavebný inžinier zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 3608*Z*5-2,6 a Ing. Roman Šrámek, autorizovaný stavebný inžinier zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 4729*SP*I3.

b) Integrované povolenie sa dopĺňa a mení nasledovne:

v úvode výrokovej časti podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udeľuje súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (Dvojité dno na zásobnej nádrži ŤVO č. 4, Dvojité dno na zásobnej nádrži ŤVO č. 5 a Úprava záchytnej havarijnej vane mazutového hospodárstva ENO B bl. 3,4).

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti B. 2 Opis prevádzky, Nakladanie s nebezpečnými látkami, Skladovanie ŤVO (mazutové hospodárstvo ENO B 3, 4 a ENO A) sa ruší text s nasledovným znením: „ŤVO pre ENO B 3,4 je skladovaný v 2 nadzemných jednoplášťových oceľových nádržiach o celkovom objeme 500 m³ (2 x 250 m³) a ŤVO pre ENO A je skladovaný v 3 nadzemných jednoplášťových oceľových nádržiach o celkovom objeme 625 m³ (2 x 250 m³, 1 x 125 m³), ktoré sú vybavené vyhrievacími hadmi. Vratný kondenzát z vyhrievania skladovacích nádrží ŤVO je prečerpávaný do napájacej nádrže ENO A. Z napájacej nádrže je kondenzát čerpaný do okruhu parného kotla. Skladovacie nádrže pre ENO B 3,4 sú umiestnené v záchytnej betónovej vani o objeme 357 m³. Skladovacie nádrže pre ENO A sú umiestnené v záchytnej betónovej vani o objeme 495 m³. Záchytné vane skladovacích nádrží ŤVO ENO B 3,4 a ENO A majú z dôvodu potrubných prepojení nedostatočný objem a nie sú nepriepustne zabezpečené voči úniku nebezpečných látok. Každá skladovacia nádrž je vybavená svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny, teplomerom a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej teploty 80°C. Skladovacie nádrže ENO B 3,4 a ENO A nemajú zabezpečenú indikáciu netesnosti dna nádrží. Zo skladovacích nádrží je ŤVO dopravovaný nadzemnými oceľovými potrubiami priamo do mazutových horákov kotlov ENO B 3,4 a ENO A“ **a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:**

„ŤVO pre ENO B 3,4 je skladovaný v 2 nadzemných jednoplášťových oceľových nádržiach č. 4 o objeme 220,6 m³ a nádrži č. 5 o objeme 243,3 m³ a ŤVO pre ENO A je skladovaný v 3 nadzemných jednoplášťových oceľových nádržiach o celkovom objeme 625 m³ (2 x 250 m³, 1 x 125 m³), ktoré sú vybavené vyhrievacími hadmi. Vratný kondenzát z vyhrievania skladovacích nádrží ŤVO je prečerpávaný do napájacej nádrže ENO A. Z napájacej nádrže je kondenzát čerpaný do okruhu parného kotla. Skladovacie nádrže č. 4

a č.5 pre ENO B 3, 4 majú vybudované dvojité kužeľové dno s radiálnymi rebrami. Dno nádrží je tvorené oceľovým plechom, umiestnené na nosníkoch, zbiehajúcim sa do prstenca v strede nádrže. Pri vzniku netesnosti dna nádrže je mazut odvedený do medzipriestoru dvojitého dna nádrže a odtiaľ je zvedený do zberača v stredovej skruži. Skladovacie nádrže majú zabezpečenú indikáciu netesnosti dna nádrží na monitorovanie úniku skladovaných látok s vyvedením signálu na monitor obsluhy.

Skladovacie nádrže mazutu č. 4 a č. 5 pre ENO B 3, 4 sú umiestnené v záchytnej železobetónovej vani o objeme 459,54 m³ (vnútorné rozmery nádrže 20,7 m x 12,0 m x 1,85 m). Dno a vnútorne zvislé steny záchytnej vane skladovacích nádrží mazutu č. 4 a č. 5 pre ENO B 3,4 sú do výšky 1,0 m nepriepustne zabezpečené voči úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia fóliou vyrobenou z PVC materiálu (Sika Trocal A, hr. 1,5 mm), ktorá je odolná voči pôsobeniu ropných látok. Pod fóliou je uložená geotextília. Dno nádrže, vnútorne zvislé steny a steny nad úrovňou fólie sú opatrené náterom (Sikagard 63N), ktorý je odolný voči pôsobeniu nebezpečných látok. Po obvode záchytnej nádrže sú zberné kanáliky, ktoré odvádzajú vodu z povrchového odtoku do zbernej šachty, vyrobenej z polyetylénu. Zo zbernej šachty je voda z povrchového odtoku prečerpávaná do čistiacej stanice zamazutovaných odpadových vôd. *(Pozn.: čistiaca stanica zamazutovaných odpadových vôd nie je predmetom tejto zmeny, podrobný opis čistiacej stanice zamazutovaných odpadových vôd je uvedený v zmene integrovaného povolenia č.8).* Skladovacie nádrže pre ENO A sú umiestnené v záchytnej betónovej vani o objeme 495 m³. Záchytná vaňa skladovacích nádrží ENO A má z dôvodu potrubných prepojení nedostatočný objem a nie je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok. Každá skladovacia nádrž je vybavená svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny, teplomerom a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej teploty 80°C. Skladovacie nádrže ENO A nemajú zabezpečenú indikáciu netesnosti dna nádrží.

Zo skladovacích nádrží je ŤVO dopravovaný nadzemnými oceľovými potrubiami priamo do mazutových horákov kotlov ENO B 3,4 a ENO A“. *(Pozn.: opis skladovacích nádrží ŤVO a skladovanie ŤVO v skladovacích nádržiach pre mazutové hospodárstvo ENO A nie je predmetom tejto zmeny a je podrobne popísaný v integrovanom povolení č. 837 – 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007. Skladovacie nádrže ŤVO pre ENO A nie sú predmetom tejto zmeny integrovaného povolenia).*

V kapitole II. Podmienky povolenia, v časti A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami sa dopĺňajú nové body 6.61 až 6.63, ktoré znejú:

- 6.61 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave zvukové a svetelné signalizačné zariadenia na indikáciu netesnosti dna nádrží mazutu č. 4 a č. 5 na zisťovanie únikov skladovaných látok a vykonávať **raz za tri mesiace** pravidelnú kontrolu ich funkčnej spoľahlivosti. O vykonanej kontrole viesť pravidelné záznamy.
- 6.62 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok pre skladovanie mazutu v skladovacích nádržiach č. 4 a č. 5 pre ENO B 3,4, ktorý bude obsahovať pokyny a usmernenia z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd, ktorými sa musí obsluhu riadiť, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd. V prevádzkovom poriadku musí byť zakotvená aj povinnosť kontrolovať funkčnosť technologických zariadení, ktoré slúžia na uskladňovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami. Prevádzkovateľ preukázateľným spôsobom

oboznámi obsluhu prevádzky s aktualizovaným prevádzkovým poriadkom pre skladovanie mazutu v nádržiach č. 4 a č. 5 pre ENO B 3,4 a o oboznámení musí byť spísaný záznam.

- 6.63 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť stálu kontrolu počas celej doby odkaľovania skladovacích nádrží na mazut č. 4 a č. 5 pre ENO B 3,4. Musí sledovať postup odkaľovania a zabezpečiť, aby počas odkaľovania nádrží a po jeho skončení nedochádzalo k úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia z odkaľovacieho hrdla.

Podmienky v časti B. tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii stavby podľa časti A. a jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2 zo dňa 24.04.2009, doplnenej dňa 29.06.2009 a 06.07.2009 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní.

Spolu so žiadosťou bol predložený aj doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku zo dňa 25.06.2009 vo výške 165,50 eur. Inšpekcia znížila správny poplatok o 50% podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko si zmena integrovaného povolenia nevyžadovala rozsiahle posudzovanie.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia udeľuje podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v oblasti odpadov bolo aj vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva.

V prevádzke bude vykonaná rekonštrukcia nádrží na skladovanie mazutu č. 4 a č. 5 pre ENO B 3,4, ktorá spočíva v zhotovení dvojitého dna skladovacích nádrží č. 4 a č. 5 pre ENO B 3,4, zabezpečení signalizačného zariadenia na indikáciu netesnosti dna nádrží č. 4 a č. 5 na

skladovanie mazutu a nepriepustnom zabezpečení záchytnej vane nádrží č. 4 a č. 5 na skladovanie mazutu voči pôsobeniu nebezpečných látok.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko zmena integrovaného povolenia vyplýva z opatrení, ktoré boli určené inšpekciou v rozhodnutí o vydaní integrovaného povolenia č. 837 - 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007 pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“. Nakoľko boli inšpekcii známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona aj od miestneho zisťovania.

Inšpekcia listom č. 7481-25912/47/2009/Pol,Kri zo dňa 07.08.2009 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanovisko od ObÚ ŽP Prievidza, úsek štátnej správy ochrany vôd a úseku odpadového hospodárstva. Stavebník v konaní predložil stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prievidzi.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť stavbu, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Nakoľko stavba bude umiestnená v uzavretom priestore existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, územné rozhodnutie sa na stavbu nevyžaduje. Obec Zemianske Kostolany udelila súhlas k vydaniu stavebného povolenia listom č. 1164/09 zo dňa 20.09.2009.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedení zmenu a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2
2. Obec Zemianske Kostol'any, Obecný úrad, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostol'any
3. INPROTECH spol. s r.o., Ing. Ján Hurňák, Remeselnícka 21, 071 01 Michalovce
4. Ing. Roman Šrámek, Martina Rázusa 59/12, 972 71 Nováky

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek ŠVS, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
2. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek ŠSOH, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza