


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 8619 – 36938/2009/Pol/470560106/Z11

Banská Bystrica 23.11.2009



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 837 – 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami:

č. 837 – 35015/2007/Pol/470560106/Z1-Ú zo dňa 29.10.2007, č. 4625 –
11382/2008/Pol/470560106/Z2 zo dňa 02.04.2008, č. 6676 - 20592/2008/Pol/470560106/Z3
zo dňa 19.06.2008, č. 5117 - 24126/2008/Pol/470560106/Z4 zo dňa 16.07.2008, č. 4364 -
25502/2008/Kri,Pol/470560106/Z5 zo dňa 28.07.2008, č. 1032 -1946/2009/
Pol/470560106/Z6 zo dňa 20.01.2009, č. 4601 - 10975/2009/Pol/470560106/Z7 zo dňa
08.04.2009, č. 767 - 13810/2009/ Pol,Kri/470560106/Z8 zo dňa 27.04.2009, č. 5746 -
28385/2009/ Pol/470560106/Z9 zo dňa 02.09.2009, č. 7481 - 34177/2009/Kri,
Pol/470560106/Z10 zo dňa 23.10.2009

(ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku

„Elektrárne Nováky, závod“

Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostol'any

prevádzkovateľa: Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, IČO: 35 829 052, ktorou sa

Integrované povolenie dopĺňa a mení nasledovne:

v úvode výrokovej časti: **podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3** zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udeľuje súhlas na zmenu stavby a zariadení a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (Oprava hlavnej olejovej nádrže TG 3 ENO A).

④Zo skladovacích nádrží olejového hospodárstva ENO A je turbínový olej čerpadlami a oceľovým potrubím dopravovaný do troch nadzemných jednoplášťových oceľových prevádzkových nádrží HON TG 11, HON TG 3 a HON TN FK1 o celkovom objeme 14,5 m³ (6 m³, 7,5 m³, 1 m³) a do jednej nadzemnej dvojplášťovej oceľovej nádrže HON TG 12 o objeme 7,7 m³, ktoré sa umiestnené v strojovni ENO A. Prevádzkové nádrže HON TG sú súčasťou turbín. Potrubné rozvody medzi olejovým hospodárstvom ENO A a strojovňou ENO A sú uložené v betónovom podzemnom kanáli, ktorý nie je nepriepustne zabezpečený voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd a nemá vybudovaný kontrolný systém na včasné zistenie úniku nebezpečných látok. Nádrž HON TG 11 je umiestnená v záchytnej betónovej vani o objeme 13 m³, ktorá je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd. Prevádzkové nádrže HON TG 3 a HON TN FK 1 nie sú protihavarijne zabezpečené. Každá prevádzková nádrž je vybavená zvukovým a svetelným signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny pomocou plavákového snímača s vyvedením na monitor

„Zo skladovacích nádrží olejového hospodárstva ENO A je turbínový olej čerpadlami a oceľovým potrubím dopravovaný do dvoch nadzemných jednoplášťových oceľových prevádzkových nádrží HON TG 11 o objeme 6 m³ a HON TN FK1 o objeme 1 m³ a do dvoch nadzemných dvojplášťových oceľových nádrží HON TG 12 o objeme 7,7 m³ a HON TG 3 o objeme 7,5 m³ (pridanie druhého plášťa z uhlíkovej ocele na vonkajšej strane nádrže). Prevádzkové nádrže HON TG11, TN FK1, TG 12 a TG 3 sú umiestnené v strojovni ENO A. Prevádzkové nádrže HON TG sú súčasťou turbín. Potrubné rozvody medzi olejovým hospodárstvom ENO A a strojovňou ENO A sú uložené v betónovom podzemnom kanáli, ktorý nie je nepriepustne zabezpečený voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd a nemá vybudovaný kontrolný systém na včasné zistenie úniku nebezpečných látok. Nádrž HON TG 11 je umiestnená v záchytnej betónovej vani o objeme 13 m³, ktorá je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd. Prevádzková nádrž HON TN FK 1 nie je protihavarijne zabezpečená. Každá prevádzková nádrž je vybavená zvukovým a svetelným signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny pomocou plavákového snímača s vyvedením na

monitor riadiaceho systému operátora. Prevádzková nádrž HON TG 3 je vybavená vibračným limitným spínačom hladiny na sledovanie prítomnosti oleja v medziplášťovom priestore nádrže HON TG 3.“

V kapitole II. Podmienky povolenia, v časti A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami sa dopĺňajú nové body 6.64 až 6.66, ktoré znejú:

- 6.64 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne po rekonštrukcii nádrže HON TG 3 vykonať jej skúšku tesnosti vrátane potrubných rozvodov prislúchajúcich k prevádzkovej nádrži HON TG 3 a výsledok skúšok predložiť inšpekcii.
- 6.65 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontinuálne sledovanie prítomnosti turbínového oleja v medziplášťovom priestore dvojplášťovej prevádzkovej nádrže HON TG 3 o objeme 7,5 m³ v súlade s BAT technikami v lehote uvedenia nádrže do prevádzky.
- 6.66 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave zvukové a svetelné signalizačné zariadenie na sledovanie prítomnosti oleja v medziplášťovom priestore prevádzkovej nádrže HON TG 3 a vykonávať **raz za tri mesiace** pravidelnú kontrolu jeho funkčnej spoľahlivosti. O vykonanej kontrole viesť pravidelné záznamy v prevádzkovej evidencii.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2 zo dňa 03.09.2009 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní.

Inšpekcia upustila od vybrania správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko žiadosť o zmenu povolenia bola podaná z dôvodu plnenia podmienok integrovaného povolenia. Inšpekcia splnenie uvedených podmienok nepovažuje za zmenu v činnosti prevádzky, zmena povolenia si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie a preto upustila od vybrania správneho poplatku.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia udeľuje podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.

V prevádzke bude vykonaná rekonštrukcia prevádzkovej nádrže HON TG 3 na turbínový olej o objeme 7,5 m³, ktorá spočíva v zhotovení resp. pridaní druhého plášťa z uhlíkovej ocele na vonkajšiu stranu nádrže. Prevádzková nádrž HON TG 3 je zabezpečená vibračným limitným spínačom hladiny na sledovanie prítomnosti turbínového oleja v medziplášťovom priestore nádrže.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko zmena integrovaného povolenia vyplýva z opatrení, ktoré boli určené inšpekciou v rozhodnutí o vydaní integrovaného povolenia č. 837 - 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007 pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“.

Inšpekcia listom č. 8619-30996/47/2009/Pol zo dňa 29.09.2009 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanovisko bez pripomienok od ObÚ ŽP Prievidza, úsek štátnej vodnej správy. Inšpekcia od obce Zemianske Kostolany do dnešného dňa stanovisko neobdržala.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedenú zmenu a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2
2. Obec Zemianske Kostolany, Obecný úrad, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostolany

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek ŠVS, Dlhá 3, 971 01 Prievidza