Elektrárne Vojany, závod

Žiadosť

o zmenu integrovaného povolenia

pre prevádzku „Elektrárne Vojany, závod“ prevádzkovateľ Slovenské elektrárne, a.s.

podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Jún 2017

Obsah

A. Údaje identifikujúce prevádzkovateľa..... 2
   1. Základné informácie..... 2
   2. Popis žiadosti..... 2

B. Údaje o prevádzke a jej umiestnení..... 3
   1. Informácie o novo navrhovanej časti prevádzky..... 3
   2. Základné informácie o stavebných objektoch a prevádzkových súboroch novo navrhovanej časti prevádzky..... 3

C. Stručné zhrnutie údajov a informácii na účely zverejnenia..... 4

D. Návrh podmienok povolenia..... 4

E. Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv..... 8
   1. Zoznam známych účastníkov konania a dotknutých orgánov podľa zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ 8
   2. Zoznam známych účastníkov konania a dotknutých orgánov podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov..... 8

F. Prehlásenie..... 9

G. Prílohy k žiadosti..... 10

A. Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie

1.1	Názov prevádzkovateľa	Slovenské elektrárne, a.s.
1.2	Právna forma	akciová spoločnosť
1.3	Druh žiadosti	Jestvujúca prevádzka - Zmena integrovaného Povolenia
1.4	Adresa sídla prevádzkovateľa	Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
1.5	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)	Je uvedená vyššie.
1.6	www adresa	www.evo.seas.sk
1.7	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Bohumil Kratochvíl, predseda predstavenstva Nicola Cotugno, podpredseda predstavenstva
1.8	IČO / IČ DPH	35 829 052 / 2020261353
1.9	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P	OKEČ: 40.1, 40.3 NOSE-P: 101.01
1.10	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie	Oddiel Sa vl. č. 2904/B
1.11	Splnomocnená kontaktná osoba	Ing. Ondrej Marcinčák – riaditeľ závodu
1.12	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	Ing. Ján Kalapoš, mobil: 0910673755 email: jan.kalapos@enel.com

Typ žiadosti

2. Popis žiadosti

Druh žiadosti	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. I zákona o IPKZ Zmena integrovaného Povolenia
Číslo platného integrovaného povolenia	2321-16291/2007/Kov/571020106 zo dňa 30.5.2007 v znení zmien : č.: 1719-8188/2008/Kov/571020106/Z1 zo dňa 10.03.2008 a č.: 4970-24374/2008/Kov/571020106/Z2 zo dňa 17.07.2008 a č.: 485-2168/2009/Kov/571020106/Z3 zo dňa 22.01.2009 a č.: 429-3771/2009/Kov/571020106/Z4 zo dňa 02.02.2009 a č.: 429-3771/2009/Kov/571020106/Z4 zo dňa 02.02.2009 a č.: 425-9271/2009/Kov/571020106/Z5 zo dňa 23.03.2009 a č.: 6282-23289/2009/Mer/571020106/Z6 zo dňa 13.07.2009 a č.: 3136-3869/2010/Mik/571020106/Z7 zo dňa 24.02.2010 a č.: 9626-42319/2009/Wit/571020106/Z8 zo dňa 29.12.2009 a č.: 585-8434/2010/Kov/571020106/Z9 zo dňa 29.03.2010 a č.: 3208-4726/2010/Kov/571020106/Z10 zo dňa 18.02.2010 a č.: 4969-15767/2010/Wit/571020106/Z11 zo dňa 25.05.2010 a č.: 5597-17951/2010/Hut/571020106/Z12 zo dňa 28.06.2010 a č.: 8697-33223/2010/Wit/571020106/Z13 zo dňa 01.12.2010 a č.: 9232-1720/2011/Kov/571020106/Z14 zo dňa 26.01.2011 a č.: 10109-4901/2011/Kov/571020106/Z15 zo dňa 21.02.2011 a č.: 5553-20846/2011/Haj/571020106/Z16 zo dňa 26.07.2011 a č.: 7247-24116/2012/Haj/571020106/Z17 zo dňa 18.09.2012 a č.: 3119-12570/2013/Haj/571020106/Z18 zo dňa 13.05.2013 a č.: 3416-13036/2013/Val/571020106/Z19 zo dňa 15.05.2013 a č.: 3834-14542/2013/Haj/571020106/Z20 zo dňa 11.06.2013 a č.: 4936-22849/2013/Haj/571020106/Z21 zo dňa 02.09.2013 a č.: 598-12039/2014/Haj/571020106/Z22 zo dňa 24.04.2014 a č.: 4839-21047/2014/Haj/571020106/Z23 zo dňa 18.07.2014 a č.: 8181-2265/57/2015/Haj,Val/571020106/Z24 zo dňa 27.01.2015 a č.: 5919-26234/2015/Haj/571020106/Z25 zo dňa 17.09.2015 a č.: 6663-30887/2015/Haj/571020106/Z26 zo dňa 09.11.2015 a č.: 5740-27284/2016/Haj/571020106/Z27 zo dňa 26.09.2016
Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia	Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia je podaná z dôvodu preklasifikovania časti vyprodukovaných tuhých splodín horenia (lôžkového popola kat. č. 10 01 01) na vedľajší produkt vznikajúci pri výrobe elektrickej energie spaľovaním čierneho uhlia. Predmetom požadovanej zmeny je v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, § 3, odsek 3, písm. c), bod 8 žiadosť o : - udelenie súhlasu o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt

	a nie za odpad. - zmenu povolenia na odber povrchových vôd na dobu určitú – uvedenie do súladu so zákonom 364/2004 Z.z. v znení prijatých zmien a novelizácií (v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, § 3, odsek 3, písm. b), bod 1.1. - zmenu povolenia na odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd na dobu určitú – uvedenie do súladu so zákonom 364/2004 Z.z. v znení prijatých zmien a novelizácií (v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, § 3, odsek 3, písm. b), bod 1.2 a bod 1.3
Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	Ing. Ján Kalapoš, mobil: 0910673755 email: jan.kalapos@enel.com

B. Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1. Informácie o povoľovanej prevádzke

1.1	Názov prevádzky	S E, a.s. Elektrárne Vojany, závod, 076 73 Vojany
1.2	Adresa prevádzky	Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Vojany, závod, 076 73 Vojany
1.3	Umiestnenie prevádzky	Kraj: Košice, Okres: Michalovce, Obec: Vojany Katastrálne územie: obec Vojany, SE - EVO, z. sa nachádzajú na východnom Slovensku v oblasti Východoslovenskej nížiny v okrese Michalovce.
1.4	Zemepisné súradnice	48° 33' 16.270323" N 21° 58' 25.7052233" E

2. Základné informácie o stavebných objektoch a prevádzkových súboroch prevádzky

2.1	Stavebník	Slovenské elektrárne, a.s , Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava
2.2	Názov stavby	-
2.3	Druh stavby	-
2.4	Účel stavby	-
2.5	Miesto stavby	Areál EVO
2.6	Uvedenie do prevádzky	-
2.7	Projektant	-
2.8	Rozpočtové náklady	-
2.9	Zhotoviteľ	-
2.10	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti	Stavba sa nachádza v katastrálnom území Vojany na pozemku parcelné číslo 833/41 Vlastníkom pozemkov sú SE a.s.
2.11	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom	Vlastníkom susedných pozemkov sú SE, a.s.
2.12	Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty	-
2.13	Stručný popis novo navrhovanej časti prevádzky	Rozhodnutím IPKZ č. 2321-16291/2007/Kov/571020106 zo dňa 30.5.2007 v znení rozhodnutia IPKZ č.: 6663-30887/2015/Haj/571020106/Z26 zo dňa 09.11.2015 bola pre SE, a.s. Elektrárne Vojany, závod povolená činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ kategorizovaná ako **1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW** a ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia. Ďalej bolo vydané povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody podľa § 8

		ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, **Požadovaný stav :** 1. SE, a.s. Elektrárne Vojany, závod produkujú pri spaľovaní čierneho uhlia vo fluidných kotloch odpad, okrem iného lôžkový popol kat. č. 10 01 01. Tento popol bol Technickým a skúšobným ústavom stavebným certifikovaný ako umelé kamenivo s použitím v stavebníctve. Časť produkcie tohto popola má SE, a.s., možnosť odpredať na ďalšie využitie a tým znížiť množstvo produkovaných odpadov. K tomu je potrebný súhlas o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad. 2. Uvedenie platného rozhodnutia o IPKZ do súladu so zák. č 364/2004 Z.z. v platnom znení.

C. Stručné zhrnutie údajov a informácií na účely zverejnenia

P. č.	Zhrnutie
	Identifikácia žiadateľa : Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 , 821 09 Bratislava IČO : 35 829 052 Zdôvodnenie žiadosti : 1. Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia je spracovaná a predložená povoľovaciemu orgánu z dôvodu rozhodnutia vrcholových orgánov SE, a.s. odpredávať časť vyprodukovaného odpadu ako vedľajší produkt. 2. Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia je spracovaná a predložená povoľovaciemu orgánu z dôvodu uvedenia podmienok rozhodnutia o IPKZ do súladu s platnou legislatívou SR. Opis prevádzky a jej základných parametrov: Závod Elektrárne Vojany Miesto : 076 73 Vojany Kategorizácia činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ : Energetika 1.1 Spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW **Vplyv stavby na životné prostredie :** nie je

D. Návrh podmienok povolenia

Požadované zmeny integrovaného povolenia sa týkajú :

IP č.: 2321-16291/2007/Kov/571020106 zo dňa 30.5.2007,

Zmeny IP č: 6663-30887/2015/Haj/571020106/Z26 zo dňa 09.11.2015

1. V časti **I. Údaje o prevádzke , bod B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa ruší znenie 1. odseku:

„Prevádzka Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod (ďalej tiež „EVO“) je určená na výrobu elektrickej energie v štyroch parných kondenzačných turbogenerátoroch s celkovým projektovaným elektrickým výkonom 440 MW, ktoré sú inštalované v blokovom usporiadaní so štyrmi kotlami určenými na výrobu vysokotlakovej prehriatej pary o teplote cca 510 - 540 °C a tlaku 12,5 - 14,3 MPa. Prevádzka pozostáva z jedného objektu - EVO I. V EVO I, v ktorom sa spaľuje čierne uhlie, sú umiestnené bloky č. 5 a č. 6 s fluidnými kotlami K15 a K16 s tepelným príkonom každého z kotlov 283,7 MW a turbogenerátormi TG5 a TG6. Celkový inštalovaný tepelný príkon kotlov EVO je 567,4 MW. Časť objektu EVO I , v ktorom sú umiestnené kotly, sa nazýva kotolňa, časť objektu, v ktorom sú umiestnené turbogenerátory, sa nazýva strojovňa.

a nahrádza sa novým textom nasledovne :

„Prevádzka Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod (ďalej tiež „EVO“) je určená na výrobu elektrickej energie v štyroch parných kondenzačných turbogenerátoroch s celkovým projektovaným elektrickým výkonom 220 MW, ktoré sú inštalované v blokovom usporiadaní s dvomi kotlami určenými na výrobu vysokotlakovej prehriatej pary o teplote cca 510 - 540 °C a tlaku 12,5 - 14,3 MPa. Prevádzka pozostáva z jedného objektu - EVO I. V EVO I, v ktorom sa spaľuje čierne uhlie, sú umiestnené bloky č. 5 a č. 6 s fluidnými kotlami K15 a K16 s tepelným príkonom každého z kotlov 283,7 MW a turbogenerátormi TG5 a TG6. Celkový inštalovaný tepelný príkon kotlov EVO je 567,4 MW. Časť objektu EVO I , v ktorom sú umiestnené kotly, sa nazýva kotolňa, časť objektu, v ktorom sú umiestnené turbogenerátory, sa nazýva strojovňa.

Dopĺňa sa - nové odseky o surovinách a o produktoch a odpadoch:

V prevádzke sa používajú:
Suroviny, pomocné látky, aditíva:
- kyselina chlorovodíková
- hydroxid sodný
- chlorid železitý
- hydrát vápenatý
- fosforečnan sodný
- mletý vápenec
- oleje (turbínové, prevodové, motorové, hydraulické, inhibované transformátorové)
- hydrazín

Palivá:
- čierne uhlie
- zemný plyn naftový
- biomasa – drevná štiepka
- motorová nafta

V prevádzke vznikajú:
Produkty:
- elektrická energia
- tepelná energia
- demi voda

Vedľajšie produkty:
- lôžkový popol – umelé kamenivo

Odpady:
- lôžkový popol
- úletový popol
- ostatné odpady v zmysle platného katalógu odpadov
- nebezpečné odpady v zmysle platného katalógu odpadov

Zdôvodnenie bodu 1. :
Slovenské elektrárne, a.s., v zmysle ustanovení zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. vyvíjajú snahy o znižovanie množstva nimi produkovaných a skládkovaných odpadov. K tomu patrí snaha o odpredaj časti produkovaného lôžkového popola, ktorý je Technickým a skúšobným ústavom stavebným certifikovaný ako umelé kamenivo s možnosťami použitia v stavebníctve. Preto je potrebné zmeniť jeho zaradenie z odpadu na vedľajší produkt.
SE, a.s., závod Elektrárne Vojany vyrábajú elektrickú energiu procesom spaľovania čierneho uhlia vo fluidných kotloch K5 a K6. Podrobný opis výrobného procesu je súčasťou platného IPKZ spolu s identifikačnými údajmi žiadateľa.
Spaľovaním uhlia vzniká tepelná energia, ktorá je v turbogenerátore premenená na elektrickú energiu (hlavný produkt). Pri spaľovaní uhlia vo fluidných kotloch kontinuálne vznikajú popoly – úletový a lôžkový (bez akejkoľvek úpravy výrobného procesu), ktoré sú v súčasnosti považované za odpad z výroby a ich vznik je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu v tepelnej elektrárni.
Vzniknutý lôžkový popol je bez ďalšej úpravy vhodný na použitie v stavebníctve ako zásypový materiál, ako umelé kamenivo do bitúmenových zmesí a ako umelé kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v staviteľstve. Certifikát je pripojený v prílohe.
Lôžkový popol je inertný materiál bez akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí.
Odber vedľajšieho produktu lôžkového popola je zabezpečený zmluvou o spolupráci pripojenou v prílohe, ktorá je uzavretá na dobu neurčitú a pokrýva celé množstvo lôžkového popola, ktoré môžu SE, a.s., ako dodávateľ odberateľovi dodať.

2. V časti **II. Podmienky povolenia,** v stati **„A Podmienky prevádzkovania“** sa ruší znenie dotknutých častí a nahrádza sa novým textom nasledovne :

„**A Podmienky prevádzkovania**

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.5 Prevádzkovateľ má povolené odoberať povrchové vody z rieky Laborec, miesto odberu riečny kilometer 11,15 v množstvách ako je uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3 Povolené množstvá na odber povrchových vôd

Q_{priem}	Q_{max}	Q_{denne}	$Q_{ročne}$
neurčuje sa	9,5 $m^3 s^{-1}$	820 800 $m^3.d^{-1}$	299 592 000 $m^3.r^{-1}$

V odseku doplniť:

Povolenie na odber povrchovej vody z rieky Laborec sa vydáva na dobu 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

B. Emisné limity

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a vodách z povrchového odtoku.

2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať odpadové vody kontinuálne, 24 hod. denne, 365 dní v roku z otvoreného kanála do recipienta Laborec v riečnom kilometri vyústenia otvoreného kanála 10,83, číslo hydrologického poradia 4-30-07-001

za nasledovných podmienok:

- Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovných tabuľkách:

Zdroj emisií: Odpadové vody a vody z povrchového odtoku z prevádzky
Miesto vypúšťania: Výpustný objekt z kanála odpadových vôd do recipienta Laborec

Ukazovateľ	**Limitné koncentračné hodnoty [mg. l^{-1}]**		**Bilančné hodnoty**
	p	**m**	**[t. rok^{-1}]**
pH	6,5 - 8,5	8.5	-
Biochemická spotreba kyslíka - BSK_5	neurčená	5	1 500
Chemická spotreba kyslíka - $CHSK_{Cr}$	neurčená	35	10 500
Nerozpustené látky - NL	neurčená	30	9 000
Rozpustené látky po žíhaní pri 105 °C - RL_{105}	neurčená	500	150 000
Rozpustené látky po žíhaní pri 550 °C - RL_{550}	neurčená	300	90 000
Nepolárne extrahovateľné látky (ÚV, IČ) - NEL	neurčená	0,1	30
hydrazín	neurčená	4	1 200
AOX	neurčená	0,5	150

p – priemerné povolené koncentračné hodnoty jednotlivých ukazovateľov znečistenia
m – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v 8- hodinovej zlievanej vzorke

Zdroj emisií: Odpadové vody z ČOV
Miesto vypúšťania: Výpustný objekt z ČOV do kanála odpadových vôd

Ukazovateľ	**Limitné koncentračné hodnoty [mg. l^{-1}]**		**Bilančné hodnoty**
	p	**m**	**[t. rok^{-1}]**
Biochemická spotreba kyslíka - BSK_5	neurčená	8	neurčená

Chemická spotreba kyslíka - $CHSK_{Cr}$	neurčená	35	neurčená
Nerozpustené látky - NL	neurčená	25	neurčená
Nepolárne extrahovateľné látky (ÚV, IČ) - NEL	neurčená	1,5	neurčená
Fe	neurčená	3	neurčená

p – priemerné povolené koncentračné hodnoty jednotlivých ukazovateľov znečistenia
m – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v bodovej vzorke

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené tabuľke sa považujú za dodržané, ak ani v jednej zlievanej alebo bodovej vzorke nebude prekročená určená koncentračná hodnota „m“.

- maximálny objem odpadových vôd vypúšťaných z otvoreného kanála odpadových vôd nesmie prekročiť hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

Výpust z otvoreného kanála odpadových vôd do recipienta Laborec

$Q_{priem..}$ [$l.s^{-1}$]	**$Q_{max.}$ [$l.s^{-1}$]**	**$Q_{denné}$ [$m^3.deň^{-1}$]**	**$Q_{celkové}$ [$m^3 . rok^{-1}$]**
4 756	8 500	410 918,4	149 985 216

- teplota vypúšťaných odpadových vôd v profile Ižkovce môže byť období mesiacov máj až október maximálne 30 °C, pri Δ t 7 °C, v období mesiacov november až apríl 18 °C pri Δ t 9 °C .

V odseku doplniť:
Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku sa vydáva na dobu 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

V odseku doplniť:

13. Prevádzkovateľ je povinný znižovať produkciu odpadov určených na zneškodňovanie, resp. skládkovanie dostupnými spôsobmi, napr. predajom vedľajšieho produktu (lôžkového popola).

Zdôvodnenie bodu 2. :
Počas doby platnosti IPKZ došlo k zmenám legislatívy, čo je premietnuté do navrhovaného znenia bodu 3 žiadosti a zároveň je to plnenie podmienky uvedenej v bode II.A.4.7.

E. Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

1. Zoznam známych účastníkov konania a dotknutých orgánov podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ

P.Č.	Zoznam účastníkov konania
1.	Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
P.Č.	Zoznam dotknutých orgánov
1.	Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredia Michalovce, Námestie slobody 1,07101 Michalovce

2. Zoznam známych účastníkov konania a dotknutých orgánov podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

P.Č.	Zoznam účastníkov konania
1.	Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava

P.Č.	Zoznam dotknutých orgánov
1.	Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredia Michalovce, Námestie slobody 1, 07101 Michalovce

F. Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som zabezpečil vypracovanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia. Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

S pozdravom

Dátum: 9.6.2017

……
Ing. Ondrej Marcinčák – riaditeľ závodu

G. Prílohy k žiadosti:

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

P. č.	Názov a hodnota utajovaných údajov
	žiadne údaje nie sú utajované
P. č.	Názov a hodnota dôverných údajov
	žiadne údaje nie sú dôverné

2. Ďalšie doklady

	Projektové dokumentácie	Č. prílohy
1.	Integrované povolenie č. 2321-16291/2007/Kov/571020106 zo dňa 30.5.2007 v znení zmeny: č. 6663-30887/2015/Haj/571020106/Z26 zo dňa 09.11.2015	1
2.	Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301-CPR-0665 vydaný TSÚS, n.o. Bratislava, ktorým sa lôžkový popol z K5 a K6 EVO Vojany uznáva za stavebný výrobok – umelé kamenivo (vydaný 13. 3. 2017 v Bratislave)	2
3.	Zmluva o spolupráci medzi SE, a.s., Bratislava a Štefan Počatko, Zemplínska Široká 072 12, ktorou sa SE, a.s., zaväzujú dodávať odberateľovi popoly v zmysle budúcej uzavretej zmluvy o dodávke popolov v závislosti od aktuálnych možností SE, a.s..	3

Spracoval : Ing. Ján Kalapoš – technik ŽP SE EVO

Odporučil : Ing. Vladimír Baločko – manažér bezpečnosti a ŽP

Schválil : Ing. Ondrej Marcinčák – riaditeľ závodu