


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 877 - 1675/2010/Kri, Pol/470560106/Z12

Banská Bystrica 25.01.2010



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., písm. c) bod 10. a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### **z menu integrovaného povolenia**

vydaného rozhodnutím č. 837 – 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007,  
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami:  
č. 837 – 35015/2007/Pol/470560106/Z1-Ú zo dňa 29.10.2007, č. 4625 –  
11382/2008/Pol/470560106/Z2 zo dňa 02.04.2008, č. 6676 - 20592/2008/Pol/470560106/Z3  
zo dňa 19.06.2008, č. 5117 - 24126/2008/Pol/470560106/Z4 zo dňa 16.07.2008, č. 4364 -  
25502/2008/Kri,Pol/470560106/Z5 zo dňa 28.07.2008, č. 1032 -1946/2009/  
Pol/470560106/Z6 zo dňa 20.01.2009, č. 4601 - 10975/2009/Pol/470560106/Z7 zo dňa  
08.04.2009, č. 767 - 13810/2009/ Pol,Kri/470560106/Z8 zo dňa 27.04.2009, č. 5746 -  
28385/2009/ Pol/470560106/Z9 zo dňa 02.09.2009, č. 7481 - 34177/2009/Kri,  
Pol/470560106/Z10 zo dňa 23.10.2009, č. 8619 – 36938/2009/Pol/470560106/Z11 zo dňa  
23.11.2009

(ďalej len „integrované povolenie“)  
pre prevádzku

„Elektrárne Nováky, závod“  
Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostol'any

prevádzkovateľ: **Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052**, ktorou

- povoľuje stavebné úpravy „Dvojité dno zásobníkových nádrží VOŤ č. 1,2,3 ENO B bl.č.1,2 a Oprava záchytnej havarijnej jamy ZN VOŤ č. 1,2,3 MH ENO B bl.č.1,2“ (bod **a**)
- mení integrované povolenie (bod **b**)

**a)** podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona **povoľuje stavebné úpravy** „Dvojité dno zásobníkových nádrží VOŤ č. 1,2,3 ENO B bl.č.1,2 a Oprava záchytnej havarijnej jamy ZN VOŤ č. 1,2,3 MH ENO B bl.č.1,2“ na pozemku parc. č. 1031/209 v katastrálnom území Zemianske Kostolany (ďalej len „stavba“) v nasledovnom rozsahu:

Jestvujúce zásobníkové nádrže ťažkého vykurovacieho oleja č. 1, 2, a 3 slúžiace pre ENO B bl.č.1,2 sú jednoplášťové valcové stojaté nádrže umiestnené v pieskovom lôžku na betónovom základe. Nádrže sú situované v záchytnej nádrži.

Na zásobníkových nádržiach sa vybuduje dvojité dno na zistenie a zachytenie prípadného úniku. V plášti nádrží sa vybuduje montážny otvor, ktorý sa po ukončení montáže naspät' zavarí a zaizoluje.

Skladovací objem nádrží č. 1 a 3 sa zníži z 125 m<sup>3</sup> na 122 m<sup>3</sup> a skladovací objem nádrže č. 2 sa zníži z 250 m<sup>3</sup> na 243 m<sup>3</sup>.

V záchytnej nádrži sa zaizoluje dno a bočné steny do výšky 1 m a tiež sa zaizolujú základy zásobníkov.

**Stavebníkom stavby je:** Slovenské elektrárne, a.s.,  
Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava.

**Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.
3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

7. Stavba bude ukončená najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.
9. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
10. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Pri uskutočňovaní stavby dbať na to, aby nebezpečné látky nemohli vniknúť do povrchových alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
12. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
13. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, zhodnotiť resp. zneškodniť v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Doklady o tom, ako bolo naložené s odpadom stavebník preukáže pri uvedení stavby do užívania.
14. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
15. Stavebník bezodkladne po vykonaní stavebných úprav skladovacích nádrží č. 1,2,3 ENO B bl.č.1,2 a záchytnej vane týchto nádrží zabezpečí vykonanie skúšky tesnosti nádrží a záchytnej vane odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
16. Záchytná havarijná nádrž musí byť nepriepustná, odolná a stála voči pôsobeniu a prieniku nebezpečných látok do okolitého prostredia.
17. Objem záchytnej havarijnej nádrže musí spĺňať ustanovenia § 4 vyhlášky č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
18. Stavebník po vykonaní prekládky potrubí na skladovacích nádržiach mazutu č. 4 a č. 5 zabezpečí vykonanie skúšky tesnosti plniacich a odkaľovacích potrubí odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
19. Po ukončení stavby stavebník podá inšpekcii návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
20. V kolaudačnom konaní, na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované a schválené prevádzkové predpisy, doklady o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom, výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, stavebný denník a ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia.
21. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno po vykonaní stavebných úprav užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

22. Pred začatím činnosti v prevádzke stavebník predloží orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky a návrh na schválenie prevádzkového poriadku.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracovali: Ing. Ján Znamenák, autorizovaný stavebný inžinier zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 1645\*Z\*5-6 a Ing. Roman Šrámek, autorizovaný stavebný inžinier zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 4729\*SP\*I3.

**b) Integrované povolenie sa dopĺňa a mení nasledovne:**

v úvode výrokovej časti podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udeľuje súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (Dvojité dno zásobníkových nádrží ŤVO č. 1,2,3 ENO B bl.č.1,2 a Oprava záchytnej havarijnej vane ZN ŤVO č. 1,2,3 MH ENO B bl. 1,2).

**V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti B. 2 Opis prevádzky, Nakladanie s nebezpečnými látkami, Skladovanie ŤVO (mazutové hospodárstvo ENO B 1,2) sa ruší text s nasledovným znením:** „ŤVO je skladovaný v 3 nadzemných jednoplášťových oceľových nádržiach o celkovom objeme 400 m<sup>3</sup> (2 x 125 m<sup>3</sup>, 1 x 250 m<sup>3</sup>), ktoré sú vybavené parnými vyhrievacími hadmi. Vratný kondenzát z vyhrievania skladovacích nádrží ŤVO je prečerpávaný do napájacej nádrže pri ENO A. Z napájacej nádrže je kondenzát čerpaný do okruhu parného kotla.

Skladovacie nádrže ŤVO sú umiestnené v záchytnej železobetónovej vane o objeme 400 m<sup>3</sup>, ktorá nie je nepriepustne zabezpečená voči úniku ropných látok do povrchových a podzemných vôd. Každá skladovacia nádrž je vybavená svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny, teplomerom a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej teploty 80°C. Skladovacie nádrže ŤVO nemajú zabezpečenú indikáciu netesnosti dna nádrží.“ a **nahrádza sa novým textom, ktorý znie:**

„ŤVO pre ENO B bl. č.1,2 je skladovaný v 3 nadzemných jednoplášťových oceľových nádržiach ZN č. 1 o objeme 122 m<sup>3</sup>, ZN č. 2 o objeme 243 m<sup>3</sup> a ZN č. 3 o objeme 122 m<sup>3</sup>. Skladovacie nádrže ZN č. 1, ZN č. 2 a ZN č. 3 majú dvojité dno so zabezpečenou indikáciou netesnosti dna nádrží na monitorovanie úniku ŤVO. Každá skladovacia nádrž na ŤVO je vybavená svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny, teplomerom a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej teploty 80°C.

Základy skladovacích nádrží ZN č.1, ZN č. 2 a ZN č. 3 na ŤVO sú nepriepustne zabezpečené voči úniku nebezpečných látok fóliou z PVC materiálu (FATRAFOL 806, hr. 1,5 mm). Skladovacie nádrže sú vybavené parnými vyhrievacími hadmi a vratný kondenzát

z vyhrievania skladovacích nádrží ŤVO je prečerpávaný do napájacej nádrže pri ENO A. Z napájacej nádrže je kondenzát čerpaný do okruhu parného kotla.

Skladovacie nádrže na ŤVO ZN č.1 (122 m<sup>3</sup>), ZN č. 2 (243 m<sup>3</sup>) a ZN č. 3 (122 m<sup>3</sup>) pre ENO B bl. č.1,2 sú umiestnené v záchytnej železobetónovej vani o objeme 106,40 m<sup>3</sup>. Dno a vnútorné zvislé steny záchytnej vane skladovacích nádrží na ŤVO sú do výšky max. 1,0 m nepriepustne zabezpečené voči úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia fóliou vyrobenou z PVC materiálu (FATRAFOL 806, hr. 1,5 mm), ktorá je odolná voči pôsobeniu skladovaných látok. Nad a pod fóliou je uložená geotextília (Tatratex 300g/m<sup>2</sup>). Po obvodě záchytnej nádrže je zberný kanálik (nepriepustne zabezpečený voči úniku nebezpečných látok fóliou FATRAFOL), ktorý odvádza vodu z povrchového odtoku do zbernej šachty. Zo zbernej šachty je voda z povrchového odtoku prečerpávaná do čistiacej stanice zamazutovaných odpadových vôd. *(Pozn.: čistiaca stanica zamazutovaných odpadových vôd nie je predmetom tejto zmeny, podrobný opis čistiacej stanice zamazutovaných odpadových vôd je uvedený v zmene integrovaného povolenia č.8)*

**V kapitole II. Podmienky povolenia, v časti A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami sa dopĺňajú nové body 6.67 až 6.69, ktoré znejú:**

- 6.67 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave signalizačné zariadenia na indikáciu netesnosti dna skladovacích nádrží ZN č.1, č.2 a č.3 na ŤVO pre ENO B bl. č.1,2 a vykonávať **raz za tri mesiace** pravidelnú kontrolu ich funkčnej spoľahlivosti. O vykonanej kontrole viest' pravidelné záznamy.
- 6.68 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok pre skladovanie mazutu v skladovacích nádržiach ZN č.1, č.2 a č. 3 na ŤVO pre ENO B bl. č.1,2, ktorý bude obsahovať pokyny a usmernenia z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd, ktorými sa musí obsluhu riadiť, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd. V prevádzkovom poriadku musí byť zakotvená aj povinnosť kontrolovať funkčnosť technologických zariadení, ktoré slúžia na skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami. Prevádzkovateľ preukázateľným spôsobom oboznámi obsluhu prevádzky s aktualizovaným prevádzkovým poriadkom pre skladovanie mazutu v nádržiach ZN č. 1, č.2 a č.3 pre ENO B bl. č.1,2 a o oboznámení musí byť spísaný záznam.
- 6.69 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť stálu kontrolu počas celej doby odkaľovania skladovacích nádrží ZN č.1, č.2 a č.3 na ŤVO pre ENO B bl. č.1,2. Musí sledovať postup odkaľovania a zabezpečiť, aby počas odkaľovania nádrží a po jeho skončení nedochádzalo k úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia z odkaľovacieho hrdla.

Podmienky v časti B. tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii stavby podľa časti a) a b) a jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoloňovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava zo dňa 03.09.2009, doplnenej dňa 20.11.2009 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní.

K žiadosti prevádzkovateľ doložil aj doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku zo dňa 28.09.2009 vo výške 165,50 eura. Inšpekcia znížila správny poplatok o 50% podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko si zmena integrovaného povolenia nevyžadovala rozsiahle posudzovanie.

Nakoľko k žiadosti neboli priložené náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa a stavebníka na jej doplnenie v lehote 60 dní a konanie prerušila rozhodnutím č. 8621-34673/47/2009/Pol/470560106 zo dňa 27.10.2009.

Inšpekcia listom č. 8621-39930/47/2009/Pol, Kri zo dňa 10.12.2009 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanovisko od ObÚ ŽP Prievidza, úsek štátnej správy ochrany vôd a úseku odpadového hospodárstva. Stavebník v konaní predložil stanoviská Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prievidzi a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach. Stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi v konaní inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu stavby podané žiadne námietky.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia udeľuje podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v oblasti odpadov bolo aj vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva.

V prevádzke budú vykonané stavebné úpravy nádrží na skladovanie mazutu č. 1,2,3 pre ENO B bl.č.1,2 ktorá spočíva v zhotovení dvojitého dna skladovacích nádrží, zabezpečení signalizačného zariadenia na indikáciu netesnosti dna nádrží a nepriepustnom zabezpečení záchytnej vane nádrží na skladovanie mazutu voči pôsobeniu nebezpečných látok.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko zmena integrovaného povolenia vyplýva z opatrení, ktoré boli určené inšpekciou v rozhodnutí o vydaní integrovaného povolenia č. 837 - 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007 pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“. Nakoľko boli inšpekcii známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona aj od miestneho zisťovania.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť stavbu, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Nakoľko stavba bude umiestnená v uzavretom priestore existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, územné rozhodnutie sa na stavbu nevyžaduje. Obec Zemianske Kostolany udelila súhlas k vydaniu stavebného povolenia listom č. 2565/2009 zo dňa 16.12.2009.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedení zmenu a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie :**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava
2. Obec Zemianske Kostolany, Obecný úrad, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostolany
3. Ing. Ján Znamenák, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
4. Ing. Roman Šrámek, Martina Rázusa 59/12, 972 71 Nováky

**Na vedomie** (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek ŠVS, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
2. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek ŠSOH, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice