


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 309-7985/2010/Pat/770410104/Z14 a Z15

Žilina 16. 03. 2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., a)4. zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. a)7. zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 7. zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007, na vykonávanie činností v prevádzke

**„VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“,
Železničná 207/9, 914 41 Nemšová**

pre prevádzkovateľa **VETROPACK NEMŠOVÁ, Železničná 207/9, Nemšová** a jeho zmien č. 3608-12079/2008/Pat/770410104-Z1 zo dňa 08.04.2008, č. 4366-18702/2008/Mar/770410104-Z2-SP1 zo dňa 03.06.2008, č. 6093-23058/2008/Pat/770410104-Z3-SP2 zo dňa 03.07.2008, č. 7328-35504/2008/Žer/770410104/Z4-SP3 zo dňa 28.10.2008, č. 4130-5491/2009/Pat/770410104-Z5-SP4 zo dňa 16.02.2009, č. 3920-10417/2009/Pat/770410104-Z6-SP5 zo dňa 31.03.2009, č. 4254-14454/2009/Pat/770410104-Z7-DSP6+KR zo dňa 14.05.2009, č. 8164-30581/2009/Rek/770410104/Z8 zo dňa 06.10.2009, č. 8593-37278/2009/Mar/770410104/Z9-SP7 zo dňa 19.11.2009, č. 8740-37080/2009/Rek/770410104/Z10-SP8 zo dňa 18.11.2009, č. 872-3946/2010/Pat/770410104/Z11 zo dňa 18.02.2010, č. 747-3926/2010/Pat/770410104/Z12

zo dňa 17.02.2010, č. 643-918/Žer/770410104/Z13-SP9 zo dňa 15.01.2010, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“ podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ je :

(strana 26/90 rozhodnutia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007)

sa dopĺňa takto :

V oblasti ochrany ovzdušia :

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení užívania nového stredného zdroja znečisťovania ovzdušia a rozhodnutia a povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., a)4. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a)7 v súlade s § 33 ods. 3 písm. l) zákona o vzduší.

1.

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a)1, a)4. zákona o IPKZ

udeľuje súhlas

na vydanie rozhodnutia o povolení trvalého užívania nového stredného zdroja znečisťovania ovzdušia a rozhodnutia o povolení trvalého užívania technologického zariadenia po vykonaných zmenách na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., a)4. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. a), d) zákona o ovzduší v tomto rozsahu :

- A. Prevádzka technologického zariadenia po vykonaných zmenách – spoločný elektrofilter taviacich agregátov W71 a W72.**
- B. Prevádzka nového technologického zariadenia po jeho vybudovaní – plynová kotolňa – nový zdroj tepla.**

2.

V časti :

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky, 2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Energetický zdroj

1. Palivovo – energetický priemysel.

1.1.2. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom väčším ako 0,3 MW.

Plynová kotolňa (stredný zdroj znečisťovania ovzdušia)

- kotol K1 – typ BK 6 o tepelnom príkone 5,028 MW,
- kotol K2, K3 – kotle typu HLG, každý o tepelnom príkone 5,831 MW ,
- kotol K4 - typ BK 4 o tepelnom príkone 3,39 MW.

(strana 28/90 rozhodnutia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007)

mení a dopĺňa takto:

Plynová kotolňa (stredný zdroj znečisťovania ovzdušia) – záložný zdroj do roku 2012.

- kotol K1 – typ BK 6 o tepelnom príkone 5,028 MW,
- kotol K2, K3 – kotle typu HLG, každý o tepelnom príkone 5,831 MW ,
- kotol K4 - typ BK 4 o tepelnom príkone 3,39 MW.

Nový zdroj tepla :

Hlavným zdrojom výroby tepla je teplovodný spalínový kotol typ VSK 20 využívajúci odpadové teplo zo spaľovania zemného plynu pri tavení obalového skla zo sklárskych taviacich agregátov W71,W72 s nasledovnými základnými parametrami:

- menovitá teplota vody na vstupe : 90°C
- menovitá teplota vody na výstupe: 110 °C
- menovitý tepelný výkon : 2000 kW
- vnútorný objem : 1,1 m³
- výhrevná plocha 169 m²

Spalínový kotol - ekonomizér pozostáva z troch blokov .

- dva stacionárne plynové kotly BUDERUS Ecostream Logano o menovitom tepelnom výkone 2 x 920 kW, menovitom tepelnom príkone 2 x 994,6 kW.

Plynové kotly majú funkciu záložného zdroja pri výpadku spalínového kotla a v prípade potreby špičkového zdroja

Menovitý výkon kotolne bude : 1840 kW.

Menovitý tepelný príkon kotolne bude : 1989,2 kW.

Kotly sú osadené pretlakovými monoblokovými horákmi typu WEISHAUP T WM-G10/4-A,ZM pre vstupný tlak plynu 20 kPa. Spaliny z kotlov sú do ovzdušia vyvedené tepelne izolovaným dvojstenným oceľovým stavebnicovým komínom typu RAAB DW ALKON DN 400, pričom každý kotol má samostatný komín. Komíny sú 5 m nad atikou objektu, t.j. 18,2 m nad úrovňou podlahy kotolne a 18,25 m nad úrovňou spevnenej betónovej plochy. Účinná výška každého komína je 17,5 m. Dymovody kotlov sú opatrené teplomerom pre meranie teploty spalín, manovákuomerom pre meranie tlaku a meracím miestom pre odber spalín.

Uvedené zdroje sú na strane vody vzájomne paralelne pripojené na spoločný potrubný rozvod .

Počas zimnej prevádzky je priestor kotolne vykurovaný 2 teplovzdušnými súpravami GEA SAHARA PLUS W 4632,02. Súpravy sú napojené na teplovodný systém a ich činnosť závisí od teploty v kotolni. Voda pre potreby kotolne je upravovaná prietokom cez automatické duplexné zariadenie od spoločnosti ProMinent.

3.

V časti :

2.Opis prevádzky, Ochrana ovzdušia

(strana 35/90 rozhodnutia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007)

mení a dopĺňa pôvodné body č.1. a 2. takto:

1. Taviaci agregát č. W 72 (vykurovaný zemným plynom naftovým s možnosťou dohrevu elektrickým príhrevom) – odvod odpadových plynov do komína **cez spoločný elektroodlučovač D ESP 3 – 525 L od firmy INTERPROJEKT GmbH Essen.**
2. Taviaci agregát č. W 71 (vykurovaný zemným plynom naftovým bez možnosti dohrevu elektrickým príhrevom) – odvod odpadových plynov do komína **cez spoločný elektroodlučovač D ESP 3 – 525 L od firmy INTERPROJEKT GmbH Essen.**

Ruší text :

V súčasnosti taviace agregáty nie sú vybavené odlučovacím zariadením pre TZL , odlučovacie zariadenie – elektrostatický odlučovač pre oba taviace agregáty – je predmetom stavebného povolenia, ktoré je súčasťou tohto integrovaného konania.

v celom rozsahu .

Energetický zdroj - plynová kotolňa

mení a dopĺňa takto:

Plynová kotolňa (stredný zdroj znečisťovania ovzdušia) – stará kotolňa, t.j. plynová parná stredotlaká kotolňa a výmenníková stanica (para/horúca voda) - záložný zdroj do roku 2012 :

- kotol K1 – typ BK 6 o tepelnom príkone 5,028 MW so samostatným výduchom,
- kotol K2, K3 – kotle typu HLG , každý o tepelnom príkone 5,831 MW so spoločným komínom,
- kotol K4 - typ BK 4 o tepelnom príkone 3,39 MW so samostatným výduchom.

Nový zdroj tepla – nová kotolňa :

- spalínový kotol VKP 20 o menovitom tepelnom príkone 2000 kW
- kotol BUDERUS Ecostream Logano o menovitom tepelnom príkone 994,6 kW so samostatným komínom o účinnej výške 17,5 m,
- kotol BUDERUS Ecostream Logano o menovitom tepelnom príkone 994,6 kW so samostatným komínom o účinnej výške 17,5 m,
- 2 teplovzdušné súpravy GEA SAHARA PLUS W 4632,02 napojené na teplovodný systém .

4.

V časti

(str.45 integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007)

Špecifické podmienky pre prevádzku energetiky (trafostanice, kotolne, turbokompresorovne):

mení podmienku A.5.48. takto :

Pri vykonávaní opráv a údržbe zariadení v prevádzke **energetika** dodržiavať **aktuálne platný** prevádzkovo-bezpečnostný predpis.

5.

V časti

B. Emisné limity, B.1. Emisie do ovzdušia , tabuľka č.14.

(strana 58/90 rozhodnutia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007)

Emisné limity pre taviace agregáty W71 a W72 , uvedené v zmene integrovaného povolenia č. 3920-10417/2009/Pat/770410104-Z6-SP5, zo dňa 31. 03. 2009, tabuľka č.14.

ostáva bezo zmeny v platnosti .

Tabuľka č.14.

Zdroj	Znečisťujúca látka	Limitný hmotnostný tok (kg.h⁻¹)	Určený emisný limit
Taviace agregáty W 71 a W 72	TZL	neurčený	30
	Σ kovov I (As, Cr, Cd, Co, Ni, Se)	0,005	0,5
	Σ kovov II (Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V)	0,025	4,0
	SO ₂	neurčený	400
	NO _x ako NO ₂	neurčený	1200
	HF	0,05	4
	HCl	0,3	20

Podmienky platnosti emisných limitov (ďalej len „EL“) pre W 71 a W 72:

Uvedené EL platia pre koncentrácie TZL, Σ kovov I (As, Cr, Cd, Co, Ni, Se), Σ kovov II (Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V), SO₂, NO_x ako NO₂, HF a HCl prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa, teplote 0°C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 13 % obj.

6.

Časť

B. Emisné limity, B.1. Emisie do ovzdušia, tabuľka č.14.

(strana 60/90 rozhodnutia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007) zmenenej rozhodnutím č. 3920-10417/2009/Pat/770410104-Z6-SP5, zo dňa 31.03. 2009

sa mení takto :

Nadpis :

Plynová kotolňa - kotle K1, K2, K3 a K4 : platia do doby uvedenia záložnej plynovej teplovodnej kotolne do trvalej prevádzky

sa nahrádza nadpisom :

Plynová parná stredotlaká kotolňa a výmenníková stanica (para/horúca voda) - stará kotolňa - záložný zdroj tepla do r.2012 .

Tabuľka č.19. a podmienky platnosti emisných limitov

Tabuľka č.19.

Parameter	Určený emisný limit (mg.m⁻³)
NO _x ako NO ₂	200
CO	100

Nadpis :

Záložná plynová teplovodná – kotly BUDERUS Ecostream Logano o menovitom tepelnom príkone 2 x 994,6 kW, horáky WEISHAUP T WM-G10/4-A,ZM : platia od doby uvedenia záložnej plynovej teplovodnej kotolne do trvalej prevádzky

sa nahrádza nadpisom :

Záložná plynová teplovodná – kotly BUDERUS Ecostream Logano o menovitom tepelnom príkone 2 x 994,6 kW, horáky WEISHAUP T WM-G10/4-A,ZM – nová kotolňa:

Tabuľka č.19.1.

Parameter	Určený emisný limit (mg.m ⁻³)
NO _x ako NO ₂	200
CO	100

Nadpis :

Podmienky platnosti emisných limitov (ďalej len „EL“) pre plynovú kotolňu :

sa mení takto :

Podmienky platnosti emisných limitov (ďalej len „EL“) pre **plynové kotolne – stará i nová kotolňa :**

Uvedené EL platia pre koncentrácie NO_x a CO prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa, teplote 0°C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 3 % obj.

Za podmienku B.1.7. sa dopĺňa nová podmienka :

B.1.8. Do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vykonať oprávnené diskontinuálne meranie tuhých znečisťujúcich látok za elektroodlučovačom taviacich agregátov W71 a W72.

7.

V časti :

A.5. Technicko-prevádzkové podmienky

(strana 41/90 rozhodnutia 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007)

sa za podmienku A.5.4. dopĺňa podmienka A.5.4.1. :

A.5.4.1. Do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia aktualizovať STPP a TOO pre **Kmenáreň** so zapracovaním zmien, ktoré boli vyvolané uvedením stavby „Návrh a inštalácia filtračného zariadenia na zníženie vypúšťaných emisií do ovzdušia zo sklárskych taviacich agregátov 71 a 72 v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ“ do trvalej prevádzky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „VETROPACKK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“ pre prevádzkovateľa VETROPACKK NEMŠOVÁ s.r.o., Železničná 207/9,

914 41 Nemšová uvedené v integrovanom povolení č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007 v znení neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

O d ô v o d n e n i e :

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa VETROPACKK NEMŠOVÁ s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová zo dňa 22.12.2009, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a)1, a)4. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. a),d) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), podľa § 8 ods. 2 písm. a)7. v súlade s § 33 ods. 3 písm. l) zákona o vzduší a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007 v znení neskorších zmien č. 3608-12079/2008/Pat/770410104-Z1 zo dňa 08.04.2008, č. 4366-18702/2008/Mar/770410104-Z2-SP1 zo dňa 03.06.2008, č. 6093-23058/2008/Pat/770410104-Z3-SP2 zo dňa 03.07.2008, č. 7328-35504/2008/Žer/770410104/Z4-SP3 zo dňa 28.10.2008, č. 4130-5491/2009/Pat/770410104-Z5-SP4 zo dňa 16.02.2009, č. 3920-10417/2009/Pat/770410104-Z6-SP5 zo dňa 31.03.2009, č. 4254-14454/2009/Pat/770410104-Z7-DSP6+KR zo dňa 14.05.2009, č. 8164-30581/2009/Rek/770410104/Z8 zo dňa 06.10.2009, č. 8593-37278/2009/Mar/770410104/Z9-SP7 zo dňa 19.11.2009, č. 8740-37080/2009/Rek/770410104/Z10-SP8 zo dňa 18.11.2009, č. 872-3946/2010/Pat/770410104/Z11 zo dňa 18.02.2010, č. 747-3926/2010/Pat/770410104/Z12 zo dňa 17.02.2010, č. 643-918/Žer/770410104/Z13-SP9 zo dňa 15.01.2010, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na vykonávanie činnosti v prevádzke „VETROPACKK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“ pre prevádzkovateľa VETROPACKK NEMŠOVÁ s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,50 eura. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorú predložil spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia a vyplynula z plnenia podmienok integrovaného povolenia. Týka sa zmien Z14 a Z15, ktoré spolu úzko súvisia tak, ako obidve realizované stavby „Návrh a inštalácia filtračného zariadenia na zníženie vypúšťaných tuhých emisií do ovzdušia zo sklárskych taviacich agregátov 71 a 72 v spoločnosti Vetropack Nemšová, a „Zdroj tepla“. Prvá z nich bola povolená v integrovanom povolení č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007 a druhá v zmene integrovaného povolenia č. 3920-10417/2009/Pat/770410104-Z6-SP5, zo dňa 31.03.2009.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 11.01.2010 – prvá stavba a dňa 12.01.2010 – druhá stavba účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o zmene integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007 a určila lehotu na vyjadrenie v trvaní 30 dní. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. V určenej lehote inšpekcia neobdržala žiadne stanovisko dotknutých orgánov.

Inšpekcia upustila v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ od niektorých úkonov (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a v jeho neskorších zmenách a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2007 bolo:

1. zmena integrovaného povolenia vyvolaná povolením trvalého užívania stavby „Návrh a inštalácia filtračného zariadenia na zníženie vypúšťaných emisií do ovzdušia zo sklárskych taviacich agregátov 71 a 72 v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ“

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní odlučovacieho zariadenia – elektroodlučovača, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania „taviace agregáty W71 a W72“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. , v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších prepisov (zákon o ovzduší) (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti odpadov:

- posúdenie stavby „Návrh a inštalácia filtračného zariadenia na zníženie vypúšťaných emisií do ovzdušia zo sklárskych taviacich agregátov 71 a 72 v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ „z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), (t.j. odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby),

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Návrh a inštalácia filtračného zariadenia na zníženie vypúšťaných emisií do ovzdušia zo sklárskych taviacich agregátov 71 a 72 v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ“, v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o o verejnom zdraví“).

2. zmena integrovaného povolenia vyvolaná povolením trvalého užívania stavby „Zdroj tepla – VETROPACK NEMŠOVÁ“

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. , v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších prepisov (zákon o ovzduší) (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti odpadov:

- posúdenie stavby „Zdroj tepla - VETROPACK NEMŠOVÁ“ z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona

č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), (t.j. odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby),
v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Zdroj tepla - VETROPACK NEMŠOVÁ“, v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia a splnenie podmienok podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a vo veci rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa :

1. VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová
2. Mesto Nemšová, Ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Na vedomie :

3. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, Ul.. gen. M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín - štátna správa ochrany ovzdušia
4. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, Ul.. gen. M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín - štátna správa odpadového hospodárstva
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
6. spis