

(17)

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 5105-19273/37/2010/Bal/374860108/Z2

Bratislava 22.06.2010



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom..... 30.6.2010

Podpis :



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. (1) písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 1, 3. a 7. zákona o IPKZ, podľa § 17 ods. (1) zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

č. 7762-32094/37/2008/Bal,Sta/374860108 zo dňa 13.10.2008 v znení zmeny č. 5990-37716/37/2009/Koz/374860108/Z1 zo dňa 25.11.2009,

pre prevádzku: **Elektrárň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice**
(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa: **E.ON Elektrárne, s.r.o., SPP Kompresorová stanica 3,**
919 33 Trakovice

v uvedenom rozsahu:

Právoplatné rozhodnutie inšpekcie č. 7762-32094/37/2008/Bal,Sta/374860108 zo dňa 13.10.2008 v znení neskoršej zmeny, ktorým sa povoľuje vykonávanie činností v prevádzke (ďalej len „integrované povolenie“) dopĺňa nasledovne:

Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

I.I)

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. (2) zákona o IPKZ je:

- *písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia:*
 - bodu č. 1. udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania,
 - bodu č. 3. udelenie súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií,
 - bodu č. 7. o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania.

II.I)

A1. v y d á v a súhlas

V oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ, ktorým povoľuje skúšobnú prevádzku stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Elektrárň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice PC 1 – Elektrárň PPC Malženice“.

Súhlas sa vzťahuje na veľký zdroj znečisťovania ovzdušia (ZZO) kategórie:

1.5.1 Plynové turbíny s nainštalovaným menovitým tepelným príkonom 725 MW.

Súčasťou veľkého zdroja znečisťovania sú nasledovné technologické celky:

- Spaľovacia turbína typu SGT5-4000F s menovitým tepelným príkonom 725 MW_{tep}, umiestnená v objekte SO 02 Strojovňa spaľovacej a parnej turbíny – UMC.
- Pomocný kotol typu ASTEBO, THSD-I 14000 S s menovitým tepelným príkonom 10,4 MW, umiestnený v objekte SO 04 Pomocná kotolňa – UHB.
- Regulačná stanica plynu - ohrievacia stanica – 2 ks teplovodných kotlov so súhrnným tepelným príkonom 2 x 1,195 MW, umiestnené v objekte SO 12 Regulačná stanica plynu – 00UEN.
- Dieselgenerátorová stanica s inštalovanými 4 ks núdzových dieselgenerátorov so súhrnným tepelným príkonom 4 x 6,14 MW.
- Čerpadlo požiarnej vody s dieselagregátom s menovitým tepelným príkonom 0,52 MW.

Podmienky súhlasu:

1. Skúšobná prevádzka je povolená do **31.03.2012**.
2. V termíne do ukončenia skúšobnej prevádzky prevádzkovateľ vykoná prvé jednorazové diskontinuálne oprávnené meranie emisií nasledovne:
 - a) SO₂ zo spaľovacej turbíny SGT5-4000F,
 - b) znečisťujúcich látok z jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia uvedených v pol. 2 až 5 tabuľky podľa časti II.I, kap. B., bodu 2.1. tohto rozhodnutia.
3. Pred uvedením zdroja znečisťovania do trvalej prevádzky je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu v dostatočnom časovom predstihu o zmenu integrovaného povolenia za účelom:
 - a) udelenia súhlasu z hľadiska ochrany ovzdušia na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky,

- b) schválenia súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“),
 - c) udelenia súhlasu na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií (AMS).
4. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je potrebné predložiť správy z oprávneného diskontinuálneho merania emisií znečisťujúcich látok podľa kap. A1 bodu 2. tohto rozhodnutia a STPP a TOO schválený štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa.
5. Tento súhlas nenahrádza kolaudačné rozhodnutie vydávané podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

A2. v y d á v a s ú h l a s

- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 3. zákona o IPKZ, ktorým povoľuje inštaláciu automatizovaného meracieho systému (AMS).

Tento súhlas sa vzťahuje na automatizovaný merací systém (AMS), inštalovaný za plynovou turbínou na komíne vo výške 48,3 m v blízkosti pracovnej plošiny. Navrhovaný AMS je založený na odberovom nezriedľovacom meracom princípe s oddelením vlhkosti a bude slúžiť na kontinuálne meranie emisií znečisťujúcich látok (CO a NO_x) a koncentrácie O₂ zo spaľovacej turbíny typu SGT5-4000F, situovanej v areáli prevádzkovateľa v Malženiciach.

Technický popis AMS:

Predmetný AMS tvoria nasledovné základné časti:

- a) systém na odber vzoriek
- b) systém na úpravu vzoriek
- c) analyzátor
- d) emisný vyhodnocovací systém
- e) meranie spotreby zemného plynu.

Vzorky spalín budú odoberané vyhrievanou odberovou sondou z komína, ktorá bude vybavená keramickým filtrom na odfiltrovanie tuhých častíc. Vzorky budú odsávané plynovým čerpadlom, ktoré bude umiestnené v analyzátorovej skrini. Systém na úpravu vzoriek slúži na odstránenie vlhkosti, tuhých častíc a konverziu NO₂ na NO, ktorého koncentrácia bude následne stanovovaná v plynovom analyzátore. Na meranie koncentrácie CO, NO_x a O₂ je navrhovaný viackanálový plynový analyzátor Siemens Ultramat 23, umiestnený v kotolni na odpadové teplo. Analyzátor umožňuje meranie koncentrácie CO a NO na princípe absorpčnej nedisperznej infračervenej spektroskopie (NDIR), meranie koncentrácie O₂ je založené na elektrochemickom princípe. Emisný vyhodnocovací systém AMS bude pozostávať z emisného PC (data-loggera) s vyhodnocovacím systémom MEAC 2000 a tlačiarne. Údaje o okamžitej spotrebe paliva bude poskytovať riadiaci systém turbíny a budú vyhodnocované emisným vyhodnocovacím systémom. Meranie prietoku sa nebude vykonávať priamo analyzátorom, jeho hodnota sa bude vypočítavať z hodnôt inej prevádzkovej veličiny (spotreby zemného plynu).

Technické údaje analyzátora:

Typ	Ultramat 23
Výrobca	SIEMENS
Monitorované zložky odpadového plynu	oxidy dusíka vyjadrené ako NO _x (po konverzii NO ₂ na NO), oxid uhoľnatý CO, O ₂
Odberová sonda	odb. trubica z nehrdzavejúcej ocele s vyhrievaným keramickým filtrom 2 µm
Typ odberového potrubia	potrubie s elektrickým ohrevom s teplotou cca 140 °C
Merací princíp detektora	NO _x , CO – absorpčná nedisperzná IČ spektroskopia (NDIR) O ₂ – elektrochemický
Meracie rozsahy	NO _x : 0-150/0-750 mg.m ⁻³ CO: 0-150/0-750 mg.m ⁻³ O ₂ : 0-25 % obj.
Dolný detekčný limit	< 2 % rozsahu
Vplyv interferujúcich látok	< 4 % rozsahu
Čas odozvy	< 200 s
Drift nuly	< 2,0 % konca rozsahu/ 7 dní pre všetky merané zložky
Drift meracieho rozpätia	< 4 % rozsahu/ 7 dní pre NO _x < 2 % rozsahu/ 7 dní pre CO a O ₂
Linearita	< 2 % rozsahu pre všetky zložky

Podmienky súhlasu:

1. Predmetný AMS realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou „Malženice CCPP 400 MW“ č. zák. EGP-N0-6-10-003 vypracovanou spoločnosťou ENERGOPROJEKT Bratislava, a.s., Bratislava v januári 2010.
2. Inštalovaný AMS musí spĺňať požiadavky uvedené v príslušných ustanoveniach § 9 a prílohách č. 3, 4 a 5 vyhl. č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
3. Prevádzkovateľ je povinný do začatia trvalej prevádzky doplniť dokumentáciu AMS:
 - a) o spôsob výpočtu množstva emisií počas neprevádzkovania, výpadku analyzátorov AMS,
 - b) o spôsobe diaľkového prenosu a on-line prístupu k údajom AMS oprávneným osobám a orgánom ochrany ovzdušia z pamäti monitorovacieho systému, ako i spôsobe informovania verejnosti o znečisťovaní ovzdušia,
 - c) o vykonávací projekt, príručku na obsluhu a opravu a pracovnú inštrukciu na vykonávanie postupov podľa QAL 3.
4. Do začatia úplnej funkčnej skúšky AMS, preveriť vhodnosť umiestnenia odberových a meracích miest.
5. Na základe úplnej funkčnej skúšky stanoviť interval kalibrácie meracích rozsahov analyzátorov AMS a zapracovať ho do dokumentácie.
6. V termíne do začatia trvalej prevádzky prevádzkovateľ zabezpečí inšpekcií sprístupnenie a prenos údajov z automatizovaného meracieho systému.
7. Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením AMS do trvalej prevádzky vykonať úplnú funkčnú skúšku automatizovaného meracieho systému.
8. Predmetný AMS je možné prevádzkovať len so súhlasom na uvedenie predmetného AMS do prevádzky. Súhlas bude udelený inšpekciou formou zmeny integrovaného povolenia. K žiadosti o súhlas je potrebné predložiť Správu o úplnej funkčnej skúške AMS a dokladovať splnenie podmienok tohto súhlasu.

9. V prípade realizovania skúšobnej prevádzky AMS je prevádzkovateľ povinný v dostatočnom časovom predstihu pred začatím skúšobnej prevádzky AMS požiadať inšpekciu o súhlas na uvedenie AMS do skúšobnej prevádzky.

B. m e n í

integrované povolenie nasledovne:

- vo výrokovej časti integrovaného povolenia sa v časti I) kap. A) v oblasti ochrany ovzdušia ruší bod 2. v plnom rozsahu a nahrádza novým znením:

nové znenie:

2. u r č u j e emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania

2.1. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

P. č.	Zdroj znečistenia ovzdušia	Znečisťujúca látka	Emisný limit	Menovitý tepelný príkon	Palivo
			[mg.m ⁻³]	[MW]	
1.	Spaľovacia turbína	CO	50	725	Zemný plyn
		NO _x	50		
		SO ₂	35		
2.	Pomocný kotol	NO _x	200	10,4	Zemný plyn
		CO	100		
3.	Ohrievacia stanica v redukčnej stanici plynu <i>Teplovodné kotly 2 ks</i>	NO _x	200	2 x 1,195	Zemný plyn
		CO	100		
4.	Dieselgenerátorová stanica <i>Dieselgenerátory 4 ks</i>	TZL	130 ¹	4 x 6,14	Motorová nafta
		NO _x	1000		
		CO	650		
5.	Čerpadlo požiarnej vody	TZL	130 ¹	0,52	Motorová nafta
		NO _x	1000		
		CO	650		

¹ Platí pre spaľovanie kvapalných palív a bioplynu

- 2.2. Emisie znečisťujúcich látok budú vypúšťané z jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa nasledujúcej tabuľky:

Zdroj znečistenia ovzdušia	Miesto vypúšťania	
	označenie	výška
Spaľovacia turbína	komín	84 m
Pomocný kotol	komín	47 m
Ohrievacia stanica v redukčnej stanici plynu	komín	8,8 m
	komín	8,8 m
Dieselgenerátorová stanica	4 x samostatný výdych	4 m (jeden výdych)
Čerpadlo požiarnej vody	výdych	2,5 m

- 2.3. Podmienky platnosti špecifických emisných limitov pre plynové turbíny:
 Určené emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach a referenčnom obsahu kyslíka 15 % obj.
 Emisné limity platia pre jednotlivé turbíny pri základnom zaťažení vyššom ako 70 %.
- 2.4. Podmienky platnosti špecifických emisných limitov pre zariadenia na spaľovanie plyných palív:
 Určené emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach a referenčnom obsahu kyslíka 3 % obj.
- 2.5. Podmienky platnosti špecifických emisných limitov pre stacionárne piestové spaľovacie motory:
 Určené emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach a referenčnom obsahu kyslíka 5 % obj.
 Emisné limity neplatia pre zariadenia používané výlučne na núdzovú prevádzku do 500 hod/rok.
- 2.6. Stanovené emisné limity platia, pokiaľ príslušný všeobecne záväzný právny predpis vo veciach ochrany ovzdušia neustanoví inak.
- 2.7. Emisné limity, vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považujú za dodržané, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 2.8. Emisné limity pre plynové turbíny sa pri kontinuálnom meraní považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku:
 a) žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,
 b) najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu.
- 2.9. Dodržiavanie emisných limitov sa posudzuje počas skutočnej prevádzky okrem:
 a) nábehu zariadenia vrátane zmeny paliva alebo zmeny výkonu, najviac však tri hodiny, a doby ich odstavenia, najviac však 60 minút,
 b) výpadku zariadenia na obmedzovanie emisií oxidu siričitého a mimoriadnych stavov,
 c) funkčnej alebo inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému vyžadujúcej osobitný prevádzkový režim zdroja,

- d) času, v ktorom nie je prevádzka kontinuálneho meracieho systému v súlade s platnou dokumentáciou; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne merania,
- e) skúšobnej prevádzky.

2.10. Žiadne iné environmentálne významné emisie nebudú vypúšťané do ovzdušia.

III.I)

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 7762-32094/37/2008/Bal,Sta/374860108 zo dňa 13.10.2008 v znení jeho právoplatných zmien **zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.**

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 7762-32094/37/2008/Bal,Sta/374860108 zo dňa 13.10.2008.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. (1) písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 1., 3. a 7. zákona o IPKZ, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa č. P 047-09 zo dňa 22.12.2009, doručeným dňa 23.12.2009 a doplneným listom č. P 010-10 zo dňa 25.02.2010.

Prevádzkovateľ zaplatil správny poplatok vo výške 331,50 € bankovým prevodom zo dňa 31.03.2010 podľa pol. č. 171a písm. b) zákona o správnych poplatkoch.

Vzhľadom na to, že žiadosť nespĺňala predpísané náležitosti inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa listom č. 5105-10477/37/2010/Bal/Z2 zo dňa 06.04.2010 na odstránenie nedostatkov žiadosti v stanovenej lehote. Súčasne inšpekcia rozhodnutím č. 5105-10478/37/2010/Bal/374860108/Z2 zo dňa 06.04.2010 prerušila konanie do doby odstránenia nedostatkov žiadosti uvedených vo výzve inšpekcie. Prevádzkovateľ úplne odstránil nedostatky žiadosti listom č. P 024-10 zo dňa 03.05.2010.

Predmetom vydania zmeny integrovaného povolenia bolo udelenie súhlasu na skúšobnú prevádzku stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Elektrárň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice PC 1 – Elektrárň PPC Malženice“, na inštaláciu automatizovaného meracieho systému, inštalovaného na komíne za plynovou turbínou a určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. (2) zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia podľa písm. a) bodu č. 1. konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania – skúšobná prevádzka,

- v oblasti ochrany ovzdušia podľa písm. a) bodu. č. 3. konanie o udelenie súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií,
- v oblasti ochrany ovzdušia podľa písm. a) bodu č. 7. konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila listom č. 5105-13474/37/2010/Bal/374860108/Z2 zo dňa 04.05.2010 účastníkom konania (prevádzkovateľ; Obec Trakovice; Obec Malženice) a dotknutým orgánom (Obvodný úrad životného prostredia Trnava, pracovisko Hlohovec – úsek ochrany ovzdušia) začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice“.

V stanovenej lehote boli doručené nasledovné vyjadrenia dotknutých orgánov:

1. Obec Trakovice, Trakovice – stanovisko zn. 470-1/2010 zo dňa 10.5.2010,
2. OÚŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, úsek ochrany ovzdušia – vyjadrenie č. B2010/00372/ŠSOO/MB zo dňa 17.05.2010,
3. Obec Malženice, Malženice - vyjadrenie (bez značky) doručené dňa 31.05.2010,
4. SIŽP, odb. OO, Bratislava – stanovisko č. 171-19140/33/2010/Vlč zo dňa 18.06.2010.

Zo strany dotknutých orgánov boli vznesené nasledovné pripomienky:

- *Pripomienky SIŽP, IŽP Bratislava, odb. OO, Bratislava – cit.:*
 1. Dokumentáciu AMS doplniť o spôsob výpočtu množstva emisií počas neprevádzkovania, výpadku analyzátorov AMS
 2. Dokumentáciu AMS doplniť o spôsobe diaľkového prenosu a on-line prístupu k údajom AMS oprávneným osobám a orgánom ochrany ovzdušia z pamäti monitorovacieho systému, ako i spôsobe informovania verejnosti o znečisťovaní ovzdušia.
 3. Dokumentáciu AMS doplniť o vykonávací projekt, príručku na obsluhu a opravu a pracovnú inštrukciu na vykonávanie postupov podľa QAL 3.
 4. Do začatia úplnej funkčnej skúšky AMS, preveriť vhodnosť umiestenia odberových a meracích miest.
 5. Na základe úplnej funkčnej skúšky stanoviť interval kalibrácie meracích rozsahov analyzátorov AMS a zapracovať ho do dokumentácie.

Vyjadrenie inšpekcie k vzneseným pripomienkam:

Uvedené pripomienky sú zahrnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

Nakoľko sa jedná o zmenu v činnosti prevádzky, ktorej účelom je konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní (skúšobnej prevádzke) stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, udelenia súhlasu na inštaláciu AMS a určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, a ktorá nemá negatívny vplyv na človeka alebo na životné prostredie, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov – zverejnenia žiadosti a vykonania ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.


Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa :

1. E.ON Elektrárne, s.r.o., SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice
2. Obec Malženice zastúpená starostom obce, Obecný úrad Malženice, 919 29 Malženice
3. Obec Trakovice zastúpená starostom obce, Obecný úrad Trakovice, 919 33 Trakovice

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

4. Obvodný úrad ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, odb. štátnej správy zložiek ŽP – úsek ochrany ovzdušia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec