


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5941-19196/2010/Rek/770330104/Z6-SP2

Žilina 21. 06. 2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm.c) bod 10., § 8 ods.3 a 7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 v znení neskorších zmien č. 3163/770330104-Z1-Ú/794-Ju zo dňa 13.09.2006, č. 3112-7746/2007/Jur/770330104/Z2 zo dňa 13.03.2007, č. 5316-18125/2008/Pat/770330104-Z3 zo dňa 30.05.2008, č. 7259-27601/2009/Pat/770330104-Z4-SP1 zo dňa 25.08.2009, na vykonávanie činností v prevádzke

BU „Energetika a obslužné činnosti“,

pre prevádzkovateľa

Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok,

v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ takto:

1.

Časť :

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:

(strana 2/27 rozhodnutia č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005)

sa dopĺňa:

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu „Získavanie tepla zo spalínových kotlov SK1 a SK2“ v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s., na pozemkoch parc. č. KN 7899/1, 7884 v k.ú. Ružomberok, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

2.

Stavebné povolenie – povoľuje sa uskutočniť stavbu

„Získavanie tepla zo spalínových kotlov SK1 a SK2“

v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s., na pozemkoch parc. č. KN 7899/1, 7884 v k.ú. Ružomberok, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Stavebníkom stavby je: Mondi SCP, a.s.

sídlo: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

IČO: 31 637051

Údaje o stavbe:

Predmetná stavba bude realizovaná na dvoch staveniskách v jestvujúcich stavebných objektoch 228 – Kotolňa ČOV (SK1, SK2) a 13.1 – Budova regenerácie (Kotolňa RK1, KDO).

Účelom stavby je využitie tepla doplnením ohrievača OH3 v kotloch SK1 a SK2 pre ohrev vody a zabezpečenie odovzdania tepla na PS18 a BU Regenerácia.

Spalínové kotle SK1 a SK2 majú v súčasnosti osadené dve výhrevné plochy OH1 a OH2 nad ekonomizérom. Vo výmenníkoch je voda ohrievaná zo 60 °C na 90 °C, teplota výstupných spalín je 200 °C. Optimálne využitie tepla z nových ohrievačov OH3 zníži teplotu spalín na 98 °C a vyrobí teplú vodu 125 °C. Ohrievače OH3 budú osadené nad existujúcimi OH1+OH2. Stavebné úpravy riešia nové základy pre čerpadlovú stanicu obehových vôd v SO 228 a nové základy pre doskový výmenník a posilové čerpadlo v SO 13.1.

Technológia rieši inštaláciu tepelného výmenníka voda/spaliny OH3 na kotle SK1 a SK2, inštaláciu čerpadlovej stanice obehových vôd v budove Kotolňa ČOV, inštaláciu doskového výmenníka na ohrev demí vody a dvoch čerpadiel v BU Regenerácia a realizáciu potrubných prepojení z BU Energetika na PS18 a na BU Regenerácia po jestvujúcich potrubných mostoch.

Technologický proces kotlov SK1, SK2 má vlastný riadiaci DCS systém Yokogawa. Riadenie nových technologických procesov bude z jestvujúceho riadiaceho systému.

Realizácia predmetnej stavby si nevyžiada ďalšie rozšírenie a intenzifikáciu výroby. Ohrievače OH3 nebudú produkovať emisie do ovzdušia, odpadové vody ani tuhé odpady.

Počas realizácie stavby budú vznikať nasledujúce odpady:

17 01 01 – Betón – 0,80 ton,

17 04 05 – Železo a oceľ – 10,06 ton.

Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov:

SO 13.1 - Stavebné úpravy v kotolni RK1 a KDO

SO 228 - Stavebné úpravy v kotolni ČOV

PS 91-SK1 DPS 91.1 - SK1 - Úprava kotla
DSP 91.2 - SK1 - Potrubné rozvody
DSP 91.3 - SK1 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DSP 91.4 - SK1 - ASRTP - Úprava kotla
DSP 91.5 - SK1 - ASRTP - Potrubné rozvody
DSP 91.6 - SK1 - ASRTP - Vonkajšie potrubné rozvody

PS 92-SK2 DPS 92.1 - SK2 - Úprava kotla
DSP 92.2 - SK2 - Potrubné rozvody
DSP 92.3 - SK2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DSP 92.4 - SK2 - ASRTP - Úprava kotla
DSP 92.5 - SK2 - ASRTP - Potrubné rozvody

PS 8463 Vzduchotechnické zariadenia
DSP 8463.1 Výrobné zariadenie
DSP 8463.2 ASRTP

PS 72 Kotol na drevný odpad + Elektrofilter
DSP 72.1 Výrobné zariadenie
DSP 72.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DSP 72.3 ASRTP

Predpokladané náklady stavby: 1 080 000 eur.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- A.** Stavbu „Získavanie tepla zo spalínových kotlov SK1 a SK2“ uskutočňovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej spoločnosťou CELPROJEKT plus, s.r.o., A.Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, archívne číslo CEL-10-1341-B-1702 z apríla 2010, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
- B.** Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- C.** Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- D.** Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.

- E.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe.
- F.** Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
- G.** Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- H.** Stavebník musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
- I.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- J.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- K.** Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
- L. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
 - L.1.** Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia STN, najmä:
 - a) Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd, v súlade so schváleným havarijným plánom.
 - L.2.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - a) Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.

- b) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi. Odpady možno odovzdávať len osobe oprávnenej na nakladanie s nimi.

Počas realizácie stavby budú vznikať nasledujúce odpady:

17 01 01 – Betón

17 04 05 – Železo a oceľ

L.3. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:

- a) Používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov.
- b) V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

M. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

M.1. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií. Energie sa budú odoberať z jestvujúcich zdrojov, ktoré sú v spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

N. Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

N.1. Dodržať podmienky odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Banská Bystrica, č. 01723/2/2010 zo dňa 12.05.2010 k projektovej dokumentácii stavby:

1. Nedostatočne sú uvedené požiadavky na návrh, uvedenie do prevádzky a prevádzku vyhradených tlakových zariadení.
2. Bezpečnostné označenia riešiť v zmysle nar. vlády SR č. 387/2006 Z.z.
3. Posúdiť konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického a rekonštrukcie VTZ oprávnenou právnickou osobou.
4. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom (výmenník OH3, tlakové expanzné nádoby, doskový výmenník) a elektrickom vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
5. Pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
6. Technické zariadenie tlakové (tlakové expanzné nádoby, doskový výmenník) sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z.z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

- O.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- P.** Po ukončení stavby stavebník požiada inšpekciu o povolenie prevádzky predmetnej stavby.
- Q.** K uvedeniu stavby do prevádzky je potrebné predložiť:
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - stavebný denník,
 - prevádzkovateľom schválený prevádzkový poriadok doplnený o zmeny uskutočnené v stavebnom konaní,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
 - atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 30/68 Zb. o štátnom skúšobníctve a vyhlášky č. 246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov),
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
 - splnenie požiadaviek Technickej inšpekcie, a.s.
- R.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Ostatné podmienky pre prevádzku BU „Energetika a obslužné činnosti“ prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok, uvedené v integrovanom povolení č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 v znení neskorších zmien č. 3163/770330104-Z1-Ú/794-Ju zo dňa 13.09.2006, č. 3112-7746/2007/Jur/770330104/Z2 zo dňa 13.03.2007, č. 5316-18125/2008/Pat/770330104-Z3 zo dňa 30.05.2008, č. 7259-27601/2009/Pat/770330104-Z4-SP1 zo dňa 25.08.2009.

O d ô v o d n e n i e :

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3 a 7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, zákona o správnom konaní, podľa predloženej žiadosti spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok zo dňa 30.04.2010 a predložených dokladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 pre

prevádzku BU „Energetika a obslužné činnosti“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Získavanie tepla zo spalínových kotlov SK1 a SK2“ v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s Ružomberok, podľa § 66 stavebného zákona a § 8 ods.6 zákona o IPKZ, na pozemkoch parc. č. KN 7899/1, 7884 v k.ú. Ružomberok.

Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a § 10 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ zároveň požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke a doručil aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 165,50 eur, v kolkových známkach.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 17.05.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005, pre prevádzku BU „Energetika a obslužné činnosti“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Získavanie tepla zo spalínových kotlov SK1 a SK2“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok a určila lehotu na vyjadrenie v trvaní 30 dní. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. V určenej lehote bolo na inšpekciu doručené vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Ružomberku, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia a úsek štátnej správy odpadového hospodárstva.

Činnosť v prevádzke BU „Energetika a obslužné činnosti“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 a stavba rieši využitie tepla doplnením ohrievača OH3 v kotloch SK1 a SK2 pre ohrev vody a zabezpečenie odovzdania tepla na PS18 a BU Regenerácia. Ohrievače OH3 nebudú produkovať emisie do ovzdušia, odpadové vody ani tuhé odpady.

Pretože žiadateľ spolu so žiadosťou o stavebné povolenie predložil vyjadrenia Mesta Ružomberok, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Banská Bystrica k predmetnej stavbe a inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ, t.j. od zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli, žiadosti o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

Mesto Ružomberok – primátor mesta - záväzné stanovisko č. ÚRaK-2471/10-Mi, zo dňa 24.05.2010:

Dodržať podmienky v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie.

Stanovisko inšpekcie: pripomienka bola zapracovaná do podmienky A. tohto rozhodnutia.

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Banská Bystrica – odborné stanovisko č. 01723/2/2010 zo dňa 12.05.2010 k projektovej dokumentácii stavby:

1. Nedostatočne sú uvedené požiadavky na návrh, uvedenie do prevádzky a prevádzku vyhradených tlakových zariadení.
2. Bezpečnostné označenia riešiť v zmysle nar.vlády SR č. 387/2006 Z.z.
3. Posúdiť konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického a rekonštrukcie VTZ oprávnenou právnickou osobou.
4. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom (výmenník OH3, tlakové expanzné nádoby, doskový výmenník) a elektrickom vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
5. Pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
6. Technické zariadenie tlakové (tlakové expanzné nádoby, doskový výmenník) sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z.z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Stanovisko inšpekcie: pripomienky boli zapracované do podmienky N.1. tohto rozhodnutia.

Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva – vyjadrenie č. OH 2010/996-2 zo dňa 28.05.2010:

1. Pre nakladanie so stavebnými odpadmi platí § 40c zákona o odpadoch.
2. Odpady odovzdať oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi.
3. Vytvárať skládky odpadov je zakázané.
4. Ku kolaudácii stavby investor, dodávateľ stavby preukáže, ako bolo s odpadmi zo stavby naložené (faktúry, vážne lístky, iné ...).

Stanovisko inšpekcie: pripomienky boli zapracované do podmienok L.2. a Q. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 bolo:

- a) stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu „Získavanie tepla zo spalínových kotlov SK1 a SK2“ v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s., na pozemkoch parc. č. KN 7899/1, 7884 v k.ú. Ružomberok, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,
- b) v oblasti odpadov vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 a v jeho neskorších zmenách, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
3. CELPROJEKT plus, s.r.o., A.Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

4. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
5. Mesto Ružomberok, Mestský úrad, odd. stavebného poriadku a životného prostredia, Nám. A.Hlinku 1/27, 034 16 Ružomberok