


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 7243 - 30355/2010/Pav/470610106/Z4

Banská Bystrica 15.10.2010



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 3., 4., 7. zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

#### zmenu integrovaného povolenia

**vydaného rozhodnutím č. 1609 – 25918/2007/Kor/470610106 zo dňa 20.08.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.09.2007, zmeneného rozhodnutiami č. 2693 –**

**16745/2008/Kor/470610106/Z1 zo dňa 16.05.2008, č. 8786 –**

**41701/2008/Kri,Ško/470610106/Z2 zo dňa 12.12.2008 a č. 6462-**

**18418/2010/Ško/470610106/Z3-Ú zo dňa 15.06.2010**

**(ďalej len „integrované povolenie“)**

**pre prevádzku**

**„Tepláreň“**

**Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen**

prevádzkovateľa: **Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen, IČO: 36 052 248.**

#### **Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

V úvode výrokovej časti, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 3., 4., 7. zákona o IPKZ v oblasti ovzdušia inšpekcia:

- udeľuje súhlas na zmenu nainštalovaných technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovně znečistenia ovzdušia a na skúšobnú prevádzku (zábeh) AMS po vykonaných zmenách na **obdobie 6 mesiacov**,
- udeľuje súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách,
- určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania,

**V časti I., kapitole B., v odstavci 2.2.3 Kotolňa a strojovňa TpB sa ruší odstavec s textom, ktorý znie:** „Súčasťou projektu bude aj vybudovanie AMS určeného na meranie emisií znečisťujúcich látok v dymových plynch, odvádzaných z kotlov K01 a K02. AMS bude pozostávať z meracích sond, analyzátora plyných znečisťujúcich látok, analógovo-digitálneho prevodníka ADAM, riadiaceho počítača s programovým vybavením pre kontinuálne meranie emisií WinEMAG. Údaje z digitálneho prevodníka budú prenášané do riadiaceho počítača linkou RS-485. Meracie miesta sa nachádzajú na vodorovnom úseku potrubia medzi spalínovým ventilátorom a komínom. Meranie plyných znečisťujúcich látok bude spočívať v automatických cykloch striedavo prepínaním meracích sond z kotla K01 a K02 v polhodinových resp. kratších cykloch a následným vyhodnotením a uložením do databázy riadiaceho počítača. Systém automaticky rozoznáva prevádzkové stavy zariadenia, ako nábeh prevádzky, ustálený stav, zmeny výkonu, zmena paliva, skúška prevádzky, odstávka prevádzky a umožní prístup k nameraným výsledkom v reálnom čase. Do úvahy sa bude brať iba ustálený stav bez nábehových a odstávkových stavov. Merané parametre: TZL, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, O<sub>2</sub>, objemový prietok, teplota a tlak spalín. AMS bude napojený na záložný zdroj energie, ktorý v prípade výpadku napájacieho prúdu zabezpečí kontinuálnosť merania.“ a

**nahrádza sa novým textom, ktorý znie:** „Automatický monitorovací systém (ďalej len „AMS“) pre kotly K01 a K02 slúži na meranie emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL), plyných znečisťujúcich látok: oxidov uhlíka (CO), oxidov dusíka (NO<sub>x</sub>), oxidov síry (SO<sub>2</sub>), referenčných a stavových veličín: kyslíka (O<sub>2</sub>), teploty, tlaku a objemového prietoku odpadového plynu. Spaliny z kotlov K01 a K02 sú odvádzané do komína dvoma dymovodmi o priemere 3150 mm. Na týchto dymovodoch za elektroodlučovačom pred vstupom do komína sú umiestnené odberové sondy analyzátorov emisií, meranie TZL, prietoku, teploty a tlaku. Vyhodnocovacie zariadenia a prevodníky sú umiestnené v rozvážači v kontajneri, odtiaľ sú údaje prenášané komunikačnou linkou na velín do emisného PC. Meranie plyných znečisťujúcich látok je vykonávané spoločným analyzátorom s prepínaním vzorky v automatických maximálne 15 minútových cykloch striedavo z kotla K01 a K02. Vzhľadom na autonómnosť systému nebude umožnené ručné prepínanie. Z oboch meracích miest sa vykonáva kontinuálne vzorkovanie, je zabezpečená automatizovaná kontrola polohy prepínacích ventilov a blokovanie merania pri poruchách vzorkovania pomocou riadiaceho automatu, meranie sa vykonáva v pravidelných 15 minútových intervaloch (13 minút meranie a 2 minúty preplach analyzátora).

**AMS pre kotly K01 a K02 kotolne TpB pozostáva z:**

- monitorovania **emisií plyných znečisťujúcich látok:** SO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub> analyzátorom Ultramat 23 Siemens, ktorý využíva infračervený merací princíp (NDIR),
- monitorovania **emisií tuhých znečisťujúcich látok:** TZL analyzátorom NEO Monitor LaserDust, ktorý využíva elektrooptickú metódu (dynamická opacita),

- monitorovania stavových a fyzikálnych veličín:
  - **koncentrácia O<sub>2</sub>** je meraná elektrochemickým princípom,
  - **objemový prietok spalín** - rýchlosť prúdenia spalín je meraná tlakovo-diferenčnou sondou FOEDISCH FMD99 umiestnenou na potrubí,
  - **merania teploty a tlaku spalín** pomocou snímačov teploty a tlaku.
- monitorovanie **vlhkosti**: meranie vlhkosti sa nerealizuje, nakoľko meranie plyných znečisťujúcich látok prebieha v suchom plyne za chladičom vzorky (na prepočet hodnoty prietoku a TZL je vlhkosť zadávaná ako konštanta),
- snímania, vyhodnocovania, zberu a archivácie nameraných údajov pomocou analógovo-digitálneho prevodníka ADAM, riadiaceho počítača s programovým vybavením pre kontinuálne meranie emisií WinEMAG. Údaje z modulov ADAM sú linkou RS485 prenášané na emisný PC umiestnený na velíne, kde sú údaje spracovávané, prezentované a archivované.

Z technických dôvodov nie je možné spoločné meranie emisií oboch kotlov K01 a K02 v komíne, preto sa emisie každého kotla, prietok, teplota a tlak spalín merajú a vyhodnocujú samostatne (pozn.: uplatňujú sa emisné limity pre zariadenie s menovitým tepelným príkonom 199 MW).

Pri spaľovaní viacerých druhov palív vyhodnocovací systém na základe vstupných údajov o tepelnom príkone každého paliva vypočíta modifikovaný vážený priemer emisných limitov. Aby bolo možné počítat' modifikovaný vážený priemer emisných limitov je AMS doplnená o 2 analógové vstupné prevodníky - moduly Advantech, pričom z kotla K01 a kotla K02 budú poskytované analógové signály o okamžitom tepelnom príkone každého paliva, teda tri signály z každého kotla.

**V časti II., kapitole B. Emisné limity, v odstavci 1.1 Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa ruší pôvodný text podmienky vrátane tabuľky č. 5 a nahrádza sa novým textom a novými tabuľkami č. 5a a 5b s nasledovným znením:**

1.1. Emisné limity pre viacpalivové zariadenia (kotly K01 a K02) na spaľovanie tuhých palív (hnedé uhlie, zmes uhlia a biomasy) a na spaľovanie plyných palív (stabilizačné palivo: zemný plyn naftový) nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľkách č. 5a a 5b.

**Tabuľka č. 5a:** Spaľovanie viacerých druhov palív v jednom zariadení striedavo.

Technologická časť prevádzky	Č. výduchu	Výška komína (m)	Zdroj emisií	Odlučovacie zariadenie	Znečisťujúc a látka	Emisný limit (mg.m <sup>-3</sup> )	
						ZPN <sup>1),2)</sup>	Uhlie <sup>3)</sup>
Kotolňa TpB Výroba prehriatej pary, elektrickej energie a TÚV	2	183	Kotol K01 (126 MW <sub>t</sub> )  Kotol K02 (73 MW <sub>t</sub> )	Elektrostatické odlučovanie (účinnosť 99,75%)	TZL	5	100
					SO <sub>2</sub>	35	1604
					NO <sub>x</sub>	200	600
					CO	100	250

- 1) V prípade spaľovania samotného ZPN, inak platia emisné limity uvedené v stĺpci „Uhlie“ t.j. pre prevažujúce palivo (spaľovanie uhlia so stabilizáciou ZPN),
- 2) Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0°C a pre obsah kyslíka v odpadových plynch 3 % obj.,
- 3) Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0°C a pre obsah kyslíka v odpadových plynch 6 % obj.

### ZMESNÉ LIMITY – $EL_{mix}(O_{2ref})[mg.m^{-3}]$

V tabuľke č. 5b sú uvedené hodnoty  $EL_{mix}(O_{2ref})[mg.m^{-3}]$  podľa rozsahu predpokladanej kombinácie príkonov palív: hnedého uhlia (ďalej len „HU“) a drevnej štiepky (ďalej len „DŠ“) bez použitia stabilizačného paliva a s použitím stabilizačného paliva – zemný plyn naftový (ďalej len „ZPN“) pre kotly K01 a K02.

**Tabuľka č. 5b:** Spaľovanie viacerých druhov palív v jednom zariadení súčasne

Rozsah predpokladanej kombinácie príkonov palív [%]			$EL_{mix} \text{ TZL}$ [mg.m <sup>-3</sup> ] pre kotly K01 a K02	$EL_{mix} \text{ SO}_2$ [mg.m <sup>-3</sup> ] pre kotly K01 a K02	$EL_{mix} \text{ NO}_x$ [mg.m <sup>-3</sup> ] pre kotly K01 a K02	$EL_{mix} \text{ CO}$ [mg.m <sup>-3</sup> ] pre kotly K01 a K02	$EL \text{ TOC}$ [mg.m <sup>-3</sup> ] pre kotly K01 a K02
HU	DŠ	ZPN					
100	0	0	100	1604	600	250	-
90	10	0	100	1464	600	250	50
80	20	0	100	1323	600	250	50
80	10	10	90	1306	557	233	50
70	30	0	100	1183	600	250	50
70	20	10	90	1166	557	233	50
60	40	0	100	1042	600	250	50
60	30	10	90	1025	557	233	50
50	50	0	100	902	600	250	50
50	40	10	90	885	557	233	50
40	60	0	100	762	600	250	50
40	50	10	90	745	557	233	50

Poznámka: Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0°C a pre obsah kyslíka v odpadových plynch 6 % obj.

**V časti II., kapitole B. Emisné limity, sa ruší pôvodný bod 1.2 v celom rozsahu.**

**V časti II., v kapitole B. Emisné limity sa mení číslovanie bodu 1.3 na 1.2 a bodu 1.4 na 1.3, pričom znenia podmienok týchto bodov ostávajú v naďalej v platnosti.**

**V časti II., v kapitole C. sa dopĺňajú nové body 11. až 12. v nasledovnom znení:**

11. Prevádzkovateľ je povinný v súvislosti so skladovaním biomasy vykonávať všetky dostupné opatrenia na zamedzenie nežiadúceho rozptylu skladovaného paliva mimo vymedzený priestor skládky.

12. Prevádzkovateľ je povinný riadiť množstvo a spôsob ukladania palív vrátane biomasy v súlade s príslušnými právnymi predpismi o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami.

**V časti II., v kapitole I., sa ruší pôvodný text podmienky v bode 1.3 a nahrádza sa novým textom a novou tabuľkou č. 11 s nasledovným znením:**

- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný kontrolu dodržiavania emisného limitu pre znečisťujúcu látku: organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) vypúšťané do ovzdušia z TpB (zdroj emisií: kotol K01 a kotol K02) vykonávať **diskontinuálnym oprávneným meraním** v intervale a podľa metód uvedených v tabuľke č. 11. Interval periodického merania plynie od posledného vykonaného periodického merania.

Tabuľka č. 11

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Interval merania	Metódy merania
Kotly K01 a K02	TOC	raz za 3 roky	FID, FPD

**V časti II., v kapitole I., sa ruší pôvodný bod 1.4 a nahrádza sa novými bodmi 1.3.1 až 1.3.3 s nasledovným znením:**

- 1.3.1 Podmienky dodržania emisného limitu **pri diskontinuálnom oprávnenom meraní:**  
Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 1.3.2 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie emisných limitov predložením správy z merania do 60 dní od dátumu vykonania merania inšpekcii (odboru integrovaného povoľovania a kontroly). Ak sa pri meraní zistí, že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný o tom bezodkladne informovať inšpekciu a obvodný úrad životného prostredia.
- 1.3.3 Prevádzkovateľ musí vykonávať kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na stálych meracích miestach znečisťujúcich látok vyhotovených v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

**V časti II., v kapitole I., sa ruší pôvodný bod 1.5 a nahrádza sa novým bodom 1.4 s nasledovným znením:**

- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný kontrolu dodržiavania emisných limitov znečisťujúcich látok do ovzdušia z TpB (okrem TOC) vykonávať **kontinuálnym meraním (AMS)** podľa metód uvedených v tabuľke č. 12:

tabuľka č. 12

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Interval merania	Metódy merania
Kotly K01, K02	CO	kontinuálne	metóda NDIR
	NO <sub>x</sub>	kontinuálne	metóda NDIR
	SO <sub>x</sub>	kontinuálne	metóda NDIR
	TZL	kontinuálne	elektrooptická metóda

1.4.1. Podmienky dodržania emisných limitov **pri kontinuálnom meraní:**

Emisné limity pre zariadenia na spaľovanie palív sa pri kontinuálnom meraní považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku

- žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu,
- najmenej 97% hodnôt zo všetkých štyridsaťosem hodinových priemerov neprekročí 1,1- násobok hodnoty emisného limitu pre SO<sub>2</sub> a TZL,
- najmenej 95% hodnôt zo všetkých štyridsaťosem hodinových priemerov neprekročí 1,1- násobok hodnoty emisného limitu pre NO<sub>x</sub>.

- 1.4.2. Dodržanie emisných limitov sa hodnotí počas skutočnej prevádzky okrem skúšobnej prevádzky, prechodových stavov vymedzených v súbore technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení, funkčnej skúšky AMS a ďalších stavov vymedzených v platných predpisoch v oblasti ochrany ovzdušia.

- 1.4.3 Pri poruche alebo údržbe kontinuálneho meracieho systému možno na zistenie platného denného priemeru vylúčiť najviac tri hodinové priemerné hodnoty, priemerná denná hodnota vypočítaná pri vylúčení viac ako troch hodinových priemerných hodnôt sa na účely posudzovania dodržania určeného emisného limitu považuje za neplatnú. Z hodnotenia dodržania určeného emisného limitu možno z dôvodu poruchy alebo údržby kontinuálneho meracieho systému vylúčiť najviac desať dní za rok.

**V časti II., v kapitole I., sa ruší bod 1.5 a nahrádza sa novým bodom 1.4.4 s nasledovným znením:**

- 1.4.4 Kontinuálne merané veličiny vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok alebo emisný stupeň sa zisťujú a spracúvajú ako jednotlivé priemerné hodnoty a ako priemerné denné hodnoty. Jednotlivé priemerné hodnoty sa zisťujú počas ustálenej prevádzky zdroja, začínajúc a končiac časom prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať emisné limity.

**V časti II., v kapitole I., sa ruší bod 1.7 a nahrádza sa novým bodom 1.4.5 s nasledovným znením:**

- 1.4.5 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie emisných limitov pre TOC predložením správy z merania do 60 dní od dátumu vykonania merania inšpekcií (odboru IPK). Ak sa pri meraní zistí, že emisné limity, boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný o tom bezodkladne informovať inšpekciu a obvodný úrad životného prostredia.

**V časti II., v kapitole I., sa ruší pôvodné znenie podmienky v bode 1.8 a nahrádza sa novým bodom 1.4.6 s nasledovným znením:**

- 1.4.6 Prevádzkovateľ musí vykonávať kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na stálych meracích miestach znečisťujúcich látok vyhotovených v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

**V časti II., v kapitole I., sa rušia body 1.6 a 1.9 v celom rozsahu.**

**V časti II., kapitola J. sa dopĺňa nový bod 8. Podmienky pre skúšobnú prevádzku automatizovaného meracieho systému (ďalej len „AMS“) na kotloch K01 a K02 po vykonaných zmenách.**

- 8.1 Po inštalácii nového vyhodnocovacieho softvéru AMS sa povoľuje skúšobná prevádzka (zábeh) AMS **na dobu 6 mesiacov** odo dňa ukončenia úplnej kontroly AMS.
- 8.2 Po uvedení AMS do skúšobnej prevádzky po vykonanej zmene vykonať prostredníctvom akreditovanej osoby úplnú kontrolu AMS, ktorou sa vykonávajú príslušné oprávnené skúšky, zistenia, kontroly a posúdenia podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
- 8.3 Správy z úplnej kontroly AMS predložiť inšpekcií a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do 60 dní od ich ukončenia v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia a najneskôr pred uplynutím skúšobnej prevádzky požiadať inšpekciu o súhlas na trvalé užívanie AMS po jeho zmene.
- 8.4 Úplnú kontrolu AMS vykonávať postupmi, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky.
- 8.5 Spracovanie výsledkov kontinuálneho merania a protokoly (denné, mesačné, ročné) musia spĺňať náležitosti určené vo všeobecne záväzných platných právnych predpisoch na úseku ochrany ovzdušia.
- 8.6 Prevádzkovateľ musí ako súčasť platnej dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia viesť nasledovnú dokumentáciu automatizovaného monitorovacieho systému (AMS):
- a) príručku AMS, ktorá popisuje podrobnosti o monitorovacom systéme a jeho jednotlivých častiach, postupoch a zárokoch na AMS, zodpovednosti a pod.
  - b) prevádzkovú knihu AMS s relevantnými údajmi o kontrole, kalibráciách, opravách, odstavkách, overovaní a iných podobných skutočnostiach vykonávaných na AMS.
- 8.7 K podkladom k úplnej kontrole AMS pripraviť doplnenie dokumentácie AMS o vzory výstupov z AMS pre účely informovania verejnosti.
- 8.8 K podkladom k úplnej kontrole AMS pripraviť doplnenie dokumentácie AMS o vzory protokolu z mesačných vyhodnotení a protokolu z celoročného vyhodnotenia kontinuálneho merania pre účely poskytovania údajov ObÚ ŽP a inšpekcií.

- 8.9 Nakoľko sa kontinuálne vzorkovanie vykonáva z oboch meracích miest, prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť automatizovanú kontrolu polohy prepínacích ventilov a blokovanie merania pri poruchách vzorkovania pomocou riadiaceho automatu počas úplnej kontroly AMS. Prevádzkovateľ je povinný pravidelné cykly meraní pre kotly K01 a K02 nastaviť počas úplnej kontroly AMS.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného pre prevádzku „Tepláreň“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen zo dňa 15.07.2010, naposledy doplnenej dňa 19.08.2010 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní.

Spolu so žiadosťou bol predložený aj doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku zo dňa 13.07.2010 vo výške 165,50 €. Inšpekcia znížila správny poplatok o 50% podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pretože zmena povolenia nevyžadovala rozsiahle posudzovanie.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ udeľuje:

**a.) v oblasti ochrany ovzdušia**

- udeľuje súhlas na zmenu nainštalovaných technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia a na skúšobnú prevádzku (zábeh) AMS po vykonaných zmenách na obdobie 6 mesiacov,
- udeľuje súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách,
- určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania,

Nakoľko k žiadosti neboli priložené náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ, inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa na jej doplnenie v lehote 30 dní a konanie prerušila rozhodnutím č. 7243-22909/47/2010/Pav/470610106 zo dňa 29.07.2010.

Po doplnení požadovaných dokladov inšpekcia listom č. 7243-26115/47/2010/Pav zo dňa 03.09.2010 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začiatok konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutého orgánu.



V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia neobdržala vyjadrenie od dotknutého orgánu štátnej správy ObÚ ŽP vo Zvolen, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, preto stanovisko tohto orgánu pokladáme za súhlasné.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie :**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Dominik Garaj  
vymenovaný na zastupovanie  
riaditeľa inšpektorátu

### **Doručuje sa:**

1. Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen

**Na vedomie** (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

1. ObÚ ŽP vo Zvolene, úsek ŠSOO, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen

