


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8234-32140/2010/Kov,Mer/570730105/Z13

Košice 03.11.2010



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1 zo dňa 28.02.2007, č. 6164-40920/2007/Mil/570730105/Z2 zo dňa 28.12.2007, č. 540-15426/2008/Mil/570730105/Z4 zo dňa 09.05.2008, č. 1014-22245/2008/Mil/570730105/Z3 zo dňa 05.09.2008, č. 7053-34284/2008/Mil/570730105/Z5 zo dňa 24.11.2008, č. 7699-28268/2009/Wit/570730105/Z7 zo dňa 08.09.2009, č. 8302-6889/2009/Kov,Mer/570730105/Z8 zo dňa 24.11.2009, č. 4396-8844/57/2010/Haj/570730105/Z10 zo dňa 26.03.2010 a č. 5377-22516/2010/Mil/570730105/Z11 zo dňa 31.08.2010 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„KOVOHUTY, a.s.“

ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy

okres: Spišská Nová Ves

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **KOVOHUTY, a.s.**

sídlo: **Polianky 5, 841 01 Bratislava**

IČO: **36 200 867**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

- udelenie súhlasu na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a na jeho prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Odsávanie spalín od ustaľovacej pece“ pred jej dokončením podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

a) Povoľuje uskutočnenie zmeny stavby

„Odsávanie spalín od ustaľovacej pece“
pred jej dokončením, umiestnenej na pozemkoch parc. č. 1715/52, 1715/54, 1715/55 a 1715/70 v katastrálnom území Krompachy, v jestvujúcej stavbe súpis. č. 1203 - filtre-zinkové úlety a v jestvujúcej stavbe na pozemku parc. č. 1715/55 - huta na spracovanie odpadov v kat. úz. Krompachy,

stavebníkovi:

obchodné meno: **KOVOHUTY, a. s.,**
sídlo: **Polianky 5, 841 01 Bratislava**
IČO: **36 200 867**

Zmena stavby „Odsávanie spalín od ustaľovacej pece“ pred jej dokončením podľa predloženej projektovej dokumentácie sa týmto rozhodnutím povoľuje v nasledovnom rozsahu:

Stavebný objekt:

SO 01 - Základové konštrukcie

Prevádzkové súbory:

PS 01 - Vzduchotechnika

PS 02 - Rozvod TLV

PS 03 - Prevádzkový rozvod Elektro

V rámci uskutočnenia zmeny stavby pred jej dokončením dôjde k zmene spôsobu odsávania spalín od ustaľovacej pece a vsádzkového otvoru šachtovej pece, zmene filtračného zariadenia a zmene potrubných trás jednotlivých rozvodov.

Mesto Krompachy, stavebný úrad vydalo vyjadrenie pod č. 1901-2/2010/ÚK-vyjadrenie/Hi zo dňa 02.09.2010, v ktorom uviedlo, že na zmenu stavby „Odsávanie spalín od ustaľovacej pece“ pred jej dokončením v súlade s ust. § 39a ods. 3, písm. d) stavebného zákona sa územné rozhodnutie nevyžaduje.

V časti **I. Podmienky pre uskutočnenie stavby** integrovaného povolenia sa za bod č. 31 dopĺňajú body č. 32 až č. 36 s nasledovným znením:

32. Zmena časti stavby pred jej dokončením bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ILD SK, s.r.o., Zvonárska 9, 040 01 Košice, autorizovanými stavebnými inžiniermi, Ing. Jozefom Sterankom, č. osvedčenia 3330*A*3-1, Ing. Slavomírom Filipom, č. osvedčenia 4308*Z*5-6, Ing. Jánom Katuščákom, č. osvedčenia 4862*SP*I4 a Ing. Alojzom Molekom, špecialistom požiarnej ochrany, overenej v tomto

konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Krompachy. Prípadné ďalšie zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

33. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s. pracovisko Košice č. 2923/3/2010 zo dňa 02.09.2010 k projektovej dokumentácii stavby „Odsávanie spalín od ustáľovacej pece“ z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení počas výstavby v projektovej dokumentácii stavby (ďalej len „PD“) odstrániť zistené nedostatky a pri uvedení stavby do užívania splniť nasledovné požiadavky:
- a) PD neobsahuje výkresovú dokumentáciu ocelevej konštrukcie filtra, čo je v rozpore s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., oceľový rebrik je potrebné riešiť v zmysle STN 74 3282:1990,
 - b) PD neobsahuje protokol o určení vonkajších vplyvov v zmysle čl. N1.3.4 STN 33 2000-5-51:2007,
 - c) PD neobsahuje schémy rozvodných zariadení v zmysle § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
 - d) v Technickej správe je citovaná neplatná STN 33 2310 (nahradená je STN 33 2000-5-51:2007),
 - e) pri riešení ochrany pred atmosférickou elektrinou sa nevychádza z analýzy rizika podľa STN EN 62305-2:2008 v zmysle čl. E4 STN EN 62305-3:2007,
 - f) v PD je používaná neplatná vyhláška č. 718/2002 Z. z., ktorá bola od 01.01.2010 v plnom rozsahu nahradená vyhláškou č. 508/2009 Z. z.,
 - g) pracovné prostriedky, stroje a technické zariadenia PS 01 Vzduchotechnika (filtračná stanica Alfa-Jet, závitovkový dopravník DZ 250-6000, rotačný podávač, radiálny ventilátor), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky, podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z., len vtedy, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - h) pred uvedením strojov a technických zariadení PS 01 Vzduchotechnika (filtračná stanica Alfa-Jet, závitovkový dopravník DZ 250-6000, rotačný podávač, radiálny ventilátor) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle §14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.
34. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať nasledovné podmienky uvedené v stanovisku Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, SŠSÚ, pracovisko Košice č. 836/2010/S4-V-Kk zo dňa 26.08.2010:
- a) časť stavby umiestnenú v obvode dráhy (v obvode výstavbou dotknutej vlečkovej koľaje) uskutočniť podľa projektu overeného Úradom pre reguláciu železničnej dopravy,
 - b) pred začatím prác podľa PD zmeny PS 02 a PS 03 určiť zhotoviteľovi taký postup uskutočňovania prác, aby bola zabezpečená ochrana stavby dráhy a koľajovej prevádzky počas výstavby,
 - c) stavbu udržiavať a prevádzkovať tak, aby nebola ohrozovaná stavba dráhy.
35. Stavebník je povinný zrealizovať oceľovú konštrukciu filtra a rozvodné zariadenia podľa projektovej dokumentácie vypracovanej oprávnenými osobami v súlade s § 46 stavebného zákona a túto projektovú dokumentáciu je povinný predložiť IŽP Košice najneskôr

na ústnom pojednávaní v konaní o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku.

36. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní zmeny stavby pred jej dokončením dodržať aj podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 8302-36889/2009/Kov,Mer/570730105/Z8 zo dňa 24.11.2009, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby „Odsávanie spalín od ustaľovacej pece“.
37. S vykonávaním stavebných prác na zmene stavby „**Odsávanie spalín od ustaľovacej pece**“ pred jej dokončením, ktorej uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje, sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu zmeny stavby „**Odsávanie spalín od ustaľovacej pece**“ pred jej dokončením.

b) Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- v prevádzkovom súbore PS Šachtová pec a konvertory **sa ruší** znenie bodu 2.1.4 Šachtová pec v plnom rozsahu a **nahrádza sa** novým znením nasledovne:

2.1.4 Šachtová pec

V šachtovej peci (ďalej tiež „ŠP“) o menovitom výkone 200t/24 hod., vyhrievanej spaľovaním koksu a fúkaním spaľovacieho vzduchu obohateného kyslíkom prebieha pri teplotách od 1 300 do 1 400 °C za mierneho podtlaku redukčné tavenie kovonosného podielu vsádzky. Produkty tavenia prechádzajú cez nístej ŠP odpichovým žľabom, umiestneným v uzavretom zakapotovanom priestore s odsávaním odpadových plynov na odprášenie, do ustaľovacej pece o objeme max. 40 t, kde sa od tekutej tzv. čiernej medi s obsahom 65 – 85 % Cu oddeľuje troska. Z ustaľovacej pece (ďalej tiež „UP“) vyhrievanej horákom na ZPN sa vykonáva tzv. sifónový odpich čiernej medi do panvy, v ktorej je odvázaná do konvertorov a odpich trosky do panvy, v ktorej je odvázaná na odlievanie k troskovému pásu, na ktorom sa troska chladí voľne alebo sprchovaním vodou, ktorá sa odparuje. UP je zakapotovaná a odpadové plyny sú odsávané na odprášenie. Odpadové plyny zo ŠP sú odvádzané do ovzdušia cez odprašovací komoru, rekuperátor, chladič spalín a filtračnú stanicu pozostávajúcu z 10 ks paralelne zapojených látkových filtrov (ďalej len „LF“) typu FV – 4/100 s garantovanou výstupnou koncentráciou tuhých znečisťujúcich látok (ďalej tiež „TZL“) do 10 mg.m⁻³ a projektovaným celkovým objemovým prietokom 66 240 m³.h⁻¹ a komín o výške 200 m. Rekuperátor slúži na využitie tepla odpadových plynov pri ohreve spaľovacieho vzduchu pre ŠP, chladič slúži iba na ochranu LF pri prekročení teploty odpadových plynov nad stanovenú hodnotu chladením vzduchom z vonkajšieho prostredia. Odpadové plyny z kychty, troskového žľabu a UP sú odvádzané do ovzdušia spoločným potrubím cez filtračné zariadenie (tkanivový filter typu Alfa Jet Plus 540/5-1,5-4 s ON-LINE pulznou regeneráciou stlačeným vzduchom) s garantovanou výstupnou koncentráciou tuhých znečisťujúcich látok (ďalej tiež „TZL“) do 10 mg.m⁻³ a s projektovaným celkovým objemovým prietokom spalín 45 000 m³.h⁻¹ a spoločný komín o výške 200 m.

ŠP je chladená vodou privádzanou do inštalovaného systému parného chladenia z CHÚV, v ktorom sa odpadové teplo z tavenia v ŠP využíva na výrobu pary, ktorá sa používa na ohrev

nádrží roztokov uvedených v PS 03 Výroba ZnSO₄. Vsádzací otvor na kychte ŠP je chladený úžitkovou vodou, ktorá sa odvádza ako odpadová voda priemyselnou kanalizáciou do recipienta Hornád výustom č. 2.

- **Vstupy do ŠP:** pelety, kovonosný podiel s obsahom medi od 5 – 60 % Cu, ďalšie odpady s obsahom Cu do 35 %, trosky z procesov konvertovania a rafinácie, o priemernej kusovosti od 20 – 300 mm, koncentrát s obsahom Zn-Sn-Pb, troskotvorné prísady - kremeň s obsahom SiO₂ 92 % a vápenec s obsahom CaCO₂ 97 %, palivo – zlievarenský koks I. a II. triedy, frakcie 50 – 200 mm o obsahu síry 0,6 – 1 % a kusové palivové drevo na nábeh ŠP.

- **Výstupy zo ŠP:** čierna meď s obsahom 65 – 85 % Cu, medziprodukt, ktorý postupuje na ďalšie spracovanie do konvertorov, Sn-Pb zliatina (výrobok), troska, ktorá po vychladnutí na troskovom páse je železničným vagónom odvážaná na dočasné zhromažďovanie, odkiaľ je prepravovaná na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie oprávnenej osobe, prach zachytený v odprašovacej komore a v rekuperátore, ktorý je recyklovaný do vsádzky v technologickom uzle Príprava peliet, prach s obsahom Zn-Sn-Pb zachytený v látkovom filtri, ktorý je priebežne dopravovaný do sila prachu, z ktorého je plnený do big – bagov a postupuje ako vstupná surovina pre PS 03 Výroba ZnSO₄, alebo je odpredávaný na zhodnotenie oprávnenej osobe, odpadová voda z chladenia vsádzkového otvoru ŠP, ktorá je odvádzaná priemyselnou kanalizáciou do recipienta Hornád výustom č. 2.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, okrem zmien v časti b) tohto rozhodnutia, ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v časti b) tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na užívanie stavby „Odsávanie spalín od ustaľovacej pece“.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie zmeny stavby „**Odsávanie spalín od ustaľovacej pece**“ pred jej dokončením na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka KOVOHUTY, a. s., Polianky 5, 841 01 Bratislava, doručenej na IŽP Košice dňa 08.09.2010.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka o vydanie povolenia na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a o udelenie súhlasu na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „**Odsávanie spalín od ustaľovacej pece**“ pred jej dokončením predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 € podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) projektovú dokumentáciu na zmenu stavby „Odsávanie spalín od ustáľovacej pece“ pred jej dokončením, vypracovanú oprávnenými osobami,
- c) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Zmena stavby „**Odsávanie spalín od ustáľovacej pece**“ pred jej dokončením bude zrealizovaná na pozemkoch parc. č. 17015/52, 1715/54, 1715/55 a 1715/70 v katastrálnom území Krompachy, v jestvujúcej stavbe, súpis. č. 1203 - filtre-zinkové úlety a v jestvujúcej stavbe na pozemku parc. č. 1715/55 - huta na spracovanie odpadov v katastrálnom území Krompachy.

Mesto Krompachy – Stavebný úrad vydalo k zmene stavby „Odsávanie spalín od ustáľovacej pece“ vyjadrenie pod č. 1901-2/2010/ÚK-vyjadrenie/Hi zo dňa 02.09.2010, v ktorom uviedlo, že zmena predmetnej stavby pred jej dokončením si v súlade s ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje.

IŽP Košice podľa § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil úplnosť predmetnej žiadosti a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, dotknutú obec (Mesto Krompachy), ostatných účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom zo dňa 27.09.2010, ktorý bol doručený dňa 04.10.2010 a keďže sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, im zároveň oznámil, že v súlade s ust. § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. upúšťa od zverejnenia žiadosti a ústneho pojednávania v predmetnej veci. IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu a súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 v spojení s ust. § 140a stavebného zákona lehotu 30 dní na doručenie vyjadrenia. Súčasne dotknuté orgány upozornil, že ak v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k prerokováanej veci, predpokladá sa, že so zmenou stavby z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby pred jej dokončením zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, odborné stanovisko č. 2923/3/2010 zo dňa 02.09.2010 k PD stavby,
- Mesto Krompachy, stavebný úrad, vyjadrenie č. 1901-2/2010/ÚK-vyjadrenie/Hi zo dňa 02.09.2010 k zmene stavby pred dokončením,
- Mesto Krompachy, stanovisko č. 1899-1/2010/PD-ovz./Hi zo dňa 02.09.2010 k PD pre zmenu stavby pred dokončením,
- Mesto Krompachy, stanovisko k zmene integrovaného povolenia a ku konaniu na zmenu stavby „Odsávanie spalín od ustáľovacej pece“ pred jej dokončením, č. 2231-2/2010/stanovisko/Hi zo dňa 21.10.2010,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, stanovisko č. ORHZ-426-006/2010 zo dňa 03.09.2010 k projektovej dokumentácii na zmenu stavby pred dokončením,
- Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice, súhlas č. 836/2010/S4-VKk zo dňa 26.08.2010.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj povolenie zmeny stavby „**Odsávanie spalín od ustáľovacej pece**“ pred dokončením nasledovné pripomienky a námety:

Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 2923/3/2010 zo dňa 02.09.2010 z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení uviedla nasledovné pripomienky a zistenia, ktoré je potrebné odstrániť počas výstavby a dodržať pri uvedení stavby do užívania:

- a) projektová dokumentácia neobsahuje výkresovú dokumentáciu ocelevej konštrukcie filtra, čo je v rozpore s § 9 vyhlášky č. 453/200 Z. z., oceľový rebrík je potrebné riešiť v zmysle STN 74 3282:1990,
- b) predložená projektová dokumentácia neobsahuje protokol o určení vonkajších vplyvov v zmysle čl. N1.3.4 STN 33 2000-5-51:2007,
- c) predložená projektová dokumentácia neobsahuje schémy rozvodných zariadení v zmysle § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
- d) v Technickej správe je citovaná neplatná STN 33 2310 (nahradená je STN 33 2000-5-51:2007),
- e) pri riešení ochrany pred atmosférickou elektrinou sa nevychádza z analýzy rizika podľa STN EN 62305-2:2008 v zmysle čl. E4 STN EN 62305-3:2007,
- f) v projektovej dokumentácii je používaná neplatná vyhláška č. 718/2002 Z. z., ktorá bola od 01.01.2010 v plnom rozsahu nahradená vyhláškou č. 508/2009 Z. z.
- g) pracovné prostriedky, stroje a technické zariadenia PS 01 Vzduchotechnika (filtračná stanica Alfa-Jet, závitkový dopravník DZ 250-6000, rotačný podávač, radiálny ventilátor), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z., len vtedy, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- h) pred uvedením strojov a technických zariadení PS 01 Vzduchotechnika (filtračná stanica Alfa-Jet, závitkový dopravník DZ 250-6000, rotačný podávač, radiálny ventilátor) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle §14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.

IŽP Košice vznesené pripomienky zapracoval do bodov č. 33 a č. 35 časť a) tohto rozhodnutia.

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice v súhlase na uskutočnenie stavby zasahujúcej do obvodu dráhy č. 836/2010/S4-V-Kk zo dňa 26.08.2010 uviedol nasledovné podmienky, ktoré je stavebník povinný dodržať pri uskutočňovaní stavby:

- a) časť stavby umiestnenú v obvode dráhy (v obvode výstavbou dotknutej vlečkovej koľaje) uskutočniť podľa projektu overeného Úradom pre reguláciu železničnej dopravy,
- b) pred začatím prác podľa PD zmeny PS 02 a PS 03 určiť zhotoviteľovi taký postup uskutočňovania prác, aby bola zabezpečená ochrana stavby dráhy a koľajovej prevádzky počas výstavby,
- c) stavbu udržiavať a prevádzkovať tak, aby nebola ohrozovaná stavba dráhy.

IŽP Košice vznesené pripomienky zapracoval do bodu č. 34 v časti a) tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „**Odsávanie spalín od ustaľovacej pece**“ pred dokončením žiadne pripomienky a námety.

Súčasťou konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

b) - stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Odsávanie spalín od ustaľovacej pece“ pred jej dokončením podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením zmeny stavby pred jej dokončením a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia zmeny časti stavby pred jej dokončením bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia podstatne neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal'
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. KOVOHUTY, a.s. ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy
2. Investkredit bank AG, so sídlom Renngasse 10, A-1013 Viedeň, Rakúska republika
3. Mesto Krompachy, zastúpené primátorkou, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
4. Ing. Slavomír Filip, Zimná 22, 040 01 Košice

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, ŠSOO, Štefánikovo námestie č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
2. Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
3. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
5. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Jozef Steranka, Letná 42, 040 01 Košice
2. Ing. Slavomír Filip, Zimná 22, 040 01 Košice
3. Ing. Ján Katuščák, Čapajevova 14, 040 11 Košice