


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 522- 695/2011/Pav/470560106/Z17

Banská Bystrica: 13.01.2011



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § ods. 2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 837 – 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami:

č. 837 – 35015/2007/Pol/470560106/Z1-Ú zo dňa 29.10.2007, č. 4625 – 11382/2008/Pol/470560106/Z2 zo dňa 02.04.2008, č. 6676 - 20592/2008/Pol/470560106/Z3 zo dňa 19.06.2008, č. 5117 - 24126/2008/Pol/470560106/Z4 zo dňa 16.07.2008, č. 4364 - 25502/2008/Kri,Pol/470560106/Z5 zo dňa 28.07.2008, č. 1032 -1946/2009/Pol/470560106/Z6 zo dňa 20.01.2009, č. 4601 - 10975/2009/Pol/470560106/Z7 zo dňa 08.04.2009, č. 767 - 13810/2009/ Pol,Kri/470560106/Z8 zo dňa 27.04.2009, č. 5746 - 28385/2009/ Pol/470560106/Z9 zo dňa 02.09.2009, č. 7481 - 34177/2009/Kri, Pol/470560106/Z10 zo dňa 23.10.2009, č. 8619 – 36938/2009/Pol/470560106/Z11 zo dňa 23.11.2009, č. 877 - 1675/2010/Kri, Pol/470560106/Z12 zo dňa 25.01.2010, č. 261- 2314/2010/Kri, Pol/470560106/Z13 zo dňa 29.01.2010, č. 4199- 5939/2010/Pol/470560106/Z14-Ú zo dňa 01.03.2010, č. 5780 - 24693/2010Kri,Pav/470560106/Z15 zo dňa 17.08.2010, č. 7322- 26059/2010/Pav/470560106/Z16 zo dňa 03.09.2010

(ďalej len „integrované povolenie“)

Transformátory TR 12 Strusková (1,09 m³ oleja), TR 40 Strusková (1,4 m³ oleja), TR 19 Strusková (1,09 m³) sú umiestnené každý v samostatnej budove označenej ako „Strusková rozvodňa ENO A“. Transformátory TR 12, TR 19 a TR 40 sú pre prípad úniku nebezpečných

látok zabezpečené oceľovými záchytnými vaničkami o objeme 1, 4 m³, ktoré sú nepriepustne zabezpečené voči úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia.

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti „B.2. Opis prevádzky sa v odseku „Zariadenia elektrickej energie, Transformátory prevádzky ENO A“ ruší tabuľka č. 5 a nahrádza sa novou tabuľkou č. 5:

tab. č. 5: Transformátory prevádzky ENO A

Elektrické zariadenia	Objem transformátorovej náplne (m ³)	Protihavarijné zabezpečenie záchytnou nádržou (m ³)
TR 3	16	69,5
TR 25	28,3	
TR 6	25,87	
TR 24	12,9	
TR 22	28,3	69,4
TR 5	24,3	
TR1 BAT1	18,3	
TR 26	28,7	
TR 7	11,7	63,4
TR 8	11,7	
TR 12 – Strusková	1,09	1,4
TR 40 – Strusková	1,4	1,4
TR 19 – Strusková	1,09	1,4
TR 13 - kotolňa	0,188	nie
TR W101 (EO K1)	1,5	nie
TR W102 (EO K1)	1,5	nie
TR W201 (EO K2)	1,5	nie
TR W202 (EO K2)	1,5	nie
TR 10 (EO FK1)	0,525	dvojplášťová nádrž o objeme 1,4 m ³
TR 20 (EO FK1)	0,525	
TR 30 (EO FK1)	0,525	
uzlový odporník SSE	0,1	nie

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti „B.2. Opis prevádzky sa v odseku „Zariadenia elektrickej energie, Transformátory prevádzky ENO B 1,2“ dopĺňa nový text, ktorý znie:

Transformátory prevádzky ENO B bloku č. 1: TR GU 2101, TR GU 2102, TR GU 2103, TR GU 2104, TR GU 2105, TR GU 2106, TR GU 2107, TR GU 2108 každý s objemom oleja 0,65 m³ sú pre prípad úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia zabezpečené spoločnou oceľovou záchytnou vaňou o objeme 17,5 m³, ktorá je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia. (Spoločná záchytná vaňa vznikla rekonštrukciou predných a zadných čiel pôvodných záchytných vaničiek, ktoré sa rozšírili smerom dopredu a dozadu. Zväčšenie objemu sa zrealizuje tak, že sa v prednej a zadnej časti uchytiť v každom poli oceľové platne hrúbky 3 mm, v spáde min. 1% a to tak, že sa pomocou

zvarov privaria o existujúcu nosnú konštrukciu, čím vznikne jedna spoločná záchytná vaňa). Záchytná vaňa je zastrešená a zabezpečená voči prítoku dažďových vôd. Z najnižšieho miesta tejto vane sa oceľovým potrubím prípadný únik oleja odvádza do dvojplášťovej bezodtokovej záchytnej nádrže o objeme 1,6 m³, ktorá je umiestnená v budove príslušného bloku č.1.

Transformátory prevádzky ENO B bloku č. 2: TR GU 2201, TR GU 2202, TR GU 2203, TR GU 2204, TR GU 2205, TR GU 2206, TR GU 2207, TR GU 2208 každý s objemom oleja 0,65 m³ sú zabezpečené tým istým spôsobom ako transformátory prevádzky ENO B bloku č. 1.

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti „B.2. Opis prevádzky sa v odseku „Zariadenia elektrickej energie, Transformátory prevádzky ENO B 1, 2 a ENO B 3,4“ ruší tabuľka č. 6 a nahrádza sa novou tabuľkou č. 6:

tab. č. 6: Transformátory prevádzky ENO B 1,2 a ENO B 3,4

Elektrické zariadenia	Objem transformátorovej náplne (m ³)	Protihavarijné zabezpečenie záchytnou nádržou (m ³)
TR 1 – ENO B 1,2	36,25	47,3
TR 11 - ENO B 1,2	9,43	
TR 2 - ENO B 1,2	36,25	
TR 21 - ENO B 1,2	9,43	
TR 10 - ENO B 1,2	20,25	
TR 3 - ENO B 3,4	16	25,3
TR 31 - ENO B 3,4	12,5	
TR 4 - ENO B 3,4	15	
TR 41 - ENO B 3,4	12,5	
TR 01 - ENO B 3,4	17,68	
TR 31 (EO)	1,12	nie
TR 32 (EO)	1,12	nie
TR 33 (EO)	1,12	nie
TR 34 (EO)	1,12	nie
TR 35 (EO)	1,12	nie
TR 36 (EO)	1,12	nie
TR 41 (EO)	1,12	nie
TR 42 (EO)	1,12	nie
TR 43 (EO)	1,12	nie
TR 44 (EO)	1,12	nie
TR 45 (EO)	1,12	nie
TR 46 (EO)	1,12	nie
TR GU2201 (EO)	0,65	záchytná spoločná vaňa o objeme 17,5 m ³ zaúst'uje do spoločnej dvojplášťovej oceľovej nádrže o objeme 1,6 m ³ .
TR GU2202 (EO)	0,65	
TR GU2203 (EO)	0,65	
TR GU2204 (EO)	0,65	
TR GU2205 (EO)	0,65	
TR GU2206 (EO)	0,65	

TR GU2207 (EO)	0,65	záchytná spoločná vaňa o objeme 17,5 m ³ zaúst'uje do spoločnej dvojplášťovej oceľovej nádrže o objeme 1,6 m ³ .
TR GU2208 (EO)	0,65	
TR GU2101 (EO)	0,65	
TR GU2102 (EO)	0,65	
TR GU2103 (EO)	0,65	
TR GU2104 (EO)	0,65	
TR GU2105 (EO)	0,65	
TR GU2106 (EO)	0,65	
TR GU2107 (EO)	0,65	
TR GU2108 (EO)	0,65	

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava doručenej dňa 13.08.2010, naposledy doplnenej dňa 19.11.2010 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní.

Inšpekcia posúdila rozsah podanej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a nakoľko zmena povolenia si nevyžaduje rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila správny poplatok o 50% podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. K žiadosti prevádzkovateľ doložil aj doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eura.

Nakoľko k žiadosti neboli priložené náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa na jej doplnenie v lehote 60 dní a konanie prerušila rozhodnutím č. 7676-26970/47/2010/Pav/470560106 zo dňa 13.09.2010.

Po doplnení požadovaných dokladov inšpekcia listom č. 7673-36336/47/2010/Pav zo dňa 08.12.2010 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanovisko bez pripomienok od ObÚ ŽP Prievidza, úsek štátnej správy ochrany vôd.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia udeľuje podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd. V prevádzke sa vykoná oprava stanovišť olejových transformátorov – ENO - Zemianske Kostoľany: stanovišťa olejových transformátorov EO FK1, stanovišťa olejových transformátorov EO Bloku č. 1 ENO B, stanovišťa olejových transformátorov EO Bloku č.2 ENO B, stanovište olejového transformátora č. 12 - Strusková rozvodňa ENO A, stanovište olejového transformátora č. 19 - Strusková rozvodňa ENO A, stanovište olejového transformátora č. 40 - Strusková rozvodňa ENO A.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli obce, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia nezmenili podmienky pre prevádzkovanie zariadenia.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedenú zmenu integrovaného povolenia a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Katarína Raučinová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Nováky, závod, 972 43 Zemianske Kostoľany.

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek ŠSOH, Dlhá 3, 971 01 Prievidza.