

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Inšpektorát životného prostredia Bratislava

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 3520/OIPK-814/05-Ve/370630/05

Bratislava, 27.9.2005



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 7. a písm. b) bod 1 zákona o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

integrované povolenie,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„Energetika“ (ďalej len prevádzka)

Továrenská 1, 943 03 Štúrovo

okr. Nové Zámky

Povolanie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: Kappa Štúrovo, a. s., (ďalej len prevádzkovateľ).

sídlo: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo

IČO 31 410 146

Prevádzka je umiestnená v k. ú. Štúrovo na pozemkoch parc. č. 1399/1 a parc. č. 1404 podľa LV č. 2479 a v k. ú. Obid na pozemkoch parc. č. 1744 podľa LV č. 1731 a parc. č. 1743,1745, 1746,1747,1748,1749,1750 na nezaloženom LV na základe nájomnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom.

I. Zaradenie prevádzky

1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

a) zoznam priemyselných činností podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ kategórie:

1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW,

b) štandardná nomenklatúra pre zdroje emisií podľa prílohy č. 3 vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z.z.:

kód NOSE - P: **101.01 Spaľovacie procesy > ako 300 MW (celá skupina).**

2. Prevádzka je kategorizovaná podľa vyhlášky č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z., ktorými sa vykonáva zákon o ochrane ovzdušia č. 478/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov ako jestvujúci veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

1.1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyšším.

3. Prevádzkovateľ je držiteľom DNV (Holandsko) certifikátu č. 00191-2005-AE-BVA-RvA (normy ISO 14001:2004) zo dňa 13.9.2005.

Opis prevádzky a hlavných technických zariadení

Prevádzka produkujúca teplo a elektrickú energiu je jednou z prevádzok vo výrobnom areáli prevádzkovateľa, ktorého hlavnou výrobnou činnosťou je výroba papiera a polobuničiny. Umiestnenie prevádzky - podľa prílohy č.1.

Hlavné energetické zariadenia:

Kotol K1, vysokotlaký granulačný kotol, 125 t.h⁻¹ pary (nosný, hl. palivo čierne uhlie) - menovitý tepelný príkon max. 99,66 MW, výroba prehriatej pary 9,4 MPa, 540 °C pre turbogenerátory, výroba technologickej pary pre technologické celky.

Kotol K3, vysokotlaký sálavý kotol, 120 t.h⁻¹ pary (zálohový, palivo zemný plyn) - menovitý tepelný príkon max. 93,41 MW, výroba prehriatej pary 9,4 MPa, 520 °C pre turbogenerátory, výroba technologickej pary pre technologické celky.

Kotol K4, vysokotlaký granulačný kotol, 125 t.h⁻¹ pary (zálohový, hl. palivo hnedé uhlie, stabilizačné mazut) - menovitý tepelný príkon max. 105,7 MW, výroba prehriatej pary 9,4 MPa, 540 °C pre turbogenerátory, výroba technologickej pary pre technologické celky.

Kotol K5, strednotlaký roštový kotol, 35 t.h⁻¹ pary (spaľovanie drevného odpadu) - menovitý tepelný príkon max. 31,6 MW, výroba technologickej pary 1,7 - 2,05 MPa, 205-240 °C pre technologické celky.

Turbogenerátory TG1 a TG2 (menovitý výkon na svorkách alternátora pri $\cos \varphi = 0,8$ je 25 MW/ks), premieňajú energiu prehriatej pary na mechanickú prácu a následne na elektrickú energiu.

Súvisiace činnosti:

Zauhl'ovacie zariadenie - doprava uhlia do bunkrových zásobníkov (ČU 2 x 100 t, HU 2 x 150 t) pre kotly K1 a K4.

Mazutové hospodárstvo (2 x mazutové nadzemné nádrže o objeme 5 337 m³/ks umiestnené v izolovanej, betónovej záchytnej nádrži) a zabezpečenie dopravy mazutu pre kotol K4.

Olejové hospodárstvo (3 x 10 000 l a 1 x 2 500 l nádrže na skladovanie a manipuláciu s turbínovým olejom, umiestnené v samostatnom objekte s ochrannou záchytnou vaňou).

Odberný objekt technologickej vody z Dunaja - dodávka technologickej a chladiacej vody pre technologické celky a energetické zariadenia.

Objekt čerpania a dodávky pitnej vody - dodávka pitnej vody pre pitné a sociálne účely pre celý areál.

Chemická úpravňa vody - zabezpečenie úpravy technologickej vody pre prevádzku kotlových jednotiek. Napájacia voda sa získava tromi spôsobmi: úpravou demineralizáciou, úpravou vratného kondenzátu, zmäkčovaním surovej vody.

Zariadenie na dopravu a skladovanie popolčeka v suchom stave - odber popolčeka z elektrofiltrov kotlov K1 a K4.

Odkalisko škváry a popolčeka - ukladanie škváry a popolčeka, vznikajúcich pri výrobe energií spaľovaním uhlia.

Regulačná stanica zemného plynu - dodávka zemného plynu pre kotle K1, K3 a K5.

Plynová kotolňa - predohrev zemného plynu (celkový tepelný príkon 258 kW, malý zdroj znečisťovania ovzdušia).

Tlaková stanica propán-butánu (zapaľovací plyn) pre kotol K3 - zapálenie výkonových horákov K3.

Prevádzkové laboratórium - analýza surovín a procesov v prevádzke.

Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí:

Emisie ZL (TZL, SO₂, NO₂, CO, TOC) vznikajúce spaľovaním paliva sú vypúšťané do ovzdušia 2 komínmi - komín č.1 (kotol K1,K3, K4), komín č.2 (kotol K5) a výdychmi VP1, VP2 a VP3 (skladovanie a doprava suchého popolčeka do žel. vagónov) vypúšťajúce ZL - TZL. Súčasťou zariadenia kotla K1 je kontinuálny monitorovací systém spalín na sledovanie emisií ZL - TZL, SO₂, NO₂, CO, CO₂ vypúšťané z dvoch horizontálne trojsekciových elektrostatických odlučovačov popolčeka. Takisto za kotlom K 4 sú inštalované dva horizontálne trojsekciové elektrostatické odlučovače popolčeka. Mechanický odlučovač TZL zachytáva popolček z kotla K5. Látkové filtre zachytávajú TZL z výdychov VP1, VP2 a VP3.

Voda - odpadové vody (dažďové, splaškové a chladiace) z prevádzky sú odvádzané do vnútroareálovej kanalizácie prevádzkovateľa a cez výpustný objekt A vypúšťané do recipientu rieky Dunaj. Výpustný objekt B bol pôvodne vybudovaný na odvádzanie priesakových vôd (drenážnym systémom) z odkaliska popolčeka a škváry do recipientu rieky Dunaj. Zahájením skúšobnej prevádzky investičnej akcie „Návýšenie hrádze odkaliska“ vo februári 2005 sa vypúšťanie odpadových vôd výpustným objektom B do Dunaja ukončilo, odpadové vody z odkaliska sú recirkulované naspäť do výrobného procesu prevádzkovateľa. S vypúšťaním odpadových vôd výpustným objektom B sa v budúcnosti uvažuje len v prípade vzniku mimoriadnych situácií (údržba, porucha čerpadiel). Odlučovač oleja zachytáva olej

z kondenzátu ohrevu mazutu a mazutom znečistenej dažďovej vody z ochrannej nádrže skladovania mazutu pred vypustením odpadovej vody do kanalizačnej siete.

Vznikajúce odpady z činnosti prevádzky sú zhromažďované na vyhradených a označených miestach do doby odvozu na zneškodnenie (fyzikálno-chemická úprava, skládkovanie), oprávnenými organizáciami - Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava, TSM Štúrovo.

Monitoring vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a vôd a preukazovanie dodržania stanovených emisných limitov je vykonávaný prevádzkovateľom prostredníctvom technologických meraní, jestvujúcej imisnej monitorovacej siete a meraní nezávislými oprávnenými organizáciami v meracích miestach a v intervaloch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a vôd.

II. Podmienky povolenia

Prevádzkovateľ je povinný plniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.

A. Podmienky prevádzkovania

1. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 1.1 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
- 1.2 Prevádzka môže byť prevádzkovaná v nepretržitom režime.
- 1.3 Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platnou dokumentáciou prevádzky /schválené projekty stavieb a ich zmeny, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania, schválený súbor TPP a TOO, manipulačný poriadok vodných stavieb a schválený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len havarijný plán)/ a s podmienkami určenými v platných rozhodnutiach príslušných orgánov štátnej správy.
- 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.5 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky (vrátane jej častí), ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia podliehajú integrovanému povoleniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 1.6 Podmienky vyplývajúce z tohto integrovaného povolenia prevádzkovateľ zapracuje do všetkých prevádzkových predpisov a preukázateľne oboznámi príslušných zamestnancov.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia a vôd zo zdrojov a miest prevádzky a v prípade havárie o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečistenia podľa schválených predpisov - STPP a TOO, havarijný plán.
- 1.8 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

2. Suroviny, palivá, energie

2.1 V prevádzke budú používané nasledovné palivá, suroviny a pomocné látky, energie v rozsahu vlastnej spotreby:

Palivá: Kotel K1 - čierne uhlie (hlavné palivo) zrnitosti 0-20 mm, výhrevnosti Q_i^r - max. 34,5 MJ.kg⁻¹, obsah vody W_i^r - 11%, obsah popola A^d - max. 23%, obsah síry S_i^d - max. 0,75%.

- zemný plyn naftový (ZPN) a bioplyn z ČOV (stabilizačné palivá).

Kotel K3 - zemný plyn naftový (ZPN).

Kotel K4 - hnedé uhlie (hlavné palivo) zrnitosti 0-40 mm, výhrevnosti Q_i^r - max. 15 MJ.kg⁻¹, obsah vody W_i^r - 40%, obsah popola A^d - max. 20%, obsah síry S_i^d - max. 1 %.

- mazut (TVO) s obsahom síry max. do 1% (stabilizačné palivo).

Kotel K5 - vlastný drewný odpad (hlavné palivo) o obsahu vody pod 50%

- zemný plyn naftový (stabilizačné palivo).

2.2 Prevádzkovateľ je povinný vopred odsúhlasiť povoľujúcim orgánom prípadné zmeny v druhu a kvalite používaného paliva, najmä hlavného paliva - uhlia, vrátane zmien v obsahu príslušných anorganických látok podľa prílohy č. 1 vyhl. č. 706/2002 Z.z.

Dalšie pomocné suroviny, energie a pomocné látky:

- povrchová voda (rieka Dunaj) a podzemná voda z vlastných studní
- čpavková voda
- hydroxid sodný (Na OH)
- hydroxid vápenatý Ca (OH)₂, CAS 1310-73-2
- chlorid sodný (NaCl), CAS 76471-97-5
- kyselina chlór vodíková (HCl), CAS 7647-01-0
- síričitán železitý Fe(SO₄)₂, CAS 13463-43-9
- Gamalox 2001, CAS 108-91-8
- Gamacide 1790,
- chlórnan sodný (Na Cl₃), CAS 7681-52-9
- transformátorový olej
- turbínový olej
- mazacie oleje
- farby náterové
- elektrická energia

2.3 Prevádzkovateľ musí mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok.

2.4 Odber povrchových vôd z rieky Dunaja pre technologické účely (za celý výrobný areál) nesmie prekročiť množstvo max. 2 200 l.s⁻¹ a 31 000 000 m³.rok⁻¹.

2.5 Odber podzemných vôd pre pitné a sociálne účely zo studní HV-21, HV-68, HV-158, HGŠ-1 (za celý výrobný areál) nesmie prekročiť priemerné množstvo 6,0 l.s⁻¹ a 189 216 m³.rok⁻¹, z HGA-1 pre technologické účely v množstve priem. 0,4 l.s⁻¹ a 12 614 m³.rok⁻¹.

2.6 Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie, a to:

- a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii s nebezpečnými látkami a chemikáliami
- b) vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených a odizolovaných plochách zabráňujúcich ich úniku.

B. Emisné limity**1. Emisie znečisťujúcich látok (ZL) do ovzdušia**

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v bode 1.2. Do ovzdušia nesmú byť vypúšťané žiadne iné ZL, ktoré by mali významný vplyv na životné prostredie. Emisné limity sú určené pre nasledujúce ZL:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len TZL),
- oxid siričitý (ďalej len SO₂),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len NO₂),
- oxid uhoľnatý (ďalej len CO)
- celkový org. uhlík (ďalej len TOC).

1.2 Emisné limity pre miesta vypúšťania emisií (pre kotle - spalínovody) do ovzdušia:

Zdroj Emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Kotel K1	Komín č.1, h - 160m	TZL	100/50 ^x	2)
		SO ₂	1700/1580 ^x	2)
		NO ₂	650/600 ^x	2)
		CO	250	2)
Kotel K3	Komín č.1, h - 160m	TZL	5	1)
		SO ₂	35	1)
		NO ₂	200	1)
		CO	100	1)
Kotel K4	Komín č.1, h - 160m	TZL	100/50 ^x	2)
		SO ₂	1700/1580 ^x	2)
		NO ₂	650/600 ^x	2)
		CO	250	2)
Kotel K5	Komín č.2, h - 60 m	TZL	100/50 ^x	3)
		SO ₂	2500/200 ^x	3)
		NO ₂	650	3)
		CO	250	3)
		TOC	50	3)
Silo č.1	Výdych č.3 h - 25 m	TZL	150	4)
Silo č.2	Výdych č.4 h - 25 m	TZL	150	4)
Dávkovacie zariadenie	Výdych č.5, h - 10 m	TZL	150	4)

Poznámky: x - Emisný limit platný od 1.1.2008

1) Koncentrácia vyjadrená ako hmotnostná koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0° C) a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.

2) Koncentrácia vyjadrená ako hmotnostná koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0° C) a referenčný obsah kyslíka 6 % obj.

- 3) Koncentrácia vyjadrená ako hmotnostná koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0° C) a referenčný obsah kyslíka 11 % obj.
- 4) Koncentrácia vyjadrená ako hmotnostná koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0° C).

1.3 Podmienky platnosti emisných limitov:

Emisné limity pre kotol K3 platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandard. podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3% obj. Emisné limity pre kotle K1, K4 platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandard. podmienkach 101,325 kPa a 0°C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 6 % obj. Emisné limity pri spaľovaní biomasy pre kotol K5 platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0°C a pri obsahu kyslíka 11 %. Emisné limity pre zariadenia pseudopravy popolčeka platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0°C.

1.4 Požiadavky na dodržanie emisných limitov do 31.12.2006:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný ak súčasne:

- a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,
- b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku hodnoty emisného limitu, ktorý je vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia.

1.5 Požiadavky na dodržanie emisných limitov od 1.1.2007:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu. Ak ide o jeden kotol s dvoma alebo viacerými spalínovodmi, za dodržanie určených emisných limitov sa považuje vyhodnotenie dodržania určených emisných limitov v každom spalínovode samostatne.

1.6 Kontinuálne merania (kotol K1):

Emisné limity pre zariadenia na spaľovanie palív sa pri kontinuálnom meraní považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku:

- a) žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu,
- b) najmenej 97 % hodnôt zo všetkých štyridsaťosem hodinových priemerov neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu pre SO₂ a TZL,
- c) najmenej 95 % hodnôt zo všetkých štyridsaťosem hodinových priemerov neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu pre NO₂.

Vyššie uvedené neplatí počas zmeny výkonu kotla K1 z dôvodu pretrhu papiera na papierenskom stroji max. v intervale 2 hod.

- 1.7 Dodržanie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdroja sa posudzuje počas skutočnej prevádzky zdroja okrem:
- a) nábehu, zmeny výrobného-prevádzkového režimu a odstavovania zdroja alebo jeho časti v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými súhlasom alebo rozhodnutím, ak príloha č.4 neustanovuje inak,
 - b) funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému, ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový režim zdroja alebo jeho časti,
 - c) údržby kontinuálneho meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne merania,
 - d) skúšobnej prevádzky zdroja alebo jeho časti alebo jej časového úseku za podmienok určených v súhlase,
 - e) iného času určeného súhlasom alebo rozhodnutím, ak vzhľadom na danosti technologického procesu nemožno určené emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania dodržať.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

- 2.1 Maximálny objem odpadových vôd (priemyselné, splaškové) vypúšťaných z výrobného areálu prevádzkovateľa do recipientu rieky Dunaj, vrátane povoloovanej prevádzky, nesmie prekročiť hodnotu:
- a) pre výpustný objekt A - 800 l.s^{-1} a $25 \text{ mil. m}^3 \cdot \text{r}^{-1}$;
 - b) pre výpustný objekt B - 100 l.s^{-1} a $3,1 \text{ mil. m}^3 \cdot \text{r}^{-1}$ do 31.12.2005.
- 2.2 Priemyselné a splaškové odpadové vody z prevádzky musia byť vypúšťané v takom prevádzkovom režime, aby žiadne ukazovatele znečistenia v odpadových vodách z výpustného objektu A (celý výrobný areál) neprekročili limitné hodnoty určené v rozhodnutí príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
- 2.3 Priemyslové odpadové vody z výpustného objektu B (odkalisko) môžu byť vypúšťané do 30.6.2006 v takom prevádzkovom režime, aby žiadne ukazovatele znečistenia v odpadových vodách neprekročili limitné hodnoty:

Ukazovateľ	Limitné hodnoty
	[mg.l ⁻¹]
pH	6 - 9
RL ₅₅₀	2000
NL	40

Prípadné mimoriadne vypúšťanie odpadových vôd cez výpustný objekt B sa musí riadiť tak, aby žiadne ukazovatele znečistenia v odpadových vodách neprekročili limitné hodnoty podľa osobitného predpisu (v súčasnosti platné NV SR č. 296/2005 Z. z.). Režim mimoriadneho vypúšťania je potrebné po kolaudácii stavby odkaliska doplniť do prevádzkového predpisu - manipulačného poriadku odkaliska a jestvujúceho havarijného plánu celého výrobného areálu prevádzkovateľa.

- 2.3 Každá pripravovaná významná zmena v zložení paliva a pomocných látok používaných v procese výroby tepelnej energie musí byť konzultovaná s povoľujúcim orgánom.
- 2.4 Do odpadových priemyselných vôd nebudú z prevádzky vypúšťané žiadne iné významné znečisťujúce látky, okrem nalievavých (núdzových) situácií, kedy vypúšťaním môžu byť odľahčené počas obmedzeného času a v súlade s platným havarijným plánom prevádzkovateľa.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 3.1 Ekvivalentná hladina hluku produkovaného činnosťou prevádzky nesmie v rámci areálu prevádzky prekročiť hodnotu 70 dB.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepšie dostupných techník

1. V termíne do 31.10.2006 vymeniť stabilizačné horáky z TŤVO na ZPN u kotla K4.
2. V termíne do 28.4.2006 predložiť inšpekcii návrh technickej správy, vrátane návrhu monitorovania emisií ZL a harmonogramu skúšobnej prevádzky, pre využitie možnosti spaľovania biomasy (drevného odpadu) v kotle K1.
3. V termíne do 30.6.2006 predložiť inšpekcii správu o vykonanom prieskume na využívanie popolčeka pre výrobu stavebných materiálov.
4. V termíne do 29.12.2006 demontovať zásobné nádrže TŤVO z priestoru prevádzky.
5. V termíne do 31.12.2006 predložiť inšpekcii súhrnnú technickú správu za účelom inštalácie a uvedenia do prevádzky automatizovaného meracieho systému pre kotel K4 na zabezpečenie kontinuálneho merania hodnôt referenčných a stavových veličín, hmotnostných koncentrácií a množstiev vypúšťaných emisií ZL - TZL, SO₂, NO₂, CO.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, žneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľovi v prevádzke môžu vzniknúť nasledovné druhy odpadov:

P.č.	Druh odpadu	Miesto vzniku	Spôsob nakladania	Množstvo t.r ⁻¹	Miesto žneškodňovania
1	07 07 08 – iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny /N/	Vodné hospodárstvo	Fyzikálno-chemická úprava	0,1	Brantner Slovakia, s.r.o.,
2	10 01 01 – popol, škvára a prach z kotlov /O/	Kotolňa	Skládkovanie	2 200	Odkalisko
3	10 01 02 – popolček z uhlia /O/	Kotolňa	Skládkovanie	50	Odkalisko
4	10 01 03 – popolček z rašeliny a dreva /O/	Kotolňa	Skládkovanie	1 300	Brantner Slovakia, s.r.o.,
5	13 02 05 – nechlór. minerálne motorové, prevod. a mazacie oleje / N /	Strojovňa	Fyzikálno-chemická úprava	3,5	- // -
6	15 02 02 – absorbenty, fitr. mat. handry obs. NL / N/	Strojovňa	Skládkovanie	0,6	- // -

7	17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií /O/	Kotolňa	Skládkovanie	V závislosti od rozsahu stav. prác	- // -
8	19 08 01 – zhrabky z hrabíc / O /	Vodné hospodárstvo	Fyzikálno-chemická úprava	6,5	- // -
9	19 10 01 – odpad zo železa a ocele / O /	Dielňa	Fyzikálno-chemická úprava	90	- // -
10	20 01 21 – žiarivky a iný odpad obs. Hg / N /	Energetika	Fyzikálno-chemická úprava	0,5	- // -
11	20 03 01 – zmesový komunálny odpad /O/	Energetika	Skládkovanie	13	TSM Štúrovo

Poznámka: O - ostatný odpad, N - nebezpečný odpad

2. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady v prevádzke:
 - ostatné v pristavených kontajneroch podľa potreby,
 - nebezpečné na vyhradených a vyznačených miestach v prevádzke, odpadové oleje budú zhromažďované v nádržiach v sklade horľavín.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi len v súlade so súhlasom udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
4. Prevádzkovateľ je povinný zaraďovať odpady podľa platného Katalógu odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
5. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení.
6. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
7. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
8. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať postupy na zneškodnenie, nakladanie alebo spracovanie odpadov, opatrenia na zníženie produkovaných odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu zariadení s cieľom dosahovania požadovaného technického stavu.
2. Mesačne sledovať a evidovať merania spotreby energií, ročne ich vyhodnocovať a prijímať účinné úsporné opatrenia.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný v prípade vzniku havarijných stavov postupovať v súlade so schváleným havarijným plánom ochrany vôd, havarijným plánom ochrany ovzdušia, ktorý je súčasťou organizačnej smernice OS 09/1998; havarijným plánom odpadového hospodárstva, ktorý je súčasťou s OS 11/1998 a podľa schválených súborov technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení (ovzdušie). Pravidelne v nich aktualizovať, najmä zoznam kontaktných osôb pre prípad havárie, adresy, telefónne spojenie.
2. Prevádzkovateľ dodržiava podmienky bezpečnosti a požiaro - bezpečnostných predpisov ustanovené v projektoch jednotlivých prevádzkových celkov.
3. Prevádzkovateľ pravidelne kontroluje funkčnosť systémov výstražnej signalizácie, blokovacích systémov a systémov automatických hlásičov vzniku nebezpečnej koncentrácie horľavých a zdraviu škodlivých látok v ovzduší
4. Zabezpečiť pravidelné odborné školenia obsluhujúcich pracovníkov o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke zariadenia, o vlastnostiach používaných skladovaných chemikálií, o vedení prevádzkovej dokumentácie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie. O školeniach musí byť spísaný záznam.
5. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, skladujú alebo dopravujú nebezpečné látky, je prevádzkovateľ povinný udržiavať v takom technickom stave a prevádzkovať tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd, povrchových vôd alebo nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo zrážkovými vodami.
6. Všetky pracovné vane a skladovacie nádrže musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných nebezpečných látok. Dodržanie tejto podmienky musí byť dokladované certifikátom vane a skladovacej nádrže, resp. zápisom o vykonaní skúšky tesnosti.
7. Všetky vzniknuté havarijné situácie zaznamenávať do prevádzkových denníkov (dátum vzniku, informované inštitúcie, príčina havárie, dátum a spôsob riešenia havarijnej situácie).
8. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne hlásiť všetkým príslušným štátnym orgánom a obci mimoriadne situácie, havárie zariadení a havarijné úniky znečisťujúcich látok zo zariadení prevádzky do životného prostredia.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

1. Prevádzkovateľ využije pre riadenie činnosti v prevádzke jestvujúci Regionálny imisný monitorovací systém, umiestnený v meracích staniách miest - Štúrovo, Ostrihom (Maďarská republika) a Dorog (Maďarská republika), kontinuálnym sledovaním imisných hodnôt: polietavý prach veľkosti 2,5 a 10 mikrónov ($PM_{2,5}$, PM_{10}), SO_2 , NO , NO_2 , NO_x , CO , ozón, H_2S , slnečné žiarenie, UV-A a UV-B žiarenie, BTX (benzén, toluén, xylén), rýchlosti a smeru vetra, teploty, relatívnej vlhkosti a tlaku vzduchu.
2. V prípade vzniku mimoriadnych udalostí, porúch alebo havárií v prevádzke, ktorá významne môže ovplyvniť zložky životného prostredia - ovzdušie a povrchové vody v recipiente rieky Dunaj, prevádzkovateľ neodkladne oznámi o tomto stave a prijatých opatreniach Inšpektorát životného prostredia v Györi (Maďarská republika), a príslušný sekretariát PCU (AVES) v rámci Dunajskej komisie.

3. Prevádzkovateľ zahrnie do svojich prevádzkových predpisov nápravné opatrenia zo záverov šetrenia vzniknutých havárií a mimoriadnych udalostí.

H. Opatrenia na obmedzovanie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Neaktuálne.

- I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačných systémov**

Kontrola emisií do ovzdušia

1. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní oprávnenou osobou tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu inšpekcií do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný správu o oprávnenom meraní predložiť bezodkladne. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Zdroj Emisií	Znečisťujúca látka	Frekvencia merania
Kotel K1	TZL	Kontinuálne AMS
	SO ₂	-/-
	NO ₂	-/-
	CO	-/-
Kotel K3	TZL	1 x 3 roky
	SO ₂	-/-
	NO ₂	-/-
	CO	-/-
Kotel K4	TZL	1 x rok
	SO ₂	-/-
	NO ₂	-/-
	CO	-/-
Kotel K5	TZL	1 x 3 roky
	SO ₂	-/-
	NO ₂	-/-
	CO	-/-
	TOC	-/-
Silo č.1	TZL	1 x 6 rokov
Silo č.2	TZL	1 x 6 rokov
Dávkovacie zariadenie	TZL	1 x 6 rokov

2. Zisťovať údaje o dodržaní emisných limitov diskontinuálnym meraním pre TZL, SO₂, NO₂, CO, TOC jednotlivých energetických zariadení pri menovitom tepelnom príkone (pre kotel K4 najmenej 90 %) a údaje o dodržaní určených emisných limitov pre emisie CO tiež pri najnižšom povolenom tepelnom príkone (20 % z menovitého).

3. Metodiky, metódy a techniky použité pri periodických meraniach a ohodnocovanie neistoty výsledku jednotlivého merania z hľadiska jeho reprezentatívnosti musia byť v súlade s osobitným predpisom (v súčasnosti platný Výnos MŽP SR č. 1/2003 z 15. mája 2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia).
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.
5. Vykonávať periodické skúšky automatizovaného meracieho systému na kotle K1.

Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov a kontroly znečistenia odpadových vôd z výpustného objektu B, pokiaľ budú vypúšťané do 30.6.2006 v súlade s podmienkami uvedenými v nasledovnej tabuľke:

Ukazovateľ	Miesto merania, kontrolný profil	Frekvencia
pH, NL, RL ₅₅₅ ,	Prepad výuste B	1 x 3 mesiace

7. Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch z bodových vzoriek.
8. Diskontinuálne merania musí vykonávať akreditované laboratórium, zverejnené MŽP SR vo svojom vestníku.
9. Odbery vzoriek, metódy analýzy a použitú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade s osobitným predpisom (v súčasnosti platné NV SR č. 296/2005 Z. z.).
10. Prevádzkovateľ zabezpečí technologické merania ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky do areálovej kanalizácie (výpustný objekt A) v súlade s platným prevádzkovým poriadkom pre laboratórium odpadových vôd.
11. Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie environmentálnych záťaží činnosťou prevádzky meraním kvality podzemnej vody v súlade s rozhodnutím KÚŽP Nitra č. 99/07958-004 zo dňa 10.12.1999.

Kontrola odpadov

12. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Program odpadového hospodárstva (vypracovaný, schválený a pravidelne aktualizovaný podľa požiadaviek príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a podľa osobitných predpisov) a plniť záväznú časť Programu odpadového hospodárstva v spôsobe nakladania so vzniknutými odpadmi v prevádzke.
13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v stanovenom rozsahu, ktorý bude v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

Evidencia a podávanie správ o prevádzke

14. Prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú prevádzkovú evidenciu o zdroji:
- a) stála evidencia o prevádzkovateľovi zdroja, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii
 - b) ročná evidencia o zdroji, emisiách a o dodržiavaní emisných limitov, emisných kvót a všeobecných podmienok prevádzkovania
 - c) ročná evidencia o skleníkových plynoch (CO₂)
 - d) ročná evidencia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 - e) ročná evidencia o odbere povrchovej a podzemnej vody a vypúšťaní odpadových alebo osobitných vôd
 - f) evidenciu odpadov v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva
 - g) priebežná evidencia o prevádzke, surovinách a pomocných látkach, spotrebe palív, spotrebovanej a vyrobenej energii a iných súvisiacich činnostiach
 - h) priebežná evidencia o prekročeních emisných limitov
 - i) priebežná evidencia o haváriách
 - j) priebežná evidencia parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí, povolení príslušných orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, ochrany vôd, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny
15. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať prevádzkovú evidenciu najmenej päť rokov po skončení prevádzky. Uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.
16. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v tomto povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej alebo elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému a inšpekcií.
17. Príslušné informačné podklady k činnosti prevádzky je prevádzkovateľ povinný uchovávať tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie

1. Prevádzkovateľ je povinný dokončiť stavbu „Odkalisko Kappa Štúrovo, a.s. - nadvýšenie kazety č. 2“ v súlade s rozhodnutím odboru štátnej vodnej správy KÚŽP Nitra č. 2004/00175 zo dňa 5.8.2004 a skúšobnú prevádzku stavby „Intenzifikácia ČOV Kappa Štúrovo, a.s.“ v súlade s rozhodnutím odboru štátnej vodnej správy KÚŽP Nitra č. 2005/00483 zo dňa 15.7.2005.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

1. Prevádzkovateľ predloží v dostatočnom predstihu povoľujúcemu orgánu oznámenie o ukončení prevádzky a návrh harmonogramu s podrobným opisom opatrení

- zameraných na ukončenie prevádzky a uvedenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu z hľadiska ochrany životného prostredia.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a zneškodnenie všetkých druhov odpadov z činnosti prevádzky a z jej demontáže.
 3. Prevádzkovateľ po úprave terénu súčasne navrhne monitorovanie znečistenia pôdy a podzemných vôd.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm.a) bod 7. a písm. b) bod 1 zákona o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa: Kappa Štúrovo, a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo zo dňa 21.12.2004. So žiadosťou bol predložený výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku zo dňa 20.12.2004 vo výške 20 000 Sk podľa položky 171a, písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila listom č. 823/OIPK-142/05/Ve/370630205 zo dňa 14.2.2005 účastníkom konania, dotknutým orgánom, verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Energetika“.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 19.3.2005 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej inšpekciou písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 19.4.2005 v administratívnej budove prevádzkovateľa v Štúrove sa zúčastnili okrem inšpekcie a prevádzkovateľa dotknuté orgány - Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nové Zámky a Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratislava. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety inšpekcie, účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti so záverom, že môže byť vydané príslušné rozhodnutie s prihliadnutím na možné námety a pripomienky cudzieho dotknutého orgánu - Inšpektorát životného prostredia v Györi (Maďarská republika).

Inšpekcia následne po opakovaných výzvach na zaslanie stanoviska cudziemu dotknutému orgánu konanie prerušila Rozhodnutím č. 3717/OIPK-858/05/Ve zo dňa 1.7.2005. Inšpekcia pokračovala v konaní dorúčením stanoviska cudzieho dotknutého orgánu zo dňa 26.7.2005, v ktorom bol konštatovaný vplyv prevádzky na cezhraničné znečisťovanie najmä z pohľadu ochrany ovzdušia a z neho vyplývajúca špecifická potreba emisného sledovania znečisťujúcich látok zo spaľovania tuhých palív - chloridov, fluoridov a ťažkých kovov. Inšpekcia po zvážení predložených dokumentov k žiadosti prevádzkovateľa, najmä „Protokolu o skúške stanovenia koncentrácií znečisťujúcich látok tuhého skupenstva (1. a 2. sadzobná trieda) obsiahnutých v úlete popolčeka z kotlov K1, K4 a K5 AssiDomän Štúrovo a.s.“ vypracovaného AEE-URAP, s.r.o., Trenčín zo dňa 5.10.1999, Rámcovej kúpnej zmluvy na dodávky a odber uhlia OKD zo dňa 15.12.2004 a Vzájomnej závislej zmluvy pre odber hnedého uhlia zo dňa 5.1.2004 podmienených priloženými kvalitatívnymi listami odoberaného paliva, z dôvodu neprekračujúcich limitných hodnôt nakoniec nestanovila špecifické opatrenia na osobitné monitorovanie týchto znečisťujúcich látok. Inšpekcia v tejto veci prijala opatrenie iného charakteru podľa bodu A 2.2 tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 a prílohy č. 3 zákona o IPKZ, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT. Na zosúladenie s BAT požiadavkami inšpekcia prijala konkrétne opatrenia určené v bode C tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:
Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ – určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania v návaznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ – konanie o povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody v návaznosti na § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Príloha č.1: 1x umiestnenie prevádzky

Doručuje sa:

Účastníci konania

1. Kappa Štúrovo, a. s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
2. Mesto Štúrovo v zastúpení primátorom, Nám. Slobody 1, 943 01 Štúrovo
3. Obec Obid v zastúpení starostom, ul. Kráľa Štefana 32, 943 04 Obid

Dotknuté orgány po nadobudnutí právoplatnosti

1. Obvodný úrad životného prostredia, odbor ochrany prírody a krajiny, Podzámska 25, 940 61 Nové Zámky
2. Obvodný úrad životného prostredia, odbor ochrany odpadového hospodárstva, Podzámska 25, 940 61 Nové Zámky
3. Obvodný úrad životného prostredia, odbor ochrany ovzdušia, Podzámska 25, 940 61 Nové Zámky
4. Obvodný úrad životného prostredia, odbor štátnej vodnej správy, Podzámska 25, 940 61 Nové Zámky
5. Obvodný pozemkový úrad, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
6. Obvodný lesný úrad, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
7. Štátna veterinárna a potravinová správa, Komiaticka 67, 940 01 Nové Zámky
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenská 13, 940 01 Nové Zámky
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava

Cudzí dotknutý orgán po nadobudnutí právoplatnosti

1. ÉSZAK - DUNÁNTULI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELLŐSEG, ÁRPÁD ú. 28-32, 9021 Győr(Maďarská republika)

