


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 3381- 9222/2011/Pav/470560106/Z19

Banská Bystrica: 25.03.2011



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § ods. 2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 837 – 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami:

č. 837 – 35015/2007/Pol/470560106/Z1-Ú zo dňa 29.10.2007, č. 4625 – 11382/2008/Pol/470560106/Z2 zo dňa 02.04.2008, č. 6676 - 20592/2008/Pol/470560106/Z3 zo dňa 19.06.2008, č. 5117 - 24126/2008/Pol/470560106/Z4 zo dňa 16.07.2008, č. 4364 - 25502/2008/Kri,Pol/470560106/Z5 zo dňa 28.07.2008, č. 1032 -1946/2009/Pol/470560106/Z6 zo dňa 20.01.2009, č. 4601 - 10975/2009/Pol/470560106/Z7 zo dňa 08.04.2009, č. 767 - 13810/2009/ Pol,Kri/470560106/Z8 zo dňa 27.04.2009, č. 5746 - 28385/2009/ Pol/470560106/Z9 zo dňa 02.09.2009, č. 7481 - 34177/2009/Kri, Pol/470560106/Z10 zo dňa 23.10.2009, č. 8619 – 36938/2009/Pol/470560106/Z11 zo dňa 23.11.2009, č. 877 - 1675/2010/Kri, Pol/470560106/Z12 zo dňa 25.01.2010, č. 261- 2314/2010/Kri, Pol/470560106/Z13 zo dňa 29.01.2010, č. 4199- 5939/2010/Pol/470560106/Z14-Ú zo dňa 01.03.2010, č. 5780 - 24693/2010Kri,Pav/470560106/Z15 zo dňa 17.08.2010, č. 7322- 26059/2010/Pav/470560106/Z16 zo dňa 03.09.2010, č. 522- 695/2011/Pav/470560106/Z17 zo dňa 13.01.2011, č. 350- 5517/2011/Pav/470560106/Z18 zo dňa 23.02.2011

**(ďalej len „integrované povolenie“)
pre prevádzku**

„Elektrárne Nováky, závod“

prevádzkovateľ: **Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052.**

Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

v úvode výrokovvej časti podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udeľuje súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (Oprava 110kV vypínača bloku 4, ENO B ENO Nováky, Oprava uzlového odporníka 22kV ENO A).

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti „B.2. Opis prevádzky sa v odseku „Zariadenia elektrickej energie, Transformátory prevádzky ENO A“ ruší text v odstavci „...uzlový odporník nie je protihavarijne zabezpečený voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd...“ a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:

Uzlový odporník (22 kV) pre ENO A je pre prípad úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia zabezpečený oceľovou záchytnou vaničkou, ktorá je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia. Záchytná vanička je natretá antikoročným náterom MASTIC a TOPCOAT. Záchytná vanička pod uzlovým odporníkom má prepád, ktorý je zaústený do havarijnej nádrže susedného transformátora o objeme 69,5 m³.

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti „B.2. Opis prevádzky sa v odseku „Zariadenia elektrickej energie, Transformátory prevádzky ENO A“ ruší tabuľka č. 5 a nahrádza sa novou tabuľkou č. 5:

tab. č. 5: Transformátory prevádzky ENO A

Elektrické zariadenia	Objem transformátorovej náplne (m ³)	Protihavarijné zabezpečenie záchytnou nádržou (m ³)
TR 3	16	69,5
TR 25	28,3	
TR 6	25,87	
TR 24	12,9	
TR 22	28,3	69,4
TR 5	24,3	
TR1 BAT1	18,3	
TR 26	28,7	
TR 7	11,7	63,4
TR 8	11,7	
TR 12 – Strusková	1,09	1,4
TR 40 – Strusková	1,4	1,4

TR 19 – Strusková	1,09	1,4
TR 13 – kotolňa ENO A	suchý transformátor bez olejovej náplne	
TR W101 (EO K1)	1,5	3,8
TR W102 (EO K1)	1,5	3,8
TR W201 (EO K2)	1,5	3,8
TR W202 (EO K2)	1,5	3,8
TR 10 (EO FK1)	0,525	dvojplášťová nádrž o objeme 1,4 m ³
TR 20 (EO FK1)	0,525	
TR 30 (EO FK1)	0,525	
uzlový odporník SSE	0,1	Záchytná vanička pod odporníkom s prepacom zaústeným do havarijnej nádrže o objeme 69,5 m ³

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti „B.2. Opis prevádzky sa v odseku „Zariadenia elektrickej energie, Transformátory prevádzky ENO B 3,4“ dopĺňa nový odstavec, ktorý znie:

Pôvodné prístroje (predtým naplnené olejom) 110 kV vypínača pre ENO B bl.č. 4 sa nahradili novými prístrojmi, ktoré obsahujú plyn SF₆. Nové prístroje sú umiestnené na opravených základoch. Tlakovo-vzdušný pohon nového vypínača a vývodového odpojovača sa nahradil elektrickým pohonom.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava doručenej dňa 25.01.2011 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní.

Inšpekcia posúdila rozsah podanej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a nakoľko zmena povolenia si nevyžaduje rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila správny poplatok o 50% podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. K žiadosti prevádzkovateľ doložil aj doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eura.

Inšpekcia listom č. 3381-5334/47/2011/Pav zo dňa 21.02.2011 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanovisko bez pripomienok od ObÚ ŽP Prievidza, úsek štátnej správy ochrany vôd (OÚŽP/2011/00542).

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia udeľuje podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd. V prevádzke sa zrealizuje protihavarijné zabezpečenie 110kV vypínača bloku 4, ENO B ENO Nováky a uzlového odporníka 22kV ENO A.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli obce, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia nezmenili podmienky pre prevádzkovanie zariadenia.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedenú zmenu integrovaného povolenia a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Katarína Raučinová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Nováky, závod, 972 43 Zemianske Kostolany.

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek ŠSOH, Dlhá 3, 971 01 Prievidza.

