


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 4868-20630/2011/Pav/470560106/Z22

Banská Bystrica: 14.07.2011



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 2. AUG. 2011

Dňa 5.8.2011



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 837 – 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami: č. 837 – 35015/2007/Pol/470560106/Z1-Ú zo dňa 29.10.2007, č. 4625 – 11382/2008/Pol/470560106/Z2 zo dňa 02.04.2008, č. 6676 – 20592/2008/Pol/470560106/Z3 zo dňa 19.06.2008, č. 5117 – 24126/2008/Pol/470560106/Z4 zo dňa 16.07.2008, č. 4364 – 25502/2008/Kri,Pol/470560106/Z5 zo dňa 28.07.2008, č. 1032 – 1946/2009/Pol/470560106/Z6 zo dňa 20.01.2009, č. 4601 – 10975/2009/Pol/470560106/Z7 zo dňa 08.04.2009, č. 767 – 13810/2009/Pol,Kri/470560106/Z8 zo dňa 27.04.2009, č. 5746 – 28385/2009/Pol/470560106/Z9 zo dňa 02.09.2009, č. 7481 – 34177/2009/Kri,Pol/470560106/Z10 zo dňa 23.10.2009, č. 8619 – 36938/2009/Pol/470560106/Z11 zo dňa 23.11.2009, č. 877 – 1675/2010/Kri,Pol/470560106/Z12 zo dňa 25.01.2010, č. 261-2314/2010/Kri,Pol/470560106/Z13 zo dňa 29.01.2010, č. 4199-5939/2010/Pol/470560106/Z14-Ú zo dňa 01.03.2010, č. 5780 – 24693/2010Kri,Pav/470560106/Z15 zo dňa 17.08.2010, č. 7322-26059/2010/Pav/470560106/Z16 zo dňa 03.09.2010, č. 522- 695/2011/Pav/470560106/Z17 zo dňa 13.01.2011, č. 350- 5517/2011/Pav/470560106/Z18 zo dňa 23.02.2011,

č. 3381- 9222/2011/Pav/470560106/Z19 zo dňa 25.03.2011, č. 472-
10294/2011/Kri/470560106/Z20 zo dňa 05.04.2011, č. 4440-
17200/2011/Pav/470560106/Z21 zo dňa 13.06.2011
(ďalej len „integrované povolenie“)
pre prevádzku

„Elektrárne Nováky, závod“

prevádzkovateľa: Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO:
35 829 052.

Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

v úvode výrokovej časti podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udeľuje súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (*Sedimentačné nádrže mazutu ENO B bl. 1, 2 a bl. 3, 4*).

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti „B.2. Nakladanie s nebezpečnými látkami sa v odseku „Skladovanie ŤVO (mazutové hospodárstvo ENO B 1,2)“ ruší text, ktorý znie:
„Súčasťou mazutového hospodárstva ENO B 1,2 je aj nadzemná jednoplášťová prevádzková (odkaľovacia) nádrž o objeme 1,5 m³, ktorá slúži na odkaľovanie nadzemných oceľových potrubí na prepravu ŤVO zo skladovacích nádrží do mazutových horákov kotlov ENO B 1,2. ŤVO je z odkaľovacej nádrže prečerpávaný späť do skladovacích nádrží. Prevádzková (odkaľovacia) nádrž nie je protihavarijne zabezpečená“ **a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:**

„V strojovni mazutového hospodárstva ENO B bl. č. 1, 2 sa nachádza nová nadzemná dvojplášťová prevádzková (sedimentačná) nádrž o objeme 1,5 m³. Sedimentačná nádrž slúži na odkaľovanie nadzemných oceľových potrubí na prepravu mazutu zo skladovacích nádrží ENO B bl. č. 1, 2 k mazutovým horákom kotlov ENO B bl. č. 1, 2. Zachytený mazut sa zo sedimentačnej nádrže prečerpáva naspäť do skladovacích nádrží mazutu ENO B bl. č. 1, 2. Sedimentačná nádrž mazutu je dvojplášťová s indikáciou netesnosti v medziplášťovom priestore nádrže (vibračný limitný spínač hladiny na sledovanie prítomnosti mazutu) s vyvedením zvukového a svetelného signálu na monitor riadiaceho systému operátora.“

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti „B.2. Nakladanie s nebezpečnými látkami sa v odseku „Skladovanie ŤVO (mazutové hospodárstvo ENO B 1,2)“ dopĺňa nová tabuľka s názvom „Skladovacie a prevádzkové nádrže mazutu pre ENO B bl. č. 1, 2“

Skladovacie a prevádzkové nádrže mazutu pre ENO B bl. č. 1, 2

Nádrž	Objem nádrže/ materiál	Počet plášťov	Signalizácia výšky max. hladiny	Protihavarijné zabezpečenie
Skladovacia nádrž mazutu - ZN č. 1	122 m ³ /ocel'	Nadzemné, jednoplášťové s dvojitém dnom a indikáciou netesnosti dna	Svetelná a zvuková signalizácia	Záchytná vaňa (106,40 m ³), nepriepustne zabezpečená
Skladovacia nádrž mazutu - ZN č. 2	243 m ³ /ocel'		Svetelná a zvuková signalizácia	
Skladovacia nádrž mazutu - ZN č. 3	122 m ³ /ocel'		Svetelná a zvuková signalizácia	
Prevádzková nádrž (sedimentačná)	1,5 m ³ /ocel'	Dvojplášťová s indikáciou netesnosti medziplášťového priestoru	-	-

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti „B.2. Nakladanie s nebezpečnými látkami sa v odseku „Skladovanie TVO (mazutové hospodárstvo ENO B 3,4 a ENO A)“ za odsek s názvom „Riadiaci systém“ dopĺňa nový odstavec, ktorý znie: „V kotolni mazutového hospodárstva ENO B bl. 3, 4 je umiestnená nová nadzemná dvojplášťová prevádzková (sedimentačná) nádrž o objeme 1,5 m³, ktorá slúži na odkaľovanie potrubných trás na prepravu mazutu zo skladovacích nádrží ENO B bl. č. 3, 4 k mazutovým horákam kotlov ENO B bl. č. 3, 4. Zachytený mazut sa zo sedimentačnej nádrže prečerpáva naspäť do skladovacích nádrží ENO B bl. č. 3, 4. Sedimentačná nádrž mazutu je dvojplášťová s indikáciou netesnosti v medziplášťovom priestore nádrže (vibračný limitný spínač hladiny na sledovanie prítomnosti mazutu) s vyvedením zvukového a svetelného signálu na monitor riadiaceho systému operátora.“

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti „B.2. Nakladanie s nebezpečnými látkami sa v odseku „Skladovanie TVO (mazutové hospodárstvo ENO B 3,4 a ENO A)“ dopĺňa nová tabuľka s názvom „Skladovacie a prevádzkové nádrže mazutu pre ENO B bl. č. 3, 4“

Skladovacie a prevádzkové nádrže mazutu pre ENO B bl. č. 3, 4

Nádrž	Objem nádrže/ materiál	Počet plášťov	Signalizácia výšky max. hladiny	Protihavarijné zabezpečenie
Skladovacia nádrž mazutu - č. 4	220,6 m ³ /ocel'	Nadzemné, jednoplášťové s dvojitém dnom a indikáciou netesnosti dna	Svetelná a zvuková signalizácia	Záchytná vaňa (459,54 m ³), nepriepustne zabezpečená
Skladovacia nádrž mazutu - ZN č. 5	243,3 m ³ /ocel'		Svetelná a zvuková signalizácia	
Prevádzková nádrž (sedimentačná), kotelňa	1,5 m ³ /ocel'	Dvojplášťová s indikáciou netesnosti medziplášťového priestoru	-	-

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava doručenej dňa 06.04.2011 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní.

Inšpekcia posúdila rozsah podanej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a nakoľko zmena povolenia si nevyžaduje rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila správny poplatok o 50% podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Nakoľko k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia nebol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku, prevádzkovateľ bol vyzvaný listom č. 4868-11191/47/2011/Pav zo dňa 12.04.2011 na zaplatenie správneho poplatku za podanú žiadosť o zmenu integrovaného povolenia. Doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eura bol inšpekcii zaslaný dňa 09.05.2011 (úhrada dňa 26.04.2011).

Inšpekcia listom č. 4868-15137/47/2011/Pav zo dňa 20.05.2011 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov. V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanovisko bez pripomienok od ObÚ ŽP Prievidza, úsek štátnej správy ochrany vôd (OÚŽP/2011/01062).

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia udeľuje podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd. V prevádzke sa vykoná protihavarijné zabezpečenie dvoch nadzemných prevádzkových (sedimentačných) nádrží mazutu ENO B bl. č. 1, 2 a ENO B bl. č. 3, 4.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli obce, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia nezmenili podmienky pre prevádzkovanie zariadenia.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedenie zmeny integrovaného povolenia a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Dominik Garaj
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Nováky, závod, 972 43 Zemianske Kostolany.

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek štátnej vodnej správy, Dlhá 3, 971 01 Prievidza.