


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanová 14, 040 53 Košice

Číslo: 4524-22893/2011/Vol/571040206/Z8

Košice 30.08.2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 3 a ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 734-12065/2007/Kov/571040206 zo dňa 26.04.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 836-1930/2008/Kov/571040206/Z1 zo dňa 23.01.2008, č. 6369-37845/2008/Kov/571040206/Z2 zo dňa 03.12.2008, č. 3857-4191/2009/Kov/571040206/Z3 zo dňa 10.02.2009, č. 4845-3970/2009/Kov/571040206/Z4 zo dňa 28.04.2009, č. 7408-32597/2009/Mer/571040206/Z5 zo dňa 23.10.2009, č. 4212-15524/2010/Hut/571040206/Z6 zo dňa 02.06.2010 a č. 10108-7878/2011/Kov/571040206/Z7 zo dňa 16.03.2011 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorými bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany
Kompresorová stanica 01
079 48 Veľké Kapušany, okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: eustream, a. s.

sídlo: Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava

IČO: 35 910 712

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na uvedenie inštalovaných technických prostriedkov na monitorovanie emisií z turboagregátov Nuovo Pignone DLE R5 a R6 do prevádzky podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) v časti II. Podmienky povolenia v bode A.6. Podmienky prevádzkovania AMS:

- bod č. 6.2 sa **dopĺňa** o nasledovné dve tabuľky s náhradnými hodnotami pre turboagregáty Nuovo Pignone DLE R5 a R6:

Náhradné hodnoty – turboagregát Nuovo Pignone DLE R5 platné do 31.12.2012

NO _x (10 ⁻⁴ obj. %)	CO (10 ⁻⁴ obj. %)	O ₂ /% obj./	Zemný plyn (ZPN) /m _n ³ .h ⁻¹ /
19,0	9,0	15,0	7497

Náhradné hodnoty – turboagregát Nuovo Pignone DLE R6 platné do 31.12.2012

NO _x (10 ⁻⁴ obj. %)	CO (10 ⁻⁴ obj. %)	O ₂ /% obj./	Zemný plyn (ZPN) /m _n ³ .h ⁻¹ /
14,0	5,0	15,4	7655

- bod č. 6.3 sa **nahrádza** nasledovným znením:

6.3 Prevádzkovateľ je povinný doplniť do dokumentácie AMS náhradné hodnoty pre ustálený stav a pre nábeh a odstavovanie všetkých inštalovaných AMS.

- bod č. 6.6 sa **nahrádza** nasledovným znením:

6.6 Prevádzkovateľ je povinný trvalo zabezpečovať sprístupňovanie údajov z emisných počítačov vyhodnocovacieho systému AMS inštalovaných na plynových turbínach príslušným orgánom ochrany ovzdušia formou denných, mesačných a ročných protokolov, Obvodnému úradu životného prostredia Michalovce a IŽP Košice.

- **dopĺňa** sa bod č. 6.9 s nasledovným znením:

6.9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických kontrol AMS turboagregátov raz za kalendárny rok v rozsahu podľa vyhlášky MPŽPaRR SR č. 363/2010 Z. z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí a predkladať správu o vykonaní periodickej kontroly na OÚŽP v Michalovciach a IŽP Košice v lehote do 60 dní od ukončenia poslednej skúšky a inšpekcie zhody na mieste.

2) v časti **II. Podmienky povolenia** v bode A.7 Podmienky inštalácie AMS NP R5 a R6 sa **dopĺňa** bod 7.7 s nasledovným znením:

7.7. Prevádzkovateľ je povinný predložiť na IŽP Košice doklad o overení správnosti náhradných hodnôt AMS turboagregátov Nuovo Pignone DLE R5 a R6 na základe údajov počas jedného roka ich ustálenej prevádzky AMS a požiadať o ich schválenie najneskôr do 31.10.2012.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1512/213-OIPK/2006-Ko/570930106 zo dňa 18.10.2006 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a), zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vydáva podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 3 a ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. na základe konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany Kompresorová stanica 01 na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a.s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava zo dňa 14.03.2011.

Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na uvedenie inštalovaných technických prostriedkov na monitorovanie emisií z turboagregátov Nuovo Pignone DLE R5 a R6 do prevádzky podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia nebola zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice nevybral správny poplatok podľa Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pretože pre konanie, ktoré sa netýka zmeny v činnosti prevádzky, nie je v sadzobníku správnych poplatkov v X. časti životné prostredie v položke 171 určený správny poplatok.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že predmetná žiadosť neobsahovala náležitosti podľa § 11 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, preto konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 4524-10458/2011/Kov/571040206 zo dňa 06.04.2011, doručeným 11.04.2011 na dobu 30 dní. Žiadateľ doplnil podanú žiadosť v súlade s predmetným rozhodnutím dňa 06.05.2011.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknutý orgán listom č. 4524-14393/57/2011/Kov zo dňa 13.05.2011, doručeným v dňoch 17.05.2011 a 18.05.2011.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena nemá charakter podstatnej zmeny v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice upustil v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ od zverejnenia podanej žiadosti aj od ústneho pojednávania.

K predmetnej žiadosti zaslal Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOO vyjadrenie listom č. 2011/00612 zo dňa 07.06.2011, v ktorom uviedol nasledovné pripomienky:

1. Najneskôr do uvedenia turboagregátov NP DLE R5 a R6 do trvalej prevádzky zabezpečiť sprístupnenie príslušným orgánom ochrany ovzdušia prehľadné údaje z emisného počítača vyhodnocovacieho systému AMS uvedených turboagregátov NP DLE R5 a R6 formou protokolov (denný, mesačný, ročný).
2. Vykonávať periodickú kontrolu AMS turboagregátov NP DLE R5 a R6 raz za kalendárny rok v zmysle vyhlášky MPŽPaRR SR č. 363/2010 Z. z. a predkladať správu o vykonaní periodickej kontroly na OÚŽP v Michalovciach v lehote do 60 dní od ukončenia poslednej skúšky a inšpekcie zhody na mieste.
3. Vykonávať periodickú kontrolu v rozsahu stanovenom § 11 ods. 4 vyhlášky MPŽPaRR SR č. 363/2010 Z. z.
4. schváliť na obmedzenú dobu do vykonania prvej periodickej kontroly náhradné hodnoty uvedené v kap. 8.4.5 Skúška vyhodnocovacieho systému AMS Správy o úplnej funkčnej skúške AMS turboagregátov NP DLE R5 a R6 č. 03/050/2010 z 08.04.2010 oprávnenej organizácie EnviroTeam Slovakia s.r.o. Košice a následné overiť správnosť náhradných hodnôt na základe údajov počas jedného roka ustálenej prevádzky AMS.
5. predložiť doklad o overení správnosti náhradných hodnôt a požiadať o ich schválenie príslušný orgán ochrany ovzdušia.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu č. 1, 2 a 3 zapracoval do bodu 1 tohto rozhodnutia a pripomienky č. 4 a 5 do bodu 2 tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo v oblasti ochrany ovzdušia konanie o udelenie súhlasu na uvedenie inštalovaných technických prostriedkov na monitorovanie emisií z turboagregátov Nuovo Pignone R5 a R6 do prevádzky podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

eustream, a. s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava
Mesto Veľké Kapušany, zastúpené primátorom, sídlisko L. N. Tolstého č. 86/1,
079 01 Veľké Kapušany

Na vedomie:

Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠSOO, Námestie Slobody 1,
071 01 Michalovce