


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č.j. 5280-28024/2011/Pet,Kri/470110105/Z5

Banská Bystrica dňa 04.10.2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, bod 5, bod 7, písm. b) bod 2, 3, 6, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1 a ods. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1382-11073/2007/Pet/470110105 zo dňa 20.04.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.05.2007, zmeneného rozhodnutiami č. 320-6920/2008/Pet/47110105/Z1-Ú zo dňa 25.02.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.03.2008, č. 320-20667/2008/Pet/470110105/Z2 zo dňa 19.06.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.07.2008, č. 8210-32781/2009/Pet/470110105/Z3 zo dňa 19.10.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 06.11.2009 a č. 4775-17308/2010/Pet, Kri/470110105/Z4 zo dňa 07.06.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.06.2011 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„ eustream, a.s. – KS Veľké Zlievce“

prevádzkovateľ:
sídlo:
IČO:

eustream, a.s.,
Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava
35 910 712

ktorou

- **povoľuje uskutočnenie stavby „Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev na KS 03 Veľké Zlievce”** (bod a),
- **povoľuje uskutočniť vodné stavby SO 030 Rozvod protipožiarnej vody, SO 031 Rozvod pitnej vody, SO 040 Dažďová kanalizácia, SO 041 Splašková kanalizácia, a SO 042 Kanalizácia zaolejovaných vôd** (bod b)
- **mení integrované povolenie** (bod c).

a) **podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev na KS 03 Veľké Zlievce“ (ďalej len „stavba“) na pozemkoch parc. č. 2457/6, 2802/1, 2802/4, 2802/9, 2802/11, 2802/16, 2802/22, 2880/2, 2880/3, 2880/5, 2990/2 v katastrálnom území Veľké Zlievce a na pozemku parc. č. 1914 v katastrálnom území Bušince (ďalej len „stavba“), v nasledovnom rozsahu stavebných objektov:**

SO 010 Hrubé úpravy terénu (HTÚ)

Zahŕňa zarovnanie existujúceho terénu plochy stavebného pozemku, uloženie geotextílie a štrku v miestach pohybu stavebnej techniky.

SO 011 Konečné terénne úpravy (KTÚ)

Budú zriadené technologické štrkové spevnené plochy a humusová vrstva pre vysiatie trávy.

SO 050 Oplotenie areálu – EZS

Časť jestvujúceho oplotenia sa rozoberie a okolo rozšírenej severnej časti areálu sa vybuduje nové oplotenie vrátane elektronického zabezpečovacieho systému.

SO 060 Vonkajšie osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie areálu KS 03 Veľké Zlievce sa rozšíri o 5 osvetľovacích stožiarov.

SO 090 Elektrická požiarňa signalizácia (EPS)

Projekt rieši návrh elektrickej požiarnej signalizácie vrátane ústredne EPS, napojenia hlásičov a napojenie optickej a zvukovej signalizácie.

SO 110 Hala turbosústroja (zahŕňa dve haly 110/1 Hala TuS R1, 110/2 Hala TuS R2)

Vybudujú sa dve rovnaké haly – hala č. 1 a hala č. 2, v ktorých bude umiestnené technologické zariadenie turbosústrojenstva, kompresorov a pomocných zariadení súvisiacich s prevádzkou turbín. Haly sú jednopodlažné, obdĺžnikového pôdorysu 26 x 18 m, so sedlovou strechou a výškou hrebeňa 14,625 m od úrovne podlahy. Opláštenie a strecha sú zo sendvičových panelov. Hala je vybavená mostovým žeriavom o nosnosti 12,5 t. Zo severnej strany bude inštalované zariadenie sania vzduchu a z východnej strany objektu sa vybuduje výfukový komín výšky 25 m. Objekt bude vybavený nasledujúcimi technickými inštaláciami: dažďová kanalizácia zaolejovaných vôd, vykurovanie, vzduchotechnika.

SO 130 Filtre plynu

Vonkajšia železobetónová plocha pôdorysných rozmerov 4,3 x 33,30 m so základmi pre filtre, zastrešená oceľovým prístreškom s pultovou strechou a výškou hrebeňa 6,525 m.

SO 150 Regulačná stanica plynu

Objekt o pôdorysných rozmerov 12,8 x 5,5 m s výškou atiky 4,4 m bude slúžiť pre umiestnenie technologického zariadenia pre reguláciu tlaku plynu.

SO 160 Potrubné rozvody

Zahŕňa základové konštrukcie pod potrubia, guľové uzávery, oceľové stojky podopierajúce potrubia, komíny a oceľové obslužné plošiny.

SO 190 Náhradný zdroj elektrickej energie

Vybuduje sa priestor pre osadenie kontajnerového dieselového zdroja, nadzemného zásobníka nafty, podzemnej havarijnej nádrže, pätky pod stojky technologických potrubí a manipulačná plocha stáčania.

SO 200 Energohala

Objekt o pôdorysných rozmeroch 45,2 x 15,2 m je výškovo členený na dve časti. Dvojpodlažná časť s výškou hrebeňa sedlovej strechy +9,7 m je čiastočne podpivničená a v suteréne je umiestnený káblový priestor. Objekt bude slúžiť pre elektrorozvodňu, velín a podobné technické zázemie energetického hospodárstva pre turbokompresorovú stanicu. Súčasťou objektu bude aj kotolňa pre vykurovanie a temperovanie objektu, tlakovzdušná stanica, sklady, kancelárie a hygienické zázemie.

SO 220 Energetické kanály a mosty

Rieši oceľové konštrukcie káblových a potrubných mostov pomocných médií.

SO 221 Uzemňovacia sieť

Projekt rieši uzemňovaciu sieť potrebnú na uzemnenie zariadení v novobudovanej časti KS 03.

SO 230 Kábová prípojka VN

VN kábové prepojenie medzi kobkami č. 9 a č. 10 existujúcej rozvodne TPK na KS 03 a novoinštalovanými suchými transformátormi 2 x 1600 kVA.

SO 240 Ochrana pred bleskom

Rieši systém ochrany novobudovanej časti KS 03 pred bleskom.

SO 717 Vonkajšie slaboprúdové rozvody

Rieši rozšírenie optických rozvodov pre potreby prenosu údajov a tiež pokládku metalických káblov pre telekomunikačné účely.

SO 720 Katódová ochrana

Rieši výstavbu nových zariadení aktívnej protikoróznej ochrany pre primárnu ochranu podzemných potrubných prívodov turbokompresorov.

SO 730 Náhradná rekultivácia

Mimo areál KS 03 bude realizovaná výstavba potrubia procesného plynu v dĺžke 95 m.

a prevádzkových súborov:

PS 080 Kotolňa

Inštalujú sa dva plynové trojt'ahové oceľové kotly HOVAL s maximálnym tepelným výkonom 662 kW pre vykurovanie a vzduchotechniku a dva plynové trojt'ahové oceľové kotly HOVAL s maximálnym tepelným výkonom 539 kW pre ohrev plynu v regulačnej stanici.

PS 090 Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)

Vybuduje sa penové stabilné hasiace zariadenie ako aktívna protipožiarna ochrana.

PS 110 Turbosústroj č. 1 a PS 120 Turbosústroj č. 2

Inštalujú sa dva turbokompresory Rolls Royce, ktoré budú zabezpečovať spoločne s časťou existujúcich jednotiek zvyšovanie tlaku plynu pre dosiahnutie optimálneho procesu prepravy zemného plynu.

PS 130 Filtre plynu

Pred vstupom do kompresorov sa prúdiaci plyn zbaví mechanických a kvapalných nečistôt. Osadených bude 5 dvojíc separátorov pozostávajúcich z cyklónového odlučovača a filtra separátora.

PS 150 Regulačná stanica

Zabezpečí redukciu tlaku plynu vstupujúceho do regulačnej stanice na potrebné úrovne v potrebných množstvách pre spaľovacie turbíny TuS R1 a TuS R2 poháňajúce kompresory zemného plynu a pre kotolňu.

PS 160 Vonkajšie potrubné rozvody

Rieši potrubné prepojenie procesného plynu. Zabezpečuje dostatočný prívod procesného plynu na sanie nových turbokompresorov R1 a R2.

PS 170 Riadiaci systém

Riadenie nových turbokompresorov bude začlenené do koncepcie riadenia KS 03 podľa projektu automatizácie tak, aby bolo možné dohliadať a riadiť ich prevádzku z tranzitného dispečingu v Nitre.

PS 171 Meranie a regulácia

Rieši kompletnú kabeláž pre zariadenia Merania a regulácie a medzi zariadeniami silnoprúdu a MaR, zabezpečuje pripojenie automaticky ovládaných armatúr a pohonov na riadiaci systém a rieši meranie fyzikálnych veličín.

PS 172 Optické rozvody riadiaceho systému

Rieši rozšírenie optických rozvodov v areáli predmetnej stavby, pre potreby rozšírenia procesnej a vizualizačnej siete na prenos údajov riadiaceho systému kompresorovej stanice KS 03.

PS 180 Vzduchotechnika energobloku

Rieši vetranie priestorov a zabezpečenie požadovaných parametrov vnútorného vzduchu v miestnostiach.

PS 190 Náhradný zdroj elektrickej energie

Vytvára nové naftové hospodárstvo pre náhradný zdroj, ktorý bude zabezpečovať dodávku napätia v prípade výpadku napájania z rozvodnej siete pre technologické zariadenia časti kompresorovej stanice 03 Veľké Zlievce.

PS 200 Rozvodňa NN – prevádzkové rozvody silnoprúdu

Rieši rozvádzače v NN rozvodni, zdroje zaisteného napájania, transformátory, kompenzáciu účinníka a napájanie jednotlivých technologických zariadení a podružných rozvádzačov.

PS 201 22 kV rozvodňa

Rieši doplnenie výzbroje v existujúcich kobkách rozvodne VN 22 kV a napájanie transformátorov.

PS 202 Vonkajšie rozvody silnoprúdu

Rieši vonkajšie káblové rozvody NN vrátane káblových roštov a žľabov.

PS 210 Tlakovzdušná stanica

Zabezpečuje výrobu, úpravu a akumuláciu tlakového vzduchu pre potreby prevádzky TuS R1 a R2.

PS 260 Plynový detekčný systém

Inštaluje sa detekčný systém pre priestory navrhovaných objektov pozostávajúci z detektorov CH₄ a CO₂ a vyhodnocovacích kariet na zisťovanie výskytu zemného plynu a CO₂.

PS 270 Potrubné rozvody pomocných médií

Rieši rozvody pomocných médií (horúca voda medzi centrálnou kotolňou a novou výmenníkovou stanicou, teplá voda na predohrev plynu z výmenníkovej stanice do regulačnej stanice plynu, teplá vykurovacia voda pre vykurovanie kompresorových hál, stlačený vzduch medzi tlakovzdušnou stanicou a jednotlivými turbokompresormi, zmes vody a penotvorného roztoku medzi SHZ a jednotlivými kompresorovými halami.

PS 280 Prenosové zariadenia

Rieši rozšírenie existujúcej LAN siete na prenos údajov vibrácií, emisií a ostatných dát, ktoré nie sú súčasťou staničného riadiaceho systému SCS, taktiež inštaláciu nových telekomunikačných zariadení a rozšírenie kamerového systému CCTV pre potreby monitoringu novobudovaných hál R1 a R2.

PS 290 Varovný systém

Varovný systém zabezpečí zvukovú a optickú signalizáciu varovania osôb v okolí a vo vnútorných priestoroch hál.

- b) podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd povoľuje uskutočniť vodné stavby SO 030 Rozvod protipožiarnej vody, SO 031 Rozvod pitnej vody, SO 040 Dažďová kanalizácia, SO 041 Splašková kanalizácia a SO 042 Kanalizácia zaolejovaných vôd na pozemkoch parc. č. 2990/2, 2802/1 a 2903/3 v katastrálnom území Veľké Zlievce a na pozemkoch parc. č. 1913 a 1903 v katastrálnom území Bušince (ďalej len „vodné stavby“)

SO 030 Rozvod protipožiarnej vody

Jestvujúci požiarly vodovod sa rozšíri a osadia sa požiarne hydranty.

SO 031 Rozvod pitnej vody

Pre nový objekt SO 200 Energohala je navrhnutá nová prípojka pitnej vody dĺžky 200,5 m.

SO 040 Dažďová kanalizácia

Gravitačnou kanalizáciou sa dažďové vody zo striech objektu SO 200 Energohala odvedú do recipientu.

SO 041 Splašková kanalizácia

Rieši gravitačné a tlakové odvedenie splaškových odpadových vôd z objektu SO 200 Energohala. Potrubie bude zaústené do existujúcej šachty areálovej splaškovej kanalizácie.

SO 042 Kanalizácia zaolejovaných vôd

Gravitačne odvádza odpadové dažďové vody z komunikácií, spevnených plôch a striech, ktoré môžu byť znečistené ropnými látkami. Tieto vody sú čistené vo veľkoprietokovom koalescenčnom odlučovači ropných látok RONN TECH typ U2 BEA 4A (12) s kalovou nádržou, prietok 120 l/s DN 400, výustné znečistenie < 0,1 mg/l. Vyčistené vody budú cez výustný objekt odvádzané do recipientu.

Stavebníkom stavby je: **Slovenský plynárenský priemysel, a. s.**
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava.

Projektovú dokumentáciu vypracoval kolektív autorizovaných stavebných inžinierov spoločnosti GasOil engineering, a.s., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad.

Pre uskutočnenie stavieb sa určujú tieto podmienky:

1. Stavby budú uskutočnené podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím stavieb stavebník zabezpečí ich vytýčenie fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavieb predloží stavebník inšpekcii pri uvedení stavieb do užívania.
3. Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.
4. Stavby budú uskutočnené dodávateľsky. Dodávateľ stavieb bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavieb a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

5. Pred začatím stavieb stavebník zabezpečí doplnenie resp. opravu projektovej dokumentácie nasledovne:
 - Vyhodnotiť odolnosť stien v kotolni, v objektoch s turbokompresormi a v regulačnej stanici plynu proti účinkom výbuchu. Vo všeobecnosti navrhované steny nespĺňajú požiadavky proti účinkom výbuchu zemného plynu. Potrebne je určiť, ktoré časti stien majú byť odolné proti výbuchu a prijať riešenia na zvýšenie ich odolnosti.
 - Na výkrese č. 50521-E 200A07-0 Pohľady, v pohľade severnom je nesprávne zakreslený vetrací otvor v kotolni. Má byť zakreslený v hornej časti steny, nie v spodnej časti.
 - Bezpečnostné označenia je potrebné riešiť aj v zmysle nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.
 - Pri realizácii zväračských prác je potrebné dodržať aj ustanovenia STN 05 0601:1993.
 - Pri realizácii obslužných priechodov v objektoch, schodišť, oceľových rebríkov a zábradlí je potrebné dodržať aj ustanovenia vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, STN 73 5105:1995, STN 73 4130:1987 (schodištia), STN 74 3282:1990 (rebríky), STN 74 3305:1989 (ochranné zábradlia).
 - Pri prevádzke kompresorovej stanice je potrebné dodržiavať aj ustanovenia STN EN 12583 (38 6481):2003.
 - V technických správach PJ 110.1, PJ 120.1 je na str. 22 uvedené neplatné nariadenie vlády č. 310/2004 – platí nariadenie vlády č. 436/2008 Z. z.
 - V technických správach SO 110/1, SO 110/2 v časti Ústredné vykurovanie sú uvedené neplatné predpisy: vyhláška č. 718/2002 Z. z. – platí vyhláška č. 508/2009 Z. z., nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. – platí nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z., nariadenie vlády č. 444/2001 Z. z. – platí nariadenie vlády 387/2006 Z. z., zákon č. 367/2001 Z. z. – platí zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 - V technických správach pre elektrické zariadenia sú uvedené neplatné STN 2000-6-61, STN 33 0300.
6. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavieb.
7. Pri uskutočňovaní stavieb je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Pri uskutočňovaní stavieb dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetné stavby.
9. Stavby budú ukončené najneskôr do 30.06.2013.
10. Pri realizácii stavieb nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
11. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
12. Na stavbách musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
13. Pri uskutočňovaní stavieb odstrániť nasledovné nedostatky z projektovej dokumentácie:
 - Stúpadlá umiestnené v prechodovej skruži vstupnej šachty SO 040 Dažďová kanalizácia a SO 042 Kanalizácia zaolejovaných vôd nevhodne zasahujú do prieleznej šírky vstupného otvoru, stúpadlá nie sú riešené s úpravou proti bočnému ušmyknutiu – rozpor s čl. 55 a 84 STN 74 3282:1990.
 - Do prieleznej šírky vstupného otvoru 900 mm (SO 042) meracej šachty nevhodne zasahujú armatúry, nie je riešené výškové osadenie odlučovača ropných látok (SO 042)

do terénu v nadväznosti na bezpečný prístup, na voľnom okraji výustného objektu SO 042 je nevhodne navrhnuté jednotyčové zábradlie – rozpor s § 14 ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb., v znení neskorších predpisov, čl. 55, 84 STN 74 3282:1990 a čl. 33 STN 74 3305:1989.

- Dĺžka rebríkov pre prístup na strechu SO 110 je nadmerná (pri dĺžke nad 9 je potrebné riešiť spôsob bezpečného užívania prevádzkovým predpisom), medzi plošinou na výstupe v úrovni 5,4 m a ochranným košom (SO 110, rez B-B) nie je navrhnutá ochranná konštrukcia brániaca prepadnutiu pri výstupe, zábradlie obslužnej lávky má byť navrhnuté so zarážkou – rozpor s čl. 40, 41, 47 STN 74 3282:1990 a čl. 33 STN 74 3305:1989.
 - Schodištia s rozmermi stupňov 160/270 mm a 158,3/275,2 mm (SO 200, pôdorys 2.NP) nespĺňajú požiadavky na bezpečný prístup, keramická dlažba v rámci chodby (miestnosť č. 2.04) nie je navrhnutá nešmykľavá, nie je riešené farebné odlíšenie stupňov schodísk od okolitých podláh, výplň zábradlí schodísk je nedostatočná – rozpor s § 16 ods. 2, § 17 ods. 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov a čl. 30 STN 73 4130:1987, čl. 33 STN 74 3305:1989.
 - Stavebné výkresy neobsahujú schematické vyznačenie elektrických rozvodov (káblových trás) projekt SO 060, SO 090, SO 110, SO 130, SO 200, SO 150 – rozpor s § 9 ods. 1 písm. e) a písm. h) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
 - V projektovej dokumentácii nie je riešené, či zásuvkové obvody používané laikmi a na všeobecné použitie s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A sú chránené prúdovým chráničom (PS 190 Náhradný zdroj) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a čl. 411.3.3 STN 33 2000-4-41:2007.
 - V protokole o určení vonkajších vplyvov a v technickej správe projektu elektrického zariadenia nie je jednoznačne určené prostredie (zaradenie do skupiny Ad, zóna 2) – PS 280, PS 290, PS 170 – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. N 1.2 STN 33 2000-5-51:2010.
 - Nie je uvedené zaradenie elektrických zariadení (EPS) do skupín – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na prílohu č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 - Stena v objekte energohala medzi kotolňou 1.09 a tlakovzdušnou stanicou 1.08 nie je navrhnutá odolná proti účinkom výbuchu (navrhovaná je stena z tvárnic POROTHEM 17,5) – rozpor s § 12 ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.
14. Zabezpečiť posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia elektrického a plynového podľa § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
15. Pri činnosti v ochrannom pásme cesty III/508 027, ktorá bude dotknutá pretláčaním v km cca 7,515 mimo zastavaného územia Veľké Zlievce realizáciou SO 042 Kanalizácia zaolejovaných vôd a SO 050 Oplotenie areálu - EZS dodržať nasledovné podmienky:
- Pri výkope prác dodržiavať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.
 - Práce vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu cestnej premávky, k znečisteniu vozovky a cestnej priekopy.
 - Pred zahájením zemných prác vyžiadať informácie o situovaní podzemných vedení od ich správcov.
 - Investor zodpovedá za škody spôsobené majetkovému správcovi a tieto je povinný odstrániť na vlastné náklady.

- V prípade vzniku mimoriadnej udalosti v spojitosti s výkonom uvedených prác je stavebník povinný okamžite vykonať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky a informovať o tom správcu komunikácie.
 - Z cesty sa môže schádzať strojmi a mechanizmami na susedné nehnuteľnosti len cez zriadené zjazdy.
 - V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie pozemnej komunikácie III/508 027 je vlastník vedenia povinný na výzvu vlastníka alebo správcu cesty rešpektovať vyvolanú zmenu a vedenie odstráni resp. premiestni na vlastné náklady.
 - Pri zabezpečovaní prác pri užívaní pozemnej komunikácie musia byť rešpektované všetky ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Za dodržanie stanovených podmienok zodpovedá Ing. Pavol Ďuriška a p. Ernest Nagy, SPP a.s., Bratislava. V prípade nesplnenia určených podmienok bude cestný správny orgán postupovať podľa § 22a zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 - Orgán povoľujúci výnimku z ochranného pásma si vyhradzuje právo určené podmienky o výnimke z ochranného pásma cesty III/508 027 kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť ak si to vyžiada všeobecný záujem.
16. Pred začatím prác na cestnom pozemku – telese cesty požiadať cestný správny orgán – Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo Veľkom Krtíši o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách a dodržať nasledovné podmienky:
- Práce na cestnom telese vykonávať v období od 15.4 do 15.11. príslušného roka pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia prípadne uzávierky cesty. Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovať prevádzkyschopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku.
 - Pri realizácii kanalizačnej prípojky dodržať:
 - a) križovanie cesty realizovať kolmo na os cesty bezvýkopovou technológiou v hĺbke min. 1,2 m pod niveletu telesa cesty s uložením v chráničke
 - b) štartovaciú a montážnu jamu umiestniť mimo pozemku telesa cesty III/508027, t.j. za hranicou pozemku parc. č. 2903/3 v k. ú. Veľké Zlievce
 - c) vykopanú zeminu ani stavebný materiál neukladať na voľnú šírku cesty ani do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa ...)
 - d) na zrealizovanú stavebnú úpravu požadujeme záruku 36 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác
 - e) zariadenia súvisiace so stavbou nesmú tvoriť pevnú prekážku cesty (§ 20 cestného zákona), aby neobmedzovali vykonávanie opráv a údržby na ceste a jej súčiastiach
 - f) stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie.
 - Začatie prác musí byť písomne oznámené minimálne 10 dní pred plánovaným začatím prác na telese cesty, pracovníkovi BBRSC a.s., pracovisko Veľký Krtíš.
 - Po ukončení prác je potrebné dotknutú časť cestného telesa uviesť do pôvodného stavu a protokolárne odovzdať do 10 pracovných dní správcovi cesty BBRSC a.s., závod Veľký Krtíš. V prípade, ak nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu cesty považuje sa, že práce sú neukončené.

- V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi komunikácie.
 - V prípade, že dôjde pri správe a údržbe cesty k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.
17. Pri použití poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, je stavebník povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. K žiadosti priložiť doklady uvedené v § 18 ods. 2 písm. a), b), c) tohto zákona.
18. Stavebník je z hľadiska záujmov civilnej ochrany povinný:
- Zaobstaráť projekt výstavby vyzozumievacieho a varovného systému a tento predložiť na odsúhlasenie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Sekcii integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu.
 - Vybudovať vyzozumievací a varovný systém podľa schváleného projektu do termínu začatia užívania stavby tandemových turbosústrojenstiev.
 - Vypracovať a odsúhlasiť Plán ochrany obyvateľstva pre KS 03 Veľké Zlievce do termínu začatia užívania stavby tandemových turbosústrojenstiev.
19. Dodržať nasledovné podmienky SSE – D, a.s.:
- V blízkosti predmetnej stavby sa nachádzajú podperné body nadzemného vedenia VVN a VN, od ktorých je potrebné dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 656/2004 Z. z. a príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy. Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
20. Dodržať nasledovné podmienky distribútora zemného plynu:
- Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich plynárenských zariadení a pre stavbu navrhovaných distribučných plynárenských zariadení podľa § 56 a § 57 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Realizáciu vykonať v súlade so zákonom 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, súvisiacimi normami a technickými pravidlami STN 73 6005:1986 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
 - Dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými a jestvujúcimi nadzemnými i podzemnými objektami a inžinierskymi sieťami podľa technických noriem STN 73 6005 a STN 73 3050.
 - Z dôvodu údržby a opráv plynovodu musí byť počas prác plynovod prístupný.
 - Pracovníkom SPP – Distribúcia, a.s. Bratislava umožniť vstup na predmetný pozemok v zmysle zákona 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 - Pred začatím zemných prác zabezpečiť cestou príslušných prevádzkovateľov – správcov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
 - Vytýčenie plynárenských zariadení v teréne vykonajú pracovníci SPP – Distribúcia, a.s. Bratislava, LC Zvolen, na základe písomnej objednávky.
 - Práce v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení je možné vykonať len za účasti zodpovedného pracovníka SPP – Distribúcia, a.s., LC Zvolen, p. Ľubomír Slivka.

- Realizácia predmetnej stavby sa musí vykonať tak, aby nevznikla možnosť poškodenia plynárenského zariadenia a aby pri prevádzkovaní nemohlo nastať vzájomné ovplyvňovanie, prípadne poškodenie.
 - Pre upresnenie trás plynových rozvodov požiadať o vytýčenie; presné uloženie plynového potrubia overiť ručne kopanou sondou. Pri realizácii dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo STL plynovodu v zmysle § 56, § 57 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, dodržať podmienky STN 73 6005, 38 6413, 38 6415.
 - Pre súbeh s plynovými rozvodmi dodržať ochranné pásmo plynových rozvodov 1 m, pre križovanie dodržať podmienky STN 73 6005 – 38 6413 – 38 6415, dodržať krytie plynového rozvodu, zachovať jestvujúce zariadenie a príslušenstvo plynového rozvodu nepoškodené a plne funkčné.
 - Zemné práce do vzdialenosti 2 m od plynového rozvodu vykonávať výhradne ručne, práce vykonať tak, aby nedošlo k poškodeniu plynových rozvodov alebo ohrozeniu ich bezpečnej prevádzky.
 - Pri odkrytí plynových rozvodov pred ich zásypom je nutné prizvať pracovníka SPP, a.s. Distribúcia na kontrolu vykonania prác a dodržania podmienok realizácie a vykonať zápis do stavebného denníka.
 - K ukončeniu prác je potrebné písomné stanovisko zástupcu SPP, a.s. – Distribúcia k vykonaným prácam v ochranných a bezpečnostných pásmach plynových rozvodov.
21. Pri uskutočňovaní stavby v ochrannom pásme prepravnej sústavy dodržať podmienky správcu podzemnej sústavy eustream, a.s. Nitra:
- Pred začiatkom realizácie je nutné nahlásiť začiatok prác stredisku Veľké Zlievce, ktorého pracovníci zabezpečia vytýčenie sietí a dozorovanie stavebných prác.
 - Počas realizácie dodržať metodický pokyn TC.R.04.03.08.
 - Minimálne 10 dní pred uvedením stavby do užívania dodať porealizačné zameranie z miest križovaní so zariadeniami prepravnej siete vrátane priebehu ochranným pásmom.
 - Pri prevádzaní zemných alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemné diaľkové káble a zariadenia v blízkosti týchto káblov, je organizácia dodávateľa povinná dodržať ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z. z. o ochrane sietí a zariadení a urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu tohto kábla a zariadení stavebnými prácami.
 - Práce v ochrannom pásme diaľkových káblov je bezpodmienečne nutné vykonať ručne po predošlom vytýčení a za stáleho dozoru pracovníka eustream, a.s. Nitra.
 - Dodávateľ preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s polohou týchto zariadení a upozorní ich na možné odchýlky polohy zariadení SPP od výkresovej dokumentácie.
 - Dodávateľ upozorní pracovníkov na dodržiavanie zvýšenej opatrnosti, zákaz používania nevhodného náradia a vo vzdialenosti 1,5 m po každej strane vyznačenej trasy kábla nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky (hlbiace stroje a pod.).
 - Dodávateľ zabezpečí, aby miesta, kde bude odkrytý diaľkový kábel, bol tento riadne zabezpečený proti poškodeniu.
 - Dodávateľ vyzve pracovníkov eustream, a.s. OLČ ku kontrole pred zakrytím kábla, či nebol viditeľne poškodený.
 - Dodávateľ okamžite ohlási každé poškodenie kábla alebo zariadenia SPP na TPD NITRA, č. tel. 037/6537017.
 - Dodávateľ ohlási ukončenie stavby eustream, a.s. OLČ.
 - Dodávateľ zabezpečí nepretržitý dozor pri zemných prácach v blízkosti kábla.

- V prípade poškodenia diaľkového kábla dodávateľ hradí všetky náklady, ktoré vzniknú eustream, a.s. (strata spojenia, nedodanie plynu a pod.).
22. Počas uskutočňovania stavby dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení:
- Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 - Preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli ustanovené na jeho ochranu.
 - Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.
 - Zabezpečiť zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 - Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na tel. 12129.
 - Zabezpečiť overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez jeho vedomia).
 - V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia.
 - V prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a požiadať o vyjadrenie.
 - Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré je potrebné objednať na tel. 0903 540 126 - p. Vladimír Tkáč.
 - Ukončenie prác oznámiť najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly TKZ na tel. 0903 540 126 - p. Vladimír Tkáč.
 - V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie telekomunikačných káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
 - Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Zakazuje sa zriaďovanie skládok materiálu a zriaďovanie stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
23. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavby za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
24. Pri uskutočňovaní stavieb dbať na to, aby nebezpečné látky nemohli vniknúť do povrchových alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
25. Odpady zo stavebnej činnosti zhromažďovať utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom, zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, zhodnocovať odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve

odpadov s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

26. Pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky orgánu ochrany pamiatkového fondu:
- Začatie zemných prác nahlásiť v 15 dňovom predstihu Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica.
 - Stavebník je povinný strpieť obhliadku zemných prác archeológom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.
 - Podľa § 40 ods. 2, 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť archeológovi Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, tel. 048/2455834. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca, alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky nálezu krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí len oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
27. Pri realizácii výustného objektu do Zlievskeho potoka dodržať nasledovné podmienky správcu toku SVP š.p. OZ Banská Bystrica:
- K začatiu s ukončeniu stavebných prác na výustnom objekte na upravenej časti Zlievskeho potoka v r. km 0,650 prizvať zástupcu SVP š.p. OZ Banská Bystrica, SPHI Lučenec Ing. Hujík 0903 806 790 resp. Ing. Hronec 0910 890 660, pričom dbať, aby výustný objekt nezasahoval do prietochného profilu upraveného vodného toku Zlievsky potok.
 - Porušenie pravostrannú úpravu pri výstavbe výustného objektu upraviť v zmysle predloženej PD a výustný objekt spevniť kamenným záhozom v šírke 1,0 m na obidve strany výustného objektu a dno výustného objektu z vrchnej časti opatriť poterom z tvrdeného betónu.
 - Najneskôr pri preberacom konaní stavby odovzdať pracovníkovi SVP š.p. OZ BB, SPHI Lučenec dokumentáciu spolu s výkresmi skutočného vyhotovenia stavby výustného objektu v rozsahu rez, pôdorys a situácia.
 - Mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú stavebné práce realizovať, musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v dotknutom úseku vodného toku Zlievsky potok v katastrálnom území Veľké Zlieve.
 - Pred začatím stavby pri dočasnom zábere pozemku vo vlastníctve správcu tokov po dobu realizácie stavby výustného objektu je potrebné uzavrieť nájomnú zmluvu s SVP š.p. OZ Banská Bystrica, odborom správy majetku.
 - Stavebné práce vykonávať počas nízkych vodných stavov, je potrebné riadiť sa hydrologickou situáciou na vodných tokoch (informácie poskytuje SHMÚ).
 - Počas realizácie stavby rešpektovať ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle platných právnych predpisov. Zaústenie splaškovej kanalizácie do výuste dažďovej kanalizácie je neprípustné.
28. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbách a účastníkoch výstavby.

29. Najneskôr do podania návrhu na uvedenie stavby do užívania predložiť Krajskému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici kompletnú realizačnú dokumentáciu a to hlavne: protipožiarnu bezpečnosť stavby, stabilné hasiace zariadenie, elektrickú požiarnu signalizáciu vrátane požiarneho rozhlasu, elektroinštaláciu – silnoprád a slaboprád, požiarne vodovod – vonkajší aj vnútorný.
30. Pred uvedením vyhradeného technického zariadenia plynového, tlakového (tlaková expanzná nádob, stojatý vzdušník) a elektrického do prevádzky stavebník zabezpečí vykonanie prvej úradnej skúšky v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
31. Technologické zariadenia, vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky, podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zaistila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
32. Pred uvedením technologických zariadení (turbokompresory a dieselaagregát) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania stavebník požiadava oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
33. Technické zariadenia tlakové – tlaková expanzná nádob, stojatý vzdušník sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pred ich uvedením do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
34. Technické zariadenie zdvíhacie – mostový žeriav je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri jeho uvedení do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
35. Technické zariadenia turbokompresory a dieselaagregát sú určenými strojovými zariadeniami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. (Smernica EP a Rady 2006/42/ES). Pri ich uvedení do prevádzky je potrebné plniť požiadavky tohto predpisu.
36. Skúšky tesnosti potrubí na prepravu nebezpečných látok a nádrží na ich skladovanie a zachytávanie vykonať odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.
37. Po ukončení časti stavby, na ktorú je potrebné posúdenie spôsobilosti stavby a zhodnotenie skúšobnej prevádzky, stavebník podáva inšpekcii návrh na povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku podľa kapitoly J tohto rozhodnutia.
38. Po ukončení časti stavby, na ktorú nie je potrebné zhodnotenie skúšobnej prevádzky a vodných stavieb stavebník podáva inšpekcii návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K návrhu priloží opis a odôvodnenie prípadne vykonaných odchýlok od stavebného povolenia a geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností.
39. V kolaudačnom konaní, na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, technicko – dodacie podmienky výrobcu odlučovacieho zariadenia, doklady o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom, evidenčné listy odpadov vzniknutých pri realizácii stavieb spracované podľa § 9 ods. 1 vyhlášky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto vyhlášky, doklady o tom, že odpady zo

stavebných prác boli odovzdané oprávnenej osobe (napr. vážne listky, faktúry) sprievodné listy odpadov kat. č. 17 04 09, 15 01 10, 15 02 02, výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku, stavebný denník a ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto rozhodnutia.

40. Komunikácie a spevnené plochy musia byť ukončené pred začatím užívania stavby.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Inšpekcia zmenou doplná a mení integrované povolenie nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia

- a) udeľuje súhlas o povolení časti stavby veľkého zdroja znečisťovania (turbosústroj R1, R2, náhradný zdroj elektrickej energie CAT, štyri kotly na spaľovanie zemného plynu naftového HOVAL)
- b) udeľuje súhlas na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečisťovania ovzdušia (automatický monitorovací systém pre turbíny),
- c) určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- a) vydáva povolenie na uskutočnenie vodných stavieb (rozvod pitnej vody, rozvod požiarnej vody, kanalizácia na odvedenie dažďových vôd, kanalizácia na odvedenie splaškových vôd, kanalizácia na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky a lapač ropných látok),
- c) udeľuje súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,
- d) vydáva povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd,

stavebné konanie

- a) vydáva povolenie na novú stavbu.

V kapitole: II. Údaje o prevádzke

V časti A. Zaradenie prevádzky, v bode č. 2 Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia (druhý odsek - Súčasťou prevádzky sú): sa text **ruší a nahrádza sa novým** textom v nasledovnom znení:

Súčasťou prevádzky sú:

- tri stacionárne piestové spaľovacie motory s inštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 4,1 MW (CAT 3512B - 1,5 MW, CAT 1100 - 1,1 MW a CAT 3512B-1,5 MW),
- 26 plynových turbín obsahujúcich stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s inštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 749,15 MW (NUOVO PIGNONE TS23- 62,1 MW, TS24- 62,1 MW, Rolls Royce R1- 86,5 MW, Rolls Royce R2- 86,5 MW, GT 1 až 22 - 451,95 MW),
- dvanásť kotlov na spaľovanie zemného plynu naftového s inštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 18,7 MW (OW1-2,07 MW, PGV1-1,28 MW, PGVE1-0,74 MW, PGVE1 -

0,48 MW, HOTERM 100 ES-0,23 MW, HOTERM 100 ES-023 MW, VITOMAX 200 HV-5,64, VITOMAX 200 HV-5,64 MW, HOVAL 530-0,662 MW, HOVAL 530-0,662 MW, HOVAL 420-0,539 MW, HOVAL 420- 0,539 MW).

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 2 Opis prevádzky (Prevádzka je členená na stavebné objekty a technologické uzly:) sa text **ruší a nahrádza sa novým** textom v nasledovnom znení:

26 plynových turbín, filtrovanie plynu pred stlačením v kompresoroch, chladenie plynu po stlačení, systém náhradných zdrojov, kotolne č. 1 až č. 7, skladovanie a manipulácia s turbínovými, hydraulickými, kompresorovými, motorovými, ložiskovými a prevodovými olejmi, naftou a ďalšími nebezpečnými látkami (nemrznúce médium, plastické mazivo a tesniaci tmel), stále hasiace zariadenie, regulačná stanica, prenosové zariadenia, varovný systém.

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 2 Opis prevádzky (Plynové turbíny:) sa text prvého odseku **ruší a nahrádza sa novým** textom v nasledovnom znení:

Plynové turbíny: tvoria súčasť turboagregátov (ďalej len „TA“), ktoré poháňajú TA cez svoje výkonové časti priamo cez spojku. Plynové turbíny sú umiestnené v siedmich kompresorových halách. Haly č. 1 až č. 7 sú murované, zastrešené, podlaha v hale č.1 je obložená čadičovou dlažbou, podlaha v halách č. 2 až č. 7 je upravená proti úniku nebezpečných látok do podzemných vôd vrstvou liateho materiálu, ktorý je odolný voči pôsobeniu nebezpečných látok.

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 2 Opis prevádzky (Plynové turbíny:) sa **dopĺňa** nový odsek (za ods., ktorý začína slovami „Na kontrolu dodržiavania vypúšťaných emisií do ovzdušia“) v nasledovnom znení a **mení sa** tabuľka č. 1:

Plynové turbíny typovej rady Rolls Royce (R1 a R2) sú umiestnené v kompresorovej hale č. R1 a R2. Inštalovaný príkon plynových turbín Rolls Royce R1 a R2 je 86,5 MW u každej turbíny, účinnosť 37 %, sú využité na mechanický pohon.

Hlavné časti TA tvorí: odstredivý kompresor zemného plynu vybavený upchávkami a olejovým systémom, spaľovacia turbína vybavená generátorom spalín a výkonnou turbínou a spaľovacia komora. Spaľovacia komora je rozdelená na deväť horákových komôr, v ktorých je inštalovaných deväť plynových horákov na spaľovanie zemného plynu naftového.

Na kontrolu dodržiavania vypúšťaných emisií do atmosféry z plynových turbín Rolls Royce (R1 a R2) je nainštalovaný AMS. AMS tvorí odberová sonda SP 2000-H, elektrické vyhrievanie odberového potrubia a meracieho systému HORIBA s analyzátorom VA-3126 s moduláciou a úpravou vzorky vychladením a sušením. Za každou turbínou pred odvedením vyčistených odpadových plynov komínom do atmosféry sú inštalované sondy na meranie oxidov dusíka (NO_x) a oxidov uhlíka (CO). Objemový prietok spalín sa zisťuje výpočtom na základe kontinuálneho merania objemového prietoku spaľovaného zemného plynu naftového v $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ s použitím spaľovacích rovníc a priemerného ročného chemického zloženia zemného plynu naftového. Spracovanie dát sa vykonáva vyhodnocovacím systémom pozostávajúcim z emisného počítača, ktorý je inštalovaný vo veľine hál R1 a R2. Zber, spracovanie, archivácia, diaľkový prenos nameraných údajov a tvorbu meracích protokolov zabezpečuje program WinEMAG inštalovaný v emisnom počítači. Merané dáta sú archivované v PC - AMS. Súčasťou systému sú regulačné slučky riadenia výkonu turbín Rolls Royce (R1 a R2). Pri dosiahnutí nastavenej hodnoty NO_x vo vypúšťaných spalínach riadiaca slučka automaticky zníži výkon stroja tak, aby sa hodnota NO_x znížila. Prekročenie „EL“ niektorej znečisťujúcej látky je okamžite signalizované na monitore PC –

AMS a zaznamenané vo všetkých protokoloch. Údaje z vyhodnovacieho systému AMS sú prenášané informačným systémom prevádzkovateľa, odkiaľ sú prostredníctvom jeho internetovej stránky prístupné pre informovanie verejnosti.

Pomocné zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie TA Rolls Royce (R1 a R2), tvorí olejové hospodárstvo, regulačné stanice s filrami plynu THIELMANN VSFA-V-PC na vstupe, ktoré slúžia na odlúčenie kvapalných a tuhých nečistôt zemného plynu, rozvody zemného plynu naftového, nasávací trakt s filrami na čistenie spaľovacieho a chladiaceho vzduchu a odvedenie spalín do atmosféry s využitím tepla spalín v teplovodnom výmenníku tepla a v elektrickom výmenníku tepla, hasiace zariadenie, varovný systém, riadiaci systém.

Odpadové plyny zo spaľovacích turbín sa vypúšťajú do atmosféry. Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia, technologické zariadenie, výška komína je uvedená v tabuľke č.1:

Tab. č. 1

ČÍSLO VÝDUCHU	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN (VÝŠKA V METROCH)
1	GT-750 TS č. 1	-	16,5
2	GT-750 TS č. 2	-	17,0
3	GT-750 TS č. 3	-	17,0
4	GT-750 TS č. 4	-	17,0
5	GT-750 TS č. 5	-	17,0
6	GT-750 TS č. 6	-	17,0
7	GT-750 TS č. 7	-	16,5
8	GT-750 TS č. 8	-	17,0
9	GT-750 TS č. 9	-	17,0
10	GT-750 TS č. 10	-	17,0
11	GT-750 TS č. 11	-	17,5
12	GT-750 TS č. 12	-	17,5
13	GT-750 TS č. 13	-	17,5
14	GT-750 TS č. 14	-	17,5
15	GT-750 TS č. 15	-	17,5
16	GT-750 TS č. 16	-	17,5
17	GT-750 TS č. 17	-	17,5
18	GT-750 TS č. 18	-	17,5
19	GT-750 TS č. 19	-	17,5
20	GT-750 TS č. 20	-	17,5
21	GT-750 TS č. 21	-	17,5
22	GT-750 TS č. 22	-	17,5
23	NUOVO PIGNONE TS 23	-	25,5
24	NUOVO PIGNONE TS 24	-	25,5
25	Rolls Royce R1	-	25,0
26	Rolls Royce R2	-	25,0

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 2 Opis prevádzky (Pre prípad zlyhania dodávky elektrickej energie:) sa text ruší a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

Pre prípad zlyhania dodávky elektrickej energie do kompresorovej stanice je dodávka el. energie zabezpečená náhradným zdrojom – stacionárnym piestovým spaľovacím motorom CAT 3512 B na

naftový pohon s menovitým tepelným príkonom 1,5 MW, stacionárnym piestovým spaľovacím motorom na naftový pohon CAT 1100 s menovitým tepelným príkonom 1,1 MW a stacionárnym motorom na naftový pohon CAT 3512 B s menovitým tepelným príkonom 1,5. Súhrnný menovitý tepelný príkon stacionárnych piestových spaľovacích motorov na naftový pohon je 4,1 MW.

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 2 Opis prevádzky (Kotolne) sa text ruší a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

Kotolne: slúžia na vykurovanie objektov a ohrev vody. V prevádzke je vybudovaných sedem kotolní, v ktorých sú inštalované kotly na spaľovanie zemného plynu naftového. Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia, typ, počet a výkon inštalovaných kotlových jednotiek je uvedený v tabuľke č.2:

Tab. č. 2

ČÍSLO VÝDUCHU	KOTOL (TYP, POČET INŠTALOVANÝCH KOTLOV)	MAXIMÁLNY INŠTALOVANÝ PRÍKON V MW	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN (VÝŠKA V METROCH)
1	OW - 1 (kotelňa č. 1)	2,07	-	7,4
2	PGV - 1 (kotelňa č.2)	1,28	-	6,5
3	PGVE-1 (kotelňa č.3)	0,74	-	16,7
4	PGVE-1 (kotelňa č.4)	0,48	-	8,1
5	HOTERM 100 ES (kotelňa č.5)	0,23	-	5,8
6	HOTERM 100 ES (kotelňa č.5)	0,23	-	5,8
7	VITOMAX 200 HV (kotelňa č.6)	5,64	-	21,95
8	VITOMAX 200 HV (kotelňa č.6)	5,64	-	21,95
9	HOVAL 530 (kotelňa č.7)	0,662	-	3,5
10	HOVAL 530 (kotelňa č.7)	0,662	-	3,5
11	HOVAL 420 (kotelňa č.7)	0,539	-	3,5
12	HOVAL 420 (kotelňa č.7)	0,539	-	3,5

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 2 Opis prevádzky (Nakladanie s vodami) sa **doplňa** nový odsek (za ods., ktorý začína slovami „Vodné stavby“) v nasledovnom znení:

V novovybudovanej časti prevádzky (kompresorová hala č. R1 a R2) je rozvod pitnej vody dĺžky 200,5 m napojený na existujúci rozvod pitnej vody. Rozvod vody pre zabezpečenie požiarnej ochrany objektov predmetnej prevádzky dĺžky 704 m je napojený na existujúci rozvod požiarnej vody. Splaškové odpadové vody sú odvádzané gravitačnou kanalizáciou dĺžky 10 m do prečerpávacej stanice splaškových vôd a výtlačným kanalizačným potrubím dĺžky 167 m sú prečerpávané do jestvujúcej kanalizácie na odvedenie splaškových vôd. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky sú odvádzané kanalizáciou na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky dĺžky 248 m a výustným objektom sú vypúšťané do recipientu Zlievsky potok. Na výustnom objekte je osadená spätná klapka. Pred výustným objektom je na kanalizácii na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky osadené zariadenie na meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd a usadzovacia nádrž na zachytenie mechanických nečistôt. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch

prevádzky sú čistené v odlučovači ropných látok (RONN TECH U2BCA4A) s maximálnym prietokom 120 l.s^{-1} , garantované znečistenie ropnými látkami vo vypúšťaných vodách do recipientu je $0,1 \text{ mg.l}^{-1}$.

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 2 Opis prevádzky (Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami – Motorová nafta) sa text **ruší a nahrádza sa novým** textom v nasledovnom znení:

Motorová nafta slúži na pohon dvoch spaľovacích motorov. Motorová nafta sa do prevádzky dopravuje nákladnými automobilovými cisternami objemu 20 m^3 , ktoré sú rozdelené na komory o objeme jednej komory max. 5 m^3 . Stáčacia plocha pre pôvodnú časť prevádzky je betónová, zastrešená, vyspádovaná do záchytnej podzemnej bezodtokovej nádrže objemu 9 m^3 . Stáčacia plocha a záchytná nádrž je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do podzemných vôd fóliou odolnou voči pôsobeniu ropných látok. Nafta sa z automobilovej cisterny prečerpáva do skladovacej nádrže objemu 42 m^3 . Zo skladovacej nádrže sa dávkuje jednoplášťovým nadzemným oceľovým potrubím o dĺžke 130 m do dennej nádrže objemu $3,0 \text{ m}^3$, ktorá tvorí súčasť náhradného zdroja vybudovaného ako mobilný oceľový kontajner. Ďalším jednoplášťovým nadzemným oceľovým potrubím dĺžky 300 m sa dávkuje do dennej nádrže objemu $1,5 \text{ m}^3$. Náhradný zdroj a denná nádrž sú umiestnené v budove oproti hale č. 5. Objekt je murovaný, zastrešený, podlaha je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do podzemných vôd vrstvou laminátu.

Stáčacia plocha pre novovybudovanú časť prevádzky (kompresorová hala č. R1 a R2) je betónová, zastrešená, vyspádovaná do záchytnej podzemnej bezodtokovej nádrže objemu 5 m^3 . Stáčacia plocha a záchytná nádrž je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do podzemných vôd fóliou odolnou voči pôsobeniu ropných látok. Nafta sa z automobilovej cisterny prečerpáva do skladovacej nádrže objemu 42 m^3 . Zo skladovacej nádrže sa dávkuje jednoplášťovým nadzemným oceľovým potrubím do nadzemnej dennej nádrže objemu 3 m^3 , ktorá tvorí súčasť náhradného zdroja vybudovaného ako mobilný oceľový kontajner.

Zoznam miest skladovania nafty, popis nádrží, skladovacia kapacita, zabezpečenie ochrany proti úniku do povrchových a podzemných vôd je uvedené v tabuľke č. 3:

Tab. č.3

ČÍSLO NÁDRŽE MIESTO UMIESTNENIA	POPIS NÁDRŽE , POČET PLÁŠŤOV MATERIÁL	MAXIMÁLNA KAPACITA SKLADOV. NÁD. V m^3	KAPACITA ZÁCHYTNEJ NÁD. V m^3	SIGNALIZ. ZARIAD. MAX. VÝŠKY HLAD.	BLOKOVANIE PLNENIA ČERPADLA	ZABEZPEČENIE PROTI ÚNIKU DO PODZ. A POVRCH. VÔD
1. skladovacia nádrž pre náhrad. zdroj haly č. 3 a 4	dvojplášťová nadzemná, oceľová	42,0	42,0	zvuková	je inštalované	vyhovuje
2. denná nádrž pre náhrad. zdroj haly č. 3 a 4	dvojplášťová nadzemná, oceľová	3	3	zvuková	je inštalované	vyhovuje
3. denná nádrž pre náhrad. zdroj haly č. 5	dvojplášťová nadzemná, oceľová	1,5	1,5	zvuková,	je inštalované	vyhovuje
4. nádrž pre náhrad. zdroj (kompresorová hala č. R1 a R2)	dvojplášťová nadzemná, oceľová	42,0	42,0	zvuková,	je inštalované	vyhovuje

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 2 Opis prevádzky (Kondenzát) sa dopĺňa nový odsek v nasledovnom znení a mení sa tabuľka č. 5:

Kondenzát vznikajúci pri filtrácii plynu pre kompresory R1 a R2 sa zachytáva filterseparátorom do zberných nádob. Sústredovaný je v nádrži č. 6. Potrubie na prečerpávanie kondenzátu zo zberných nádob do nádrže č. 6 a do automobilovej cisterny je oceľové, nadzemné. Nečistoty zachytené pri filtrácii plynu sú zo zberných nádob vypúšťané do nádrže č. 6 podzemným oceľovým potrubím uloženým v betónovom kolektore vybaveným systémom na včasné zistenie úniku nebezpečných látok. Sústredovaný kondenzát sa z nádrže č. 6 vyčerpáva do automobilovej cisterny pristavenej na manipulačnej ploche pre stáčanie motorovej nafty (kompresorová hala č. R1 a R2). Kondenzát je zneškodňovaný prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s nebezpečnou látkou v zariadení na to určenom.

Zoznam miest skladovania, popis nádrže, skladovacia kapacita, zabezpečenie ochrany proti úniku do povrchových a podzemných vôd je uvedený v tabuľke č. 5:

Tab. č.5

ČÍSLO NÁDRŽE MIESTO UMIESTNENIA	POPIS NÁDRŽE (POČET KS, DVOJPLÁŠŤ, JEDNOPL., MATERIAL)	MAXIMALNA KAPACITA SKLADOV. NÁD. V m ³	KAPACITA ZÁCHYTNEJ NÁD. NA ZACHYTENIE ÚNIKU POČAS POLNENIA AUTOMOBIL. CISTERNY v m ³	SINALIZ. ZARIAD. NA SIG. MAX. VÝŠKY HLAD.	ZABEZPEČENIE OCHRANY PROTI ÚNIKU DO PODZ. A POVRCH. VÔD
1. regulačná stanica. č.1 (oproti hale č. 1)	dvojplášťová nadzemná, oceľová	5,0	2,0	zvuková	vyhovuje
2. filtre plynu č. 1 až 4 (oproti hale č. 2)	dvojplášťová nadzemná, oceľová	25,0	27,0	zvuková	vyhovuje
3. filtre plynu č. 5 až 8 (oproti hale č. 3)	dvojplášťová nadzemná, oceľová	16,0	33,0	zvuková	vyhovuje
4. regulačná stanica č. 2 (oproti hale č. 4)	dvojplášťová nadzemná, oceľová	2,0	4,3	zvuková	vyhovuje
5. filtre plynu NUOVO PIGNONE (hala č. 5)	jednoplášťová nadzemná, oceľové	50,0	88,0	svetelná	vyhovuje
6. filtre plynu R1 a R2 (kompresory R1 a R2)	dvojplášťová nadzemná, oceľová	20,0	5,0	zvuková	vyhovuje

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 2 Opis prevádzky (Turbínový olej) sa dopĺňa nový odsek v nasledovnom znení:

Na mazanie a chladenie ložísk kompresorov a výkonnej turbíny R1 a R2 sa používa minerálny olej skladovaný v oceleovej nádrži objemu 9,2 m³, ktorá tvorí súčasť oceleového skidu turbostrojov R1 a R2. Na mazanie a chladenie ložísk spaľovacej turbíny sa používa syntetický olej skladovaný v nerezovej nádrži objemu 1 m³, ktorá tvorí súčasť oceleového krytu turbostrojov R1 a R2. Pod každou turbínou R1 a R2 je do podlahy zapustená betónová vaňa o objeme 9,2 m³. Betónová vaňa a podlaha sú nepriepustne zabezpečené voči úniku nebezpečných látok do podzemných vôd vrstvou laminátu.

V kapitole: II. Podmienky povolenia

V časti A. Podmienky prevádzkovania, v bode č. 1 Všeobecné podmienky sa text bodu 1.6 ruší a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

- 1.6 Prevádzkovateľ musí udržiavať v dobrom technickom stave v súlade s prevádzkovými predpismi všetky zariadenia povolovanej prevádzky, ktorá slúži na tranzitnú prepravu zemného plynu (26 plynových turbín, filtrovanie plynu pred stlačením v kompresoroch, chladenie plynu po stlačení, systém náhradných zdrojov, kotolne č. 1 až č. 7, skladovanie a manipulácia s turbínovými, hydraulickými, kompresorovými, motorovými, ložiskovými a prevodovými olejmi, naftou a ďalšími nebezpečnými látkami, AMS, rozvod pitnej vody, rozvod požiarnej vody, kanalizácia na odvedenie splaškových vôd, kanalizácia na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky a odlučovač ropných látok).

V časti A. Podmienky prevádzkovania, v bode č. 5 Technicko – prevádzkové podmienky sa dopĺňajú body 5.8 a 5.9 v nasledovnom znení:

- 5.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu vodných stavieb (rozvod pitnej vody, rozvod požiarnej vody, kanalizácia na odvedenie splaškových vôd, kanalizácia na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky a odlučovač ropných látok).
O kontrole a údržbe viesť evidenciu.
- 5.9 Prevádzkovateľ je povinný odlučovač ropných látok RONN TECH U2BCA4A prevádzkovať v zmysle technicko - dodacích podmienok výrobcu odlučovača.

V časti B. Emisné limity, v bode č. 1 Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa text bodu 1.2 s tabuľkou č. 9 a body 1.3 a 1.4 v plnom rozsahu rušia a nahrádzajú sa novým textom a novou tabuľkou č. 9 v nasledovnom znení:

- 1.2 Emisné limity (ďalej len EL) pre plynové turbíny (GT – 750, NUOVO PIGNONE, Rolls Royce) sú uvedené v tab. č. 9:

ČÍSLO VÝDUCHU	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	NO _x AKO NO ₂ v mg.m ⁻³	CO v mg.m ⁻³	SO ₂ v mg.m ⁻³
1	GT-750 TS č. 1	362	100	neuplatňuje sa
2	GT-750 TS č. 2	300	100	neuplatňuje sa
3	GT-750 TS č. 3	300	100	neuplatňuje sa
4	GT-750 TS č. 4	300	100	neuplatňuje sa
5	GT-750 TS č. 5	300	100	neuplatňuje sa
6	GT-750 TS č. 6	362	100	neuplatňuje sa
7	GT-750 TS č. 7	362	100	neuplatňuje sa
8	GT-750 TS č. 8	362	100	neuplatňuje sa
9	GT-750 TS č. 9	362	100	neuplatňuje sa
10	GT-750 TS č. 10	362	100	neuplatňuje sa
11	GT-750 TS č. 11	300	100	neuplatňuje sa
12	GT-750 TS č. 12	300	100	neuplatňuje sa
13	GT-750 TS č. 13	300	100	neuplatňuje sa
14	GT-750 TS č. 14	300	100	neuplatňuje sa
15	GT-750 TS č. 15	300	100	neuplatňuje sa
16	GT-750 TS č. 16	300	100	neuplatňuje sa
17	GT-750 TS č. 17	300	100	neuplatňuje sa
18	GT-750 TS č. 18	300	100	neuplatňuje sa
19	GT-750 TS č. 19	300	100	neuplatňuje sa
20	GT-750 TS č. 20	300	100	neuplatňuje sa
21	GT-750 TS č. 21	300	100	neuplatňuje sa
22	GT-750 TS č. 22	300	100	neuplatňuje sa
23	NUOVO PIGNONE TS 23	370	100	neuplatňuje sa
24	NUOVO PIGNONE TS 24	370	100	neuplatňuje sa
25	Rolls Royce R1	75	100	neuplatňuje sa
26	Rolls Royce R2	75	100	neuplatňuje sa

Poznámka:

NO_x AKO NO₂ - OXIDY DUSÍKA VYJADRENÉ AKO OXID DUSIČITÝ

CO - OXID UHOĽNATÝ

SO₂ - OXID SIRIČITÝ

- 1.3 EL sú určené ako koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadových plynoch a platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach pre obsah kyslíka v spalínach 15 % obj.
- 1.4 EL platia pre jednotlivé turbíny pri základnom zaťažení vyššom ako 70 %.

V časti B. Emisné limity, v bode č. 1 Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa text bodu 2 v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

2. EL pre stacionárne piestové spaľovacie motory, t.j. CAT 3512 B, CAT 1100 CAT 3512 B používané výlučne na núdzovú prevádzku (ako náhradný zdroj) sa neurčujú.

V časti B. Emisné limity, v bode č. 1 Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa text bodov 3, 3.1 a tabuľka v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom a novou tabuľkou v nasledovnom znení:

3. EL pre energetické zariadenia (kotly na spaľovanie zemného plynu naftového inštalované v kotolniciach č. 1 až č. 7) sú uvedené v tabuľke č.10:

Tab. č. 10

ČÍSLO VÝDUCHU	KOTOL (TYP, POČET INŠTALOVANÝCH KOTLOV)	TZL v mg.m ⁻³	SO ₂ v mg.m ⁻³	NO _x AKO NO ₂ v mg.m ⁻³	CO v mg.m ⁻³
1	OW - 1 (kotelňa č. 1)	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa	200	100
2	PGV - 1 (kotelňa č.2)	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa	200	100
3	PGVE-1 (kotelňa č.3)	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa	200	100
4	PGVE-1 (kotelňa č.4)	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa	200	100
5	HOTERM 100 ES (kotelňa č.5)	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
6	HOTERM 100 ES (kotelňa č.5)	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
7	VITOMAX 200 HV (kotelňa č.6)	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa	200	100
8	VITOMAX 200 HV (kotelňa č.6)	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa	200	100
9	HOVAL 530 (kotelňa č. 7)	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa	200	50
10	HOVAL 530 (kotelňa č. 7)	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa	200	50
11	HOVAL 420 (kotelňa č. 7)	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa	200	50
12	HOVAL 420 (kotelňa č. 7)	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa	200	50

Poznámka:

NO_x AKO NO₂ - OXIDY DUSÍKA VYJADRENÉ AKO OXID DUSIČITÝ

CO - OXID UHOENATÝ

SO₂ - OXID SIRIČITÝ

TZL - TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

- 3.1 EL platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach pre obsah kyslíka v spalinách 3 % obj.

V časti B. Emisné limity, v bode č. 2 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách sa dopĺňa bod 2.5 v nasledovnom znení:

- 2.5. Vody z povrchového odtoku zo striech a zo spevnených plôch z novovybudovanej časti prevádzky (kompresorová hala č. R1 a R2) po vyčistení v odľučovači ropných látok vypúšťať do recipientu Zlievsky potok v r. km 0,35.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neučujú.

V časti B. Emisné limity, v bode č. 3 Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa mení bod 3.1 a dopĺňa bod 3.2 v nasledovnom znení:

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty hladiny hluku (na hranici areálu prevádzky):

L_{Aeq,p} = deň - 70 dB
večer - 70 dB
noc - 70 dB .

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť objektivizáciu a hodnotenie hluku **raz za rok**.

V časti: I Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod č. 1 Kontrola emisií do ovzdušia sa text bodov 1.2 a 1.3 a tabuľka č. 14 v plnom rozsah rušia a nahrádzajú sa novým textom a novou tabuľkou č.14:

- 1.2 Kontrolu dodržiavania emisných limitov znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať **kontinuálnym meraním (AMS - NUOVO PIGNONE TS 23, TS 24, Rolls Royce R1, R2)**:
- 1.3. Kontrola dodržania EL pre plynové turbíny NUOVO PIGNONE TS 23 a TS 24 a pre Rolls Royce R1 a Rolls Royce R2 je uvedená v tab. č. 14:

Tab. č.14

ZDROJ	VÝDUCH ČÍSLO	ZNEČISŤUJÚCA LÁTKA	INTERVAL MERANIA	METÓDY MERANIA
NUOVO PIGNONE TS 23, TS 24	23 24	NO _x , CO,	kontinuálne	NO_x - nedisperzná infračer. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, UV fluorescencia, interferomet., iné validované princípy, infračervený detektor s Fourierovou transformáciou, CO - nedisperzná infračer. spektrometria, nedisper. ultrafial. spektromet, infračervený detektor s Fourierovou transformáciou.
Rolls Royce R1 a R2	25 26			

V časti: I Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod č. 1 Kontrola emisií do ovzdušia sa text bodu 1.4.2 a tabuľka v plnom rozsah rušia a nahrádzajú sa novým textom a novou tabuľkou v nasledovnom znení:

- 1.4.2 Požiadavky na kontrolu dodržania EL pre kotly na spaľovanie zemného plynu naftového sú uvedené v tab. č. 15:

Tab. č. 15

ZDROJ	VÝDUCH ČÍSLO	ZNEČISŤUJÚCA LÁTKA	INTERVAL MERANIA	METÓDY MERANIA
kotel OW - 1 (kotelňa č. 1)	1	CO, NO _x	6 rokov	NO_x - nedisperzná infračer. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, UV fluorescencia, iný fyzikálny princíp, elektrochemický princíp s NO a NO ₂ meracími článkami CO - nedisperzná infračer. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, UV fluorescencia, iný fyzikálny princíp, elektrochemický princíp s NO a NO ₂ meracími článkami
kotel GV – 1 (kotelňa č. 2)	2			
kotel PGVE-1 (kotelňa č.3)	3			
kotel PGVE-1 (kotelňa č.4)	4			
kotel HOTERM 100 ES (kotelňa č.5)	5	-	-	-
kotel HOTERM 100 ES (kotelňa č.5)	6	-	-	-
kotel VITOMAX 200 HV (kotelňa č.6)	7	CO, NO _x	6 rokov	NO_x - nedisperzná infračer. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, UV fluorescencia, iný fyzikálny princíp, elektrochemický princíp s NO a NO ₂ meracími článkami CO - nedisperzná infračer. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, UV fluorescencia, iný fyzikálny princíp, elektrochemický princíp s NO a NO ₂ meracími článkami
kotel VITOMAX 200 HV (kotelňa č.6)	8			

kotel HoVal 530 (kotelňa č.7)	9	CO, NO _x	6 rokov	NO_x - nedisperzná infračer. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, UV fluorescencia, iný fyzikálny princíp, elektrochemický princíp s NO a NO ₂ meracími článkami CO - nedisperzná infračer. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, UV fluorescencia, iný fyzikálny princíp, elektrochemický princíp s NO a NO ₂ meracími článkami
kotel HoVal 530 (kotelňa č.7)	10			
kotel HoVal 420 (kotelňa č.7)	11			
kotel HoVal 420 (kotelňa č.7)	12			

V časti: J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa dopĺňajú body č.1 až č.8 v nasledovnom znení:

- Prevádzkovateľ zabezpečí počas skúšobnej prevádzky po jej zábehu vykonanie prvého diskontinuálneho oprávneného merania preukazujúceho dodržiavanie hodnôt emisných veličín za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia (z kotolne č.7 - 4 ks kotlov HOVAL) v zmysle podmienok uvedených v bodoch II.B.3 a II.I.1.4.2 tohto rozhodnutia. Správu z merania predložiť k žiadosti o súhlas na uvedenie do trvalej prevádzky.
- Prevádzkovateľ je povinný overiť funkčnosť odlučovača ropných látok (RONN TECH U2BCA4A) a vykonať kontrolné stanovenie koncentrácie nepolárnych extrahovateľných látok (NEL) spektrometriou v UV a IČ oblasti spektra v bodovej vzorke prečistených vôd z povrchového odtoku zo spevných plôch prevádzky. Vzorku odobrať na výstupe z odlučovača ropných látok do recipientu Zlievsky potok. Analýzu vykonať prostredníctvom akreditovaného laboratória a predložiť k žiadosti o uvedenie do trvalej prevádzky.
- Prevádzkovateľ je povinný vykonať „úplnú kontrolu AMS“ (t.j. oprávnenú kalibráciu, oprávnené technické skúšky, oprávnenú skúšku správnosti kalibračnej funkcie, oprávnenú inšpekciu zhody).
K žiadosti o uvedenie do trvalej prevádzky preukázať dodržiavanie určených emisných limitov.
- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť objektivizáciu a hodnotenie hluku. Výsledky predložiť k žiadosti o uvedenie do trvalej prevádzky.
- Prevádzkovateľ musí k návrhu na povolenie dočasného užívania stavby „Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev na KS Veľké Zlievce“ na skúšobnú prevádzku predložiť:
 - návrh prevádzkového poriadku, súčasťou ktorého bude:
 - splnenie požiadaviek vyplývajúcich z tohto rozhodnutia
 - návrh plánu opráv, údržby a čistenia zariadení,
 - geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností,
 - aktualizovaný havarijný plán.
- Prevádzkovateľ musí v konaní o povolení dočasného užívania stavby „Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev na KS Veľké Zlievce“ na skúšobnú prevádzku predložiť:
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku,
 - doklady preukazujúce zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo stavebnej činnosti,
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,

- výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby,
 - návrh vedenia prevádzkovej evidencie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,
 - doklady vyplývajúce z podmienok tohto rozhodnutia a stavebný denník.
7. Stavebník počas skúšobnej prevádzky vypracuje a predloží na schválenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Veľký Krtíš Prevádzkový poriadok, ktorého náležitosti ustanovuje § 11 nariadenia vlády č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, v znení nariadenia vlády č. 300/2007 Z. z. Prevádzkový poriadok musí obsahovať Posudok o riziku (§ 4 ods. 3) citovaného nariadenia vlády.
8. Stavebník počas skúšobnej prevádzky predloží Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Veľký Krtíš Karty bezpečnostných údajov všetkých chemických prípravkov, ktoré sa budú v prevádzke používať.
9. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí vedenie prevádzkovej evidencie o zdroji v zmysle vyhlášky č. 357/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.
10. Prevádzkovateľ musí k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predložiť:
- a) aktualizovaný prevádzkový poriadok ,
 - b) aktualizovaný STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,
 - c) vyhodnotenie podmienok vyplývajúcich z tohto rozhodnutia.
11. Prevádzkovateľ požiada pred ukončením dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku o zmenu integrovaného povolenia – udelenie súhlasu na prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách.

Podmienky v časti **c)** tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii stavieb podľa časti **a)** a **b)** a ich uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, bod 5, bod 7, písm. b) bod 2, bod 3, bod 6, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1 a ods. 3, podľa § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „eustream, a.s. - KS Veľké Zlievce“, na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a.s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava zo dňa 23.03.2011, ktorého súčasťou je aj povolenie

stavby „Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev na KS Veľké Zlievce“ stavebníka SPP - preprava, a.s. Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava.

So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 16.03.2011 podľa zákona č. 245/2003 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VII vo výške 331,50 eura.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, bod 5 a bod 7 zákona o IPKZ udeľuje súhlas o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania (turbosústroj R1, R2, náhradný zdroj elektrickej energie CAT, štyri kotly na spaľovanie zemného plynu naftového HOVAL), udeľuje súhlas na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečisťovania ovzdušia (AMS pre turbíny R1 a R2) a určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania. Podľa § 8 ods. 2, písm. b) bod 2, bod 3 a bod 6 zákona o IPKZ vydáva povolenie na uskutočnenie vodných stavieb (rozvod pitnej vody, rozvod požiarnej vody, kanalizácia na odvedenie dažďových vôd, kanalizácia na odvedenie splaškových vôd, kanalizácia na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky a lapač ropných látok), udeľuje súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd a vydáva povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd do recipientu Zlievsky potok. Súčasťou konania bolo podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona o IPKZ vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a v oblasti ochrany prírody a krajiny podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod. 1 zákona o IPKZ vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu.

Stavba „Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev na KS Veľké Zlievce“, je umiestnená na pozemkoch parc. č. 2457/6, 2802/1, 2802/4, 2802/9, 2802/11, 2802/16, 2802/22, 2880/2, 2880/3, 2880/5, 2990/2 v katastrálnom území Veľké Zlievce a na pozemku parc. č. 1914 v katastrálnom území Bušince, ktoré sú vo vlastníctve SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava.

Na predmetnú stavbu vydal stavebný úrad Obec Veľké Zlievce rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 243/2010 zo dňa 30.09.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2010, zmenené rozhodnutím č. 42/2011 zo dňa 23.02.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2011. Obec Veľké Zlievce overila dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí a udelila súhlas k vydaniu stavebného povolenia na predmetné stavby podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona listom č. 181/2011 zo dňa 29.07.2011. Obec Bušince záväzným stanoviskom č. 436/2010 zo dňa 26.07.2010 vydala súhlas k povoleniu stavby.

Po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami inšpekcia zistila, že žiadosť s predloženou dokumentáciou neobsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ, preto inšpekcia prerušila konanie a súčasne určila lehotu na doplnenie podania. Po doplnení žiadosti dňa 19.05.2011 inšpekcia pokračovala v konaní.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní v súlade so zákonom o IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku listom značky č. 5280-16136/47/2011/Pet zo dňa 01.06.2011, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke SIŽP, verejnej tabuli inšpekcie od 01.06.2011 do 01.07.2011 a na úradnej tabuli obce Veľké Zlievce od 06.06.2011 do 22.06.2011. Konanie bolo oznámené aj verejnou vyhláškou. V určenej 30 dňovej lehote po zverejnení žiadosti zúčastnené osoby nepodali písomnú prihlášku a verejnosť sa k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov. Inšpekcia v zmysle § 13 zákona o IPKZ nariadila ústne pojednávanie na deň 12.07.2011 listom č. 5280-20306/OIPK/2011/Pet zo dňa 10.08.2011, ktoré bolo oznámené aj verejnou vyhláškou.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská od Obvodného úradu životného prostredia (ďalej len „ObÚ ŽP“) vo Veľkom Krtíši, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úseku ochrany ovzdušia, úseku odpadového hospodárstva, úseku ochrany vôd, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, Obvodného úradu Veľký Krtíš, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložili tiež stanoviská Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Technickej inšpekcie pracovisko Banská Bystrica, Obvodného úradu Veľký Krtíš, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia, Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo Veľkom Krtíši, Banskobystrickej regionálnej správy ciest Závod Veľký Krtíš, Obvodného pozemkového úradu vo Veľkom Krtíši, Hydromeliorácie š. p. Bratislava, Ministerstva obrany SR, Správy nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepny závod Banská Bystrica a stanoviská správcov inžinierskych sietí. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach povolenia.

Požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepny závod Banská Bystrica inšpekcia neuložila v plnom rozsahu. Podmienky týkajúce sa monitorovania vypúšťaných vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky do recipientu Zlievsky potok neakceptovala, pretože požadovaný rozsah monitorovania nevyplýval zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a z NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Obec Veľké Zlievce v zastúpení starostu oznámila, že podstatné údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzva osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, výzva verejnosti, boli zverejnené na úradnej tabuli obce od 06.06.2011 do 22.06.2011.

Na vykonanom ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k žiadosti, k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia. Všetci prítomní boli oboznámení zo žiadosťou, pripomienkami, návrhmi účastníkov konania a dotknutých orgánov a bolo im umožnené nahliadnuť do podkladov, ktoré boli podkladmi pre vydanie povolenia. Predmetom prejednávania boli len pripomienky a návrhy, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá bola podpísaná všetkými účastníkmi ústneho pojednávania.

Podkladom pre integrované povoľovanie boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia stavieb „Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev na KS Veľké Zlievce, dokumentácia pre AMS, územné rozhodnutia, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých sú stavby umiestnené, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie, údaje o hydrologických pomeroch vo vodnom toku Zlievský potok, odborný posudok o zdroji znečisťovania ovzdušia, výpis z obchodného registra, technicko dodacie podmienky odlučovača ropných látok a prevádzkový predpis, správu o vplyve nových turbosústrojov a súvisiacej technológie na vonkajšie okolie, splnomocnenia na zastupovanie zainteresovaných osôb a prehodnotenie zaradenia podniku podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so záverom, že podnik nebude zaradený do kategórie „A“ ani do kategórie „B“.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povolenie na uskutočnenie stavieb, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavieb a ich budúcou

prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Inšpekcia neurčila podmienky pre zabezpečenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prevádzky, nakoľko sa v prevádzke nepredpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a prevádzka nie je určená pre užívanie verejnosťou. Vlastníkom pozemkov, na ktorom budú uskutočnené stavby je stavebník Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, prevádzkovateľom prevádzky je eustream, a. s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu uskutočnenia stavby.

Povoľovaná činnosť nebude mať negatívny dopad na človeka a životné prostredie. Prevádzka spĺňa požiadavky vyplývajúce pre túto technológiu z dokumentov BAT. Územie nie je chránenou krajinnou oblasťou, ani si nevyžaduje osobitnú ochranu ovzdušia.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov uplatnené počas konania.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Dominik Garaj
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. eustream, a. s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava
2. SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
3. Ing. Peter Homza, GasOil engineering, a.s., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
4. Ing. Štefan Kakalejčík, GasOil engineering, a.s., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
5. Obec Veľké Zlievce, 991 23 Veľké Zlievce
6. Obec Bušince, 991 22 Bušince

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatností):

1. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo Veľkom Krtíši, ul. I. Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
2. Banskobystrická regionálna správa ciest Veľký Krtíš, Škultétyho 108, 990 01 Veľký Krtíš
3. Obvodný úrad Veľký Krtíš, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, nám. A. H. Škultétyho 11, 990 11 Veľký Krtíš
4. Obvodný pozemkový úrad vo Veľkom Krtíši, ul. Lučenecká č. 33, 990 01 Veľký Krtíš
5. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
6. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
7. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Detašované pracovisko Banská Bystrica, ČSA 7, 975 90 Banská Bystrica
8. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
9. eustream, a.s., Vihorlatská 8, 949 01 Nitra
10. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 05 Veľký Krtíš, Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš
11. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
12. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
13. SITEL, s.r.o. Zemplínska 6, 040 01 Košice
14. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
15. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
16. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
17. Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš, štátna vodná správa, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
18. Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš, štátna správa ochrany ovzdušia, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
19. Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
20. Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš, štátna správa ochrany prírody a krajiny Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálny hygienik, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš
22. Ing. Štefan Kakalejčík, GasOil engineering, a.s., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
23. Obec Bušince, Železničná 4/320, 991 22 Bušince
24. eustream, a.s., Kompresorová stanica, 991 23 Veľké Zlievce
25. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli inšpekcie a obci.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby