

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7022-34793/2011/Rek/770940111

Žilina 07.12.2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. a 7., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 8., § 8 ods. 2 písm. f) bod 4., v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní), **vydáva**

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„Pripojenie dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Sučany“.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **DG-energy, a.s.**
sídlo : **Prievozská 4B, 821 09 Bratislava**
IČO : **44 663 382**

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu o užívaní stavby veľkého zdroja znečisťovania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1. písm. g) zákona o ovzduší.

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

V oblasti odpadov:

- konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

V oblasti ochrany zdravia ľudí:

- konanie o posúdení návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 4 písm. l) zák. č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).

Prevádzka je situovaná na parcelách č. KN 2940/272, 2940/273, 2940/274, 2940/275, 2940/85 v k.ú. Sučany, ktorých vlastníkom je SEPS, a.s. Bratislava.

Uvedené parcely má v prenájme spol. Pow-en, a.s. Bratislava na základe zmluvy o nájme č. 2009-0324-1165420 zo dňa 25.08.2009 so SEPS, a.s. Bratislava, na dobu určitú do 30.09.2019.

Prevádzkovateľ DG-energy, a.s. Bratislava má so spol. Pow-en, a.s. Bratislava uzatvorenú nájomnú zmluvu č. 12/2009 zo dňa 29.05.2009, na prenájom uvedených parciel, na dobu určitú do 25.08.2019 (na základe zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o nájme č. 2009-0187-1165420 zo dňa 07.05.2009, podľa ktorej má Pow-en, a.s. oprávnenie dať do podnájmu uvedené parcely spol. SEPS, a.s.).

Prevádzka bola stavebne povolená a uvedená do trvalého užívania rozhodnutím:

SP – 1450/187/2009-Ka zo dňa 01.07.2009, Obec Sučany

KR – 65/22/2010-Ka zo dňa 02.02.2010, Obec Sučany

I. Zaradenie prevádzky

1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ :

- a) Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

**1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW
NOSE-P: 101.05**

- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v prevádzke, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Prevádzka je v zmysle zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č.356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia:

- 1.6.2. Stacionárne piestové spaľovacie motory s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom $\geq 0,3$ MW.

3. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona o odpadoch:
 - nakladanie s odpadmi - zhromažďovanie odpadov vznikajúcich pri vlastnej činnosti v prevádzke.
4. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa vodného zákona:
 - zaobchádzanie so škodlivými látkami.

Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke:

Dátum začatia činnosti prevádzky: 01.01.2010.

Predpoklad ukončenia činnosti: nepredpokladá sa.

Umiestnenie prevádzky: kraj Žilinský, okres Martin, lokalita prevádzky k.ú. Sučany.

Projektovaná kapacita prevádzky: $16 \times 5,542 \text{ MW} = 88,672 \text{ MW}$

Ročný fond pracovnej doby: max. 200 hodín/rok

Opis prevádzky:

Prevádzka dieselgenerátorov (ďalej len „DG“) nemá charakter nepretržitej prevádzky, ale predstavuje prevádzku, ktorá je núdzovou prevádzkou a jej nábeh je iba v prípade nevyhnutnosti na pokyn dispečingu SED v Žiline (Slovenský energetický dispečing). Nábeh sa uskutočňuje v prípade nedostatku el. energie v sústave, napr. v dôsledku neočakávanej udalosti na niektorej z elektrární, v dôsledku výpadku vedenia pri búrkach, snehovej kalamite, povodňovej situácii, alebo v prípade, keď dispečer potrebuje promptne riešiť neočakávané zvýšenie odberu el. energie v dôsledku nepredvídateľných situácií.

Projektovaná doba prevádzky – ročná predstavuje hodnotu 200 h/rok pre 16 dieselgenerátorov tvoriacich jeden funkčný celok. Prekročeniu uvedenej hodnoty je zamedzené dohodou medzi prevádzkovateľom dieselgenerátorov – spoločnosťou DG-energy, a.s. a SED, pričom počet prevádzkových hodín je podrobený 24 hodinovému monitoringu ako zo strany prevádzkovateľa – DG-energy, a.s. tak aj zo strany SED v Žiline.

Stavba DG slúži na zabezpečenie poskytovania podporných služieb (dodávky elektrickej energie) do siete SEPS, a.s. (Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy). Stavba je situovaná v areáli transformovne 400/220/110/kV v Sučanoch a pozostáva z:

a) 16 ks kontajnerov – každý kontajner obsahuje dieselgenerátor typ CAT 3516B-HD s príslušenstvom (transformátor, záchytná vaňa pod DG, jednoplášťová palivová nádrž o obsahu 3 200 l, otvor na prívod vzduchu, výfuk).

b) Palivové hospodárstvo, pozostáva z:

- úložiska paliva – 2 ks podzemných dvojplášťových nádrží, každá o objeme 105 m^3 paliva (motorovej nafty), pričom 1 podzemná nádrž je rozdelená na obsah – 95 m^3 (palivo) + 10 m^3 (komora o objeme 10 m^3 je určená na zachytávanie oplachových vôd, alebo prípadných odkvapov alebo havarijných únikov pri stáčaní motorovej nafty z autocisterny), a príslušenstva: stáčacia šachta, stáčacie miesto, dvojplášťové stáčacie potrubie, dvojplášťové potrubie výtlačné, dvojplášťové potrubie – prepad.

- SO 06 Rozvodňa VN, v ktorej je zároveň pracovisko obsluhy.

Základné technické údaje:

Menovitý tepelný príkon	16 x 5,542 MW	88,672 MW
- Max. čas pripojenia (prifázovania) do prenosovej siete		3 min.
- Max. doba nepretržitej prevádzky DG		6 hod.
- Max. počet dní (hodín) prevádzky DG po sebe bez doplnenia paliva		5 (30)
- Max. doba prevádzky 16 DG v Σ za rok		200 hod.
- Počet pracovníkov		1
Elektrické parametre:		
- Výkon trvalý	16 x 1,8 MW	28,8 MW
- Výkon záložný	16 x 2,0 MW	32,0 MW

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Zostava kontajnerov
SO 02 Palivové hospodárstvo
SO 03 Uzemnenie
SO 04 Vonkajšie osvetlenie
SO 06 Rozvodňa VN
SO 07 Stanovište transformátorov
SO 08 Komunikácie

Členenie stavby na prevádzkové súbory:

PS 01 Strojnotechnologické zariadenie
 ČPS 01.1 Technologický kontajner
PS 02 Elektrotechnologické zariadenia
 ČPS 02.1 Vyvedenie výkonu
 ČPS 02.2 Rozvodňa VN
 ČPS 02.3 Systém kontroly a riadenia
 ČPS 02.4 Vlastná spotreba
 ČPS 02.5 Káblové rozvody
 ČPS 02.6 Väzba na ASDR
PS 03 Palivové hospodárstvo

Vstupy do prevádzky:

- motorová nafta
- motorový olej,
- chladiaca kvapalina
- izolačné médium
- elektrická energia

Výstupy z prevádzky:

- elektrická energia

Nakladanie s vodami:Vodovod:

Prevádzka DG nie je napojená na vodovod. Zásobovanie pitnou vodou je riešené zmluvou zo SEPS, a.s. a týka sa hygienických požiadaviek. Zamestnanec, ktorý zodpovedá za prevádzku v Sučanoch, využíva sociálne a hygienické zariadenie v budove SEPS, a.s., ktorá sa nachádza cca 100 m od prevádzky DG.

Kanalizácia:

Prevádzka DG nemá vybudovanú kanalizáciu. Splaškové vody nevznikajú, zamestnanec využíva sociálne a hygienické zariadenie v budove SEPS, a.s. Priemyselné odpadové vody z prevádzky DG nevznikajú. Vody z povrchového odtoku (nekontaminované - z komunikácií, spevnených plôch a striech kontajnerov dieselgenerátorov) sú zaústené do vsaku. Vody z povrchového odtoku (zo stáčacej plochy na naftu) sú zaústené do 10 m³ komory jednej podzemnej dvojplášťovej nádrže.

Ochrana ovzdušia:Výduchy:

16 ks z každého DG – ZL: TZL, CO, TOC, NO_x, výška 4,45 m, priemer 405 mm
 2 ks odvetranie podzemnej nádrže delenej – ZL: TOC
 1 ks odvetranie podzemnej nádrže – ZL: TOC

Nakladanie s odpadmi:

Druhy odpadov vznikajúcich v prevádzke:

Katalógové číslo	Názov odpadu	Kategória odpadu
13 02 06	Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 03 07	Nechlórované minerálne izolačné a teplotnosné oleje	N
13 07 01	Vykurovací olej a motorová nafta	N
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné odevy znečistené škodlivými látkami	N
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti	N
16 06 01	Olovené batérie	N
20 01 01	Papier a lepenka	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

Skladovanie odpadov (sklad NO):

- odpady do doby ich odvozu sú skladované v sklade NO, ktorý je vytvorený v jednej miestnosti objektu SO 06 Rozvodňa VN, v ktorej je zároveň pracovisko obsluhy,
- odpady 15 02 02, 16 02 13 a 16 06 01 sú ukladané do nepriepustných nádob,
- nachádza sa tu havarijná sada.

Zaobchádzanie so škodlivými látkami:

Skladovacie nádrže:

Skladovanie nafty sa vykonáva v dvoch samostatných beztlakových valcových dvojplášťových nádržiach. Jedna nádrž o objeme 105 m³, druhá nádrž o objeme 105 m³ je zložená z 2 komôr – 95 m³ na naftu a 10 m³ havarijná časť. Medziplášť nádrží je kontinuálne kontrolovaný na tesnosť na princípe pretlaku so signalizačným pretlakom > 325 mbar (optická a akustická signalizácia). Na sledovanie výšky hladiny v nádržiach a na signalizáciu maximálnej hladiny je inštalovaný hladinový snímač osadený v prielezovom dome nádrže, pričom vyhodnocovacia jednotka je osadená v miestnosti velínu.

Plnenie skladovacích nádrží sa vykonáva gravitačne z cisternového automobilu cez podzemnú stáčaciu šachtu, podzemným stáčacím dvojplášťovým potrubím.

Skúšky tesnosti skladovacích nádrží boli vykonané 28.08.2009. Skúšky tesností dvojplášťového potrubia (stáčacie) boli vykonané 27.10.2009.

Prevádzkové nádrže:

Každý DG má jednoplášťovú palivovú nádrž o objeme 3 200 l. Nádrž je vizuálne kontrolovateľná a prípadný únik sa zachytí v záchytnej vani, ktorú tvorí podlaha kontajnera. Predložené boli test-certifikáty pre nádrže zo dňa 31.07.2009.

Plnenie palivových nádrží DG je pomocou ponorných čerpadiel. Po dosiahnutí maximálnej hladiny v plnenej palivovej nádrži uzavrie elektromagnetický ventil prítok nafty. Súbežne s plniacim rozvodom je vedený rozvod prepadového potrubia, pre prípad zlyhania uzatváracieho systému plnenia nádrží DG. Prepadovým potrubím bude možné úplné alebo čiastočné vypustenie palivového systému. Rozvod plniaceho i prepadového potrubia k palivovým nádržiam DG je ocel'ové dvojplášťové potrubie s kontinuálnou kontrolou tesnosti, vedené podzemným rozvodom. Kontrola tesnosti na princípe pretlaku so signalizačným pretlakom > 325 mbar (optická a akustická signalizácia).

Skúšky tesnosti dvojplášťových potrubí (výtlak, prepad, odvetranie) boli vykonané 27.10.2009.

Každý DG má transformátor krytý strechou, so záchytnou vaňou na 100 % oleja (1,69 m³ oleja). Vaňa je železobetónová a odolná voči ropným látkam (náter XYPEX CONCENTRATE). Skúšky tesností záchytných vaní po osadení boli vykonané v dňoch 28.09. až 30.09.2009.

Stáčacie miesto:

Stáčanie nafty sa vykonáva na stáčacom stanovišti, ktoré tvorí záchytnú nepriepustnú vaňu zaústenú do bezodtokovej havarijnej nádrže (10 m³). Plocha stanovišťa je 15 m², je nezastrešená, zaizolovaná fóliou 1 mm (predložený certifikát GSE HD).

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

Všeobecné podmienky

- A.1. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- A.2. Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- A.3. V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť orgánu štátneho dozoru zmenu prevádzkovateľa **do desiatich dní** odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- A.4. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.
- A.5. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov v lehote **do 2 mesiacov** od právoplatnosti tohto povolenia.
- A.6. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, platia povinnosti vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- A.7. Prevádzkovateľ je v zmysle § 20 ods. 3 zákona o IPKZ povinný umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.
- A.8. Všetkým zamestnancom, ktorí vykonávajú činnosť v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musí byť vždy k dispozícii kópia tohto povolenia.
- A.9. Prevádzkovateľ pri výstavbe a modernizovaní zariadení musí brať do úvahy technológie a techniky spĺňajúce parametre BAT.

Podmienky pre dobu prevádzkovania

- A.10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky tak, aby prevádzka pracovala v optimálnych podmienkach.
- A.11. Povoľovaná prevádzka je **núdzovou prevádzkou** a jej nábeh je iba v prípade nevyhnutnosti na pokyn dispečingu SED v Žiline, **maximálne 200 hodín za rok**.

Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby

- A.12. Prevádzkovateľ neprekročí maximálne množstvá používaných látok uvedené v tabuľke č. 1 bez povolenia inšpekcie.

tabuľka č.1

Suroviny, pomocné látky	Opis	Ročná spotreba
Motorová nafta	Palivo pre 16 DG	1 680 m ³
Motorový olej	Mazací systém	6,4 t
Chladiaca kvapalina	Chladiaci systém	3,8 t
Hexafluorid sírový	Izolačné médium	138,2 kg *

* jedná sa o množstvo náplne v rozvážačoch, dopĺňa sa len pri zistenom úniku, nejde o ročnú spotrebu

- A.13. V stacionárnych spaľovacích motoroch DG možno spaľovať len kvapalné palivá (naftu) s obsahom síry najviac 0,1 % hmotnosti.
- A.14. Okrem škodlivých látok uvedených v podmienke A.12. nie je bez povolenia inšpekcie dovolené v prevádzke používať žiadne iné škodlivé látky.
- A.15. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových škodlivých látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov škodlivej látky.
- A.16. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných látok.

Technicko-prevádzkové podmienky

- A.17. Prevádzkovateľ je povinný pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadenie tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu a nevznikalo nebezpečenstvo požiarov, bezpečnostných a hygienických závad.
- A.18. Prevádzkovať zariadenie a vykonávať údržbu zariadenia podľa prevádzkového predpisu tak, aby nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality podzemných a povrchových vôd a k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality ovzdušia v zmysle všeobecných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a ochrany vôd.
- A.19. Viest' evidenciu údajov o plnení podmienok prevádzkovania, evidenciu o počte prevádzkových hodín zdroja, o počte štartov a o spotrebe motorovej nafty. Evidenciu zasielať inšpekcii **1 x ročne**.
- A.20. Viest' a uchovávať prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť ochrany ovzdušia.
- A.21. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok podľa výpočtu, ktorý schválil ObÚŽP v Martine.
- A.22. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o fluórovaných skleníkových plynch v zariadeniach prevádzky.

Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami

- A.23. Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať so škodlivými látkami v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.
- A.24. Zabezpečiť, aby všetky skladovacie a prevádzkové nádrže, potrubné rozvody, manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so škodlivými látkami, boli zabezpečené v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany vôd a aby nedošlo k ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd alebo do kanalizácie.
- A.25. Škodlivé látky v prevádzke skladovať len na miestach zabezpečených v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, vybavených nepriepustnou podlahou so záchytnou nádržou. Zaobchádzanie so škodlivými látkami mimo vyhradené zabezpečené miesta a plochy je zakázané.

B. Emisné limity

B.1. Ovzdušie

Emisné limity sa nestanovujú. Pre zariadenia používané výlučne na núdzovú prevádzku do 500 h/rok sa emisné limity neuplatňujú.

B.2. Voda

Emisné limity sa nestanovujú. Prevádzka neprodukuje žiadne odpadové vody.

B.3. Hluk, vibrácie a neionizujúce žiarenia

Emisné limity sa nestanovujú.

B.4. Pôda

Emisné limity sa nestanovujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník)

- C.1. Vykonávať celkovú kontrolu a nastavenie parametrov zariadenia (DG) v zmysle prevádzkového poriadku, pravidelne **2 x ročne**. O kontrole musí byť spísaný záznam v prevádzkovej evidencii.
- C.2. Vykonávať nepretržitú kontrolu tesnosti podzemných nádrží a podzemných potrubí na princípe pretlaku, prístrojom ASF D25. O prípadných zistených netesnostiach viesť záznam v prevádzkovej evidencii.
- C.3. Zabezpečiť od dodávateľa paliva rozbor paliva na obsah síry, s každou dodávkou paliva. Rozbory uchovávať v prevádzkovej evidencii.

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov

- D.1. Prevádzkovateľ musí pri nakladaní s odpadmi dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
- D.2. Každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.
- D.3. Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.
- D.4. Zabezpečiť separovanie zložiek komunálnych odpadov kategórie ostatný (papier, plast, železný šrot). Zabezpečiť ich zhromažďovanie podľa jednotlivých druhov a odovzdávať na ďalšie zhodnotenie.
- D.5. Podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch:
- D.5.1. Prevádzkovateľovi sa povoľuje nakladať s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie nebezpečných odpadov vyprodukovaných pri činnosti prevádzky a ich následne odovzdávanie na ďalšie nakladanie oprávneným organizáciám, uvedenými v tabuľke č.2.

tabuľka č.2

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania	Miesto zhromažďovania odpadov, obaly
13 02 06	Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N	údržba DG	Z*	DG
13 03 07	Nechlórované minerálne izolačné a teplotnosné oleje	N	údržba DG	Z*	DG
13 07 01	Vykurovací olej a motorová nafta	N	havarijná nádrž	Z*	havarijná nádrž
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné odevy znečistené škodlivými látkami	N	údržba DG	Z*	sklad NO
16 02 13	Vyradené zariadenia obsah. nebezp. časti	N	údržba	Z*	sklad NO
16 06 01	Olovené batérie	N	údržba	Z*	sklad NO

Z* - zhromažďovanie a odovzdanie na zneškodnenie oprávneným organizáciám

- D.5.2. Neprekračovať maximálne množstvo vyprodukovaných nebezpečných odpadov **20 ton ročne**.
- D.5.3. Všetky miesta zhromažďovania, nádoby a kontajnery na nebezpečné odpady musia byť označené varovnými symbolmi a identifikačným listom nebezpečných odpadov.

- D.5.4. Pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný ihneď požiadať inšpekciu o rozšírenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom.
- D.5.5. Vzniknuté nebezpečné odpady triediť a zhromažďovať samostatne podľa druhov a zhromažďovať oddelene vo vhodných nádobách zabezpečených proti nežiaducemu úniku do okolitého prostredia.
- D.5.6. Odpady zhromažďované priamo v technologických zariadeniach musia byť podľa potreby vyčerpané a odvezené priamo do zariadenia na zneškodnenie príp. zhodnotenie odpadov.
- D.5.7. Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, musia byť oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s Havarijným plánom pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.
- D.5.8. Havarijný plán pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi musí byť umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.
- D.5.9. Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
- D.5.10. Nebezpečné odpady skladovať len po dobu 1 roka odo dňa vzniku.
- D.5.11. Prevádzkovateľ je povinný **každé 3 roky** oznámiť inšpekcii, že nedošlo k zmene v nakladaní s nebezpečným odpadom. V prípade, že počas 3 rokov dôjde k zmene v nakladaní s nebezpečným odpadom, prevádzkovateľ je povinný **ihneď** požiadať inšpekciu o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom.
- D.5.12. Platnosť inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ **3 mesiace** pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpektorátu.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- E.1. Pravidelne sledovať, evidovať a vyhodnocovať spotrebu všetkých druhov energií v prevádzke. Údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka a vyhodnocovať **1 x ročne**.
- E.2. Všetky technické zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave. Kontrolu stavu technického zariadenia vykonávať denne. O zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- F.1. Prevádzkovateľ je povinný dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), vypracovanom a schválenom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- F.2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Havarijný plán pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.
- F.3. Na všetkých miestach, kde sa zaobchádza so škodlivými látkami a nebezpečnými odpadmi, musia byť k dispozícii prostriedky na zneškodnenie prípadných únikov (havarijné prostriedky).
- F.4. Škodlivé látky a nebezpečné odpady musia byť skladované v nepriepustných, nepoškodených obaloch, ktoré sú z materiálov odolávajúcim používaným chemikáliám.
- F.5. Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (**1 x ročne**) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať a pri vedení prevádzkovej dokumentácie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.
- F.6. Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a o prijatých opatreniach na predchádzanie takých stavov.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá vplyv na diaľkové znečisťovanie a cezhraničný vplyv, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1. Kontrola emisií do ovzdušia

Podmienky pre kontrolu emisií do ovzdušia sa neurčujú.

I.2. Kontrola odpadových vôd

Podmienky pre kontrolu odpadových vôd sa neurčujú.

I.3. Kontrola odpadov

I.3.1. Viest' a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona o odpadoch, v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.

I.3.2. Predkladať inšpekcii a ObÚŽP v Martine hlásenia o vzniku odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzke zariadenia a o nakladaní s ním, **1 x ročne**.

I.4. Kontrola hluku

Podmienky pre kontrolu hluku sa neurčujú.

I.5. Kontrola spotreby energií

I.5.1. Monitorovať spotrebu energií v prevádzke 1 x mesačne, údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka a vyhodnocovať **1 x ročne**.

I.6. Kontrola prevádzky a technického stavu prevádzky

I.6.1. Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.3.

tabuľka č.3

Por. číslo	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
1.	Kontrola tesnosti obalov a nádob, v ktorých sú skladované škodlivé látky a nebezpečné odpady	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	vizuálne, zaznamenať do prevádzkového denníka

2.	Celková kontrola a nastavenie parametrov zariadenia. Kontrola stavu štartovacích batérií a doplnenie elektrolytu. Kontrola a doplnenie chladiacej kvapaliny. Laboratórny rozbor motorového oleja. Kontrola rozvádzača dieselagregátu.	2 x ročne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	podľa prevádzkového poriadku, zaznamenať do prevádzkového denníka
3.	Kontrola príp. výmena motorového oleja. Výmena olejových filtrov. Výmena palivových filtrov.	1 x ročne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	podľa prevádzkového poriadku, zaznamenať do prevádzkového denníka
4.	Kontrola technického stavu a funkčnej spoľahlivosti zvonku vizuálne nekontrolovateľných nádrží, v ktorých sú škodlivé látky	1 x za 10 rokov	kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácie	podľa príslušnej STN
5.	Kontrola technického stavu a funkčnej spoľahlivosti zvonku vizuálne kontrolovateľných nádrží, v ktorých sú škodlivé látky	1 x za 20 rokov	kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácie	podľa príslušnej STN

I.6.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť stálu a priebežnú prevádzkovú evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov životného prostredia a schválených prevádzkových predpisov.

I.6.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

I.6.4. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný neodkladne hlásiť inšpekcii všetky mimoriadne situácie, havárie zariadenia a havarijné úniky znečisťujúcich látok zo zariadení do životného prostredia.

I. 7. Predkladanie správ z monitoringu

I.7.1. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č. 4:

tabuľka č.4

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Príjemca správy
IPKZ				
Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ (kompletné údaje)	1 x rok	do 15. februára nasledujúceho roka	písomná	SHMÚ Bratislava
Potvrdenie o zaslaní kompletných údajov na SHMÚ	1 x rok	do 15. februára nasledujúceho roka	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
Ochrana ovzdušia				
Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS)	1 x rok	do 15. februára nasledujúceho roka	písomná	ObÚŽP Martin
Údaje o fluórovaných skleníkových plynach, výrobkoch a zariadeniach	1 x rok	do 31. januára nasledujúceho roka	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
				ObÚŽP Martin
Odpady				
Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x rok	do 15. februára nasledujúceho roka	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
				ObÚŽP Martin
Ostatné				
Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov	po predložení hotových správ	do 10 dní od obdržania	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa výskytu	hlásenie ihneď	písomná	dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov
		záverečné správy do 60 dní od vzniku		
Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia	1 x rok	do 15. februára nasledujúceho roka	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)

ObÚŽP Martin – Obvodný úrad životného prostredia v Martine; odbor IPK Žilina – odbor integrovaného povoľovania a kontroly Žilina; SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav

J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- J.1. V prípade zlyhania činnosti v prevádzke postupovať podľa opatrení uvedených v havarijných plánoch a v prevádzkových predpisoch.
- J.2. Prevádzkovateľ je povinný všetky zmeny v prevádzke **neodkladne** hlásiť inšpekcii.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

- K.1. V prípade ukončenia činnosti v prevádzke **okamžite** nahlásiť zámer inšpekcii.
- K.2. Vypracovať „Správu o plánovanom ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky po ukončení jej činnosti“ a správu predložiť inšpekcii na schválenie.
- Lehota: **do 1 mesiaca** od oznámenia ukončenia činnosti v prevádzke
- K.3. Prevádzkovateľ zabezpečí odstavenie prevádzky v zmysle prevádzkových predpisov a inšpekciou schválenej správy o plánovanom ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky.

Lehota: **do 3 mesiacov** od schválenia správy inšpekciou

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1.a 7., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 8., § 8 ods. 2 písm. f) bod 4., v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe žiadosti prevádzkovateľa DG-energy, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava zo dňa 23.08.2011, vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Pripojenie dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Sučany“, prevádzkovateľovi DG-energy, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 16.08.2011 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. a) vo výške 1327,50 eur.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné č. KN 2940/272, 2940/273, 2940/274, 2940/275, 2940/85 v k.ú. Sučany.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 30.09.2011 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Pripojenie dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Sučany“.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 07.11.2011 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť.

Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. Verejnosť sa v určenej lehote nevyjadrila.

V súlade s § 13 zákona o IPKZ inšpekcia ďalej nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 22.11.2011 sa zúčastnili prevádzkovateľ, inšpekcia, obce Sučany a OÚŽP Martin. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ:

Obvodný úrad životného prostredia Martin, štátna vodná správa (vyjadrenie č. ŽP-2011/01887-vod.Va zo dňa 21.10.2011):

- z hľadiska ochrany vodných pomerov nemáme pripomienky.

Obvodný úrad životného prostredia Martin, štátna správa odpadového hospodárstva (vyjadrenie č. ŽP-2011/01888-OH-Mi zo dňa 26.10.2011):

- vydanie integrovaného povolenia je možné.

Obvodný úrad životného prostredia Martin, štátna správa ochrany ovzdušia (vyjadrenie č. ŽP-2011/01886-Kh zo dňa 24.10.2011):

- s vydaním integrovaného povolenia súhlasí bez pripomienok.

Obvodný úrad životného prostredia Martin, štátna správa ochrany pre ochranu prírody a krajiny (vyjadrenie č. ŽP-2011/01899-OPaK-Mo zo dňa 25.10.2011):

- vydanie integrovaného povolenia je možné.

Obec Sučany (vyjadrenie č. 860/2011 zo dňa 28.10.2011):

- k vydaniu integrovaného povolenia nemá pripomienky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine (vyjadrenie č. HŽP2011/005605 zo dňa 04.11.2011):

- k vydaniu integrovaného povolenia nemá pripomienky.

Obvodný úrad životného prostredia Martin, štátna správa odpadového hospodárstva (vyjadrenie na ústnom pojednávaní):

- v predmetnej veci bez ďalších pripomienok.

Obvodný úrad životného prostredia Martin, štátna správa ochrany ovzdušia (vyjadrenie na ústnom pojednávaní):

- k ústnemu pojednávaniu nemáme pripomienky.

Obec Sučany (vyjadrenie na ústnom pojednávaní):

- nemá pripomienky k vydaniu integrovaného povolenia podľa podmienok určených SIŽP, ktoré boli prednesené na ústnom pojednávaní, stanovisko zo dňa 28.10.2011 zostáva nezmenené.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia sa neurčujú, pretože pre zariadenia používané výlučne na núdzovú prevádzku do 500 h/rok sa emisné limity neuplatňujú.

Emisné limity pre emisie do vôd sa neurčujú, nakoľko prevádzka neprodukuje odpadové vody.

Emisné limity pre hluk a vibrácie sa neurčujú, nakoľko pri uvádzaní zdroja do trvalej prevádzky neboli požiadavky pre hluk a vibrácie vznesené.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č.3, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT. Pri posudzovaní hľadísk vychádzala inšpekcia z referenčného dokumentu pre veľké spaľovacie zariadenia. Zo zhodnotenia prevádzky v porovnaní s BAT vyplynulo, že prevádzka spĺňa BAT požiadavky a na prevenciu znečisťovania musí plniť podmienky uložené v časti C. tohto rozhodnutia.

Súčasťou integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu o užívaní stavby veľkého zdroja znečisťovania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,
- konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1. písm. g) zákona o ovzduší,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 vodného zákona,

v oblasti odpadov:

- konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch,

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- konanie o posúdení návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 4 písm. l) zákona o verejnom zdraví.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o vodách, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. DG-energy, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
2. Obecný úrad Sučany, starosta obce, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany
3. SEPS, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 821 09 Bratislava
4. En-Invest, a.s., Prievozská 4B, 821 08 Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti:

5. Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
6. Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
7. Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna vodná správa, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
8. Obvodný úrad životného prostredia v Martine, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 01 Martin