

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 148-5678/2012/Kmi/470560106/Z25

Banská Bystrica 02. 03. 2012



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  
dňom 23 MAR. 2012

Dňa 26.3.2012 Podpis



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### z menu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 837-16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami: č. 837 - 35015/2007/Pol/470560106/Z1-Ú zo dňa 29.10.2007, č. 4625 - 11382/2008/Pol/470560106/Z2 zo dňa 02.04.2008, č. 6676 - 20592/2008/Pol/470560106/Z3 zo dňa 19.06.2008, č. 5117-24126/2008/Pol/470560106/Z4 zo dňa 16.07.2008, č. 4364-25502/2008/Kri,Pol/470560106/Z5 zo dňa 28.07.2008, č. 1032 - 1946/2009/Pol/470560106/Z6 zo dňa 20.01.2009, č. 4601-10975/2009/Pol/470560106/Z7 zo dňa 08.04.2009, č. 767- 13810/2009/Pol,Kri/470560106/Z8 zo dňa 27.04.2009, č. 5746 - 28385/2009/ Pol/470560106/Z9 zo dňa 02.09.2009, č. 7481-34177/2009/Kri,Pol/470560106/Z10 zo dňa 23.10.2009, č. 8619 - 36938/2009/Pol/470560106/Z11 zo dňa 23.11.2009, č. 877 - 1675/2010/Kri, Pol/470560106/Z12 zo dňa 25.01.2010, č. 261- 2314/2010/Kri,Pol/470560106/Z13 zo dňa 29.01.2010, č. 4199- 5939/2010/Pol/470560106/Z14-Ú zo dňa 01.03.2010, č. 5780 -24693/2010Kri,Pav/470560106/Z15 zo dňa 17.08.2010, č.7322-26059/2010/Pav/470560106/Z16 zo dňa 03.09.2010, č. 522-695/2011/Pav/470560106/Z17 zo dňa 13.01.2011, č. 350- 5517/2011/Pav/470560106/Z18 zo dňa 23.02.2011, č. 3381- 9222/2011/Pav/470560106/Z19 zo dňa 25.03.2011, č. 472-10294/2011/Kri/470560106/Z20 zo dňa 05.04.2011, č. 4440-17200/2011/Pav/470560106/

Z21 zo dňa 13.06.2011, č. 4868-20630/2011/Pav/470560106/Z22 zo dňa 14.07.2011, č. 6739-25664/2011/Pav/470560106/Z23 zo dňa 09.09.2011 a č. 6878-28762/2011/Pav/470560106/Z24 zo dňa 11.10.2011, (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Elektrárne Nováky, závod“  
972 43 Zemianske Kostolany

prevádzkovateľa: Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava,  
IČO: 35 829 052.

### ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

#### V úvode **výrokovej časti**

V odstavci „Prevádzka je povolená a kolaudovaná na základe rozhodnutí:“ dopĺňa nasledovne:

- 5301/07-ŠSÚ/S-Ta - Kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby „Protihavarijné zabezpečenie stáčacích objektov chemikálií v SE-ENO“ vydané 8.1.2008 Úradom pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava, Sekcie špecializovaného stavebného úradu.
- 2825/2007/2/2008/SOÚ – Kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby „Zabezpečenie nádrží HCl a NaOH na demistanici proti havárii“ vydané dňa 20. 02. 2008 Obcou Zemianske Kostolany.

#### V kapitole **I. Údaje o prevádzke**

V celom texte predmetnej kapitoly **mení výraz** „nebezpečné látky“ **na** „škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky“.

V časti **B.** v bode **2. Opis prevádzky** v odstavci **Demineralizačná stanica** *ruší text v celom rozsahu a nahrádza nasledovným textom:*

Na demineralizačnej stanici sa upravuje surová filtrovaná voda nasledovným postupom: ohrev vody v prípade potreby, čírenie (2x číriace reaktory s maximálnou prietokovou kapacitou  $2 \times 0,0695 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ) s prídavkom roztoku chloridu železitého a suspenzie hydroxidu vápenatého, filtrácia (3x pieskové rýchlofiltre s prietokovou kapacitou  $0,035 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ). Vyčírená a prefiltrovaná voda sa sústreďuje v nádrži o objeme  $485 \text{ m}^3$  a následne sa odvádza do odvzdušňovacej veže, z ktorej steká do vyrovnávacej nádrže objemu  $20 \text{ m}^3$ . (Kaly z čírenia sú odvádzané príslušným potrubím na bágrovaciu stanicu a spolu s odpadovými popolovinami zo spaľovacieho procesu na príslušné odkalisko.)

Z vyrovnávacej nádrže sa voda dopravuje podávacími čerpadlami na linku reverznej osmózy (2 linky zapojené v systéme 1+1 s individuálnym výkonom  $80 \text{ m}^3/\text{h}$  upravenej vody a v prípade potreby môžu byť prevádzkované paralelne s celkovým výkonom  $160 \text{ m}^3/\text{h}$  upravenej vody). V mieste nasávania podávacích čerpadiel sa dávkuje do vody hydroxid



sodný na viazanie zvyšku kyslíčnika uhličitého a v mieste výtlaku podávacích čerpadiel sa dávkuje do vody antiscalant (kyselina difosfónová) na zabránenie vzniku usadenín.

(Hydroxid sodný sa skladuje v nadzemnej dvojplášťovej ocelej zásobnej nádrži zabezpečenej meraním výšky hladiny a signalizáciou najvyššej prípustnej hladiny a antiscalant sa skladuje v prepravnom kontajneri o objeme 1 m<sup>3</sup>).

Permeát (filtrát z filtrov liniek reverznej osmózy – upravená voda) sa odvádza do zásobnej nádrže permeátu a následne do jestvujúcej zásobnej nádrže predupravenej demi vody. Ak nevyhovuje príslušným požiadavkám kvality, tak sa ešte podľa potreby upravuje na mixbed filtroch (3 ks s výkonom 2x 75 m<sup>3</sup>/h a 1x 150 m<sup>3</sup>/h upravenej vody) a následne sa odvádza do jestvujúcej zásobnej nádrže upravenej demi vody o objeme 330 m<sup>3</sup>.

Upravená demi voda sa spolu s vrátenými kondenzátmi pary používa ako napájacia voda do príslušných kotlov prevádzky (po úprave pH prídavkom amoniakovej vody, po stabilizácii zvyškovej tvrdosti prídavkom fosforečnanu sodného a po termickom a chemickom odplynení). V prevádzke sa na chemické odplynenie napájacej vody (na viazanie voľného kyslíka v napájacej vode) používa roztok hydrazínu a roztok siričitanu sodného.

Membrány príslušných filtrov liniek reverznej osmózy sú čistené systémom CIP – recirkuláciou regeneračného roztoku (s obsahom hydroxidu sodného a kyseliny trihydrogén fosforečnej). Odpadové vody z čistenia membrán príslušných filtrov liniek reverznej osmózy s obsahom kalov sa odvádzajú do jestvujúcej jamy s pracou vodou.

Odpadové vody z regenerácie a prania mixbed filtrov sú gravitačne odvádzané do nádrže pre agresívne vody, z ktorej sa prečerpávajú do neutralizačných nádrží o objeme 2 x 100 m<sup>3</sup> a neutralizujú sa pomocou vápenného mlieka na hodnotu pH 6,5 – 7,5. Z neutralizačných nádrží sú odpadové vody odvedené jednotnou kanalizáciou na odvedenie odpadových vôd a vypúšťané výustným objektom č. 2 do vodného toku bezmenný ľavostranný prítok Nováckeho potoka. Na výstupoch z neutralizačných nádrží je kontinuálne merané pH vypúšťaných vôd pomocou pH – metra.

V časti **B.** v bode **2. Opis prevádzky** ruší text odstavca s pôvodným názvom **Nakladanie s nebezpečnými látkami** a nahrádza nasledovným textom:

### **Zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami**

V prevádzke sa zaobchádza so škodlivými látkami:

ĽVO, oleje (turbínové, transformátorové, prevodové, motorové, ložiskové, hydraulické, kompresorové, rezné), motorová nafta, petrolej, technický benzín, riedidlá, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, chlorid železitý, flokulant (polymér), antiscalant (kyselina difosfónová), chlórnan sodný, kyselina citrónová, čpavková (amoniaková) voda - hydroxid amónny - na úpravu pH napájacej vody kotlov, fosforečnan sodný (na stabilizáciu tvrdosti napájacej vody), siričitan sodný (na viazanie voľného kyslíka v napájacej vode), regeneračný roztok systému CIP (s obsahom hydroxidu sodného a kyseliny trihydrogén fosforečnej), uhličitan vápenatý (vápenec) vrátane vápencovej suspenzie, hydroxid vápenatý, síran vápenatý (sádrovec) vrátane sádrovcovej suspenzie.

V prevádzke sa zaobchádza s obzvlášť škodlivými látkami:

- **ortuť** - (zo separácie z demontovaných opotrebovaných meracích prístrojov prevádzky)
- **hydrazín (24 % roztok)** - (pri chemickom odplynení napájacej vody – viazanie voľného kyslíka v napájacej vode).



V časti **B.** v bode **2. Opis prevádzky** v odstavci **Skladovanie turbínového oleja (olejové hospodárstvo ENO B 1,2)** ruší text, ktorý znie: „Turbínový olej sa do prevádzky ENO B 1,2 dopravuje železničnými cisternami objemu od 3 m<sup>3</sup> - 30 m<sup>3</sup>. Stáčanie železničných cisterien sa vykonáva na zastrešenej betónovej stáčacej ploche, ktorá sa nachádza v suteréne olejového hospodárstva ENO B 1,2. Stáčacia plocha nie je protihavarijne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok“ **a nahrádza nasledovným textom:**

„Turbínový olej sa do prevádzky ENO B bl.č. 1,2 dopravuje automobilovými cisternami objemu od 3 m<sup>3</sup> - 30 m<sup>3</sup>. Prečerpávanie turbínového oleja z automobilovej cisterny sa vykonáva na zastrešenej betónovej ploche, ktorá sa nachádza na prízemí budovy olejového hospodárstva ENO B bl. č. 1,2. Na zachytenie prípadných únikov oleja pri prečerpávaní slúži mobilná nepriepustná záchytná vaňa, ktorá je tvorená kovovou delenou ohrádkou, podkladovou PP - textíliou, PVC - zásterovanou tkaninou a tesniacou plachtou so záchytnými magnetmi. Automobilová cisterna sa postaví do priestoru postavenej ohrádky mobilnej záchytnéj vane o objeme 30 m<sup>3</sup>. Prečerpávanie turbínového oleja z automobilovej cisterny sa vykonáva 1 krát za 5 rokov.“

V časti **B.** v bode **2. Opis prevádzky** v odstavci **Skladovanie turbínového oleja (olejové hospodárstvo ENO B 3,4)** ruší text, ktorý znie: „Turbínový olej sa do prevádzky ENO B bl.č. 3,4 dopravuje železničnými cisternami objemu od 3 m<sup>3</sup> - 30 m<sup>3</sup>. Stáčanie objemu železničných cisterien sa vykonáva na zastrešenej betónovej stáčacej ploche, ktorá sa nachádza v suteréne olejového hospodárstva ENO B bl.č.3,4. Stáčacia plocha nie je protihavarijne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok“ **a nahrádza nasledovným textom:**

Turbínový olej sa do prevádzky ENO B bl.č. 3,4 dopravuje automobilovými cisternami objemu od 3 m<sup>3</sup> - 30 m<sup>3</sup>. Prečerpávanie turbínového oleja z automobilovej cisterny sa vykonáva na zastrešenej betónovej ploche, ktorá sa nachádza na prízemí budovy olejového hospodárstva ENO B bl. č. 3,4. Na zachytenie prípadných únikov oleja pri prečerpávaní slúži mobilná nepriepustná záchytná vaňa, ktorá je tvorená kovovou delenou ohrádkou, podkladovou PP - textíliou, PVC - zásterovanou tkaninou a tesniacou plachtou so záchytnými magnetmi. Automobilová cisterna sa postaví do priestoru postavenej ohrádky mobilnej záchytnéj vane o objeme 30 m<sup>3</sup>. Prečerpávanie turbínového oleja z automobilovej cisterny sa vykonáva 1 krát za 5 rokov.“

V časti **B.** v bode **2. Opis prevádzky** v odstavci **Skladovanie kyseliny chlorovodíkovej, hydroxidu sodného a chloridu železitého (demineralizačná stanica)** ruší text v celom rozsahu **a nahrádza nasledovným textom:**

Kyselina chlorovodíková (HCL), hydroxid sodný (NaOH) a chlorid železitý (FeCl<sub>3</sub>) sa do prevádzky (demineralizačnej stanice) dopravujú v kvapalnom skupenstve železničnými cisternami objemu 20 – 25 m<sup>3</sup>. Prečerpávanie týchto škodlivých látok zo železničnej cisterny sa vykonáva na železničnej vlečke č. 67a, ktorá je zabezpečená podzemnou železobetónovou havarijnou (záchytnou) nádržou o objeme 96,07 m<sup>3</sup>. Záchytná nádrž je zabezpečená izolačnou fóliou z PVC (Sikaplan hr. 1,5 mm) a náterom (Sikagard 63-N) odolným voči pôsobeniu kyselín a zásad.

Súčasťou prečerpávacieho objektu demineralizačnej stanice je objekt čerpadiel, odkiaľ vedie zberný kanál, ktorý odvádza odkvapy a úniky škodlivých látok do podzemnej betónovej neutralizačnej nádrže o objeme 3 m<sup>3</sup>. Vnútorň priestor neutralizačnej nádrže je



vy laminovaný sklolaminátom odolným voči pôsobeniu kyselín, zásad, solí a agresívnych vôd. Prívodné kameninové rúry vedené od prečerpávacieho objektu do neutralizačnej nádrže boli nahradené potrubím z PVC materiálu (110/3,5 mm). Kameninová výpusť neutralizačnej nádrže do kanalizácie je prerušená novou manipulačnou šachtou s výpusťou vybavenou uzatváracou armatúrou, ktorá je v čase prečerpávania uzatvorená.

Kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a chlorid železitý sú v kvapalnom skupenstve skladované v objekte demineralizačnej stanice v 6 nadzemných jednoplášťových ocelových zásobných (skladovacích) nádržiach s vnútorným epoxidovým náterom o ich celkovom objeme 272 m<sup>3</sup> (2 x 80 m<sup>3</sup>, 2 x 40 m<sup>3</sup>, 2 x 16 m<sup>3</sup>). V objekte demineralizačnej stanice sa nachádza 1 nadzemná jednoplášťová odmerná nádrže pre roztok HCl o objeme 3 m<sup>3</sup> a 1 nadzemná odmerná nádrž pre roztok NaOH o objeme 16 m<sup>3</sup>. (HCl a NaOH sa zo skladovacích zásobných nádrží prečerpávajú do odmerných nádrží, v ktorých sa riedia na roztoky s požadovanou koncentráciou). Skladovacie nádrže pre HCl, NaOH a FeCl<sub>3</sub>, ako aj odmerné nádrže HCl a NaOH sú protihavarijne zabezpečené podzemnou betónovou záchytnou nádržou o celkovom objeme 211,12 m<sup>3</sup>, ktorá je rozdelená na 2 komory s objemami 1x 70,72 m<sup>3</sup> a 1x 140,40 m<sup>3</sup>. Podzemná záchytná nádrž je zabezpečená epoxidovým náterom (Sikagard 63-N zosilnený sklenenými vláknami na betón s vlastnosťami prekryvať trhliny) odolným voči pôsobeniu kyselín a zásad.

Skladovacie nádrže a odmerné nádrže sú vybavené svetelným a zvukovým signalizačným zariadením (ultrazvukovými sondami) na signalizáciu výšky maximálnej hladiny s výstupom na monitorovací riadiaci systém. Objekt demineralizačnej stanice je murovaný a zastrešený. Podlaha objektu je odolná voči pôsobeniu žieravín.

V časti **B.** v bode **2. Opis prevádzky** v odstavci **Skladovanie kyseliny chlóravodíkovej (očkovacie stanice ENO B 1,2 a ENO B 3,4)** *ruší text, ktorý znie:* „Kyselina chlorovodíková v kvapalnom skupenstve sa do očkovacích staníc dopravuje železničnými cisternami objemu 20 - 25 m<sup>3</sup>. Stáčanie objemu železničných cisterien sa vykonáva na dvoch stáčacích plochách pri očkovacej stanici ENO B 1,2 a ENO B 3,4. Stáčacie plochy očkovacích staníc ENO B 1,2 a ENO B 3,4 sú betónové, nezastrešené, nie sú nepriepustne zabezpečené voči priesaku a pôsobeniu nebezpečných látok a protihavarijne zabezpečené voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd“ **a nahrádza nasledovným textom:**

Kyselina chlorovodíková sa do očkovacích staníc dopravuje v kvapalnom skupenstve železničnými cisternami objemu 20 – 25 m<sup>3</sup>. Prečerpávanie kyseliny chlorovodíkovej zo železničnej cisterny sa vykonáva na dvoch prečerpávacích miestach pri očkovacej stanici ENO B 1,2 a ENO B 3,4. Prečerpávacie plochy očkovacích staníc ENO B 1,2 a ENO B 3,4 sú betónové, nezastrešené a zabezpečené podzemnými železobetónovými havarijnými (záchytnými) nádržami - jedna pre blok ENO B 1,2 o objeme 87,60 m<sup>3</sup> (na vlečke č. 61) a druhá pre blok ENO B 3,4 o objeme 91,10 m<sup>3</sup> (na vlečke č. 59). Podzemné záchytné nádrže sú zabezpečené izolačnou fóliou (Sikaplan hr. 1,5 mm) a náterom (Sikagard - 63 N) odolným voči pôsobeniu kyselín a zásad.

V časti **B.** v bode **2. Opis prevádzky** za odstavcom **Skladovanie horľavín** *doplňa nové odstavce s nasledovným textom:*

**Zaobchádzanie s vápencovou suspenziou a sádrovcem (síranom vápenatým) vrátane sádrovcovej suspenzie** je uvedené v odstavci **Skladovanie mletého vápenca** (prevádzka odsírenia spalín ENO B 1,2).



**Zaobchádzanie s ortuťou (obzvlášť škodlivou látkou) je uvedené v odstavci Nakladanie s nebezpečným odpadom.**

V časti **B.** v bode **2. Opis prevádzky** v odstavci **Zariadenia elektrickej energie** za poslednú vetu, ***vkladá nový text, ktorý znie:*** Pôvodné prístroje (predtým naplnené olejom) 110 kV vypínača pre ENO B bl.č. 4 sú nahradené novými prístrojmi, ktoré obsahujú plyn SF<sub>6</sub>. Nové prístroje sú umiestnené na opravených základoch. Zároveň sa uzlový odporník (22 kV) pre ENO B 3,4 zabezpečil oceľovou záchytnou vaničkou, ktorá je natretá antikoróznym náterom MASTIC a TOPCOAT. Záchytná vanička pod uzlovým odporníkom má prepád, ktorý je zaústený do havarijnej nádrže susedného transformátora.

V časti **B.** v bode **2. Opis prevádzky** v odstavci **Transformátory prevádzky ENO B 1,2** *ruší text, ktorý znie:* „Záchytné vaničky sú navzájom prepojené zberným potrubím, ktoré v prípade úniku odvedie nebezpečné látky do spoločnej betónovej záchytnej nádrže o objeme 47,3 m<sup>3</sup>, ktorá nie je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd“ ***a nahrádza nasledovným textom:***

Transformátory TR 1, 11, 2, 21, 10 prevádzky ENO B 1,2 sú zabezpečené záchytnými vaničkami z nerezového oceľového plechu, ktoré sú navzájom prepojené zberným potrubím na odvod transformátorových olejov (v prípade ich úniku) do novej podzemnej betónovej záchytnej nádrže, zabezpečenej náterom (Sikafloor Multicryl) odolným voči pôsobeniu olejov a plavákovým systémom (stavoznakom) na určenie výšky maximálnej hladiny.

*A ruší text, ktorý znie:* „TR (EO) GU2201 až 2208, TR (EO) GU2101 až 2108 a stanovištia elektrických zariadení (uzlové odporníky) nie sú protihavarijne zabezpečené voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd“.

V časti **B.** v bode **2. Opis prevádzky** v odstavci **Transformátory prevádzky ENO B 3,4** *ruší text, ktorý znie:* „Pre prípad úniku nebezpečných látok sú transformátory zabezpečené záchytnými betónovými vaničkami, ktoré nie sú nepriepustne zabezpečené voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd. Záchytné vaničky sú navzájom prepojené zberným potrubím, ktoré v prípade úniku odvedie nebezpečné látky do spoločnej betónovej záchytnej nádrže o objeme 25,3 m<sup>3</sup>, ktorá nie je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd“ ***a nahrádza nasledovným textom:***

Transformátory TR 3, 31, 4, 41, 01 prevádzky ENO B 3,4 sú zabezpečené betónovými záchytnými vaničkami vnútorne vyvložkovanými oceľovým plechom (hr. 3 mm), ktoré sú navzájom prepojené zberným potrubím na odvod transformátorových olejov (v prípade ich úniku) do spoločnej podzemnej záchytnej nádrže vyvložkovanej oceľovým plechom a zabezpečenej plavákovým systémom (stavoznakom) na určenie výšky maximálnej hladiny.

## V kapitole **II. Podmienky povolenia**

V celom texte predmetnej kapitoly **mení výraz** „nebezpečné látky“ na „škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky“, ak text príslušnej podmienky platí všeobecne pre všetky látky používané v prevádzke (škodlivé aj obzvlášť škodlivé). Ak v texte podmienky sa uvádza názov konkrétnej látky **mení výraz** „nebezpečné látky“ podľa vlastnosti konkrétnej látky na „škodlivé látky“ alebo na „obzvlášť škodlivé látky“.

### V časti **A.** v bode **6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami**

*Ruší v plnom rozsahu nasledujúce body:* 6.10, 6.11, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.23, 6.24, 6.25, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.33, 6.34.

**A upravuje číslovanie bodov:** z 6.12 na 6.10, z 6.15 na 6.11, z 6.21 na 6.12, z 6.22 na 6.13, z 6.26 na 6.14, z 6.32 na 6.15, z 6.35 na 6.16, z 6.36 na 6.17, z 6.37 na 6.18, z 6.38 na 6.19, z 6.39 na 6.20, z 6.40 na 6.21, z 6.41 na 6.22, z 6.42 na 6.23, z 6.43 na 6.24, z 6.44 na 6.25, z 6.45 na 6.26, z 6.46 na 6.27, z 6.47 na 6.28, z 6.48 na 6.29, z 6.49 na 6.30, z 6.50 na 6.31, z 6.51 na 6.32, z 6.52 na 6.33, z 6.53 na 6.34, z 6.54 na 6.35, z 6.55 na 6.36, z 6.56 na 6.37, z 6.57 na 6.38, z 6.58 na 6.39, z 6.59 na 6.40, z 6.60 na 6.41, z 6.61 na 6.42, z 6.62 na 6.43, z 6.63 na 6.44, z 6.64 na 6.45, z 6.65 na 6.46, z 6.66 na 6.47, z 6.67 na 6.48, z 6.68 na 6.49, z 6.69 na 6.50, z 6.70 na 6.51, z 6.71 na 6.52.

### V časti **C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník** *ruší v plnom rozsahu nasledujúce body:* 3., 4., 5., 6., 7., 8.

### V časti **D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov** v bode 1.1 v tab. č. 9 **doplňa nasledovný riadok:**

45.	17 04 03	olovo	<b>O</b>
-----	----------	-------	----------

*A v bode 1.2 v tab. č. 10 ruší riadok s P. č. 58.*

### V časti **J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke** *ruší v plnom rozsahu nasledujúce body:* 1., 2., 3. **a upravuje číslovanie bodov:** z 4. na 1., z 5. na 2.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.



## Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“, 972 43 Zemianske Kostol'any na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské elektrárne, a.s., závod Zemianske Kostol'any, 972 43 Zemianske Kostol'any doručenej inšpekcii dňa 24. 11. 2011 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní.

Doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 € bol inšpekcii zaslaný dňa 24. 11. 2011. Inšpekcia znížila správny poplatok o 50% podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pretože zmena povolenia nevyžadovala rozsiahle posudzovanie.

Zmena integrovaného povolenia spočívala v úprave textovej časti po vykonaní opatrení, ktoré sa týkali podmienok pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami, uložených v kapitole II.A.6. integrovaného povolenia a po splnení opatrení uložených v kapitole II.C. integrovaného povolenia.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bola aj oprava zaradenia odpadu kat. č. 17 04 03 podľa platnej legislatívy v oblasti odpadov.

Inšpekcia listom č. 148-167/47/2011/Kmi zo dňa 05. 01 2012 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začiatok konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutého orgánu.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala vyjadrenie od Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi, úseku štátnej vodnej správy bez pripomienok.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania.


Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.



**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
Ing. Dominik Garaj  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Nováky, závod, 972 43 Zemianske Kostol'any
2. Obecný úrad Zemianske Kostol'any, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostol'any

**Na vedomie** (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

1. ObÚ ŽP v Prievidzi, úsek ŠVS, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
2. ObÚ ŽP v Prievidzi, úsek odpadového hospodárstva, Dlhá 3, 971 01 Prievidza