


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1001-14404/2012/Haj/570240206/Z8

Košice 22.05.2012



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 3 a 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570240206 zo dňa 21.09.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 834-770/2008/Kov/570240206/Z1 zo dňa 14.01.2008, č. 310-6516/2008/Kov/570240206/Z2 zo dňa 25.02.2008, č. 417-5324/2009/Kov/570240206/Z3 zo dňa 16.02.2009, č. 5497-21968/2009/Kov/570240206/Z4 zo dňa 30.06.2009, č. 6154-28101/2010/Hut/570240206/Z5 zo dňa 12.10.2010, č. 3228-12408/2011/Kov/570240206/Z6 zo dňa 26.04.2011, č. 5700-25673/2011/Haj/570240206/Z7 zo dňa 29.09.2011 a č. 4582-11726/2012/Haj/570240206/Z9 zo dňa 23.04.2012 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Tepláreň“

Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
okres: Humenné

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **CHEMES, a.s. Humenné**
sídlo: **Chemlonská 1, 066 33 Humenné**
IČO: **31 695 426**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu o povolení stavby zariadení veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a na ich užívanie počas skúšobnej prevádzky, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a na ich prevádzku počas skúšobnej prevádzky, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení a vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Týmto rozhodnutím IŽP Košice:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 5006/1, 5006/3, 5006/4, 5006/22, 5006/36, 5006/45, 5006/74, 5006/75, 5006/76, 5006/77, 5006/78, 5006/167, 5006/192, 5006/194 a 5006/200, v katastrálnom území Humenné,

stavebníkovi:

obchodné meno: **CHEMES, a.s. Humenné**
sídlo: **Chemlonská 1, 066 33 Humenné**
IČO: **31 695 426**

Pozemky parcelné č. 5006/22, 5006/36, 5006/45, 5006/74, 5006/75, 5006/76, 5006/77, 5006/78, 5006/167, 5006/192, 5006/194 a 5006/200, katastrálne územie Humenné, sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5407 vyhotoveného dňa 23.09.2011 Správou katastra Humenné vo vlastníctve **CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné** (ďalej len „stavebník“), pozemky parcelné č. 5006/1 a 5006/4, katastrálne územie Humenné, sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 7792 vyhotoveného dňa 23.09.2011 vo vlastníctve Priemyselného parku Chemes, s.r.o., Chemlonská 1, 066 33 Humenné, ku ktorým má stavebník s vlastníkom pozemkov č. 5006/1 a 5006/4 spísanú Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa 10.01.2012, ktorej predmetom je realizácia stavby „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“. Časť stavby „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“ bude umiestnená na pozemku parcelné č. 5006/3 (v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava), ku ktorej stavebník nepreukázal vlastnícke alebo iné právo z dôvodu, že táto časť stavby bude podzemná a svojou realizáciou a užívaním bude kumulatívne spĺňať podmienky § 58 ods. 4 stavebného zákona.

Stavba „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a nasledovné prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

- SO 01 Príprava staveniska
- SO 02 Preložky inžinierskych sietí
- SO 03 Spaľovacia turbína a generátor
- SO 04 Základ spalínovodu
- SO 05 Kotol na odpadné teplo
- SO 06 Komín
- SO 07 Regulačná stanica plynu
- SO 08 Budova pomocného chladenia a úpravy vody
- SO 09 Rozvodňa
- SO 10 Úpravy v jestvujúcej rozvodni 110 kV
- SO 11 Stanovište transformátorov
- SO 12 Káblové kanály a káblové trasy
- SO 13 Potrubné mosty
- SO 14 Požiarny vodovod
- SO 15 Vychladzovacia jama
- SO 16 Kanalizácia
- SO 18 Vonkajšie osvetlenie
- SO 19 Uzemnenie
- SO 20 Emisný monitorovací systém
- SO 21 EPS

Prevádzkové súbory:

- PS 01 Spaľovacia turbína s príslušenstvom
- PS 02 Kotol na odpadné teplo
- PS 03 Palivový systém
- PS 04 Systém chladenia vody
- PS 05 Systém výroby demineralizovanej vody

- PS 06 Protimrázový systém spaľovacej turbíny
- PS 07 Prepojovacie potrubie
- PS 08 Systém vzorkovania a dávkovania chemikálií
- PS 09 Tepelná izolácia
- PS 10 Elektročasť
- PS 11 Systém kontroly a riadenia

Mesto Humenné, ako príslušný stavebný úrad vydalo pre predmetnú stavbu územné rozhodnutie pod č. 6141/2009-MI zo dňa 04.12.2009, právoplatné dňa 17.12.2009 a rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby pod č. 7042/2011-MI zo dňa 13.01.2012, právoplatné dňa 20.01.2012.

Obvodný úrad životného prostredia v Humennom vydal rozhodnutie č. A/2009/02069-017-R-GK zo dňa 31.07.2009, z ktorého vyplýva, že navrhovaná činnosť „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“ sa neposudzuje podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Účelom uskutočnenia stavby je rekonštrukcia a modernizácia existujúceho energetického zdroja teplárne inštaláciou novej plynovej turbíny na výrobu elektriny s integrovaným spalínovým kotlom na využitie zostatkového tepla spalín.

I. Podmienky na uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou IEG ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, Levice, spracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Zuzanou Faborovou, č. osvedčenia 3664*Z*2-4 a č. 3664*Z*1, Ing. Alenou Krátkou, č. osvedčenia 1361*Z*13, Ing. Stanislavom Minárom, č. osvedčenia 1852*Z*14 a č. 1852*Z*A2, Ing. Evou Petrášovou, č. osvedčenia 1962*Z*14, Ing. Danielom Terekom, č. osvedčenia 2004*Z*14, Ing. Viliamom Valášikom, č. osvedčenia 3466*Z*14, Ing. Františkom Grúňom, č. osvedčenia 2845*Z*14, Ing. Ladislavom Máčajom, č. osvedčenia 3097*Z*14, Ing. Jozefom Deptom, č. osvedčenia 0097*SP*A1, Ing. Magdalénou Pečenou, č. osvedčenia 1627*A*3-1 a špecialistom požiarnej ochrany Pavlom Valentom overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebník a mesto Humenné. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukazateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
3. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,

- c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
5. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
6. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
- a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
7. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
9. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších právnych predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

11. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
12. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.
14. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
15. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
16. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci, hlavne v káblových priestoroch.
17. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
18. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2015.
19. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby ako aj ich budúcim užívaní dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa 10.01.2012, ktorej predmetom je realizácia stavby „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“, spísanej medzi Priemyselným parkom Chemes, s.r.o., Chemlonská 1, 066 33 Humenné a stavebníkom.
20. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice č. 2929/3/2011 zo dňa 07.09.2011 splniť nasledujúce požiadavky vyplývajúce z platných predpisov v procese výstavby :
 - a) v projektovej dokumentácii stavby, v stavebných objektoch SO 08 a SO 09 je potrebné dopracovať riešenie schodísk na strechu objektov v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a navrhnuť ich v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb. a STN 74 3305:1988,
 - b) v stavebnom objekte SO 12 dopracovať pre káblový kanál zbernú šachticu s min. pozdĺžnym sklonom 0,2 % v súlade s čl. 135 STN 38 2156:1987 a vstupmi do kanála navrhnuť v zmysle požiadavky čl. 144 normy STN 38 2156:1987, rebríky navrhnuť v súlade s STN 74 3282:1989,

- c) v stavebnom objekte SO 15 navrhnuť vstup do vychladzovacej jamy v súlade s požiadavkami § 14 ods. 2, § 19 vyhlášky č. 59/1982 Zb., STN EN 14 396(75 6240):2004, resp. STN EN 13101(74 3280):2004,
 - d) neplatnú vyhlášku č. 718/2002 Z. z. nahradiť vyhláškou č. 508/2009 Z. z. a neplatnú technickú normu STN 38 6420 nahradiť STN EN 15001-(3806429):2010, resp. STN EN 1775(38 6408):2008,
 - e) realizačnú projektovú dokumentáciu stavby je potrebné doplniť o analýzu neodstrániteľných nebezpečenstiev v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, o požiadavky na montáž zariadení v zmysle STN 12952-15:2004 a o zatriedenie prepojavacích potrubí v zmysle NV SR č. 576/2002 Z. z.,
 - f) popísať regulačnú stanicu plynu, uviesť spôsob odorizácie plynu a hodnoty otváracích pretlakov zabezpečovacích zariadení podľa STN 38 6417:1999,
 - g) dopracovať povrchové (blokovacie) stavy pre uzatvorenie prívodu plynu do zariadenia rýchlostných vozňov.
21. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice (ďalej len „ÚRŽD“) pre uskutočnenie stavby č. 343/2012/S4-V-Dk zo dňa 03.04.2012:
- a) stavebník je povinný časť stavby umiestnenú v obvode dráhy uskutočniť podľa projektovej dokumentácie overenej ÚRŽD,
 - b) pred začatím stavebných prác je stavebník povinný vykonať vytýčenie podzemných dráhových vedení a zariadení na stavenisku a zabezpečiť ochranu vytýčených vedení tak, ako určia správcovia v protokoloch z vytýčenia,
 - c) zmeny stavby oproti projektovej dokumentácii overenej ÚRŽD je možné zrealizovať iba po prejednaní týchto zmien s prevádzkovateľom dráhy a odsúhlasením ÚRŽD,
 - d) stavebník je povinný dohodnúť termín realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy a rešpektovať jeho podmienky súvisiace s prípadným vylúčením dopravy na jednotlivých koľajach,
 - e) realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná prevádzka dráhy, jej zariadení a podzemných vedení, prípadne narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa,
 - f) stavba musí byť zaistená proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou dráhy,
 - g) stavebník je povinný po dokončení stavby upraviť terén v obvode dráhy do pôvodného stavu, resp. projektom určeného stavu,
 - h) stavebník je povinný stavbu užívať a udržiavať tak, aby nebola ohrozovaná stavba dráhy a prevádzka na dráhe.
22. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku resp. kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice na základe písomného návrhu stavebníka.
23. Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
24. Stavebník je povinný v súlade s ust. § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice návrh na povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, o ktorom IŽP Košice rozhodne v samostatnom konaní po dohode s dotknutými orgánmi a určí podmienky na jeho vykonávanie.

25. V návrhu na vydanie rozhodnutia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, a k návrhu pripojí doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):
- a) stavebný denník,
 - b) doklady od dodávateľa stavby, certifikáty použitých stavebných materiálov záchytných nádrží a potrubných rozvodov, izolačných materiálov, náterov hmôt, použitých pri realizácii stavby a doklad o skúške nepriepustnosti záchytných nádrží a potrubí,
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa vyhlášky MŽP SR 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - e) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou pri uskutočňovaní stavby,
 - h) aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku schválený SIŽP, IŽP Košice, odborom inšpekcie ochrany vôd,
 - i) zdokladovať splnenie podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - j) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov v súlade so zákonom NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a doklady v súlade so zákonom NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády.
26. Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k návrhu pripojiť:
- a) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
 - b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky.
27. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., na ktorom musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
28. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť v časti Povoľuje uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

1) V časti I. Údaje o prevádzke, v bode B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa ruší pôvodné znenie prvej vety prvého odstavca a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

Prevádzka Tepláreň je určená na výrobu tepelnej energie v kotloch K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9 a K10 s celkovým projektovaným tepelným príkonom 365,91 MW a na výrobu elektrickej energie na turbogenerátoroch TG1, TG2, TG3, TG4 a plynovej spaľovacej turbíny SGT o celkovom nominálnom výkone 48,77 MW.

2) V časti I. Údaje o prevádzke, sa za posledný odstavec bodu B.3 Spaľovanie palív v kotloch dopĺňa odstavec s nasledovným znením:

Kotol K10 – spalínový kotol s horizontálnym prúdením spalín s prirodzenou cirkuláciou parovodnej zmesi vo výparníkových okruhoch o menovitom tepelnom príkone 31,7 MWt (parným výkonom 40 t.h⁻¹) bez prikurovania, s inštalovaným plynovým prikurovacím horákom na ZPN o menovitom tepelnom príkone 14,61 MW (parný výkon 20 t.h⁻¹), určený na výrobu pary zo zostatkového tepla spalín privádzaných zo spaľovacej turbíny SGT 600.

Spaliny sú odvádzané do ovzdušia bez čistenia komínom o výške 27 m. Na monitorovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, CO, NO_x, referenčných a stavových veličín a dodržiavania emisných limitov slúži automatizovaný merací systém (ďalej len „AMS“).

3) V časti I. Údaje o prevádzke, sa pred prvú vetu prvého odstavca bodu B.4 Výroba elektrickej energie dopĺňa odstavec s nasledovným znením:

Plynová turbína SGT 600 o tepelnom príkone 73,04 MWt s integrovaným generátorom elektrickej energie slúži na výrobu elektrickej energie o nominálnom výkone 24,77 MW. Plynová turbína SGT 600 je turbína kontajnerového prevedenia konštrukčne riešená ako dvojstupňová prúdová turbína v dvoj hriadeľovom prevedení pozostávajúca z 10 stupňového kompresora, kruhovej spaľovacej komory s 18 vymeniteľnými palivovými tryskami a elektrického generátora. Elektrický výkon z generátora je vyvedený cez generátorový vypínač a blokový olejový transformátor T105 10,5/110kV umiestnený v 110 kV rozvodni do vonkajšej rozvodnej siete. Spaliny z plynovej turbíny sú odvádzané do spalínového kotla K10. Vodná para o parametroch cca 3,72 MPa a teplote 445 ° C sa následne používa na výrobu elektrickej energie na parných turbínach TG1, TG2, TG3 a TG4. Vonkajšie olejové transformátory T 101 až T 105 sú zabezpečené záchytnými vaňami o objeme dimenzovanom na plnú kapacitu oleja daného transformátora.

4) V časti I. Údaje o prevádzke, sa do bodu B.5 Nakladanie s vodami dopĺňa text s nasledovným znením:

Odpadové vody vznikajúce na úpravni vody pre jednotku plynovej spaľovacej turbíny a spalínového kotla to je odkal a odluh z chladiacich vôd a odpadové vody z jednotky reverznej osmózy, budú vypúšťané do kanalizačnej vetvy č. 1. Zaolejované odpadové vody z povrchového odtoku z priestoru spaľovacej turbíny a generátora budú vypúšťané do kanalizácie až po prečistení v odlučovači ropných látok KL3-1 S2.

5) V časti I. Údaje o prevádzke, sa za posledný odstavec bodu B.5 Nakladanie s vodami - Príprava vody pre napájanie kotlov dopĺňa text s nasledovným znením:

Demineralizovaná voda používaná na zástrek pary v spalínovom kotle K10 sa vyrába reverznou osmózou na zariadení s kapacitou $16 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$. Ako zdroj vody pre jednotku osmózy slúži napájacia zmäkčená voda z rozvodov teplárne.

6) V časti II. A Podmienky prevádzkovania sa dopĺňa bod 6. Podmienky inštalácie a prevádzkovania AMS s nasledovným znením:

6. Podmienky inštalácie a prevádzkovania AMS

6.1 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať realizačný projekt a inštalovať AMS v súlade s platnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a podľa špecifických platných technických noriem STN EN, ISO.

6.2 Prevádzkovateľ je povinný v zmysle platných noriem STN EN, ISO a platných právnych predpisov v lehote do začiatku vykonania úplnej kontroly AMS vypracovať dokumentáciu AMS (prevádzkový predpis), v ktorej okrem potrebnej technickej dokumentácie celého AMS a dokumentácie aplikačného softvéru budú určené všetky užívateľské podmienky kvalifikovanej obsluhy AMS a bude v nej uvedená špecifikácia overovania AMS vykonávaná prevádzkovateľom, t. j. denné, týždenné, mesačné a operatívne kontroly vrátane opráv (bežná, stredná a generálna).

6.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonať úplnú kontrolu AMS v zmysle ustanovení § 11 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a), ods. 3 a ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 363/2010 Z. z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality v ich okolí. Správu o úplnej kontrole AMS je prevádzkovateľ povinný predložiť IŽP Košice a OÚŽP Humenné, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.

6.5 Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením AMS do trvalej prevádzky:

- preukázať parametre a konštanty zadane vo vyhodnocovacích jednotkách prístrojov,
- preukázať prenos dát do prevodníkových modulov a emisného PC,
- preukázať prenos dát z PC na internet,
- preukázať ochranu proti neoprávneným zmenám konštánt, prepočítavacích faktorov, systémového času a ďalších údajov,

- preukázať zabezpečenie signalizácie, zaznamenanie svojich poruchových stavov a výpadku zdroja elektrického napájania a pri výpadku napájania zabezpečenie uloženia všetkých informácií za čas 72 a viac hodín,
- preukázať hornú hranicu meracieho rozsahu rovnajúcu sa najvyššej posudzovanej hodnote podľa požiadaviek dodržania určeného emisného limitu zvýšeného o odôvodnenú hodnotu neistoty,
- preukázať, že AMS vyhovuje prostrediu, v ktorom je nainštalovaný,
- preukázať podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania údajov o dodržaní určených emisných limitov a množstva emisie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky MŽP SR č. 363/2010 Z. z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
- realizovať kalibráciu analyzátorov ZL nezávislou metódou a kalibráciu merania prietoku referenčnou súpravou,
- vypracovať prevádzkové predpisy AMS v súlade s projektom stavby a s podmienkami výrobcov zariadení,
- vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia.

6.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť sprístupnenie údajov z vyhodnocovacieho systému AMS formou protokolov (denný, mesačný, ročný) IŽP Košice a OÚŽP Humenné najneskôr v lehote od úspešného vykonania úplnej kontroly AMS.

6.7 Všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou AMS a technické prostriedky používané pri kontinuálnom monitorovaní emisií musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu jednotlivých zariadení v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.8 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.

6.9 Všetky zmeny na AMS budú podliehať integrovanému povoľovaniu a prevádzkovateľ je povinný ich na IŽP Košice vopred ohlásiť.

7) V časti II. Podmienky povolenia sa do bodu B. Emisné limity dopĺňajú podmienky 1.4 až 1.6 s nasledovným znením:

1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v nasledujúcej tabuľke neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NO_x ako NO₂“),
- oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“),

Tabuľka: Emisné limity pre znečisťujúce látky zo zariadenia turbíny SGT 600 s integrovaným spalínovým kotlom (AMS) :

Zdroj emisií, príkon, palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látko	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťahné podmienky
Plynová turbína SGT 600 (73,04 MW) palivo ZP s integrovaným spalínovým kotlom K10 bez prikurovania	Komín 27 m	NO _x	75, 50 ²⁾	1)
		CO	100	1)
Plynová turbína SGT 600 (73,04 MW) palivo ZP s integrovaným spalínovým kotlom K10 s prikurovaním palivom ZP (14,61 MW)	Komín 27 m	NO _x	Modifikovaný vážený priemer	3), 4)
		CO	Modifikovaný vážený priemer	3), 4)

- 1) Emisný limit pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,3 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 15 % obj.
 2) Emisný limit 50 mg/m³ platí pre prípad výroby len elektriny.
 3) Emisný limit je určený ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív podľa vzťahu:

$$EL_{\text{mix},(O_{2\text{ref}})} = \frac{(20,95 - O_{2\text{ref}})}{Q_{\text{celk}}} \times \left[\frac{Q_i \times EL_i}{(20,95 - O_{2\text{ref}i})} + \dots + \frac{Q_n \times EL_n}{(20,95 - O_{2\text{ref}n})} \right]$$

kde:

- $EL_{\text{mix},(O_{2\text{ref}})}$ modifikovaný vážený priemer emisných limitov,
 EL_i emisný limit pre dané palivo a referenčný kyslík, zodpovedajúci celkovému MPT zariadenia,
 Q_i tepelný príkon v i-tom palive,
 Q_{celk} celkový tepelný príkon,
 $O_{2\text{ref}}$ referenčný obsah kyslíka v % objem, ku ktorému je vzťahnutý $EL_{\text{mix},(O_{2\text{ref}})}$,
 $O_{2\text{ref}i}$ referenčný obsah kyslíka pre i-te palivo v % objemu,
 MPT menovitý tepelný príkon.

4) Emisné limity pre turbínu SGT 600 a spalínový kotol K10

Zdroje znečisťovania	Znečisťujúca látko	Emisný limit EL_i [mg.m ⁻³]
SGT 600	NO _x	50 ⁵⁾
	CO	100 ⁵⁾
Kotol K10	NO _x	200 ⁶⁾
	CO	50 ⁶⁾

- 5) Emisný limit pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,3 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 15 % obj.
 6) Emisný limit pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,3 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 3 % obj.

- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný kontinuálnym oprávneným meraním NO_x a CO vykonávaným AMS na turbíne SGT 600 preukazovať, že:
- a) žiadna validovaná priemerná denná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok po vyhodnotení výsledkov meraní počas skutočnej doby prevádzky neprekročí hodnotu emisného limitu,
 - b) najmenej 95 % hodnôt zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity stanovené v bode B.1.4 tohto rozhodnutia pre čas skutočnej prevádzky turbíny SGT 600 okrem:
- a) - funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému (AMS), ktorá si vyžaduje osobitný prevádzkový režim zdroja oznámený na IŽP Košice,
 - b) - iného času pre prechodové stavy určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento čas je možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

8) V časti II. Záväzné podmienky, B. Emisné limity, sa pôvodné znenie bodu 3.1 nahrádza nasledovným znením:

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby ekvivalentná hladina hluku produkovaná prevádzkou neprekročila hodnoty ekvivalentnej hladiny A zvuku:
- pre kategóriu územia IV. – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov
- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) LAeq,d,p = 70 dB
 - pre deň (18:00 – 22:00 hod.) LAeq,d,p = 70 dB
 - pre deň (22:00 – 06:00 hod.) LAeq,d,p = 70 dB
- a pre kategóriu územia II. – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie:
- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) LAeq,d,p = 50 dB
 - pre deň (18:00 – 22:00 hod.) LAeq,d,p = 50 dB
 - pre deň (22:00 – 06:00 hod.) LAeq,d,p = 45 dB

9) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, sa do bodu 1. Monitorovanie ochrany ovzdušia dopĺňajú body 1.6 a 1.7 s nasledovným znením:

- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie ochrany ovzdušia kontinuálnym meraním inštalovaným AMS tak, ako je to uvedené v bode I.1.7 až I.1.9 tohto rozhodnutia.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie kontinuálneho merania tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodržaní emisných limitov a množstva emisií vyhotovené v štátnom jazyku musí uchovávať najmenej 5 rokov. Ak sa výsledky zaznamenávajú a uchovávajú na zálohovom digitálnom informačnom nosiči, v tlačenej forme sa uchovávajú len ročné protokoly a čiastkové protokoly, ktorými prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov, a v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu. Ak prevádzkovateľ zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice.

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: kotol K10		
Miesto merania: Spalinovod z kotla K10				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)
CO	Hmotnostná Koncentrácia, HT	1)	2)	3)

1) Kontinuálne meranie

2) Podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania údajov o dodržaní určených emisných limitov a množstva emisie podľa vyhlášky MŽP SR č. 363/2010 Z. z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

3) podľa platných technických noriem STN EN, ISO

1.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obdobie prevádzky AMS bolo v súlade s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami v každom kalendárnom roku najmenej 95 % z času prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné limity a súčasne za kalendárny rok nebolo neplatných alebo z dôvodu udržiavania AMS nevyhodnotených viac ako desať dní, ak všeobecne záväzný právny predpis ochrany ovzdušia neustanoví inak.

1.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť najmenej 1 x za kalendárny rok periodickú kontrolu AMS, ktorou sa vykonáva oprávnená:

- kalibrácia meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov s použitím na to určených certifikovaných a metrologický naviazaných kalibračných plynov alebo určených kalibračných prostriedkov,
- skúška nuly a meracieho rozpätia a zistia sa ďalšie vybrané pracovné charakteristiky meracích prostriedkov najmenej v rozsahu podľa metodiky kontinuálneho merania príslušnej veličiny, podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia
- skúška správnosti kalibračnej funkcie sériou porovnávacích meraní so štandardnou referenčnou metódou,
- inšpekcie zhody s požiadavkami podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia,

1.10 Prevádzkovateľ je povinný umožňovať sprístupnenie údajov v reálnom čase orgánom ochrany ovzdušia, IŽP Košice a poverenej organizácii (SHMÚ) ako súčasť NEIS.

1.11 Prevádzkovateľ je povinný do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca predkladať IŽP Košice v písomnej forme správu o vyhodnotení dodržiavania emisných limitov a o prevádzke AMS za uplynulý kalendárny mesiac.

10) V časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa dopĺňa o nasledovné body:

1.10. Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky turbíny SGT 600 vykonávať kontinuálne meranie prostredníctvom AMS za účelom preukázania dodržiavania emisného limitu pre znečisťujúce látky uvedené v tabuľke bod B.1.5 tohto rozhodnutia. V prípade

prekročenia emisného limitu je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné opatrenia na jeho dodržiavanie.

- 1.11 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť objektivizáciu a hodnotenie hluku a preukázať, že sú dodržané ustanovenia všeobecných záväzných právnych predpisov ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.
- 1.12. Prevádzkovateľ je povinný dosiahnuť počas skúšobnej prevádzky stanovené prevádzkové parametre, stanovené emisné limity a po vyhodnotení skúšobnej prevádzky požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom:
- udelenia súhlasu na vydanie rozhodnutia na trvalé užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
 - udelenia súhlasu na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií (automatizovaný systém merania emisií), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
 - udelenia súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
- 1.13 Prevádzkovateľ je povinný ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu 1.11 tohto rozhodnutia predložiť:
- správu z úplnej kontroly AMS, ktorou prevádzkovateľ preukáže dodržiavania emisných limitov určených v bodoch B.1.5 tohto rozhodnutia,
 - návrh náhradných hodnôt pre znečisťujúce látky a súvisiacich stavových veličín,
 - vypracovaný prevádzkový predpis AMS v súlade s projektom stavby a s podmienkami výrobcov zariadení,
 - aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme,
 - správu z merania objektivizácie a hodnotenie hluku.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1) až 5) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“ na skúšobnú prevádzku podľa stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 3 a 7, písm.

b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku **Tepláreň**, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“ na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné doručenej na IŽP Košice zo dňa 10.10.2011. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. a) vo výške 663,50 eura.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu o povolení stavby zariadení veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a na ich užívanie počas skúšobnej prevádzky, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a ich užívania,
- o udelenie súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a na ich prevádzku počas skúšobnej prevádzky, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení a vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) o povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“ doložil:

- výpis z listu vlastníctva č. 5407 zo dňa 23.09.2011 a č. 7792 zo dňa 23.09.2011,
- kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 23.09.2011,
- výpis z obchodného registra,
- Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa 10.01.2012,

- projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,
- vyjadrenia, súhlasy, stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Mesto Humenné, ako príslušný stavebný úrad vydalo pre predmetnú stavbu územné rozhodnutie pod č. 6141/2009-MI zo dňa 04.12.2009, právoplatné dňa 17.12.2009 a rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby pod č. 7042/2011-MI zo dňa 13.01.2012, právoplatné dňa 20.01.2012.

Obvodný úrad životného prostredia v Humennom vydal rozhodnutie č. A/2009/02069-017-R-GK zo dňa 31.07.2009, z ktorého vyplýva, že navrhovaná činnosť „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“ sa neposudzuje podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že predmetná žiadosť neobsahovala náležitosti podľa § 11 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, preto konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 8719-34245/2011/Haj,Wit/5700240206/Z8 zo dňa 05.12.2011 na dobu 60 dní. Žiadateľ doplnil podanú žiadosť v súlade s predmetným rozhodnutím dňa 29.12.2011, dňa 31.01.2012, dňa 04.02.2012, dňa 10.02.2012 a dňa 23.02.2012.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec dotknuté orgány o začatí konania listom č. 1001-5713/57/2012/Haj zo dňa 27.02.2012, doručeným dňa 28.02.2012 a dňa 29.02.2012. Zároveň požiadal dotknutú obec (mesto Humenné), aby v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní na podanie prihlášok a vyjadrení. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci. Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad listom č. 1001-5713/57/2012/Haj zo dňa 27.02.2012 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorého súčasťou podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je aj stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona, doručeným dňa 01.03.2012 a dňa 02.03.2012.

IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli tunajšieho Inšpektorátu od 28.02.2012 do 30.03.2012 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona dňa IŽP Košice nariadil na deň 17.04.2012 ústne pojednávanie.

Písomné pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti ku dňu ústneho rokovania:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, vyjadrenie č. 12/00347-2 zo dňa 22.03.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor ŠSOPaK, vyjadrenie č. A/2012/00274-002- DK zo dňa 22.03.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom vyjadrenie č. A/2009/02069-017-R-GK zo dňa 31.07.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor ŠSOO, vyjadrenie č. A/2012/00273-002-SL zo dňa 27.03.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor ŠVS, stanovisko č. A/2012/00275-002-TU zo dňa 07.03.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor ŠSOH, listom č. 2012/00276-002-Dz zo dňa 01.03.2012,
- Mesto Humenné, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. 1891/2012-Mi zo dňa 26.03.2012,
- Mesto Humenné, vyjadrenie č. 1756/20102 zo dňa 21.03.2012,
- Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, záväzné stanovisko č. 343/2012/S4-V-Dk zo dňa 10234/12 zo dňa 03.04.2012,
- Ministerstvo hospodárstva SR, Sekcia energetiky rozhodnutie č. 2937/2009-3400 zo dňa 19.10.2009,
- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 2929/3/2011 zo dňa 07.09.2011,
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Humennom, stanovisko č. ORHZ-HEI-48-004/2012 zo dňa 14.03.2012,
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Humennom, stanovisko č. ORHZ-83-1/2010 zo dňa 28.01.2010,
- Mesto Humenné, listom č. 3079/2009 zo dňa 12.05.2009,
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Humenné, listom č. 100013/2011 zo dňa 02.12.2011,
- Slovenský pozemkový fond Bratislava, listom č. DE/2012/008612 zo dňa 07.02.2012, 19.05.2009,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepny závod Košice, vyjadrenie CZ 4809/2012/42200/BB.05/4641 zo dňa 22.02.2012.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“ pripomienky a návrhy :

- 1) **Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice** vo svojom odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii č. 2929/3/2011 zo dňa 07.09.2011 uviedla pripomienky, ktoré je stavebník povinný splniť v procese výstavby :
 - a) v projektovej dokumentácii stavby, v stavebných objektoch SO 08 a SO 09 je potrebné dopracovať riešenie schodísk na strechu objektov v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a navrhnuť ich v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb. a STN 74 3305:1988,
 - b) v stavebnom objekte SO 12 dopracovať pre kábelový kanál zbernú šachticu s min. pozdĺžnym sklonom 0,2 % v súlade s čl. 135 STN 38 2156:1987 a vstupmi do kanála navrhnuť v zmysle požiadavky čl. 144 normy STN 38 2156:1987, rebríky navrhnuť v súlade s STN 74 3282:1989,
 - c) v stavebnom objekte SO 15 navrhnuť vstup do vychladzovacej jamy v súlade s požiadavkami § 14 ods. 2, § 19 vyhlášky č. 59/1982 Zb., STN EN 14 396(75 6240):2004, resp. STN EN 13101(74 3280):2004,

- d) neplatnú vyhlášku č. 718/2002 Z. z. nahradiť vyhláškou č. 508/2009 Z. z. a neplatnú technickú normu STN 38 6420 nahradiť STN EN 15001-(3806429):2010, resp. STN EN 1775(38 6408):2008,
- e) realizačnú projektovú dokumentáciu stavbu je potrebné doplniť o analýzu neodstraniteľných nebezpečenstiev v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, o požiadavky na montáž zariadení v zmysle STN 12952-15:2004 a o zatriedenie prepojovacích potrubí v zmysle NV SR č. 576/2002 Z. z.,
- f) popísať regulačnú stanicu plynu, uviesť spôsob odorizácie plynu a hodnoty otváracích pretlakov zabezpečovacích zariadení podľa STN 38 6417:1999,
- g) dopracovať povrchové (blokovacie) stavy pre uzatvorenie prívodu plynu do zariadenia rýchlouzávermi.

IŽP Košice uvedené pripomienky vyhodnotil a zapracoval do podmienky č. 20 časť I. tohto rozhodnutia.

- 2) **Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu** vo svojom záväznom stanovisko č. 343/2012/S4-V-Dk zo dňa 10234/12 zo dňa 03.04.2012 uviedol podmienky pre realizáciu stavby, ktoré je stavebník povinný dodržať:
 - a) Stavebník je povinný časť stavby umiestnenú v obvode dráhy uskutočniť podľa projektovej dokumentácie overenej ÚRŽD,
 - b) pred začatím stavebných prác je stavebník povinný vykonať vytýčenie podzemných dráhových vedení a zariadení na stavenisku a zabezpečiť ochranu vytýčených vedení tak, ako určia správcovia v protokoloch z vytýčenia,
 - c) zmeny stavby oproti projektovej dokumentácii overenej ÚRŽD je možné zrealizovať iba po prejednaní týchto zmien s prevádzkovateľom dráhy a odsúhlasením ÚRŽD,
 - d) stavebník je povinný dohodnúť termín realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy a rešpektovať jeho podmienky súvisiace s prípadným vylúčením dopravy na jednotlivých koľajach,
 - e) realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná prevádzka dráhy, jej zariadení a podzemných vedení, prípadne narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa,
 - f) stavba musí byť zaistená proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou dráhy,
 - g) stavebník je povinný po dokončení stavby upraviť terén v obvode dráhy do pôvodného stavu, resp. projektom určeného stavu,
 - h) stavebník je povinný stavbu užívať a udržiavať tak, aby nebola ohrozovaná stavba dráhy a prevádzka na dráhe.

IŽP Košice uvedené pripomienky vyhodnotil a zapracoval do podmienky č. 21 časť I. tohto rozhodnutia.

- 3) **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom**, vo svojom vyjadrení č. 12/00347-2 zo dňa 22.03.2012 uviedol, že podľa predloženej akustickej štúdie hodnoty ekvivalentnej hladiny A neprekračujú prípustné hodnoty pred fasádami posudzovaných objektov (najbližšia obytná zástavba, školské zariadenie, zdravotnícke zariadenia). K prekročeniu môže dôjsť pred juhozápadnou fasádou budovy kat. č. 418/2 v areáli priemyselného parku CHEMES, pričom v akustickej štúdii sú navrhnuté odporúčania eliminácie hluku. V ďalších stupňoch realizácie stavby je potrebné zohľadniť odporúčania uvedené v predloženej akustickej štúdii.

IŽP Košice uvedenú pripomienku vyhodnotil a zapracoval do podmienky J.1.11 časť II. tohto rozhodnutia.

- 4) **Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor ŠVS**, vo svojom stanovisku č. A/2012/00275-002-TU zo dňa 07.03.2012 uviedol, že doporučuje, aby prevádzkovateľovi bolo uložené:

- a) doplniť v časti B5 na strane 6 do návrhu podmienok povolenia text „ po prečistení na odľučovači RL, KL3-1 S2 “,
- b) povinnosť rešpektovať ochranné pásma vodovodov a kanalizácií v mieste výstavby a uviesť ich v súhrnnej technickej správe predloženej PD.

IŽP Košice predmetné pripomienky vyhodnotil a zapracoval do bodu 4) časť II. a bodu 2. časť I. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
 - o udelenie súhlasu o povolení stavby zariadení veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a na ich užívanie počas skúšobnej prevádzky, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a ich užívania,
 - o udelenie súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a na ich prevádzku počas skúšobnej prevádzky, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
 - o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových a podzemných vôd
 - o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení a vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadov
 - o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany zdravia ľudí
 - o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- e) v oblasti ochrany prírody
 - o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- f) o povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia a modernizácia energetického zdroja CHEMES, a.s. Humenné – rozšírenie výroby elektrickej energie“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie

prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
2. Priemyselný park Chemes, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné
3. Mesto Humenné, zastúpené primátorkou, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
4. Slovenský pozemkový fond – Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava
5. Ing. Zuzana Faborová, IEG ISTROENERGO GROUP, a.s. Levice, Rozmarínová 4, P.O.Box 157, 934 80 Levice
6. Nexis Fibers, a.s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné
7. OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava

Na vedomie:

1. Mesto Humenné, oddelenie výstavby, územného plánu a životného prostredia, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
2. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠSOH, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
3. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠSOPaK, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
4. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠSOO, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
5. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠVS, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra č. 2/150, 066 38 Humenné
7. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠSOO, Námestie slobody 1, 71 Michalovce
8. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovska 173, 066 01 Humenné
10. Letecký úrad SR, odbor letísk, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava
11. Ministerstvo hospodárstva SR, Sekcia energetiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava
12. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Štefánikova 60, 040 01 Košice
13. VVS, a.s. OZ Humenné, Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné
14. Slovak Telekom, a.s., T – Com, Poštová 18, P.O.Box D-30, 042 10 Košice
15. SPP a.s. Bratislava, OS Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce
16. VSE a.s., OS Humenné, Družstevná 22, 066 01 Humenné
17. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
18. Obvodný úrad v Humennom, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Slovenský pozemkový fond – Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava
2. Ing. Zuzana Faborová, IEG ISTROENERGO GROUP, a.s. Levice, Rozmarínová 4, P.O.Box 157, 934 80 Levice
3. Nexis Fibers, a.s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné
4. Ing. Alenou Krátkou, IEG ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
5. Ing. Stanislavom Minárom, IEG ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
6. Ing. Evou Petrášovou, IEG ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
7. Ing. Danielom Terekom, IEG ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
8. Ing. Viliamom Valašíkom, IEG ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
9. Ing. Františkom Grúňom, IEG ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
10. Ing. Ladislavom Máčajom, IEG ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
11. Ing. Jozefom Deptom, IEG ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
12. Ing. Magdalénou Pečenou, IEG ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice
13. OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava