


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3408/770130103-Z2-SP1-Sk/855-Re

Žilina 22.09.2006



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods.3 a ods.7, § 8 ods.2 písm. a) bod 1., § 8 ods.2 písm. f) bod 1., podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 84 ods.1 a 2 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2005/1307/770130103/309-Pt zo dňa 02.06.2005, na vykonávanie činností v prevádzke „**Zberová linka (ZL), Papierenský stroj (PS2), Papierenský stroj (PS1)**“, pre prevádzkovateľa TENTO, a.s., Celulóžka 3494, 011 61 Žilina, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.08.2005.

Časť:

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povoľovania je konanie podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ:
(str.4/36 rozhodnutia číslo 2005/1307/770130103/309-Pt):

sa mení a dopĺňa:

V oblasti ochrany ovzdušia o časť:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ pre zariadenia stavby „**Modernizácia PS1**“, v súlade s § 22 ods.1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.41/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“)

V oblasti ochrany zdravia ľudí o časť:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ pre zariadenia stavby „**Modernizácia PS1**“, v súlade s § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“)

O časť Povolenie na dočasné užívanie stavby „Modernizácia PS1“ na skúšobnú prevádzku

- povoľuje sa činnosť v prevádzke – dočasné užívanie stavby „Modernizácia PS1“ na skúšobnú prevádzku podľa § 8 ods.3 a § 17 ods.1 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona, umiestnenej na pozemku parc. číslo 2896/62 v k.ú. Žilina, pozostávajúcej z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:

SO 01 Výrobný objekt 1202 – stavebné úpravy

PS 01.01 Príprava látky a konštantná časť PS

PS 01.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 01.03 ASRTP

PS 02.01 Papierenský stroj

PS 02.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 02.03 Pohon PS

PS 02.04 ASRTP

PS 02.05 Plynofikácia sušiaceho krytu

PS 03.01 Demontáže časť technológia

PS 03.02 Demontáže časť prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 03.03 Demontáže časť ASRTP

Dočasné užívanie stavby „Modernizácia PS1“ na skúšobnú prevádzku sa povoľuje do **31. decembra 2006.**

Pre dočasné užívanie stavby „Modernizácia PS1“ na skúšobnú prevádzku inšpekcia určuje tieto podmienky:

1. V lehote do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia odstrániť nedostatky zistené Inšpektorátom práce Žilina:
 - a) Zabezpečiť schodiská na stavbe bezpečnostným označením tak, aby sa dal prvý a posledný stupeň na každom ramene schodiska bezpečne rozoznať od okolitej podlahy.
 - b) Označiť potrubné rozvody na stavbe podľa druhu dopravovanej látky, podľa smeru prúdenia, dopĺňujúcimi tabuľkami a štítkami.
 - c) Vybaviť manipulačnú plošinu pri horákoch z pravej strany zábradlím.
 - d) Vybaviť regulačnú stanicu plynu predpísanou výbavou (výstražné tabuľky a nápisy, hasiaci prístroj, prevádzkový denník, prevádzkový poriadok, schéma osadenia armatúr a ďalšie náležitosti vyplývajúce z článku 5.6 STN 38 6417).
2. Odstránenie nedostatkov uvedených v bode 1. bezodkladne písomne oznámiť Inšpektorátu práce Žilina.
3. Počas skúšobnej prevádzky dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
4. Počas skúšobnej prevádzky dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.

5. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení v súlade s platnými právnymi predpismi.
6. Počas trvania skúšobnej prevádzky dodržiavať emisné limity pre znečisťujúce látky TZL, SO₂, NO_x, CO stanovené v integrovanom povolení č. 2005/1307/770130103/309-Pt zo dňa 02.06.2005.
7. Počas trvania skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené meranie emisií na zdroji znečisťovania ovzdušia pre účely preukázania dodržiavania určených emisných limitov po zábehu technológie po zmene zdroja.
8. Po skončení skúšobnej prevádzky požiada prevádzkovateľ inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
9. Ku kolaudácii predloží prevádzkovateľ nasledovné podklady:
 - projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - projektovú dokumentáciu overenú OR HaZZ v Žiline,
 - realizačný projekt,
 - atesty použitých výrobkov a materiálov podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a súvisiacich právnych predpisov,
 - doklady o výsledkoch predpísaných funkčných skúšok podľa platných právnych predpisov všetkých technických zariadení a o ich spôsobilosti na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - zaktualizovaný plán havarijných opatrení,
 - dodržiavanie kvality vypúšťaných odpadových vôd po modernizácii PS1 v zmysle platnej hospodárskej zmluvy,
 - výsledky oprávneného merania emisií na zdroji znečisťovania ovzdušia,
 - zaktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na ochranu ovzdušia vzhľadom na vykonané zmeny v technológií,
 - prevádzkový poriadok modernizovaného PS1,
 - kópie dokladov o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití),
 - geodetické zameranie celej stavby el.VN, TS, NN + jestvujúce el.VN a el.NN siete,
 - stavebný denník,
 - správu o zhodnotení skúšobnej prevádzky PS1.

V integrovanom konaní o povolení skúšobnej prevádzky stavby „Modernizácia PS1“ bola zistená zmena skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní. Jedná sa o priestor bývalého polydisk filtra, ktorý bol upravený odchyľne od projektovej dokumentácie. Podlaha nebola realizovaná ako záchytná vaňa, pretože vstup do priestoru nebol zvýšený z dôvodu prístupu vysokozdvížneho vozíka. Podlaha bola opatrená náterom odolným skladovaným látkam. Všetky látky skladované v plastových kontajneroch boli uložené v záchytných vaniach na roštoch, čím je zabránené prípadnému úniku látok na podlahu. V prípade čistenia podlahy je čistiaca voda zvedená do vpuste, ktorá ústí potrubím na nižšie poschodie do vopred prichystaného kontajnera. Toto odchylné riešenie nie je v rozpore so záujmami ochrany životného prostredia a nebude ohrozená bezpečnosť a zdravie osôb.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1307/770130103/309-Pt zo dňa 02.06.2005.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti spoločnosti Tento, a.s. zo dňa 24.05.2006 a vykonaného konania podľa § 8 ods.3 a ods.7, § 8 ods.2 písm. a) bod 1., § 8 ods.2 písm. f) bod 1. a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.41/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), v súlade s § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“), podľa § 84 ods.1 a 2 stavebného zákona, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2005/1307/770130103/309-Pt zo dňa 02.06.2005 pre prevádzku „Zberová linka (ZL), Papierenský stroj (PS2), Papierenský stroj (PS1)“, ktorou udeľuje súhlas na dočasné užívanie stavby „Modernizácia PS1“ na skúšobnú prevádzku.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk. Inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 25.05.2006 vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 01.08.2006 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 2005/1307/770130103/309-Pt pre prevádzku „Zberová linka (ZL), Papierenský stroj (PS2), Papierenský stroj (PS1)“ a nariadila ústne pojednávanie o udelenie súhlasu na dočasné užívanie stavby „Modernizácia PS1“ na skúšobnú prevádzku.

Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Inšpekcia upustila od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti, verejnosti a zúčastneným osobám, od zverejnenia žiadosti a výziev na obci, od upovedomenia cudzieho dotknutého orgánu v zmysle § 12 ods.2 písm. c), d) e) a f) z dôvodu, že žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie návrhu na vydanie povolenia dočasného užívania stavby, inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a na prevádzku už bolo vydané integrované povolenie č. 2005/1307/770130103/309-Pt zo dňa 02.06.2005.

Inšpekcia preskúmala návrh prevádzkovateľa pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 10.08.2006. Na ústnom pojednávaní účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety.

Inšpekcia v zmysle § 84 stavebného zákona v konaní o povolení dočasného užívania stavby „Modernizácia PS1“ na skúšobnú prevádzku zistila, že podmienky stavebného povolenia boli dodržané. Ku povoleniu dočasného užívania stavby sa na ústnom pojednávaní vyjadril Inšpektorát práce v Žiline. Jeho pripomienky boli zapracované do podmienok povolenia

dočasného užívania stavby. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline sa vyjadrilo písomne dňa 04.09.2006 a k vydaniu povolenia nemalo pripomienky.

Súčasťou konania bolo určenie podmienok dočasného užívania stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ pre zariadenia stavby „Modernizácia PS1“, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší a posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ pre zariadenia stavby „Modernizácia PS1“, v súlade s § 10 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom zdravotníctve.

Zároveň boli určené aj podmienky dočasného užívania stavby „Modernizácia PS1“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 84 stavebného zákona a v súvislosti s tým sa povolila podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ činnosť v prevádzke – dočasné užívanie predmetnej stavby.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia č. 2005/1307/770130103/309-Pt zo dňa 02.06.2005, ktorého súčasťou bolo povolenie dočasného užívania stavby „Modernizácia PS1“ na skúšobnú prevádzku, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva zo zákona o IPKZ a stavebného zákona a zistila, že povolením dočasného užívania stavby nebude ohrozená bezpečnosť a zdravie osôb ani životné prostredie.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o povolení na dočasné užívanie stavby „Modernizácia PS1“ na skúšobnú prevádzku, zároveň boli splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, preto bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. TENTO, a.s., Celulózka 3494, 011 61 Žilina
2. Celprojekting, s.r.o., Madačova 1, 034 01 Ružomberok
3. Mesto Žilina, Primátor mesta, 010 01 Žilina

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepny závod 01 Žilina - Čadca, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
5. Stredoslovenská energetika, a.s., Plánovanie sietí oblasť Žilina, Ul. Republiky 5, 010 47 Žilina
6. SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
7. Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina
8. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany ovzdušia
9. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna vodná správa
10. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového hospodárstva
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyol 27, 011 71 Žilina
12. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
13. Obvodný úrad v Žiline, odbor krízového riadenia, Predmestská 1613, 010 40 Žilina
14. Mestský úrad v Žiline, odd. územného plánovania a stavebného poriadku, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
15. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina