


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7248-30661/2012/Haj,Mer/571050106/Z19

Košice 30.10.2012



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, § 8 ods. 2 písm. b) bod 4, § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 a 11, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 3753-30879/2007/Mer/571050106 zo dňa 24.09.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4172-15495/2008/Haj/571050106/Z1 zo dňa 06.05.2008, č. 3660-26240/2008/Haj/571050106/Z2 zo dňa 05.08.2008, č. 7630-32316/2008/Kov/571050106/Z3 zo dňa 06.10.2008, č. 914-13720/2009/Haj/571050106/Z4 zo dňa 27.04.2009, č. 10725-12240/2010/Hut/571050106/Z5 zo dňa 26.04.2010, č. 5328-13814/2010/Haj/571050106/Z7 zo dňa 06.05.2010, č. 4325-17678/2010/Mer,Haj/571050106/Z6 zo dňa 14.06.2010, č. 6940-22792/2010/Haj/571050106/Z8 zo dňa 03.08.2010, č. 156-27363/2010/Mer/571050106/Z11 zo dňa 20.09.2010, č. 7674-28228/2010/Mil/571050106/Z9 zo dňa 27.09.2010, č. 7978-28057/2010/Haj/571050106/Z12 zo dňa 04.10.2010, č. 9043-38850/2010/Mer/571050106/Z13 zo dňa 03.01.2011, č. 4481-12681/2011/Haj/571050106/Z14 zo dňa 02.05.2011, č. 152-7061/2012/Haj/571050106/Z16

zo dňa 15.03.2012, č. 9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dňa 17.04.2012, č. 927-18768/2012/Mer/571050106/Z15 zo dňa 09.07.2012 a č. 6783-22025/2012/Mer/571050106/Z18 zo dňa 15.08.2012 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Závod Vápenka Košice“,
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **049 11 Slavec 179**

IČO: **36 198 749**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby a zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a na užívanie počas skúšobnej prevádzky, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- vyjadrenie k zámeru stavby „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“ z hľadiska vodných pomerov, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“,

umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo **151/35, 151/50, 151/52, 151/55, 151/117, 195/110, 195/111** a v stavbách **súpis. č. 727 vápenné hospodárstvo** na pozemku parc. č. 151/35, **súpis. č. 734 výstupná budova RP3** na pozemku parc. č. 151/50, **súpis. č. 736 vstupná budova RP4** na pozemku parc. č. 151/35 a **súpis. č. 740 triediareň** na pozemku parc. č. 195/110, v katastrálnom území **Železiarne**, ku ktorým má spoločnosť **Carmeuse Slovakia, s. r. o, Slavec 179, 049 11 Slavec, IČO: 36 198 749** (ďalej len „stavebník“)

vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 758, vydaného Správou katastra Košice dňa 06.07.2012,

stavebníkovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **049 11 Slavec 179**

IČO: **36 198 749**

Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby **„Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“** pod č. A/2012/10 653 - 5/II/FIL zo dňa 16.04.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2012 a záväzným stanovisko č. A/2012/19 450-2/II/FIL zo dňa 12.09.2012 udelilo súhlas k vydaniu stavebného povolenia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania vo vyjadrení č. 9195/11-3.4/ml zo dňa 28.11.2011 uviedlo, že u zmeny navrhovanej činnosti **„Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“** sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stavba **„Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“** sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 100	Zásobníky a distribúcia suroviny
SO 101	Šachtová pec č. 1
SO 102	Šachtová pec č. 2
SO 103	Šachtová pec č. 3
SO 104	Šachtová pec č. 4
SO 105	Šachtová pec č. 5
SO 106	Zásobníky nedopalů
SO 107	Triediareň vápna
SO 108	Vápenné hospodárstvo II
SO 109	Palivové hospodárstvo pre šachtové pece
SO 110	VN - rozvodňa
SO 111	Laboratórium
SO 112	Velin
SO 114	Sadové úpravy
SO 115	Oplotenie
SO 116	Úpravy v triediarni
SO 117	Úpravy vo vstupnej budove RP 4
SO 118	Úpravy vo výstupnej budove RP 3
SO 119	Úpravy vo vápennom hospodárstve
SO 120	Rozšírenie rozvodu zemného plynu
SO 121	Rozšírenie rozvodu stlačeného vzduchu
SO 122	Rozšírenie rozvodu elektrickej energie

SO 123	Rozšírenie rozvodu kanalizácie
SP 124	Rozšírenie rozvodu vody

Prevádzkové súbory:

PS 600	Zásobníky a distribúcia suroviny
PS 601	Šachtová pec č. 1
PS 602	Šachtová pec č. 2
PS 603	Šachtová pec č. 3
PS 604	Šachtová pec č. 4
PS 605	Šachtová pec č. 5
PS 606	Doprava a úprava vápna
PS 607	Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS 608	Palivové hospodárstvo pre šachtové pece
PS 609	Rozšírenie vykládky vstupných surovín a triediareň
PS 610	Napojenie na linku RP 4
PS 611	Napojenie na linku RP 3
PS 612	Napojenie na dopravné cesty vápenného hospodárstva
PS 613	Napojenie na expedíciu vápna

Súčasťou stavby **„Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“** je aj stavebný objekt SO 113 Cesty a spevnené plochy, ktorého uskutočnenie bolo povolené rozhodnutím Mesta Košice A/2012/17673-6 zo dňa 08.10.2012.

Stavba **„Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“** bude zrealizovaná v II. etapách podľa rozsahu uvedeného v súhrnnej technickej správe stavby.

Účelom uskutočnenia stavby **„Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“** je zabezpečiť výpal vápna z dolomitického vápenca v piatich súprudných regeneratívnych šachtových peciach, čím dôjde k zníženiu spotreby energií na tonu vypáleného vápna a k zníženiu emisií.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou CEMDESIGN, spol. s r.o., autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Petrom Vraždom, č. osvedčenia 1981*Z*Z2-4 a 1981*Z*5-6, Ing. Miloslavom Tarašom, PhD., č. osvedčenia 0369*A1 a 0369*I3,03*A*3-1, Ing. René Meravým Murárikom, PhD., č. osvedčenia 4513*I3, Ing. Jozefom Bališom, č. osvedčenia 1661*Z*5-6, Ing. Štefanom Baginom, č. osvedčenia 0239*Z*A2 a 0239*Z*I4, Ing. Zdeněkom Spurným, č. osvedčenia 0255*I4, Ing. Pavlom Zacharom, č. osvedčenia 2375*A*5-2, Ing. Martinom Robotom, č. osvedčenia 5141*Z*I4, Ing. Petrom Gunárom, č. osvedčenia 4117*A*5-3, Ing. Ľuboslavom Gagom, č. osvedčenia 2453*A*5-1,2,4,5, Ing. Stanislavom Chmelom, č. osvedčenia 0406*A*2-1 a špecialistom požiarnej ochrany Romanom Ravasom, overenej v tomto konaní a tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia IŽP Košice č. 7248-30661/2012/Haj,Mer/571050106/Z19 zo dňa 30.10.2012 pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a staveniska a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. V miestach križovania inžinierskych sietí je potrebná zvýšená opatrnosť a výkopové práce pre výkop ryhy je potrebné vykonávať s maximálnou opatrnosťou prípadne ručne.
4. Pri križovaní resp. súbehu vedenia s navrhovanými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti určené v STN 73 6005 Zmena a) tab.1, 2 a § 56 a 57 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike (Ochranné a bezpečnostné pásma).
5. Stavba „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“ bude napojená na jestvujúci rozvod zemného plynu naftového, stlačeného vzduchu, elektrickej energie, kanalizácie a systém riadiacich, dátových a informačných rozvodov prevádzky Závod Vápenka Košice.
6. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
7. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
8. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

9. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
10. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
12. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
13. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
14. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
15. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
16. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) a zabezpečiť dodržanie nasledovných podmienok:
 - a) zakazuje sa uložiť, ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
 - b) držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

- c) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
 - d) nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad uložiť na skládku odpadov,
 - e) držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov, a ak ich celkové množstvo počas uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok je povinný zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie, v prípade ak v dostupnosti do 50 km po komunikáciách od miesta uskutočňovania stavebných prác je prevádzkované zariadenie na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov a lebo odpadov z demolácií,
 - f) nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej osobe, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie podľa predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
17. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami. Čerpanie podzemnej vody za účelom znižovania jej hladiny (napr. pri výkopových prácach a zakladaní stavby) je možné uskutočniť len na základe povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy, ktorým bude povolené osobitné užívanie vôd v súlade s ustanoveniami vodného zákona.
18. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
19. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
20. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
21. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
22. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
23. Stavebník je povinný dokončiť stavbu v nasledovných termínoch:
I. etapu v termíne do 31.12.2013
II. etapu v termíne do 31.12.2017.
24. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska Leteckého úradu Slovenskej republiky č. 8786/2012-313-002-P/14598 zo dňa 04.09.2012 zabezpečiť, aby:

- a) najvyšší bod zásobníkov, pecí a budov vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich vrcholoch (najmä komíny, bleskozvody, anténové systémy, vzduchotechnika, reklamné zariadenia a pod.), ostatných stavebných objektov a zariadení umiestnených v riešenom území a stavebné mechanizmy použité pri výstavbe svojou najvyššou časťou pri maximálnej výške zdvihu neprekročia nadmorskú výšku 297,50 m n.m.Bpv, t. j. cca 77,50 m nad terénom (ochranné pásmo okrskového prehľadového rádiolokátora TAR/SRE/KZ),
 - b) minimálne 60 dní pred začatím stavby boli Leteckému úradu Slovenskej republiky predložené k odsúhlaseniu typy zdvíhacích stavebných mechanizmov použitých pri výstavbe, a to spolu s údajmi ich maximálnych výšok (veža, tiahlo, maximálny zdvih).
25. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky uvedené v súhlase Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 6564/2012/S4-V-Kk zo dňa 28.08.2012:
- a) časť stavby umiestnenej v obvode dráhy uskutočniť tak, ako je uvedené v projektovej dokumentácii stavby (SO 116 a PS 609) vypracovanej v júni 2012 a overenej Úradom pre reguláciu železničnej dopravy,
 - b) pred začatím prác prerokovať postup výstavby, spôsob ochrany stavby dráhy a dopravy na dráhe počas výstavby a prípadné nároky na obmedzenie koľajovej dopravy s pracovníkom zodpovedným za prevádzku vlečky v Závode Vápenka Košice,
 - c) časť stavby umiestnenej v obvode dráhy realizovať s opatrnosťou primeranou prevádzke na vlečkovej koľaji č. K320 a pri uskutočňovaní stavby je povinný vykonať také opatrenie, aby nenarušil stavbu dráhy a neohrozil ani neobmedzil koľajovú prevádzku nad dohodnutý rozsah (priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor) a zabezpečiť udržiavanie poriadku na pracovisku a priebežne vykonávať také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu ľudí pohybujúcich sa na stavenisku,
 - d) zmeny stavby (zmeny technického riešenia častí stavby umiestnených v obvode dráhy) oproti overenej projektovej dokumentácii môže uskutočniť iba s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa dráhy a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy.
26. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby zabezpečiť ochranu drevín (stromov a krovitých porastov) v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a to najmä:
- a) pri realizácii stavebných prác zabezpečiť komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením a v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality,
 - b) prítomné dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí resp. k ich odumretiu,
 - c) výrub drevín vykonať v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí mesta Košice č. A/2012/09599-3 zo dňa 06.03.2012.
27. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., k projektovej dokumentácii stavby č. 2775/3/2012 zo dňa 27.07.2012 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri a uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok:

- a) v projektovej dokumentácii stavby (ďalej len „PD“) v súlade s § 9 vyhlášky č.59/1982 Zb. doplniť potrebu vstupu pracovníkov do tunela v SO 100 a prípadné riešenie ich bezpečného úniku z predĺženého tunela,
- b) v PD doplniť riešenie a návrh schodísk v SO 100 v súlade s požiadavkami STN 73 4130:1985,
- c) všetky voľné okraje schodísk, pochôdnych plôch, plošín, lávok musia byť vybavené zábradlím v súlade s § 17 ods. 2, § 26 vyhlášky č. 59/1982 Zb. a výšku a výplň týchto zábradlí je potrebné navrhnuť v súlade s požiadavkami čl. 26 a 33 STN 74 3305:1988,
- d) roštové podlahy plošín a lávok musia spĺňať požiadavky § 25 ods. 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
- e) zasklené steny v SO 111 a SO 112 musia spĺňať požiadavky čl. 12 STN 74 3305:1988.
- f) v PD v súlade s § 9 vyhlášky č.453/2000 Z. z. doplniť typ a parametre výťahu medzi šachtovými pecami č. 4 a 5,
- g) v PD v rozsahu podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. doplniť základné technické údaje plynovej časti technologického zariadenia vrátane požiadaviek na skúšky zariadenia v zmysle uvádzaného predpisu,
- h) v PD doplniť údaje o inertizačnej stanici s médiom CO₂ (pôvodná a nová časť),
 - i) v dokumente „Ochrana pred výbuchom“ použiť platné predpisy STN EN 60079-10-1, STN EN 60079-10-2,
- j) v protokole o určení vonkajších vplyvov doplniť zdokumentovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov (dispozičný výkres s rozmermi stanovených zón okolo zdrojov úniku, uvažovaná hrúbka vrstvy usadeného prachu, pre ktorý je uvedená teplota vznietenia – nutný parameter pri návrhu zariadenia - pre lignátový prach nie je uvedená) a horľavých plynov (analýza vetrania pre každý zdroj úniku, dispozičný výkres stanovených zón okolo zdrojov úniku) a zakresliť rozsah priestorov s nebezpečenstvom požiaru v zmysle podľa STN EN 60079-10-1, STN EN 60079-10-2, STN 33 2000-5-51:2010 čl.N1.3.2,
- k) zosúladiť údaje uvedené v protokole o určení vonkajších vplyvov a tabuľku č. 7 vonkajších vplyvov (v protokole o určení vonkajších vplyvov, v časti 6. rozdelenie priestorov je pre 3.6 definovaný priestor aj s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov, v tabuľke 7 vonkajších vplyvov je však stanovený už len vplyv BE2 nebezpečenstvo požiaru, pre rozvody so zemným plynom sú definované priestory s nebezpečenstvom výbuchu označené ZONA 22, čo nie je v súlade s STN EN 60079-10-1 (ZONA 2)),
- l) v protokole o určení vonkajších vplyvov doplniť rozmery ZONY s nebezpečenstvom výbuchu v priestore 7.1 v súlade STN EN 60079-10-1,
- m) V PD, časť elektro doplniť riešenie ochrany pred atmosférickou elektrinou vonkajších potrubných rozvodov v súlade s STN EN 62305-3,
- n) v PD vo všetkých častiach, kde sa riešia zariadenia nad 1000V AC pre vn zariadenia v sieti 6 kV navrhnuť ochranu živých častí podľa STN EN 61936-1,
- o) v PD SO 122 Rozšírenie rozvodu elektrickej energie, C.8 Vonkajšie silnoprúdové rozvody zosúladiť požiadavku na min. vzdialenosť pri súbehu resp. križovaní vn a nn káblov podľa STN 34 1050 čl.171c, 172a (navrhnutá vzdialenosť 15 cm je nedostatočná bez oddelenia nehorľavou, oblúku odolávajúcou prepážkou (min. 25 cm pri oddelení bez prepážky v celej trase súbehu resp. križovania),
- p) z PD PS601 až 603 D.3 Elektrozariadenia vn, PS 607 , PS 608 nie je zrejmé podľa akých kritérií je návrh uzemnenia vykonaný (pre vn zariadenia pri návrhu uzemnenia z hľadiska dodržania dotykových a krokových napätí sa uvažuje v sieti s rezonančne

uzemneným neutrálnym bodom s vypnutím vn už pri 1. zemnom spojení do 1,1 s, v realizačnom stupni potvrdiť tento spôsob prevádzky v napájacej ES písomným zápisom od prevádzkovateľa siete, zároveň je neadekvátne použitá STN 33 3201 (podľa podmienok STN EN 61936-1 a STN EN 50522 sa použitie týchto noriem nekombinuje zároveň s STN 33 3201),

- q) v PD PS601 až 603, PS 608 D.3 Elektrozariadenia vn definovať spôsob ochrany pred UEP a napäťovú sústavu pre obvody s AC napätím 35V, STN 33 2000-4-41, STN EN 61140,
- r) v realizačnej PD je potrebné k riešeniu ochrany pred bleskom a pred poškodením od elektromagnetických impulzov z blesku doplniť analýzu rizika, na základe ktorej je stanovená trieda LPS, stanovenie zón bleskovej ochrany LPZ a stanoviť min. parametre (U_p , U_c , I_{imp} , I_n) zvodíčov SPD (pre typ I (10/350us), II a III (8/20us)) podľa bleskových prúdov v mieste ich inštalácie na rozhraní zón LPZ pre elektroinštaláciu (silnopráúdovú a slabopráúdovú) podľa STN EN 62305-1, -4, pre stanovenú triedu LPS návrh bleskozvodu doplniť aj pohľadmi, rezmi dokladujúcimi poskytnutý ochranný priestor zachytávacej sústavy aj vo vzťahu k priestorom s nebezpečenstvom výbuchu na zariadení, aby bolo zrejmé splnenie požiadaviek STN EN 62305-3 čl.D (LPS min. II tr. pre objekty s nebezpečenstvom výbuchu, všetky časti vonkajšieho LPS sa majú nachádzať min. 1 m od ZON s výbuchom resp. zohľadniť spôsob vyhotovenia spojov), atď.,
- s) v realizačnej PD je potrebné stanoviť zaradenie riešeného technického zariadenia elektrického do skupiny VTZ a podskupiny podľa § 4 a prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
- t) v realizačnej PD vyznačiť stanovené vonkajšie vplyvy a priestory s nebezpečenstvom výbuchu v dispozičných schémach elektroinštalácie pre identifikáciu umiestnenia elektrických zariadení (STN 33 2000-5-51:2010 čl.N1.3.2),
- u) konštrukčná dokumentácia vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A (vn zariadenia a súvisiace nn zariadenie, elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru, vrátane ochrany pred atmosférickou a statickou elektrinou) a vyhradeného technického zariadenia plynového v súlade s ustanovením § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) musí byť predložená na posúdenie oprávnenej právnickej osobe,
- v) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skup. A (vn zariadenia a súvisiace nn zariadenie, elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru, vrátane ochrany pred atmosférickou a statickou elektrinou), na vyhradenom technickom zariadení plynovom a vyhradenom technickom zariadení tlakovom (vzdušníky) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,.
- w) pracovné prostriedky – stroje a technické zariadenia (PS 600 Zásobníky a distribúcia suroviny, PS 601 až PS 605 Šachtové pece, PS 606 Doprava a úprava vápna, PS 610, 611 Napojenie na linku RP3, RP4, PS 612 Napojenie na dopravné cesty vápenného hospodárstva, PS 613 Zásobníky vápna II. a napojenie na expedíciu vápna), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,

- x) pred uvedením strojových a technických zariadení (PS 600 Zásobníky a distribúcia suroviny, PS 601 až PS 605 Šachtové pece, PS 606 Doprava a úprava vápna, PS 610, 611 Napojenie na linku RP3, RP4, PS 612 Napojenie na dopravné cesty vápenného hospodárstva, PS 613 Zásobníky vápna II. a napojenie na expedíciu vápna) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.,
 - y) technické zariadenia tlakové (tlakové nádoby – vzdušníky, expanzné nádoby a ich bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a pri ich uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,
 - z) technické zariadenie zdvíhacie (výt'ah) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 571/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a pri jeho uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
28. Stavebník je povinný podľa stanoviska spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len „USSK“) zo dňa 09.10.2012:
- a) podľa § 4 ods. 8 zákona č. 261/2002 Z. z. poskytnúť spoločnosti USSK informácie potrebné na zohľadnenie charakteru a rozsahu celkového nebezpečenstva závažnej priemyselnej havárie,
 - b) zabezpečiť, aby všetky vypúšťané odpadové vody a vody z povrchového odtoku spĺňali kvalitatívne požiadavky určené kanalizačným poriadkom USSK,
 - c) v lehote do 31.12.2013 vyriešiť vykládku vápenca tak, aby nebola obmedzovaná premávka na jestvujúcej ceste S 007,
 - d) v lehote do 30.06.2013 vyčistiť a opraviť jestvujúcu cestu S 007,
 - e) pri odstavovaní a likvidácii pôvodných rotačných pecí zabezpečiť, aby sa úmerne nárastu množstva vôd z povrchového odtoku z nových častí zmenšila plocha odvodu vôd z povrchového odtoku z existujúcich a odstraňovaných častí, a to z dôvodu nárastu množstva odvádzaných vôd z povrchového odtoku a kapacity kanalizačnej siete USSK,
 - f) v prípade potreby zvýšenia odberu elektrickej energie od USSK zabezpečiť doplnenie infraštruktúry v rozvodni T10/20, ktorá je v majetku USSK, t. j. doplniť 1 ks transformátora 110 kV/6kV s vyzbrojením nového 110 kV poľa a 6 kV kobky vrátane potrebnej kabeláže, pričom táto investícia musí byť hrazená v plnom rozsahu z prostriedkov stavebníka, prípadne podľa dohody,
 - g) plánovaný termín realizácie prác oznámiť USSK písomne 21 dní vopred,
 - h) pri prácach v blízkosti inžinierskych sietí vo vlastníctve USSK požiadať o dozor zo strany USSK,
 - i) pred začatím stavebných prác vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v dotknutom území, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť od USSK písomné „Povolenie na zemné práce“ v prípade vykonávania výkopových prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK,
 - j) v prípade zásahu do územia USSK pri montáži vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v dotknutom území, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť písomný súhlas od USSK (oddelenie Obchodné a majetkové právo USSK),
 - k) jednu sadu projektu pre stavebné povolenie, realizáciu stavby, skutočného vyhotovenia stavby a komplexné porealizačné zameranie v systéme MSS USSK – Jadran v jednom výťlačku a forme CD/DVD, typ súborov DWG-DOC- XLS (podľa smerníc USSK

č. USM/0129 a č. USM/0131) doručiť na odbor ITES USSK a odovzdať do registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK.

29. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku resp. kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktoré bude vydané na základe písomného návrhu stavebníka.
30. Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
31. Stavebník je povinný v súlade s ust. § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice žiadosť o povolenie dočasného užívania stavby resp. jej časti na skúšobnú prevádzku, o ktorej IŽP Košice rozhodne v samostatnom konaní po dohode s dotknutými orgánmi a určí podmienky na jej vykonávanie.
32. V žiadosti na vydanie rozhodnutia na dočasné užívanie stavby resp. jej časti na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby resp. jej časti oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice v tomto konaní a k žiadosti doloží doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a:
 - a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v súlade s overenou projektovou dokumentáciou stavby a platnými technickými normami (napr. doklady o výsledkoch skúšok vodotesnosti kanalizácie resp. tlakové skúšky vodovodného potrubia, zápis o prepláchnutí a dezinfikovaní novej vodovodnej prípojky a nových rozvodov pitnej vody a pod.),
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa vyhlášky č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 436/2008 Z. z v znení neskorších predpisov,
 - f) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

- h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - i) rozhodnutie, ktorým bude povolené užívanie stavebného objektu SO 113 – Cesty a spevnené plochy (prípadne jeho časti) stavby „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“.
33. Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k návrhu pripojiť:
- a) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
 - b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky,
 - c) evidenciu o nakladaní s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení a zneškodnení,
34. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorými bude preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
35. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

IŽP Košice námietkam a pripomienkam účastníka konania U. S. Steel Košice, s.r.o. k uskutočneniu stavby „**Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice**“ **vyhovuje** v plnom rozsahu. Ostatní účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „**Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice**“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

V časti I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa za bod 2.13 dopĺňajú body **2.14, 2.15., 2.16, 2.17** s nasledovným znením:

2.14 Rozšírenie vykládky vstupných surovín a triediaren

Vápenec a dolomitický vápenec je skladovaný na hrebeňovej skládke. Dopravu na hrebeňovú skládku zabezpečuje pásový dopravník cez vibračný podávač s triediacim roštom. Z hrebeňovej skládky sú suroviny dopravené do triediarne, kde sa materiál vytriedi, pričom podsitná frakcia 0 - 15 mm resp. 0 - 30 mm je dopravovaná do existujúcich zásobníkov objemu (100 m^3 , odkiaľ bude plnená do železničných vagónov a do nákladných automobilov. Plnenie zo zásobníkov do automobilov je riešené cez plniacu hubicu odprášenú integrovaným filtrom FI 10.74 s tlakovzdušnou regeneráciou, garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 20 mg.m^{-3} a projektovaným objemovým prietokom $1500 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$. Prašná vzdušina od násypníka pásového dopravníka BC 10.17 je odvádzaná na odprášenie do filtra FI 10.73 s tlakovzdušnou regeneráciou, garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 20 mg.m^{-3} a projektovaným objemovým prietokom $3000 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$ a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výdychom.

2.15 Zásobníky a distribúcia suroviny

Surovina pre šachtové pece je skladovaná v zásobníkoch tak ako je uvedené v tabuľke:

zásobník	objem	zrinitosť	materiál
BI 10.24	400 m^3	60 – 120 mm	vápenec
BI 10.25	400 m^3	30 – 60 mm	vápenec
BI 10.26	400 m^3	60 – 120 mm	dolomitický vápenec
BI 10.27	400 m^3	30 – 60 mm	dolomitický vápenec

Vápenec a dolomitický vápenec 30 - 120 mm je po odtriedení dopravený šikmým pásovým dopravníkom BC 10.14 cez triedič, kde sa surovina roztriedi na frakciu 30 - 60 mm a 60 - 120 mm a následne je cez sklzy dopravený do príslušného zásobníka. Triediče sú zakrytované, zásobníky sú odprašované násadovými filterami (bez výsypky).

Odber suroviny do prevádzkových zásobníkov šachtových pecí sa vykonáva pomocou vibračných podávačov a pásových dopravníkov BC 10.32 a BC 10.33.

Pásové dopravníky BC 10.03, BC 10.04, BC10.20, BC 10.44 a BC 10.45 sú zakapotované a prašná vzdušina z presypov dopravných pásov je odvádzaná na odprášenie do samostatných látkových filtrov F10.71, F10.72, F10.75, FI 10.80, FI 10.81 s tlakovzdušnou regeneráciou, garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 20 mg.m^{-3} a projektovaným objemovým prietokom $1500 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$ a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výdychom.

Prašná vzdušina zo zásobníkov BI 10.24, BI 10.25, BI 10.26, BI 10.27 je odvádzaná na odprášenie do samostatných látkových filtrov FI 10.76, FI 10.77, FI 10.78, FI 10.79 s tlakovzdušnou regeneráciou, garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 20 mg.m^{-3} a projektovaným objemovým prietokom $1500 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$ resp. $3000 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$ a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výdychom.

2.16. Regeneratívne šachtové pece č. 1 – 5

Regeneratívne šachtové pece č. 1 – 5 typu Synthetis 70 (ďalej len „šachtové pece“) s projektovanou kapacitou 300 t za deň páleného vápna pre jednu pec sú konštrukčne riešené ako súprudné regeneratívne dvojšachtové pece. Technologický celok šachtovej pece pozostáva z dvoch prevádzkových zásobníkov o objemoch 45 m^3 materiálu pre zrinitosti 30 - 60 mm a 60 - 120 mm, váženého zásobníka uloženého na tenzometrických snímačoch, skipového výťahu, ktorým sa odvážený materiál dopraví do hornej časti pece, rozdeľovacieho sklzu s klapkami, cez ktorý sa programovo plní jedna alebo druhá šachta. Páliaci proces

prebieha v nižšej časti šachty cca 10 min a následne sa páliaci proces prepne a prebieha v druhej šachte. V spodnej časti pece je odoberacie zariadenie vypáleného vápna, ktoré vypadáva do ihlanovej výsypky. Každá šachta má samostatné odoberacie zariadenie a ihlanovú výsypku, ktorá je ukončená uzáverom napojeným na zásobník, z ktorého je vibračným podávačom vypálené vápno dopravené na pásový dopravník do prevádzkového súboru PS 606 Doprava a úprava vápna.

Na výrobu tepla potrebného na vypálenie kusového vápenca sa ako palivo používa práškové uhlie (samostatne) alebo v zmesi s biomasou (pomere 60 : 40), ktoré je spaľované v sústavách 22 horákov umiestnených v každej šachte pece. Na zapalovanie pece sa používa ako palivo zemný plyn naftový.

Odpadové plyny vznikajúce pri výpale vápna z jednotlivých šachtových pecí sú odvádzané na odprášenie do látkových filtrov pre každú šachtovú pec samostatne s regeneráciou filtračných hadíc systémom Jet-Pulze, garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 10 mg.m⁻³ a projektovaným objemovým prietokom 56 000 m³.h⁻¹ a po odprášení sú vypúšťané do ovzdušia komínmi o výške 55 m pre každú pec samostatne.

Zachytené odprašky sú zhromažďované vo výsypke a pneumatically dopravované do zásobníka odpraškov.

2.17 Doprava a úprava vápna zo šachtových pecí č. 1 až č. 5

Dopravu vypáleného vápna zo šachtových pecí do triediacej a drviacej stanice zabezpečujú dva pásové dopravníky, pričom jedným dopravníkom je dopravované vápno z pecí č. 1 až 3 a druhým dopravníkom je dopravované dolomitické vápno z pecí č. 4 a 5. Každý druh vápna je triedený a drvený samostatne. Pre dopravu vápna do zásobníkov z RP4 je zabezpečená doprava vypáleného vápna pomocou existujúcich dopravných pásov do zásobníkov vápna umiestnených v SO Vápenné hospodárstvo.

Nedopálené vápno vznikajúce pri nábehu a odstávke pece je dopravované pásovým dopravníkom do samostatného zásobníka o objeme 100 m³, z ktorého je priebežne nakladané do nákladných áut a odvázané na ďalšie spracovanie.

Prašná vzdušnina zo zásobníkov podsitnej frakcie 0-3mm BI 0616 a BI 0630 je odvádzaná na odprášenie do samostatných látkových filtrov FI 06.69 a FI 06.77 s tlakovzdušnou regeneráciou, garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 20 mg.m⁻³ a projektovaným objemovým prietokom 1500 m³.h⁻¹ a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výdychom.

Prašná vzdušnina zo zásobníka nedopal BI 06.02 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtrov FI 06.61 s tlakovzdušnou regeneráciou, garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 20 mg.m⁻³ a projektovaným objemovým prietokom 1500 m³.h⁻¹ a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výdychom.

Prašná vzdušnina z pásových dopravníkov BC 0605, BC 0606, BC 0613, BC 0614, BC 0612, BC 0628, BC 0627, BC 0632, BC 0626, BC 0618, PS Doprava a úprava vápna je odvádzaná na odprášenie do samostatných látkových filtrov FI 06.63, FI 06.64, FI 06.65, FI 06.66, FI 06.67, FI 06.68, FI 06.70, FI 06.71, FI 06.73, FI 06.74, FI 06.75, FI 06.76, FI 06.78, FI 06.79, s tlakovzdušnou regeneráciou, garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 20 mg.m⁻³ a projektovaným objemovým prietokom 1500 m³.h⁻¹ a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výdychom.

Prašná vzdušnina vznikajúca pri plnení nedopal pomocou plniacej hubice LS 0604 a pri plnení podsitnej frakcie pomocou plniacej hubice LS 0620 je odvádzaná na odprášenie do samostatných látkových filtrov FI 06.62, FI 06.72 s garantovanou výstupnou

koncentraciou TZL 20 mg.m⁻³ a projektovaným objemovým prietokom 1500 m³.h⁻¹ a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výduchom.

2) Do časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa dopĺňajú body 3.8 a 3.9 s nasledovným znením:

3.8 Prevádzkovateľ nesmie prekročiť povolenú výrobnú kapacitu 1810 t vápna za deň.

3) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa za bod 1.11 dopĺňajú body 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 s nasledovným znením:

1.12 Emisné limity pre znečisťujúce látky zo súprudných regeneratívnej šachtovej pece bez spalovania odpadov:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťahné podmienky
šachtová pec č. 1	komín č. 1	TZL SO ₂ NO _x	20 200 500	1), 2) 1), 3) 1), 2)
šachtová pec č. 2	komín č. 2			
šachtová pec č. 3	komín č. 3			
šachtová pec č. 4	komín č. 4			
šachtová pec č. 5	komín č. 5			

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 10 %.

2) Emisný limit považuje za dodržaný ak žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu; neistota merania nesmie byť vyššia ako 20 % pre účely zistenia údajov o dodržaní určených EL a 30 % pre účely zistenia údajov o hmotnostných tokoch.

1.13 Emisné limity pre technologické zariadenia nespáľujúce palivá a emitujúce TZL:

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií *)	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťahné podmienky
Pásový dopravník BC 10.03 filter FI 10.71	Nový výdych	TZL	20	1), 2)
Pásový dopravník BC 10.04 filter FI 10.72	Nový výdych	TZL	20	1), 2)
Pásový dopravník BC 10.20 filter FI 10.75	Nový výdych	TZL	20	1), 2)
Zásobník vápenca 60-120mm (strop zásobníka BI 10.24) filter FI 10.76	Nový výdych	TZL	20	1), 2)
Zásobník vápenca 30-60mm (strop zásobníka BI 10.25) filter FI 10.77	Nový výdych	TZL	20	1), 2)
Zásobník dolomitu 30-60mm (strop zásobníka BI 10.26) filter FI 10.78	Nový výdych	TZL	20	1), 2)

Zásobník dolomitu 60-120mm (strop zásobníka BI 10.27) filter FI 10.79	Nový výdech	TZL	20	1), 2)
Pásový dopravník BC 10.44 filter FI 10.80	Nový výdech	TZL	20	1), 2)
Pásový dopravník BC 10.45 filter FI 10.81	Nový výdech	TZL	20	1), 2)
Zásobník nedopalu BI 06.02 filter FI 06.61	Nový výdech	TZL	20	1), 2)
Plnenie nedopalu (plniaca hubica aká LS 06.04) filter FI 06.62	Nový výdech	TZL	20	1), 2)
Pásové dopravníky BC 06.05, BC 06.06, BC 06.13, BC 06.14, BC 06.12, BC 06.28, BC 06.27, BC 06.32, BC 06.26, BC 06.18 filtre FI 06.63, FI 06.64, FI 06.65, FI 06.66, FI 06.67, FI 06.68, FI 06.70, FI 06.71, FI 06.73, FI 06.74, FI 06.75, FI 06.76, FI 06.78, FI 06.79	Nový výdech Nový výdech Nový výdech Nový výdech Nový výdech Nový výdech Nový výdech Nový výdech Nový výdech Nový výdech Nový výdech Nový výdech Nový výdech Nový výdech	TZL	20	1), 2)
Zásobník podsitného vápna BI 0616 filter FI 06.69	Nový výdech	TZL	20	1), 2)
Zásobník podsitného dolomitu BI 0630 filter FI 06.77	Nový výdech	TZL	20	1), 2)
Plnenie podsitného vápna a dolomitu (plniaca hubica aká LS 06.20) filter FI 06.72	Nový výdech	TZL	20	1), 2)
Plnenie automobilov zo zásobníkov vápencom frakcia 0- 15 mm, resp. 0-30mm (plniaca hubica LS 10.18) - filter FI 10.74	Nový výdech	TZL	20	1), 2)

- 4) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa za bod 1.14 dopĺňa bod 1.15 s nasledovným znením:**

- 1.15 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických diskontinuálnych meraní na energetických zariadeniach prevádzky, tak ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia. Správu o oprávnenom meraní predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania. Správy z merania je povinný uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní:

Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: šachtová pec č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 Miesto merania: komín č. 1 až č. 5				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
SO ₂	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	4)
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	5)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	6)

Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Vid' tabuľka bod B 1.13 časť II. integrovaného povolenia Miesto merania: Výduchy o výške Vid' tabuľka bod B 1.13 časť II. integrovaného povolenia				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)

*) HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MPŽPaRR SR č. 363/2010 Z. z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí (ďalej len „vyhláška MPŽPaRR SR č. 363/2010 Z. z.“).

- Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT alebo šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného HT. Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
- Metóda – manuálna gravimetrická – izokinetický odber, metodika STN EN 13284 – 1 (83 4631), STN ISO 9096.
- Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia, elektrochemický princíp, metodika STN ISO 7935, ISO 11042-1, manuálne titrácia, metodiky ISO 7934 STN 83 4711.
- Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia, elektrochemický princíp, metodika STN ISO 10 849, manuálne fotometria alkalimetrická titrácia, metodiky STN ISO 11564, OTN ŽP 2 026, OTN ŽP 2 027.
- Metóda - prístrojové NDIR, NDUV metodika STN EN 15058, elektrochemický princíp, metodika STN ISO 12 039, manuálne GC separácia, redukcia na CH₄, FID analyzátor metodika STN ISO 8186.

5) V časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa za bod 1.22 dopĺňajú body 1.23 až 1.26 s nasledovným znením:

- 1.23 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie oprávnených meraní za účelom preukázania dodržiavania určených emisných limitov v bodoch B.1.12 a B.1.13 časť II. integrovaného povolenia. Termín vykonania týchto meraní je prevádzkovateľ povinný oznámiť na IŽP Košice najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.
- 1.24. Prevádzkovateľ v prípade, ak sa jednorazovým diskontinuálnym oprávneným meraním vykonaným počas skúšobnej prevádzky preukáže, že hmotnostný tok niektorých zo znečisťujúcich látok uvedených v bode B.1.12 časť II. integrovaného povolenia presiahne desaťnásobok limitného hmotnostného toku, je povinný zabezpečiť inštaláciu automatizovaného meracieho systému a jeho prevádzku za účelom preukázania dodržania emisných limitov a množstva vypúšťaných emisií najneskôr do 1 roka od uvedenia zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalého užívania.
- 1.24 Prevádzkovateľ je povinný podať žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia na IŽP Košice najneskôr dve mesiace pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa stavebného zákona za účelom:
- udelenia súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení trvalej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
 - udelenia súhlasu na vydanie resp. zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
- 1.25 Prevádzkovateľ je povinný ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu J.1.24 integrovaného povolenia predložiť:
- správu z diskontinuálneho oprávneného merania vykonaného podľa bodu J.1.23 tohto rozhodnutia,
 - aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.
- 1.26 Prevádzkovateľ je povinný najneskôr k dátumu podania žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu J.1.24 tohto rozhodnutia predložiť na OÚ ŽP Poprad „Návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok“ podľa § 12 ods. 15 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. so žiadosťou o schválenie tohto postupu.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“ podľa stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, § 8 ods. 2 písm. b) bod 4, § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 a 11, § 8 ods. 2 písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Závod Vápenka Košice“ na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Carmeuse Slovakia, s.r.o., 049 11 Slavec 179, doručenej a IŽP Košice dňa 10.07.2012.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby a zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a na užívanie počas skúšobnej prevádzky, podľa § 8 ods. 2 písm.

- a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o vyjadrenie k zámeru stavby „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“ z hľadiska vodných pomerov, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- e) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „**Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice**“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 663,50 eur podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z.

- o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

- b) výpis z listu vlastníctva č. 758 zo dňa 06.07.2012,

- c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 06.07.2012,

- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Stavba „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“ je umiestnená na pozemkoch parc. číslo 151/35, 151/50, 151/52, 151/55, 151/117, 195/110, 195/111 a v stavbách súpis. č. 727 vápenné hospodárstvo na pozemku parc. č. 151/35, súpis. č. 734 výstupná budova RP3 na pozemku parc. č. 151/50, súpis. č. 736 vstupná budova RP4 na pozemku parc. č. 151/35 a súpis. č. 740 triediareň na pozemku parc. č. 195/110, v katastrálnom území Železiarne, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 758, vydaného Správou katastra Košice dňa 06.07.2012.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „**Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice**“ pod č. A/2012/10 653 - 5/II/FIL zo dňa 16.04.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2012 a záväzným stanovisko č. A/2012/19 450-2/II/FIL zo dňa 12.09.2012 udelilo súhlas k vydaniu stavebného povolenia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania vo vyjadrení č. 9195/11-3.4/ml zo dňa 28.11.2011 uviedlo, že u zmeny navrhovanej činnosti „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“ sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie nemá charakter podstatnej zmeny v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice upustil v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ od zverejnenia podanej žiadosti (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli).

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7248-21042/57/2012/Haj,Mer zo dňa 22.08.2012, doručeným dňa 25.08.2012. IŽP Košice súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona ako špeciálny stavebný úrad listom č. 7248-21042/57/2012/Haj,Mer zo dňa 22.08.2012 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 v spojení s § 140a stavebného zákona. Oznámenie o začatí konania bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené v dňoch 24.08.2012 až 27.08.2012.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil na deň 12.10.2012 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním,

na ktorom sa prerokovala žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka vrátane doložených príloh a vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov k predloženej žiadosti a projektovej dokumentácii stavby.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- mesto Košice, stanovisko č. A/2011/19102-2 zo dňa 17.09.2012,
- mestská časť Košice – Šaca, stanovisko č. 1097-2/2012/Iž zo dňa 20.07.2012 a č. 1361-2/201/Iž2 zo dňa 20.09.2012,
- mesto Košice, stavebný úrad, rozhodnutie o umiestnení stavby č. A/2012/10653-5/II/FIL zo dňa 16.04.2012 a záväzné stanovisko č. A/2012/19450-2/II/FIL zo dňa 12.09.2012,
- mesto Košice, orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, rozhodnutie č. A/2012/09599-3 zo dňa 06.03.2012,
- mesto Košice, špeciálny stavebný pre miestne a účelové komunikácie, rozhodnutie č. A/2012/17673-6 zo dňa 08.10.2012,
- Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVS, vyjadrenie č. ŠVS/2012/564 zo dňa 17.09.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, vyjadrenie č. ŠSOH 2012/02308-2 zo dňa 03.09.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, vyjadrenie č. ŠSOO 2012/02309-2 zo dňa 14.09.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OPaK 2012/0233-2/Sep zo dňa 28.08.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSMER, vyjadrenie č. 2012/01952-2 zo dňa 30.07.2012,
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 2775/3/2012 zo dňa 27.07.2012,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. ORHZ-KE3-93-006/2012 zo dňa 28.08.2012,
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. KRHZ-KE-OPP-1315-001/2012 zo dňa 06.08.2012 a č. KRHZ-KE-OPP-1315-004/2012 zo dňa 25.09.2012,
- Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, vyjadrenie č. 9195/11-3.4/ml zo dňa 28.11.2011,
- Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, vyjadrenie č. 4629/2012/S4-V-Kk zo dňa 09.07.2012 a č. 7945/2014/S4-V-Kk zo dňa 08.10.2012, súhlas č. 6564/2012/S4-V-Kk zo dňa 28.08.2012,
- Letecký úrad Slovenskej republiky, vyjadrenie č. 7650/2012/313-002-P/11469 zo dňa 30.07.2012 a č. 8786/2012-313-002-P/14598 zo dňa 04.09.2012,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 2012/03785-02/PPL/Cho zo dňa 13.07.2012,
- U. S. Steel Košice, s.r.o., stanovisko zo dňa 09.10.2012,
- stanovisko stavebníka zo dňa 15.10.2012.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod

Vápenka Košice“ boli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1) U. S. Steel Košice, s.r.o. v stanovisku zo dňa 09.10.2012 uviedol, že súhlasí s uskutočnením stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie za dodržania nasledovných podmienok:

- a) podľa § 4 ods.8 zákona č. 261/2002 Z. z. je potrebné poskytnúť USSK informácie potrebné na zohľadnenie charakteru a rozsahu celkového nebezpečenstva závažnej priemyselnej havárie,
- b) všetky vypúšťané odpadové vody a vody z povrchového odtoku musia spĺňať kvalitatívne požiadavky určené kanalizačným poriadkom USSK,
- c) v lehote do 31.12.2013 vyriešiť vykládku vápenca tak, aby nebola obmedzovaná premávka na jestvujúcej ceste S 007,
- d) v lehote do 30.06.2013 vyčistiť a opraviť jestvujúcu cestu S 007,
- e) pri odstavovaní a likvidácii pôvodných rotačných pecí je potrebné zabezpečiť, aby sa úmerne nárastu množstva vôd z povrchového odtoku z nových častí zmenšila plocha odvodu vôd z povrchového odtoku z existujúcich a odstraňovaných častí, a to z dôvodu nárastu množstva odvádzaných vôd z povrchového odtoku a kapacity kanalizačnej siete USSK,
- f) v prípade potreby zvýšenia odberu elektrickej energie od USSK je potrebné zabezpečiť doplnenie infraštruktúry v rozvodni T10/20, ktorá je v majetku USSK, t.j. doplniť 1 ks transformátora 110 kV/6kV s vyzbrojením nového 110 kV poľa a 6 kV kobky vrátane potrebnej kabeláže, pričom táto investícia musí byť hradená v plnom rozsahu z prostriedkov stavebníka, prípadne podľa dohody,
- g) plánovaný termín realizácie prác je potrebné oznámiť USSK písomne 21 dní vopred,
- h) pri prácach v blízkosti inžinierskych sietí vo vlastníctve USSK je potrebné požiadať o dozor zo strany USSK,
- i) v prípade vykonávania výkopových prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK je potrebné pred začatím stavebných prác vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v dotknutom území, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť od USSK písomné „Povolenie na zemné práce“ (tlačivo poskytne USSK na vyžiadanie),
- j) v prípade zásahu do územia USSK pri montáži je potrebné vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v dotknutom území, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť písomný súhlas od USSK (oddelenie Obchodné a majetkové právo USSK),
- k) jedna sada projektu pre stavebné povolenie, realizáciu stavby, skutočného vyhotovenia stavby a komplexné porealizačné zameranie v systéme MSS USSK – Jadran v jednom výtlačku a forme CD/DVD, typ súborov DWG-DOC- XLS (podľa smerníc USSK č. USM/0129 a č. USM/0131) doručiť na odbor ITES USSK a odovzdať do registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK.

IŽP Košice vyššie uvedeným pripomienkam a námetom účastníka konania, s ktorými stavebník súhlasil, vyhovel v plnom rozsahu a zapracoval ich do bodu č. 28 časť I. tohto rozhodnutia.

2) Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVS vo vyjadrení č. ŠVS/2012/564 zo dňa 17.09.2012 uviedol, že s navrhovanými zmenami integrovaného povolenia a realizáciou stavby „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“ za dodržania týchto požiadaviek:

- a) predložiť na KÚ ŽP Košice porovnanie skutočného množstva dažďových vôd v súčasnosti odvádzaných z prevádzky so stavom predpokladaným po realizácii stavby na základe výpočtu v súlade s platnou STN,
- b) v prípade čerpania vôd za účelom znižovania jej hladiny (napr. pri výkopových prácach a zakladaní stavby), je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd podľa §21 ods. 1 písm. b) bod 3respk. §21ods. 1 písm. g) vodného zákona,
- c) pri realizácii stavby je stavebník povinný rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- d) pred začatím výkopových prác musí stavebník zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí za prítomnosti ich prevádzkovateľov a v miestach ich križovania je potrebná zvýšená opatrnosť a výkopové práce pre výkop ryhy je potrebné vykonať ručne,
- e) po uložení kanalizačného a vodovodného potrubia sa musia ešte pred jeho zasypaním vykonať skúšky vodotesnosti resp. tlakové skúšky v súlade s príslušnou STN,
- f) vodovodná prípojka pitnej vody a nové rozvody pitnej vody musia byť pred začatím užívania prepláchnuté a dezinfikované.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu uvedené v bodoch b) a c) zapracoval do bodu č. 17 časť I. tohto rozhodnutia, pripomienku uvedenú v bode e) zapracoval do bodu č. 3 časť I. tohto rozhodnutia a v bode č. 33 d) časť I. tohto rozhodnutia uložil stavebníkovi povinnosť predložiť ku žiadosti o povolenie dočasného užívania stavby resp. jej časti doklady o výsledkoch vykonaných skúšok uvedených v bodoch e) a f) vyjadrenia dotknutého orgánu. Pripomienku uvedenú v bode a) prevádzkovateľ splnil, tým že na KÚ ŽP Košice predložil dňa 23.10.2012 porovnanie skutočného množstva dažďových vôd odvádzaných v súčasnosti z prevádzky so stavom predpokladaným po realizácii stavby na základe výpočtu v súlade s platnou STN.

3) Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOPaK vo vyjadrení č. OPaK2012/02331-2/Sep zo dňa 28.08.2012 uviedol, že predmetná stavba bude umiestnená v zastavanom území obce, a preto sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody k vydaniu stavebného povolenia nevyžaduje.

4) Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO vo vyjadrení č. ŠSOO 2012/02309-2 zo dňa 14.09.2012 uviedol nasledovné pripomienky:

- 1) počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ je povinný vykonať oprávnené merania za účelom preukázania dodržiavania určených emisných limitov pre všetky znečisťujúce látky vznikajúce v technologickom procese,
- 2) najneskôr k dátumu vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku podľa zákona o IPKZ, ktorej súčasťou bude žiadosť o udelenia súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení trvalej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách, ŠSOO požaduje predložiť:
 - a) návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok so žiadosťou o schválenie tohto výpočtu pokiaľ dôjde k zmene výpočtu,
 - b) návrh zmeny prevádzkovej evidencie na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch (NEIS) pre predmetný jestvujúci zdroj, na ktorom bola prevedená zmena.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienok I.1.23 a I.1.26 časť II. integrovaného povolenia.

5) Úrad pre reguláciu železničnej dopravy v súhlase k realizácii stavby v obvode dráhy č. 6564/2012/S4-V-Kk zo dňa 28.08.2012 uviedol pre realizáciu navrhovanej stavby (v častiach zasahujúcich do obvodu dráhy) nasledovné pripomienky:

- a) stavebník je povinný časť stavby umiestnenú v obvode dráhy uskutočniť tak, ako je uvedené v projektovej dokumentácii stavby (SO 116 a PS 609) vypracovanej v júni 2012 a overenej Úradom pre reguláciu železničnej dopravy,
- b) pred začatím prác je stavebník povinný v záujme bezpečnosti práce a ochrany dopravy na dráhe:
 - prerokovať postup výstavby, spôsob ochrany stavby dráhy a dopravy na dráhe počas výstavby a prípadné nároky na obmedzenie koľajovej dopravy s pracovníkom zodpovedným za prevádzku vlečky v Závode Vápenka Košice,
 - zabezpečiť vytýčenie všetkých dráhových podzemných vedení a zariadení na stavenisku a zabezpečiť ochranu vytýčených vedení a zariadení tak, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia,
- c) stavebník je povinný časť stavby umiestnenú v obvode dráhy realizovať s opatnosťou primeranou prevádzke na vlečkovej koľaji č. K320 a pri uskutočňovaní stavby je povinný vykonať také opatrenie, aby nenarušil stavbu dráhy a neohrozil ani neobmedzil koľajovú prevádzku nad dohodnutý rozsah (priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor) a zabezpečiť udržiavanie poriadku na pracovisku a priebežne vykonávať také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu ľudí pohybujúcich sa na stavenisku,
- d) zmeny stavby (zmeny technického riešenia častí stavby umiestnených v obvode dráhy) oproti overenej projektovej dokumentácii môže stavebník uskutočniť iba s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa dráhy a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do bodov č. 3 a č. 25 časť I. tohto rozhodnutia.

6) Technická inšpekcia, a.s. v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 2775/3/2012 zo dňa 27.07. 2012 uviedla z hľadiska bezpečnosti technických zariadení a ich súčastí pripomienky a námety v bodoch 2.1 až 2.17, ktoré je stavebník povinný odstrániť a splniť v procese výstavby. Súčasne v predmetnom stanovisku uviedla požiadavky na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie jednotlivých častí stavby a požiadavky na plnenie povinností vyplývajúcich z bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

IŽP Košice pripomienky, námety a upozornenia dotknutého orgánu uvedené v predmetnom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby zapracoval do bodu č. 28 časť I. tohto rozhodnutia.

7) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v stanovisku k umiestneniu technologického zariadenia č. KRHZ-KE-OPP-1315-004/2012 zo dňa 25.09.2012 uviedlo, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí za predpokladu dodržania nasledovných pripomienok:

- a) v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 314/2011 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších prepisov a § 35 ods. 17 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. opatrit' odtlačkom pečiatky a vlastnoručným podpisom špecialistu požiarnej ochrany s reg. č. 37/2012 výkresovú časť stavby (výkres č. 04.04 – Technologická schéma, súbor č. 11852-2-B200-04) najneskôr do 05.10.2012,
- b) najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania predmetnej stavby je stavebník povinný predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov v súlade so zákonom NR SR č. 90/1998 o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a doklady v súlade so zákonom NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými nariadeniami vlády.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu uvedenú v bode b) zapracoval do bodu č. 32g) časť I. tohto rozhodnutia. Pripomienka uvedená v bode a) bola stavebníkom splnená a stavebník na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predložil v troch vyhotoveniach výkres č. 04.04 – Technologická schéma, súbor č. 11852-2-B200-04, ktorý je súčasťou súhrnného riešenia stavby, a je opečiatkovaný a podpísaný špecialistom požiarnej ochrany Romanom Ravasom, reg. Č. 37/2012.

8) Letecký úrad Slovenskej republiky stanovisku č. 7650/2012/313-002-P/11469 zo dňa 30.07.2012 v bodoch č. 1 a č. 2 uviedol pripomienky a námety, ktoré IŽP Košice zapracoval do bodu č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby a zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a na užívanie počas skúšobnej prevádzky, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o vyjadrenie k zámeru stavby „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“ z hľadiska vodných pomerov, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné konanie o povolení stavby „**Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice**“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom

a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. IŽP Košice podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby „Modernizácia výpalu vápna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. závod Vápenka Košice“ týkajúce sa uskutočnenia stavby zahrnul do podmienok uvedených v časti I. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice pri určení emisných limitov pre emisie do ovzdušia vychádzal z BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách v priemysle výroby cementu a vápna, vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC v máji 2010, z garantovaných výstupných koncentrácií filtračných zariadení a zo všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Carmeuse Slovakia, s.r.o, Slavec 179, 049 11 Slavec
2. Ing. Alena Michnová, Carmeuse Slovakia, s.r.o., 049 11 Slavec 179
3. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
4. Mestská časť-Šaca, starosta Mestskej časti - Šaca, Železiarská č. 9, 040 16 Košice - Šaca
5. Mesto Košice, primátor mesta Košice, Tr . SNP č. 48/A, 040 11 Košice
6. Ing. Peter Vražda, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín

Na vedomie:

1. Krajský úrad životného prostredia v Košiciach, odbor ŽP- ŠVS, Komenského 52, 041 01 Košice
2. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
3. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
4. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice
5. Mesto Košice, stavebný úrad, pracovisko Košice – západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
6. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
7. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
8. U. S. Steel, Košice, s.r.o., odbor ITES, Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
9. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
10. Obvodný úrad v Košiciach, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Komenského 52, 040 96 Košice
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
12. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
14. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice
15. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
16. Letecký úrad SR, sekcia navigačných služieb letísk, letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
17. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia kvality ŽP, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
18. Mesto Košice, oddelenie ŽP a ŠSÚ, referát špec. Stav. Úradu pre miestne a účelové komunikácie, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
19. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Peter Vražda, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
3. Ing. Miloslav Taraš, PhD., Východná 3/26, 911 08 Trenčín
4. Ing. René Meravý Murárik, PhD., Hodžova 28, 911 01 Trenčín
5. Ing. Jozef Bališ, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
6. Ing. Štefan Bagin, TEVYS, s.r.o., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
7. Ing. Zdeněk Spurný, TEVYS, s.r.o., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
8. Ing. Pavol Zachar, Braneckého 2, 911 01 Trenčín
9. Ing. Martin Robota, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
10. Ing. Peter Gunár, Bavlárska 22. 911 05 Trenčín
11. Ing. Ľuboslav Gago, Nábrežná 3, 911 01 Trenčín
12. Ing. Stanislav Chmelo, Royova 9, 921 01 Piešťany