

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7925-29916/2012/Daň/770650104/Z29

Žilina 19. 11. 2012



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.2012



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9., podľa § 17 ods. 1 a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e**

č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 a jeho zmeny č.2811-4892/2008/Kun/770650104/Z1-SP1 zo dňa 07.02.2008, č.4790-15427/2008/Kun/770650104-Z2 zo dňa 05.05.2008, č.5453-18865/2008/Kun/770650104/Z3-SP2 zo dňa 03.06.2008, č.6029-18982/2008/Kun/770650104/Z4-SP3 zo dňa 05.06.2008, č.5452-18694/2008/Kun/770650104/Z5-U1 zo dňa 03.06.2008, č. 7488-32833/2008/Daň/770650104/Z6-KRZ1 zo dňa 07.10.2008, č.7638-28898/2008/Daň/770650104/Z7-SP4 zo dňa 28.08.2008, č.8070-34523/2008/Daň/770650104/Z8-SP5 zo dňa 17.10.2008, č.580-6178/2009/Daň/770650104/Z9 zo dňa 20.02.2009, č.5361-18389/2009/Daň/770650104/Z10-SP6 zo dňa 03.06.2009, č.7585-28623/2009/Daň/770650104/Z11-KR zo dňa 04.09.2009, č.8216-30787/2009/Daň/770650104/Z12-SP7 zo dňa 25.09.2009, č.9095-1897/2010/Daň/770650104/Z13 zo dňa 25.01.2010, č.9484-1125/2010/Daň/770650104/Z14-KR(SÚ) zo dňa 18.01.2010, č.10113-1187/2010/Daň/770650104/Z15-KR(SÚ) zo dňa 18.01.2010, č.8955-33216/2010/Daň/770650104/Z16-KR(SÚ2) zo dňa 12.11.2010, č.9300-36735/2010/Daň/770650104/Z17-KR(SÚ3) zo dňa 13.12.2010, č.9301-36905/2010/Daň/770650104/Z18-KR(SÚ) zo dňa 15.12.2010, č.787-16542/2011/Daň/770650104/Z19 zo dňa 13.06.2011, č.3437-4309/2011/Daň/770650104/Z20-SKZ4 zo 15.02.2011, č.5200-15919/2011/Daň/770650104/Z21-SP8 zo dňa 31.05.2011, č.5735-21899/2011/Daň/770650104/Z22-SP9 zo dňa 28.07.2011, č.6363-22201/2011/Daň/770650104/Z23-SP10 zo dňa 01.08.2011, č.1013-6402/2012/Daň/770650104/Z24-SP11 zo dňa 01.03.2012, č.480-9581/2012/Daň/770650104/Z25-KRZ22 zo dňa 30.03.2012, č.5092-11732/2012/Daň/770650104/Z26-KRZ23 zo dňa 23.04.2012, č.5621-15911/2012/Daň/770650104/Z27-SKZ23 zo dňa 06.06.2012, č.7117-21573/2012/Daň/770650104/Z28-KRZ23 zo dňa 03.08.2012 (ďalej len „č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007“) na vykonávanie činností v prevádzke „**Výroba tepla a elektrickej energie**“, pre prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ:

a) Časť:

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Výroba tepla a elektrickej energie“, prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina (str. 2/38 rozhodnutia č. 3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007) **doplňa:**

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ :

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií v zmysle realizačného projektu „Doplnenie existujúceho systému AMS – odsírenie spalín o priame meranie množstva spalín do odsírovacieho zariadenia“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1. písm. b) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).
- udelenie súhlasu na určenie stálych osobitných podmienok zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 17 ods. 1 písm. g) zákona o ovzduší.

b) Časť:

Opis prevádzky, Ochrana ovzdušia (str. 9/33 č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007) **mení :**

Kapacita prevádzky:

Projektovaná kapacita prevádzky:

Zariadenie	Inštalovaný príkon v MW Hnedé uhlie	Inštalovaný príkon v MW pre určenie emisných limitov Hnedé uhlie	Inštalovaný príkon v MW Zemný plyn	Menovité množstvo prehriatej pary v t/hod
Kotol K1	66,6	66,6	64,0	75
Kotol K2	66,6	66,6	64,0	75
Kotol K4	69,4	-	67,0	75
Kotol K5	111,0	111,0	106,8	125
OKP 25	-	-	20,0	25
SPOLU:	313,6	244,2	321,8	375

pôvodný text:

Výdych:

Kotly K1, K2 a K5 sú zaústené cez odsírenie do 120 m komína a bypassom do 192 m komína. Kotol K4 (zaradený v režime „na dožitie“) je zaústený cez EO K5 pravá strana do 120 m komína ale alternatívne cez EO K4 do 192 m komína. V prípade prevádzky kotla K4 cez EO K5 budú spaliny z kotla K4 odsírované. Plynový kotol OKP 25 má samostatný výdych.

nový text:

Výduchy:

a) Spaľovacie zariadenia sú podľa výduchov rozdelené takto:

Ustálená prevádzka (hlavný výrobný-prevádzkový režim):

1. 120 m komín - kotly K1, K2 a K5 (spaliny sú čistené v elektrostatických odlučovačoch jednotlivých kotlov a následne sú čistené technológiou odsírenia spalín, reaktorom FDA NID a tkaninovým filtrom HTE, v ktorom sa oddelí vyčistená vzdušnina od produktu odsírenia).
2. 192 m komín - kotol K4 (zaradený v režime „na dožitie“), spaliny sú čistené elektrostatickým odlučovačom kotla K4.
3. 28 m komín - kotol OKP 25

Prechodové stavy:

Počas porúch a opráv odsírovacieho zariadenia je vzdušnina z kotlov K1, K2 a K5 odvádzaná bypassom do 192 m komína.

Vzdušnina z kotla K4 je odsávaná cez elektrostatický odlučovač kotla K5 a cez odsírenie do 120 m komína v prípade, že kotol K5 nie je v tom čase v chode.

Časť spalín môže byť vypúšťaná bypassom do komína 192 m, a to v prípade, keď bude mať prevádzka vyšší výkon ako 320 000 Nm³/hod. (množstvo spalín nad 320 000 Nm³/hod pri zakúrení kotlov K1, K2 a K5 súčasne). V tomto prípade sa uplatňuje 75 % stupeň odsírenia pre celé zariadenie.

b) Ďalšie výduchy:

1. silo na reagent S1 - výdych z filtra (h = 20,5 m, S = 0,6 m²)
2. silo na produkt odsírenia S2 - výdych z filtra (h = 20,5 m, S = 0,0176 m²)

a dopĺňa:

- Objemový prietok spalín sa v súčasnosti zisťuje nepriamo – výpočtom zo spotreby paliva, ale v zmysle realizačného projektu „Doplnenie existujúceho systému AMS – odsírenie spalín o priame meranie množstva spalín do odsírovacieho zariadenia“ bude objemový prietok meraný ultrazvukovými snímačmi rýchlosti a teploty spalín v jednotlivých dymovodoch s následným prepočtom na objemové prietoky.

1. Pri kotloch K1 a K2 bude meranie umiestnené na vodorovných úsekoch dymovodov za kotlami pred vstupom do odsírovacieho zariadenia. Budú inštalované dva snímače FLOWSICK 100 M (vysielač/prijímač FLSE 100 M, 350 SSTI) šikmo cez každý dymovod. Tieto snímače budú mať novú spoločnú vyhodnocovaciu jednotku MCU umiestnenú v domčeku AMS).
2. Meranie pre kotol K5 bude umiestnené v šikmom dymovode za rozdeľovačom do komína 192 m pred vstupom do odsírovacieho zariadenia. Bude inštalovaná sonda s dvoma snímačmi len z jednej strany potrubia FLOWSICK 100 PR. Signál z tejto sondy bude pripojený do stávajúcej vyhodnocovacej jednotky MCU.

Meracie otvory pre kontrolné merania budú situované za snímačmi v smere prúdenia spalín, v zmysle projektovej dokumentácie. Meracie miesta pre K1 a K2 budú prístupné z terénu pri dymovodoch a pre K5 je navrhnutá obslužná plošina.

Napájanie prístrojov a signály budú privedené do stávajúceho rozvádzača AMS v domčeku pre odsírenie.

Parameter	Analyzátor	Princíp	Rozsah
prietok	FLAWSIC 100	ultrazvuk	Merací rozsah prístroja udávaný výrobcom: do 20 m/s

Podmienky merania :

Tlak min. 99,5 kPa, max. 100,5 kPa

Teplota min. 130 °C, max. 160 °C

Tlak a vlhkosť nie sú merané, do výpočtu sú zavedené ako konštanty.

Meranie teploty:

Teplota je snímaná stávajúcimi teplomerami Pt100 pre každý dymovod, 0 – 250 °C

Meranie rýchlosti:

Rýchlosť je meraná ultrazvukovým vysielačom/prijímačom FLOWSICK 100:

- Pri kotloch K1 a K2 bude meranie umiestnené na vodorovných úsekoch dymovodov za kotlami pred vstupom do odsírovacieho zariadenia. Budú inštalované dva snímače FLOWSICK 100 M (vysielač/prijímač FLSE 100 M, 350 SSTI) šikmo cez každý dymovod. Tieto snímače budú mať novú spoločnú vyhodnocovaciu jednotku MCU umiestnenú v domčeku AMS.

Rozsah merania : 0 do 40 m/s

Dĺžka meranej dráhy : 2,415 m

Uhol inštalácie : 45°

- Meranie pre kotol K5 bude umiestnené v šikmom dymovode za rozdeľovačom do komína 192 m pred vstupom do odsírovacieho zariadenia. Bude inštalovaná sonda s dvoma snímačmi len z jednej strany potrubia FLOWSICK 100 PR. Signál z tejto sondy bude pripojený do stávajúcej vyhodnocovacej jednotky MCU.

Rozsah merania : 0 do 40 m/s

Dĺžka meranej dráhy : 3,263 m

Uhol inštalácie : 45°

Prvá úroveň zabezpečovania kvality AMS – QAL1 - zhodnotenie vhodnosti AMS a jeho meracieho postupu podľa aktuálne platných technických noriem (EN ISO 14956, EN 15267-3 a EN 14181) pre meranie prietoku spalín v dymovodoch z K1, K2 a K5. Postupom podľa QAL1, v súlade s aktuálne platnými technickými normami sa preukázala vhodnosť prístrojov na meranie vyššie uvedeného parametra.

Druhá úroveň zabezpečovania kvality AMS – QAL2 – stanovenie kalibračnej funkcie a jej variability a skúšky variability nameraných hodnôt AMS porovnaním so štandardnou referenčnou metódou – vykoná sa po inštalácii.

Tretia úroveň zabezpečovania kvality AMS – QAL3 - udržiavanie a preukazovanie požadovanej kvality meraných výsledkov počas bežnej prevádzky AMS.

c) Časť:

A.5. Technicko-prevádzkové podmienky (str. 15/33 rozhodnutia č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007) **mení a dopĺňa podmienky nasledovne :**

mení podmienku A.5.50.

A.5.50. Prekročenie 48-hodinových priemerov bude prevádzkovateľ oznamovať inšpekcii e-mailovou poštou, vždy nasledujúci deň po prekročení, najneskôr do 10,00 hod. na adresu sizpipkza@sizp.sk a na OÚŽP v Žiline.

mení podmienku A.5.66.

A.5.66. Zabezpečiť pravidelnú údržbu prečisťovacieho zariadenia - odlučovača ropných látok (dažďovej kanalizácie) v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom tak, aby koncentrácia nepolárnych extrahovateľných látok (ďalej len „NEL“) na odtoku z odlučovača neprekročila 5,0 mg/l.

mení podmienky A.5.100.1., A.5.100.2., A.5.101.1. a A.5.101.2. nasledovne :

A.5.100.1. Inšpekcia určuje prevádzkovateľovi stále osobitné podmienky kalibrácie meradiel prietoku na AMS za odsírením:

- a. paralelné merania uskutočňovať na meracích miestach jednotlivých kotlov, kalibrovat' zvlášť K1, K2 a K5 (pri zavretom bypasse do 192 m komína), alebo
- b. vykonať teoretický výpočet objemu spalín cez množstvo pary, účinnosť kotla (nepriamou metódou), zloženie, teplotu a tlak spalín pre jednotlivé body kalibračnej funkcie.

A.5.100.2. Inšpekcia určuje prevádzkovateľovi stále osobitné podmienky kalibrácie TZL na AMS za odsírením:

- a. kalibráciu vykonať len pri objemových prietokoch od 50 % menovitých objemových prietokoch, kde je dodržaná podmienka homogenity prúdenia odpadového plynu, alebo
- b. pri kalibrácii zvýšiť čas odberu pri prietokoch pod 50 % menovitých objemových prietokov na 60 minút.

A.5.101.1. Inšpekcia určuje prevádzkovateľovi stále osobitné podmienky kalibrácie merania prietoku AMS na bypasse do 192 m komína:

- a. paralelné merania uskutočňovať na meracom mieste kotla K5 pri zavretom vstupe do odsírenia, alebo
- b. vykonať teoretický výpočet objemu spalín cez množstvo pary, účinnosť kotla (nepriamou metódou), zloženie, teplotu a tlak spalín pre jednotlivé body kalibračnej funkcie.

A.5.101.2. Inšpekcia určuje prevádzkovateľovi stále osobitné podmienky kalibrácie TZL na AMS na bypasse do 192 m komína:

- a. kalibráciu vykonať len pri objemových prietokoch od 50 % menovitých objemových prietokoch, kde je dodržaná podmienka homogenity prúdenia odpadového plynu, alebo
- b. pri kalibrácii zvýšiť čas odberu pri prietokoch pod 50 % menovitých objemových prietokov na 60 minút.

doplnia podmienku A.5.103.

A.5.103. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie úplnej kontroly meracieho systému oprávnenou osobou po jeho inštalácii.

Ostatné podmienky pre prevádzku „**Výroba tepla a elektrickej energie**“ prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina uvedené v integrovanom povolení č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina zo dňa 28.08.2012, predložených dokladov, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9., podľa § 17 ods. 1 a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia a určuje stále osobitné podmienky pre určenie spôsobu kalibrácie meradiel prietoku a TZL (AMS za odsírením a AMS do 192 m komína).

Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil:

- Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou niektorých podmienok a s určením stálych osobitných podmienok merania prietoku a TZL na stávajúcich meracích miestach, zo dňa 28.08.2012.
- Správny poplatok v kolkových známkach v hodnote 165,50 eur.
- Žiadosť o zníženie správneho poplatku o 50 %.
- Analýzu technických a ekonomických možností riešenia situácie vyplývajúcej z osobitných podmienok, ktorú vypracovala Národná energetická spoločnosť a.s., Banská Bystrica, Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc., evidenčné číslo správy 11-90/22/2012 zo dňa 27.06.2012.
- Realizačný projekt „Doplnenie existujúceho systému AMS – odsírenie spalín o priame meranie množstva spalín do odsírovacieho zariadenia“ vypracovaný spoločnosťou BENERG, Ing. Stanislav Bellan, Riečna 95, 010 04 Žilina, 4100*A*5-3, z októbra 2012.

Meracie miesta AMS za odsírením a do 192 m komína nespĺňali požiadavky platných technických noriem. Nebola dodržaná požiadavka homogénneho prúdenia vzdušiny pri nízkych rýchlostiach (nižší výkon) napriek inštalovaniu klapky na usmernenie toku spalín a premiestneniu sania recispalín, pretože v jednom z meracích bodoch bol pomer najvyššej a najnižšej lokálnej rýchlosti prúdenia väčší ako 3:1, vyskytovali sa lokálne záporne prúdenia - nesplnená podmienka STN EN 15259:2010.

Pre účely kalibrácií merania prietoku a množstva TZL je potrebné určenie stálych osobitných podmienok merania, tak aby boli dodržané požadované hodnoty neistôt, pretože

podľa predloženej analýzy, opatrenia investičného charakteru by neboli v súlade s požiadavkami na najlepšiu dostupnú techniku z hľadiska ekonomickej únosnosti (odhadnuté investičné náklady 470 tisíc eur) a inštalácia meradiel priameho merania prietoku spalín na dymovodoch K1, K2 a K5 pred zaústením do odsírovacieho zariadenia.

V predloženej analýze boli navrhnuté osobitné podmienky ako opatrenie neinvestičného charakteru, ktoré majú byť postačujúce na to, aby boli dodržané požadované hodnoty neistôt pri kalibráciách.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 12 zákona o IPKZ oznámila dňa 06.09.2012 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania. Inšpekcia doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 11.10.2012 a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V stanovenej lehote sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia vyjadrili:

- Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna správa ochrany ovzdušia, stanovisko č.A2012/03201-002/Sla, zo dňa 18.09.2012, zaevidované na inšpekcii dňa 24.09.2012: OÚŽP súhlasí so zmenou integrovaného povolenia bez pripomienok.
- Mesto Žilina, vyjadrenie č.29786/2012-53393/2012-OŽP-KLM, zo dňa 02.10.2012, zaevidované na inšpekcii dňa 05.10.2012: Mesto Žilina súhlasí so zmenou integrovaného povolenia za nasledovných podmienok:
 - Ak pri prevádzkovaní zariadení budú preukázateľne použité BAT technológie.
 - Ak počas prevádzkovania zariadení budú dodržané všetky platné právne predpisy v oblasti životného prostredia, aby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia v danej lokalite.

Vysporiadanie sa s podmienkami: V predloženej analýze sa uvádza, že navrhnuté osobitné podmienky zisťovania množstiev prietoku a TZL majú byť postačujúce na to, aby boli dodržané požadované hodnoty neistôt pri kalibráciách, a tým bude zabezpečené dodržanie platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. Opatrenia investičného charakteru by neboli v súlade s požiadavkami na najlepšiu dostupnú techniku z hľadiska ekonomickej únosnosti.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, s ktorou konanie súvisí, nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 17 ods. 1 písm. g) zákona o ovzduší,
- udelenie súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií v zmysle realizačného projektu „Doplnenie existujúceho systému AMS – odsírenie spalín o priame meranie množstva spalín do odsírovacieho zariadenia“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1. písm. b) zákona o ovzduší.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou konania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, 011 87 Žilina
2. Mesto Žilina, Primátor mesta, 010 01 Žilina

Na vedomie :

3. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany ovzdušia