


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 5745-27381/37/2012/Koz/376410108/Z2

Bratislava 29.10.2012



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 15.11.2012

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod 1, 3, 7 a 8, písm. f) bod 1, písm. h) bod 2 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

č. 815-14166/37/2009/Vla/ 376410108 zo dňa 28.04.2009 pre prevádzku:

„58 MW zdroj pre PPC Energy, a. s.“

Magnetová 12, Bratislava

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom 1. Energetika

1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW

NOSE-P: 101.01

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:

PPC Energy, a.s.

sídlo:

Magnetová 12, 831 04 Bratislava

IČO:

36798436

Súčasťou podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ je konanie:

písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia

- bod 1 o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb veľkých zdrojov znečisťovania,
- bod 3 o udelenie súhlasu na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia,
- bod 7 o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,
- bod 8 o udelenie súhlasu na vydanie a zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

písm. f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

- bod 1 na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky,

písm. h) v oblasti prírody a krajiny vydanie vyjadrení k vydaniu

- bod 2 kolaudačného rozhodnutia o stavbe

Výroková časť rozhodnutia sa mení a dopĺňa nasledovne:

A. v oblasti ochrany ovzdušia

u d e ľ u j e súhlas

- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod 1 a bod 7 zákona o IPKZ na vydanie rozhodnutia o povolení užívania veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „58 MW zdroj pre PPC Energy, a.s.“ a určenie emisných limitov,
- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod 3 zákona o IPKZ k uvedeniu automatizovaného meracieho systému (ďalej len „AMS“) do prevádzky,
- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod 8 na vydanie a zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

Súhlas sa vzťahuje na veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

1. Palivovo – energetický priemysel

1.5.1 Plynové turbíny s nainštalovaným menovitým tepelným príkonom ≥ 50 MW

Podmienky povolenia:

1. Súhlas platí pre:

a) zdroj znečisťovania

Zdroj znečistenia	Menovitý tepelný príkon (MW)	Znečisťujúca látka	Miesto vypúšťania	Priemer bodového miesta vypúšťania (mm)	Výška (m)
Plynová turbína	130	NO ₂ , CO, TZL, SO ₂ , CO ₂	komín	3700	55

Technické parametre plynovej turbíny:

Typ:	TRENT 60 WLE
Výrobca:	Rolls-Royce Power Engineering plc
Palivo:	zemný plyn naftový
Nominálny výkon::	58 MW
Účinnosť:	40,51 %
Spotreba paliva:	108 mil. m ³ .rok ⁻¹
Tepelný menovitý príkon:	130 MW

b) automatizovaný merací systém typu ENDA-600 (HORIBA) pre kontinuálne meranie a vyhodnocovanie obsahu plyných znečisťujúcich látok CO, NO_x, CO₂ (doplnkové meranie) a referenčného obsahu kyslíka. Objemový prietok spalín bude zisťovaný výpočtom na základe kontinuálneho merania objemového prietoku spaľovaného zemného plynu. AMS pozostáva z odberovej sondy, vyhrievaného odberového vedenia a meracieho systému.

2. Inšpekcia určuje emisné limity látok vypúšťaných do ovzdušia pre trvalú prevádzku nasledovne:

Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg/m ³]
NO _x	50
CO	100

3. Všetky emisné limity v bode 2 platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach a pre obsah kyslíka v spalínach vo výške 15% obj. Emisné limity platia pre jednotlivé turbíny pri základnom zaťažení vyššom ako 70 %.
4. Emisný limit sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku:
 - a) žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,
 - b) najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu.
5. STPPaTOO sa schvaľujú za podmienok:
 - a) doplniť tabuľku s údajmi o parametroch odpadových plynov podľa bodu 2 prílohy č. 3 vyhlášky č. 357/2010 Z.z.
 - b) zapracovať údaje o náhradných hodnotách AMS
 - c) v bode 2.12 opraviť číslo rozhodnutia, ktorým bol schválený postup výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok na určenie poplatkov za zdroj znečisťovania ovzdušia,
 - d) doplniť požadované údaje v tabuľkovej forme podľa bodov 3, 4 a 5 prílohy č. 3 vyhlášky č 357/2010 Z.z.
6. Toto rozhodnutie nenahrádza povolenie na trvalé užívanie stavby podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

B.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 815-14166/37/2009/Vla/376410108 zo dňa 28.04.2009 zostávajú v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1. písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod 1, 3, 7 a 8, písm. f) bod 1, písm. h) bod 2 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní) vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, spoločnosti PPC Energy, a.s., Magnetová 12, Bratislava, na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, doručenej dňa 30.04.2012, doplnenej dňa 21.06.2012, pre prevádzku „58 MW zdroj pre PPC Energy, a.s.“.

Integrované povolenie bolo pre prevádzku vydané dňa 28.04.2009 rozhodnutím č. 815-14166/37/2009/Vla/376410108.

Podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bolo spoplatnené vo výške 331,50 € v súlade s položkou 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou formou a obsahom vyhovuje požiadavkám podľa § 11 zákona o IPKZ a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila listami č. 5745-20549, 20550/37/2012/Koz zo dňa 23.07.2012, účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „58 MW zdroj pre PPC Energy, a.s.“ a určila im 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

K predloženej žiadosti prevádzkovateľa sa kladne vyjadrili:

- OÚŽP v Bratislave, odbor ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. ZPO/2012/05757/HRJ/III zo dňa 06.08.2012.

Nakoľko nesúhlasné vyjadrenia, pripomienky a námietky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov v zákonnej lehote neboli vznesené a vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od ústneho pojednávania.

Inšpekcia, na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeseniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



RNDr. Jaroslav Haško, CSc.,
riaditeľ

Doručuje sa:

1. PPC Energy, a.s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odb. ochrany ovzdušia, Karloveská 2, 842 33 Bratislava
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto SR, so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 2