


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo :7142-33668/2012/Wit,Pal/571400108/Z3

Košice 09.01.2013



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 5038-26913/2008/Wit,Haj/571400108 zo dňa 11.08.2009 zmenené IŽP Košice rozhodnutím č. 7211-27359/2009/Haj/571400108/Z1 zo dňa 08.09.2009 a č. 6517-20967/2010/Haj/571400108/Z2 zo dňa 16.07.2010 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Tehelňa Močarmany“

okres: Prešov

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Leier Baustoffe SK s.r.o.**

sídlo: **Pribylinská 3, 831 04 Bratislava**

IČO: **35 890 509**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- vyjadrenie k dodatočnému povoleniu stavby týkajúce sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vyjadrenie k vydaniu dodatočného povolenia stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) dodatočné povolenie stavby „Výdajná stanica nafty“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie mení a dopĺňa nasledovne:

I. Dodatočne povoľuje stavbu

„Výdajná stanica nafty“

umiestnenú na pozemku parcelné č. 2930/3 v katastrálnom území Močarmany, ktorý je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1325 vydaného Správou katastra Prešov dňa 13.08.2012 vo vlastníctve spoločnosti Leier Baustoffe SK s.r.o., Pribylinská 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35 890 509 (ďalej len „stavebník“) a na pozemku parcelné č. 2929/1 v katastrálnom území Močarmany, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu, sídlo 817 15 Bratislava, Búdková 36, s ktorým má stavebník spísanú zmluvu na výstavbu čerpacej stanice v zmysle Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve č. 4 5504 07 zo dňa 06.03.2008,

stavebníkovi:

obchodné meno: **Leier Baustoffe SK s.r.o.**

sídlo: **Pribylinská 3, 831 04 Bratislava**

IČO: **35 890 509**

Obec Petrovany, zastúpená starostom obce vo svojom vyjadrení č. H/583/2012/28-Lr zo dňa uviedla, že súhlasí s dodatočným povolením stavby „Výdajná stanica nafty“.

Stavba „Výdajná stanica nafty“ sa podľa predloženej projektovej dokumentácie člení na nasledovné časti:

01 - Celková situácia stavby

02 - Situácia

03 – Výdajná stanica nafty

04 – Ocelový kontajner

05 – Schéma

06 – Dvojplášťová nádrž

07 – Odlučovač ropných látok

Účelom stavby je zásobovanie prevádzky Tehelňa Močarmany pohonnými hmotami a následným prečerpávaním pohonných hmôt na zabezpečenej stáčacej ploche.

Podmienky dodatočného povolenia stavby

1. Stavba bola podľa projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou LTK – Projektová kancelária, Jánošíkova 5, 080 01 Prešov, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ľubomírom Tkáčom, č. osvedčenia 2784*A*1 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Milanom Kováčom, registračné č. 108/2010 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 7142-33668/2012/Wit,Pal/571400108/Z3 zo dňa 14.12.2012 pre stavebníka a obec Petrovany. Prípadné zmeny na stavbe nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (špeciálneho stavebného úradu).
2. Stavba je napojená na jestvujúce rozvody elektrickej energie.
3. Stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby vydané na základe písomného návrhu stavebníka.
4. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Prešov č. S2012/01668/EIC IO/SA zo dňa 20.08.2012 k projektovej dokumentácii stavby z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení pred uvedením stavby do prevádzky splniť nasledovnú požiadavku:
 - pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - elektrická NN prípojka káblová zemná zabezpečiť odborné stanovisko odborne spôsobilej osoby v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a pred uvedením elektrickej NN prípojky do prevádzky vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. odborne spôsobilou osobou.
5. Najneskôr na ústnom pojednávaní v konaní o povolení užívania stavby stavebník predloží:
 - a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly na miesta a zariadenia, kde sa zaobchádza so škodlivými látkami, vypracované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) certifikáty a atesty izolačných hmôt, materiálov a povrchových úprav použitých pri častiach stavby - nádrží, zberných nádrží, záchytných vaní, podláh a potrubných rozvodov dokladujúce ich odolnosť proti pôsobeniu skladovaných a používaných škodlivých látok,
 - d) doklady prevzaté od dodávateľa stavby, doklady o výsledkoch skúšok tesností nádrží, zberných nádrží, záchytných vaní, podláh a potrubných rozvodov, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,
 - e) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a kontrol záverečného posúdenia,
 - f) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa vyhlášky MŽP SR 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - g) certifikáty preukázania zhody prípadne technické osvedčenia použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, ktoré musia spĺňať aj požiaro-technické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarnej ochrany podľa § 66 ods. 3 písm. c) stavebného zákona a § 7 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vyhlásenie o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,

- h) aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku schválený SIŽP IŽP Košice, odborom inšpekcie ochrany vôd,
- i) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- j) stanoviská dotknutých orgánov k užívaniu stavby,
- k) doklady od dodávateľa stavebných prác na stavbe o využití alebo zhodnotení resp. zneškodnení vzniknutých stavebných odpadov, potvrdené odberateľom stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania o dodatočnom povolení stavby „Výdajná stanica nafty“:

Účastníci konania o dodatočnom povolení stavby „Výdajná stanica nafty“ nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k dodatočnému povoleniu tejto stavby.

Mená a adresy ostatných účastníkov konania o dodatočnom povolení stavby „Výdajná stanica nafty“ sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 7142-33668/2012/Wit,Pal/ 571400108/ Z3 zo dňa 14.12.2012.

II. Integrované povolenie mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 4. Skladovanie a zaobchádzanie so škodlivými látkami dopĺňa nový odstavec s týmto textom:

Výdajná stanica nafty pozostáva zo skladovacej nadzemnej nádrže kontajnerového typu o objeme 10 m³, výdajného stojanu a palivového čerpadla. Skladovacia nádrž je dvojplášťová, pričom priestor medzi stenami plášťov je vyplnený signálnou kvapalinou. Nádrž je vybavená ochranou proti preplneniu a signalizátorom prederavenia, ktorý okamžite signalizuje netesnosť vnútorného alebo vonkajšieho plášťa nádrže. Výdajná stanica nafty je osadená na nezastrešenej betónovej spevnenej ploche s izolačným náterom proti pôsobeniu ropných látok, ktorá zároveň slúži ako stáčacie a výdajné miesto motorovej nafty. Celá spevnená betónová plocha je ohraničená vyvýšenými betónovými pásmi a vyspádovaná do havarijnej nádrže s objemom 6 m³ opatrenej oceľovým roštom. Havarijná nádrž je pre prípad stáčania motorovej nafty a mimoriadnych okolností opatrená uzatvárateľným ručným šúpatkom osadeným na odtokovom potrubí, ktoré za bežných okolností odvádza dažďové vody zo spevnenej betónovej plochy cez odlučovač ropných látok (účinnosť čistenia 5 mg/l NEL) do zberného dažďového rigolu.

2) V časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa v bode 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami dopĺňajú nasledovné podmienky v tomto znení:

5.5 Prevádzkovateľ je povinný pred začatím stáčania motorovej nafty z autocisterny do skladovacej nádrže respektíve pri mimoriadnej udalosti, uzatvoriť havarijnú nádrž ručným šúpatkom osadeným na odtokovom potrubí.

5.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v prevádzke používali iba také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so škodlivými látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd.

5.7 Prevádzkovateľ je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára a vytvoriť predpoklady na jej výkon. Funkciu vodohospodára v pracovnom pomere môže vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax; funkciu vodohospodára môže na základe zmluvného vzťahu vykonávať aj fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva.

5.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť riadne vyčistenie stavieb a zariadení po ukončení ich prevádzky a vykonanie takých opatrení, aby sa nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom a na nevyhnutný čas zabezpečiť naďalej prevádzkovanie vybudovaného monitorovacieho systému.

3) V časti III. Podmienky povolenia sa v kapitole F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky ruší znenie podmienky č. 13 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky, každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, ihneď po ich rekonštrukcii a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy.

4) v celom integrovanom rozhodnutí mení:

pojem „nebezpečná látka“ na pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona č. 384/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2009.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku Tehelňa Močarmany, súčasťou ktorej je dodatočné povolenie stavby „Výdajná stanica nafty“, zrealizovanej na pozemkoch parcelné č. 2930/3 a 2929/1 v katastrálnom území Močarmany, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Leier Baustoffe, s.r.o., Pribylinská 3, 831 04 Bratislava, doručenej na IŽP Košice dňa 29.06.2012, doplnenej dňa 30.08.2012 a dňa 02.10.2012.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie vyjadrenia k dodatočnému povoleniu stavby týkajúce sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie vyjadrenia k vydaniu dodatočného povolenia stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie dodatočného povolenia pre stavbu „Výdajná stanica nafty“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť neobsahuje náležitosti v súlade s ust. § 11 zákona ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a preto konanie v predmetnej veci rozhodnutím č. 7142-21123/2012/Wit,Pal/571400108/Z3 zo dňa 30.07.2012 prerušil v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a súčasne vyzval prevádzkovateľa a stavebníka k dopracovaniu žiadosti a k doplneniu jej podkladov. Prevádzkovateľ doplnil podanú žiadosť v súlade s predmetným rozhodnutím dňa 30.08.2012 a dňa 02.10.2012.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, súčasťou ktorej je dodatočné povolenie stavby „Výdajná stanica nafty“ predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,50 eur podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) výpis z listu vlastníctva č. 1325 zo dňa 13.08.2012 a č. 1057 zo dňa 24.08.20102,
- c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 13.08.2012,
- d) geometrický plán zamerania stavby na parcele KN č. 2930/22,
- e) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov.

Stavba je umiestnená na pozemku parcelné č. 2930/3 v katastrálnom území Močarmany, ktorý je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1325 vydaného Správou katastra Prešov dňa 13.08.2012 vo vlastníctve spoločnosti Leier Baustoffe SK s.r.o., Pribylinská 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35 890 509 (ďalej len „stavebník“) a na pozemku parcelné č. 2929/1 v katastrálnom území Močarmany, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu, sídlo 817 15 Bratislava, Búdková 36, s ktorým má stavebník spísanú zmluvu na výstavbu čerpacej stanice v zmysle Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve č. 4 5504 07 zo dňa 06.03.2008.

Obec Petrovany, zastúpená starostom obce vo svojom vyjadrení č. H/583/2012/28-Lr zo dňa uviedla, že súhlasí s dodatočným povolením stavby „Výdajná stanica nafty“.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ po doplnení dokladov posúdil a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7142-28146/57/2012/Wit/Z3 zo dňa 05.10.2012, doručeným dňa 12.10.2012 a 15.10.2012. Predmetom zmeny integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení stavby, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto IŽP Košice v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli a ústneho pojednávania). IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. V súlade s ustanovením

§ 88a ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona IŽP Košice súčasne ako špeciálny stavebný úrad listom č. 7142-28146/57/2012/Wit/Z3 zo dňa 27.11.2012 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorého súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení stavby „Výdajná stanica nafty“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 v spojení s § 140a stavebného zákona. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a 6 stavebného zákona určil účastníkom konania o dodatočnom povolení stavby lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu dodatočného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu. Oznámenie o začatí konania bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom dňa 03.12.2012 a dňa 04.12.2012.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení stavby „Výdajná stanica nafty“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia Prešov, ŠSOH, vyjadrenie č. 1/2012/01767-02 zo dňa 24.10.2012,
- Obec Petrovany, stanovisko zo dňa 18.06.2012,
- E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Urbánkova 4037/13, 080 01 Prešov, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. S2012/01668/EIC IO/SA zo dňa 20.08.2012,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, stanovisko č. ORHZ-PO1-940-001/2012 zo dňa 27.06.2012 k projektovej dokumentácii stavby.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj vydanie dodatočného povolenia stavby, pripomienky a námety:

1. E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Prešov v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby vydanom pod č. S2012/01668/EIC IO/SA zo dňa 20.08.2012 uviedla nedostatok, ktorý je potrebné odstrániť pred uvedením stavby do prevádzky:

- pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - elektrická NN prípojka káblová zemná zabezpečiť odborné stanovisko odborne spôsobilej osoby v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a pred uvedením elektrickej NN prípojky do prevádzky vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. odborne spôsobilou osobou.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 4 časť Podmienky dodatočného povolenia stavby tohto rozhodnutia.

2. Obvodný úrad životného prostredia Prešov, ŠSOH vo svojom vyjadrení č. 1/2012/01767-02 zo dňa 24.10.2012 uviedol pripomienku:

- stavebník je povinný spracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 5 časť Podmienky dodatočného povolenia stavby tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu konania o zmene integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj dodatočné povolenie stavby „Výdajná stanica nafty“ pripomienky a námety.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie vyjadrenia k dodatočnému povoleniu stavby týkajúce sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie vyjadrenia k vydaniu dodatočného povolenia stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie dodatočného povolenia pre stavbu „Výdajná stanica nafty“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanoveniami § 88a ods. 1 a § 62 stavebného zákona zistil, že dodatočné povolenie stavby „Výdajná stanica nafty“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia č. 7142-33668/2012/Wit,Pal/571400108/Z3 zo dňa 14.12.2012.

P o u ě n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal'
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Leier Baustoffe SK s.r.o., Pribylinská 3, 831 04 Bratislava
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
3. Ing. Ľubomír Tkáč, Jánošíkova 5, 080 01 Prešov

Na vedomie:

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
2. Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, odbor ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER, Námestie mieru 2, 080 92 Prešov
3. E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Urbánkova 4037/13, 080 01 Prešov
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
5. Obvodný úrad životného prostredia Prešov , ŠSOH, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov
6. Obvodný úrad životného prostredia Prešov, ŠSOPaK, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov
7. Obvodný úrad životného prostredia Prešov , ŠVS, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov konania o dodatočnom povolení stavby:

1. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
2. Ing. Ľubomír Tkáč, Jánošíkova 5, 080 01 Prešov