


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 422-16813/2013/Wit,Hut/570470206/Z9

Košice 10.07.2013



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie,

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 904/164-OIPK/2006-Ko/570470206 zo dňa 14.07.2006 zmenené rozhodnutiami IŽP Košice č. 432-1526/2008/Haj/570470206/Z1 zo dňa 24.01.2008, č. 7126-29008/2009/Haj/570470206/Z2 zo dňa 21.09.2009, č. 8951-31989/2009/Haj/570470206/Z3 zo dňa 23.10.2009, č. 3251-1739/2010/Haj/570470206/Z6 zo dňa 05.02.2010, č. 5254-19244/2011/Wit/570470206/Z7 zo dňa 30.06.2011, č. 3805-14686/2012/Haj/570470206/Z8 zo dňa 08.06.2012 a 124-8937/2013/Haj/570470206/Z10 zo dňa 11.04.2013 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba energií“

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

okres: Vranov nad Topľou

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **BUKÓZA ENERGO, a. s.**
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**
IČO: **43 806 643**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

- a) v oblasti ochrany podzemných a povrchových vôd
 - udelenie súhlasu na zmenu, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti odpadového hospodárstva
 - vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písmena c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti ochrany zdravia ľudí
 - posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany prírody a krajiny
 - vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- e) v oblasti ochrany ovzdušia
 - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania o vzdušia uskutočnením stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- f) vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“,

umiestnenej na pozemkoch a v stavebných objektoch parcelné č. 1518, 1524 (kompresorová stanica), 1534 (kotelňa), 1535 a 1587 (trafostanica), v katastrálnom území Nižný Hrabovec, ku ktorým má BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce (ďalej len „stavebník“) v zmysle § 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona „iné právo“ na základe Zmluvy o nájme nehnuteľnosti spísanej dňa 03.01.2012 medzi stavebníkom a BUKOCELOM, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, ktorý je vlastníkom vyššie uvedených pozemkov na základe výpisu z listu vlastníctva č. 382 zo dňa 23.04.2012 vydaného Správou katastra Vranov nad Topľou,

stavebníkov:

obchodné meno: **BUKÓZA ENERGO, a. s.**
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**
IČO: **43 806 643**

Stavba „**Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 01.1 Budova novej energetiky – stavebné úpravy
SO 06.1 Kompresorovňa - úpravy
SO 12 Chladiace veže a čerpadlovňa
SO 13 Vonkajšia kanalizácia
SO 15 OK podpier pre potrubie a pätky

Prevádzkové súbory:

PS 01 Vysokotlakové ohrievače
PS 06 Kompresorovňa
PS 12 Chladiace veže a čerpadlovňa
PS 15 Napájací elektro rozvod

Obec Nižný Hrabovec, ako správny orgán a stavebný úrad, vydala pod č. ÚR-23/2013-GB zo dňa 19.02.2013 pre stavbu „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ územné rozhodnutie a stavebné povolenie č. SP-366/2012-GB zo dňa 18.09.2012 pre stavebný objekt SO 14 Spevnené plochy.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor enviromentálneho posudzovania vydalo vyjadrenie č. 8295/2012-3.4/ak zo dňa 19.12.2012, v ktorom uviedlo, že zmena navrhovanej činnosti „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom realizácie stavby je zefektívnenie výroby elektriny a tepla výstavbou nových technologických zariadení.

Podmienky na uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou ZINCHEM a. s., Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce, spracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Rovňákom, č. osvedčenia 2749*Z*A2 a č. 2749*Z*13, Jeremiášom Fenčíkom č. osvedčenia 4011*TZ*14 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Nižný Hrabovec. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukazateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
3. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
4. Stavba bude napojená na jestvujúce rozvody z areálu prevádzky.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z.

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

10. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších právnych predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
13. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
14. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.
16. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
17. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závary na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
18. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom, hlavne v káblových priestoroch.
19. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

20. Stavebník je povinný stavbu dokončiť v termíne do 31.12.2016.
21. Pri uvedení stavby do užívania musí stavebník preukázať inštaláciu kondenzátora (nie je súčasťou tejto stavby) resp. prepojenie navrhovaných technologických častí stavby s existujúcimi technologickými zariadeniami prevádzky, čím sa zabezpečí schopnosť užívania stavby. Musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušným správnym cestným úradom vydané kolaudačné rozhodnutie stavebného objektu SO 14 Spevnené plochy.
22. Stavebník je povinný podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj návrh o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a súhlasov podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a k žiadosti je povinný doložiť:
- a) prílohy podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - b) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
23. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o vydanie užívania stavby podľa § 80 stavebného zákona stavebník uvedie údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k žiadosti pripojí prílohy v požadovanom rozsahu podľa 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a najneskôr na ústnom pojednávaní predloží doklady podľa § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
- a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa projektovej dokumentácie stavby (napr. správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - f) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - g) doklady od dodávateľa stavby, doklady o výsledkoch skúšok tesností nádrží a potrubných rozvodov, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,
 - h) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - i) doklady o spôsobe naloženia s odpadom (zneškodnenie resp. zhodnotenie) vzniknutým pri uskutočňovaní stavby,
 - j) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - k) doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.

24. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, 1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku sa za bod 1.10 dopĺňajú body 1.11 až 1.14 s nasledovným znením:**

- 1.11 Prevádzkovateľ je povinný pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na trvalé alebo dočasné užívanie stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ podľa stavebného zákona, požiadať IŽP Košice o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životné prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 1.12 Prevádzkovateľ je povinný ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu J.1.11 integrovaného povolenia predložiť:
- aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“), vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.
- 1.13 Prevádzkovateľ je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.14 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby záchytná vaňa pre 1600 kVA transformátor umiestnený v Trafo stanici VN/NN 6kV/0,42kV- 1600 kVA bola konštrukčne riešená tak, aby spĺňala požiadavky nepriepustnosti a odolnosti proti pôsobeniu transformátorového oleja. Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ do užívania predložiť na IŽP Košice doklad preukazujúci odolnosť (doklad od izolácie proti pôsobeniu transformátorového oleja) a nepriepustnosť záchytnej vane voči pôsobeniu transformátorového oleja.

- 2) **V celom integrovanom rozhodnutí sa mení** pojem „nebezpečná látka“ na pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona č. 384/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č.515/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2009.
- 3) **V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, sa v bode B.5 Skladovanie škodlivých látok používaných v prevádzke v tabuľke č. 1 Skladovanie škodlivých látok dopĺňa nasledovným znením:**

Miesto skladovania	Škodlivá látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
trafo stanica VN/NN 6kV/0,42kV- 1600 kVA	transformátorový olej	1,2 m ³	jednoplášťová nadzemná, vizuálne kontrolovateľná prevádzková nádrž	záchytná vaňa o objeme 2 m ³
čerpacia stanica chladiacej vody	chemický prípravok na úpravu chladiacej vody	1 m ³	plastový kontajner	záchytná vanička

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu. Zmeny integrovaného povolenia uvedené v časti II. v bode 3 tohto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ v prevádzke Výroba energií na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka BUKÓZA ENERGO, a.s. Hencovská 2073, 093 02 Hencovce v zastúpení spoločnosťou ZINCHEM, a.s., Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce, podanej na IŽP Košice dňa 15.10.2012.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorý nadobudol účinnosť 15.03.2013, ktorým bol zrušený zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, sa začaté a neukončené konania dokončia podľa doterajších predpisov.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka:

- a) v oblasti ochrany podzemných a povrchových vôd
 - o udelenie súhlasu na zmenu, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti odpadového hospodárstva
 - o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písmena c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti ochrany zdravia ľudí
 - o posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany prírody a krajiny
 - o vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- e) v oblasti ochrany ovzdušia
 - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- f) o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ust. § 11 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a neobsahuje náležitosti v zmysle ust. § 11 zákona ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 58 stavebného zákona a doklady v zmysle § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., preto konania prerušil rozhodnutím č. 9449-33994/2012/Hut,Wit/570470206 zo dňa 03.12.2012 a súčasne určil lehotu 30 dní na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu. Prevádzkovateľ doplnil žiadosť v súlade s predmetným rozhodnutím dňa 09.01.2013, 21.02.2013, 06.03.2013, 27.03.2013 a 26.04.2013.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 382 zo dňa 23.04.2012,
- b) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 331,50 eur,
- c) výpis z obchodného registra,
- d) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 23.04.2012,
- e) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,

g) zmluvu o nájme nehnuteľností spísanú dňa 03.01.2012.

Stavba „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ bude realizovaná na pozemkoch a v stavebných objektoch parcelné č. 1518, 1524 (kompresorová stanica), 1534 (kotolňa), 1535 a 1587 (trafostanica), v katastrálnom území Nižný Hrabovec, ku ktorým ma BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce (ďalej len „stavebník“) v zmysle § 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona „iné právo“ na základe Zmluvy o nájme nehnuteľnosti spísanej dňa 03.01.2012 medzi stavebníkom a BUKOCELOM, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, ktorý je vlastníkom vyššie uvedených pozemkov na základe výpisu z listu vlastníctva č. 382 zo dňa 23.04.2012 vydaného Správou katastra Vranov nad Topľou.

Obec Nižný Hrabovec, ako správny orgán a stavebný úrad, vydala pod č. ÚR-23/2013-GB zo dňa 19.02.2013 pre stavbu „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ územné rozhodnutie a stavebné povolenie č. SP-366/2012-GB zo dňa 18.09.2012 pre stavebný objekt SO 14 Spevnené plochy.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 422-12026/57/2013/Wit/Z9 zo dňa 06.03.2013. Predmetom zmeny integrovaného povoľovania, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, preto IŽP Košice v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia podanej žiadosti a vykonania ústneho pojednávania v predmetnej veci. IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona listom č. 422-12026/57/2013/Wit/Z9 zo dňa 06.03.2013 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126a v spojení s ustanovením § 140a stavebného zákona. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania lehotu 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia Prešov, odbor ochrany zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja vyjadrenie č. 2013/1857-9051 zo dňa 31.05.2013,

- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, odbor ŠSOPaK vyjadrenie č. 2012/00471-2 zo dňa 02.05.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, odbor ŠSOO vyjadrenie č. 2013/00910-02/VA zo dňa 28.06.2013,
- Obec Nižný Hrabovec, záväzné stanovisko č. 220/2013 zo dňa 12.06.2013,
- Obec Nižný Hrabovec, záväzné stanovisko č. 214/Ká/2012 zo dňa 14.05.2012,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, stanovisko č. HŽPaPPL/00960/13 zo dňa 23.05.2013,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, stanovisko č. ORHZ-VT1-154-002/2013 zo dňa 05.03.2013,
- TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, odborné stanovisko č. 0545/40/12/BT/IS/DOK zo dňa 30.05.2012.

Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“, pripomienky a námety.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia boli podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konania:

- a) v oblasti ochrany podzemných a povrchových vôd
 - o udelenie súhlasu na zmenu, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti odpadového hospodárstva
 - o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písmena c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti ochrany zdravia ľudí
 - o posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany prírody a krajiny
 - o vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- e) v oblasti ochrany ovzdušia
 - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- f) o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. BUKÓZA ENERGO, a.s. Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
2. BUKOCEL, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
3. Obec Nižný Hrabovec, starostka obce, 094 21 Nižný Hrabovec
4. Jeremiáš Fencík, Zinchem Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce
5. Ing. Jozef Hlaváč, Zinchem Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce
7. Ing. Ján Rovňák, Vinné 55, 072 31 Vinné
8. ŠPED-TRANS LEVICE, a.s., Mlynská 3, 934 01 Levice

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, ŠSOPaK, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
2. Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, ŠSOO, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
3. Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, ŠSOH, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
5. Obvodný úrad životného prostredia Prešov, odbor ochrany zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja, Námestie mieru 1, 081 92 Prešov
6. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice
7. Obvodný úrad Vo Vranove nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Vranov nad Topľou, Alexandra Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
9. Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, odbor ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
10. Spoločný obecný úrad, Mestský úrad Vranov nad Topľou, Ul. Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou

Prílohy č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania.

1. Jeremiáš Fenčík, Zinchem Námestie Slobody 5, 071 01 Michalovce
2. Ing. Ján Rovňák, Vinné 55, 072 31 Vinné
3. ŠPED-TRANS LEVICE, a.s., Mlynská 3, 934 01 Levice