

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanová 14, 040 53 Košice

Číslo: 598-12039/2014/Haj/571020106/Z22

Košice 24.04.2014



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 3 a § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2321-16291/2007/Kov/571020106 zo dňa 30.05.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 1719-188/2008/Kov/571020106/Z1 zo dňa 10.03.2008, č. 4970-24374/2008/Kov/571020106/Z2 zo dňa 17.07.2008, č. 485-2168/2009/Kov/571020106/Z3 zo dňa 22.01.2009, č. 429-3771/2009/Kov/571020106/Z4 zo dňa 02.02.2009, č. 425-9271/2009/Kov/571020106/Z5 zo dňa 23.03.2009, č. 6282-23289/2009/Mer/571020106/Z6 zo dňa 13.07.2009, č. 3136-3869/2010/Mik/571020106/Z7 zo dňa 24.02.2010, č. 9626-42319/2009/Wit/571020106/Z8 zo dňa 29.12.2009, č. 585-8434/2010/Kov/571020106/Z9 zo dňa 29.03.2010, č. 3208-4726/2010/Kov/571020106/Z10 zo dňa 18.02.2010, č. 4969-15767/2010/Wit/571020106/Z11 zo dňa 25.05.2010, č. 5597-17951/2010/Hut/571020106/Z12 zo dňa 28.06.2010, č. 8697-3223/2010/Wit/571020106/Z13 zo dňa 01.12.2010, č. 9232-1720/2011/Kov/571020106/Z14 zo dňa 26.01.2011, č. 10109-4901/2011/Kov/571020106/Z15 zo dňa 21.02.2011, č. 5553-20846/2011/Haj/571020106/Z16 zo dňa 26.07.2011, č. 7247-24116/2012/Haj/571020106/Z17 zo dňa 18.09.2012, č. 3119-12570/2013/Haj/571020106/Z18 zo dňa 13.05.2013, č. 3416-13036/2013/Val/571020106/Z19 zo dňa 15.05.2013, č. 3834-14542/2013/Haj/571020106/Z20 zo dňa 11.06.2013 a č. 4936-22849/2013/Haj/571020106/Z21 02.09.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorými bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod
076 73 Vojany, okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Slovenské elektrárne, a.s.**
sídlo: **Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava**
IČO: **35 829 052**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, sa pôvodné znenie bodov 1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti a 2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia, nahrádza nasledovným znením:

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Povoľovaná priemyselná činnosť je podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ kategorizovaná ako **1.1 Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.**
- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenie zákona o ovzduší veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie 1.1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyšším.

2) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa pôvodné znenie prvého odstavca nahrádza nasledovným znením:

„Prevádzka Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod (ďalej tiež „EVO“) je určená na výrobu elektrickej energie v ôsmich parných kondenzačných turbogenerátoroch s celkovým projektovaným elektrickým výkonom 880 MW, ktoré sú inštalované v blokovom usporiadaní s ôsmimi kotlami určenými na výrobu vysokotlakovej prehriatej pary o teplote cca 510 - 540 °C a tlaku 12,5 - 14,3 MPa. Prevádzka pozostáva z dvoch základných objektov, objekt EVO I a objekt EVO II. V objekte EVO I, v ktorom sa spaľuje čierne uhlie, sú umiestnené bloky č. 1 a č. 2 s výtavnými kotlami K11 a K12 s tepelným príkonom každého z kotlov 309,8 MW a turbogenerátormi TG1 a TG2 a bloky č. 5 a č. 6 s fluidnými kotlami K15 a K16 s tepelným príkonom každého z kotlov 283,7 MW a turbogenerátormi TG5 a TG6. V objekte

EVO II sú umiestnené bloky č. 21, č. 22, č. 23 a č. 24 s identickými vysokotlakovými parnými kotlami K21, K22, K23 a K24 s tepelným príkonom každého z kotlov 307 MW na spaľovanie zemného plynu naftového (ďalej tiež „ZPN“), ku ktorým sú blokovo priradené turbogenerátory TG21, TG22, TG23 a TG24. Celkový inštalovaný tepelný príkon kotlov EVO je 2 415 MW. Časti objektov EVO I a EVO II, v ktorých sú umiestnené kotly, sa nazývajú kotolne, časti objektov EVO I a EVO II, v ktorých sú umiestnené turbogenerátory, sa nazývajú strojovne.

3) Do časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa za prvý odstavce dopĺňa tabuľka s nasledovným znením:

Označenie spaľovacej jednotky ¹⁾	Povolená/ uvedená do prevádzky (rok)	MTP [MW]	Popis SJ	Palivo	Odluč. zariadenie	Komín č.	Výška komína [m]
K11	1966	309,8 MW	Parný kotol, s výtavným ohniskom,	čierne uhlie	denitrifikácia, odsír. zariadenie, EO	K-02	130
K12	1966	309,8 MW	Parný kotol, s výtavným ohniskom,	čierne uhlie	denitrifikácia, odsír. zariadenie, EO	K-02	130
K15	1967 (rekonštrukcia 2001)	283,7 MW	Parný, fluidný	čierne uhlie, biomasa	EO	K-01	200
K16	1967 (rekonštrukcia 2001)	283,7 MW	parný, fluidný	čierne uhlie, biomasa	EO	K-01	200
K21	1973	307 MW	parný vysokotlak.	ZPN	-	K - 03	170
K22	1973	307 MW	parný vysokotlak.	ZPN	-	K - 03	170
K23	1973	307 MW	parný vysokotlak.	ZPN	-	K - 03	170
K24	1973	307 MW	parný vysokotlak.	ZPN	-	K - 03	170
K1	2009	17,4 MW	parný strednotlak.	ZPN	-	-	15
K2	2009	17,4 MW	parný strednotlak.	ZPN	-	-	15
dieselagregát	1966	0,565 MW	s pohonom 6S160 PN	kvapalné palivo	-	-	-
dieselagregát	1966	0,565 MW	s pohonom 6S160 PN	kvapalné palivo	-	-	-
dieselagregát	2001	0,793 MW	s pohonom CAT 3406	kvapalné palivo	-	-	-
dieselagregát	1999	0,565 MW	s pohonom CAT 3406	kvapalné palivo	-	-	-
dieselagregát	1973	0,565 MW	s pohonom 6S160 PN	kvapalné palivo	-	-	-

4) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, sa pôvodné znenie podmienky č. 4.1 nahrádza nasledovným znením:

4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „súbor TPP a TOO“), vypracovanými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schválenými príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia,
- so súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „EVO I - kotol K11 a K12 - Výroba elektrickej energie“, ev. č. STPP a TOO/98-EVO I/K11, K12-Dop., vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 1719-8188/2008/Kov/571020106/Z1 zo dňa 25.06.2008,
- so súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „EVO I - kotly K15 a K16 - Výroba elektrickej energie“, ev. č. STPP a TOO/03-EVO I/K15,K16 - Dop., vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 429-3771/2009/Kov/571020106/Z4 zo dňa 02.02.2009,
- so súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „EVO I - Pomocná kotolňa - kotly K1 a K2“, ev. č. STPP a TOO/2010-EVO I/PK, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným týmto rozhodnutím,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

5) V časti II. integrovaného povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa pôvodné znenie podmienky č. 6.12 nahrádza nasledovným znením:

6.12 Prevádzkovateľ má povolené pri prevádzkovaní blokov č. B11 a č. B12 (kotle K11 a K12) pre určenie množstva TZL za odsírovacím reaktorom použiť náhradnú hodnotu koncentrácie TZL, zistenú diskontinuálnym periodickým oprávnením meraním vykonaným 1 x za rok za podmienky, že bloky č. B11 a č. B12 budú prevádzkované maximálne 10 000 prevádzkových hodín pre každý blok do ukončenia ich prevádzky.

6) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa pôvodné znenie podmienok uvedených v bode 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia nahrádzajú nasledovným znením:

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Vymedzenie zariadenia pre určenie EL

Označenie spaľovacieho zariadenia	Celkový MTP spaľovacieho zariadenia [MW]	Skladba SZ – označenie SJ	MTP spaľovacích jednotiek [MW]	Členenie SJ podľa dátumu povolenia	Spôsob prevádzky / režim prevádzky
VSZ 1	619,6	K11 K12	309,8 309,8	Z1 Z1	v osobitnom režime na dožitie
VSZ 2	567,4	K15 K16	283,7 283,7	Z1 Z1	štandardný
VSZ 3	1228	K21 K22 K23 K24	307,0 307,0 307,0 307,0	Z1 Z1 Z1 Z1	v osobitnom režime na dožitie
SZ > 0,3 MW	34,8	K1 K2	17,4 17,4	do 31.12.2010	štandardný
SZ > 0,3 MW	0,565	DA 6S160 PN	0,565	do 31.12.2010	Núdzový TG1, TG2
SZ > 0,3 MW	0,565	DA 6S160 PN	0,565	do 31.12.2010	Núdzový TG1, TG2
SZ > 0,3 MW	0,793	DA CAT 3406	0,793	do 31.12.2010	Núdzový TG5, TG6
SZ > 0,3 MW	0,565	DA CAT 3406	0,565	do 31.12.2010	Núdzový odsírenie
SZ > 0,3 MW	0,565	DA 6S160 PN	0,565	do 31.12.2010	Núdzový TG21-TG24

1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľke č. 4 neboli prekročené tak, ako je to určené v bodoch B.1.2 až B.1.5 čast' II. tohto rozhodnutia.. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- oxid siričitý (ďalej len „SO₂“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),
- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“).

Tabuľka č. 4 Emisné limity pre znečisťujúce látky

Zdroj emisií príkon Palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Vzt'ážné podmienky
			do 31.12.2015	od 01.01.2016	
K11 a K12 2 x 309,8 MW (619,6 MW) čierne uhlie v osobitnom režime na dožitie	Mokrý komín odsírenia K-02 130 m, (resp. pri poruche odsírovacieho zariadenia komín K-01 200 m)	TZL	50	50	1)
		SO ₂	400	400	1)
		NO _x	1 200	1 200	1), 3)
		CO	250	250	1)
Kotly K15 a K16 2 x 283,7 MW (567,4 MW) čierne uhlie + biomasa (5- 30 % biomasy MPT)	Komín K - 01 200 m	TZL	Modifikovaný vážený priemer	20	1), 4), 5), 6)
		SO ₂	Modifikovaný vážený priemer	200	1), 4), 5), 6)
		NO _x	Modifikovaný vážený priemer	200	1), 4), 5), 6)
		CO	Modifikovaný vážený priemer	250	1), 4), 5), 6)

pokračovanie tabuľky č. 4

Zdroj emisií príkon Palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látko	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Vzťažné podmienky
			do 31.12.2015	od 01.01.2016	
K21, K22, K23, K24 4 x 307 MW (1228 MW), ZPN v osobitnom režime na dožitie	Komín 170 m	TZL	5	5	2)
		SO ₂	35	35	2)
		NO _x	200	200	2)
		CO	100	100	2)
Kotly K1 a K2 2 x 17,4 MW (34,8 MW), ZPN	Komín o výške 15 m	NO _x	200	200	2)
		CO	100	100	2)

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj.

2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.

3) Emisný limit pre NO_x 1 200 mg.m⁻³ platí pri spaľovaní palív s obsahom menej ako 10 % prchavých zložiek.

4) Emisný limit je určený ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív podľa vzťahu:

$$EL_{mix,(O2ref)} = \frac{(20,95 - O_{2ref})}{Q_{celk}} \times \left[\frac{Q_i \times EL_i}{(20,95 - O_{2refi})} + \dots + \frac{Q_n \times EL_n}{(20,95 - O_{2refn})} \right]$$

kde:

EL_{mix,(O2ref)} modifikovaný vážený priemer emisných limitov,

EL_i emisný limit pre dané palivo a referenčný kyslík, zodpovedajúci celkovému MPT zariadenia,

Q_i tepelný príkon v i-tom palive,

Q_{celk} celkový tepelný príkon,

O_{2ref} referenčný obsah kyslíka v % objemu, ku ktorému je vzťahnutý EL_{mix,(O2ref)},

O_{2refi} referenčný obsah kyslíka pre i-te palivo v % objemu,

MPT menovitý tepelný príkon

5) Emisné limity EL_i pre dané palivo na jednotlivých kotloch

Zdroje znečisťovania	Znečisťujúca látko	Emisný limit EL _i [mg.m ⁻³] platný do 31.12.2015		Emisný limit EL _i [mg.m ⁻³] platný od 01.01.2016	
		čierne uhlie	biomasa	čierne uhlie	biomasa
Kotly K15 a K16 2 x 283,7 MW (567,4 MW)	TZL	50	50	20	20
	SO ₂	400	200	200	200
	NO _x	400	400	200	200
	CO	250	250	250	250
	TOC*	-	50	-	50

TOC* platí len pri spaľovaní biomasy

6) Modifikovaný vážený priemer emisných limitov pre Komín K - 01 200 m pri spaľovaní čierneho uhlia a biomasy v kotloch K15 a K16 platný do 31.12.2015.

Zdroje znečisťovania	Znečisťujúca látko	Modifikovaný vážený priemer emisných limitov EL _{mix,(O2ref)} [mg.m ⁻³]					
		95 % čierne uhlie 5 % biomasa	90 % čierne uhlie 10 % biomasa	85 % čierne uhlie 15 % biomasa	80 % čierne uhlie 20 % biomasa	75 % čierne uhlie 25 % biomasa	70 % čierne uhlie 30 % biomasa
(Kotly K15 a K16 2 x 283,7 MW (567,4 MW)	SO ₂	390	380	370	360	350	340
	TZL	50	50	50	50	50	50
	NO _x	400	400	400	400	400	400
	CO	250	250	250	250	250	250

7) Modifikovaný vážený priemer emisných limitov pre Komín K - 01 200 m pri spaľovaní čierneho uhlia a biomasy v kotloch K15 a K16 platný od 01.01.2016.

Zdroje znečisťovania	Znečisťujúca látka	Modifikovaný vážený priemer emisných limitov $EL_{mix,(O2ref)}$ [mg.m ⁻³]
		Pomer palív rozmedzí pričom súčet je 100 % MTP (70 -95 %) čierne uhlie + (5 - 30%)biomasa
(kotloch K15 a K16) Komín K - 01	SO ₂	200
	TZL	20
	NO _x	200
	CO	250

1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity stanovené v bode B.1.2 tohto rozhodnutia pre čas skutočnej prevádzky zdroja okrem:

a) nábehu zariadenia, najviac však:

- pre kotly K11 a K12: 6 hod.

- pre kotly K15 a K16:

začatie merania dodržiavania emisných limitov je po 3 hodinách od dosiahnutia výkonu 44 MW,

- pre kotly K21 až K24: 6 hod. - nábeh zo studeného stavu
0,5 - 6 hod. - podľa doby odstávky

b) počas odstávky:

- pre kotly K11 a K12: 30 min.

- pre kotly K15 a K16: od doby, keď dôjde k poklesu výkonu kotla pod 44 MW

- pre kotly K21 až K22: 30 min.

v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO,

c) funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému (AMS), ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový režim zdroja oznámený na IŽP Košice,

d) iného času pre prechodové stavy určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento čas je možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

1.3 Prevádzkovateľ môže kotly K11, K12, K15, K16 prevádzkovať pri výpadku zariadenia na čistenie odpadových plynov najdlhšie 96 hodín, potom je povinný výkon kotlov obmedziť v súlade s postupom schváleným v súbore TPP a TOO, prípadne ich úplne odstaviť. Za žiadnych okolností nesmie celkový čas prevádzkovania zariadenia bez odlučovača presiahnuť počas kalendárneho roka 360 hodín.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný kontinuálnym oprávneným meraním TZL, SO₂, NO_x a CO vykonávaným inštalovanými AMS preukazovať do 31.12.2015, že:

a) žiadna priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok po vyhodnotení výsledkov meraní počas skutočnej doby prevádzky za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu,

b) najmenej 97 % hodnôt zo všetkých 48 - hodinových priemerov neprekročí 1,1 násobok hodnoty emisného limitu pre oxidy síry a TZL,

c) najmenej 95 % hodnôt zo všetkých 48 - hodinových priemerov neprekročí 1,1 násobok hodnoty emisného limitu pre oxidy dusíka.

1.5 Prevádzkovateľ je povinný kontinuálnym oprávneným meraním TZL, SO₂, NO_x a CO vykonávaným inštalovanými AMS preukazovať od 01.01.2016, že:

- a) žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok neprekročí hodnotu emisného limitu,
- b) žiadna validovaná priemerná denná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok neprekročí 1,1 násobok hodnoty emisného limitu,
- c) najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu.

7) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa pôvodné znenie podmienky č. 3.1 nahrádza nasledovným znením:

3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby ekvivalentná hladina hluku produkovaná prevádzkou neprekročila hodnoty ekvivalentnej hladiny A zvuku:

pre kategóriu územia IV. – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70 \text{ dB}$

- pre deň (18:00 – 22:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70 \text{ dB}$

- pre deň (22:00 – 06:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70 \text{ dB}$

a pre kategóriu územia II. – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 50 \text{ dB}$

- pre deň (18:00 – 22:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 50 \text{ dB}$

- pre deň (22:00 – 06:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 45 \text{ dB}$

8) V časti II. Podmienky povolenia sa pôvodné znenie bodu D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľ je povinný pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v mieste zhromažďovania kvapalných nebezpečných odpadov dostatočné množstvo vhodného sorbčného alebo neutralizačného materiálu.
3. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať všetky odpady utriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
4. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov, okrem odpadov (kat. č. 13 01 10, 13 01 13, 13 02 05, 13 02 08 a 13 03 07), ktorých triedenie a oddelené zhromažďovanie nie je účelné vzhľadom na technológiu ďalšieho nakladania s nimi, a to v súlade so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
5. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, ak nie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva ustanovené inak.

6. V prípade ak prevádzkovateľ bude vykonávať prepravu nebezpečného odpadu (viac ako 100 kg ročne) v rámci územného obvodu je povinný v zmysle § 3 ods. 3 písm. c) bod 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ požiadať IŽP Košice o udelenie tohto súhlasu.
7. Prevádzkovateľ je povinný mať formou písomnej zmluvy alebo písomnej objednávky zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
8. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, odpady zo svetelných zdrojov v zberných nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov minimálne uložené v záchytnej vaničke.
9. Nebezpečné odpady, resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
10. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady musia byť odlišené od zariadení určených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.
11. Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť likvidáciu nebezpečných odpadov obsahujúcich azbest katalógové číslo 15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob, katalógové číslo 17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest, katalógové číslo 17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest, právnickou alebo fyzickou osobou - podnikateľom, ktorá je držiteľom oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest vydaného úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave podľa § 41 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa pôvodné znenie bodu 1. Monitorovanie ochrany ovzdušia nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

1. Monitorovanie ochrany ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie ochrany ovzdušia kontinuálnym meraním inštalovanými AMS tak, ako je to uvedené v bodoch I.1.2 až I.1.4 časť II. tohto rozhodnutia.

- 1.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie kontinuálneho merania emisií tak, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodržaní emisných limitov a množstva emisií vyhotovené v štátnom jazyku musí uchovávať najmenej 5 rokov. Ak sa výsledky zaznamenávajú a uchovávajú na zálohovom digitálnom informačnom nosiči, v tlačenej forme sa uchovávajú len ročné protokoly a čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu, a ktorými prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov. Ak prevádzkovateľ zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice.

Tabuľka č.1.2.1

Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Výtavné kotly K11 a K12 Miesto merania: Dymovody výtavných kotlov K11 a K12 a komín odsírovacieho reaktora Zdroj emisií: Fluidné kotly K15 a K16 Miesto merania: Dymovody fluidných kotlov K15 a K16 na odvod spalín do komína K - 02				Spôsob monitorovania: AMS
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	Kontinuálne meranie	1)	bezodberová (in situ) elektrooptická metóda analyzátormi SICK RM 210 alebo RM 41
SO ₂	Hmotnostná koncentrácia, HT	Kontinuálne meranie	1)	NDIR - infračervená spektrometria, metodika STN ISO 7935, analyzátor XENTRA 4900
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	Kontinuálne meranie	1)	NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN ISO 10849, analyzátor XENTRA 4900
CO	Hmotnostná Koncentrácia, HT	Kontinuálne meranie	1)	prístrojová NDIR – IČ spektroskopia, metodika STN ISO 12039 analyzátor XENTRA 4900
CO ₂	Hmotnostná Koncentrácia, HT	Kontinuálne meranie	1)	prístrojová NDIR – IČ spektroskopia, metodika STN ISO 12039, analyzátor Servomex 1440 na meranie koncentrácie CO ₂

TZL za odsírovacím zariadením v súlade s podmienkou A.6.12 v časti II. integrovaného povolenia

Tabuľka č.1.2.2

Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Plynové kotly K21 a K22 Miesto merania: Dymovody na odvod spalín z kotlov do komína K – 03				Spôsob monitorovania: AMS
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	Kontinuálne meranie	1)	bezodberová (in situ) elektrooptická metóda analyzátormi SICK RM 210 alebo RM 41
SO ₂	Hmotnostná koncentrácia, HT	Kontinuálne meranie	1)	NDIR - infračervená spektrometria, metodika STN ISO 7935, analyzátor XENTRA 4900

NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	Kontinuálne meranie	1)	NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN ISO 10849, analyzátor XENTRA 4900
CO	Hmotnostná Koncentrácia, HT	Kontinuálne meranie	1)	NDIR – infračervená spektroskopia, metodika STN ISO 12039, analyzátor Servomex 1440 na meranie koncentrácie CO ₂

Tabuľka č.1.2.3

Zložka: ovzdušie		Spôsob monitorovania NO_x, CO : AMS		
Zdroj emisií: Plynové kotly K23 a K24				
Miesto merania: Dymovody na odvod spalín z kotlov do komína K – 03				
Spôsob monitorovania TZL, SO₂: Oprávnené diskontinuálne merania				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	Kontinuálne meranie	1)	NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN ISO 10849, analyzátor XENTRA 4900
CO	Hmotnostná Koncentrácia, HT	Kontinuálne meranie	1)	NDIR – infračervená spektroskopia, metodika STN ISO 12039, analyzátor Servomex 1440 na meranie koncentrácie CO ₂
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1 x 6 mesiacov	2)	Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN EN 13284-1
SO ₂	Hmotnostná Koncentrácia, HT	1x za 6 mesiacov	2)	NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia, elektrochemický princíp, metodika STN ISO 7935

Tabuľka č.1.2.4

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Plynové kotly K1 a K2 v Pomocnej kotolni		
Miesto merania: Komín na odvod spalín z kotlov K1 a K2				
Spôsob monitorovania: Oprávnené diskontinuálne merania				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1 x za 3 roky	2)	NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN ISO 10849
CO	Hmotnostná Koncentrácia, HT	1 x za 3 roky	2)	NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN ISO 12039

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok z bodu B.1 časť II. tohto rozhodnutia

- 1) Podmienky kontinuálneho merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia
- 2) Podmienky diskontinuálneho merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia

- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obdobie prevádzky AMS bolo v súlade s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami v každom kalendárnom roku najmenej 95 % z času prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné limity a súčasne za kalendárny rok nebolo neplatných alebo z dôvodu udržiavania AMS nevyhodnotených viac ako desať dní, ak všeobecne záväzný právny predpis ochrany ovzdušia neustanoví inak.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť najmenej 1 x za kalendárny rok periodickú kontrolu AMS, ktorou sa vykonáva oprávnená:
- kalibrácia meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov s použitím na to určených certifikovaných a metrologicky naviazaných kalibračných plynov alebo určených kalibračných prostriedkov,
 - skúška nuly a meracieho rozpätia a zistia sa ďalšie vybrané pracovné charakteristiky meracích prostriedkov najmenej v rozsahu podľa metodiky kontinuálneho merania príslušnej veličiny podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia
 - skúška správnosti kalibračnej funkcie sériou porovnávacích meraní so štandardnou referenčnou metódou,
 - inšpekcia zhody s požiadavkami podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonať najmenej raz za kalendárny rok periodické oprávnené merania na veľkých spaľovacích zariadeniach pri spaľovaní čierneho a hnedého uhlia za účelom zistenia hmotnostnej koncentrácie celkovej ortuti a najmenej raz za 3 roky celkového organického uhlíka (TOC).

10) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa podmienka č.7.4 nahrádza nasledovným znením:

- 7.4 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za predchádzajúci kalendárny rok, najneskôr do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému Slovenského hydrometeorologického ústavu.

11) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa za podmienku č. 7.9 dopĺňa bod 8. v nasledovnom znení:

8. Monitorovanie vplyvu zaobchádzania s nebezpečnými látkami podľa čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo dňa 16.12.2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc č. 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L, 353, 31.12.2008) v platnom znení na kvalitu podzemných vôd a pôdy

- 8.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať podzemné vody v súlade s východiskovou správou schválenou týmto rozhodnutím.

8.2 Prevádzkovateľ je povinný predkladať výsledky monitoringu najneskôr do 28.02. nasledujúceho kalendárneho roka na IŽP Košice.

12) V časti II. Podmienky povolenia, K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu ruší pôvodné znenie podmienky č. 4 a nahrádza sa novým znením a dopĺňa podmienky č. 5 a č. 6 s nasledovným znením:

4. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť IŽP Košice výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní so schválenou východiskovou správou po ukončení činnosti v prevádzke.
5. Prevádzkovateľ je povinný po definitívnom ukončení činností posúdiť stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, ktoré prevádzka v procese výroby na základe povolenia používala, produkovala alebo vypúšťala. Ak prevádzka spôsobila významné znečisťovanie pôdy alebo podzemných vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami v porovnaní so stavom uvedeným vo východiskovej správe, prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia a vrátenie miesta do pôvodného stavu uvedeného vo východiskovej správe.
6. Prevádzkovateľ je povinný po definitívnom ukončení činností v prevádzke, a ak kontaminácia pôdy a podzemnej vody v mieste prevádzky predstavuje významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v dôsledku povolených činností, ktoré prevádzkovateľ vykonával pred aktualizáciou povolenia pre prevádzku a po zohľadnení charakteristiky stavu životného prostredia územia, v ktorom je prevádzka umiestnená, prijať potrebné opatrenia zamerané na odstránenie, kontrolu, izoláciu alebo zníženie množstva relevantných škodlivých a obzvlášť škodlivých látok, aby miesto prevádzky po zohľadnení jej súčasného alebo schváleného budúceho využívania už nepredstavovalo takéto riziko.

13) V celom integrovanom povolení sa po preskúmaní mení:

- pojem „nebezpečná látka“ na pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona č. 384/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z. s účinnosťou od 01.11.2009.
- pojem „príslušný obvodný úrad“ sa nahrádza pojmom „orgán štátnej správy“.

14) Príloha č.1 k rozhodnutiu č. 2321-16291/2007/Kov/571020106 zo dňa 30.05.2007 sa ruší v celom rozsahu.

Odôvodnenie

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 3 a § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod, 076 73 Vojany na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, doručenej na IŽP Košice dňa 17.12.2013.

Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur podľa položky č. 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 15.01.2014, ktorý bol doručený dňa 23.01.2014, prevádzkovateľovi, dotknutému orgánu (Okresný úrad životného prostredia Michalovce, ŠSOO) a obci Vojany začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania. IŽP Košice súčasne oznámil, že podľa § 11 ods. 3 písm. d) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ môžu účastníci konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. IŽP Košice nenariadil ústne pojednávanie, keďže účastníci konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadali a na jeho nariadenie neboli splnené podmienky § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice požiadal obec Vojany, aby podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v termíne do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu najmenej 15 dní žiadosť a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy.

Tieto údaje boli zverejnené od 20.01.2014 do 28.02.2014 na úradnej tabuli IŽP Košice a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk a na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 23.01.2014 do 08.02.2014. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila.

K predmetnej zmene bolo do lehoty na podanie vyjadrenia, ktorá uplynula dňom 23.02.2014, doručené vyjadrenie:

- Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, ktorý vo svojom vyjadrení č. OU-MI-OSŽP-2014/02590-2 zo dňa 23.01.2014 súhlasil s predmetnou zmenou bez pripomienok,

- Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ktorý vo svojom vyjadrení č. OU-MI-OSŽP-2014/02589-2 zo dňa 18.02.2014 súhlasil s predmetnou zmenou bez pripomienok,
- Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, ktorý vo svojom vyjadrení č. OU-MI-OSŽP-2014/02590-2 zo dňa 27.01.2014 súhlasil s predmetnou zmenou bez pripomienok.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia z dôvodu zmien právnych predpisov a schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
2. Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod, 076 73 Vojany
3. Obec Vojany, zastúpená starostom, Vojany 72, 076 02 Vojany

Na vedomie:

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, (ŠVS, ŠSOH, ŠSOO)
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce