


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6886-34603/2013/Val/571440108/Z4

Košice 16.12.2013



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie“), podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 5038-26913/2009/Wit,Haj/571440108 zo dňa 31.08.2009 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami 815-3823/2012/Haj/571440108/Z2 zo dňa 09.02.2012, č. 9357-2920/2012/Hut/571440108/Z1 zo dňa 24.02.2012 a č. 8026-31710/31710/2012/Haj/571440108/Z3 zo dňa 13.11.2012 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Híbkotlač flexibilných obalových materiálov“

Cukrovarnícka 35/26, 075 01 Trebišov

okres: Trebišov

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **MONETA S, s.r.o.**

sídlo: **Masarykova 60, 071 01 Michalovce**

IČO: 36 211 907

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**1) V časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 2. Skladovanie a zaobchádzanie so škodlivými látkami nahrádza text nasledovným znením:**

Stáčanie etylacetátu z autocisterny o maximálnom objeme 12 m³ alebo z kontajnerov o objeme 1 m³ do skladovacích dvojplášťových nádrží o objeme 2 x 20 m³ s inertizáciou medziplášťa dusíkom sa vykonáva na stáčacom mieste v objekte č. 27 pomocou stáčacích čerpadiel cez nadzemné bezošvé potrubia. Stáčacie miesto je zabezpečené havarijnou vaňou o objeme 11,8 m³ a objeme záchytného kanálu 13,3 m³ vybavenou sondou HARIER 3 na signalizáciu úniku riedidla s rozlíšením voda/riedidlo. Zo skladovacích nádrží sú riedidlá prečerpávané samostatnými na sebe nezávislými čerpadlami riadenými automaticky do prevádzkových nádrží o objeme 2 x 0,6 m³. Nádrže sú vybavené prístrojmi pre signalizáciu medzných stavov a blokády pri havarijných stavoch. Snímanie minimálnej, maximálnej a havarijnej hladiny je oznamované miestnou, diaľkovou svetelnou a akustickou signalizáciou.

2) V časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa ruší pôvodné znenie tabuľky č. 1 a nahrádza sa nasledovným znením:

Tabuľka č. 1 Skladovanie riedidiel

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
|--|------------------|----------------------|---|---|
| objekt č. 27 stáčacie miesto, oceľový prístrešok | etylacetát | 20 m ³ | dvojplášťová, oceľová s reflexným náterom, | dvojplášťové, vybavené sondou 102A-HARIER 3 na snímanie netesnosti v medziplášti, umiestnené na nepriepustnej betónovej ploche so záchytnou vaňou vyspádovanou do havarijnej vane 11,8 m ³ a objeme záchytného kanálu 13,3 m ³ so zabudovanou sondou na signalizáciu úniku riedidla s rozlíšením voda/riedidlo. |
| | etylacetát | 20 m ³ | dvojplášťová, oceľová s reflexným náterom | |
| sklad valcov miestnosť č. 26 | etylacetát | 0,6 m ³ | jednoplášťová, oceľová | záchytná oceľová nádrž o objeme 1,4 m ³ vybavená sondou HARIER 3 na signalizáciu úniku riedidla |
| | etylacetát | 0,6 m ³ | jednoplášťová, oceľová | |

V celom integrovanom rozhodnutí sa mení:

pojem „nebezpečná látka“ na pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona č.384/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č.515/2008 Z.z. s účinnosťou od 1.11.2009.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, podľa § 32 ods. 1 písm. a), § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 5038-26913/2009/Wit,Haj/571440108 zo dňa 31.08.2009 v znení neskorších zmien, na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 29.10.2013.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia dňa 29.10.2013 na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Účastník konania požiadal o zníženie správneho poplatku z 500 eur na výšku stanovenú IŽP Košice. IŽP Košice vzhľadom na plánovaný rozsah zmeny integrovaného povolenia súhlasil so znížením správneho poplatku a znížil správny poplatok na 250 eur listom č. 6883-29870/57/2013/Val/Z4 zo dňa 06.11.2013. Správny poplatok bol zaplatený podľa Splnomocnenia bodu 1 položky č. 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 250 eur prevodom z účtu dňa 15.11.2013.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania Moneta S, s.r.o., Masarykova 60, 071 01 Michalovce, Mesto Trebišov a dotknuté orgány Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS) listom č. 6883-29868/57/2013/Val/Z4 zo dňa 06.11.2013 o začatí konania, doručeným dňa 12.11.2013. Zároveň požiadal Mesto Trebišov, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnilo žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnilo výzvu zainteresovanej verejnosti, dokiaľ môže podať prihlášku a výzvu verejnosti dokiaľ sa môže vyjadriť.

Mesto Trebišov zverejnilo žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli v termíne od 13.11.2013 do 28.11.2013. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 11.11.2013 do 12.12.2013 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Dňa 28.11.2013 bolo na IŽP Košice doručené vyjadrenie Mesta Trebišov, listom č.41021/3394/2013-EBu zo dňa 18.11.2013, v ktorom neboli uvedené pripomienky proti vydaniu rozhodnutia v predmetnej veci.

Súčasťou vydania zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

a) vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa a vydal súhlas na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníka konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. MONETA S, s.r.o., Masarykova 60, 071 01 Michalovce
2. Mesto Trebišov, M.R.Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Na vedomie:

1. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, M.R.Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov