


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 6963-34669/2013/Wit,Mil/571070106/ZK17

Košice 19.12.2013



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2, 3, 6, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 a 6, podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 2, podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 2, podľa § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 v spojení s § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008, č. 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2 zo dňa 29.01.2009, č. 5055-14760/2010/Kov/571070106/Z3 zo dňa 14.05.2010, č. 6872-26660/2010/Mil/571070106/Z4 zo dňa 14.09.2010, č. 8476-33755/2010/Mil/571070106/Z5 zo dňa 10.12.2010, č. 744-2972/2011/Wit/571070106/Z6 zo dňa 07.02.2011, č. 5-7034/2011/Wit,Haj/571070106/Z7 zo dňa 08.03.2011, č. 4619-13272/2011/Mil/571070106/Z8 zo dňa 09.05.2011, č. 5836-26201/2011/Haj/571070106/Z9 zo dňa 23.09.2011, č. 5973-18032/2012/Wit/571070106/Z11 zo dňa 10.07.2012, č. 6235-22066/2012/Mil/571070106/Z10 zo dňa 17.08.2012, č. 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12 zo dňa 04.12.2012, č. 3417-17664/57/2013/Mil/571070106/Z13

zo dňa 03.07.2013, č. 4148-98823/2013/Mil/571070106/Z14 zo dňa 18.07.2013 a č. 4396-20123/2013/Mil/571070106/Z15 zo dňa 13.08.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR

Rastislavova 98, 043 46 Košice

okres: Košice IV

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **KOSIT a.s.**

sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**

IČO: **36 205 214,**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

1) v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,
- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov, o povolení stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, o zmene stavby spaľovne odpadov, o zmene stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a konanie o aktualizácii týchto súhlasov podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,

2) v oblasti odpadov

- súhlas na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovaní sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,

3) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby **„Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2“** podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

4) v oblasti stavebného konania

- kolaudačné rozhodnutie a zmenu stavby, ku ktorému vydal orgán ochrany prírody vyjadrenie v stavebnom konaní podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,

5) kolaudačné rozhodnutie na užívanie a povolenie zmeny stavby „Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje užívanie stavby

„Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2“

v spojení so zmenou tejto stavby, zrealizovanej na pozemkoch parcelné č. 2707 a 2705/1, v katastrálnom území Barca, pre účely tepelnej úpravy odpadov s využitím tepla vznikajúceho pri spaľovaní odpadov v kotli K 2,

stavebníkovi:

obchodné meno: **KOSIT a.s.**
sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**
IČO: **36 205 214,**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby **„Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2“** v spojení so zmenou tejto stavby podľa overenej projektovej dokumentácie, ktorá obsahuje nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavba „Modernizácia kotla K2“:

Stavebné objekty:

SO 01 Stavebné konštrukcie kotla
SO 02 Nadstavba a stavebné úpravy časti budovy termovalorizátora

Prevádzkové súbory:

PS 01 Kotol
PS 02 Potrubné rozvody
PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS 04 Meranie a regulácia

Stavba „Zariadenie čistenia spalín II. etapa - K2“:

Stavebné objekty:

SO 21 Základy tg zariadení
SO 22 Spevnené plochy

Prevádzkové súbory:

PS 21 Filtračné zariadenia
PS 22 Denitrifikačné zariadenie
PS 24 Meranie a regulácia
PS 25 Automatizovaný monitorovací systém

Podmienky pre užívanie stavby **„Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2“** podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke **„Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“**.
2. Stavebník je povinný v termíne do 30 dní odo dňa vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby predložiť IŽP Košice protokol z merania hluku z prevádzky vo vonkajšom prostredí v denných hodinách, spracovaný oprávnenou osobou, v súlade s podmienkou B 3.1 časť II. integrovaného povolenia.

3. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice (ďalej len „IP Košice“) č. 3836/2013, IKO-66-14-2.2/ZS-C22,23-13 zo dňa 17.12.2013 odstrániť nasledovné nedostatky:
- a) spodnú časť ocelového rebríka (znížená podchodná výška) určeného pre výstup na obslužnú plošinu v hornej časti filtrov je potrebné opatriť bezpečnostným označením v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - b) časť rozvádzačov je potrebné opatriť štítkami v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 5.1 STN 60439-1 + A1:2005,
 - c) časť rozvádzačov je potrebné opatriť znakom zhody v súlade s § 8 ods. 1 nariadenia vlády č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia, v znení neskorších predpisov,
 - d) časť rozvádzačov je potrebné utesniť v spodnej časti tak, aby krytie zodpovedalo požadovanej hodnote (hodnota uvedená na štítku rozvádzača alebo v PD podľa druhu vonkajších vplyvov) v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) v zariadení na čistenie spalín je potrebné ukončiť svetelnú inštaláciu v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - f) do priestoru rozvádzača pre technológiu zariadenia na čistenie spalín je potrebné ukončiť schodište v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - g) jeden z káblových žľabov pre uloženie káblov na výstupe z rozvádzača zariadenia na čistenie spalín je potrebné zakryť v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - h) upraviť na žľabe, ktorým prechádza časť káblov, ostré hrany žľabu v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - i) vyhotoviť celkovú správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie technologickej časti stavby (doklady o vykonaných skúškach jednotlivých častí elektrických zariadení môžu byť podkladom pre vyhotovenie východiskovej OPaOS celého elektrického zariadenia) v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 2.5 STN 33 1500/Z1/O1:1990,
 - j) predložiť doklad (napr. certifikát) o úplnosti montáže ocelevej konštrukcie stavby (predložené doklady – atest a protokoly z vizuálnej kontroly, ktoré nie sú vykonané podľa STN EN 1090-2 neobsahujú vyhlásenie o úplnosti montáže) v súlade s § 13 ods. 3 zákona

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. C 2.3.3 písm. f) v nadväznosti na čl. 4.2.2 STN EN 1090-2+A1:2012,

- k) predložiť doklady o vyhotovení ocelevej konštrukcie časti stavby „Zariadenie na čistenie spalín II. etapa – K2“ v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. C 2.3.3 v nadväznosti na čl. 4.2.2 STN EN 1090-2+A1:2012,
- l) predložiť doklady o časti konštrukcie a závesného oka určenej na používanie kladkostroja v najvyššom podlaží filtrov v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- m) krycí plech nad plynovými fľašami vo výške cca 1,8 m upraviť tak, aby bola vylúčená možnosť úrazu obsluhy (ostré hrany) v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- n) v projektovej dokumentácii určiť bezpečný spôsob prístupu na údržbu klapiek primárneho vzduchu v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- o) potrubné rozvody opatriť bezpečnostným značením - druhom a smerom prepravovaného média v slovenskom jazyku (napr. rozvod hydrauliky, chladenia pece a VIP a pod.) v súlade s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 1 a Prílohu č. 3 bod. 1 NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
- p) zariadenie DEGAZÁTOR - tlakovú nádobu opatriť čitateľným štítkom v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stavebník je povinný nedostatky uvedené v bodoch a) až p) odstrániť v termíne do 30 dní odo dňa vydania kolaudačného rozhodnutia stavby „**Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2**“ a IP Košice písomne oznámiť odstránenie vyššie uvedených nedostatkov.

- 4. Prevádzkovateľ je povinný pri užívaní predmetnej stavby, ktorou dôjde k zmene technologického zariadenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia dodržiavať nasledovné pripomienky súhlasu vydaného Okresným úradom Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia:
 - a) Dodržiavať špecifické požiadavky na spaľovacie zariadenia podľa prílohy č. 4 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. zo dňa 30.11.2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenie zákona o ovzduší.
 - b) V súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky, má prevádzkovateľ povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania je povinný písomne oznámiť každoročne

do 15. februára okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba **„Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2“** bola zrealizovaná so zmenami oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní a v konaní o zmene stavby pred jej dokončením, zakreslenými v dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jozefom Sterankom, č. osvedčenia 3330*13 a č. 3330*A2, ktorú IŽP Košice v súlade s ust. § 81 ods. 4 stavebného zákona vzal na vedomie.

Pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 5055-14760/2010/Kov/ 571070106/Z3 zo dňa 14.05.2010, ktorým bola vydaná zmena integrovaného povolenia, súčasťou ktorej bolo stavebné povolenie pre stavbu **„Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2“**.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko -prevádzkové podmienky** integrovaného povolenia **nahrádzajú sa podmienky č. 4.1 a č. 4.7 týmto nasledovným znením:**

4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „súbor TPP a TOO“) K1 a K2 z 11/2013, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 6963-34669/2013/Wit, Mil/571070106/ZK17 zo dňa 19.12.2013,
- s § 14 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- so schválenými projektami stavieb.

4.7 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok zariadenia „Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR“ zo dňa 25.10.2013, vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schválený IŽP Košice rozhodnutím č. 6963-34669/2013/Wit, Mil/571070106/ZK17 zo dňa 19.12.2013.

2) V časti **II. Podmienky povolenia** v bode **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** integrovaného povolenia

- v bode **1. Kontrola emisií do ovzdušia** sa v prvom riadku tabuľky č. 11 v bode 1.1 a tabuľky č. 12 v bode 1.3 k zdroju emisií Kotel K1 **dopĺňa** ďalší zdroj emisií - Kotel K2,
- v bode **5. Kontrola energetickej účinnosti** sa v druhom riadku výraz „kotla K1“ nahrádza výrazom „kotla K1 a K2“.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2, 3, 6, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 a 6, podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 2, podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 2, podľa § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 v spojení s § 68 stavebného zákona, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj a stavebné konanie o povolení zmeny stavby Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2“, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice zo dňa 25.10.2013.

Realizácia stavby Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2“, bola povolená zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 5055-14760/2010/Kov/ 571070106/Z3 zo dňa 14.05.2010.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

1) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov, o povolení stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, o zmene stavby spaľovne odpadov, o zmene stavby zariadenia na spoluspaľovania odpadov a konanie o aktualizácii týchto súhlasov podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,

2) v oblasti odpadov

- o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,

3) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby **„Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2“** podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

4) v oblasti stavebného konania

- o vydanie kolaudačného rozhodnutia o stavbe, o zmene stavby alebo o udržiavacích prácach, ak ide o stavbu, jej zmenu alebo udržiavacie práce, ku ktorým vydal orgán ochrany prírody vyjadrenie v stavebnom konaní podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- 5) o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie a povolenie zmeny stavby **„Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2“** podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Stavebník – prevádzkovateľ Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice požiadal súčasne s podanou žiadosťou o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 6962-30829/57/2013/Wit zo dňa 14.11.2013 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur podľa položky č. 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Stavebník - prevádzkovateľ predložil k dnešnému dňu tieto doklady:

- projektovú dokumentáciu zmeny stavby (realizačný projekt) s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby a statickým posúdením spracovaným autorizovaným stavebným inžinierom – statikom Ing. Jozefom Sterankom č. osvedčenia 3330*13,
- výpis z listu vlastníctva č. 2626 zo dňa 28.10.2013,
- výpis z obchodného registra pre spol. Kosit a.s. zo dňa 28.10.2013,
- prehlásenie autorizovaného stavebného inžiniera – technológa Ing. Igora Vrzguľu č. osvedčenia 1339*Z14 o možnosti uvedenia stavby **„Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2“** do trvalej prevádzky bez predchádzajúcej skúšobnej prevádzky zo dňa 25.10.2013,
- doklady o naložení so stavebným odpadom,
- geometrický plán zamerania stavieb č. 269/2013 zo dňa 12.11.2013 overený Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 22.11.2013,
- odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice č. 4024/3/2013 zo dňa 15.10.2013,
- výpis z obchodného registra pre zahraničnú spol. RUTHS – SOCIETA PER AZIONI organizačná zložka zo dňa 18.09.2013,
- správy z odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení,
- protokol o skúške tesnosti kanalizácie zo dňa 07.10.2013,
- zápis o tlakovej skúške,
- odborné stanoviská TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica k dokumentácii pre vyhradené technické zariadenia:

PS 03:Elektrické zariadenia vyvedenia výkonu a VS

Vonkajšia uzemňovacia sústava

SO 003.1 Úpravy v distribučnej sieti PDS

- osvedčenia TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica o skúškach vyhradených technických zariadení:

PS 03:Elektrické zariadenia vyvedenia výkonu a VS

Vonkajšia uzemňovacia sústava

SO 003.1 Úpravy v distribučnej sieti PDS

Elektrický mostový žeriav

- inšpekčné správy TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica pre vyhradené technické zariadenia:

PS 03:Elektrické zariadenia vyvedenia výkonu a VS

Vonkajšia uzemňovacia sústava

SO 003.1 Úpravy v distribučnej sieti PDS

-certifikáty o zhode Technickej inšpekcie, a. s, pracovisko Košice pre tlakové technické zariadenia:

Potrubné vedenie prehriatej pary SH

Potrubné vedenie napájacej vody AA

Potrubné vedenia pary

Potrubné vedenie pary na predohrev primárneho spaľovacieho vzduchu

Potrubné vedenie medziodberu pary do odplyňovača

-inšpekčné správy Technickej inšpekcie, a. s, pracovisko Košice pre tlakové technické zariadenia:

Potrubné vedenie prehriatej pary SH

Potrubné vedenie napájacej vody AA

Potrubné vedenia pary

Potrubné vedenie pary na predohrev primárneho spaľovacieho vzduchu

Potrubné vedenie medziodberu pary do odplyňovača

- Správa o úplnej oprávnenej inšpekčnej zhody, o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín inštalovaného na linke č. 2 spaľovne komunálneho odpadu v prevádzke KOSIT, a.s., Košice zo dňa 08.11.2013,

- Protokol o skúške č. ETS/278/2013,

- osvedčenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice o skúškach vyhradených technických zariadení:

Parný kotol K2 s plynovými horákmi – zapalovací horák

Kotol s rekuperáciou zo zapalovania odpadov

Predohrievač primárneho vzduchu

Napájacia nádrž s odplyňovačom

Vzdušník 2 000 litrový

- odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice k dokumentácii pre vyhradené technické zariadenia:

Modernizácia kotla K2, PS 02 Potrubné rozvody plynu ku horákom

- správy o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia,

- protokol o tlakovej a tesnostnej skúške rozvodu plynu,

- Protokol č. 2013-RO/229-4B zo dňa 20.11.2013 o vykonanej skúške vodotesnosti záchytnej nádrže o objeme 2 m³ - sklad chemikálii komora B, spracovaný revíznym technikom na nedeštruktívne skúšania materiálov – Zdeňekom Jurenkom,

- Protokol č. 2013-RO/229-4A zo dňa 20.11.2013 o vykonanej skúške vodotesnosti záchytnej nádrže o objeme 2 m³ - sklad chemikálii komora A, spracovaný revíznym technikom na nedeštruktívne skúšania materiálov – Zdeňekom Jurenkom,

- Protokol č. 2013-RO/229-3 zo dňa 20.11.2013 o vykonanej skúške vodotesnosti záchytnej nádrže o objeme 1,81 m³ - nádrž DEMI, spracovaný revíznym technikom na nedeštruktívne skúšania materiálov – Zdeňekom Jurenkom,
- Protokol č. 2013-RO/229-2 zo dňa 20.11.2013 o vykonanej skúške vodotesnosti záchytnej nádrže o objeme 1,7 m³ - kotolňa, chémia pre kotol, spracovaný revíznym technikom na nedeštruktívne skúšania materiálov – Zdeňekom Jurenkom.
- súhlas na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia vydaný Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, list č. OU-KE-OSZP3-2013/00327-2 zo dňa 30.10.2013.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, Mesto Košice, MČ Košice – Barca a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 6962-30073/57/2013/Wit/ZK17 zo dňa 07.11.2013, doručeným dňa 11.11.2013 a podľa § 80 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 13.12.2013.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 80 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona listom č. 6962-30073/57/2013/Wit, Mil/ZK17 zo dňa 07.11.2013 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je kolaudačné konanie o povolení užívania a stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 a § 78 stavebného zákona a dotknutým orgánom a prizval ich na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním konané dňa 13.12.2013. Oznámenie bolo doručené v dňoch od 11.11.2013 do 25.11.2013.

Zároveň požiadal dotknutú obec - Mestskú časť Košice – Barca a Mesto Košice, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnili žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnili výzvu zainteresovanej verejnosti, dokedy môže podať prihlášku a výzvu verejnosti dokedy sa môže vyjadriť. Mestská časť Košice - Barca zverejnila žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli v termíne od 11.11.2013 do 10.12.2013. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti. Mesto Košice zverejnilo žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli v termíne od 11.11.2013 do 12.12.2013. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 11.11.2013 do 12.12.2013 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli prerokované aj námietky a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov k predloženému návrhu:

- Protokol č. 2013-RO/249 zo dňa 02.12.2013 o vykonanej skúške vodotesnosti záchytnej nádrže o objeme 0,64 m³ - nádrž olejového hospodárstva, spracovaný revíznym technikom na nedeštruktívne skúšania materiálov – Zdeňkom Jurenkom,
- vyhodnotenie podmienok stavebného povolenia.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním projektant stavby - technolog Ing. Igor Vrzguľa uviedol do zápisnice z konania, že merania potrebné pre vydanie trvalej prevádzky stavby boli vykonané počas komplexných skúšok stavby.

V rámci zmeny integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doložené a doručené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- 1) Mesto Košice, stavebný úrad, súhlasné záväzné stanovisko č. A/2013/23090/IV zo dňa 19.11.2013,
 - 2) Mesto Košice, stanovisko č. A/2013/22864-2 zo dňa 02.12.2013,
 - 3) Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, stanovisko č. OU-KE-OSZP3-2013/00444-2 zo dňa 18.11.2013,
 - 4) Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, stanovisko č. OU-KE-OSZP3-2013/00531-2 zo dňa 20.11.2013,
 - 5) Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, stanovisko č. OU-KE-OSZP3-2013/00426-2 zo dňa 14.11.2013,
 - 6) Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 4024/3/2013 zo dňa 15.10.2013,
 - 7) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11, stanovisko č. 2013/05782-02/PPL-Cho zo dňa 10.12.2013,
 - 6) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. ORHZ-KE3-2021-002/2013 zo dňa 16.12.2013,
 - 7) Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. č. 3836/2013, IKO-66-14-2.2/ZS-C22,23-13 zo dňa 17.12.2013,
 - 8) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, záväzné stanovisko č. 2013/06366-03/PPL-Cho zo dňa 18.12.2013,
- v ktorých boli uplatnené tieto pripomienky a námety:

1) Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, v stanovisku č. OU-KE-OSZP3-2013/00531-2 zo dňa 20.11.2013 uviedol nasledovné pripomienky:

- a) Uviesť do súladu s platnou legislatívou terminológiu na str. 46, bod 8;
- b) Z hľadiska možnosti hygienických rizík zvážiť dobu uskladnenia každej dodávky ostatných odpadov „kategórie O“ – ostatný“ na vymedzenej tzv. „manipulačnej ploche“ Prekládkovej stanice (podľa textu na str. 28, bod 7 nesmie prekročiť 14 týždňov).

IŽP Košice pripomienku 1a) posúdil a nezpracoval do podmienok integrovaného povolenia z dôvodu, že daná terminológia vychádza z podmienok integrovaného povolenia.

IŽP Košice pripomienku 1b) posúdil a nezpracoval do podmienok integrovaného povolenia z dôvodu, že uvedená doba vychádza z technicko-organizačných podmienok prevádzky.

2) Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, v stanovisku č. OU-KE-OSZP3-2013/00426-2 zo dňa 14.11.2013 uviedol nasledovné pripomienky:

- 1) V STPP a TOO je nesprávne uvedená vyhláška MPŽP a RR SR č. 357/2010 Z. z. zo dňa 12.08.2010, nakoľko táto vyhláška bola nahradená vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z. z. zo dňa 29.07.2013.
- 2) Nesúhlasí počet strán s počtom uvedeným na prednej strane STPP a TOO.
- 3) Na strane 51 je nesprávne uvedený názov Obvodného úradu životného prostredia, nakoľko v zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je s účinnosťou od 1.10.2013 jeho nástupníckou organizáciou Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice.
- 4) Pri prevádzkovaní veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia bude naďalej dodržiavaná podmienka prevádzkovania podľa § 14 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
- 5) V súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky, má prevádzkovateľ naďalej povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je podľa § 4 povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára tunajšiemu úradu údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a doložiť výpočet ročného poplatku.

Pripomienky č. 1, 2 a 3 boli zapracované prevádzkovateľom do STPP a TOO, ktorý bol na ústnom pojednávaní predložený na posúdenie Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, ktorý s vykonanými zmenami na ústnom pojednávaní súhlasil, a uviedol do zápisnice z ústneho pojednávania.

IŽP Košice uvedené pripomienky posúdil a pripomienku č. 4) zapracoval do bodu 1) časť II. tohto rozhodnutia a pripomienku č. 5) zapracoval do bodu 4) časť I. tohto rozhodnutia.

3) Inšpektorát práce Košice uviedol v záväznom stanovisku č. 3836/2013, IKO-66-14-2.2/ZS-C22,23-13 zo dňa 17.12.2013 tieto nedostatky:

- a) spodnú časť oceľového rebríka (znížená podchodná výška) určeného pre výstup na obslužnú plošinu v hornej časti filtrov je potrebné opatriť bezpečnostným označením v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- b) časť rozvádzačov je potrebné opatriť štítkami v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 5.1 STN 60439-1 + A1:2005,
- c) časť rozvádzačov je potrebné opatriť znakom zhody v súlade s § 8 ods. 1 nariadenia vlády č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia, v znení neskorších predpisov,
- d) časť rozvádzačov je potrebné utesniť v spodnej časti tak, aby krytie zodpovedalo požadovanej hodnote (hodnota je uvedená na štítku rozvádzača alebo v PD podľa druhu vonkajších vplyvov) v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- e) v zariadení na čistenie spalín je potrebné ukončiť svetelnú inštaláciu v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- f) do priestoru rozvádzača pre technológiu zariadenia na čistenie spalín je potrebné ukončiť schodište v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- g) jeden z káblových žľabov pre uloženie káblov na výstupe z rozvádzača zariadenia na čistenie spalín je potrebné zakryť v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- h) upraviť na žľabe, ktorým prechádza časť káblov, ostré hrany žľabu v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- i) vyhotoviť celkovú správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie technologickej časti stavby (doklady o vykonaných skúškach jednotlivých častí elektrických zariadení môžu byť podkladom pre vyhotovenie východiskovej OPaOS celého elektrického zariadenia) v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 2.5 STN 33 1500/Z1/O1:1990,
- j) predložiť doklad (napr. certifikát) o úplnosti montáže ocelevej konštrukcie stavby (predložené doklady – atest a protokoly z vizuálnej kontroly, ktoré nie sú vykonané podľa STN EN 1090-2 neobsahujú vyhlásenie o úplnosti montáže) v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. C 2.3.3 písm. f) v nadväznosti na čl. 4.2.2 STN EN 1090-2+A1:2012,
- k) predložiť doklady o vyhotovení ocelevej konštrukcie časti stavby „Zariadenie na čistenie spalín II. etapa – K2“ v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. C 2.3.3 v nadväznosti na čl. 4.2.2 STN EN 1090-2+A1:2012,
- l) predložiť doklady o časti konštrukcie a závesného oka určenej na používanie kladkostroja v najvyššom podlaží filtrov v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- m) krycí plech nad plynovými fľašami vo výške cca 1,8 m upraviť tak, aby bola vylúčená možnosť úrazu obsluhy (ostré hrany) v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- n) v projektovej dokumentácii určiť bezpečný spôsob prístupu na údržbu klapiek primárneho vzduchu v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- o) potrubné rozvody opatriť bezpečnostným značením - druhom a smerom prepravovaného média v slovenskom jazyku (napr. rozvod hydrauliky, chladenia pece a VIP a pod.) v súlade s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2

ods. 1 a Prílohu č. 3 bod. 1 NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

- p) zariadenie DEGAZÁTOR - tlakovú nádobu opatriť čitateľným štítkom v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu č. 3 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj kolaudačné konanie pripomienky a námety.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ boli konania:

1) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov, o povolení stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, o zmene stavby spaľovne odpadov, o zmene stavby zariadenia na spoluspaľovania odpadov a konanie o aktualizácii týchto súhlasov podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,

2) v oblasti odpadov

- o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,

3) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

4) v oblasti stavebného konania

- o vydanie kolaudačného rozhodnutia o stavbe, o zmene stavby alebo o udržiavacích prácach, ak ide o stavbu, jej zmenu alebo udržiavacie práce, ku ktorým vydal orgán ochrany prírody vyjadrenie v stavebnom konaní podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. Z. o IPKZ,

5) o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie a povolenie zmeny stavby „Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania v spojení s konaním o zmene stavby, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „Modernizácia kotla K2 a Zariadenie čistenia

spalín II. etapa – K2“ je ukončená a je schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
2. Mestská časť Košice – Barca, Starosta Mestskej časti - Barca, Abovská 24
040 79 Košice - Barca
3. Mesto Košice, primátor mesta, Tr . SNP č. 48/A, 040 11 Košice
4. Ing. Jozef Steranka, Kurská 24, 040 22 Košice
5. Ing. Igor Vrzguľa, PRING, s.r.o., Dénešova 29, 040 11 Košice
6. Ing. Vladimír Jánošík, B. Němcovej 10, 040 01 Košice
7. Ing. Peter Kováč, Lichardova 5, 040 01 Košice
8. Ing. Ján Mišek, Zimná 22, 040 01 Košice
9. Helena Štaudnerova, VKP - projekt, J. Kostru 1, 075 01 Trebišov
10. Ing. Roland Reho, GASOTHERM - proj. kanc., Rampová 6, 040 01 Košice
11. Ing. Štefan Mačák, Ovrúčská 7, 040 22 Košice

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSER, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
7. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
8. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
9. Mesto Košice, stavebný úrad, pracovisko Košice – Juh, Smetanova 4, 042 92 Košice
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
11. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
12. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
13. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice