





**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 5563-26574/2013/Poj/374820110/Z2-SP

Nitra 07. 10. 2013



Rozhodnutie nadobudlo  
právoplatnosť dňom: 11. 10. 2013  
Dňa: 11. 10. 2013 Podpis: 



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa DG-energy, a.s., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 44 663 382 podanej Inšpektorátu dňa 05. 08. 2013 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 1091-21934/2011/Šim,Goc/374820110 zo dňa 28. 07. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 11. 2011, zmenené a doplnené rozhodnutím č. 276 - 1911/2013/Šim/374820110/Z1 zo dňa 24. 01. 2013 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Pripojenie dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Levice“**

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

**1.1      Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW**

pre prevádzkovateľa: **DG-energy, a.s.**  
sídlo: **Prievozká 4/B, 821 09 Bratislava**  
IČO: **44 663 382**

nasledovne:

1. Pred časť I. *Údaje o prevádzke* sa vkladá nová časť v znení:  
**„Inšpektorát v integrovanom povolení podľa § 3 zákona o IPKZ:**

**a) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie stavby **„Pripojenie DG zdroja do terciáru T401 v ESt Levice“** (ďalej len „stavba“)

*v rozsahu stavebného objektu:*

SO 09 Základy pod vonkajšie zariadenia

*a v rozsahu prevádzkového súboru:*

PS 02 Elektrotechnologické zariadenia

ČPS 02.1 Vyvedenie výkonu

ČPS 02.2 Rozvodňa VN

ČSP 02.3 Systém kontroly a riadenia

ČSP 02.4 Vlastná spotreba

v katastrálnom území: **Levice**  
na pozemkoch par. č.: **7578/1, 7578/25** (objekt 34-77) - reg „C“ – podľa LV č. 028  
účel stavby: **inžinierske stavby – elektrické rozvody a vedenia – diaľkové elektrické rozvody**  
charakter stavby: **dočasná.**

Mesto Levice, ako príslušný stavebný úrad vydalo podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie č. SÚ-2013/6164-001/Jes zo dňa 11. 07. 2013 o nevyžadovaní územného rozhodnutia a zároveň súhlasil s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom – Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

Obvodný úrad životného prostredia Levice, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“), vydal vyjadrenie číslo: T/2013/01102-eia/Če zo dňa 30. 05. 2013, v zmysle ktorého predmetná činnosť (stavba „Pripojenie DG zdroja do terciáru T401 v ESt Levice“), že táto zmena navrhovanej činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle § 18 ods. 5) zákona.“

2. V časti I. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa za časť 6. Podmienky pre skladovanie a zaobchádzanie so škodlivými látkami vkladá nová časť 7. s textom:

**„7. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode a) „Pripojenie DG zdroja do terciáru T401 v ESt Levice“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**I. všeobecné:**

1. Stavebníkom bude DG-energy a.s., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 44 663 382.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: En-Invest, a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava – stavebné riešenie, LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, prevádzkové súbory v termíne: 06/2013 pod archívnym číslom LIV-EPI 1305, MIGA 06.1/2013, VM PROJEKT ZAK 13042.).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

**II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov**

**a dotknutých organizácií:**

17. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko č.: 02212/1/2013 zo dňa 11. 07. 2013 k PD)
- 17.1 V procese výstavby doriešiť a odstrániť chybné uvedenú napäťovú sústavu – menovité napätie terciálu 33 kV. /EZ/ uvedenú v Technickej správe v bode 5.1 Napäťové sústavy. (upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov):
- 17.2 Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - PS 02 Elektrotechnické zariadenia platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.
- 17.3 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení - PS 02 Elektrotechnické zariadenia vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.
18. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (vyjadrenie č. PS/2013/012592 zo dňa 19. 08. 2013) Uvedené pripomienky žiadame zapracovať do realizačného projektu:
- 18.1 (B – Súhrnná technická správa bod 2.2.4 ČPS 02.3 Systém kontroly a riadenia odsek 2.2.4.1 I. Etapa je text (str. č. 7): Ďalej budú cez túto skrinku vyvedené signály pre potreby blokovania a ovládania do riadiaceho systému DG zdrojov (stavová a poruchová signalizácia) a pre potreby blokovania a signalizácia do RIS ESt SEPS – žiadame tento text upraviť na nové znenie:  
„Ďalej budú cez túto skrinku vyvedené signály pre potreby blokovania a ovládania do riadiaceho systému DG zdrojov (stavová a poruchová signalizácia) a pre potreby blokovania (exist. blokády je potrebné upraviť tak, aby zohľadňovali aj možnosť zapnutia DG zdrojov v službe „Štart z tmy“) a signalizácia do RIS ESt SEPS“.
- 18.2 B – súhrnná technická správa bod 2.2.4 ČPS 02.3 Systém kontroly a riadenia odsek 2.2.4.1 I. Etapa je text (str. č. 8): doplnenie ďalších vstupných a výstupných kariet do podstanice RIS stroja T401 v skrini AWU401, príp. a doplnenie aj analógovej karty pre meranie prívodu z DG zdrojov. – žiadame tento text upraviť na nové znenie:  
„doplnenie ďalších vstupných a výstupných kariet do podstanice RIS stroja T401 v skrini AWU401 a doplnenie analógovej karty pre meranie prívodu z DG zdrojov“.
- 18.3 B – súhrnná technická správa bod 2.2.4 ČPS 02.3 Systém kontroly a riadenia odsek 2.2.4.1 I. Etapa chýba text (str. č. 8): za predchádzajúci text v bode 2 požadujeme doplniť nový text:  
„úprava existujúcich blokády T401 v RIS ESt Levice aj vo väzbe na možnosť zapnutia DG zdrojov v službe „Štart z tmy“.
- 18.4 B – súhrnná technická správa bod 2.2.4 ČPS 02.3 Systém kontroly a riadenia odsek 2.2.4.2 II. Etapa je text (str. č. 8): preverenie doplnenia ďalších vstupných a výstupných kariet do podstanice RIS stroja T403 v skrini AWU403, príp. doplnenie aj analógovej karty pre meranie prívodu z DG zdrojov, žiadame tento text upraviť na nové znenie:  
„preverenie doplnenia ďalších vstupných a výstupných kariet do podstanice RIS stroja T403 v skrini AWU403, a doplnenie aj analógovej karty pre meranie prívodu z DG zdrojov, v prípade chýbajúcich kariet aj ich doplnenie tak aby terminály RIS v AWU401 a AWU403 boli v rovnakej HW konfigurácii“.

- 18.5 B – súhrnná technická správa bod 2.2.4 ČPS 02.3 Systém kontroly a riadenia odsek 2.2.4.2 II. ETAPA chýba text (str. č. 8): za predchádzajúci text v bode 4 požadujeme doplniť nový text:  
„úprava existujúcich blokád T403 v RIS ESt Levice aj vo väzbe na možnosť zapnutia DG zdrojov v službe „Štart z tmy“.
- 18.6 V Technickej správe v PS02 v bode 6.4 ČPS 02.3 Systém kontroly a riadenia odsek 6.4.1 I. ETAPA je text (str. č. 8): Ďalej budú cez túto skrinku vyvedené signály pre potreby blokovania a ovládania do riadiaceho systému DG zdrojov (stavová a poruchová signalizácia) a pre potreby blokovania a signalizácia do RIS ESt SEPS – žiadame tento text upraviť na nové znenie:  
„Ďalej budú cez túto skrinku vyvedené signály pre potreby blokovania a ovládania do riadiaceho systému DG zdrojov (stavová a poruchová signalizácia) a pre potreby blokovania (exist. blokády je potrebné upraviť tak, aby zohľadňovali aj možnosť zapnutia DG zdrojov v službe „Štart z tmy“) a signalizácia do RIS ESt SEPS“.
- 18.7 V Technickej správe v PS02 v bode 6.4 ČPS 02.3 Systém kontroly a riadenia odsek 6.4.1 I. ETAPA je text (str. č. 9):  
doplnenie ďalších vstupných a výstupných kariet do podstanice RIS stroja T401 v skrini AWU401, príp. a doplnenie aj analógovej karty pre meranie prívodu z DG zdrojov. – žiadame tento text upraviť na nové znenie:  
„doplnenie ďalších vstupných a výstupných kariet do podstanice RIS stroja T401 v skrini AWU401 a doplnenie analógovej karty pre meranie prívodu z DG zdrojov“.
- 18.8 V Technickej správe v PS02 v bode 6.4 ČPS 02.3 Systém kontroly a riadenia odsek 6.4.1 I. ETAPA chýba text (str. č. 9): za predchádzajúci text v bode 7 požadujeme doplniť nový text:  
„úprava existujúcich blokád T403 v RIS ESt Levice aj vo väzbe na možnosť zapnutia DG zdrojov v službe „Štart z tmy“.
- 18.9 V Technickej správe v PS02 v bode 6.4 ČPS 02.3 Systém kontroly a riadenia odsek 6.4.2 II. ETAPA je text (str. č. 9): preverenie doplnenia ďalších vstupných a výstupných kariet do podstanice RIS stroja T403 v skrini AWU403, príp. doplnenie aj analógovej karty pre meranie prívodu z DG zdrojov, žiadame tento text opraviť na nové znenie:  
„preverenie doplnenia ďalších vstupných a výstupných kariet do podstanice RIS stroja T403 v skrini AWU403, a doplnenie aj analógovej karty pre meranie prívodu z DG zdrojov, v prípade chýbajúcich kariet aj ich doplnenie tak, aby terminály RIS v AWU401 a AWU403 boli v rovnakej HW konfigurácii“.
- 18.10 V Technickej správe v PS02 v bode 6.4 ČPS 02.3 Systém kontroly a riadenia odsek 6.4.2 II. ETAPA chýba text (str. č. 9): za predchádzajúci text v bode 9 požadujeme doplniť nový text:  
„úprava existujúcich blokád T403 v RIS ESt Levice aj vo väzbe na možnosť zapnutia DG zdrojov v službe „Štart z tmy“.

### III. ďalšie podmienky:

19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

20. Vzhľadom k tomu, že stavba je na základe nájomnej zmluvy povolená ako stavba **dočasná**, prevádzkovateľ (stavebník) pred uplynutím jej platnosti predloží Inšpektorátu novú nájomnú zmluvu resp. iný doklad preukazujúci právo k pozemkom, na ktorých bude stavba zrealizovaná. V prípade nepredloženia vyššie uvedených dokladov Inšpektorát **nariadi odstránenie stavby**. “

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 1091-21934/2011/Šim,Goc/374820110 zo dňa 28. 07. 2011 zmeneného rozhodnutím č. 276 - 1911/2013/Šim/374820110/Z1 zo dňa 24. 01. 2013 a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti**.

### **O d ô v o d n e n i e**

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa DG-energy, a.s., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 44 663 382 zo dňa 30. 07. 2013 doručenej Inšpektorátu dňa 05. 08. 2013 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Pripojenie dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Levice“. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu povolenia v súvislosti s vydaním povolenia na uskutočnenie stavby **„Pripojenie DG zdroja do terciáru T401 v ESt Levice“**.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 % t. j. z 500 eur na 250 eur listom č. 4672-17869/2013/Poj/374820110 zo dňa 03. 07. 2013.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 5563-22300/2013/Poj/374820110/Z2-SP zo dňa 20. 08. 2013 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny povolenia. Listom č. 5563-22303/2013/Poj/374820110/Z2-SP zo dňa 20. 08. 2013 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Levice, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 22. 08. 2013 do 21. 09. 2013. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade Levice.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie bolo na Inšpektorát doručené vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Levice, odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán štátnej vodnej správy bez konkrétnych podmienok a pripomienok. Žiadny z účastníkov konania sa v určenej lehote k zmene povolenia nevyjadril.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Pripojenie DG zdroja do terciáru T401 v ESt Levice“. Rieši potrebu vyvedenia výkonu z DG zdroja aj cez druhý transformátor T401, pričom vyvedenie výkonu cez transformátor T403 bude zachovaný. Takéto možnosti vyvedenia výkonu z DG zdroja zlepšuje možnosti poskytovania podporných služieb pre SEPS a.s. Inšpektorát povolil predmetnú stavbu ako stavbu dočasnú na základe zmluvy o nájme v znení neskorších dodatkov uzatvorenej na dobu určitú do 30. 09. 2019.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii: ORHaZZ v Leviciach, Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby), Obvodný úrad životného prostredia Levice – orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie a orgán štátnej vodnej správy, Mesto Levice, Mesto Levice – stavebný úrad - záväzné stanovisko stavebného úradu podľa § 120 a § 140b stavebného zákona, Západoslovenská distribučná, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s..

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie v oblasti stavebného poriadku podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, konanie o povolení na uskutočnenie stavby „Pripojenie DG zdroja do terciáru T401 v ESt Levice“.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Inšpektorát listom č. 5563-25502/2013/Poj/374820110/Z2-SP zo dňa 25. 09. 2013 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. V určenej lehote nezaslal žiadny účastník konania pripomienky ani námietky.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu, zmluvu o nájme a jej dodatky a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutie.

## P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. DG-energy a.s., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
2. Mesto Levice, mestský úrad, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice
3. SEPS, a.s., Mlynské Nivy 59/4, 824 84 Bratislava
4. Slovenská republika, Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
5. En-Invest, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
6. Ing. Václav Zeman – Liv-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava
7. Ing. Milan Gašparovič –Bulharská 70, 821 04 Bratislava

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

(po nadobudnutí právoplatnosti)

8. Obvodný úrad životného prostredia Levice, Dopravná 14, 934 03 Levice
  - štátna vodná správa,
9. - štátna správa v odpadovom hospodárstve,
10. - štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie,
11. Mesto Levice – stavebný úrad, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická 7, 934 01 Levice
13. Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
14. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava