

SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra


Č.: 836-25476/2013/Poj/370211007/Z3

v Nitre dňa 24. 09. 2013

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 16.10.2013

Dňa: 23.10.2013 Podpis: 



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplenení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 doručenej Inšpektorátu dňa 07. 11. 2012 a doplnenej dňa 09. 04. 2013 a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p í ñ a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 4691-32355/37/2007/Heg/370211007 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007 (ďalej len „povolenie“), zmenené a doplnené rozhodnutiami č. 1132-9346/2011/Goc/370211007/Z1 zo dňa 29. 03. 2011 a č. 3593-10700/2012/Poj/370211007/Z2-OdSt zo dňa 16. 04. 2012, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Tepláreň“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

1.1. Spalovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW
pre prevádzkovateľa: Duslo, a.s.

sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 31 Šaľa

IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti v odseku **Hlavné stavebné objekty prevádzky** sa znenie:

„Parc. č.: Druh stavby prevádzky :

- 6040/343 kompresorová stanica (SO 33-15)
- 6040/344 bunkrová stavba a strojovňa (SO 33-17)
- 6040/345 kotoňa (SO 33-17)
- 6040/346 velín (SO 33-13)
- 6040/347 tepláreň (SO 33-07, SO 33-31)
- 6040/348 tepláreň (SO 33-07 – vstup do teplárne)
- 6040/349 bagrovacia stanica (SO 33-18)
- 6040/350 komín (SO 33-19)
- 6040/351 umelý ľah (SO 33-41)
- 6040/359 administratívna budova (SO 33-06)
- 1579/39 garáže buldozérov a sociálne zariadenia“

dopĺňa o nasledovné objekty:

- „6040/461 redukčno-chladiace stanice + napájacie čerpadlá (objekt 33-17)
- 6040/460 regulačná stanica zemného plynu kotla K6 a K7 (objekt 33-35)
- 6040/469 regulačná stanica zemného plynu kotla K5 (objekt 33-20)“

2. V povolení za odsek **j)** vkladá nový odsek **k)** s textom:

„k) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“) udeľuje súhlas na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracovaný Ing. Jozefom Krajmerom – vedúcim technického oddelenia dňa 08. 04. 2013 (ďalej len „STPP a TOO).“

3. Celé znenie časti **I.B.2. Opis prevádzky** sa ruší a nahradza novým znením:

„Nová časť teplárne: K6, K7 a rekonštruovaný kotol K5: Kotolňa s kotlom K5, ktorý bol pôvodne určený a používaný na spaľovanie uhlia. V roku 1999 bol kotol upravený na spaľovanie zemného plynu a v roku 2006 prebehla jeho rekonštrukcia spolu s 240 m komínom. Parametre pary kotla K5 po rekonštrukcii sú tlak 3,7 MPa (+01 MPa; -0,15 MPa) a teplota 450°C (+10°C; -15°C). So zmenou parametrov pary poklesla projektovaná kapacita kotla zo 125 t pary za hodinu na 100 t pary za hodinu, a tým klesol aj tepelný príkon kotla na 85,618 MWt. Kotle K6 a K7 predstavujú náhradu za staré kotle K1 a K2. Spaľujú zemný plyn, K6 s kapacitou 55 t/h a kotol K7 s kapacitou 75 t/h. Parametre pary kotlov K6 a K7 sú tlak 3,7 MPa (+01 MPa; -0,15 MPa) a teplota 450°C (+10°C; -15°C). Tepelný príkon kotla K6 je 46,7 MW a kotla K7 je 63,6 MW. Kotle K6 a K7 majú spoločný ocelový komín s jedným spoločným nosným plášťom a dvomi dymovodmi umiestnenými vo vnútri plášťa. Oba majú výšku 60 m. Spaľovací vzduch je nasávaný novým radiálnym vzduchovým ventilátorom alternatívne z kotolne alebo z atmosféry. Z výtlaku ventilátora je vytláčaný cez vzduchovod priamo k regulačnej armatúre spaľovacieho zariadenia. Spaliny sú po prechode cez zväzky ohrievača vody vedené do výstupného spalinovodu kotla, ktorý

končí zaústením do komína. Spalinovody sú vystužené, vybavené klapkami, oddilatované, podopreté, zaizolované a oplechované.

Pre kotel K6 a K7 je inštalovaná spoločná napájacia nádrž o objeme 40 m³. Kotol K5 má samostatnú nádrž 120 m³, pričom tieto dve nádrže sú funkčne prepojené. Do odplyňovača 40 m³ napájacej nádrže je privádzaná demi-voda potrubím DN 150 a vratný kondenzát potrubím DN 25, vyhrievanie napájacej nádrže je zabezpečené potrubím pary DN 250. Účelom odplyňovania je odstránenie O₂, CO₂ a iných plynov z napájacej vody, ktoré spôsobujú koróziu varného systému a potrubí. Pre naviazanie CO₂ je napájacia voda alkalizovaná dávkovaním čpavkovej vody. Odstránenie zostatkovej tvrdosti je vykonávané dávkovaním trinátrium fosfátu a na odstránenie zvyškového kyslíka je dávkovaný chemický prípravok na zníženie obsahu kyslíka.

V objekte 33-07, na podlaží +7,5 m sú umiestnené tri ohrievače vykurovacej vody a dve doplnovacie nádrže pre centrálne vykurovanie jednotlivých prevádzkových a administratívnych budov v spoločnosti. Na podlaží ± 0,0 m sú inštalované obeholé čerpadlá vykurovania a jednotlivé vykurovacie vety do spoločnosti, redukčno-chladiace stanice a rozdeľovače pary s jednotlivými výstupmi do spoločnosti, ako i kondenzačné hospodárstvo.

Sušený vzduch pre ovládanie pohonov strojnotechnologického zariadenia je dodávaný na tepláreň z Prevádzky pomocných energií ako i rozvod dusíka pre odplynenie potrubí zemného plynu (Kyslikáreň - centrálne zásobovanie vzduchom).

Regulačná stanica zemného plynu K5 (objekt 33-20) – Regulačná stanica zemného plynu 10 000 m³, montovaná prízemná stavba uzatvorená, na betónovom základe. Slúži ako miestnosť pre 2 regulačné rady plynu, v ktorých sa redukuje vstupný tlak plynu na nižší výstupný tlak.

Regulačná stanica RSZP 13000 (objekt 33-35) - Montovaná prízemná stavba na betónovom základe, rozdelená na 3 časti: väčšia slúži ako miestnosť pre 2 regulačné rady plynu a 2 menšie ako miestnosť vykurovania a miestnosť elektrorozvádzaca.

Miestnosti chemikálií – sú dve umiestnené v objekte č. 33-17,k na podlaží +1,1m Jedna miestnosť slúži pre dávkovanie pre kotle K6, K7 a druhá pre dávkovanie do kotla K5. Každá miestnosť slúži na skladovanie i manipuláciu. Každá miestnosť má odsávacie zariadenie spojené do jedného vývodu vyosteného nad strechu prevádzkovej budovy i prirodzené vetranie. V jednej miestnosti sa nachádza 1 000 l kontajner na čpavkovú vodu a 360 l chemického prípravku na zníženie obsahu kyslíka a v druhej 5 vriec trinátrium fosfátu po 35 kg.

V objekte teplárne 33-17 na podlaží +0,0 m je umiestnená VN rozvodňa R4-6 kV skriňového prevedenia s výsuvnými spínačmi. Z tejto VN rozvodne je napájaných päť transformátorov, ktoré sú umiestnené nasledovne :

- na podlaží + 7,5 m je umiestnená NN rozvodňa R3-0,4 kV a v nej sú umiestnené 3 transformátory s krytom o výkone 1 000 kVA,
- v objekte č. 33-06 na podlaží + 7,5m je umiestnená NN rozvodňa HRS1-2 a v nej sú umiestnené 2 svetelné transformátory o výkone 400 kVA.

Rozvodňa R4-6 kV vysokého a R3-0,4 kV nízkeho napäťia slúži pre rozvod elektrickej energie k spotrebičom zabezpečujúcim chod strojnotechnologického zariadenia teplárne.

Skladové hospodárstvo na prevádzke:

- 1/ Príručný sklad oleja a mazadiel
- | | |
|-----------------------------|--------|
| mazací tuk | 120 kg |
| olej | 840 l |
| zásobník opotrebeného oleja | 200 l. |
- 2/ Sklad čpavkovej vody pre kotol K5, K6, K7
- | | |
|--------------------------|----------|
| kontajner čpavkovej vody | 1 000 l. |
|--------------------------|----------|

Zariadenia s menším obsahom oleja sú dopĺňované (alebo je ich obsah vymieňaný) z príručného skladu s označenými nádobami. Znečistený olej je zberaný do príručného skladu a odvážaný externou organizáciou. Drobné odkvapy sú likvidované vapexom a spolu s čistiacou vlnou odkladané do kontajnera spáliteľného odpadu.

Voda pre prevádzku sa odoberá na základe platných rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy z miest mimo areál prevádzky.

Podzemné kanalizačné stoky tvoria jeden celok v celej akciovéj spoločnosti Duslo, a.s. Odpadové vody chemické a splaškové sú privádzané kanalizáciami do prečerpávacích staníc. Odpadové vody dažďové sú privádzané kanalizáciou DN 100-1400 do otvoreného kanála a odvádzané na hlavnú čerpadlovňu ČOV.

Rozvod dažďovej kanalizácie: do dažďovej kanalizácie sú odvádzané čisté dažďové vody, t.j. vody, ktoré nie sú znečistené chemickými produktami z výrobní. Dažďová kanalizácia je vybudovaná z betónových rúr. Všetky dažďové vody odvedené kanalizačnou sieťou pozdĺž ciest sú zvedené do otvoreného kanála. Otvoreným kanálom sú odvádzané na ČOV. Všetky vyčistené vody sú odvádzané do recipientu Váh, pričom sú dodržiavané limitné hodnoty.

Rozvod splaškovej kanalizácie: na splaškovú kanalizáciu sú napojené splaškové vody z jednotlivých výrobní a sú rozvodom splaškovej kanalizácie privádzané na prečerpávaciu stanicu splaškových vôd pri prečerpávacej stanici 1 a k objektu odpieskovania splaškových vôd do BČOV. Kanalizačný rozvod splaškových vôd je vybudovaný z betónových rúr. Rozvody sú vybavené čistiacimi a kontrolnými šachtami s liatinovým bezpečnostným poklopom. Splaškové vody sú prečerpávané na biologickú ČOV.

Pri vykonávaní činnosti v prevádzke vznikajú prevádzkovateľovi odpady uvedené v bode II.D.1. tohto povolenia. Nebezpečné odpady, vznikajúce v prevádzke, sú v prevádzke zhromažďované v určených priestoroch a miestach, uvedených v bode II.D.2. tohto povolenia.

4. V časti **II.A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky** sa z bodu 3.1 vypúšťa hnedé uhlie (ako palivo zostáva iba zemný plyn).
5. V časti **II.B.1. Emisie znečistujúcich látok do vzdušia** sa vkladá nový bod 1.7 v znení:

,, 1.7 Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania resp. zachytávania:

zariadenie	emisie vypúšťané do ovzdušia	spôsob vypúšťania resp. zachytávania emisií
1.23.4 kotol K5	TZL, CO, SO ₂ , NO ₂	spaliny z plynového kotla sú zaústené do 240 m vysokého komína
1.23.6 kotol K6	TZL, CO, SO ₂ , NO ₂	spaliny sú po prechode cez zväzky ohrievača vody vedené do výstupného spalinovodu kotla, ktorý končí zaústením do 60 m dvojprieduchového oceľového komína; spalinovody sú vystužené, vybavené uzatváracími klapkami, oddilatované, podopreté, zaizolované a oplechované.
1.23.7 kotol K7	TZL, CO, SO ₂ , NO ₂	spaliny sú po prechode cez zväzky ohrievača vody vedené do výstupného spalinovodu kotla, ktorý končí zaústením do 60 m dvojprieduchového oceľového komína; spalinovody sú vystužené, vybavené uzatváracími klapkami, oddilatované, podopreté, zaizolované a oplechované.

,,

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania v uskutočnenom konaní nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4691-32355/37/2007/Heg/370211007 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007 zmeneného a doplneného rozhodnutiami č. 1132-9346/2011/Goc/370211007/Z1 zo dňa 29. 03. 2011 a č. 3593-10700/2012/Poj/370211007/Z2-OdSt zo dňa 16. 04. 2012, a ostatné jeho podmienky zostávajú nemeňné.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 zn. VJE/OŽPaOZ/889/2012 zo dňa 05. 11. 2012 doručenej Inšpektorátu dňa 07. 11. 2012 a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. v súčinnosti s § 17 ods. 1 zákona

o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Tepláreň“. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu a doplnenie vydaného povolenia z dôvodu zmeny časti povolenia súvisiacich s realizovaným odstránením časti stavby „Duslo II. etapa“ a „Duslo III. etapa“ - prevádzkového celku PC 123 Tepláreň (komínové teleso, budova kotolne a most na prepravu uhlia s príslušenstvom) a z dôvodu udelenia súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových a technicko-organizačných parametrov. Povolenie na odstránenie stavby Inšpektorát vydal rozhodnutím č. 3593-10700/2012/Poj/370211007/Z2-OdSt zo dňa 16. 04. 2012.

Dňa 09. 04. 2013 prevádzkovateľ doplnil svoje podanie o aktualizovaný STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eur zo dňa 10. 10. 2012 podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50% t. j. z 331,50 eur na 165,50 eur.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistil, že podanie obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpektorát podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 9030-12013/2013/Poj/370211007/Z3 zo dňa 03. 05. 2013 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Tepláreň“.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil týmto subjektom žiadost prevádzkovateľa s prílohami a zároveň podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ určil lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a priponiemok, ktorá uplynula dňa 10. 06. 2013. Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky Inšpektorát v konaní upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli (§ 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ)
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť (§ 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ)
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci (§ 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ).

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 13 ods. 6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Močenok a na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej lehote sa k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadril Obvodný úrad životného prostredia Šaľa – orgán štátnej správy ochrany ovzdušia. Jeho písomné stanovisko bolo kladné a neobsahovalo žiadne konkrétné pripomienky ani námietky a je uložené v spise spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami, potrebnými k vydaniu rozhodnutia. Účastníci konania – Obec Močenok a Obec Trnovec nad Váhom sa v stanovenej lehote nevyjadrili a nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k zmene integrovaného povolenia.

Inšpektorát nariadil podľa § 13 zákona o IPKZ ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou pre účastníkov konania a dotknutý orgán listom č. 836-16402/2013/Poj/370211007/Z3 zo dňa 19. 06. 2013 v ktorom upovedomil, že námietky a pripomienky možno uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnúté.

Ústneho pojednávania sa dňa 03. 07. 2013 zúčastnil iba prevádzkovateľ.

Na ústnom pojednávaní bola podľa ustanovenia § 13 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a to písomne do zápisnice. Zúčastnený ústneho pojednávania bol oboznámený s podkladmi žiadosti a počas pojednávania mu bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Zároveň bol opäť upozornený, že svoje pripomienky a námietky môže uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky a námietky Inšpektorát nebude prihliadať. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, písomné stanovisko dotknutého orgánu a bola uskutočnená obhliadka miesta po odstránení stavby. Z ústneho pojednávania bola spisaná zápisnica, ktorá je uložená v spise.

Na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ predložil Inšpektorátu nasledovné doklady:

- stavebné denníky odstraňovaných objektov
- Odborný posudok vo veciach odpadov – pre odpad z demolácie budov Teplárne (výmurovka kat. č. 16 11 05 kategorizovaný ako nebezpečný je po analýze kategorizovaný ako odpad kat. č. 17 09 04, ostatný odpad)
- Protokoly o skúškach na odpad (vzorka č. 1 – komínové teleso, vzorka č. 2 – ostatné objekty, zmesová vzorka) + vodný výluh oboch vzoriek
- Protokol o predaní a odovzdaní stavby zo dňa 07. 03. 2013 (zauhlovací most, hlbinné zásobníky)
- Protokol o predaní a odovzdaní stavby zo dňa 28. 03. 2013 (komín teplárne, odškvarovanie, kotolňa s príslušenstvom)
- Statický výpočet pre odstránenie stavby – Demolácia technologického mosta (január 2012)
- Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska zo dňa 10. 05. 2013 (komín teplárne, odškvarovanie, kotolňa s príslušenstvom)
- Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska zo dňa 25. 05. 2013 (zauhlovací most, hlbinné zásobníky)

Predmetom tohto povolenia je zmena časti povolenia súvisiacich s realizovaným odstránením časti stavby „Duslo II. etapa“ a „Duslo III. etapa“ - prevádzkového celku **PC 123 Tepláreň** (komínové teleso, budova kotolne a most na prepravu uhlia s príslušenstvom) a z dôvodu

Predmetom tohto povolenia je zmena časti povolenia súvisiacich s realizovaným odstránením časti stavby „Duslo II. etapa“ a „Duslo III. etapa“ - prevádzkového celku **PC 123 Tepláreň** (komínové teleso, budova kotolne a most na prepravu uhlia s príslušenstvom) a z dôvodu udelenia súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových a technicko-organizačných parametrov (ďalej len „STPPaTOO“).

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán neboli požiadany o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo konanie v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 8 ods. 2 pís. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší o udelení súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových a technicko-organizačných parametrov.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, aktualizovaný STPP a TOO, Odborný posudok vo veciach odpadov z demolácie prevádzkových budov teplárne a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a splňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konanie, ktoré bolo súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia dotknutého orgánu zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutie.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom

Dotknutému orgánu:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
 - štátnej správe ochrany ovzdušia