



210

Mondi SCP, a. s.

Tatranská cesta 3
034 17 Ružomberok, Slovakia
Tel.: +421 (0)44 436 11 11
Fax: +421 (0)44 432 77 01
www.mondigroup.com

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		
RZ:	ZH:	LU:
D. číslo dňa:	06 -03- 2014	
Evidenčné číslo zaznamu:	7244/2014	
Číslo spisu:		
Prílohy:	Vybasuje:	Určen:
		01PK

SIŽP IŽP Žilina,
Odbor IPK,
Legionárska 5,
012 05 Žilina

VÁS LIST ZO DŇA

NAŠA ZNAČKA
ŽP89/ 2014VYBAVUJE LINKA
Ing. Jarabák/4363359RUŽOMBEROK
27.2.2014VEC: Žiadosť o zmenu IP „RaE Energie“

Žiadame o zmenu IP „RaE Energie“. Zmena rieši značnú úsporu zemného plynu odstavením kotlov Wiesmann o výkone 2x 373 KW, ktoré slúžia na predohrev zemného plynu. Kotle budú nahradené plynovým kotlom Vailant eco TEC plus INT 376//5-42 KW. Kotelňa odstavením kotlov prejde pod kotelne do výkonu 50 KW. Jestvujúce kotle Wiesmann budú slúžiť, len ako studená záloha.

Zároveň žiadame zníženie poplatku za zmenu integrovaného povolenia prevádzky „RaE Energie“

S pozdravom

Mondi SCP, a. s.
Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, Slovakia
IČO 31 637 051, IČ DPH SK2020431116
Ing. Matajová Marianna
Riaditeľka Životného prostredia

- Príloha : 1) Dokumentácia k novému kotlu Vailant Vailant eco TEC plus INT 376//5-42 KW-
2) Schéma predohrevu zemného plynu
3) Zhrnutie zmeny IP-

Zverejnenie

stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti , o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých údajov (ďalej iba zákon o IPKZ)

1. Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia zo dňa 27.02.2014, doručená na správny orgán v integrovanom povoľovaní SIŽP IŽP OIPK Žilina dňa 06.03.2014.
2. Prevádzkovateľ: Mondi SCP, a.s. Ružomberok
3. Prevádzka:
 - 3.1. Názov prevádzky: „R a E Energie“
 - 3.2. Adresa prevádzky: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
 - 3.3 Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti závodu:

Začiatok činnosti: Prevádzka bola v integrovanom povolení povolená ako Slovenská paroplynová spoločnosť a.s. Ružomberok, ktorá vznikla v roku 1997 vyčlenením a vložením časti prevádzky „Energetika“ Severoslovenských celulózk a papierní a.s. Ružomberok do novej akciovej spoločnosti „ Slovenská paroplynová spoločnosť“. Následne prešla pôvodná prevádzka Energetika rozsiahlou modernizáciou a prestavbou, spojenou s nainštalovaním dvoch paroplynových zariadení (PPZ1 a PPZ2). SPS a.s. Ružomberok bola začlenená do organizačnej štruktúry Mondi SCP, a.s. Ružomberok ako „ Energetika a obslužné činnosti“.

Ukončenie činnosti: V súčasnosti sa s ukončením činnosti prevádzky neuvažuje.
 - 3.4 Kategória činnosti do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
 1. Energetika
 - 1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.
 - 3.5 Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:
č. ŽP-1458/FX2/97 zo dňa 19.5.1997 a ŽP-3469/FX2/97 zo dňa 10.10.1997, vydané Okresným úradom v Ružomberku, odborom životného prostredia.
 - 3.6. Dátum a číslo vydaného kolaudačného rozhodnutia a názov úradu, ktorý ho vydal:
č. ŽP 2001/01065-04/FX11 zo dňa 23.2.2001, vydaným Okresným úradom v Ružomberku, odborom životného prostredia.
 - 3.7. Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel:
Objekty celej prevádzky RaE Energie sa nachádzajú na pozemkoch č. KN 7870, 7872, 7881, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7939, 7978, 7982 v k.ú. Ružomberok a č. KN 2664 v k.ú. Lisková.
 - 3.8. Dátum zverejnenia na úradnej tabuli Inšpektorátu: 14.03.2014
4. Údaje o prevádzke z hľadiska životného prostredia:

Cez Regulačnú stanicu plynu sú zásobované PPZ1, PPZ2, K3, ako aj ostatné spotrebiče v Mondi SCP a.s.

Kapacita zemného plynu - 61 000 m³/h
Z toho: Kapacita pre všetky kotly, technológiu - 50 000 m³/h
Kapacita pre PT 1 a PT2 - 11 000 m³/h

Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí

a.) Ovzdušie:

Do jestvujúcej plynovej kotolne RS plynu, ktorá slúži na predohrev zemného plynu, bude nainštalovaný nový plynový kotol Vaillant. Pri spaľovaní zemného plynu dochádza hlavne k tvorbe emisií oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého. Spaliny z nového plynového kotla budú odvádzané výduchom nad strechu RS plynu. Kotol Vaillant bude inštalovaný na stene kotolne. Jestvujúce plynové kotly Weismann budú odstavené z prevádzky, ale ostanú ako studená záloha. Nový kotol bude pripojený na jestvujúce rozvody a jestvujúcu reguláciu. Revízia komína sa nevyžaduje, nakoľko bude použitý originálny PE vývod spalín nad strechu budovy.

b.) Odpadové vody – nebudú produkované.

c.) Odpady – nebudú produkované.

d.) Hluk a vibrácie

Predmetná prevádzka nezaťažuje hlukom žiadnu obytnú zónu, ani voľnú prírodu.

5. Posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané:

Posudzovanie vplyvu predmetnej prevádzky nie je potrebné vykonať, nakoľko sa nejedná o zmenu v činnosti prevádzky. Doplnenie plynového kotla Vaillant do jestvujúcej NTL plynovej kotolne pri RS plynu a odstavenie 2 ks kotlov Wiesmann do studenej zálohy nemá charakter podstatnej zmeny. Odstavením kotlov Wiesmann do studenej zálohy, ktoré prevádzkovateľ využíval na predohrev zemného plynu, prevádzkovateľ zníži emisie NOx a CO do ovzdušia a dosiahne významnú úsporu zemného plynu, a to odstavením ústredného kúrenia a znížením teploty ohrievaného zemného plynu. Kotly budú nahradené plynovým kotlom Vaillant eco TEC plus INT 376 /5 – Turbo o tepelnom príkone 42 kW

6. Dotknuté orgány v konaní:

- Okresný úrad v Ružomberku, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, 034 01 Ružomberok

Do žiadosti je možno nahliadnuť s výnimkou príloh obsahujúcich dôverné údaje na sekretariáte SIŽP IŽP OIPK Žilina, Legionárska 5, 010 01 Žilina, II. poschodie, v pracovných dňoch od 7³⁰ do 11³⁰ a od 12⁰⁰ do 15³⁰.

V ý z v a

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku
- výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku
„RaE Energie“

v súvislosti s doplnením kotla Vaillant do plynovej kotolne RS plynu a odstavením 2 kotlov
Wiesmann do studenej zálohy

prevádzkovateľa
Mondi SCP, a.s. , Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Do žiadosti a príloh možno nahliadnuť na SIŽP IŽP Žilina, OIPK, II. poschodie v pracovných dňoch a na internetovej stránke www.sizp.sk.
- Na uvedenú zmenu integrovaného povolenia sa nevyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie, ani cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie. Posudzovanie vplyvov k tejto zmene nebolo vykonané.
- Dotknuté orgány v konaní:
 - Okresný úrad v Ružomberku, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
- Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiadá, inšpekcia ústne pojednávanie nemusí nariadiť.

Adresa správneho orgánu:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska č.5
012 05 Žilina

Podľa § 11 ods.3 písm. d) zákona o IPKZ inšpekcia určuje lehotu na podanie vyjadrenia

do 14.04.2014.