


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 568-10074/2014/Wit,Haj/570840106/ZK21

Košice 27.03.2014



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 a 3, § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 479/6600/2008/Wit/570840106/Z1 zo dňa 22.02.2008, č. 3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2 zo dňa 07.04.2008, č. 5106-28959/2008/Wit/570840106/Z3 zo dňa 08.09.2008, č. 4968-17179/2008/Kov/570840106/Z4 zo dňa 22.05.2008, č. 6464-27445/2008/Kov/570840106/Z5 zo dňa 11.09.2008, č. 7535-40595/2008/Kov/570840106/Z6 zo dňa 15.12.2008, č. 8969-38384/2008/Kov/570840106/Z8 zo dňa 24.11.2008, č. 3860-10928/2009/Kov/570840106/Z9 zo dňa 23.04.2009, č. 6873-25544/2010/Mil/570840106/Z10 zo dňa 30.08.2010, č. 6509-23541/2010/Kov/570840106/Z11 zo dňa 11.08.2010, č. 5715-28595/2011/Haj/570840106/Z12 zo dňa 24.10.2011, č. 6879-25439/2011/Wit/570840106/Z13 zo dňa 06.09.2011, č. 6681-24686/2011/Wit/570840106/Z14 zo dňa 24.08.2011, č. 571-2913/2012/Wit/570840106/Z15 zo dňa 30.01.2012, č. 3527-14471/2013/Wit,Haj/570840106/Z16 zo dňa 03.06.2013, č. 2935-9539/2013/Hut/570840106/Z17 zo dňa 28.05.2013, č. 5899-27645/2013/Wit/570840106/ZK18 zo dňa 16.10.2013, č. 5900-

27646/2013/Wit/570840106/ZK19 zo dňa 16.10.2013, č. 5849-28430/2013/Pal/570840106/ Z20 zo dňa 24.10.2013 a č. 2099-5846/2014/Mer,Haj/570840106/ZSP23 zo dňa 27.02.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Tepláreň Košice, a. s.,
Teplárenská 3, 042 92 Košice

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Tepláreň Košice, a. s.**
sídlo: **Teplárenská 3, 042 92 Košice**
IČO: **36 211 541**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre kotol PK3e, ev. č. STPP a TOO - PK1 - 11/2013, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií AMS podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ po uskutočnení stavby „Ekologizácia parného kotla TEKO a.s.“,
- návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Ekologizácia parného kotla TEKO, a.s.“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- kolaudačné rozhodnutie stavby „Ekologizácia parného kotla TEKO, a.s.“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje užívanie stavby

„Ekologizácia parného kotla TEKO“

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 3306/1, 3306/7 a 3306/25, v katastrálnom území Košice – Južné mesto, za účelom optimalizácie výroby tepla, pre navrhovateľa - stavebníka:

obchodné meno: **Tepláreň Košice, a. s.**
sídlo: **Teplárenská 3, 042 92 Košice**
IČO: **36 211 541**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „Ekologizácia parného kotla TEKO“ v nasledovnom rozsahu stavebného objektu a prevádzkových súborov:

Stavebný objekt:

SO 01 – Základy spalínovodov a ventilátorov

Prevádzkové súbory:

PS 05 – Vyvedenie spalín do komína TEK0 I

PS 06 – Automatický monitorovací systém

Podmienky pre užívanie stavby „**Ekologizácia parného kotla TEKO**“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

- stavebník a prevádzkovateľ je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 v znení platných zmien, ktorým boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Tepláreň Košice, a.s.“.

II. Integrované povolenie sa mení nasledovne:

1) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa na str. 3 pôvodné znenie odstavca PS Spaľovanie palív v kotloch nahrádza nasledovným znením:

PS Spaľovanie palív v kotloch

Zariadenia na spaľovanie palív, kotly na výrobu prehriatej vysokotlakovej pary o tlaku 12,50 - 13,62 MPa a teplote cca 540 °C, sú umiestnené v dvoch stavebne uzavretých objektoch TEKO I (kotly PK1, PK2 a PK3e) a TEKO II (kotly PK4n, PK4 a HK3).

2) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa na str. 5 do časti Objekt TEKO I za posledný odstavec dopĺňa text s nasledovným znením:

Kotol PK3e od výrobcu PBS (IBZKG) Brno, s menovitým tepelným príkonom 161,64 MWt. Parný výkon kotla je 210 t.h⁻¹ prehriatej pary o teplote cca 540 °C a tlaku 13,53 MPa. Kotol je dvojťahový a vysokotlakový s prirodzenou cirkuláciou. Kotol PK3e bol uvedený do prevádzky v roku 1982. Spaľovacia komora je podtlaková, jednopriestorová, tvorená stenami výparníka. Prevádzkový podtlak v spaľovacej komore je v rozmedzí od 50 do 80 Pa. Kotol je vybavený štyrmi nízkoemisnými výkonovými plynovými horákmi typu Variflame V 820 výrobcu TODD Combustion, osadenými na bočných stenách spaľovacej komory v dvoch výškových úrovniach. Zapálenie každého horáka je realizované samostatným zapalovacím plynovo-elektrickým horákom, umiestneným v telese výkonového horáka. Spaľovací vzduch sa predhrieva najskôr v parnom ohrievači vzduchu, následne v ohrievačoch vzduchu typu LJUNGSTRÖM, výrobcu PBS Brno (2 ks ohrievačov pre jeden kotol) až na teplotu cca 350 °C.

Denitrifikácia kotla bola realizovaná na kotle PK3e v roku 1997 inštaláciou nízkoemisných LOW-NO_x horákov a recirkuláciou časti spalín. V rokoch 2011 – 2013 bol realizovaný projekt Ekologizácia parného kotla, ktorým sa zabezpečila ekologická prevádzka spaľovania zemného plynu a odvádzanie spalín z kotla do komína K 01 o výške 100 m.

Na monitorovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a dodržiavania emisných limitov je inštalovaný AMS. Merané sú všetky plynne znečisťujúce látky pre ktoré sú stanovené emisné limity (CO, SO₂, NO_x), TZL, CO₂, stavové a referenčné veličiny - teplota a tlak spalín, koncentrácia O₂ a prietok spalín.

Odberová sonda plynnej vzorky, analyzátor TZL, prietokomer, snímače teploty a tlaku sú inštalované na vodorovnom úseku spalínovodu ø 2400mm. Analyzátory, vyhodnocovacie prístroje, riadiaca elektronika a systém zberu dát sú inštalované v spoločnom objekte AMS PK3e a PK4. Objekt je umiestnený medzi spalinovými ventilátormi PK4s. Meracie rozsahy analyzátorov plyných a tuhých znečisťujúcich látok sú zvolené v závislosti na stanovených emisných limitoch tak, aby hodnoty rozšírenej neistoty U_c splnili podmienky QAL1 podľa normy STN EN ISO 14956.

Z dôvodu unifikácie sú pre meranie plyných znečisťujúcich látok použité analyzátory rovnakého typu ako v ostatných AMS v TEKŮ. Pre meranie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) je použitý analyzátor pracujúci na elektrodynamickom (modifikovanom triboelektrickom) princípe. Pre meranie prietoku je použitá viacotvorová rýchlostná sonda so snímačom diferenčného tlaku. Sonda prechádza naprieč celým spalínovodom vo vodorovnej rovine, meria teda celkový rýchlostný profil spalínovodu. Snímače teploty a tlaku spalín sú inštalované v blízkosti odberovej sondy plynnej vzorky.

Primárny zber dát v objekte AMS zabezpečuje datalogger, ktorý si uchováva dáta po dobu 14 dní pre prípad krátkodobého prerušenia spojenia s vyhodnocovacím počítačom umiestneným na velíne a spoločným pre ostatné AMS v TEKŮ. Pre správne vyhodnotenie dát z AMS a pre komínové vyhodnotenie sú do dataloggra privedené signály o aktuálnom tepelnom príkone a prevádzkových stavoch PK3e.

- 3) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa na str. 6 ruší v odseku Objekt TEKŮ II opis kotla PK3.
- 4) V časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa označenie PK3 nahrádza označením PK3e.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 a 3, § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj konanie o povolení užívania stavby „Ekologizácia parného kotla TEKŮ, a.s.“, umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 3306/1, 3306/7 a 3306/25, v katastrálnom území Košice – Južné mesto, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice doručenej na IŽP Košice dňa 02.12.2013. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia

na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Realizácia stavby „Ekologizácia parného kotla TEKŮ“ bola povolená zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 6879-25439/2011/Wit/570840106/Z13 zo dňa 06.09.2011. Dočasné užívanie stavby „Ekologizácia parného kotla TEKŮ“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 31.10.2013 bolo v spojení so zmenou predmetnej stavby povolené rozhodnutím IŽP Košice č. 1952-8353/2013/Wit/570840106/K8 zo dňa 25.03.2013. IŽP Košice rozhodnutím č. 5899-27645/2013/Wit/570840106/ZK18 zo dňa 16.10.2013 povolil predĺženie dočasného užívania stavby „Ekologizácia parného kotla TEKŮ“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 31.12.2013.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

- o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre kotol PK3e podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií AMS podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Ekologizácia parného kotla TEKŮ, a.s.“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Ekologizácia parného kotla TEKŮ, a.s.“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice požiadala IŽP Košice o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur, listom č. TEKŮ/2014/003070 zo dňa 16.01.2014, doručenom na IŽP Košice dňa 24.01.2014. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 391-3873/57/2014/Wit,Haj zo dňa 10.02.2014 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol stavebníkom – prevádzkovateľom uhradený vo výške 250 eur podľa položky č. 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Košice, mestskú časť Košice - Juh a dotknuté orgány o začatí konania o zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je kolaudačné konanie stavby „**Ekologizácia parného kotla TEKŮ a.s.**“ listom č. 391-1182/57/2014/Wit,Haj/ZK21 zo dňa 15.01.2014, doručeným v dňoch 22.01.2014 a 23.01.2014. IŽP Košice podľa § 80 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.02.2014.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona listom č. 391-1182/57/2014/Wit,Haj/ZK21 zo dňa 15.01.2014 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je kolaudačné konanie stavby „**Ekologizácia parného kotla TEKŮ a.s.**“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 78 stavebného zákona a dotknutým orgánom

a prizval ich na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním konané dňa 27.02.2014. Oznámenie bolo doručené v dňoch 23.01.2014 a 24.01.2014.

Zároveň požiadal dotknuté mesto Košice a mestskú časť Košice - Juh, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnili žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnili výzvu zainteresovanej verejnosti, dokiaedy môže podať prihlášku a výzvu verejnosti dokiaedy sa môže vyjadriť. Mesto Košice zverejnilo žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti dokiaedy sa môže vyjadriť, na úradnej tabuli v termíne od 23.01.2014 do 21.02.2014. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti. Mestská časť Košice - Juh zverejnila žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti dokiaedy sa môže vyjadriť na úradnej tabuli v termíne od 28.01.2014 do 13.02.2014. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokiaedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti na úradnej tabuli IŽP Košice od 20.01.2014 do 20.02.2014 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V kolaudačnom konaní stavby „**Ekologizácia parného kotla TEKŌ a.s.**“ IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad skúmal splnenie podmienok rozhodnutia vydaného IŽP Košice č. 1952-8353/2013/Wit/570840106/K8 zo dňa 25.03.2013, ktorým bolo vydané dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku. Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli prerokované aj námietky a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov k predloženému návrhu.

V rámci zmeny integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doložené a doručené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- 1) vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOŌ č. OU-KE-OSZP3/2014/00255 zo dňa 27.01.2014,
- 2) vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, č. 2014/00296-02/PPL-Cho zo dňa 12.02.2014.
- 3) záväzné stanovisko Mesta Košice, pracovisko Košice – Juh, č. A/2014/09322/IV zo dňa 30.01.2014,
- 4) stanovisko Mesta Košice, č. A/2014/09254-2 zo dňa 04.01.2014,
- 5) vyjadrenie Mestskej časti Košice – juh, č. 263/1170/2014/ORRaBP/Fu zo dňa 13.02.2014,
- 6) záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice, č. 262/2014 zo dňa 13.02.2014.

Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj kolaudačné rozhodnutie stavby „**Ekologizácia parného kotla TEKŌ, a.s.**“ pripomienky a námety.

Stavebník – prevádzkovateľ dňa 21.03.2014 predložil IŽP Košice geometrický plán na porealizačné zameranie stavby č. 6/2014 overený Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 19.03.2014.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre kotol PK3e podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií AMS podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Ekologizácia parného kotla TEKO, a.s.“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Ekologizácia parného kotla TEKO, a.s.“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania stavby, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „Ekologizácia parného kotla TEKO, a.s.“ je ukončená a je schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice
2. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice
3. Mestská časť Košice – Juh. zastúpená starostom, Smetanova 4, 047 79 Košice

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice, odd. ŽP - ŠSOO, Komenského 52, 040 01 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 040 01 Košice
3. Mesto Košice, Pracovisko 4, stavebný úrad, Smetanova 4, 040 01 Košice
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
6. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice