

# Zverejnenie

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“)

1. *Prevádzkovateľ:*

Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ podal dňa 11. 07. 2013 Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), žiadosť č. VJEkológie/ /OŽPaOZ/318/2013 zo dňa 11. 07. 2013 o zmenu integrovaného povolenia, vydaného pre prevádzku „**Močovina 3**“, 927 03 Šaľa, okres Šaľa (ďalej len „**Močovina 3**“), v súvislosti s inštaláciou automatizovaného meracieho systému emisií amoniaku (ďalej len „AMS“) v prevádzke podľa projektovej dokumentácie stavby „**Kontinuálne meranie emisií NH<sub>3</sub> na výrobní Močovina 3, Duslo a.s. Šaľa**“. Žiadosť bola doplnená dňa 27. 02. 2014 (Doplnok č. 1 k žiadosti) a 07. 05. 2014 (Dodatok č. 1 k projektovej dokumentácii). Stavba bude uskutočnená na základe ohlásenia stavebnému úradu - Inšpektorátu.

2. *Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky:*

Nepredpokladá sa ukončenie činnosti prevádzky.

3. *Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:*

4.3. Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá.

4. *Číslo platného integrovaného povolenia:*

č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01. 02. 2006 v znení zmien a doplnení

5. *Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel:*

Parcela, na ktorej bude uskutočnená stavba: 6040/201-podľa LV č. 841, k.ú. Močenok, v objekte č. 42-16 Granulačná veža. Vlastníkom uvedeného pozemku je prevádzkovateľ.

6. *Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk):* 23. 05. 2014

7. *Do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):* v kancelárii správneho orgánu Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra alebo na Obecnom úrade Močenok. Žiadosť je zverejnená aj na webovom sídle [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk) a [www.mocenok.sk](http://www.mocenok.sk).

8. *Posudzovanie vplyvov zmeny činnosti na životné prostredie:*  
Predmetom tohto konania nie je zmena v činnosti prevádzky, posudzovanie vplyvov na životné prostredie nie je vyžadované.
9. *Zoznam dotknutých orgánov:*
  - 9.1 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
10. *Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia bude rozhodnutím v správnom konaní.*
11. *Ústne pojednávanie:*  
Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.
12. *Podrobnosti o povoľovanej prevádzke (stručné zhrnutie) predložené prevádzkovateľom:*

Dôvodom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií amoniaku v prevádzke a na jeho uvedenie do skúšobnej prevádzky.

V zmysle výzvy Inšpektorátu č. 3055-7666/2013/Máň/370210805 zo dňa 18.03.2013 na podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Močovina 3“ je prevádzkovateľ Duslo, a.s., Šaľa povinný:

*Do troch rokov od roka nepreukázania dôvodov na nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním nainštalovať pre zariadenia “**Ventilátory 1051, 1053, 1054 a Cyklón prúdovej sušiarne 2355**” automatizovaný merací systém emisií amoniaku a údaje o dodržaní určeného emisného limitu amoniaku a množstvo emisie amoniaku zisťovať kontinuálnym meraním, pretože pre tieto zariadenia bol periodickým meraním zistený hmotnostný tok amoniaku vyšší ako desaťnásobok limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia.*

Výsledky meraní sú uvedené v *Správe o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií znečisťujúcich látok (TZL, NH<sub>3</sub>)* vykonanom v dňoch 23. 12. 2010, 27. 12. 2010 a 10. 03. 2011 v prevádzke „Močovina 3“ spoločnosti Duslo, a.s., Šaľa, EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice, ev.č. správy: 02/493/2010.

Na základe výsledkov oprávneného merania emisií zo dňa 28.06.2013 (*Správa o oprávnenom meraní emisií TZL a NH<sub>3</sub> z prevádzky „1.19 Močovina 3“ prevádzkovateľa Duslo, a.s.,* vykonanom EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice, ev. č. správy: 02/168/2013) navrhujeme v porovnaní s výzvou č. 3055-7666/2013/Máň/370210805 zo dňa 18. 03. 2013 zmeny pre *Ventilátor granulárnej veže, poz. č. 1052 a Cyklón prúdovej sušiarne, poz. č. 2355:*

Názov a číslo miesta vypúšťania	Frekvencia merania	
	TZL	NH <sub>3</sub>
1.19.1 Ventilátor granulačnej veže, poz. č. 1051	3 roky	kontinuálne meranie
1.19.2 Ventilátor granulačnej veže, poz. č. 1052	3 roky	kontinuálne meranie Na základe oprávneného merania zo dňa 12.06.2013 (viď. správa č. 02/168/2013 zo dňa 28.06.2013)
1.19.3 Ventilátor granulačnej veže, poz. č. 1053	3 roky	kontinuálne meranie
1.19.4 Ventilátor granulačnej veže, poz. č. 1054	3 roky	kontinuálne meranie
1.19.5 Cyklón prúdovej sušiarne, poz. č. 2355	3 roky	3 roky V zmysle výzvy č. 3055-7666/2013/Máň/370210805 zo dňa 18.03.2013 na podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku "Močovina 3" má byť kontinuálne meranie. Nakoľko sa oprávneným meraním zo dňa 12.06.2013 preukázalo dodržanie hmotnostného toku, navrhujeme frekvenciu merania emisií 3 roky (viď. správa č. 02/168/2013 zo dňa 28.06.2013)
1.19.11 Absorbčná kolóna, poz. č. C 2240	-	6 rokov

Projektovú dokumentáciu stavby „*Kontinuálne meranie emisií NH<sub>3</sub> na výrobní Močovina 3, Duslo a.s. Šaľa*“, vypracovali:

- *ECM ECO Monitoring, a.s., Nevädzova 5, 821 01 Bratislava*, arch. č. 1401-DS, v termíne 01/2014
- *ProCS, s.r.o., Kráľovská ulica 8, 927 01 Šaľa*, arch. č. 0365/14/01, v termíne 01/2014
- *EXPRO, s.r.o., areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa*, arch. č. 4216-410, v termíne 02/2014
- *EXPRO, s.r.o., areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa, Dodatok č. 1*, arch. č. 4216-410 v termíne 04/2014.

Predmetom riešenia projektu je automatický emisný monitorovací systém pre kontinuálne meranie koncentrácie a množstva emisie NH<sub>3</sub> na 4 výduchoch ventilátorov z granulačnej veže výroby Močovina 3:

- 1.19.1 Ventilátor granulačnej veže, poz. č. 1051
- 1.19.2 Ventilátor granulačnej veže, poz. č. 1052
- 1.19.3 Ventilátor granulačnej veže, poz. č. 1053
- 1.19.4 Ventilátor granulačnej veže, poz. č. 1054.

*Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:*

Stavebné objekty – nie sú

Prevádzkové súbory

PS 01 – Úprava výduchov ventilátorov a obslužné plošiny

PS 02 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 03 – Emisný monitorovací systém

PS 04 – Systém kontroly a riadenia

PS 05 – Rozvod tlakového vzduchu.