

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

DOVANE
dňa: 23-05-2014
podpis: <i>lp</i>


Číslo: 3455-15222/2014/Kri,Mkš/470300105/Z18-SkP

Banská Bystrica 22.05.2014

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 21.07-2014

Dňa 2.7.2014 Podpis *Pa-i*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 84 ods. 2 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 a 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 5474-29924/2007/Vir/470300105 zo dňa 14.09.2007, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba hliníkových odliatkov“

Žiar nad Hronom

(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľ a stavebníka Nemak Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36042773, ktorou

Pa-i

povoľuje dočasné užívanie časti stavby

„Technologický projekt č. 4 – stavebné úpravy SO 03 Výrobná hala 525/1, 525/6, PS 02.1 Výrobné zariadenie – 525/1, 525/6 – **Odlievacie pracovisko Rotacast** na pozemkoch parc. č. 589, 630/3 v katastrálnom území Vieska (ďalej len „stavba“) na účel odlievania hláv valcov.

Na predmetnú stavbu vydala inšpekcia stavebné povolenie ako súčasť zmeny integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6223-35057/2011/Mkš,Kri/470300105/Z6 zo dňa 06.12.2011.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného inšpekciou pre túto prevádzku.
3. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí splnenie nasledovných podmienok orgánu verejného zdravotníctva:
 - objektivizovať podmienky práce a pracovného prostredia a hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície faktormi pracovných podmienok a vypracovať posudky o riziku podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.
 - písomne vyhodnotiť splnenie predchádzajúceho bodu a požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom o vydanie rozhodnutia k návrhu na uvedenie predmetných priestorov do prevádzky v súlade s § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 355/2007 z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie jednorazového oprávneného merania na zistenie údajov preukazujúcich dodržanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia podľa podmienok integrovaného povolenia.
5. Počas skúšobnej prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
6. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
7. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí aktualizovanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov (ďalej len „súbor TPP a TOO“).
8. Pred ukončením skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu stavebník požiada príslušný orgán ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na trvalé užívanie predmetnej časti zdroja znečisťovania ovzdušia.
9. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník podá inšpekcii v dostatočnom časovom predstihu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v plnom rozsahu nezmenené.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Ovládače dvojručného ovládania strojového zariadenia: výrobná linka „ROTACAST“ (Tandem RC Gen. 1.5. casting line /RC no.2/, typ SM – 02, v. č. AN – 002222, r. v. 08/2013) sú navrhnuté tak, že ich ochranný účinok je možné ľahko vyradiť použitím jednej ruky (*Zabezpečenie ovládačov jednou, alebo viacerými priehradkami alebo zvýšenie priestoru medzi navrhnutými ovládacími spúšťacími zariadeniami takým spôsobom, aby ich najmenšia vzdialenosť bola 260 mm*), čo je porušením § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na bod č. 1.4.1. a č. 1.4.3. Prílohy I smernice EPaR 2006/42/ES nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 5.5, čl. 8.1 a čl. 8.2 STN EN 574+A1:2008.
2. Znížené prechody v priestore pod výrobnou linkou „ROTACAST“ (Tandem RC Gen. 1.5. casting line /RC no.2/, typ SM – 02, v. č. AN – 002222, r. v. 08/2013) nie sú označené bezpečnostným značením a vhodným spôsobom upravené (napr. šikmé nábehy, pružné obloženie, ...), čo je porušením § 13 ods. 3 a 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 1, 2 a bod č. 2.16. Prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.; § 3 a bod č. 1.1 Prílohy č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.
3. V priestore pod výrobnou linkou „ROTACAST“ (Tandem RC Gen. 1.5. casting line /RC no.2/, typ SM – 02, v. č. AN – 002222, r. v. 08/2013) nie je označený rozvod dusíka (tlak, smer prúdenia, farba), čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v STN 13 0072:1990.
4. Stavebníkom predložený zápis o napustení plynu a odvzdušnení plynovodu neobsahuje údaj o dátume a hodine napustenia a odvzdušnenia plynovodu, čo je porušením § 13 ods. 1, 2, 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5. Prehlásenie o zhode č. 01/2014 zo dňa 9.1.2014, vydané výrobcom elektrického zariadenia: Rozvádzač nízkeho napätia, typ: MT, v.č. 010114, r.v. 2014 (istenie a ovládanie zmiešavacej stanice pre RC2, výrobca: ELEKTRO SLOVAKIA s.r.o., Žiar nad Hronom, IČO: 36 018 163), predložené stavebníkom počas kolaudačnej kontroly stavby „Odlievacie pracovisko ROTACAST“ je nepresné:
 - výrobca vyhlasuje zhodu s nariadením vlády SR č. 245/2004 Z. z. ktoré bolo účinné do 20.7.2007 (nahradené nariadením vlády č. 194/2005);
 - výrobca uvádza chybný údaj o roku výroby predmetného elektrického zariadenia,
 - výrobca uvádza chybný údaj o čísle označujúcom rok, v ktorom bolo pripevnené označenie CE, čo je porušením § 13 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6. Vnútorne komunikácie nie sú od ostatných plôch rovnakej úrovne viditeľne označené ohraničujúcimi pásmi alebo inou farbou povrchu, čo je porušením § 13 ods. 3, 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3 a bod č. 2.1.4 Prílohy č. 1, bod č. 2.1, 2.2 Prílohy č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z., § 4 a bod č. 16 Prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 7.1.1 a čl. 7.2.1 STN 73 5105:1995.
7. Plochy skladovacích zón nie sú na podlahe viditeľne označené bielymi alebo žltými čiarami, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 4.3.1, čl. 4.3.2 STN 26 9030:1993.

Odstránenie uvedených nedostatkov oznámiť a doklady o odstránení predložiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Výroba hliníkových odliatkov“ Žiar nad Hronom, prevádzkovateľa Nemark Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 18.12.2013. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ konanie o povolení dočasného užívania časti stavby „Technologický projekt č. 4 – stavebné úpravy SO 03 Výrobná hala 525/1, 525/6, PS 02.1 Výrobné zariadenie – 525/1, 525/6 – Odlievacie pracovisko Rotacast na pozemkoch parc. č. 589, 630/3 v katastrálnom území Vieska na skúšobnú prevádzku.

Správne konanie sa začalo v zmysle ustanovení správneho zákona dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii dňa 18.3.2014. Inšpekcia oznámila listom č. 3455-10675/47/2014/Kri zo dňa 3.4.2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 25.4.2014 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia zverejnila žiadosť na internetovej stránke inšpekcie a upustila od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nebolo povoľovanie novej prevádzky, podstatnej zmeny povolenia, nemenili sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizovali sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ.

Z dotknutých orgánov svoje stanoviská k užívaniu stavby vydali Inšpektorát práce Banská Bystrica, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a preukázal dodržanie podmienok určených pre uskutočnenie stavby. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Inšpekcia preskúmala žiadosť prevádzkovateľa a stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef R a t i c a
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Nemak Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Obec Ladomerská Vieska, Ladomerská Vieska č. 132, 965 01 Žiar nad Hronom

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. PRO-ING s.r.o., Hviezdoslavova 11, 034 00 Ružomberok
2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, - štátna správa ochrany ovzdušia, Ulica SNP č.124, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica

