

Stručné zhrnutie údajov a informácií všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia.

1. Identifikácia žiadateľa:

Právna forma:

Adresa sídla prevádzkovateľa:

IČO:

Slovenské elektrárne

akciová spoločnosť

Mlynské nivy 47,

821 09 Bratislava

35 829 052

2. Zdôvodnenie žiadosti:

Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia bola spracovaná a predložená povoľovaciemu orgánu na základe povinnosti vyplývajúcej pre prevádzkovateľa zo zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“).

Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“ (ďalej len prevádzka) bola podaná z dôvodu udelenia súhlasu na trvalú prevádzku štyroch analyzátorov na tuhé znečisťujúce látky typ DUSTHUNTER, ktoré sú inštalované na dymovodoch pred odsírovacím zariadením ENO B.

Opis zmeny prevádzky, ktorá je predmetom povoľovania:

Elektrárne Nováky, závod spaľovaním slovenského hnedého uhlia vyrábajú prehriatu paru pre parné turbíny poháňajúce elektrické generátory, horúcu vodu a technologickú paru pre okolité priemyselné závody a pre vykurovacie účely mesta Prievidze, Novák, obce Zemianske Kostol'any a odberateľov po trase horúcovodu z ENO do Prievidze. V rámci elektrizačnej sústavy prevádzka pracuje v základnom a pološpičkovom režime. Prevádzka sa skladá z dvoch hlavných výrobných častí ENO A a ENO B samostatne lokalizovaných na území elektrární.

Na dymovodoch kotlov blok č. 1 a 2 ENOB (každý kotol má dva spalínovody) sú pred odsírovacím zariadením inštalované štyri analyzátory typ DUSTHUNTER na tuhé znečisťujúce látky, ktoré nahradili pôvodné typ DURAG.

Analyzátory boli v skúšobnej prevádzke cca 6 mesiacov. Výsledky a priebeh skúšobnej prevádzky sú uvedené v žiadosti o trvalú prevádzku.