

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Č. j.: 8242-42140/2008/Goc/371580106/Z4

Nitra 16. 12. 2008



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3., bod 8. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č.: 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutím č.: 1830-12031/37/2007/Koč/371580106/Z1 zo dňa 18. 04. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 05. 2007 a rozhodnutím č.: 3815-29743/37/2007/Koč/371580106/Z2 zo dňa 13. 09. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 09. 2007 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW,

ktorej prevádzkovateľom je eustream, a. s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 712
nasledovne:

1. V povolení sa za odstavec s textom:

„Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7 zákona o IPKZ
- udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ

...

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu“

dopĺňa text:

„Ďalej inšpekcia:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. c) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)

**udeľuje súhlas na uvedenie technických prostriedkov na monitorovanie emisií
a úrovne znečistenia do trvalej prevádzky**

(emisný automatizovaný monitorovací systém (ďalej len „AMS“) inštalovaný na
plynových turbínach NP1, NP2 a NP3)

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší

**udeľuje súhlas na predĺženie skúšobnej prevádzky technických prostriedkov na
monitorovanie emisií a úrovne znečistenia**

(emisný AMS inštalovaný na plynovej turbíne NP4)

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší

**udeľuje súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a
technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor TPP a TOO“) pre zdroj
znečisťovania ovzdušia Kompresorová stanica slúžiaca na prepravu zemného plynu cez
prepravnú sústavu eustream, a.s., Časť 1 – plynové turbíny Nuovo Pignone“**

2. V časti **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, časti Hlavné technologické celky povolovanej prevádzky, bod 1. sa text za štvrtou odrážkou:

- „- Nuovo Pignone (ďalej len turbíny NP), 4 ks každý s tepelným menovitým príkonom 62,16 MW, s termickou účinnosťou 37 %. Monitorovanie emisií CO, NO_x a O₂ je samostatné pre každú z turbín NP1, NP2, NP3 a NP4. Na turbínach NP1 a NP2 budú inštalované analyzátory URAS 14, ktoré budú umiestnené v samostatných skriniah Rittal a na turbínach NP3 a NP 4 ENDA 642, ktoré budú umiestnené v samostatných skriniah Rittal. Do nich budú privádzané vzorky z odberových sond umiestnených v pôvodných otvoroch na horizontálnych spalínovodoch.“

nahrádza nasledovne:

- „- Nuovo Pignone (ďalej len turbíny NP), 4 ks každý s tepelným menovitým príkonom 62,16 MW, s termickou účinnosťou 37 %. Monitorovanie emisií CO, NO_x a O₂ je samostatné pre každú z turbín NP1, NP2, NP3 a NP4. Na turbínach NP1 a NP2 sú inštalované analyzátory URAS 14 v samostatných skriniah Rittal a na turbínach NP3 a NP4 analyzátory ENDA 642 v samostatných skriniah Rittal. Vzorky do analyzátorov sú privádzané z odberových sond umiestnených v pôvodných otvoroch na horizontálnych spalínovodoch.“

3. Bod I znejúci:

„I. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch
2. Počas skúšobnej prevádzky musí prevádzkovateľ zabezpečiť vykonanie úplnej funkčnej skúšky AMS a jej výsledky predložiť na inšpekciu.
3. Ako súčasť platnej dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia bude prevádzkovateľom zavedená počas skúšobnej prevádzky AMS nasledovná súborná dokumentácia:
 - príručka AMS (do náležitých podrobností bude popisovať monitorovací systém a jeho jednotlivé časti, definovať postupy a zákroky na AMS, zodpovednosť jednotlivých útvarov)
 - prevádzková kniha AMS (budú v nej obsluhujúcim personálom zaznamenané všetky relevantné údaje o kontrole, kalibrácii, opravách, odstávkach overovaní a iných obdobných podstatných činnostiach vykonaných na AMS)
4. Činnosť vyhodnocovacieho systému (datalogger, PC) musí byť chránená:
 - prístupným hardvérovým alebo iným obdobným (čipovým) kľúčom (pre vývojové a základné konfiguračné prostredie),
 - prevádzkovým hardvérovým kľúčom (štandardná prevádzka a prevádzková parametrizácia),
 - hierarchicky riešeným systémom hesiel
 - kódovaním dát (v databázových súboroch) bez možnosti ich zmazania, zmeny alebo vloženia nových dát,
 - umiestnením vyhodnocovacej časti (datalogger, PC) vo vyhradenom uzamknutom priestore s obmedzením prístupu len oprávneným osobám a kontrolným orgánom
5. Po vykonaní inštalácie AMS a obdržaní výsledkov správ z úplnej funkčnej skúšky vykonanej počas skúšobnej prevádzky AMS v časovom úseku max. 1 rok od jeho inštalácie prevádzkovateľ v lehote do 60 dní požiadá inšpekciu o povolenie prevádzky AMS.
6. Pri žiadosti o trvalú prevádzku AMS prevádzkovateľ predloží na schválenie aktualizované Súbory technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

7. Počas realizácie rekonštrukcie systémov AMS na turbínach NP 1 až 4 inšpekcia povoľuje odstavenie existujúceho kontinuálneho merania emisií na dobu 30 dní od začiatku rekonštrukcie.
8. Začiatok rekonštrukcie systémov AMS prevádzkovateľ oznámi inšpekcii písomne minimálne 5 dní pred odstavením merania AMS. Toto platí pre každú turbínu samostatne (turbíny nebudú odstavované naraz, ale postupne).“

sa nahrádza nasledovne:

„I. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

I.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku povolenú týmto rozhodnutím

- I.1.1 Skúšobná prevádzka emisného AMS inštalovaného na plynovej turbíne NP 4 sa predlžuje do **31. 12. 2009**.
- I.1.2 Počas skúšobnej prevádzky AMS na plynovej turbíne NP 4 musí prevádzkovateľ zabezpečiť vykonanie úplnej funkčnej skúšky AMS a jej výsledky predložiť na inšpekciu.
- I.1.3 Po obdržaní výsledkov z úplnej funkčnej skúšky AMS prevádzkovateľ v lehote do 60 dní požiada inšpekciu o povolenie trvalej prevádzky AMS pre plynovú turbínu NP 4.

I.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- I.2.1 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch.“

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutím č.: 1830-12031/37/2007/Koč/371580106/Z1 zo dňa 18. 04. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 05. 2007 a rozhodnutím č.: 3815-29743/37/2007/Koč/371580106/Z2 zo dňa 13. 09. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 09. 2007 vydaného pre prevádzku „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“, o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a.s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 712 zo dňa 23. 06. 2008 doručenej inšpekcii dňa 24. 06. 2008 a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., bod 8. zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“.

Prevádzkovateľ požiadal o zmenu a doplnenie vydaného povolenia v súvislosti s uvedením technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia do trvalej prevádzky (plynové turbíny NP 1 – NP 3), v súvislosti s potrebou predĺženia skúšobnej prevádzky technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia (plynová turbína NP 4) a v súvislosti so schválením súboru TPP a TOO pre prevádzku.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. d) časť X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok 5 000,- Sk kolkovými známkami. Inšpekcia znížila na základe žiadosti prevádzkovateľa správny poplatok zo sumy 10 000 Sk na sumu 5 000 Sk.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ listami zo dňa 16. 09. 2008, upovedomila prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila obciam a dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa a určila lehotu 30 dní na vyjadrenie. Vzhľadom na rozsah zmeny stavby inšpekcia v konaní upustila od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli (§ 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ)
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť (§ 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ)
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci (§ 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ)
- od nariadenia ústneho pojednávania (§ 13 ods. 1 zákona o IPKZ)

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

V určenej lehote sa k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre uvedení prevádzku vyjadril Obvodný úrad životného prostredia Nitra, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, ktorý vo svojom vyjadrení č. A/2008/03275-002-F08 zo dňa 17. 10. 2008 doručeného na inšpekciu dňa 21. 10. 2008 neuviedol žiadne pripomienky k predloženej žiadosti. Účastníci konania – Obec Ivanka pri Nitre a Obec Mojmírovce sa v stanovenej lehote nevyjadrili a nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia v povolení zmenila znenie podmienok v časti I. *Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania v činnosti v prevádzke* určené v povolení č.: 3815-29743/37/2007/Koč/371580106/Z2 zo dňa 13. 09. 2007, ktorým bola inštalácia emisného AMS povolená, a ktorým boli určené

podmienky pre skúšobnú prevádzku AMS, nakoľko splnenie týchto podmienok bolo prevádzkovateľom preukázané v žiadosti o vydanie zmeny povolenia.

Inšpekcia v súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala účastníkom konania, možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v termíne do 3 dní odo dňa doručenia oboznámenia. V určenej lehote sa žiadny účastník konania nevyjadril.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

.....
Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

Prevádzkovateľ:

1. eustream, a.s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava

Ostatní účastníci konania:

2. Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
3. Obec Mojmirovce, Hlavná 931, 951 15 Mojmirovce

Dotknutým orgánom štátnej správy:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Obvodný úrad životného prostredia Nitra – štátna správa ochrany ovzdušia, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra