

Ry

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 221-4563/2015/Máň,Jak/370590104/Z19-KR

Nitra 13. 02. 2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 17. 02. 2015

Dňa: 18. 02. 2015 Podpis: [signature]



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821, podanej Inšpektorátu dňa 10. 11. 2014, doplnenej dňa 21. 11. 2014, 06. 02. 2015 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 3361/OIPK/445/04-Má/370590104 zo dňa 26. 11. 2004, upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 4051/OIPK/1549/06-Má/370590104/Z2 zo dňa 26. 09. 2006
- č. 1232-11065/2008/Máň,Šim/370590104/Z3-SP zo dňa 01. 04. 2008
- č. 963-31181/2008/Máň/370590104/Z4 zo dňa 23. 09. 2008
- č. 3733-24669/2009/Máň/370590104/Z5 zo dňa 24. 07. 2009
- č. 4664-10968/2009/Máň/370590104/Z6 zo dňa 01. 04. 2009
- č. 15-14/2010/Raf/370590104/Z7 zo dňa 07. 01. 2010
- č. 7916-42657/2009/Šim/370590104/Z8-SP zo dňa 30. 12. 2009
- č. 4994-22011/2010/Máň/370590104/Z9 zo dňa 19. 07. 2010
- č. 6344-30873/2010/Máň/370590104/Z10 zo dňa 20. 10. 2010
- č. 7130-27864/2010/Šim/370590104/Z11 zo dňa 22. 09. 2010

- č. 1059-3107/2011/Máň/370590104/Z12 zo dňa 02. 02. 2011
 - č. 1091-6929/2012/Máň/370590104/Z13 zo dňa 06. 03. 2012
 - č. 6258-29339/2012/Máň,Šim/370590104/Z14-SP zo dňa 17. 10. 2012
 - č. 820-2159/2013/Šim/370590104/Z15 zo dňa 25. 01. 2013
 - č. 3072-13077/2013/Máň/370590104/Z16 zo dňa 17. 05. 2013
 - č. 518-10123/2014/Máň,Jak/370590104/Z17-KR zo dňa 03. 04. 2014
 - č. 6032-29688/2014/Máň,Jak/370590104/Z18-SP zo dňa 16. 10. 2014
- (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba tehliarskych výrobkov, závod Zlaté Moravce“,

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:
3.5. Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m³ a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/m³

prevádzkovateľ:

obchodné meno: Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.
sídlo: Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 31 418 821

nasledovne:

1. V povolení sa v texte:

„ktorá je umiestnená v k. ú. Zlaté Moravce na pozemkoch parc. č. 2808/2, 2808/3, 2808/8, 2808/10, 2808/11, 2808/16, 2808/18-21, 2808/25, 2809/1 a kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:“

za číslo 2808/25 dopĺňa číslo:
„2808/26“.

2. V povolení sa za odsek **AG)** vkladajú odseky **AH)**, **AI)** v znení:

„AH) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane zdravia“) **Inšpektorát posúdil návrh na začatie kolaudačného konania o stavbe „Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20“ a nemá k nemu pripomienky**

AI) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona **Inšpektorát vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie stavby „Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20“**

v rozsahu stavebných objektov:

Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20

Plynová prípojka STL
Elektrická prípojka

a prevádzkových súborov: nie sú

katastrálne územie: **Zlaté Moravce**
na pozemkoch parc. č.: **2808/11, 2808/16** (register „C“) podľa LV č. 3578
2808/26 podľa geometrického plánu č. 47/2015
účel stavby: **budovy - nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady -
- priemyselné budovy**
charakter stavby: **trvalá.**

Stavba bola povolená zmenou č. 18 integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6032-29688/2014/Máň,Jak/370590104/ Z18-SP zo dňa 16. 10. 2014.

Mesto Zlaté Moravce uviedlo v záväznom stanovisku č. 2666/2014-002-Ing.Ur zo dňa 05. 08. 2014, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), v liste č. OU-ZM-OSZP-2014/001099-02 VA zo dňa 21. 07. 2014 uviedol, že *Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20*, ktoré bude slúžiť na skladovanie stlačeného zemného plynu s ročnou kapacitou cca 20 000 m³, svojimi parametrami nespadá do Prílohy č. 8 zákona kapitola 9 Infraštruktúra položka 13a) *Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plyných médií s prahovou hodnotou pre zisťovacie konanie od 50 000 m³ do 100 000 m³.*“

3. V časti I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke, odseku Opis prevádzky a technických zariadení sa text:

„V rámci realizácie stavby „*Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20*“ bude v prevádzke vo vzdialenosti 8 m od výrobnéj haly inštalované plniace zariadenie, ktoré bude slúžiť na plnenie vysoko zdvižných vozíkov (VZV) prevádzkovateľa stlačeným zemným plynom (CNG). VZV budú pre pohon CNG prispôsobené. Plniace zariadenie bude umiestnené v prefabrikovanom železobetónovom kontajneri, ktorý tvorí s plniacim zariadením ucelenú technológiu.

Plniace zariadenie bude pozostávať z nasledovných častí:

- betónový kontajner pre inštaláciu technológie
- vstupná plynová časť so sušením na vstupe
- kompresor
- sušenie na výstupe
- skladovacia banka 6 fliaš s celkovým objemom 840 litrov
- meranie vydaného CNG
- plniaca hadica
- diaľkový monitorovací systém.

Plniace zariadenie CNG nebude zdrojom emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia; do ovzdušia sa môžu dostať iba emisie z bezpečnostno-poistných odvodov, ktoré nie sú odpadovým plynom.“

nahrádza textom:

„V rámci realizácie stavby „*Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20*“ bolo v prevádzke vo vzdialenosti 8 m od výrobnéj haly inštalované plniace zariadenie, ktoré slúži na plnenie vysokozdvížných vozíkov (VZV) prevádzkovateľom stlačeným zemným plynom (CNG). VZV sú pre pohon CNG prispôsobené. Plniace zariadenie je umiestnené v prefabrikovanom železobetónovom kontajneri, ktorý tvorí s plniacim zariadením ucelenú technológiu.

Plniace zariadenie pozostáva z nasledovných častí:

- betónový kontajner pre inštaláciu technológie
- vstupná plynová časť so sušením na vstupe
- kompresor
- sušenie na výstupe
- skladovacia banka 6 fliaš s celkovým objemom 840 litrov
- meranie vydaného CNG
- plniaca hadica
- diaľkový monitorovací systém.

Plniace zariadenie CNG nie je zdrojom emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia; do ovzdušia sa môžu dostať iba emisie z bezpečnostno-poistných odvodov, ktoré nie sú odpadovým plynom.“

4. V povolení sa v časti *II. Záväzné podmienky*, bode 1. *Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke*, odseku *Všeobecné podmienky* za bod 1.9. vkladá ďalší bod 1.10. v znení:

„1.10. Prevádzkovateľ predloží Inšpektorátom schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení so zapracovanými zmenami uvedenými v rozhodnutí č. 221-4563/2015/Máň,Jak/370590104/Z19-KR zo dňa 13. 02. 2015 na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia do 1 mesiaca od jeho schválenia.“

5. V časti *II. Záväzné podmienky*, bode 1. *Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke*, odseku *Podmienky pre užívanie stavieb* sa za pododsek **A.1.** dopĺňa pododsek **A.2.**, ktorý znie:

„**A.2.** Pre užívanie stavby „*Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20*“ (povolené v bode **AI**) sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.

4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.
5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce v Nitre č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2015/197 zo dňa 27. 01. 2015:

Riadenie BOZP

0399

- 5.1. V technickej správe resp. projektovej dokumentácii nebolo riešené vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení pre kolaudovaný objekt, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.).
- 5.2. Nebol predložený písomný dokument na ochranu pred výbuchom pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár (zóny), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 a § 7 NV č. 393/2006 Z. z.
- 5.3. Nebola predložená sprievodná technická dokumentácia od kompresora na nebezpečný plyn Becker, regulátora tlaku plynu 250/200 bar a poistného ventilu na 235 bar v predpísanom rozsahu v slovenskom jazyku, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Pracovné prostredie 0599

- 5.4. Nebol predložený doklad o zmeraní intenzity osvetlenia pre pracovisko kolaudovaného objektu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), e) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 NV č. 391/2006 Z. z.

Prevádzkové budovy a objekty

0699

- 5.5. Potrubné rozvody v kontajnerovej skrini CNG a regulačnej skrini plynu (ďalej RSP) neboli označené podľa druhu, smeru prúdenia a parametrami prúdiaceho média, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 130072:1982.
- 5.6. Neboli v plnom rozsahu doplnené bezpečnostné značenia, vyznačené zóny aj graficky pre kolaudovaný objekt a v priestore výdajnej pištole takéto označenie úplne chýbalo, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
- 5.7. Schod do kontajnerovej plničky CNG v spodnej časti nebola vyznačená platným bezpečnostným značením a vzhľadom na jeho výšku aj ďalším schodíkom, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
- 5.8. Dvere do miestnosti kontajnerovej plničky CNG neboli zaistiteľné v otvorenej polohe, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 a prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.

VTZ

Elektrické zariadenie

0703

- 5.9. Sprievodná technická dokumentácia od elektrickej inštalácie a uzemnenia nebola potvrdená montážnou organizáciou, že sa jedná o skutočné vyhotovenie, vrátane

jednopolovej schémy v rozvádzači, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.

0704

- 5.10. Elektrické zariadenie vo vnútri CNG kontajnera nebolo opatrené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.9 STN 333210:1987.
- 5.11. Bezpečnostné stop tlačítka vo vnútri CNG kontajnera neboli doplnené aj slovným bezpečnostným označením „V nebezpečenstve vypnúť“, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.

Tlakové zariadenie 0707

- 5.12. Nebol predložený doklad o posúdení konštrukčnej dokumentácie tlakových zariadení od oprávnenej právnickej osoby na posudzovanie technickej bezpečnosti (ďalej len OPO), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 5.13. Nebolo predložené vyhlásenie o zhode od tlakových nádob Kasper v kontajneri CNG, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 13 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 5.14. Nebol predložený doklad o preskúšaní tlakových nádob po ich montáži pred uvedením do prevádzky od oprávnenej osoby, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 9 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

0708

- 5.15. Tlaková nádoba Kasper vo vnútri CNG kontajnera nebola na tlakomeri opatrená funkčnou trojcestnou armatúrou pre možnosť odskúšania tlakomeru podľa platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 4.1.1 písm. c) STN 690012:2014.
- 5.16. Tlakové nádoby Kasper vo vnútri CNG neboli na tlakomeroch označené červenou ryskou na maximálnej hodnote tlaku z hľadiska bezpečnosti technického zariadenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 4.1.1 písm. c) STN 690012:2014.

Plynové zariadenia 0711

- 5.17. Správa z odbornej prehliadky a skúšky plynovej prípojky neobsahovala aj popis a revíziu plynových technických zariadení obsiahnutých v RSP, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 16 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 5.18. Sprievodná technická dokumentácia od plynových zariadení nebola potvrdená montážnou organizáciou, že sa jedná o skutočné vyhotovenie, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 5.19. Miestny prevádzkový poriadok plynových zariadení plničky CNG nemal všetky potrebné náležitosti podľa platného predpisu a mal uvedené nesprávne lehoty revízií, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 8 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 18 STN 386405:1988.

- 5.20. Nebol predložený doklad o odbornej spôsobilosti obsluhy CNG plničky podľa platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), o) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 17 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
6. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce v Nitre č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2015/197 zo dňa 27. 01. 2015 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia do 31. 03. 2015.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3361/OIPK/445/04-Má/370590104 zo dňa 26. 11. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821 zo dňa 10. 11. 2014 doručenej Inšpektorátu dňa 10. 11. 2014, doplnenej dňa 21. 11. 2014 a 06. 02. 2015 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 81 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie vydané pre prevádzku „*Výroba tehliarskych výrobkov, závod Zlaté Moravce*“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu kolaudácie stavby „*Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20*“ (ďalej len „stavba“). Stavba bola povolená zmenou č. 18 integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6032-29688/2014/Máň,Jak/370590104/ Z18-SP zo dňa 16. 10. 2014.

K žiadosti bol dodatočne (dňa 21. 11. 2014) predložený doklad (výpis z účtu) o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur zo dňa 19. 11. 2014. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, časť X. Životné prostredie, položka 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur. Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa vzhľadom na rozsah zmeny povolenia znížil listom č. 7639-32513/2014/Máň/370590104 zo dňa 11. 11. 2014 správny poplatok o 50 %.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 7640-33598/2014/Máň,Jak/370590104/Z19-KR zo dňa 24. 11. 2014 prevádzkovateľa, účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 19 integrovaného povolenia a určil na uplatnenie námietok a pripomienok lehotu **15 dní** odo dňa doručenia upovedomenia.

Listom č. 7640-33600/2014/Máň,Jak/370590104/Z19-KR zo dňa 24. 11. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Zlaté Moravce, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste. Inšpektorát zároveň určil na vyjadrenie verejnosti, prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, resp. podanie prihlášky lehotu **30 dní** od zverejnenia výzvy na webovom sídle Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje zo žiadosti boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli od 24. 11. 2014 do 09. 12. 2014 a na webovom sídle a úradnej tabuli Mesta Zlaté Moravce od 28. 11. 2014 do 28. 12. 2014.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade Mesta Zlaté Moravce. V určenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej **15-dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ bolo na Inšpektorát doručené vyjadrenie Okresného úradu Zlaté Moravce, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Účastník konania Mesto Zlaté Moravce sa v určenej lehote nevyjadril.

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (vyjadrenie č. OU-ZM-OSZP/2014/001640/002 SM1 zo dňa 10. 12. 2014)

Vo vyjadrení sa odvoláva na súhlas na uvedenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky po vykonanej zmene č.j. *OU-ZM-OSZP/2014/001590 SM1* zo dňa 21. 11. 2014, v ktorom je uvedená nasledovná podmienka:

Predložiť inšpekciou schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení so zapracovanými zmenami na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia do 1 mesiaca od jeho schválenia.

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát akceptuje podmienku orgánu ochrany ovzdušia OÚ Zlaté Moravce, je zahrnutá do podmienok povolenia v časti II. *Závazné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Všeobecné podmienky* v bode 1.10.

V určenej **30-dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní nariadil listom č. 221-221/2015/Máň,Jak/370590104/Z19-KR zo dňa 09. 01. 2015 **ústne pojednávanie** spojené s miestnym zisťovaním na deň **27. 01. 2015**.

Ústne pojednávanie sa konalo za účasti prevádzkovateľa a Inšpektorátu práce v Nitre. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov a Inšpektorátu, uplatnené v konaní o zmene integrovaného povolenia. Na ústnom pojednávaní bola v súlade s § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a § 80 ods. 2 stavebného zákona v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Na ústnom pojednávaní neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v *Zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní*, doklady sú uložené v spise.

Pri výstavbe nevznikli žiadne odchýlky od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

V *Zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní* Inšpektorát konštatoval, že kolaudačné rozhodnutie na stavbu „*Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20*“ bude možné vydať po predložení:

- kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce v Nitre
- porealizačného zamerania stavby odborne spôsobilou osobou.

Dňa 06. 02. 2015 bolo Inšpektorátu doručené kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce v Nitre č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2015/197 zo dňa 27. 01. 2015. V stanovisku sú uvedené zistené nedostatky, ktoré však bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby. Inšpektorát práce v Nitre zároveň požiadal stavebný úrad, aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 31. 03. 2015. Požiadavky Inšpektorátu práce v Nitre sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia v časti *II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Podmienky pre užívanie stavieb* odseku A.2., bodoch 5. a 6.

Dňa 06. 02. 2015 bol Inšpektorátu doručený Geometrický plán č. 47/2015, vypracovaný odborne spôsobilou osobou Geodetická odborná kancelária Tibor Drienovský, Jedľové Kostolany zo dňa 30. 01. 2015, overený Okresným úradom Zlaté Moravce katastrálnym

odborom dňa 05. 02. 2015, ktorým bola vyčlenená nová parcela č. 2808/26 pod kolaudovanou stavbou.

Predmetom tohto povolenia je vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „*Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20*“. V rámci realizácie stavby bolo v prevádzke inštalované plniace zariadenie, ktoré slúži na plnenie VZV prevádzkovateľa stlačeným zemným plynom (CNG). VZV sú pre pohon CNG prispôsobené. Plniace zariadenie je umiestnené v prefabrikovanom železobetónovom kontajneri, ktorý tvorí s plniacim zariadením ucelenú technológiu. Plniace zariadenie CNG nie je zdrojom emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia; do ovzdušia sa môžu dostať iba emisie z bezpečnostno-poistných odvodov, ktoré nie sú odpadovým plynom.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania:

- *v oblasti ochrany zdravia ľudí:*
 - posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o uvedenej stavbe podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o ochrane zdravia
- *v oblasti stavebného poriadku:*
 - kolaudačné konanie stavby podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 81 stavebného zákona.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou polohou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií a vykonaného konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce
2. Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
5. Mesto Zlaté Moravce, stavebný úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, 1. mája 1 A, 953 01 Zlaté Moravce
7. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
8. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava