


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 686-4630/2015/Wit/570021406/ZK35

Košice 13.02.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a ods. 5 a § 68 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 zo dňa 31.08.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 9325-42057/2007/Kov/ 570021406/Z1 zo dňa 19.12.2007, č. 7740-35666/2008/Kov/570021406/Z2 zo dňa 04.11.2008, č. 1177-1963/2009/ Kov/570021406/Z3 zo dňa 26.01.2009, č. 923-2829/2009/Kov/ 570021406/Z4 zo dňa 27.01.2009, č. 4606-14348/2009/Wit/570021406/Z5 zo dňa 11.05.2009, č. 6514-29767/2009/Mer/570021406/Z6 zo dňa 25.09.2009, č. 5613-8472/2009/Kov/570021406/Z7 zo dňa 09.09.2009, č. 6259-23186/2009/Wit/570021406/Z8 zo dňa 15.07.2009, č. 6757-26346/2009/Wit/570021406/Z9 zo dňa 24.08.2009, č. 6759-6347/2009/Wit/570021406/ Z10 zo dňa 21.08.2009, č. 8221-35864/2010/ Kov/570021406/Z11 zo dňa 11.11.2009, č. 9533-

38787/2010/Kov/570021406/Z12 zo dňa 29.12.2010, č. 3736-10118/2011/Kov/570021406/Z13 zo dňa 12.04.2011, č. 5180-18895/2011/Haj/570021406/Z14 zo dňa 07.07.2011, č. 6645-25094/2011/Wit/570021406/Z15 zo dňa 06.09.2011, č. 6789-26917/2011/Haj/ 570021406/Z16 zo dňa 19.10.2011, č. 4996-26600/2011/ Hut/570021406/Z17 zo dňa 20.09.2011, zmenené rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia - ústredie - útvarom integrovaného povoľovania a kontroly č. 8872-971/27/2012/Šop/570021406 zo dňa 13.01.2012, č. 7992-11258/2012/Hut,Wit/570021406/ Z18 zo dňa 24.04.2012, č. 8246-34667 /2011/Mil/570021406/Z19 zo dňa 05.12.2011, č. 8829-3743/2012/Wit/ 570021406/Z20 zo dňa 13.02.2012, č. 6020-33889/2012/Hut/ 570021406/Z21 zo dňa 17.12.2012, č. 7265-27682/2012/Wit/570021406/Z22 zo dňa 19.10.2012, č. 7657-31586/2012/Hut,Wit/570021406/Z23 zo dňa 03.12.2012, č. 3008-11688/ 2013/Wit/570021406/Z25 zo dňa 02.05.2013, č. 4631-18862/2013/Wit//570021406/ZSP26 zo dňa 16.07.2013, č. 6099-29160/2013/Mer/570021406/ZSP28 zo dňa 06.11.2013, č. 2930-13055/2014/Mer/ 570021406/ZK29 zo dňa 29.04.2014, č. 5137-24160/2014/Mer,Hut/ 570021406/ZK31 zo dňa 25.08.2014, č. 5313-24133/2014/Pal/570021406/Z32 zo dňa 20.08.2014 a č. 6594-30091/2014/Haj/570021406/Z33 zo dňa 24.10.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Výroba tepla - DZ Energetika

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na zmenu stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) kolaudačné rozhodnutie stavby „Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“ v spojení so zmenou stavby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje užívanie a zmenu stavby

„Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. (stavba súpisné č.) 160/1, 160/2 (1505) a 160/57 (1539), katastrálne územie Železiarne, v areáli hutníckeho kombinátu U. S. Steel Košice,

s.r.o., pre účely požiarnej bezpečnosti technologických zariadení turbogenerátorov TG1 – TG5,

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie a zmena stavby „Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“ v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

SO 001 Vodný zdroj SHZ

SO 002 Prípojka NN pre „Vodný zdroj SHZ“

SO 003 Prípojka vody pre „Vodný zdroj SHZ“

SO 004 Prípojka kanalizácie pre „Vodný zdroj SHZ“

Prevádzkové súbory:

PS 001 Stabilné hasiace zariadenia

PJ 001.1 SHZ Vodné a penové

PJ 001.2 SHZ Plynové

PJ 001.3 Elektroinštalácia SHZ

PJ 001.4 Systém automatického riadenia SHZ

Podmienky pre užívanie stavby „Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona:

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení v znení platných zmien, ktorými boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke Výroba tepla – DZ Energetika.
2. Stavebník je povinný podľa stanoviska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. KRHZ-KE-OPP-153-020/2015 zo dňa 02.02.2015 odstrániť tieto nedostatky:
 - a) Doinštalovať zariadenie zabezpečujúce svetelný signál vo vnútornom priestore turbogenerátora TG1 – TG5, ktorý je chránený plynovým stabilným hasiacim zariadením – rozpor s § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. a s § 7 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly (ďalej len „vyhláška č. 169/2006 Z. z.“).
 - b) Na vstupe do priestoru turbogenerátora TG1 – TG5, ktorý je chránený plynovým stabilným hasiacim zariadením, doinštalovať samouzatváracie dvere s krídlami, ktoré sa otvárajú smerom von a ktoré možno otvoriť zvnútra aj vtedy, keď sú zvonku zamknuté. Osadené dvere nie sú samouzatváracie – rozpor s § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. a s čl. 5.3 písm. d) STN EN 15004-1.

- c) Označiť stanovište prenosného hasiaceho prístroja značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia (SO 01) – rozpor s § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. a s § 18 ods. 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.
- d) Doplniť výstražné označenie na vnútornej strane dverí chráneného priestoru, v ktorom je inštalované plynové stabilné hasiace zariadenie, ktoré môže vytvoriť koncentráciu ohrozujúcu zdravie osôb a to napr. nápisom „PO ZAZNENÍ SIGNÁLU ČINNOSTI STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA OKAMŽITE OPUSTITE PRIESTOR“ alebo „DO PRIESTORU VSTUPUJTE AŽ PO DOKONALOM VYVETRANÍ“ – rozpor s § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. a s § 6 ods. 3 vyhlášky č. 169/2006 Z. z.
- e) Opraviť výstražné označenie na vonkajšej strane dverí chráneného priestoru, v ktorom je inštalované plynové stabilné hasiace zariadenie, ktoré môže vytvoriť koncentráciu ohrozujúcu zdravie osôb a to tak, aby veľkosť písma označenia bola najmenej 50 mm – rozpor s § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. a s § 6 ods. 5 vyhlášky č. 169/2006 Z. z.
- f) V strojovni sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia (SO 01 – Vodný zdroj SHZ) opraviť označenie smeru prúdenia hasiacej látky rozvodného potrubia na pripojenie hasičskej techniky – rozpor s § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. a s § 6 ods. 6 vyhlášky č. 169/2006 Z. z.
- g) Označiť smer prúdenia hasiacej látky hlavného rozvodného potrubia plynového stabilného hasiaceho zariadenia v priestore turbogenerátora TG2 – rozpor s § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. a s § 6 ods. 6 vyhlášky č. 169/2006 Z. z.
- h) Umiestniť schému stabilného hasiaceho zariadenia v chránenom priestore alebo v jeho tesnej blízkosti. Uvedené platí pre sprinklerové a aj plynové stabilné hasiace zariadenie – rozpor s § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. a s § 6 ods. 9 vyhlášky č. 169/2006 Z. z.

Zistené nedostatky uvedené v bodoch a) – b) je stavebník povinný odstrániť pri prvom najbližšom zastavení prevádzky jednotlivých turbogenerátorov, ale najneskôr pri prvej najbližšej ročnej kontrole a prehliadke podľa § 13 ods. 2 písm. f) a § 13 ods. 8 vyhlášky č. 169/2006 Z. z. požadovanej pre príslušné plynové stabilné hasiace zariadenie na jednotlivých turbogenerátoroch TG1 – TG5 a nedostatky uvedené v bodoch c) – h) najneskôr v termíne do 03. 03. 2015.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, integrovaného povolenia sa v odseku **Energie mení znenie tabuľky** pre skladovanie škodlivej látky nasledovne:

Miesto skladovania	Škodlivá látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Dieselagregát požiarneho čerpadla	Nafta	520 l	Nadzemná dvojplášťová nádrž	Oceľová záchytná nádrž o objeme 0,15 m ³

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a ods. 5 a § 68 stavebného zákona na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj konanie o uvedení vodnej stavby „Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“ do prevádzky kolaudačným rozhodnutím a povolenie zmeny časti predmetnej vodnej stavby na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice doručenej na IŽP Košice dňa 12.11.2014.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Uskutočnenie stavby „Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“ bola povolená zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 8829-3743/2012/Wit/570021406/Z20 zo dňa 13.02.2012, zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 7265-27682/2012/Wit/570021406/Z22 zo dňa 19.10.2012 a zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 4631-18862/2013/Wit/570021406/ZSP26 zo dňa 16.07.2013.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- vydanie súhlasu na zmenu stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“ v spojení so zmenou stavby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predloženou žiadosťou prevádzkovateľ – stavebník súčasne v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona požiadal IŽP Košice o schválenie vykonaných zmien na zrealizovanej stavbe, nakoľko skutočné zrealizovanie časti stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebných konaniach.

Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 500 eur podľa položky 171a) písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti upovedomil žiadateľa, dotknutú obec – Mesto Košice a Mestskú časť Košice – Šaca a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7840-33504/2014/57/Wit/ZK35 zo dňa 21.11.2014 a v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ dotknutej obci a dotknutým orgánom doručil žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka. Oznámenie o začatí konania bolo doručené dňa 27.11.2014 a dňa 28.11.2014. Zároveň požiadal dotknutú obec - Mestskú časť Košice – Šaca a Mesto Košice, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnili žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Mestská časť Košice - Šaca zverejnila na úradnej tabuli v termíne od 26.11.2014 do 11.12.2014 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti. Mesto Košice zverejnilo na úradnej tabuli v termíne od 28.11.2014 do 15.12.2014 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zároveň zverejnil žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a o prevádzke a stavbe, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti na úradnej tabuli IŽP Košice od 25.11.2014 do 30.11.2014 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V súlade s ustanovením § 80 a § 61 ods. 1 v spojení s § 68 ods. 1 stavebného zákona IŽP Košice listom č. 7840-33504/2014/57/Wit/ZK35 zo dňa 21.11.2014 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj konanie o uvedení stavby „Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“ do prevádzky kolaudačným rozhodnutím a povolenie zmeny stavby, ďalším účastníkom konania a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 v spojení s § 140a stavebného zákona. Oznámenie o začatí konania bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené v dňoch 28.11.2014 až 01.12.2014.

IŽP Košice podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu a súčasne podľa § 80 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14.01.2015.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním sa prerokovala žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba tepla – DZ Energetika“, ktorej súčasťou je aj žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“ a povolenie zmeny stavby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a doložených príloh k predloženej žiadosti.

Nakoľko na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že k vydaniu predmetného rozhodnutia je potrebný súhlas dotknutého orgánu podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice požiadal MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia, listom č. 876-981/57/2015/Wit zo dňa 15.01.2015 o predĺženie lehoty na vydanie predmetného rozhodnutia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 39/2014 Z. z. o IPKZ. Lehota na vydanie rozhodnutia bola predĺžená MŽP SR, listom č. 3861/2015 zo dňa 26.01.2015 o 60 dní, t.j. do 12.03.2015.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov a predložené nasledovné doklady:

- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 2014/04943-03/PPL-Vo zo dňa 08.10.2014 a odpoveď č. 2014/06164-02/PPL-Vo zo dňa 05.12.2014,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP2-2015/008508 zo dňa 04.02.2015,
- stanovisko Mestskej časti Košice – Šaca, č. 1871/2014/PRED/Iž zo 16.12.2014,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. 2015/173, IKO-04-14-2.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 28.01.2015,
- žiadosť o schválenie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia predložená na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, odbor ochrany vôd dňa 19.12.2014,
- stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, č. KRHZ-KE-OPP-153-020/2015 zo dňa 02.02.2015,
- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur,
- geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia č. 267/2014 zo dňa 04.11.2014,
- zoznam dokladov v zmysle § 17 a 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), zo dňa 10.11.2014,
- vyhodnotenie plnenia podmienok rozhodnutí IŽP Košice, ktorými bolo povolené uskutočnenie stavby a zmena stavby pred jej dokončením zo dňa 10.11.2014,
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 05.11.2014,
- protokoly o vykonaných skúškach tesnosti nádrží a záchytných vaní (havarijných nádrží) a potrubných rozvodov vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie,

- súhlas Mesta Košice, orgánu vykonávajúcemu ochranu ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, č. A/2014/21798-3 zo dňa 13.11.2014,
- porealizačné zameranie,
- vytýčenie stavebných objektov SO 01, SO 02 a SO 03,
- doklady o spôsobe naloženia s odpadom.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním prevádzkovateľ – stavebník predložil k nahliadnutiu doklady v súlade § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a bodom č. 25 časť I. rozhodnutia IŽP Košice č. 8829-3743/2012/Wit/570021406/Z20 zo dňa 13.02.2012. V priebehu integrovaného povoľovania bolo zistené, že stavba „Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebných konaniach s nepodstatnými zmenami zakreslenými v realizačnom projekte časti stavby vypracovanom oprávnenými osobami a overenom v tomto konaní, ktorý tvorí prílohu pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko sa skutočné zrealizovanie stavby podstatne neodchyľuje od projektových dokumentácií overených IŽP Košice v stavebných konaniach. Pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach IŽP Košice č. 8829-3743/2012/Wit/570021406/Z20 zo dňa 13.02.2012, č. 7265-27682/2012/Wit/570021406/Z22 zo dňa 19.10.2012 a č. 4631-18862/2013/Wit/570021406/ZSP26 zo dňa 16.07.2013.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia vzniesli pripomienky a námety:

- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v stanovisku č. KRHZ-KE-OPP-153-020/2015 zo dňa 02.02.2015 uviedlo, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“ a v bodoch a) až h) uviedlo nedostatky, ktoré je stavebník povinný odstrániť v termínoch tak ako je uvedené v bode 2 časť I. tohto rozhodnutia, v ktorom IŽP Košice zapracoval uvedené nedostatky.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj kolaudačné konanie stavby „Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“ a povolenie zmeny tejto stavby, žiadne pripomienky a námety.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o vydanie súhlasu na zmenu stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“ v spojení so zmenou stavby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, po vykonanom ústnom pojednávaní a na základe vyjadrení dotknutých orgánov IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a posúdil, že stavba „Požiarna ochrana – Turbogenerátory na DZ Energetika“ je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Igor Bazár, Riaditeľ pre realizáciu stavieb a hospodársku správu, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarská 9, 040 16, Košice – Šaca
5. Ing. Andrea Cákociová, ADC Team s.r.o., Matice Slovenskej 4760/1, 080 01 Prešov
6. Vladimír Fedor, Levočská 27, 080 01 Prešov
7. Ing. Milan Seležan, Kurská 11, 040 22 Košice

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 01 Košice
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
3. Okresný úrad Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
5. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Komenského 52, 040 96 Košice
6. Okresný úrad Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSER, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 040 01 Košice
8. MDVRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
9. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice