

SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 3507-11843/37/2015/Heg/370840106/Z24

Bratislava 27.04.2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 29.04.2015

Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1., písm. b) bod č. 3., ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66, § 68 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník“ (ďalej len „prevádzka“),

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

Variabilný symbol prevádzky:

Holcim (Slovensko), a.s.

906 38 Rohožník

00 214 973

370840106

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 24 integrovaného povolenia je:

podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ – schválenie východiskovej správy.

v oblasti ochrany ovzdušia:

- **podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ** – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- **podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ** – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

v oblasti stavebného poriadku:

- **podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ** – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby a jej kolaudáciu, sú súčasťou konania všetky stavebné konania podľa osobitného predpisu, inšpekcia

I.)

povoľuje v súčinnosti podľa § 66 ods. (1) stavebného zákona, § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1 a ods. (4) zákona o IPKZ

stavebníkovi: **Holcim (Slovensko) a.s., 906 38, Rohožník**

uskutočnenie stavby

„Miešacia stanica BC“

Stavebné objekty:

SO 6U3-3M1 – Miešacia stanica BC

Prevádzkové súbory

PS 6U3 – Miešacia stanica BC

Na pozemku: parc. č. 735/354, 735/351,

katastrálne územie: Rohožník,

ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 152,

charakter stavby: stavba trvalá,

stavebník: Holcim (Slovensko) a.s., 906 38, Rohožník,

projektant: CEMDESIGN, spol. s.r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín, Ing. Peter Vražda – autorizovaný stavebný inžinier, zákazkové číslo: CMD 1003/2014,

projektová dokumentácia: vypracovaná v septembri 2014,

ukončenie stavby: do 24 mesiacov od začatia realizácie stavby.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
3. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval CEMDESIGN, spol. s.r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín, Ing. Peter Vražda – autorizovaný stavebný inžinier, zákazkové číslo: CMD 1003/2014, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
6. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť inšpekcii do 15 dní od jeho určenia.
7. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný do 10 dní písomne oznámiť inšpekcii.
8. Stavebník je povinný mať na stavbe projektovú dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie a o stavbe musí viest' stavebný denník.
9. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočnenie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
11. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
13. Objekty (napr. potrubné rozvody), v ktorých sa nachádzajú alebo nachádzali nebezpečné látky, musia byť pred realizáciou búracích prác preukázateľne vyčistené oprávnenou osobou.
14. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.
15. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétné podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
16. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
17. K žiadosti o užívanie stavby stavebník predloží náležitosť podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
 - a. PD overenú v stavebnom konaní
 - b. PD skutočného vyhotovenia stavby overenú dodávateľom stavby (ak je vypracovaná)
 - c. doklady o splnení základných požiadaviek na stavby,
 - d. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
 - e. atesty použitých výrobkov a materiálov,
 - f. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN,
 - g. doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby
 - h. geometrický plán.
18. Počas realizácie stavby „Miešacia stanica BC“ budú vznikať odpady uvedené v nasledovnej tabuľke:

Číslo druhu odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Množstvo odpadu /t/	Kód nakladania
17 01 01	Stavebná sut', betón	0	19,5 m3	D1
17 02 01	Drevo	0	0,200	D10
17 04 05	Železo a ocel'	0	0,400	R4
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	0	0,100	R4,R5
17 05 06	Vykopaná zemina iná ako uvedená v 170505	0	128 m3	D1
20 03 01	Zmesový komunálny	0	1 m3	D1

Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov k povoleniu stavby:

Podľa vyjadrenia okresného úradu Malacky ako štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-MA-OSZP-2014/009457 zo dňa 21.10.2014:

- s odpadmi vzniknutými počas stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, zabezpečiť ich zhodnotenie, ak to nie je možné, zneškodnenie organizáciou, ktorá ma k tomu oprávnenie,
- zabezpečiť okolie stavby tak aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia a k jeho znečisťovaniu,
- zabezpečiť separáciu a zhodnotenie, ak nie je možné, zneškodňovanie odpadov vznikajúcich pri prevádzkovanej objektu v súlade so zákonom o odpadoch.

Podľa odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., č. 04917/4/2014 zo dňa 16.10.2014 k projektovej dokumentácii stavby:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1 Oceľové schodiská - prvý a posledný stupeň v každom ramene je potrebné označiť bezpečnostným značením v súlade s §17 ods. 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA)
- 2.2 Miesta, kde hrozí nebezpečenstvo nárazu je potrebné označiť v súlade s prílohou č. 5 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)
- 2.3 V súhrnej správe „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia“ je uvedená neplatná vyhláška č. 374/1990 Zb., ktorá je nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z. (STA)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčasti, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pracovné prostriedky (technologické linky), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa §13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením technologických liniek "Miešacia stanica BC - technológia", do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadat' oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Podľa vyjadrenia okresného úradu Malacky ako štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-MA-OSZP-2014/008787 zo dňa 30.09.2014, ak sa pri realizácii stavby bude vyžadovať výrub drevín, bude potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. (3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Podľa stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava č. PPL/11049/2014 zo dňa 01.07.2014 je stavebník ku kolaudácii do trvalej prevádzky povinný predložiť protokol z mernia hluku z predmetnej stavby, ktorý preukáže súlad s NV č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,

v oblasti ochrany ovzdušia

u d e l u j e s ú h l a s :

- **podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ** – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,

Stavebný objekt SO 6U3-3M1 Miešacia stanica BC tvorí nosná podperná oceľová konštrukcia a základové konštrukcie pod oceľovú konštrukciu. Pod technologickým zariadením (clevátor) je navrhnutá základová pätka. Oceľová podperná konštrukcia je navrhnutá z časti ako 6-podlažná a pod zásobníkmi ako 3-podlažná. Realizácia stavebného objektu bude prebiehať v dvoch etapách. V I. etape budú zrealizované kompletne základové konštrukcie vr. spevnenej plochy, nosné oceľové konštrukcie bez OK pre tretí zásobník a opláštenie objektu. V II. etape bude zrealizovaná zostávajúca časť objektu – t.j. nosná oceľová konštrukcia pre tretí zásobník a doopláštenie objektu.

Miešacia stanica bieleho cementu pozostáva z troch skladovacích oceľových zásobníkov s objemom á 50m³ (odprašky, biely cement, mletý vápenec). Každý zásobník bude plnený z autocisterny vlastným plniacim potrubím DN 100 mm. Zásobník bieleho cementu bude naviac plnený sklzom ø300mm z dopravného mosta do Biliarne BC z pneumatického žľabu 613-PF4. Odber jednotlivých komponentov zo síl v požadovanom pomere je zabezpečený dávkovacími zariadeniami 6U3-FM1,2,3. Každé zariadenie pozostáva z rotačného podávača s frekvenčným meničom a hmotnosného a objemového prietokomeru.

Pásový korčekový elevátor 6U3-BE1 dopravuje materiál zo závitovkového dopravníka 6U3-SC1 na úroveň +11,040. Výpad z elevátora je cez kompenzátor napojený na pneumatický dopravný žľab 6U3-AS1. Výpadová hlava pneužľabu smeruje dopravovaný materiál do vibračného triediča 6U3-VS1 NIAGARA. Triedič slúži k separovaniu hrudu nachádzajúcich sa v namiešanej zmesi, ktoré budú sklzom zvedené do kontajnera na úrovni ±0,000. Z triediča materiál zvislým sklzom zvedený do nakladacieho zariadenia, ktorého súčasťou je pojazdná plniaca násypka ku ktorej je pripojená plniaca hubica 6U3-LA1. Rám hubice bude ukotvený na podlaží +6,240.

Vo zvislom sklze z vibračného triediča do plniacej hubice bude nainštalované závitovkové zariadenie na odber vzoriek s ručným pohonom (6U3-SM1).

Celý proces – manipulácia s práškovými hmotami sa uskutočňuje v uzavorených výrobných zariadeniach, čo vylučuje vznik zdrojov znečisťujúcich priamo ovzdušie. Zásobníky sú odprášené filtri, ktoré sú „súčasťou“ vlastného zásobníka, zachytené odprašky padajú naspäť do zásobníkov. Pre odprášenie dopravných ciest a plnenia je na podlaží +11,040 je umiestnený kompaktný filter 6U3-BF4 s ihlancovou výsypkou.

Výrobný proces bude automatizovaný, riadenie procesu bude vykonávané z velína biliarne BC. Počet pracovníkov sa nemení, strojné a elektroúdržbu budú zabezpečovať pracovníci z existujúceho stavu.

Všetky komponenty sú skladované v uzavorených oceľových zásobníkoch valcového tvaru a s výpadovým kužeľom zaručujúcim bezpečné vyprázdenie zásobníkov. Komponenty na výrobu suchých zmesí budú k zásobníkom dopravované (s výnimkou bieleho cementu) v autocisternách a pneumaticky vykladané do jednotlivých sôl. Manipulácia s materiálom sa deje v uzavorených prachotesných zariadeniach. Hotový výrobok nie je skladovaný, ale je priamo plnený do autocisterny.

Na zachytenie zaprášenej vzdušniny budú inštalované látkové filtre s nasledovnými parametrami:

Názov filtra	Prietok ($\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$)
Filter pecný prach 6U3-BF1	500
Filter biely cement 6U3-BF2	500
Filter mletý vápenec 6U3-BF3	500
Filter expedícia 6U3-BF4	5 000

Projektovaný výkon inštalovaného zariadenia je 50 t/h regulovaný plynule podľa požiadaviek výroby. Skutočná výrobná kapacita bude závislá od celkového odbytu a ponúkaného sortimentu suchých cementových zmesí, v rozsahu povolenia súčasnej prevádzky. Vzhľadom na charakter stavby bude projektový výkon bude vychádzať z výrobného výkonu závodu – navrhovanou kapacitou expedície sa vlastné množstvo expedovanej produkcie bieleho cementu nenavyšuje.

Podmienky súhlasu:

- Prach zachytený vo filtračných zariadeniach bude vrátený späť do technologického procesu.
- Znečistujúce látky (TZL) budú po odprášení odvádzané do jestvujúceho výduchu zariadenia.

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

u d e l' u j e s ú h l a s :

➤ **podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ** na zmenu stavby a vykonávanie činnosti, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd:

Podmienky súhlasu:

1. Prevádzkovateľ zabezpečí podlahu objektu mlynice voči priesaku prípadného úniku mazacích olejov.

II.)

povoluje v súčinnosti podľa § 68 ods. (1) stavebného zákona, § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1 a ods. (4) zákona o IPKZ

stavebníkovi: **Holcim (Slovensko) a.s., 906 38, Rohožník**

povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením

„G-STAR“

v rozsahu stavebných objektov podľa PD pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom PEEM, spol. s r.o., Čajkovského 35, 616 00 Brno - ČR, Ing. Emil Marek – zodpovedný projektant,

QM - projekt s.r.o., Drieňová 1/C, 821 01 Bratislava, SR, z decembra 2014, zákazkové číslo: M/14/1436:

stavebník: **Holcim (Slovensko) a. s.**, Rohožník, 906 38 Rohožník
v katastrálnom území: Rohožník
umiestnenom na parc. č.: 735/38, 735/40 registra „C“ (zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy)
ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 152
charakter stavby: 1521 – priemyselné budovy

Objekty ktoré sú predmetom zmeny:

- SO 26.04.301 Demontáže, demolácie, preložky inžinierskych sietí
- SO 26.04.302 Základové konštrukcie - navrhovaný mlyn
- SO 26.04.303 Úpravy existujúceho objektu 26.04 - Mlynica cementu
- SO 26.04.304 Doplnenie OK pod navrhovanú technológiu v existujúcom objekte 26.04 - Mlynica cementu
- SO 26.04.305 Svetelné a el. inštalácie, uzemnenie
- SO 26.04.307 Trafostanica, rozvodňa VN

- PS 26.04.201 Demontáže existujúcej technológie
- PS 26.04.202 Doprava slinku k navrhovanému mlynu
- PS 26.04.203 Úprava žeriavovej dráhy nad mlynom "F"
- PS 26.04.204 Skladovanie a dávkovanie slinku do navrhovaného mlynu
- PS 26.04.205 Mletie
- PS 26.04.206 Žeriavová dráha nad novým mlynom
- PS 26.04.207 Doprava medziproduktu do triediča
- PS 26.04.208 Doprava vratnej krupice
- PS 26.04.209 Odprašovanie
- PS 26.04.210 Rozvody tlakového vzduchu
- PS 26.04.211 Motorické a el. inštalácie, MaR

Popis zmien stavby pred dokončením:

Zámerom zmeny technológie je do existujúcej dopravnej cesty slinku PC2, mlyn F, vložiť nové zariadenie na predomlietie : valcový mlyn , typ ARGO AM-500. V rámci novej technológie bude zdemontovaný mlyn F s príslušenstvom. Zmenou stavby pred dokončením sa celkový zámer nemení. Kapacita mletia sa zmenou stavby pred dokončením nemení.

Predmetom zmeny stavby pred dokončením, voči vydanému stavebnému povoleniu pre G-STAR, sú nasledujúce zmeny :

- zmena 301.1 V objekte mlynice bude vybúraný otvor 6,0x4,0m v obvodovej stene hr. 250mm pre inštaláciu novej brány medzi osami I1 a I2.
- zmena 301.2 Zmena rozsahu vybúrania existujúcej podlahy na základe zmeny riešení základových konštrukcií pod OK a navrhovaným mlynom.
- zmena 302.1 Kompletné prepracovanie tvaru základovej konštrukcie. Z detailnejších podkladov dodávateľa zariadení vyplynulo, že zariadenie nevyvodzuje dynamické účinky zaťaženia. Základ je riešený ako viacstupňová železobetónová základová konštrukcia, ktorá je zaťažená len statickými účinkami zaťaženia od zariadenia mlynu. Po odkrytí podlahovej dosky a zistení základových pomeroў, bolo pristúpené k návrhu kombinácie plošného a hlbinného založenia. Základová konštrukcia bola tvarovo kompletne zmenená a bola doplnená o systém mikropilót. Časť základovej konštrukcie pod úrovňou +/-0,000 je tvaru U. Tento tvar je z

dôvodu zachovania jestvujúceho energokanála. Zistením rozsahu jestvujúcich základových konštrukcií, pod OK hal, musela byť podzemná časť základovej konštrukcie zúžená v pozdĺžnom smere a predĺžená v priečnom smere. Nadzemná časť sa skladá z dvoch pylónov preklenujúcich energokanál a podzemnú časť. V tejto časti sú navrhnuté kotviace prvky v podobe 16ks kotviacich trňov. Oproti stavebnému konaniu bolo do základovej konštrukcie pridané uzemnenie. Uzemňovací pásik vodivo spája záhlavie všetkých mikropilót. V štyroch miestach vystupuje nad +/-0,000, kde bude vodivo pripojený k rámu navrhovaného mlynu. Materiálové riešenie ostáva pôvodné.

- zmena 303.1 Zmena rozmiestnenia a počtu základových pätek. Na základe spresnenia technológie a umiestnenia síl, nie je každé silo uložené na samostatnú štvoricu základových pätek. Základové pätky budú prevedené pod celou oceľovou konštrukciou, na ktorú budú osadené skladovacie silá.
- zmena 303.2 Po odkrytí podlahového súvrstvia a zistení skutočných základových pomerov, sú v projekte ZSPD základové pätky doplnené o hlbinný systém založenia v podobe štvorice mikropilót. Tvar a riešenie napojenia základových pätek na okolité konštrukcie neboli zmenené. Materiálové riešenie ostáva pôvodné.
- zmena 304.1 Kompletné prepracovanie tvaru oceľovej konštrukcie plošiny + 12,00 v poli 5-6. Vyhotovený návrh umiestňuje navrhovanú plošinu nad existujúci priehradový most v poli 5-6. Existujúce konštrukcie vrátane novo navrhnutej plošiny boli staticky posúdené ako celok. Táto konštrukcia je prepojená oceľovou plošinou, pozdĺž steny v ose H, s oceľovou konštrukciou veže pod silom. Na tejto plošine je navrhnutý kotviaci rám pod filter 51G-BF5, ktorý odprášuje presyp dopravníkov BC3-BC7.
- zmena 304.2 Čiastočné prepracovanie tvaru oceľovej konštrukcie plošiny +/-0,00 a + 16,00 v poli 2-3. Oceľové konštrukcie pod silami sú zlúčené s oceľovou konštrukciou plošín pod navrhovanou technológiou. Tým vznikla jedna centrálna oceľová veža, ktorá je z časti kotvená do existujúcich oceľových konštrukcií a z časti osadená na nové oceľové stĺpy, ktoré sú kotvené do železobetónových pätek riešených v objekte SO 26.04.303. Oproti riešeniu, odsúhlásenému v stavebnom konaní, boli jednotlivé výškové úrovne pôdorysne a tvarovo zmenené. Boli doplnené komunikačné trasy, vrátane prepojenia s jestvujúcimi plošinami. Výškové usporiadanie a počet podlaží je dodržaný zo stavebného konania. Systém statického stuženia oceľovej konštrukcie bol upravený podľa aktuálneho statického výpočtu a podľa požiadaviek investora.
- zmena 304.3 Čiastočné prepracovanie tvaru oceľovej konštrukcie plošiny + 27,00 v poli E-F-G medzi osami 1-2. Oceľová konštrukcia bola riešená ako dvojúrovňová plošina prepojená rebríkom. Na základe spresnenia technológie osadzovanej na túto plošinu, bola plošina pôdorysne rozšírená. Prepojenie rebríkom bolo nahradené jednoramenným schodiskom.
- zmena 305.1 Rozvádzací osvetlenia 5LG-1N1
Nový rozvádzací osvetlenia 5LG-1N1 umiestnený na prízemí mlynice. Rozvádzací bude napájaný káblom 1-CXKE-J 4x35 z existujúceho rozvádzaca osvetlenia mlynice ro26.04 umiestneného v mlynici. Do tohto rozvádzaca sa doplní istič PLHT-B125/3 pre napájanie nového rozvádzaca. Nový rozvádzací bude vyhotovený v sústave TN-C-S, pričom bod rozdelenia sústavy sa pripojí vodičom CY16 zelenozlýtym na ekvipotenciálnu svorkovnicu. Na vstupe bude mať hlavný istič PLHT-B100/3. Z rozvádzaca bude v budúcnosti napájaný nový žeriav 56G-EH1 a osvetlenie novej technológie. Pre napájanie zásuvkových skriň budú v rozvádzaci osadené ističe PL7-B80/3. Rozvádzací bude mať krytie IP65/20, vývody kálov budú spodkom.
Pre osvetlenie novej technológie budú použité žiarivkové svietidlá 2x36W. Na schodiská sa osadia núdzové svietidlá 11W/1hod. Osvetlenie zo zdemontovaných častí sa zruší.
- zmena 305.2 Vnútorné silnoprúdové rozvody

Do mlynice bude inštalovaný nový žeriav, ktorý bude napájaný z nového rozvádzca 5LG-1N1. Na ocelový stĺp sa osadí hlavný vypínač žeriava (dodávka so žeriavom), ktorý sa napojí káblom 1-CXKE-J 4x16. Samotný rozvádzca žeriava bude napájaný cez zhrňovačku plochým káblom H07VVH6-F 4G10 čo už bude v dodávke v realizácii žeriava.

Do miestnosti hydrauliky, k mlynu a na podlažia +5,80 a +16,52 sa osadia zásuvkové skrine s ističmi a s 5-pólovými zásuvkami 400V/63A, 32A, a 3x230V/16A. Zásuvkové skrine budú napájané káblom 1-CXKE-J 5x25.

V miestnosti osadenia nového transformátora bude v stene osadený ventilátor. Do miestnosti sa osadí termostat, ktorý bude ovládať ventilátor. Ventilátor bude napájaný z rozvádzca osvetlenia r 26.03 umiestneného v rozvodni E32-1V9. Do rozvádzca sa doplní motorový spúštač Z-MS-6,3/2 pre istenie ventilátora. Pre napájanie bude použitý kábel 1-CXKE-J 3x1,5 uložený cez káblový priestor na existujúcich káblových lávkach.

Do rozvodne E32-1VD sa umiestnia štyri klimatizačné jednotky Toshiba s príkonom 6,33kW. Jednotky budú napájané zo svetelného rozvádzca Ro26.03 umiestneného v rozvodni na prízemí E32-1V9. Do rozvádzca sa umiestnia štyri ističe PL7-C20/3. Jednotky budú napájané pomocou káblov 1-CXKE-J 5x6 uložených na existujúcich káblových trasách. Káble budú ukončené na vonkajších klimatizačných jednotkách. Prepojenie vonkajších a vnútorných jednotiek bude v riešení dodávky celej klimatizácie.

Pre napájanie nových svietidiel sa použijú káble s izoláciou XLPE uložené oddelené od káblov technológie. Položia sa na nové drôtené žľabu 100/50 OBO.

V rozvodniach ako aj v mlynici je existujúca uzemňovacia sieť. Pod novým mlynom sa v základoch vyhotoví základová uzemňovacia sieť prepojená s uzemnením mlynice (riešené v stavebnej časti základov mlyna).

Z nového uzemnenia bude vyvedený vývod, na ktorý sa pripojí ekvipotenciálová svorkovnica. Na ňu sa zelenožltým vodičom CY16 pripojí bod rozdelenia sústavy rozvádzca.

- zmena 307.1 Tento objekt bol kompletne prepracovaný. Významné zmeny sú nasledujúce:
- Výkon transformátora bol zvýšený z 1000 na 1250kVA;
- Zapojenie transformátora – pôvodne 2 sekundárne vinutia, teraz len jedno sekundárne vinutie;
- Trafokomora mala mať prirodzené chladenie, teraz je chladená technickým zariadením (rieši stavebné elektro).
- zmena 201.1 Pôvodný pásový dopravník finálneho produktu z linky F bude kompletne demontovaný. Tento dopravník je na podlaží +12,00 medzi osami 1-2. Medzi osami 1-2, súbežne s dopravníkom finálneho produktu z linky E, vychádza z objektu mlynice na dopravníkový most smerom k cementovým silám. Finálny produkt z veterného triediča, linky G (pôvodne F), bude sypaný na pásový dopravník linky E 59E-BC1
- zmena 202.1 Tvar zavážacieho dopravníka 51g-BC3 bol prepracovaný na základe úpravy plošiny +12,00 v poli 5-6. Zvyšok tohto prevádzkového súboru bol vykonaný bez zmien.
- zmena 203.1 Mostový žeriav nad linkou E bude odstavený z prevádzky pomocou uzamknutia pohonu v rozvádzaci. Úpravou dopravníku 51G-BC3 sa dopravník dostane do kolízie s ovládacou kabínou mostového žeriavu nad linkou E. Úpravy zariadení žeriavu rieši samostatný projekt. Než budú tieto úpravy uskutočnené, bude toto zariadenie odpojené z prevádzky.
- zmena 204.1 Pod malé silo 5m³ bol osadený pneumatický doskový uzáver 51G-SGX na rozdiel od odsúhlásenej dokumentácie kde bol navrhnutý manuálny tyčový uzáver.
- zmena 205.1 Mlyn ARGO bol dovybavený hydraulickou stanicou, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Hydraulická stanica je umiestnená vo vnútri mlynice v poli E-F hned' vedľa navrhovaného mlynu. Hydraulická stanica zaistuje mazanie mechanických častí samostatného mlynu. Hydraulická stanica sa skladá z dvoch samostatných jednotiek. Každá z jednotiek má svoju

záhytnú vaňu proti havarijnému úniku prevádzkových tekutín. Hydraulické jednotky sú osadené na novú železobetónovú dosku, ktorá bola vybetónovaná na existujúcu podlahu. Hydraulické jednotky musia byť chránené proti prachu a vysokým teplotám. Na pôdorysný obrys novej dosky bol navrhnutý oceľový rám, ktorý bol obmurovaný do výšky 3,0m murivom z pôrobetónu hr.150mm. Strešnú konštrukciu tvorí sendvičový PUR panel. Pre vstup do hydraulickej stanice sú navrhnuté dvojkridlové otváracie vráta. Do strechy je osadené zariadenie pre odvetrávanie, ktoré je vyvedené do opláštenia mlynice. Toto zariadenie bude z vonkajšieho prostredia nasávať vzduch, ktorý cez systém filtrov bude vháňaný do priestoru hydraulickej stanice. Tým vznikne v hydraulickej stanici pretlak a nebude vnikať prach z mlynice do vnútorného priestoru, kde sú umiestnené hydraulické jednotky. Takto bude zároveň vnútorný priestor chladený.

- zmena 206.1 Žeriavová dráha je projektom zmeny stavby predĺžená o 1,5m do poľa E-F.
- zmena 206.2 Spodná hrana žeriavovej dráhy je projektom zmeny stavby posunutá do výšky 9,0 m nad úroveň čistej podlahy.
- zmena 207.1 Medziprodukt sa z mlynu sype do reťazového dopravníka 56G-CV1 namiesto sypania na pôvodne projektovaný pásový dopravník.
- zmena 208.1 Pássový dopravník dopravujúci vratnú krupicu na linku PC2 E bude rozšírený o dopravu pomocou pneužlabov. Tento dopravník (ozn. 56G-BC1) bol predtým využívaný k doprave vratnej krupice na linku PC2 E z veterného triediča späť do mlynu E. Po montáži linky G (G-star) sa už nebude môcť využívať. Ako náhrada je navrhnutý systém vzájomne spojených pneužlabov, ktorý prepojí výpad z triediča na linke E a vstup do mlynu E. Tieto pneužlaby sú osadené na nových oceľových konštrukciách v podobe priehradového premostenia mlynice súbežne s mlynom E a pomocných medziplošín osadených na existujúcich oceľových konštrukciách. Na novo navrhnuté oceľové konštrukcie bol vykonaný statický posudok.
- zmena 208.2 Pôvodný výpad z veterného triediča bol riešený len nohavicovou klapkou a systémom sklzov do pásovej váhy a pásového dopravníku. Po spresnení technológie bol tento presypový uzol kompletne prepracovaný. Na výpad z veterného triediča bude osadená štvorhranná nohavicová klapka. Z tejto klapky môže materiál pokračovať dvoma smermi. Prvý smer je priamo do pásovej váhy cez doskový uzáver 56G-SG2 a tyčový uzáver 56G-SG2. Pássová váha má kapacitu max. 200t/hod. Pokial z veterného triediča pôjde viac ako 200t/hod, prebytok materiálu bude sypaný bočným výpadom z nohavicovej klapky smerom k dopravníku 53G-BC2. Prepojenie nohavicovej klapky a dopravníka bolo riešené len oceľovým sklzom. V skutočnosti tu nie je dostatočný sklon. Z tohto dôvodu je tu navrhnutý pneužlab 56G-AS1. Na pneužlab 56G-AS1 bude použitý jestvujúci pneužlab na linke E, ktorý bude demontovaný v rámci objektu 208.1. Bude použitý totožný pneužlab, z pôvodného umiestenia, bude predĺžený o 750mm.
- zmena 209.1 Pôvodné trasy potrubia odprášenia boli kompletne prepracované. Z hľadiska kapacity a počtu odprášovaných miest je projekt nezmenený.
- zmena 210.1 Tento súbor je rozšírený o 1 ks zariadenia na pneumatický pohon. Jedná sa o doskový uzáver umiestnený pod malým silom. Tento doskový uzáver je ovládaný pomocou pneumatického valca, ktorý je napojený na tlakový vzduch. Napojenie je realizované z existujúceho rozvodu stlačeného vzduchu vložením odbočky a natiahnutím oceľového tlakového potrubia pre pripájané zariadenie. Priame napojenie pneuvalca je realizované tlakovou hadicou Ø8mm. Prípojka sa nachádza na poschodí, na ktorom je uzáver umiestnený.
- zmena 211.1 Hlavná zmena je v počte dotknutých rozvádzacov a ich označovaní- Existujúci rozvádzac 5PF-1M1
Existujúci rozvádzac 5PF-1M1 bude preznačený na 5PG-1M1. Je to existujúci rozvádzac umiestnený v rozvodni prísad E32-1VE.

V poli č.U3 je osadená výzbroj pre dopravný pás 51G-BC3.M1 (53F-FB2.M01). V prevádzke dôjde k výmene motoru z 22kW na 45kW. Z toho dôvodu sa v rozvádzaci upraví jeho istenie a ovládanie. Vymení sa jeho napájací kábel.

Na dverách rozvádzaca sú osadené decentralizované moduly Flex Allen-Bradley. Celý tento systém sa zruší a nahradí novými kartami Siemens ET200S.

Z rozvádzaca budú vyňaté vývody pre technológiu redukcie chrómu a budú zaradené do MCC 5PE-1M1. Prekládka je riešená v projekte 5E mletie.

zmena 211.2 Existujúci rozvádzac 5PF-1M2 bude preznačený na 5PG-1M2.

Je to existujúci rozvádzac umiestnený v rozvodni E22-1VD na poschodí cementovej mlynice. Z rozvádzaca bude zrušené napájanie veterného triediča 57F-SH2.M01, ktoré bude preložené do E32-263.U02. Prekládka je riešená samostatným projektom. Ostatné bez zmeny.

zmena 211.3 Existujúci rozvádzac 5PF-1M3 bude preznačený na 5PG-1M3

Je to existujúci rozvádzac umiestnený v rozvodni E22-1V9 na prízemí cementovej mlynice. Ventilátor 59F-VE3.C1 ako aj celý filter 59F-GF3 zostane zachovaný len sa preznačí.

zmena 211.4 Existujúci rozvádzac 5PF-1M4 bude zrušený.

zmena 211.5 Existujúci rozvádzac 5PF-1M5 bude preznačený na 5PE-1M5 a presunutý pod linku E – riešené v samostatnom projekte 5E mletie.

zmena 211.6 Od dodávateľov technológie mlyna ARGO budú dodané nové rozvádzace: 5PG-1M6 a 5PG-1M7

Budú to nové rozvádzace umiestnené v rozvodni E32-1VD na poschodí cementovej mlynice. Rozvádzace sú dodávkou spoločne s technológiou ARGO. Rozvádzac 5PG-1M6 bude napájaný z rozvádzaca E22-261.U04. V rozvádzaci sa zrušia rezervné poistky a vývod sa upraví pre osadenie deonu NS800H s ochranou Micrologic 5.0. Rozvádzac bude napájaný káblami 3x1-AYKY 3x185+95 vedenými kálovým priestorom.

Napájanie rozvádzaca 5PG-1M7 je riešené v projekte SO 26.04.307 Trafostanica, rozvodňa VN. Zapojenie zariadení bude realizované podľa dodávateľskej dokumentácie. Hlavné káble pre napájanie pohonov mlyna budú do mlynice vedené cez kálový priestor a kálový kanál.

zmena 211.7 Nové zariadenia riešené v rámci PS 26.04.208 budú napájané z existujúceho rozvádzaca 5PE-1M2. Je to riešené samostatným projektom 5E mletie.

Záväzné podmienky na uskutočnenie stavby uvedené na strane 8/58 integrovaného povolenia sa menia a dopĺňajú nasledovne:

1. Stavebníkom bude **Holcim (Slovensko) a. s.**, Rohožník, 906 38 Rohožník
2. Zmenu stavby pred dokončením realizovať podľa PD predloženej a overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval PEEM, spol. s r.o., Čajkovského 35, 616 00 Brno - ČR, Ing. Emil Marek – zodpovedný projektant, QM - projekt s.r.o., Drieňová 1/C, 821 01 Bratislava, SR, z decembra 2014, zákazkové číslo: M/14/1436.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia prác na zmene stavby pred dokončením.
4. S realizáciou zmeny stavby pred dokončením sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
5. Po vybudovaní stavby stavebník požiada inšpekcii o zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude dočasné užívanie stavby.
6. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebník je povinný dodržať podmienky zo záverečného stanoviska MŽP SR, dotknutých orgánov štátnej správy k povoleniu stavby, k povoleniu novej prevádzky integrovaným povolením a jej zmeny :

Podľa odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., č. 313/1/2015 zo dňa 30.01.2015 k projektovej dokumentácii stavby:

- 2.1 PS 26.04.211 Motorická a el. inštalačia, MaR - v technickej správe ods. 3 - Základné technické údaje je v čl. 3.1 uvedená aj napäťová sústava 2=24V DC/FELF - rozpor s čl. 6.4. STN EN 60204-1:2007 (v prípade, že platí sústava FELF, tak uviesť pre aké obvody platí pokiaľ to nie je v rozpore s čl. 6.4 STN EN 60204-1:2007). EZ/
- 2.2 SO 26.04.307 VN - Výmena transformátora - v ďalšej etape doplniť rozdelenie technických zariadení do skupiny podľa § 4 vyhl. č. 508/2009 Z.z. /EZ/
- 2.3 SO 26.04.307 VN - Výmena transformátora - v ďalšej etape doplniť hodnoty istiacich prvkov pre „rozvodná r9 pole č. 2 - úpravy“ podľa čl. 6.3., 9.3.1., 9.3.4 STN EN 61439-1:2012. /EZ/
- 2.4 SO 26.04.305 Svetelná a el. inštalačia uzemnenie - v ďalšej etape doplniť rozdelenie technických zariadení do skupiny podľa § 4 vyhl. č. 508/2009 Z.z. /EZ/
- 2.5 PS 26.04.211 Motorická a el. inštalačia MaR - v technickej správe je použitý neplatný predpis STN 33 2000-3./EZ/
- 2.6 PS 26.04.211 Motorická a el. inštalačia MaR - v ďalšej etape vo výkresoch Situačnej schémy 5PG-1M1 výkres 02 listy 11/191 a 14/191, 35/91, 52/191, 65/191, 71/191, 72/191, 73/191, 74/191, 75/191, 78/191, 90/191, 99/191, 106/191, 109/191, 118/191, 128/191, 125/191, 132/191, 141/191, 149/191, 161/191, 169/191, 181/191, 188/191 označiť sústavu (malé napätie SELV, PELV..) na transformátoroch GU1, GU2, GU3, GU4, GU5, 51G-SL1.W1, 53G-BW1.W1, 53G-BW4.W1, 53G-BW5.W1, 56G-SL1.W1, 53G-BW3.W1, GU1, G1, GU8, GU9, 9TR02 podľa STN 33 2000-4-41:2007 a čl. 6.4 STN EN 60204-1:2007 a čl. 6.4. STN EN 60204-1:2007, /EZ/
- 2.7 PS 26.04.211 Motorická a el. inštalačia MaR - v ďalšej etape vo výkresoch Situačnej schémy 5PG-1M2 výkres 04 listy: 6/185, 7/185, 12/185, 16/185, 31/185, 54/185, 65/185, 75/185, 114/185, 121/185, 128/185, 135/185, 142/185, 151/185, 162/185, 174/185, 180/185 označiť sústavu (malé napätie SELV, PLV...) na transformátoroch ch E05, GU1, GU2, GU3, GU4, GU5, GU6, GU7, GU8, GU9 podľa STN 33 2000-4-41:2007 a čl. 6.4. STN EN 60204-1:2007. /EZ/
- 2.8 PS 26.04.211 Motorická a el. inštalačia MaR - v ďalšej etape vo výkresoch Situačnej schémy 5PG-1M2 výkres 04 list 7/185, doplniť zodpovedajúci impulzný skúšobný prúd limp príp. In pre prepäťovú ochranu FV 1-4, FV5, v rozvádzacej MCC 2P2-1MD podľa prílohy ZA STN 33 2000-5-534:2009. /EZ/
- 2.9 PS 26.04.211 Motorická a el. inštalačia MaR - v ďalšej etape vo výkresoch Situačnej schémy 5PG-1M3 výkres 06 listy: 9/74, 12/74, 44/74, 50/74, 63/74 označiť sústavu (malé napätie SELV, PELV..) na transformátoroch GU1, GU2, GU3, GU4 podľa STN 33 2000-4-41:2007 a čl. 6.4. STN EN 60204-1:2007. /EZ/
- 2.10 PS 26.04.211 Motorická a el. inštalačia MaR - v ďalšej etape vo výkresoch Situačnej schémy 5PG-1M2 výkres 06 list 5/74, doplniť zodpovedajúci impulzný skúšobný prúd limp. príp. In pre prepäťovú ochranu FV 1-4, FV5, v rozvádzacej MCC 2P2-1MD podľa prílohy ZA STN 33 2000-5-534:2009. /EZ/

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčasti, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčasti, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia VN - výmena transformátora platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení VN - výmena transformátora vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm.

b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.

Pracovné prostriedky - mostový žeriav je možné uviest' do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením mostového žeriava do prevádzky po jeho nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Technické zariadenie mostový žeriav je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava – záväzné stanovisko č. PPL/4611/2015 zo dňa 03.02.2015

Stavebník je ku kolaudácii do trvalej prevádzky povinný predložiť:

- 1.1 Protokol z merania hluku z predmetnej stavby, ktorý preukáže súlad s NV č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,
- 1.2 Protokol z merania prašnosti na pracovisku, ktorý preukáže súlad s Nariadením vlády SR č. 471/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 **zostávajú nezmenené**. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1., písm. b) bod č. 3., ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66, § 68 a § 120 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, **Holcim (Slovensko), a.s.**, 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973, na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia ktorej súčasťou je určenie vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „**Miešacia stanica BC**“ a povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením „**G-STAR**“, doručenej dňa 18.03.2015 pre prevádzku „**Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník**“.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako špeciálny stavebný úrad preskúmala návrh a v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ a § 61 ods. (1) stavebného zákona oznamila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 3507-8014/37/2015/Heg/Z24 zo dňa 18.03.2015 začatie konania. Stručné zhrnutie údajov o podanej žiadosti, prevádzkovateľovi a prevádzke inšpekcia zverejnila na svojej internetovej stránke a vyvesením na úradnej tabuli dňa 18.03.2015. Súčasne určila lehotu na podanie prihlášok osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, lehotu na podanie vyjadrení a prípadných námietok verejnosti a informovala o možnosti nazrieť do žiadosti. V lehote 30 dní určenej inšpekciovou na vyjadrenie sa účastníci konania, dotknuté orgány a verejnosť nevyjadrili.

Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania podľa § 11 ods. (6) zákona o IPKZ.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy, ktorí nemali pripomienky k predloženej projektovej dokumentácii (Miešacia stanica BC):

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán ochrany ovzdušia v stanovisku č. OÚ-MA-OSZP/2014/008834 zo dňa 8.10.2014,

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy v záväznom stanovisku č. OÚ-MA-OSZP-2014/009386/347/MAJ zo dňa 27.10.2014,

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave v liste č. KRHZ-BA-OPP-1014/2014 zo dňa 22.10.2014,

Záväzné stanovisko Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán odpadového hospodárstva v č. OÚ-MA-OSZP-2014/009457 zo dňa 21.10.2014 – citované vo výrokovej časti rozhodnutia,

Vyjadrenie Okresného úradu Malacky ako štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-MA-OSZP-2014/008787 zo dňa 30.09.2014 – citované vo výrokovej časti rozhodnutia,

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava č. PPL/11049/2014 zo dňa 01.07.2014 – citované vo výrokovej časti rozhodnutia,

Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 04917/4/2014 zo dňa 16.10.2014 k projektovej dokumentácii stavby – citované vo výrokovej časti rozhodnutia.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky akceptujeme.

Obec Rohožník v záväznom stanovisku č. 55/3709/2014 zo dňa 23.10.2014 podľa zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasi s vydaním rozhodnutia pre stavbu „**Miešacia stanica BC**“, zároveň podľa § 39a) stavebného zákona konštatuje že pre uvedenú stavbu sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje a ako miestny stavebný úrad súhlasi s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy, ktorí nemali pripomienky k predloženej projektovej dokumentácii (G-STAR):

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave v liste č. KRHZ-BA-OPP-99/2015 zo dňa 9.2.2015,

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava č. PPL/4611/2015 zo dňa 03.02.2015 – citované vo výrokovej časti rozhodnutia,

Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 313/1/2015 zo dňa 30.01.2015 k projektovej dokumentácii stavby – citované vo výrokovej časti rozhodnutia.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky akceptujeme

Na základe vykonaného posúdenia Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „**Miešacia stanica BC**“ a predložených doplňujúcich podkladov vydalo MŽP SR podľa § 18 ods. (4) zákona pre navrhovateľa **Holcim (Slovensko), a.s.**, 906 38 Rohožník vyjadrenia č. 8725/2014-3.4/rs zo dňa 03.12.2014: zmena navrhovanej činnosti nebude mať za súčasného poznania a dodržania podmienok uvedených v oznámení o zmene navrhovanej činnosti podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. (4) zákona.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Žiadost o zmenu integrovaného povolenia bola spoplatnená poplatkom vo výške 500,00 € uhradeným bankovým prevodom v súlade s položkou 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov v časti X Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uhradil uvedený správny poplatok.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručí sa:

Účastníkom konania:

1. Holcim, (Slovensko) a. s., Rohožník, 906 38 Rohožník
2. Obec Rohožník - obecný úrad Rohožník, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník
3. Ing. Peter Vražda, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
4. Ing. Emil Marek , QM - projekt s.r.o., Drieňová 1/C, 821 01 Bratislava , SR
5. PEEM, spol. s r.o., Čajkovského 35, 616 00 Brno , ČR

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

6. Okresný úrad Malacky, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P.O. BOX 26, 820 09 Bratislava 29
8. Technická inšpekcia, a.s., Železničiarska 18, 811 04 Bratislava
9. Technická inšpekcia, a.s. , pracovisko Nitra , Mostná 66 , 949 01 Nitra
10. Obec Rohožník – stavebný úrad, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník
11. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6,811 03 Bratislava 1