



Žiadosť
o zmenu integrovaného povolenia
pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“
prevádzkovateľ Slovenské elektrárne, a.s.

**podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov**

Február 2015

Obsah:	str.
A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa	6
1 Základné informácie	
2 Informácie o povolovanej prevádzke	
3 Ďalšie informácie o prevádzke	
4 Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky	
5 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia	
6 Utajované a dôverné údaje	
B Údaje o prevádzke a jej umiestnení	8
1 Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb	
2 Mapový list lokalizujúci umiestnenie povolovanej prevádzky v rámci celého závodu	
3 Opis prevádzky	
4 Blokové schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly	
5 Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky	
C Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú	13
1 Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú	
1.1 <i>Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok</i>	
1.2 <i>Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely</i>	
1.3 <i>Voda používaná na pitné a sociálne účely</i>	
2 Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú	
2.1 <i>Podmienky pre suroviny, média, energie a výrobky</i>	
2.2 <i>Medziprodukty</i>	
3 Energie v prevádzke používané alebo vyrábané	
3.1 <i>Vstupy energie a palív</i>	
3.2 <i>Vlastná výroba energií z palív</i>	
3.3 <i>Opis všetkých spotrebičov energií</i>	
3.4 <i>Využitie energií</i>	
3.5 <i>Merná spotreba energie</i>	
D Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí	14
1 Znečisťovanie ovzdušia	
1.1 <i>Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií</i>	
1.2 <i>Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií</i>	
2 Znečisťovanie povrchových vôd	
2.1 <i>Recipienty odpadových vôd</i>	
2.2. <i>Produkované odpadové vody</i>	
2.2.1 <i>Zoznam zdrojov odpadových vôd</i>	
2.2.2 <i>Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd</i>	
2.3 <i>Odpadové vody preberané od iných pôvodcov</i>	

- 2.3.1 *Zoznam preberaných odpadových vôd*
 - 2.3.2 *Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd*
 - 2.4 *Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd*
 - 2.5 *Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém*
 - 2.6 *Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie*
 - 2.6.1 *Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie*
 - 2.6.2 *Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie*
 - 2.6.3 *Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie*
 - 3 *Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd*
 - 3.1 *Znečisťovanie podzemných vôd*
 - 3.1.1 *Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd*
 - 3.1.2 *Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd*
 - 3.1.3 *Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)*
 - 3.1.4 *Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém*
 - 3.2 *Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach*
 - 3.2.1 *Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy*
 - 3.2.2 *Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy*
 - 3.2.3 *Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém*
 - 3.3 *Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky*
 - 4 *Nakladanie s odpadmi*
 - 4.1 *Zdroje a množstvá produkovaných odpadov*
 - 4.2 *Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov*
 - 5 *Zdroje hluku*
 - 6 *Vibrácie*
- E Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 16**
- 1 *Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia*
 - 1.1 *Mapa lokality a širšie vzťahy*
 - 2 *Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia*
 - 3 *Staré záťaž, realizované i plánované nápravné opatrenia*
- F Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií 16**
- 1 *Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)*
 - 2 *Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)*

- G Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení 16**
na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
vznikajúcich v prevádzke
- 1 Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
 - 2 Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
- H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení 16**
a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného
prostredia
- 1 Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia
 - 2 Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia
- I Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou 17**
- 1 Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
 - 2 Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami
 - 2.1 *Znečisťovanie ovzdušia*
 - 2.2 *Znečisťovanie vody a pôdy*
- J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä 17**
opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám
a na obmedzovanie ich prípadných následkov
- 1 Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok
 - 2 Opatrenia na hospodárne využitie energie
 - 3 Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov
 - 4 Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky
 - 5 Opatrenia systému environmentálneho manažmentu
 - 6 Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia
 - 7 Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu	18
L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia	18
M	Návrh podmienok povolenia	18
1	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke	
2	Určenie emisných limitov	
3	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník	
4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie	
5	Podmienky hospodárenia s energiami	
6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov	
7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania	
8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky	
9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému	
10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke	
11	opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenia do uspokojivého stavu	
N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv	19
O	Prehlásenie	19
P	Prílohy k žiadosti:	20
1	Údaje s označením „utajované a dôverné“	
2	Ďalšie doklady	

A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie

1.1	Názov prevádzkovateľa	Slovenské elektrárne, a.s.		
1.2	Právna forma	a.s. (akciová spoločnosť)		
1.3	Druh žiadosti	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ	x	
		Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ	-	
		Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ	-	
		Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ	-	
1.4	Adresa sídla prevádzkovateľa	Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava		
1.5	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)	Je uvedená vyššie.		
1.6	www adresa	www.eno.seas.sk		
1.7	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Luca D 'Agnese predseda predstavenstva		
1.8	IČO	35 829 052		
1.9	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P	OKEČ: 40.1, 40.3 NOSE-P: 101.01		
1.10	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie	Oddiel Sa vl. č. 2904/B	Príloha č.	1
1.11	Splnomocnená kontaktná osoba	Ing. Vladimír Wäldl, manažér bezpečnosti a ŽP Elektrárne Nováky, závod, 972 43 Zem. Kostoľany tel. 046/ 560 2244 fax.046/560 3428 e-mail: waldl.vladimir@enel.com		
1.12	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	Peter Štálnik, Špecialista správy projektu klasika-elektro Elektrárne Nováky, závod, 972 43 Zem. Kostoľany tel. 046/ 560 2101 Mobil: 0910 673691 e-mail: peter.stalnik@enel.com		

2. Informácie o povol'ovanej prevádzke

2.1	Názov prevádzky	Elektrárne Nováky, závod
2.2	Adresa prevádzky	Elektrárne Nováky 972 43 Zemianske Kostoľany
2.3	Umiestnenie prevádzky	Kraj: Trenčín, Okres: Prievidza, Obec: Zemianske Kostoľany Katastrálne územie: Zemianske Kostoľany, Nováky Lokalita: Územie, na ktorom sa nachádza prevádzka – základný areál závodu, je situované hlavne v severnej časti katastra obce Zemianske Kostoľany a čiastočne v južnej časti katastra mesta Nováky, v oblasti Hornej Nitry v juhovýchodnej časti Trenčianskeho kraja, v tesnej blízkosti okresného mesta Prievidza. Dotknuté územie na severe susedí s NCHZ, a.s. Nováky, na východe so závodmi na výrobu ľahkých stavebných hmôt (PORFIX-pórobetón a.s. Zemianske Kostoľany, XELLA-pórobetón Slovakia, s.r.o. Zemianske Kostoľany), na juhu s obcou Zemianske Kostoľany, na západe s riekou Nitra a Štátnou železnicou. Verejný priestor a trvalo obývané objekty sa nachádzajú vo vzdialenosti cca 800 m od hraníc areálu.
2.4	Počet zamestnancov	249
2.5	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky	Rok začatia: 1953 Predpokladaný rok ukončenia: prevádzkovateľ neplánuje ukončiť prevádzku
2.6	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ	1. Energetika 1.1 Spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW
2.7	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa	Tepelný príkon viac ako 50 MW

	prílohy č.1 zákona o IPKZ)	
2.8	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra	Bez zmien
2.9	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)	Bez zmien
2.10	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001	Bez zmien
2.11	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.	Bez zmien
2.12	Trieda skládky odpadov	Bez zmien

3. *Ďalšie informácie o prevádzke*

Bez zmien

4. *Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky*

Bez zmien

5. *Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia*

5.1	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia	Elektrárne Nováky, závod			
5.2	Číslo platného integrovaného povolenia				
5.3	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia	Nie	x	Áno	-
		Práve prebieha	-	Príloha č.	-

5.4	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia	<p>Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, Elektrárne Nováky pripravujú realizáciu IPR "Rekonštrukcia 110kV rozvodne ENO A-2.etapa" realizáciou I časti v roku 2015 na rozvodniach VVN ENO A a ENO B. V rámci plánovaných prestojov výrobných blokov 1, 2 ENO B v roku 2015 sa bude realizovať aj uvedené IPR za účelom zrealizovania technického riešenia pre zabezpečenie úplného pokrytia vlastnej spotreby elektrickej energie z rozvodne 110 kV ENOA s využitím výrobných kapacít výroby elektrickej energie z blokov 1, 2 ENO B.</p> <p>V rámci stavby bude v priestore stávajúcej rozvodne 110kV ENO B realizované doplnenie elektrické prístroje a zariadení v poliach AEA01 a EAE03 a budú prevedené ďalšie úpravy v poliach AEA02 a AEA04 vrátane rozšírenia priestoru tejto rozvodne južným smerom cca o 10 m za stávajúci chodník.</p> <p>V rozvodni 110 kV ENO A sa zrealizujú zmeny v poli 1R01 v ktorom sa vykoná zdemontovanie 6 ks. zastaralých olejových meracích transformátorov prúdu a napätia a budú nahradené novými kombinovanými meracími transformátormi s izolačným polynom SF6 v počte 3 kusy.</p> <p>Rozvodne 110kV ENO B a ENO A sú umiestnené v areáli Elektrární Nováky. Táto stavba je situovaná na parcelách vo vlastníctve Slovenských elektrární, a.s, Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava.</p> <p>Rozvodňa 110 kV ENO A na pozemku parc. č. 1031/11, rozvodňa 110 kV ENO B na pozemku parc. č. 1031/182. Rozšírenie rozvodne sa bude realizovať na pozemkoch s parcelnými číslami 1031/314, 1031/234, 1031/266. Uvedené pozemky sú v katastrálnom území Zemianske Kostolany.</p> <p>Umiestnením stavby nedôjde k zhoršeniu životného prostredia v lokalite a ani sa nezvýši zaťaženie životného prostredia.</p>
-----	--	---

6. *Utajované a dôverné údaje*

Bez zmien

B Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1. *Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb*

Popis rozvodne R01 ENO A

Rozvodňa vvn R01 ENO A bola vybudovaná v r. 1953 -1954 v rámci výstavby tepelnej elektrárne Nováky, za účelom vyvedenia elektrického výkonu z turbogenerátorov. Rozvodňa R01 je vonkajšieho vyhotovenia a pozostáva z 24 polí, situovaná je za centrálnou elektrickou dozornou ENOA s dvoma systémami pozdĺžne delených prípojnic W1 (systém A) a W2 (systém B). Pozdĺžne je rozvodňa delená odpojovačmi v oboch systémoch prípojnic v poli č.12, a s jedným priečnym

spínačom prípojnic v poli č.6. V roku 1983 sa zrealizovala rekonštrukcia rozvodne z dôvodu výmeny nevyhovujúcich elektrických prístrojov s preizolovaním na 132 kV napäťovú úroveň z dôvodu aby rozvodňa vyhovovala pre IV. oblasť znečistenia. V rámci realizácie 1 etapy IPR Rekonštrukcia rozvodne 110 kV, sa v rokoch 2008 a 2009 sa realizovala výmena máloolejových vypínačov za nový typ s plynom SF 6.

Rozvodňa sa skladá z dvoch častí:

Časť I (NO I) - obsahuje polia 1 až 11

Časť II (NO II) - obsahuje polia 13 až 24

Rozvodňa je prevádzkovaná na dva oddelené systémy prípojnic A systém a B systém, zabezpečuje napájanie distribučnej siete 22kV prostredníctvom transformátorov TR5, TR6, T25 110/22kV a napájanie vlastnej spotreby 6 kV ENO A cez transformátory TR22, TR24. Z rozvodne sú napájané transformátory TR01 a TR10 pre záložné napájanie vlastnej spotreby blokov ENO B. Do rozvodne sú zaústené vvn/vn transformátory generátora TG11 ENO A a generátor bloku 3 a vyvedené vzdušné linky V7738, V7739 a V7631 do RZ Bystričany, vedením V7740 do RZ Cigeľ a vedeniami V7891 a V7763 do rozvodne firmy NOEN (bývalej NCHZ). Rozvodňa je prevádzkovaná s priamo uzemneným uzlom vvn vinutia z vvn/vn transformátorov. Vypínače sú vybavené motorovými pohonmi 220V DC, odpojovače sú ovládané tlakovzdušnými pohonmi. Zbernicový systém a vysoká nosná konštrukcia je pôvodná z roku 1953–1954. Silové a ovládacie káble sú vedené káblovými kanálmi, spolu s rozvodmi ovládacieho vzduchu, ktoré spájajú rozvodňu s vývodovými linkami, transformátormi, zdrojmi pomocných napätí, rozvádzačmi ochrán, merania elektrických veličín a elektrickej práce a dispečerským pracoviskom v priestore dozorne budovy rozvodní 22 kV a 6 kV ENO A. V budove rozvodne je tiež vybudovaný spoločný rozvod ovládacieho vzduchu so záložnou kompresorovou stanicou a akumulátorová stanica 24 a 220V DC. Prístroje rozvodne R110 kV je možné ovládať diaľkovo z operátorského pracoviska DUS v spoločnej dozorni pre 6, 22, 110 KV rozvodňu a generátory ENO A alebo miestne z ovládacích skríň jednotlivých polí kde sú prepínače voľby ovládania Miestne/0/Diaľkovo.

Popis rozvodne 110 kV ENO B

Rozvodňa 110 kV ENO B je vonkajšieho vyhotovenia s dvoma vývodmi slúži na vyvedenie výkonu z blokov 1, 2 ENO B vzdušnými vedeniami do SSE-D rozvodňa Bystričany. Vlastná spotreba je zabezpečená vzdušným vedením napájaním transformátor TR10 zo 110 kV rozvodne ENO A (1R01 ENO A).

Popis zariadenia: Pole č. 1 - prívod z ENO A (1R01) pre transformátor TR10
 Pole č. 2 - vývod z bloku 2, vzdušné vedenie V7812 Bystričany
 Pole č. 3 - nevyzbrojená rezerva
 Pole č. 4 - vývod z bloku 1, vzdušné vedenie V7810 Bystričany

Rozvodňa bola uvedená do prevádzky v roku 1964. Za uplynulé roky boli na rozvodni zrealizované investičné projekty na preizolovanie rozvodne na vyššie napätie. V roku 2002 sa zrealizoval investičný projekt so zameraním na ekologizáciu rozvodne. V rámci projektu sa vymenili vvn vypínače, prístrojové transformátory prúdu a napätia s izolačným médiom SF6. Zrealizovala sa výmena tlakovzdušných pohon za elektromotorické pohony pre ovládanie vývodových odpojovačov a zemných nožov.

POPIS vedenia pre napájanie záložného transformátora TR10 ENO B

Napájanie vlastnej spotreby blokov 1, 2 ENO B a spoločných prevádzok je zabezpečované záložným transformátorom TR10. Elektrické napájanie transformátora TR10 zo strany 110 kV ENO A je riešené vonkajším vzdušným vedením, ktoré pozostáva z nasledovných častí:

- Pripojovací portálový stožiar na rozvodni ENO B
- Podperný bod 1 – rohový kotviaci stožiar pri ENO B
- Podperný bod 2 – priebežný stožiar
- Podperný bod 3 - rohový kotviaci stožiar pri ENO A
- Pripojovací portálový stožiar na rozvodni R01 ENO A

Uchytenie lán na jednotlivých podperných bodoch a pripojovacom portálovom stožiaru je riešené z dôvodu bezpečnosti zdvojenými izolátorovými závesmi zložených z tyčových izolátorov (2x3 izolátorové závesy) SPIRELEC L100BH450.

2. *Mapový list lokalizujúci umiestnenie povol'ovanej prevádzky v rámci celého závodu*

Kópia katastrálnej mapy s navrhovaným umiestnením stavebného objektu SO522, PS09 PS30 je súčasťou projektovej dokumentácie:

- Príloha č.3 časť B-Súhrnná technická správa
- Príloha č.3 časť E-Dokumentácia SO
- Príloha č.3 časť G-Dokumentácia PS.

3. *Opis prevádzky*

3.1 P. č.	Názov technologické-ho uzla	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.
1	ENO A-FK 1 - fluidný kotol	Bez zmien	Bez zmien	5
2	ENO A-K1, K2-granulačné kotly	Bez zmien	Bez zmien	5
3	ENO B - Bl. 1,2	Bez zmien	Bez zmien	5
4	ENO B - Bl. 3,4	Bez zmien	Bez zmien	5
5	Turbogenerátory	Bez zmien	Bez zmien	5

3.2	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.	
P. č.					
1		Bez zmien			
3.3	Názov ostatných súvisiacich činností	Charakteristika a opis činnosti		Väzba činnosti na vyššie Charakterizované technologické uzly a sklady	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.
P. č.					
1	Výroba a dodávka tepla odberateľom	Bez zmien			
2	Úprava vody	Bez zmien			

3	Palivové hospodárstvo	Bez zmien		
4	Zariadenia elektrickej energie	<p>Dôvodom investičného projektu je zabezpečenie celkového pokrytia vlastnej spotreby elektrickej energie s výrobných kapacít blokov 1 a 2 v ENO B.</p> <p><u>Rozvodňa 110 kV ENO B</u></p> <p>Zmeny v priestoroch 110kV rozvodne ENO.B, doplnenie zariadení v poliach AEA01 a EAE03 a úpravy v poliach AEA02 a AEA04. Zmena v poli 1R01 ENO A na 110 kV rozvodni bude spočívať vo výmene jestvujúcich olejových meracích transformátorov prúdu a napätia za kombinované meracie transformátory s izolačným plynom SF6. Zrealizujú sa zmeny konfigurácie ovládania z RS DUS ENO A. V poliach AEA01, AEA02, EAE03, AEA04 budú novo inštalované prístroje 110 kV ,vypínače a odpojovače, nové prístrojové transformátory a zvodnice prepätia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -2x Vypínač 110kV s motorovým pohonom a so zhasiacim plynom SF6. Tieto vypínače sa premiestni z polí č.7 a 10 z rozvodne ENO A. -6 x Kombinovaný prístrojový transformátor s izolačným plynom SF6 -6x Prúdový prístrojový transformátor s izolačným plynom SF6 - 4x odpojovač s motorovým pohonom - 1x odpojovač s uzemňovačom s motorovými pohonmi - 6x zvodník prepätia - 2x vonkajšia ovládacia skriňa v poliach AEA01 a AEA03. <p>Priestor rozvodne sa rozšíri južným smerom cca o 10 m za stávajúci chodník, ktorý je vedený pozdĺž stávajúceho plota rozvodne na južnej strane. Tento chodník stratí svoju funkciu ako komunikácia a bude nahradený v inom mieste. Do rozšíreného priestoru rozvodne sa premiestni dva stávajúce odpojovače v poliach AEA02 a AEA04. Pre podperné konštrukcie týchto odpojovačov budú zriadené betónové základové päťky. Konečná povrchová úprava terénu v tomto rozšírenom priestore bude zhotovená zo štrku. Odvodnenie tohto priestoru sa predpokladá prostým vsakovaním. V stávajúcej časti priestoru rozvodne ENO B budú novo doplnené prístroje v poliach AEA01,02,03 a 04 podľa popisu v časti pre PS. Budú namontované na pomocných oceľových konštrukciách, ktoré budú kotvené do betónových základov. Tieto betónové základy budú osadené tak, že po odstránení časti stávajúceho betónového povrchu v mieste budúceho základu a po vykopaní základovej škáry do potrebnej hĺbky sa zhotoví stupňová päťka z železového betónu B20 s betonárskou výstužou 10425. Pomocné oceľové konštrukcie pre uchytenie prístrojov budú pozinkované. Kotvenie do základových pätiiek bude pomocou kotevných skrutiek.</p>		Príloha č.3 časti C.-D.-G.

		<p>Vonkajšie osvetlenie rozvodne</p> <p>Demontáž a inštalácia nového vonkajšieho a pracovného osvetlenia.</p> <p><u>Rozvodňa 110 kV ENO A</u></p> <p>V priestore stávajúcej rozvodne 110kV ENO A sa zriadi dočasná káblková tras medzi skriňami v poliach 1R01 a 10R01. Táto dočasná tras bude zhotovená z káblových ochranných rúrok uložených do výkopu. Nové prístrojové transformátory, ktoré nahradia stávajúce v poli 1R01 sa osadí na pomocné oceľové konštrukcie ukotvené na upravené stávajúce betónové päťky. V poli 1R01 budú nahradené jestvujúce olejové prístrojové transformátory prúdu a napätia za nové:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 x Kombinovaný prístrojový transformátor s izolačným plynom SF6 <p><u>Konštrukčné prvky:</u></p> <p>Prístroje vvn budú silovo prepojené pomocou lanových a trúbkových prípojev. Pomocné oceľové konštrukcie (POK) pre prístroje budú pozinkované. Prístroje budú umiestnené na vysokých POK, čím sa zaistí ochrana pred dotykom živých častí polohou. Súčasťou stavby je tiež doplnenie elektrických ochrán a úpravy a doplnenie riadiaceho systému rozvodne. Nové technologické zariadenia spínacia a ostatné prístroje vrátane podperných izolátorov budú založené a ukotvené na železobetónových základoch a namontované na oceľových pozinkovaných konštrukciách. Pre uloženie káblov budú využité stávajúce káblové trasy v káblových kanáloch alebo na stávajúcich káblových mostoch.</p> <p><u>Stavebná časť:</u></p> <p>Stavebné úpravy a výkopy v rozsahu nevyhnutnom pre vybudovanie nových betónových pätiiek na ktoré sa osadenia oceľových konštrukcií s následnou montážou elektrických prístrojov. Riešenie a zriadenie káblových rozvodov a káblových kanálov. V rámci realizácie diela sa vykonajú spätné úpravy terénu a povrchov do pôvodného stavu.</p>		
5	Vápencové hospodárstvo ako súčasť odsirenia Blokov 1,2	Bez zmien		
6	ČOV a ich napojenie na kanalizačnú sieť	Bez zmien		

4. Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

Celková situácia a koordinačný výkres stavby Príloha č.3 časti: C.-D.-G.

5. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

Prevádzkový predpis bude vypracovaný dodávateľom investičného projektu "IPR Rekonštrukcia 110 kV rozvodne ENO – 2.Etapa s realizáciou I. časti v roku 2015". Prevádzkový predpis bude odovzdaný pri uvádzaní zariadenia do prevádzky.

C Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1. Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1 Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

P. č.	Prevádzka	Surovina, pomocný materiál, (chemické zloženie, prísady)	Opis a vlastností, použitie	CAS prípravku, resp. jeho prísad	Ročná spotreba (t)	Max. skladovaný objem/ /ročná spotreba	Skupenstvo /Obal
1	Bez zmien						
2							

1.2 Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

Bez zmien

1.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely

Bez zmien

2. Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

Pôvodný stav:

2.1 Podmienky pre suroviny ,médiá , energie, výrobky

Bez zmien

2.2 medziprodukty:

- škvára, popol, škváropopolovité zmesi
- produkty
- elektrická energia
 - tepelná energia
 - stabilit
 - staťilit
 - demi voda

Zmeny v zmysle vydaných rozhodnutí

3. Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

Bez zmien

3.1. Vstupy energie a palív

Bez zmien

3.2 Vlastná výroba energií z palív

Bez zmien

3.3 Opis spotrebičov elektrickej energií

Bez zmien

3.4 Využitie energií

Bez zmien

3.5 Merná spotreba energie

Bez zmien

D Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1. Znečisťovanie ovzdušia

2. Bez zmien

1.1. Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

2. Bez zmien

2.1.

1.2 Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

Bez zmien

2. Znečisťovanie povrchových vôd

Zmeny v zmysle vydaných rozhodnutí

2.1. Recipienty odpadových vôd

Bez zmien

2.2 Produkované odpadové vody

Bez zmien

2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd

Zmeny v zmysle vydaných rozhodnutí

Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

Zmeny v zmysle vydaných rozhodnutí

2.3 Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1 Zoznam preberaných odpadových vôd

Bez zmien

2.3.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd

Bez zmien

2.4 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

Bez zmien

2.5 Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

Bez zmien

2.6 Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmien

2.6.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmien

2.6.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

Bez zmien

3.1 Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4 Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

3.2 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2 Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3 Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

3.3 Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4. Nakladanie s odpadmi

4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

Bez zmien

4.2 Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

Bez zmien

5. *Zdroje hluku*

Bez zmien

6. *Vibrácie*

Bez zmien

E **Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste**

1. *Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia*

1.1. *Mapa lokality a širšie vzťahy*

Celková situácia a koordinačný výkres stavby-kópia katastrálnej mapy na parcelu: 1031/11, 1031/182, 1031/314, 1031/234, 1031/266, 1031/87.

2. *Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia*

Bez zmien

3. *Staré zát'aže, realizované i plánované nápravné opatrenia*

Bez zmien

F **Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií**

1. *Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)*

Bez zmien

2. *Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)*

Predmetom žiadosti o zmenu IPKZ je stavebná časť zariadenia k zrealizovaniu IPR za účelom zabezpečenia pokrytia vlastnej spotreby elektrickej energie zo 110kV rozvodne ENO.A, s využitím výrobných kapacít z blokov 1, 2 ENO.B.

G **Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke**

1. *Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov*

Bez zmien

2. *Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov*

Bez zmien

H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmien

2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmien

I Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

V rámci realizácie investičného projektu budú nainštalované vvn elektrické prístroje a zariadenia s použitím izolačného plynu SF6 namiesto použitia olejových systémov. Použitie izolačného plynu SF6 znamená prínos najmä v oblasti ochrany podzemných vôd a odstránenie možného rizika v prípade poruchy kontaminovania pôdy ropnými produktmi.

2. Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

Bez zmien

2.2 Znečisťovanie vody a pôdy

Bez zmien

J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1. Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Bez zmien

2. Opatrenia na hospodárne využitie energie

Bez zmien

3. Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmien

4. Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

Bez zmien

5. Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

Bez zmien

6. Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7. Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

Bez zmien

K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

Bez zmien

L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, Elektrárne Nováky pripravujú realizáciu IPR "Rekonštrukcia 110kV rozvodne ENO A-2. etapa" realizáciou I časti v roku 2015 na rozvodniach VVN ENO A a ENO B. V rámci plánovaných prestojov výrobných blokov 1, 2 ENO B v roku 2015 sa bude realizovať aj uvedené IPR za účelom zrealizovania technického riešenia pre zabezpečenie úplného pokrytia vlastnej spotreby elektrickej energie z rozvodne 110 kV ENOA s maximálnym využitím výrobných kapacít blokov 1, 2 ENO B.

V rámci stavby budú v priestore stávajúcej rozvodne 110kV ENO B vykonané stavebné úpravy a z dôvodu montáže nových elektrických zariadení prístrojov. Technické riešenie a konfigurácia zapojenia rozvodne sa vykoná v úzkej súčinnosti na ostané rozvodne (R01 ENO A a rozvodne SSE-D) z dôvodu, aby bola maximálnej miere zabezpečená spoľahlivosť prevádzkovania a bezpečnosť dodávok elektrickej energie. Pre zabezpečenie uvedeného cieľa. Za uvedeným ú na rozvodni nainštalované elektrické prístroje a zariadenia aby sa minimalizovalo možné riziko poruchy. Ako izolačné médium v meracích transformátoroch prúdu a napätia bude použitý plyn SF6. Rekonštrukčné práce sa bude vykonávať v poliach AEA01 a EAE03 a ďalšie úpravy budú prevedené v poliach AEA02 a AEA04 vrátane rozšírenia 110 kV rozvodne južným smerom cca o 10 m. V rámci rekonštrukcie rozvodne sa namontujú nové digitálne elektrické ochrany a vykonajú sa zmeny v procese riadenia a ovládania jednotlivých výkonových elektrických zariadení.

V rozvodni 110 kV ENO A sa zrealizujú zmeny v poli 1R01 v ktorom sa vykoná demontáž 6 ks. zastaraných olejových meracích transformátorov prúdu a napätia a budú nahradené novými kombinovanými meracími transformátormi s izolačným plynom SF6 v počte 3 kusy. Zrealizujú sa zmeny konfigurácie ovládania z RS DUS ENO A.

M Návrh podmienok povolenia

1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

Bez zmien

2. Určenie emisných limitov

Bez zmien

3.Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

Bez zmien

4.Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

Bez zmien

5.Podmienky hospodárenia s energiami

Bez zmien

6.Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

Bez zmien

7.Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Bez zmien

8.Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Bez zmien

9.Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

Bez zmien

10.Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Bez zmien

11.Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

Bez zmien

N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

Bez zmien

O Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som zabezpečil vypracovanie žiadosti o vydanie povolenia/zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletne.

Podpísaný :  **Dátum: 6.2.2015**
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho : Ing. Vladimír Wäldl

Pozícia v organizácii : manažér bezpečnosti a ŽP, poverená zastupovaním pred Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

Pečiatka alebo pečať podniku :

Prílohy k žiadosti

Príloha č.1 Kópia splnomocnenia udeleného štatutárnym zástupcom Ing. Vladimírovi
Wäldlovi

Príloha č.2 Výpis z účtu o zaplacení správneho poplatku

Príloha č.3 Dokumentácia pre stavebné povolenie IPR ENO 09017 Rekonštrukcia 110 kV
rozvodne ENO -2.etapa

Príloha č. 1

POVERENIE

COMMISSION

<p>Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2904/B</p>	<p>Company Slovenské elektrárne, a.s., with its registered seat at Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, ID number: 35 829 052, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert No.: 2904/B</p>
<p>v mene ktorej konajú:</p>	<p>represented by:</p>
<p>Paolo Ruzzini, predseda predstavenstva Ing. Ignác Pňáček, člen predstavenstva</p>	<p>Paolo Ruzzini, Chairman of the Board of Directors Ing. Ignác Pňáček, Member of the Board of Directors</p>
<p>(ďalej len „Spoločnosť“)</p>	<p>(hereinafter referred to as the “Company”)</p>
<p>týmto poveruje</p>	<p>hereby authorizes</p>
<p>svojho zamestnanca Ing. Vladimíra Wäldla trvale bytom: Nám. SNP 53/10, 972 42 Lehota pod Vtáčníkom nar.: 16. augusta 1961 č. OP: SP 348 399</p>	<p>its employee Ing. Vladimír Wäldl residing at Nám. SNP 53/10, 972 42 Lehota pod Vtáčníkom born on August 16, 1961 ID No.: SP 348 399</p>
<p>na zastupovanie a konanie v mene Spoločnosti v záležitostiach týkajúcich sa závodu Elektrárne Nováky v nasledujúcom rozsahu:</p>	<p>to represent and act on behalf of the Company in matters related to the Power Plant Nováky in the following extent:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. korešpondencia a komunikácia s akýmikoľvek právnickými osobami, orgánmi štátnej správy a samospráv v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a fyzickej ochrany a súvisiacich záležitostiach bez vytvárania záväzných povinností a iných záväzkov pre Spoločnosť 2. korešpondencia a komunikácia s akýmikoľvek právnickými osobami, orgánmi štátnej správy a samospráv v oblasti životného prostredia a súvisiacich záležitostiach bez vytvárania záväzných povinností a iných záväzkov pre Spoločnosť 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Correspondence and communication with any legal entities, state administration and self-governing bodies within the scope of activities in the area of safety at work, fire prevention and physical protection and in related matters without imposing of binding obligations or other commitments on the Company; 2. Correspondence and communication with any legal entities, state administration and self-governing bodies within the scope of activities in the area of environment and in related matters without imposing of binding obligations or other commitments on the Company.
<p>Toto poverenie nie je možné postúpiť na tretiu osobu.</p>	<p>This commission cannot be assigned to any third person.</p>
<p>Toto poverenie je vyhotovené v slovenskom a anglickom znení. V prípade rozporu medzi slovenským a anglickým znením má prednosť slovenské znenie.</p>	<p>This commission is executed in the Slovak and English version. In the event of any discrepancy between the Slovak and English versions, the Slovak version shall prevail.</p>
<p>Toto poverenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania a udeľuje sa na dobu neurčitú.</p>	<p>This commission becomes effective upon its signing and shall be valid and effective for indefinite period of time.</p>

V / In Bratislava, on / dňa 16. 06. 2010

Slovenské elektrárne, a.s.
Meno/Name: **Paolo Ruzzini**
Funkcia/Position: predseda predstavenstva/
Chairman of the Board of Directors

Slovenské elektrárne, a.s.
Meno/Name: **Ing. Ignác Pňáček**
Funkcia/Position: člen predstavenstva/
Member of the Board of Directors

Súhlas a prijatie poverenia / Agreement and acceptance of the commission

Týmto súhlasím s poverením, prijímam ho v plnom rozsahu a vyhlasujem, že budem dodržiavať uplatniteľné platné pracovnoprávne predpisy a ďalšie právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike. / I hereby agree with the commission, accept it in full scope and I declare that I will observe all applicable valid labour laws and other valid and effective laws of the Slovak Republic.

V / In END, on / dňa 28.6.2010

Meno / Name: **Ing. Vladimír Wäldl**



OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Paolo Ruzzini , dátum narodenia 16.2.1952, bytom 201 33 Milano, Piazza Leonardo da Vinci 3, Talianska republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - cestovný pas, séria a/alebo číslo: Y 267119, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 424215/2010.

Bratislava - Staré mesto dňa 16.06.2010

Lenka Kralovičová

Lenka Kralovičová
zamestnanec poverený notárom
Ondrejom Ďuriacom



OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Ignác Pňáček , r.č. 520201/225, dátum narodenia 1.2.1952, bytom Trnava, Ulica Andreja Hlinku 3673/32, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EA276633, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 424216/2010.

Bratislava - Staré mesto dňa 16.06.2010

Lenka Kralovičová

Lenka Kralovičová
zamestnanec poverený notárom
Ondrejom Ďuriacom

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)



Príloha č.2 Výpis z účtu o zaplacení správneho poplatku

Príloha č.3 Dokumentácia pre stavebné povolenie IPR ENO 09017 Rekonštrukcia 110 kV
rozvodne ENO -2.etapa

Interná požiadavka na vykonanie úhrady

Žiadateľ: Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2 IČO: 35829052 DIČ: 2020261353 IČ DPH: SK2020261353 Lokalita: ENO ŠPP/NS: PAPRPRPA0415002WIP5S0P23 Útvar: 23333 Vybavuje/os. č.: Bačová Jana /502569 Klapka: 72/3236	Dodávateľ: Slovenská inšpekcia životného prostredia Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica IČO: 00156906 DIČ: IČ DPH: DRČ Peňažný ústav Štátna pokladnica Banka: 8180 Číslo účtu: 7000392499/8180 SWIFT: IBAN:		
V zmysle zmluvy/objednávky:	K úhrade:	Mena:	€
		Obnos:	500
Dátum splatnosti: 6.2.2015 Obdobie: 02/2015	Variabilný symbol: 470560106 Konštantný symbol: 1118		
ÚČEL (text): Úhrada správneho poplatku za vydanie integrovaného povolenia ENO09017 Rekonštrukcia 110 kV rozvodní ENO Správa pre prijímateľa: Žiadosť o zmenu IPKZ – ENO 09017 Rekonštrukcia 110kv rozvodní ENO			
Zodpovedný referent (meno): Bačová Jana		Dátum vyhotovenia: 4.2.2015	
Meno a podpis vedúceho pracovníka: Ing. Marián Šumichrast			

K požiadavke doložte súvisiace doklady! Internú požiadavku a súvisiace doklady zašlite v dostatočnom predstihu na adresu EMO - odd. riadenia záväzkov, P.O.Box 11, 935 39 Mochovce, resp. faxujte na t. č. 036/6362493, 732493