


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č.j.: 1084-4574/2015/Pet,Kri/470560106/Z37

Banská Bystrica dňa 23. 02. 2015



Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť
dňom 26-02-2015

Dňa 26.2.2015 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č.1 a č. 8, písm. b) bod č. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

č. 837 - 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami:
č. 837 - 35015/2007/Pol/470560106/Z1-Ú zo dňa 29.10.2007, č. 4625 - 11382/2008/Pol/470560106/Z2 zo dňa 02.04.2008, č. 6676-20592/2008/20592/2008/470560106/Z3 zo dňa 19.06.2008, č. 5117-24126/2008/Pol/470560106/Z4 zo dňa 16.07.2008, č. 4364 - 25502/2008/Kri, Pol/470560106/Z5 zo dňa 28.07.2008, č. 1032 - 1946/2009/Pol/470560106/Z6 zo dňa 20.01.2009, č. 4601 - 10975/2009/Pol/470560106/Z7 zo dňa 08.04.2009, č. 767/13810/2009/Pol,Kri/470560106/Z8 zo dňa 27.04.2009, č. 5746 - 28385/2009/Pol/470560106/Z9 zo dňa 02.09.2009, č. 7481 - 34177/2009/Kri,Pol/470560106/Z10 zo dňa 23.10.2009, č. 8619-36938/2009/Pol/470560106/Z11 zo dňa 23.11.2009, č. 877-1675/2010/Kri,Pol/470560106/Z12 zo dňa 25.01.2010, č. 261-2314/2010/Kri,Pol/470560106/Z13 zo dňa 29.01.2010, č. 4199-5939/2010/Pol/470560106/Z14-Ú zo dňa 01.03.2010, č. 5780 - 24693/2010/Kri,Pav/470560106/Z15 zo dňa 17.08.2010, č. 7322-26059/2010/Pav/470560106/Z16 zo dňa 03.09.2010, č. 522-695/2011/Pav/470560106/Z17 zo dňa 13.01.2011, č. 350-5517/2011/Pav/470560106/Z18 zo dňa 23.02.2011, č. 3381-9222/2011/Pav/470560106/Z19 zo

dňa 25.03.2011, č. 472-10294/2011/Kri/470560106/Z20 zo dňa 05.04.2011, č. 4440-17200/2011/Pav/470560106/Z21 zo dňa 13.06.2011, č. 4868-20630/2011/Pav/470560106/Z22 zo dňa 14.07.2011, č. 6739-25664/2011/Pav/470560106/Z23 zo dňa 09.09.2011, č. 6878-28762/2011/Pav/470560106/Z24 zo dňa 11.10.2011, č. 148-5678/2012/Kmi/470560106/Z25 zo dňa 02.03.2012, č. 6408-22425/2012/Pet/470560106/Z26 zo dňa 14.08.2012, č. 7413-2954/2012/Pet/470560106/Z27 zo dňa 19.10.2012, č. 736-1776/2013/Pet/470560106/S-28 zo dňa 23.01.2013 č. 1932-6885/2013/Pet/470560106/Z29-Ú zo dňa 12.03.2013, č. 4194-18060/2013/Pet/470560106/Z30 zo dňa 09.07.2013, č. 4053-21748/2013/Kri/470560106/Z31-K zo dňa 16.08.2013, č. 5233-23306/2013/Pet/470560106/Z32 zo dňa 13.09.2013, č. 5707-27149/2013/Pet/470560106/Z33 zo dňa 15.10.2013, č. 2221-10439/2014/Beň/470560106/Z34 zo dňa 02.04.2014, č. 4151-16083/2014/Beň/470560106/Z35 a č. 5740-2660/2014/Pet/470560106/Z36 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

**„Elektrárne Nováky, závod“
972 43 Zemianske Kostol'any
(Okres Prievidza)**

prevádzkovateľ: Slovenské elektrárne, a.s.,
sídlo: Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 829 052

ktorou:

- **povoľuje uskutočniť stavbu úpravy „Technológia SNCR – objekt pre stáčanie, prípravu, skladovanie roztoku močoviny a kompresorová stanica“ (časť a),**
- **mení integrované povolenie (časť b).**

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „Technológia SNCR – objekt pre stáčanie, prípravu, skladovanie roztoku močoviny a kompresorová stanica“, na pozemkoch parcelné číslo 1031/312 a 1031/52 v katastrálnom území Zemianske Kostol'any (ďalej len “stavba”) v nasledovnom rozsahu:

Objekt pozostáva zo samostatného objektu kompresorovej stanice a nadzemnej železobetónovej záchytnej nádrže pre technologické nádrže a čerpadlá roztoku močoviny.

V záchytnej nádrži o pôdorysných rozmeroch 10 x 11 m sa osadia zásobné nádrže, miešacia nádrž a čerpadlá roztoku močoviny. Dno nádrže je vyspádované do priehlbne slúžiacej pre osadenie čerpadla na prečerpávanie zrážkovej vody, prípadne roztoku močoviny. Súčasťou nádrží je prekrytá spevnená plocha, kde pod prístreškom budú umiestnené čerpadlá technológie.

Kompresorová stanica je samostatný jednopodlažný murovaný objekt o pôdorysných rozmeroch 10,76 x 6,26 m, v ktorom budú umiestnené dva kompresory, technologické zariadenie úpravy stlačeného vzduchu, výmenníková stanica para - voda ohrevu miešacej vody a dávkovanie aditíva. V objekte bude inštalovaná jedna cirkulačná teplovzdušná jednotka.

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Jaroslav Fabian, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 2448*Z*2-3,4; Ing. František Paluška, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 1550*Z*5-3; Ing. Vladimír Budinský, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 0276*A*3-1; Ing. Renáta Kvašovská, zapísaná

v registri SKSI pod registračným číslom 2243*Z*5-2,4 a Ing. arch. Ivan Supuka, zapísaný v registri Slovenskej komory architektov pod registračným číslom 0348AA.

Stavebníkom stavby sú Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava.

Pre uskutočnenie stavby určuje inšpekcia tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekciou.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybratý výberovým konaním.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby do pätnástich dní odo dňa jej začatia. V tomto termíne stavebník oznámi inšpekcii taktiež dodávateľa stavby a jeho adresu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.
4. Pred začatím stavby zabezpečiť posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia „elektrické zariadenia – elektrická inštalácia: - v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych alebo znečisťujúcich látok (EZ: A/f); - v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostredí vrátane ochrany pred bleskom (EZ: A/g)“ podľa § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou osobou.
5. Zabezpečiť spracovanie konštrukčnej dokumentácie technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia tlakového podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
6. Konštrukčnú dokumentáciu technologického zapojenia – kompresorovej stanice posúdiť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
7. Pred začatím stavby vytýčiť podzemné vedenia inžinierskych sietí, dodržať ich ochranné pásma a zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Existujúca kanalizácia nesmie byť výstavbou negatívne ovplyvnená.
8. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
10. Pri realizácii stavebných prác musia byť určené zásady technických, organizačných, prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti práce.
11. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
12. Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
13. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia,

bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.

14. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
16. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
17. Pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné:
 - výstup z rebríka nadzemných nádrží riešiť v súlade s čl. 48 a čl. 49 STN 74 3282. Konce bočníc musia mať sklon 15° , šírka priechodu v mieste musí byť rozšírená 600 mm
 - vonkajšie schodisko – prvý a posledný stupeň v každom schodiskovom ramene musí byť farebne označený v súlade s čl. 36 STN 73 4130.
18. V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požiadať o súhlas na výrub Obec Zemianke Kostolany. Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k ich poškodzovaniu a ničeniu.
19. Pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní dodržať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
20. Stavba musí byť zhotovená tak, aby škodlivé látky, ktoré môžu spôsobiť znečistenie vôd, nemohli vniknúť do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
21. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22. Pred uvedením stavby do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „tlakové zariadenia - sk.A - vzdušník, filtre, výmenníky tepla; elektrické zariadenia – elektrická inštalácia: - v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych alebo znečisťujúcich látok (EZ: A/f) - v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostredí vrátane ochrany pred bleskom (EZ: A/g)“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
23. Technologické zariadenia stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
24. Pred uvedením technologických liniek zariadení – Technológia SNCR – Objekt pre stáčanie, prípravu, skladovanie roztoku močoviny a kompresorová stanica do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu

- o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.
25. Spevnená prístupová komunikácia - stáčacia plocha musí byť zhotovená a uvedená do užívania pred uvedením do užívania predmetnej stavby.
 26. Po ukončení stavby prevádzkovateľ a stavebník v dostatočnom predstihu podá žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 7 zákona o IPKZ, predmetom ktorej bude povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku.
 27. Na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ a stavebník predloží doklady podľa § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovisko z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti spolu s projektovou dokumentáciou overenou Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, zmluvu o zabezpečení zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré budú vznikať počas prevádzky stavby a doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov vzniknutých uskutočňovaním stavby.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe povolenia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Inšpekcia **doplňa a mení integrované povolenie nasledovne:**

v oblasti ochrany ovzdušia:

udeľuje súhlas o povolení časti stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a určuje technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre časť zdroja (miešacia nádrž močoviny objem 60 m³, dve skladovacie nádrže močoviny objem jednej nádrže 80 m³),

v oblasti ochrany vôd:

vydáva súhlas na uskutočnenie stavby a na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (stáčanie, príprava, skladovanie roztoku močoviny (miešacia nádrž močoviny objem 60 m³, dve skladovacie nádrže močoviny objem jednej nádrže 80 m³),

v oblasti stavebného konania:

povoľuje stavbu "Technológia SNCR - objekt pre stáčanie, prípravu, skladovanie roztoku močoviny a kompresorová stanica".

Kapitola: I. Údaje o prevádzke

V celom obsahu povolenia pre predmetnú prevádzku, ktoré bolo vydané rozhodnutím č. 837 – 16931/2007/Pol/470560106 v znení zmien sa v texte mení názov „ škodlivé alebo obzvlášť škodlivé látky“ na „ znečisťujúce látky“.

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 2 Opis prevádzky (Nakladanie s vodami, nakladanie so znečisťujúcimi látkami) sa za odsek „Skladovanie hydroxidu vápenatého“ vkladá nový odsek „Skladovanie roztoku močoviny“ s textom v nasledovnom znení:

Roztok močoviny slúži na zníženie emisií NO_x kotlov ENO B, blok 1,2. Roztok močoviny je skladovaný v dvoch nadzemných nádržiach o objeme jednej skladovacej nádrže 80 m^3 , celkový skladovací objem nádrží je 160 m^3 . Nádrže sú dvojplášťové, vybavené sú signalizačným zariadením na detekciu v prípade úniku roztoku močoviny do medziplášťového priestoru. Umiestnené sú v záchytnej nádrži o objeme 80 m^3 protihavarijne zabezpečenej voči pôsobeniu a úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd. Záchytná nádrž je vyspádovaná do nádržky na zachytávanie dažďových vôd, prípadných odkvapov močoviny z nádrží alebo potrubných rozvodov, ktorá je vybavená regulačným ventilom s elektropohonom a zariadením na zisťovanie prítomnosti močoviny v dažďových vodách. Dažďové vody sústredené v nádrži, ktoré sú bez prítomnosti močoviny, sú prečerpávané do areálovej kanalizácie. V prípade, že je v zachytených vodách zistená prítomnosť močoviny, sú prečerpávané na základe pokynu riadiaceho systému do dvojplášťovej nádrže o objeme 1 m^3 a zneškodňované v zariadení na to určenom.

V záchytnej nádrži je umiestnená aj dvojplášťová miešacia nádrž močoviny o objeme 60 m^3 , ktorá slúži na prípravu 40 % roztoku močoviny. Nádrž je vybavená zariadením na zaznamenávanie maximálnej výšky hladiny a zariadením na detekciu v prípade úniku roztoku močoviny do medziplášťového priestoru. Miešacia nádrž močoviny je vybavená filtráciou "vytlačeného" vzduchu na zachytenie tuhých znečisťujúcich látok. Vyčistený vzduch je odvádzaný výduchom do atmosféry. Ide o občasný zdroj bez stanovenia emisného limitu. Dve skladovacie nádrže močoviny (objem jednej nádrže 80 m^3) sú vybavené uhlíkovým filtrom na zachytávanie organického znečistenia.

V záchytnej nádrži je umiestnený aj zásobný kontajner na aditívum o objeme $0,250 \text{ m}^3$ a dvojplášťová nádrž o objeme 1 m^3 , do ktorej sú prečerpávané prípadné úniky dažďových vôd znečistené odkvapmi močoviny z nádržky, do ktorej je vyspádovaná záchytná nádrž močoviny.

Súčasťou skladu močoviny sú čerpadlá na prečerpávanie močoviny a stáčacia stanica na stáčanie granulovanej močoviny zo špeciálne vybavených automobilových dopravných prostriedkov do miešacej nádrže a následne do skladovacích nádrží. Stáčaciu stanicu tvorí betónová plocha a betónový žľab na sústreďovanie zrážkových vôd a prípadných únikov močoviny počas prečerpávania. Betónová plocha a betónový žľab sú protihavarijne zabezpečené voči pôsobeniu a úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd. Vody zo žľabu sú zaústené do nádržky, do ktorej je vyspádovaná záchytná nádrž močoviny.

Tlakový vzduch je pripravovaný dvomi kompresormi v kompresorovej stanici („ďalej len KS“). Na ohrev vody na prípravu roztokov močoviny slúži parná výmenníková stanica, ktorá je súčasťou KS. V KS je umiestnené aj dávkovacie zariadenie aditíva.

Kondenzát, ktorý vznikne v KS z vlhkosti stlačeného vzduchu, je prečistený na separátore oleja. Prečistená voda je odvádzaná do jestvujúcej kanalizácie prevádzky na odvádzanie odpadových vôd. Zachytené ropné látky sú zneškodňované v zariadení na to určenom. Separátor oleja tvorí filter na zachytávanie hrubých nečistôt a filter na zachytávanie jemných nečistôt.

V KS je inštalovaná teplovzdušná jednotka s príkonom $0,025 \text{ MW}$ za účelom temperovania miestností. Pripojená je samostatnou vetvou na prívod pary a odvod kondenzátu.

Súčasťou KS je riadiaci systém, ktorý riadi a kontroluje stáčanie, miešanie, čerpanie a skladovanie močoviny, ohrev vody na prípravu roztoku močoviny, činnosť výmenníkovej stanice pary a vody, kompresorovej stanice, odvádzanie dažďových vôd s obsahom močoviny a bez obsahu močoviny a zabezpečuje celkový prehľad o procese.

Kapitola: II. Podmienky prevádzkovania

V časti A Podmienky prevádzkovania, v bode č. 3 Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky v plnom rozsahu sa bod. č. 3 **ruší a nahrádza** sa novým textom v nasledovnom znení:

- 3.1 V prevádzke sa používajú:
- suroviny, pomocné látky, aditíva:
- kyselina chlorovodíková
 - hydroxid sodný
 - chlorid železitý
 - hydroxid vápenatý
 - čpavková voda – hydroxid amónny
 - fosforečnan sodný (stabilizátor tvrdosti do chladiaceho okruhu)
 - siričitan sodný
 - chlórnan sodný
 - kyselina citrónová
 - mletý vápenec
 - oleje (turbínové, prevodové, motorové, ložiskové, hydraulické, inhibované
 - hydrazín
 - kyselina adipová
 - močovina
 - soli organických zlúčenín vo vodnom roztoku
- palivá:
- hnedé uhlie
 - ťažký vykurovací olej
 - motorová nafta
- medziprodukty:
- škvára, popol, škváropopulovité zmesi
- produkty:
- elektrická energia
 - tepelná energia
 - stabilit
 - stafilit
 - demi voda

V časti A Podmienky prevádzkovania, bod č. 5 Technicko – prevádzkové podmienky sa za bod 5.10 dopĺňajú body 5.11 a 5.12 v nasledovnom znení:

- 5.11 Odpadové plyny z miešacej nádrže močoviny objemu 60 m³ a zo skladovacích nádrží močoviny objemu jednej nádrže 80 m³ musia byť odvádzané na čistenie za účelom eliminovania zápachu.
- 5.12 Pri poruchách miešacej a skladovacích nádrží a potrubných rozvodov močoviny vykonať opatrenia na obmedzenie emisií.

V časti A Podmienky prevádzkovania, bod č. 6 Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami v plnom rozsahu sa **ruší a nahrádza** sa novým textom v nasledovnom znení:

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave zvukové a svetelné signalizačné zariadenia na signalizáciu maximálnej výšky hladiny skladovacích a prevádzkových nádrží a zariadenia na detekciu prítomnosti znečisťujúcich látok (ropné látky, močovina, HCL, NaOH, FeCl₃) v medziplášťovom priestore dvojplášťových nádrží a vykonávať **raz za tri mesiace** pravidelnú kontrolu ich funkčnej spoľahlivosti. O vykonanej kontrole viesť pravidelné záznamy.
- 6.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi so znečisťujúcimi látkami, aby nedošlo k úniku týchto znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd alebo k nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky uložené vo vyhradených priestoroch pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom. Vo všetkých skladovacích priestoroch znečisťujúcich látok je povinný udržiavať poriadok.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných plôch so znečisťujúcimi látkami prerokovať s inšpekciou.
- 6.5 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby nesprávnou manipuláciou pri skladovaní, stáčaní, prečerpávaní znečisťujúcich látok a netesnosťou spojovacieho potrubia nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok.
- 6.6 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť stálu kontrolu resp. monitoring počas celej doby plnenia a vyčerpávania obsahu skladovacích a prevádzkových nádrží znečisťujúcich látok (ropné látky, močovina, HCL, NaOH, FeCl₃), počas stáčania znečisťujúcich látok (ropné látky, močovina, HCL, NaOH, FeCl₃) zo železničných cisterien a automobilových cisterien do skladovacích nádrží. Musí sledovať postup plnenia a vyčerpávania a po jeho dokončení zabezpečiť prečerpávacie zariadenia proti úniku znečisťujúcich látok. Pri prerušení prečerpávania musí zaistiť zariadenie proti prípadnému úniku znečisťujúcich látok.
- 6.7 Na skladovacích nádržiach ŤVO musí byť zreteľne vyznačená maximálna teplota ŤVO.
- 6.8 Prevádzkovateľ musí sledovať a evidovať v prevádzkovej evidencii teplotu ŤVO v skladovacích nádržiach ŤVO.
- 6.9 Prevádzkovateľ musí pred každým začatím stáčania ŤVO zo železničných cisterien do skladovacích nádrží skontrolovať uzavretie uzatváracieho ventilu výpustného potrubia vôd z gravitačného odolejovača do jednotnej kanalizácie na odvedenie odpadových vôd z prevádzky.
- 6.10 Prevádzkovateľ musí pred každým začatím stáčania ŤVO zo železničných cisterien vyprázdniť obsah záchytnej nádrže ŤVO objemu 116,11 m³ pri nezastrešenej stáčacej ploche ENO B 3,4, záchytnej nádrže ŤVO objemu 47,16 m³ pri nezastrešenej stáčacej ploche ENO B 1,2 od prípadných zrážkových vôd. Znečistené vody zneškodňovať spôsobom, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.
- 6.11 Prevádzkovateľ je povinný počas plnenia zásobných nádrží ŤVO a po každom skončení stáčania ŤVO zo železničných cisterien skontrolovať betónový podzemný kanál, v ktorom sú uložené potrubné rozvody mazutového hospodárstva ENO B 1,2. O vykonanej kontrole viesť záznamy v prevádzkovej evidencii prípadné úniky okamžite odstrániť.
- 6.12 Prevádzkovateľ musí pred každým začatím stáčania HCl, NaOH a FeCl₃ zo železničných cisterien do skladovacích nádrží na demineralizačnej stanici skontrolovať stav stáčacej

- plochy a obsah neutralizačnej nádrže.
- 6.13 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť stálu kontrolu objektu demineralizačnej stanice, najmä stavu čerpadiel, upchávok a spojovacích armatúr, aby nedochádzalo k nežiaducim únikom znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd.
 - 6.14 Prevádzkovateľ musí pred každým odkaľovaním potrubia v kompresorovej stanici skontrolovať obsah prevádzkových nádrží, ktoré slúžia na zachytenie zaolejovaného kondenzátu a pri dosiahnutí maximálnej výšky 2/3 objemu nádrží zaolejovaný kondenzát vyčerpávať a zneškodňovať prostredníctvom oprávnenej osoby v zariadení na tento účel určenom.
 - 6.15 Prevádzkovateľ musí kontrolovať obsah všetkých záchytných nádrží transformátorov **jedenkrát týždenne**, zrážkové vody zo záchytných nádrží transformátorov vyčerpávať a zneškodňovať prostredníctvom oprávnenej osoby v zariadení na tento účel určenom pri dosiahnutí hladiny, ktorá zabezpečí dostatočnú záchytnú kapacitu pre zachytenie úniku transformátorového oleja z transformátora s najväčším obsahom náplne.
 - 6.16 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať **jedenkrát denne** kontrolu rozvodných potrubí, armatúr a technických zariadení, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami. Prípadné nedostatky zaznamenávať v prevádzkovom denníku, zistené poruchy identifikovať a zabezpečiť ich odstránenie.
 - 6.17 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesnosti skladovacích a prevádzkových nádrží, záchytných nádrží a rozvodov znečisťujúcich látok nasledovne:
 - a) **každých 5 rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky,
 - b) po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 - c) pri ich uvedení do prevádzky po odstavke dlhšej ako rok.
 - 6.18 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti skladovacích a prevádzkových nádrží znečisťujúcich látok, ktoré sú zvonku vizuálne kontrolovateľné **raz za 20 rokov**.
 - 6.19 V prípade negatívnych zistení netesnosti nádrží pri vykonaných skúškach tesnosti bezodkladne vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov.
 - 6.20 Kontrolu a skúšky tesnosti skladovacích nádrží, prevádzkových nádrží, potrubí na prepravu znečisťujúcich látok vykonávať odborne spôsobilou osobou na nedeštruktívne skúšanie.
 - 6.21 Prevádzkovateľ je povinný vykonať označenie dvojplášťových skladovacích nádrží (3 x 25 m³, 3 x 4 m³), prevádzkových nádrží - HON (2 x 12,5 m³) turbínového oleja olejového hospodárstva ENO B bl.č. 3,4 a dvojplášťových skladovacích nádrží (3 x 20 m³) turbínového oleja a manipulačnej nádrže (2,8 m³) olejového hospodárstva ENO B bl. 1,2 nápisom „Horľavá kvapalina IV. triedy“.
 - 6.22 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontinuálne sledovanie prítomnosti turbínového oleja v medziplášťovom priestore dvojplášťových skladovacích nádrží (3 x 25 m³, 3 x 4 m³) a prevádzkových nádrží - HON (2 x 12,5 m³).
 - 6.23 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu počas celej doby odkaľovania skladovacích a prevádzkových nádrží turbínového oleja ENO B bl.č.3,4. Musí sledovať postup odkaľovania a zabezpečiť, aby počas odkaľovania nádrží a po jeho skončení nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia z odkaľovacieho hrdla.
 - 6.24 Prevádzkovateľ je povinný riadne prevádzkovať vybudovaný účinný kontrolný systém na včasné zistenie úniku mazutu z podzemného prepojovacieho kanála (kontrolný systém netesnosti potrubia), ktorý spája skladovacie nádrže mazutu s novou strojovňou mazutového hospodárstva ENO A a ENO B bl.č.3,4. Prevádzkovateľ musí **jedenkrát za týždeň** výsledky monitorovania kontrolného systému vyhodnocovať a viesť evidenciu

výsledkov monitorovania v prevádzkovom denníku.

- 6.25 Na prečerpávanie znečisťujúcich látok používať tesné čerpadlá, chemicky odolné voči pôsobeniu prepravovaných látok.
- 6.26 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať stácanie ŤVO zo železničných cisterien do skladovacích nádrží ENO B bl.č. 3, 4 o celkovom objeme 500 m^3 ($2 \times 250 \text{ m}^3$) za stálej prítomnosti obsluhy. Obsluha pred samotným stácaním ŤVO zo železničných cisterien skontroluje objem ŤVO v skladovacích nádržiach a pripraví celú potrubnú trasu od železničného cisternového vozňa cez stáčacie čerpadlá až do skladovacích nádrží ŤVO.
- 6.27 Stácanie ŤVO zo železničných cisterien do skladovacích nádrží ENO B bl.č. 3, 4 o celkovom objeme 500 m^3 ($2 \times 250 \text{ m}^3$) sa musí vykonávať až po preverení tesnosti spojenia stáčacích hadíc, nahriati železničnej cisterny a príslušných potrubí na prevádzkovú teplotu 70°C .
- 6.28 Prevádzkovateľ je povinný jednotlivé potrubné vetvy mazutového hospodárstva ENO A a ENO B bl.3,4 na viditeľných miestach označiť farebne a štítkom s číslom a názvom pretekajúceho média podľa príslušných platných noriem.
- 6.29 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu, obnovu a údržbu náterov potrubí a podporných konštrukcií mazutového hospodárstva ENO A a ENO B bl.3,4. Pri obnove náterov vykonať aj opravy izolácií. Z kontroly musí byť spísaný záznam.
- 6.30 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky strojov a zariadení mazutového hospodárstva ENO A a ENO B bl.3,4 vykonávať ich pravidelné kontroly, skúšky, revízie, údržbu a opravy podľa pokynov výrobcu. O kontrole musí byť spísaný záznam.
- 6.31 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať pre každé zariadenie mazutového hospodárstva ENO A a ENO B bl.3,4 návod na obsluhu, s ktorým sa musí obsluha podrobne oboznámiť. O oboznámení musí byť spísaný záznam.
- 6.32 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontinuálne sledovanie prítomnosti turbínového oleja v medziplášťovom priestore dvojplášťových skladovacích nádrží ($3 \times 20 \text{ m}^3$), manipulačnej nádrže ($2,8 \text{ m}^3$) olejového hospodárstva ENO B bl.1,2 v súlade s BAT technikami v lehote uvedenia nádrží do prevádzky.
- 6.33 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontinuálne sledovanie prítomnosti turbínového oleja v medziplášťovom priestore ocelových potrubí, ktoré zabezpečujú dopravu turbínového oleja medzi objektami revíznej veže a strojovňou ENO A.
- 6.34 Prevádzkovateľ je povinný označiť potrubný rozvod nápisom „OLEJ“ farbou podľa príslušnej platnej normy STN a šípkou v smere toku na vstupe a výstupe potrubia s turbínovým olejom do chráničky a na ohybe chráničiek v revíznej šachte lomu úsekov u-2 a u-3 olejového hospodárstva ENO A.
- 6.35 Prevádzkovateľ je povinný montážne otvory (slúžili na prísun materiálu počas montáže vnútorného plášťa), predné steny a strop vonkajšieho plášťa na skladovacích nádržiach o objeme $2 \times 20 \text{ m}^3$ a manipulačnej nádrže o objeme $2,8 \text{ m}^3$ olejového hospodárstva ENO B č.1,2 zabezpečiť vyhovujúcim náterom.
- 6.36 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok pre skladovanie ŤVO v skladovacích nádržiach ZN č.1, č.2 a č. 3 na ŤVO pre ENO B bl. č.1, 2, č. 4 a č. 5 pre ENO B 3,4 a prevádzkový poriadok, plán údržby a opráv a plán kontroly pre úložný priestor chemikálií v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Aktualizovaný prevádzkový poriadok pre skladovanie ŤVO v skladovacích nádržiach ZN č.1, č.2 a č. 3 na ŤVO pre ENO B bl. č.1, 2, č. 4 a č. 5 pre ENO B 3,4 musí obsahovať pokyny a usmernenia z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd, ktorými sa musí obsluhu riadiť, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok

látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd. V prevádzkovom poriadku musí byť zakotvená aj povinnosť kontrolovať funkčnosť technologických zariadení, ktoré slúžia na uskladňovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami.

Prevádzkovateľ preukázateľným spôsobom oboznámi obsluhu prevádzky s aktualizovaným prevádzkovým poriadkom, o oboznámení musí byť spísaný záznam.

- 6.37 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu počas celej doby odkaľovania skladovacích nádrží ZN č.1, č.2 a č.3 pre ENO B bl. č.1,2 a č. 4 a č. 5 pre ENO B 3,4 na ŤVO. Musí sledovať postup odkaľovania a zabezpečiť, aby počas odkaľovania nádrží a po jeho skončení nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia z odkaľovania.
- 6.38 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontinuálne sledovanie prítomnosti turbínového oleja v medziplášťovom priestore dvojplášťovej prevádzkovej nádrže HON TG 3 o objeme 7,5 m³ v súlade s BAT technikami.
- 6.39 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave signalizačné zariadenia na indikáciu netesnosti dna skladovacích nádrží ZN č.1, č.2 a č.3 na ŤVO pre ENO B bl. č.1,2 a vykonávať **raz za tri mesiace** pravidelnú kontrolu ich funkčnej spoľahlivosti. O vykonanej kontrole viesť pravidelné záznamy.
- 6.40 Prevádzkovateľ je povinný po každom stáčaní močoviny z automobilových cisterien stáčiacu plochu skontrolovať, prípadné úniky močoviny v práškovom stave pozametať a zneškodniť tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
- 6.41 Prevádzkovateľ je povinný pred každým začatím stáčania a po ukončení stáčania močoviny z automobilových cisterien skontrolovať nádržku na zachytávanie dažďových vôd, prípadných odkvapov močoviny zo skladovacích nádrží v sklade močoviny a skontrolovať dvojplášťovú nádrž o objeme 1 m³, do ktorej sú prečerpávané dažďové vody znečistené roztokom močoviny. Pred začatím stáčania močoviny musí vyprázdniť obsah dvojplášťovej nádrže o objeme 1 m³ v sklade močoviny. Obsah nádrže zneškodniť v zariadení na to určenom. O kontrole stavu nádrže a zneškodnení obsahu viesť záznam v prevádzkovej evidencii.
- 6.42 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (ďalej len „havarijný plán“) po každej vykonanej zmene v zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.

V časti: I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod č. 6 Kontrola prevádzky sa za bod 6.15 dopĺňajú bod 6.16 v nasledovnom znení:

- 6.16 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať jedenkrát za týždeň vizuálnu kontrolu prípadného úniku močoviny z potrubných rozvodov na prepravu močoviny, skladovacích nádrží močoviny, nádrže na prípravu roztoku močoviny, dvojplášťovej nádrže objeme 1 m³ v sklade močoviny, do ktorej sú prečerpávané dažďové vody znečistené roztokom močoviny, výsledky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka.

V časti: J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie sa za bod 3.9 dopĺňajú body 4 až 6 v nasledovnom znení:

4. “ Technológia SNCR – objekt pre stáčanie, prípravu, skladovanie roztoku močoviny a kompresorová stanica“ si vyžaduje skúšobnú prevádzku, o ktorú je stavebník povinný

požiadať inšpekciu.

5. Prevádzkovateľ musí k návrhu na povolenie dočasného užívania stavby "Technológia SNCR – objekt pre stáčanie, prípravu, skladovanie roztoku močoviny a kompresorová stanica" na skúšobnú prevádzku predložiť:
 - návrh prevádzkového poriadku, súčasťou ktorého bude splnenie požiadaviek vyplývajúcich z tohto rozhodnutia a návrh plánu opráv, údržby a čistenia zariadení,
 - súhlas na uvedenie časti zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky,
 - návrh plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia ("ďalej len havarijný plán ,").
6. Prevádzkovateľ musí v konaní o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku stavby "Technológia SNCR – objekt pre stáčanie, prípravu, skladovanie roztoku močoviny a kompresorová stanica" predložiť:
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku,
 - doklady preukazujúce zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo stavebnej činnosti,
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
 - výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby,
 - ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto rozhodnutia a stavebný denník.

Zmeny podmienok integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“ v kapitole I časť B.2) a v kapitole II. časť B.3) a B 6 a v kapitole I. časť I. platia po zrealizovaní stavby "Technológia SNCR- objekt pre stáčanie, prípravu, skladovanie roztoku močoviny a kompresorová stanica" a po uvedení stavby do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva podľa § 32 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, ktorá bola inšpekcii doručená dňa 30.10.2014 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500,- eur zo dňa 16.10.2014 za zmenu integrovaného povolenia podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia udelila súhlas o povolení časti stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a určila technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre časť zdroja (miešacia nádrž močoviny objem 60 m³, dve skladovacie nádrže močoviny objem jednej nádrže 80 m³) a vydala súhlas na uskutočnenie stavby a na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (stáčanie, príprava, skladovanie roztoku močoviny - miešacia nádrž, skladovacie nádrže močoviny) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod bod č. 1 a č. 8 a § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ. Súčasťou konania bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ aj konanie o povolení stavby „Technológia SNCR - objekt pre stáčanie, prípravu, skladovanie roztoku močoviny a kompresorová stanica”.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomila o začatí konania listom č. 7619-323061/47/2014/Pet zo dňa 11.11.2014 Okresný úrad Prievidzi, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany vôd a ochrany ovzdušia, ktorí boli v konaní dotknutými orgánmi vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 20 dňovú lehotu na vyjadrenie. V lehote určenej na vyjadrenie inšpekcia obdržala kladné stanoviská bez pripomienok od Okresného úradu Prievidzi, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany vôd a úseku ochrany ovzdušia.

Žiadosť bola zverejnená na internetovej stránke inšpekcie www.sizp.sk. Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia zverejnila výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti osobám s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti na úradnej tabuli inšpekcie od 13.11.2014 do 1.12.2014 a požiadala o zverejnenie na úradnej tabuli obec Zemianské Kostolany.

Zároveň inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od ústneho pojednávania.

Obec Zemianské Kostolany zverejnila predmetnú žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti osobám s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti na úradnej tabuli od 14.11.2014 do 12.12.2014.

Stavebník v konaní predložil stanoviská Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny, úseku odpadového hospodárstva, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza, prehlásenie k vedeniu podzemných inžinierskych sietí a odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. Bratislava k projektovej dokumentácii. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky.

Obec Zemianske Kostolany vydala súhlasné záväzné stanovisko listom č. 1570/2014 zo dňa 23. 09. 2014.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povolenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Janka Schwarzová
RNDr. Janka Schwarzová
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľa inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
2. Obec Zemianske Kostolany, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostolany
3. Ing. Jaroslav Fabian, FABIAN & VAŇKO, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
4. Ing. Igor Vaňko, FABIAN & VAŇKO, Skuteckého 30, 977 01 Banská Bystrica
5. Ing. František Paluška, FABIAN & VAŇKO, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
6. Ing. Vladimír Budinský, FABIAN & VAŇKO, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
7. Peter Paulík, FABIAN & VAŇKO, Skuteckého 30, 977 01 Banská Bystrica
8. Ing. Renáta Kvašovská, FABIAN & VAŇKO, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
9. Ing. arch. Ivan Supuka, FABIAN & VAŇKO, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
10. Ing. Stanislav Marko, FABIAN & VAŇKO, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
11. Ing. Iveta Kulfasová, FABIAN & VAŇKO, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Na vedomie: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

12. Okresný úrad životného prostredia v Prievidzi, Odbor starostlivosti o životné prostredie, (štátna správa ochrany ochrany ovzdušia), Dlhá 3, 971 01 Prievidza
13. Okresný úrad životného prostredia v Prievidzi, Odbor starostlivosti o životné prostredie, (štátna správa odpadového hospodárstva), Dlhá 3, 971 01 Prievidza
14. Okresný úrad životného prostredia v Prievidzi, Odbor starostlivosti o životné prostredie, (štátna správa ochrany prírody a krajiny), Dlhá 3, 971 01 Prievidza
15. Okresný úrad životného prostredia v Prievidzi, Odbor starostlivosti o životné prostredie, (štátna správa ochrany vôd), Dlhá 3, 971 01 Prievidza
16. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, 971 01 Prievidza
17. Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
18. Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
19. SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
20. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Závod 03, V. Clementisa 52, 21 Prievidza
21. Obec Zemianske Kostolany, Stavebný úrad, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostolany
22. Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Nováky, závod, 972 43 Zemianske Kostolany