


SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 6727-35444/2014/Kri/470110105/Z11-SkP

Banská Bystrica 08.12.2014



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 16 - 12 - 2014

Dňa 14.12.2014 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 84 ods. 2 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1382-11073/2007/Pet/470110105 zo dňa 20.04.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), pre prevádzku:

„eustream, a.s. – KS Veľké Zlievce“

prevádzkovateľa a stavebníka:

obchodné meno: **eustream, a.s.**

sídlo: **Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**

IČO: **35 910 712**

ktorou

povoľuje dočasné užívanie časti stavby „Modifikácia siedmich TuS Nuovo Pignone PGT 25 DLE na KS03 – T1, T2; časť turbosústroj T2“ na pozemku parc. č. 2802/5 v katastrálnom území Veľké Zlievce (ďalej len „stavba“) na skúšobnú prevádzku. Účelom modifikácie bolo zabezpečenie dodržiavania emisných limitov.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 4910-33973/2013/Kmi,Kri/470110105/Z9 zo dňa 10.12.2013.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Pri bočnom vstupe do haly T2 vľavo pri zemi na 3 rôznych miestach nie sú všetky káble chránené voči možnosti mechanického poškodenia, čo je porušením § 4 a § 6 ods. 1 a čl. 3 prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 522.6. a čl. NA.4.5.3. STN 33 2000-5-52.
2. V miestnosti NN elektrickej rozvodne (velína) sú rozvodné elektrické zariadenia ventilátorov T2 (v. č. rozwádzacov 88BA-1 a v. č. 88BA-2) nainštalované nesprávne tak, že sa ich dvere otvárajú proti smeru úniku z priestoru, čo je porušením § 4 a čl. 3 prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 5.1. STN 33 3210 čl. 729.513.2 a čl. A1 prílohy A STN 33 2000-7-729.
3. V miestnosti NN elektrickej rozvodne (velína) sú rozvodné elektrické zariadenia riadiaceho systému T2 (rozwádzacé MP, HIOS a LIO-S) nainštalované nesprávne tak, že sa ich dvere otvárajú proti smeru úniku z priestoru, pričom naviac dvere na MP po otvorení úplne bránia prechodu uličkou, čo je porušením § 4 a čl. 3 prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 5.1. STN 33 3210, čl. 729.513.2 a čl. A1 prílohy A STN 33 2000-7-729.
4. Vonkajší priestor okolo technológie vstupu palivového plynu do haly T2 a súvisiace zóny s nebezpečenstvom výbuchu plynov a pár nie sú jednoznačne a úplne označené potrebným bezpečnostným označením a výstrahami (vrátane rozsahu zón s vyznačenými vzdialenosťami do ktorých zón siahajú a to podľa príslušného protokolu o určení vonkajších vplyvov), čo je porušením § 4, § 6 ods. 2 a čl. 3 prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z., § 2 ods. 1 a § 3 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. vrátane jeho príloh č. 1, č. 2 a č. 3 v nadväznosti na STN EN 60079-10.
5. Nie sú odstranené nedostatky (a revíznym technikom potvrdené ich odstránenie) uvedené v správe o OPaOS elektrického zariadenia ev. č. 50/14/OR-P z 22.5.2014 – 27.9.2014 (správa vypracovaná revíznym technikom Ing. Ľuboslavom Palfim), čo je porušením § 6 ods. 1 písm. d) a § 9 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z., § 16 ods. 2 písm. f) a g) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v nadväznosti na čl. 61.4.1. STN 33 2000-6 a čl. 6.1.2. STN 33 1500.
6. Vyhlásenie o zhode vydané výrobcom (resp. jeho splnomocnencom) na kompletné technologické zariadenie T2 ako celok (technologické strojové zariadenie pozostávajúce zo súboru strojových, elektrických a plynových zariadení, ktoré sú na účely dosiahnutia rovnakého výsledku ovládané tak, aby boli funkčné ako integrálny celok, pričom celá zostava ako celok je vytvorená z rôznych zariadení rôznych typov a od rôznych výrobcov) neobsahuje jednoznačné uvedenie všetkých konkrétnych častí a zariadení, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje a to v slovenskom jazyku, čo je porušením § 10 ods. 4, § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na

§ 4 ods. 1 písm. e), § 6 ods. 1 nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a čl. R10 ods. 2 Rozhodnutia EPaR č. 768/2008/ES.

7. V hale T2 nie je úplne vykonané predpísané označenie potrubí, hlavných armatúr a uzáverov, čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na projektovú dokumentáciu.
8. V hale T2 nie sú krídla veľkých vstupných brán vybavené zariadením pre možnosť ich zaistenia v otvorenej polohe, čo je porušením § 4 prílohy č. 1, čl. 11.9 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z.

Odstránenie uvedených nedostatkov stavebník oznámi inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povolouje na dobu 18 mesiacov od dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.
3. Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného inšpekciou pre túto prevádzku.
4. Prevádzkovateľ zabezpečí počas skúšobnej prevádzky vykonanie periodickej kontroly AMS (t.j. oprávnenú kalibráciu, oprávnené technické skúšky, oprávnenú skúšku správnosti kalibračnej funkcie, údaje o dodržaní určených emisných limitov a oprávnenú inšpekcii zhody). Plánovaný termín vykonania periodickej AMS písomne oznámiť inšpekcii a Okresnému úradu Veľký Krtíš. Kontrola AMS musí byť vykonaná oprávnenou osobou uvedenou v zozname osôb oprávnených na vykonávanie meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody.
5. Počas skúšobnej prevádzky viest' prevádzkovú evidenciu o zdroji v zmysle vyhlášky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
6. Počas skúšobnej prevádzky aktualizovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.
7. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník v dostatočnom časovom predstihu požiada inšpekcii o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudačného rozhodnutia, schválenie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov a súhlas na prevádzku AMS po vykonaných zmenách. K žiadosti stavebník priloží tiež aktualizovaný prevádzkový poriadok a prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v plnom rozsahu nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskôrších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskôrších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 84 ods. 2 stavebného zákona a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskôrších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „eustream, a.s. – KS Veľké Zlievce“, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka eustream, a. s., Votrubová 11/A, 821 09 Bratislava v zastúpení Ing. Danielom Dudášom doručenej inšpekcii dňa 09.09.2014.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 17.09.2014 podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskôrších predpisov. Nakľaľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskôrších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ povolenie dočasného užívania časti stavby „Modifikácia siedmich TuS Nuovo Pignone PGT 25 DLE na KS03 – T1, T2; časť turbosústroj T2“ na pozemku parc. č. 2802/5 v katastrálnom území Veľké Zlievce na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia upovedomila listom č. 6727-27958/47/2014/Kri zo dňa 01.10.2014 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania v predmetnej veci, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 04.11.2014 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.

Inšpekcia zároveň zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli inšpekcie spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a vyjadrenia sa k začiatiu konania. Inšpekcia tiež požiadala obec, aby zverejnila žiadosť, výzvu a informácie v rozsahu podľa § 11 ods. 3 písm. d) na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom.

Zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nedoručila na inšpekcii v lehote 30 dní žiadne písomné prihlásenie, nebola podaná prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš
2. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
3. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
4. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany ovzdušia, Imre Madáchova č. 2, 990 01 Veľký Krtíš
5. Ing. Štefan Kakalejčík, Hraničná 657/3, 058 01 Poprad

