

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1


Číslo: 5428-27740/2014/Kri /470300105/Z22-K

Banská Bystrica 30.09.2014

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 27-10-2014

Dňa 28.10.2014 Podpis



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 a 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

### zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 5474-29924/2007/Vir/470300105 zo dňa 14.09.2007, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„Výroba hliníkových odliatkov“**

**Žiar nad Hronom**

(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa a stavebníka Nemak Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36042773

ktorou



**povoľuje užívanie stavby „Hospodárstvo CO<sub>2</sub>“** na pozemkoch parc. č. 62/301, 62/10, 62/153 v katastrálnom území Horné Opatovce (ďalej len „stavba“) na účel výroby suchého ľadu.

Na predmetnú stavbu vydala inšpekcia stavebné povolenie ako súčasť zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2319-10010/2014/Kri/470300105/Z19-S zo dňa 31.03.2014.

**Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:**

1. Predložená projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia niektorých častí elektrickej inštalácie neobsahuje spôsob pripojenia uzemňovacieho vodiča na uzemňovaciu svorkovnicu pod rozvádzačom RT a spôsob pripojenia uzemnenia na potrubné časti stavby s ohľadom na ekvipotenciálne pospájanie (viď situácia na výkrese „základový uzemňovač“), čo je porušením § 13 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  2. Projektová – konštrukčná dokumentácia plynoinštalácie nie je opravená projektantom podľa skutočného vyhotovenia, čo je porušením § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  3. Rozvod CO<sub>2</sub> nie je trvanlivo a zreteľne označený podľa projektovej dokumentácie, čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na predložený projekt plynoinštalácie.
  4. Predložený prevádzkový poriadok užívateľom nezahŕňa všetky vyhradené technické zariadenia a nie je dostatočne prispôsobený na miestne podmienky, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nadväznosti na § 8 písm. c) vyhlášky č. 58/2009 Z. z.
  5. Dodávateľská organizácia PROFI METAL spol. s r. o., Veľčice vykonala tlakovú skúšku (pevnosť, tesnosť) na rozvode CO<sub>2</sub> bez oprávnenia na vykonávanie skúšok plynových zariadení (na predmetnom rozvode však bola vykonaná – vyhodnotená úradná tlaková skúška), čo je porušením § 15 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
  6. Predložené osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy osôb na obsluhu (Ad,g) pre zamestnancov užívateľa ktoré vyhotovil dňa 6.5.2014 RT TZ, PZ Ing. Róbert Biščo, nezodpovedajú základným požiadavkám vyhlášky č. 508/2009 Z. z., čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. b), c), § 17 ods. 3 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- Odstránenie uvedených nedostatkov oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

**Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona tieto podmienky:**

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.



Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

### Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vydáva podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ, § 82 ods. 1 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Výroba hliníkových odliatkov“, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Nemak Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom doručenej inšpekcii dňa 30.6.2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 a 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 26.6.2014. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ konanie o povolení užívania stavby „Hospodárstvo CO<sub>2</sub>“ na pozemkoch parc. č. 62/301, 62/10, 62/153 v katastrálnom území Horné Opatovce.

Inšpekcia upovedomila listom č. 5428-23732/47/2014/Kri zo dňa 15.08.2014 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 15 dní na vyjadrenie a zároveň nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.09.2014 o 10.00 hod. so stretnutím prizvaných v administratívnej budove Nemak Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.

Inšpekcia zároveň zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke inšpekcie a na úradnej tabuli inšpekcie od 18.08.2014 do 19.09.2014 spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. Údaje boli zverejnené tiež na internetovej stránke mesta Žiar nad Hronom a na ich úradnej tabuli od 09.09.2014 do 24.09.2014 (podľa oznámenia mesta Žiar nad Hronom). Zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nedoručila na inšpekciu v lehote 30 dní žiadne písomné prihlásenie, nebola podaná prihláška, ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti




prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a preukázal dodržanie podmienok určených pre uskutočnenie stavby.

Z dotknutých orgánov svoje stanoviská k užívaniu stavby zaslali Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom a Inšpektorát práce Banská Bystrica. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Inšpekcia preskúmala žiadosť prevádzkovateľa a stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
Ing. Jozef Ratica  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. Nemark Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom

**Na vedomie** (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. PRO-ING s.r.o., Hviezdoslavova 11, 034 00 Ružomberok
2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica
5. Construction Services s.r.o., Na Kracinách 2, 900 33 Marianka