

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7480-37059/2014/Pat/770390104/Z25-KRZ20

Žilina 22. 12. 2014



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 07. 01. 2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007, na vykonávanie činností v prevádzke

„Martinská teplárenská, a.s.“,

pre prevádzkovateľa

Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin,

a jeho neskoršie zmeny č.3998-6744/27/2008/Haš/770390104 zo dňa 20.02.2008, č.5324-18450/2008/Kun/770390104/Z1 zo dňa 30.05.2008, č.8291-30196/2008/Kun/770390104/Z2 zo dňa 16.09.2008, č.8286-32209/2008/Daň/770390104/Z3 zo dňa 01.10.2008, č.686-2415/2009/Daň/770390104/Z4 zo dňa 21.01.2009, č.4058-6218/2009/Daň/770390104/Z5 zo dňa 20.02.2009, č.4059-7102/2009/Daň/770390104/Z5-KRZ4 zo dňa 27.02.2009, č.8653-33325/2009/Daň/770390104/Z6 zo dňa 16.10.2009, č.348-6914/2010/Daň/770390104/Z7-SP1 zo dňa 10.03.2010, č.5335-16138/2010/Daň/770390104/Z8-DSP2 zo dňa 31.05.2010, č.5336-16889/2010/Daň/770390104/Z8-SK zo dňa 01.06.2010, č.7252-24847/2010/Daň/770390104/Z9 zo dňa 19.08.2010, č.477-3203/2011/Daň/770390104/Z10 zo dňa 08.02.2011, č.3274-13516/2011/Daň/770390104/Z11-DSP3 zo dňa 02.05.2011, č.5515-15203/2011/Daň/770390104/Z12 zo dňa 20.05.2011, č.6253-19402/2011/Daň/770390104/Z13-SKZ8 zo dňa 06.07.2011,

č.1047-6647/2012/Daň/770390104/Z14 zo dňa 02.03.2012, č.999-7184/2012/Daň/770390104/Z15 zo dňa 07.03.2012, č.997-1095/2012/Daň/770390104/Z16-KRZ11 zo dňa 16.01.2012, č.578-1184/2012/Daň/770390104/Z17 zo dňa 17.01.2012, č.4208-29920/2012/Daň/770390104/Z18-SP3 zo dňa 23.10.2012, č.8597-34071/2012/Daň/770390104/Z19 zo dňa 11.12.2012, č.2369-7301/2013/Daň/770390104/Z20-SP4 zo dňa 15.03.2013, č.5829-31223/2013/Daň/770390104/Z21-SP5 zo dňa 18.11.2013; č. 6175-32629/2013/Daň/770390104/Z22-SKZ20 zo dňa 29.11.2013, č. 7139-33243/2014/Daň/770390104/Z24-SP6 zo dňa 19.11.2014 (ďalej len „rozhodnutie č.712-24461/2007/Kun/770390104“), podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je:

(strana 2/43 rozhodnutia č.712-24461/2007/Kun/770390104)

dopĺňa:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Rekonštrukcia železobetónového komína 165 m“, v zmysle § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

v oblasti stavebného zákona:

- povolenie trvalého užívania stavby „Rekonštrukcia železobetónového komína 165 m“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 ods. 3 stavebného zákona,

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok pre umiestnenie miesta merania podľa technickej požiadavky STN EN 15259 a prúdenia odpadového plynu podľa STN EN 14164, t.j. merania objemového prietoku a TZL AMS kotla K4 v jestvujúcom meracom mieste, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. g) zákona o ovzduší,
- konanie o určenie lehôt vykonávania oprávnených meraní HCl a HF na kotle K4, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 13. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. g) zákona o ovzduší.

b)

Povoľuje trvalé užívanie stavby

„Rekonštrukcia železobetónového komína 165 m“

prevádzkovateľovi

Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin,

podľa § 84 ods. 3 stavebného zákona.

Umiestnenie stavby:

v areáli spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., na pozemku **parcelné č. KN 3269/64 v k.ú. Martin**. Stavebný pozemok, ako aj susedný pozemok parcelné č. KN 3269/65 v k.ú. Martin sú podľa výpisu z listu vlastníctva č.5736 a kópie z mapy katastra zo dňa 11.02.2013 vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Projekt stavby vypracoval Ing. Miroslav Letovanec, autorizovaný stavebný inžinier 4384*SP*13, VERTICAL INDUSTRIAL a.s., Líščie Nivy 15, 821 08 Bratislava, v januári 2013.

Popis stavby:

Rekonštrukcia jestvujúceho železobetónového komína výšky 165 m bola rozdelená na 2 etapy. V prvej etape bol osadený náhradný oceľový komín pre prevádzku kotla K4 (výška 44,0 m a svetlý priemer 1,8 m), presmerovali sa spaliny z kotla K4 zo 165 m komína do náhradného komína. Následne boli zrealizované búracie a demontážne práce nefunkčnej hlavice, bleskozvodnej sústavy, vybúrali sa štyri vetracie otvory, časť pôvodnej výsypky, kyselinovzdorná a tepelná výmurovka. Počas montážnych prác bolo zhotovené nové vypúzdrenie, nosný rošt, bol zosilnený driek komína sústavou horizontálnych predpätých lán, nerezová hlavica (výška komína po nainštalovaní novej hlavice je 166,3 m) a bola osadená nová časť bleskozvodnej sústavy. V druhej etape sa realizovala sanácia betónového povrchu komína s následným náterom, ktorá bola ukončená do 31.10.2014.

Zmeny oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní **neboli vykonané**.

Pre trvalé užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 3 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu po celý čas jej životnosti.
2. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Stavbu prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a prevádzkovým predpisom pre jej prevádzku a údržbu (Miestny prevádzkový poriadok nového komína po rekonštrukcii).
 - 4.1. Dodržiavať dlhodobé prevádzkové podmienky v štandardnom režime (+140 °C ± 40 °C).
 - 4.2. Kontrolovať a pravidelne čistiť výsypku a podvýsypníkový priestor.
 - 4.3. Revíziu drieku a vypúzdrenia pravidelne vykonávať v zmysle platných STN, t.j. 1 x za rok.
 - 4.4. Revíziu bleskozvodnej sústavy vykonávať minimálne 1 x za 4 roky (odporúčanie dodávateľa je 1 x za rok).
 - 4.5. Pretmelenie dilatačných spojov novej oceľovej vložky vykonať 1 x za 4 roky.
5. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č. č. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 v znení neskorších zmien, vydaného pre prevádzku „Martinská teplárenská, a.s.“, prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin.
6. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy komína a jeho príslušenstva môžu vykonávať len osoby preukázateľne zaškolené podľa dokumentácie dodávateľa stavby a prevádzkového predpisu vypracovaného k trvalej prevádzke. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
7. Počas trvalého užívania stavby dodržiavať nasledovné podmienky Dopravného úradu – divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava:
 - 7.1. Dopravný úrad zakazuje dodatočne meniť výškové riešenie komína nad úroveň nadmorskej výšky – 565,77 m n.m. Bpv (úroveň najvyššieho bodu bleskozvodov) bez jeho predchádzajúceho súhlasu a umiestňovať ďalšie zariadenia (konštrukcie, antény, reklamné zariadenia a pod.) na komín tak, že by mohlo dôjsť k tieneniu prekážkových svetelných návestidiel.
 - 7.2. Vlastník stavby je povinný zabezpečiť nepretržitú prevádzku, údržbu a obnovu leteckého prekážkového značenia komína tak, aby bol zaistený dostatočný kontrast náteru denného značenia voči okoliu a bola zaistená plynulá prevádzkyschopnosť

svetelného značenia. V prípade nefunkčnosti alebo výpadku svetelného značenia je vlastník povinný okamžite túto skutočnosť ohlásiť na leteckom úrade s predpokladaným termínom odstránenia poruchy.

- 7.3. Prekážkové svetelné návestidlá musia byť zapnuté ihneď, ako klesne hodnota osvetlenia pod 1000 luxov, resp. budú v nepretržitej prevádzke (v podkladoch prekážkového značenia je zapínanie riešené súmrakovým spínačom).
- 7.4. Všetky zariadenia (konštrukcie, antény a pod.) dodatočne umiestňované pod úrovňou najvyššieho bodu komína, v mieste označenom výstražným náterom leteckého prekážkového značenia červenej farby, je stavebník povinný označiť rovnakým náterom tak, aby bol zaistený požadovaný kontrast denného značenia voči okoliu. Dokládka zariadení bude realizovaná bez prerušenia prevádzky svetelného leteckého prekážkového značenia.
- 7.5. Každú zmenu vlastníka, prípadne odstránenie komína je vlastník, resp. nový vlastník povinný oznámiť Dopravnému úradu do 7 dní odo dňa, kedy došlo k zmene, resp. k odstráneniu stavby.

c)

Vyhodnocovanie NO_x:

Pre trvalé užívanie predmetnej stavby ostáva v platnosti vyhodnocovanie NO_x v zmysle odporúčaní správ z periodických funkčných skúšok AMS na kotle K4, určené v podmienke **A.5.113. integrovaného povolenia.**

A.5.113. Jestvujúci konvertor NO₂/NO na AMS kotla K4 je možné nahradiť konštantou v datalogeri v zmysle vzťahu $c_{NO_x} = 1,04 \cdot c_{NO}$

d)

V časti

B. Emisné limity, B.1. Emisie ZL do ovzdušia

(Strana 23/43 rozhodnutia č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007)

doplňa odsek:

Návrh technického riešenia zabezpečenia požiadaviek na meracie miesto v zmysle platných noriem.

Inšpekcia určuje

osobitné podmienky pre umiestnenie miesta merania podľa technickej požiadavky STN EN 15259 a prúdenia odpadového plynu podľa STN EN 14164, t.j. merania objemového prietoku a TZL AMS kotla K4 v jestvujúcom meracom mieste, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. g) zákona o ovzdušia.

Popis meracieho miesta (miesto odberu vzorky) pre meranie emisií TZL a meranie prietoku odpadového plynu.

Odberové sondy a senzory pre meranie tuhých znečisťujúcich látok (ďalej len „TZL“) a objemového prietoku odpadového plynu sú inštalované na zvislom kovovom potrubí 2000 x 2000 mm, na časti potrubia dlhej cca 9,5 m, pred vstupom do spalínového ventilátora. Snímanie objemového prietoku v potrubí je pod uhlom 45° zhora nadol, cez meraciu rovinu SRM, ale merania v odberovej rovine neovplyvňujú meranie prietoku AMS K4 na biomasu. Snímanie TZL – prachomer, je umiestnený cca 2,0 m pod SRM prírubami, v smere prúdenia odpadového plynu.

Odberové miesto SRM na meranie TZL a objemového prietoku je zvolené v tesnej blízkosti za miestom inštalácie snímania prietoku pomocou AMS K4 a pred miestom snímania TZL AMS K4 tak, aby nedochádzalo k vzájomnému ovplyvňovaniu AMS K4 a SRM meraní a k zried'ovaniu vzorky pre meranie. Dĺžka rovného úseku pre meracím miestom SRM je cca 3 m, za meracím miestom SRM cca 9,5 m. Počas odberov TZL v súlade s SRM nie sú dodržiavané podmienky STN EN 15259:2010 (na umiestnenie meracieho miesta) a STN ISO 14164 (vrstvenie odpadového plynu).

Správnosť merania objemového prietoku bola overená bilančným výpočtom za čas trvania funkčnej skúšky v trvaní 38 hodín, pri ktorej boli zistené nasledujúce výsledky:

1. Objemový prietok:

- vrstevnicové prúdenie a pomer rýchlosti v rovine merania sa so zmenou objemového prietoku (v rozsahu výkonov kotla) významne nemenia,
- odklon od technických noriem je korigovaný konštantou zadanou vo vyhodnocovacej jednotke AMS K4,
- porovnaním merania AMS K4 a bilančného výpočtu bola zistená systematická chyba 1,2 % R, dôkazom správnosti je výsledok funkčnej skúšky, kde zistená systematická chyba merania je 1,53 % R.

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že meranie objemového prietoku AMS K4 poskytuje správne výsledky.

2. TZL:

- hmotnostné koncentrácie TZL sú na úrovni jednotiek mg. Sú blízko medze stanoviteľnosti štandardnej referenčnej metódy (neistota merania je cca 60 %),
- vzhľadom na fyzikálne vlastnosti TZL a nízku koncentráciu sa očakáva správanie blízke vlastnostiam plynu (nedochádza k separácii vplyvom odstredivých síl).

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že meranie nízkych koncentrácií TZL je dostatočne presné vzhľadom na určený interval spoľahlivosti 30 % a na reálne zistený 5,5 % z emisného limitu.

Zhrnutie:

Meranie objemového prietoku a TZL poskytuje dostatočne presné a správne výsledky. Súčasné priestorové usporiadanie jednotlivých častí kotla K4 neumožňuje zvoliť iné vhodnejšie miesto merania, ktoré by spĺňalo požiadavky technických noriem, preto **inšpekcia súhlasí s umiestnením meracieho miesta** tak, ako je uvedené vyššie.

Doplňa podmienku B.1.21.:

B.1.21. Správnosť merania objemového prietoku overiť každoročne bilančným výpočtom počas vykonávania inšpekcie zhody.

e)

Určenie lehôt vykonávania oprávnených meraní HCl a HF na kotle K4, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 13. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. g) zákona o ovzduší.

Mení sa podmienka B.1.22. takto:

B.1.22. Prevádzkovateľ vykoná každoročne oprávnené merania HCl a HF na preukázanie dodržiavania určeného emisného limitu.

f)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Kontrola emisií do ovzdušia

(Strana 31/43 rozhodnutia č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007)

mení tabuľku č.12 takto:

Tabuľka č.12

Zdroj emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Spôsob merania	Frekvencia merania
K 4 K 6 K 7	Komín h = 166,3 m ø = 3,5 m	TZL SO ₂ NO _x CO	v súlade s príručkou AMS	kontinuálne
K4		HCl HF	Oprávnené diskontinuálne meranie	1 x ročne
K 6 K 7		Hg	Oprávnené diskontinuálne meranie	1 x ročne
K 5 (núdzová prevádzka)		TZL	Oprávnené diskontinuálne meranie po prekročení 240 prevádzkových hodín za rok	podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia

Ostatné podmienky pre prevádzku „Martinská teplárenská a.s.“ prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin uvedené v integrovanom povolení č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a §120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.712-24461/2007/ Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007, pre prevádzku „Martinská teplárenská, a.s.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin zo dňa 31.10.2014 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je povolenie trvalého užívania stavby „Rekonštrukcia železobetónového komína 165 m“ 1. etapa

a 2. etapa, prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s. a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia, ktoré súvisia s predmetnou stavbou.

Prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke. Inšpekcia vyhovela prevádzkovateľovi a znížila správny poplatok. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur, prevodom z účtu.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia, pretože sa jednalo o kolaudáciu inšpekciou povolenej stavby.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods.3 zákona o IPKZ oznámila dňa 05.11.2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o zmene integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Zároveň zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a s výzvou verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou do 06.12.2014. V uvedenej lehote bolo inšpekcii doručené vyjadrenie Okresného úradu Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie a Dopravného úradu, divízia civilného letectva (bývalý Letecký úrad Slovenskej republiky). Zo strany verejnosti neboli doručené žiadne prihlášky, ani vyjadrenia.

Inšpekcia listom zo dňa 05.12.2014 nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 17.12.2014. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a bola vykonaná fyzická obhliadka stavby. Prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní uviedol, že žiada, aby jeho žiadosť o určenie periodicity merania HCl a HF bola prerokovaná na tomto ústnom pojednávaní. OÚ, OSŽP Martin súhlasil, aby sa na ústnom pojednávaní prejednála aj táto jeho žiadosť, aby nebola doplnením žiadosti pre určenie podmienok pre odkalisko. Pri určovaní lehoty na vykonávanie oprávnených meraní HCl a HF inšpekcia vychádzala z výsledkov oprávnených meraní, vykonaných v predchádzajúcich rokoch a zo súhlasu, ktorý vyslovil na ústnom pojednávaní OÚ v Martine, OSŽP, ŠSOO a písomne vo svojom vyjadrení aj prevádzkovateľ.

Na ústnom pojednávaní sa nezúčastnili, ani nedali písomné stanovisko:

- Mesto Martin,
- OÚ Martin, OSŽP – ŠSOH,
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava.

Pred ústnym pojednávaním Inšpektorát práce v Žiline vydal súhlasné stanovisko bez pripomienok.

Na ústnom pojednávaní Okresný úrad Martin, ŠSOO dal súhlasné stanovisko bez pripomienok, RÚVZ so sídlom v Martine zaslal súhlasné stanovisko bez pripomienok a OR Ha ZZ v Martine zaslalo súhlasné stanovisko bez pripomienok.

Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady, uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 7480-33503/2014/Pat/770390104/Z25-SKZ20 zo dňa 17.12.2014.

Vysporiadanie sa s pripomienkami uvedenými v stanoviskách dotknutých orgánov a účastníkov konania:

OU Martin, OSŽP, ŠSOO - záväzné stanovisko č. OU-MT-OSZP-2014/011426-Kh, zo dňa 06.11.2014

Okresný úrad Martin – odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 525/2003 o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 9 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 26 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vydáva súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší na vydanie rozhodnutia o povolení užívania stavby „Rekonštrukcia železobetónového komína 165 m – nerezová vložka, 1. etapa“, ktorá obsahuje zmenu existujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia, na ktorého prevádzku sa vzťahuje povoľovanie podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej uvádzaný ako zákon o IPKZ). Zmena sa týka spôsobu odvedenia emisií, nemá vplyv na množstvo a kvalitu emisií vypustených z prevádzky, spôsob obmedzovania emisií, nemá vplyv na schválený spôsob monitorovania skleníkových plynov emitovaných z prevádzky.

Súhlas je vydaný na základe:

- žiadosti prevádzkovateľa doručenej dňa 9.10.2014 s údajmi podľa § 17 ods. 2 zákona o ovzduší v primeranom rozsahu pre tento druh požadovaného súhlasu,
- odborného stanoviska a overenia výsledkov merania objemového prietoku AMS bilančným výpočtom zo dňa 25.3.2014 vypracovaného ETS s.r.o. Košice,
- vyhodnotenia podmienok súhlasov a povolení na skúšobnú prevádzku vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia – súhlas (záväzné stanovisko) Okresného úradu Martin, č. OU-MT-OSZP-2013/00263-Kh zo dňa 22.11.2013, integrované povolenie vydané SIŽP, IŽP v Žiline, č. 6175-32629/2013/Daň/770390104/Z22-SKZ20 zo dňa 29.11.2013,
- správy o periodickej funkčnej skúške automatizovaného meracieho systému (AMS), vykonanej dňa 22. - 23.04.2014, doručenej dňa 27.05.2014, ktorou sa preukazuje súlad s požiadavkami na preukazovanie dodržiavania emisných limitov, dodržiavanie určených emisných limitov v povolení podľa zákona o IPKZ a s požiadavkami na zisťovanie množstva vypustených emisií pre účely inventarizácie emisií a výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia. Predloženou správou opätovne nebola preukázaná zhoda AMS vo všetkých sledovaných parametroch, zosúladenie AMS s ustanovenými požiadavkami je predmetom podmienok tohto súhlasu.

Podmienka súhlasu:

Pre vydanie integrovaného povolenia, ktorým sa povoľuje užívanie predmetnej stavby, je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na určenie výnimky, alebo osobitných podmienok zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov, ktorý je jeho súčasťou podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 7 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia požiadavku akceptovala v časti d) tohto rozhodnutia a určila osobitné podmienky pre umiestnenie miesta merania podľa technickej požiadavky STN EN 15259 a prúdenia odpadového plynu podľa STN EN 14164, t.j. merania objemového prietoku a TZL AMS kotla K4 v jestvujúcom meracom mieste.

Dopravný úrad, divízia civilného letectva, (bývalý Letecký úrad Slovenskej republiky)

Vyjadrenie č. 17431/2014/ROP-002-P/32468 zo dňa 13.11.2014

Súhlasí s vydaním povolenia na trvalé užívanie stavby s tým, že do povolenia žiada zapracovať nasledovné podmienky pre užívanie stavby:

- 1) Dopravný úrad zakazuje dodatočne meniť výškové riešenie komína nad úroveň nadmorskej výšky – 565,77 m n.m. Bpv (úroveň najvyššieho bodu bleskozvodov) bez jeho predchádzajúceho súhlasu a umiestňovať ďalšie zariadenia (konštrukcie, antény, reklamné zariadenia a pod.) na komín tak, že by mohlo dôjsť k tieneniu prekážkových svetelných návěstidiel.
- 2) Vlastník stavby je povinný zabezpečovať nepretržitú prevádzku, údržbu a obnovu leteckého prekážkového značenia komína tak, aby bol zaistený dostatočný kontrast náteru denného značenia voči okoliu a bola zaistená plynulá prevádzkyschopnosť svetelného značenia. V prípade nefunkčnosti alebo výpadku svetelného značenia je vlastník povinný okamžite túto skutočnosť ohlásiť na Dopravnom úrade s predpokladaným termínom odstránenia poruchy.
- 3) Prekážkové svetelné návěstidlá musia byť zapnuté ihneď, ako klesne hodnota osvetlenia pod 1000 luxov, resp. budú v nepretržitej prevádzke (v podkladoch prekážkového značenia je zapínanie riešené súmrakovým spínačom).
- 4) Všetky zariadenia (konštrukcie, antény a pod.) dodatočne umiestňované pod úrovňou najvyššieho bodu komína, v mieste označenom výstražným náterom leteckého prekážkového značenia červenej farby, je stavebník povinný označiť rovnakým náterom tak, aby bol zaistený požadovaný kontrast denného značenia voči okoliu. Dokládka zariadení bude realizovaná bez prerušenia prevádzky svetelného leteckého prekážkového značenia.
- 5) Každú zmenu vlastníka, prípadne odstránenie komína je vlastník, resp. nový vlastník povinný oznámiť Dopravnému úradu do 7 dní odo dňa, kedy došlo k zmene, resp. k odstráneniu stavby.

Ako dotknutý orgán štátnej správy žiadame o doručenie integrovaného povolenia

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia požiadavky akceptovala v podmienkach 7.1. až 7.5. časti b) tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného konania boli konania:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Rekonštrukcia železobetónového komína 165 m“, v zmysle § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

v oblasti stavebného zákona:

- povolenie trvalého užívania stavby „Rekonštrukcia železobetónového komína 165 m“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 ods. 3 stavebného zákona,

v oblasti ochrany ovzdušia:


- udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok pre umiestnenie miesta merania podľa technickej požiadavky STN EN 15259 a prúdenia odpadového plynu podľa STN EN 14164, t.j. merania objemového prietoku a TZL AMS kotla K4 v jestvujúcom meracom mieste, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. g) zákona o ovzduší,
- konanie o určenie lehôt vykonávania oprávnených meraní HCl a HF na kotle K4, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 13. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. g) zákona o ovzduší.

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti, jej príloh a vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, stavebného zákona, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariána Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin
2. Mesto Martin, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

Po právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
4. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
5. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
6. Letecký úrad Bratislava, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 01 Martin
8. Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Martine, Viliama Žingoru 30, 036 01 Martin
9. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
10. spis – 2x