



PÔDORYS

ZOZNAM MIESTNOSTÍ

- m.č. 1.02– Elektrorozvodňa
- m.č. 1.03– Miestnosť absorpcie odplynov
- m.č. 1.04– Miestnosť adsorpcie odplynov
- m.č. 1.05– Technologické zázemie

ZOZNAM ZARIADENÍ

P.Č.	NÁZOV ZARIADENIA	PARAMETRE	MAT.	KS	POZNÁMKA
E2.0201	Doskový výmenník tepla	A=0,6 m2, P=12,2 kW	AKV	1	
E2.0202A	Výmenník tepla	A=5,72 m2, P=5,60 kW	AKV	1	
E2.0202B	Výmenník tepla	A=5,72 m2, P=5,60 kW	AKV	1	
H2.0213	Expanzná nádobka	V=12 ltr.		1	
H2.0214 (VK1)	Vyrovňovacia komora pre UNIHALU	V=500 ltr.	AKV	1	
P2.0206	Odstredivé čerpadlo	Q=8,4 m3/h, H=13 m	AKV	1	
L2.0201 (V2)	Ventilátor	Q=600 m3/h, P=7,5 kPa		1	
	Absorpčná linka	Q=500Nm3/h		1	
	Adsorpčná jednotka EVECO	Q=500Nm3/h		1	

03				
02				
01				
Rev.	Dátum	Popis zmeny	Vypracoval	Podpis

Vypracoval	Kontroloval	Schválil	HIP	Technológ	<div><div>NOVING</div><div>NOVÁKY</div></div>	Sada:
Padyšák	Ing. Tóth	Ing. Šimurka	Ing. Lackovič	Ing. Lopuch		
Miesto: Hlohovec					Účel: Skutkový stav	Zmena číslo: 00
Investor: ZENTIVA a.s. Hlohovec						
Stavba: Rekonštrukcia Unihaly– Likvidácia odplynov II. etapa					Čís. zákazky	2283
PS, SO: PS 06 Likvidácia odplynov DPS 06.1 Likvidácia odplynov–zariadenia					Dátum	10/2008
					Počet listov A4	6
					Mierka	1:50
Názov výkresu: DISPOZÍCIA ZARIADENÍ					Archívne čís. výkr.	T-2pr-12 211
					List	1
					Kód dokumentu	z 1
					2283-7-P/G6-T-VY/2	