


BY

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 3482-21800/2015/Čás/370211007/Z4

V Nitre dňa 27. 07. 2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 14. 08. 2015

Dňa: 20. 08. 2015 Podpis: 



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 16. 03. 2015 prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, doručenej Inšpektorátu dňa 16. 03. 2015 vo veci zmeny č. Z4 integrovaného povolenia z dôvodu zmeny technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a určenia emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. a bod 8., podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

### mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4691-32355/37/2007/Heg/370211007 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007 v znení rozhodnutí:

č. 1132-9346/2011/Goc/370211007/Z1 zo dňa 29. 03. 2011

č. 3593-10700/2012/Poj/370211007/Z2-OdSt zo dňa 16. 04. 2012

č. 836-25476/2013/Poj/370211007/Z3 zo dňa 24. 09. 2013

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

### „Tepláreň“

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a. s., IČO: 35 826 487**  
sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**  
IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek **k)** dopĺňa nový odsek **l)** v znení:
  - „l) v oblasti ochrany ovzdušia:**
    - podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **udeluje súhlas na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia,**
    - podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – **určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania.“**
2. V časti **I. Zaradenie prevádzky** sa text v znení **„1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ ...“** a končiaci textom **„4. Prevádzka je zaradená do systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14 001.“** **ruší a nahrádza** novým znením:

#### „A. Zaradenie prevádzky

##### 1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

**1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.**

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

## 2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší jestvujúcim veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

### 1.1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom $\geq 50$ MW.

3. Prevádzka je zaradená do systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14 001.“

3. V časti I. **Zaradenie prevádzky bod B Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke bod 2. Opis prevádzky** sa za text začínajúci „Nová časť teplárne ...“ a končiaci textom „...a na odstránenie zvyškového kyslíka je dávkovaný chemický prípravok na zníženie obsahu kyslíka.“ **dopĺňa** text s nasledovným znením:

„Z dôvodu sprísnených emisných limitov bola zrealizovaná úprava technologického zariadenia kotlov K6 a K7 v zmysle Ohlásenia stavebných úprav v prevádzke Tepláreň podľa projektovej dokumentácie – „Zosúladenie emisií NO<sub>x</sub> na Teplárni s legislatívou“ (list zn. OŽPaOZ/282/2015 zo dňa 21.01.2015) a *Oznámenia SIŽP na Ohlásenie stavebných úprav v prevádzke Tepláreň* (č. 2323-2192/2015/Jur/370211007/Ohl zo dňa 27.01.2015).

#### *Úprava technologického zariadenia kotlov K6 a K7*

Za účelom zníženia emisií NO<sub>x</sub> pre kotly K6 a K7 je doplnená recirkulácia spalín do horákov, ako aj zmena riadenia regulácie palivo-vzduch tak, aby mohli pracovať s optimálnym prebytkom vzduchu.

#### *Potrubie recirkulovaných spalín:*

Spaliny pre recirkuláciu sa odoberú z výstupného potrubia spalín v mieste pred klapkou do komína a sú zaústené do existujúceho spoločného potrubia vzduchu do horákov. Potrubie je kruhové, zhotovené z oceľových plechov hrúbky 5 mm, vhodne vystužené. Vybavené uzatváracími klapkami. Potrubie recirkulovaných spalín je izolované a pokryté opláštením z pozinkovaného plechu. Tepelná izolácia, pozostávajúca z niekoľkých vrstiev rohoží zhotovených z minerálnej vlny, zabezpečuje, aby povrchová teplota nepresiahla 60°C.

#### *Ventilátor recirkulovaných spalín:*

Ku každému kotlu K6 a K7 je dodaný jeden ventilátor recirkulovaných spalín, ktorý zabezpečuje dopravu recirkulovaných spalín z výstupného spalínovodu do potrubia vzduchu do horákov.

Ide o jednostranne sací radiálny ventilátor s elektromotorovým pohonom cez hriadeľovú spojku, so základným rámom s tlmičmi chvenia, s konzolou motora a ložísk, so zväranou vystuženou skriňou a kompenzátormi na saní a výtlaku.

Množstvo spalín je regulované frekvenčným meničom. Obežné koleso je umiestnené na hriadeľi, ktorý je pripojený k motoru pružnou spojkou. Hriadeľ je uložený na dvoch valivých ložiskách. Obežné koleso s hriadeľom je staticky a dynamicky vyvážené; uložené je vo

zváranej skrini, ktorá je umiestnená na základnom ráme s tlmičmi chvenia. Konzola ložísk motora je vyrobená z oceleového plechu a je vystužená s oceľovými profilmi.

*Úprava riadiaceho systému (RS):*

Existujúce regulačné klapky AUMA MATIC vzduchu a plynu sú riadené z RS kotla. Existujúca regulácia pomeru vzduch/palivo je kompletne prerobená do RS Yokogawa. Z dôvodu požiadaviek denitrifikácie sú modifikované existujúce ovládacie obvody v RS Yokogawa.“

4. V časti **II. Podmienky povolenia bod B. Emisné limity číslo 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** sa za bod 2.2 **dopĺňajú** ďalšie body 2.3 a 2.4 s nasledovným znením:
  - „2.3 Kotel K5 sa zaraďuje podľa § 14 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2012 Z. z. do osobitného režimu na dožitie s maximálnym počtom 17 500 prevádzkových hodín v prechodnom období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2023.
  - 2.4 Kotel K5 nebude v činnosti viac ako 17 500 hodín do ukončenia jeho prevádzky v období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2023.“
5. V časti **II. Podmienky povolenia bod A. Podmienky prevádzkovania číslo 5. Technicko-prevádzkové podmienky** sa za bod 5.7 **dopĺňa** ďalší bod 5.8 s nasledovným znením:
  - „5.8 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja vrátane opatrení na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov a predložiť ho na schválenie Inšpektorátu pri najbližšej zmene, najneskôr však do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia č. 3482-21800/2015/Čás/370121007/Z4 zo dňa 27. 07. 2015.“
6. V časti **II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému číslo 6. Podávanie správ** sa za bod 6.4 **dopĺňa** ďalší bod 6.5 s nasledovným znením:
  - „6.5 Prevádzkovateľ oznámi Inšpektorátu v termíne do 15. februára počet prevádzkovaných hodín pre kotel K5 za predchádzajúci kalendárny rok.“
7. V časti **II. Podmienky povolenia bod B. Emisné limity číslo 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** sa **rušia** body 1.1 – 1.7 a **nahrádzajú** sa nasledovným znením:
  - „1.1 Inšpektorát podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod. č. 1 zákona o IPKZ udeľuje súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia na užívanie stavby „Modernizácia a ekologizácia teplárne“.

## 1.2 Skladba spaľovacieho zariadenia a určenie celkového menovitého tepelného príkonu

Označenie spaľovacej jednotky (SJ)	Menovitý tepelný príkon (MTP) spaľovacej jednotky v MW	Popis spaľovacej jednotky
K5	85,618	Parný kotol, povolený v roku 1986, rekonštruovaný v roku 1998 a 2006
K6	46,7	Parný kotol, povolený v roku 2005
K7	63,6	Parný kotol, povolený v roku 2005

## 1.3 Vymedzenie veľkého spaľovacieho zariadenia a jeho častí pre určenie emisných limitov

SJ	Druh SJ	MTP SJ v MW	Začlenenie	Palivo	Špecifikácia pre určenie EL	Odlučovanie	Komín č.
K5	Kotol	85,618	JZ-Z1	ZPN	-	Bez odlučovania	1
<b>Celkový MTP spaľovacieho zariadenia pre určenie EL</b>		<b>85,618</b>	Toto zariadenie sa vymedzuje ako veľké spaľovacie zariadenie podľa agregáčnych pravidiel v prílohe č. 4 prvej časti bodu 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.				

SJ	Druh SJ	MTP SJ v MW	Začlenenie	Palivo	Špecifikácia pre určenie EL	Odlučovanie	Komín č.
K6	Kotol	46,7	JZ-Z3	ZPN	-	Bez odlučovania	2
K7	Kotol	63,6	JZ-Z3	ZPN	-	Bez odlučovania	2
<b>Celkový MTP spaľovacieho zariadenia pre určenie EL</b>		<b>110,3</b>	Toto zariadenie sa vymedzuje ako veľké spaľovacie zariadenie podľa agregáčnych pravidiel v prílohe č. 4 prvej časti bodu 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.				

## 1.4 Určenie emisných limitov pre veľké spaľovacie zariadenie do 31. 12. 2015

Celkový MTP	85,618 MW		Režim prevádzky		Osobitný režim pre LCP určené na dožitie do 31. 12. 2023	Platnosť EL	Do:	31.12. 2015
Spaľovacie jednotky		Palivo	Začle- nenie	O <sub>2ref</sub>	Emisné limity (mg/m <sup>3</sup> )			
Názov	Druh/ špecif.				TZL	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO
K5	Kotol	ZPN	JZ-Z1	3 %	5	35	200	100

Celkový MTP	110,3 MW		Režim prevádzky		LCP	Platnosť EL	Do:	31.12. 2015
Spaľovacie jednotky		Palivo	Začle- nenie	O <sub>2ref</sub>	Emisné limity (mg/m <sup>3</sup> )			
Názov	Druh/ špecif.				TZL	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO
K6	Kotol	ZPN	JZ-Z3	3 %	5	35	150	100
K7	kotol	ZPN	JZ-Z3	3 %	5	35	150	100

Emisné limity platia pre štandardné stavové podmienky (0°C, 101 325 Pa), suchý plyn

## 1.5 Určenie emisných limitov pre veľké spaľovacie zariadenie od 01. 01. 2016

Celkový MTP	85,618 MW		Režim prevádzky		Osobitný režim pre LCP určené na dožitie do 31. 12. 2023	Platnosť EL	Od:	01.01. 2016	
								Do:	31.12. 2023
Spaľovacie jednotky		Palivo	Začle- nenie	O <sub>2ref</sub>	Emisné limity (mg/m <sup>3</sup> )				
Názov	Druh/ špecif.				TZL	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	
K5	Kotol	ZPN	JZ-Z1	3 %	5	35	200	100	

Celkový MTP	110,3 MW		Režim prevádzky		LCP	Platnosť EL	Od:	01.01. 2016
Spaľovacie jednotky		Palivo	Začle- nenie	O <sub>2ref</sub>	Emisné limity (mg/m <sup>3</sup> )			

Názov	Druh/ špecif.				TZL	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO
K6	Kotel	ZPN	JZ-Z3	3 %	5	35	100	100
K7	kotel	ZPN	JZ-Z3	3 %	5	35	100	100

Emisné limity platia pre štandardné stavové podmienky (0°C, 101 325 Pa), suchý plyn

1.6 Hodnotenie dodržiavania emisných limitov

Emisný limit sa pri oprávnenom diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu. Dodržanie emisného limitu pre spaľovacie zariadenie sa hodnotí podľa § 18 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.

1.7 Požiadavky na zabezpečenie rozptylu

Zariadenie spĺňa požiadavky na zabezpečenie rozptylu podľa prílohy č. 9 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.

Komín/výduch č.	Výška komína/výduchu (m)	Priemer ústia (m)	Ktoré časti zariadenia alebo spaľovacie jednotky sú tam zaústené
komín č. 1, miesto vypúšťania 1.23.4	240	2,44	Kotel K5
komín č. 2, 1. dymovod, miesto vypúšťania 1.23.6	60	1,4	Kotel K6
komín č. 2. 2. dymovod, miesto vypúšťania 1.23.7	60	1,6	Kotel K7

1.8 Požiadavky na monitorovanie

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok – TZL, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO (pri najnižšom povolenom tepelnom príkone) a preukazovať dodržiavanie emisných limitov stanovených periodickým meraním nasledovne:

- raz za jeden rok ak ide o emisie znečisťujúcich látok - TZL, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> a CO vypúšťané zo zariadenia (kotle K5 a K7),
- raz za tri roky, ak ide o emisie znečisťujúcich látok – NO<sub>x</sub>, CO (kotel K6).

1.9 Podmienky merania

Periodické meranie treba vykonať podľa bodu 6. prílohy č. 2 bod B. vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.“

### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 4691-32355/37/2007/Heg/370211007 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007, v znení neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.**

### **O d ô v o d n e n i e**

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, doručenej Inšpektorátu dňa 16. 03. 2015 vo veci zmeny č. Z4 integrovaného povolenia pre prevádzku „Tepláreň“ z dôvodu zmeny technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a určenia emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. a bod 8., podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Tepláreň**“.

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Inšpektorát na žiadosť prevádzkovateľa prihliadajúc na rozsah zmeny integrovaného povolenia znížil správny poplatok o 40 %, t.j. na 300 eur podľa zákona o správnych poplatkoch v súlade so Splnomocnením v časti X. Životné prostredie položka 171a bod 1 Sadzobníka správnych poplatkov listom č. 7841-37922/2014/Čás/370211007 zo dňa 12. 01. 2015. So žiadosťou prevádzkovateľ predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur zo dňa 30. 01. 2015 (pôvodne plánovaný k zmene na tejto prevádzke týkajúcej sa nakladania s nebezpečnými odpadmi, ktorú nakoniec prevádzkovateľ nepredložil) a vo výške 50 eur zo dňa 11. 03. 2015.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 3482-13151/2015/Čás/370211007/Z4 zo dňa 06. 05. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „**Tepláreň**“ a určil 15-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Listom č. 3482-13163/2015/Čás/370211007/Z4 zo dňa 06. 05. 2015 Inšpektorát požiadal Obec Močenok a listom č. 3482-13165/2015/Čás/370211007/Z4 zo dňa 06. 05. 2015 Obec Trnovec nad Váhom podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ, aby zverejnili na svojom

webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste. Žiadosť bola zverejnená na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Močenok od 15. 05. 2015 do 29. 05. 2015 (podľa listu Obce Močenok č. S/2015/843-2 zo dňa 02. 06. 2015) a na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Trnovec nad Váhom od 12. 05. 2015 do 28. 05. 2015 (podľa listu Obce Trnovec nad Váhom).

Zverejnenie a Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje o žiadosti boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 06. 05. 2015 do 21. 05. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Močenok a na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpektorát ďalej upozornil, že účastník konania môže požiadať o vykonanie ústneho pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods. 3 alebo v predĺženej lehote určenej podľa § 11 ods. 4. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadala, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ. Nakoľko žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadali, a ani nie je ustanovené v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ, že musí byť ústne konanie nariadené, Inšpektorát upustil od nariadenia ústneho pojednávania.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia pod č. OU-SA-OSZP-2015/003551-2 zo dňa 14. 05. 2015 (doručené na tunajší Inšpektorát dňa 20. 05. 2015) s nasledovnou podmienkou:

„Uvedené zmeny zapracovať do Súboru TPP a TOO pre danú prevádzku a tento predložiť na schválenie slovenskej inšpekcii životného prostredia.“

Stanovisko Inšpektorátu:

Uvedenú podmienku Inšpektorát už zapracoval do zmeny integrovaného povolenia v časti II.A.5.8 integrovaného povolenia.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Zmena činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a posudzovanie vplyvov zmeny činnosti na životné prostredie nebolo súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia.

Inšpektorát nariadil prevádzkovateľovi v podmienke II.A.5.8 integrovaného povolenia aktualizovať *Súbor TPP a TOO*, ktorý musí byť v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. V rámci aktualizácie prevádzkovateľ zapracuje do neho zmeny súvisiace s touto zmenou integrovaného povolenia a predloží ho Inšpektorátu na schválenie v termíne uvedenom v tejto podmienke.

V rámci povolovanej zmeny došlo aj k zapracovaniu emisných limitov pre kotol K5, ktorý je určený na dožitie do 31. 12. 2023. Pre kotol K5 požiadal prevádzkovateľ Duslo, a.s. Šaľa o zaradenie veľkého spaľovacieho zariadenia – kotla K5 do osobitného režimu pre zariadenia určené na dožitie do 31.12.2023 (list zn. 4227 zo dňa 13.12.2013) v súlade s ustanovením § 15a ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší. Prevádzkovateľ sa zároveň zaviazal, že uvedené veľké spaľovacie zariadenie nebude v činnosti viac ako 17 500 h do ukončenia činnosti prevádzky v období od 01.01.2016 do 31.12.2023 (od 01.01.2024 bude zariadenie buď natrvalo odstavené alebo bude zrekonštruované tak, aby spĺňalo požiadavky platnej legislatívy určenej pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia). Zároveň Inšpektorát určil aj emisné limity pre kotly K6 a K7 rozčlenené v závislosti od obdobia, pre ktoré sú platné. Emisné limity pre kotol K5 (obdobie do 31. 12. 2015 a od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2023) sú určené podľa prílohy č. 4 časť III. bod 5 tabuľka A.1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z. Emisné limity pre kotly K6 a K7 do 31. 12. 2015 sú podľa agregáčnych pravidiel určené podľa prílohy č. 4 časť III. bod 5. tabuľka A.1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z. Emisné limity pre kotly K6 a K7 od 01. 01. 2016 sú určené podľa prílohy č. 4 časť III. bod 5. tabuľka A.2 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z.

Inšpektorát listom č. 3482-20011/2015/Čás/370121007/Z4 zo dňa 08. 07. 2015 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní. V určenej lehote žiadny účastník nezaslal svoje vyjadrenie.

Predmetom zmeny č. Z4 integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a prehodnotenie emisných limitov na prevádzke.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia,

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania.

Upozorňujeme prevádzkovateľa na povinnosť žiadať Okresný úrad Šaľa, štátnu správu ochrany ovzdušia ako príslušný orgán na vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší **na prevádzku** po vykonanej zmene technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia.

Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

#### Doručuje sa:

#### Účastníkom konania:

1. Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom

**Dotknutému orgánu štátnej správy:**  
(po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa