



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Z V E R E J N E N I E

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“)

a

V Ý Z V A

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

1. Žiadosť o zmenu povolenia:

1.1. Žiadosť zo dňa: 19. 10. 2015

1.2. Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

1.3. Doručená dňa: 20. 10. 2015

1.4. Evidovaná pod číslom: 30679/Imr/2015

1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu www.sizp.sk: 27. 10. 2015

1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:

.....
Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:

.....
Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis

2. Prevádzkovateľ:

- 2.1. *Názov:* Duslo, a.s.
- 2.2. *Adresa:* Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
- 2.3. *IČO:* 35 826 487

3. Prevádzka:

- 3.1. *Názov:* Kyselina dusičná II, kyselina dusičná III
- 3.2. *Adresa:* Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
- 3.3. *Katastrálne územie:* Močenok
- 3.4. *Parcelné čísla:* 6040/288, 6040/452, 6040/477
- 3.5. *Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:*
 - 4.2.b) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú kyseliny, a to kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a kyselina síričitá

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:

- 4.1. *Číslo:* 1147/OIPK/458/06-Má/370211105
- 4.2. *Zo dňa:* 23. 03. 2006
- 4.3. *Právoplatné dňa:* 18. 04. 2006

5. Informácie pre verejnosť:

- 5.1. *Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou je potrebné zaslať na:* adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa možnosti na elektronickú adresu *sizpipknr@sizp.sk, helena.imrichova@sizp.sk*
- 5.2. *Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je:* 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 26. 11. 2015

6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):

- 6.1. *Správny orgán:* Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len „Inšpektorát“). *Obec:* Močenok v stanovených stránkových dňoch.
- 6.2. *Webové sídlo:* www.sizp.sk; www.mocenok.sk

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:

- 7.1. *Príslušný orgán:* Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
- 7.2. *Výsledok procesu:* stanovisko
- 7.3. *Číslo:* OU-SA-OSZP-2015/003027-2
- 7.4. *Zo dňa:* 15. 04. 2015
- 7.5. *Právoplatné dňa:* -
- 7.6. *Webové sídlo:* -

8. Súčasťou konania je:

8.1 v oblasti: ochrany zdravia ľudí

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – **konanie o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania o stavbe „SHZ v hale turbosústrojenstva na KD III“**

8.2 v oblasti: stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona – **kolaudačné konanie o stavbe „SHZ v hale turbosústrojenstva na KD III“**

v katastrálnom území: **Močenok**
na pozemkoch par. č.: **6040/288, 6040/452, 6040/477 (register „C“) – podľa LV č. 841**
- čiastočný
účel stavby: **inžinierske stavby – potrubné rozvody, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia – miestne potrubné a káblové rozvody – miestne potrubné rozvody vody**
charakter stavby: **trvalá.**

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Pre umiestnenie stabilného hasiaceho zariadenia (systém vysokotlakovej vodnej hmly) na ochranu stavebného objektu SO 23-12 Kompresorovňa a filtrácia vzduchu nie sú potrebné stavebné úpravy, preto nie je potrebné členenie na stavebné objekty, resp. na prevádzkové súbory.

Stavebno-technické riešenie:

Zvolené protipožiarne riešenie a špecifikácia požiadaviek

Systém Vysokotlakovej vodnej hmly je navrhnutý:

- 1) pre objekt č. 23-12, par. č. 6040/452
Istený priestor m.č. 1.01 – hala kompresoru
Strojovňa pre vodnú hmlu m.č. 1.03
- 2) pre objekt č. 23-10, par. č. 6040/288
Ústredňa a signalizačný panel m.č. 2.12 – velín
- 3) par. č. 6040/477
Umiestnenie dieselagregáta, vytvorenie základov pre dieselagregát.

Do budovy sa s cieľom ochrany zdravia a majetku inštaluje zariadenie hasiace systémom vodnej hmly, ktoré v počiatočnom štádiu účinne tlmí vznikajúci požiar, pričom sústavným chladením zabezpečuje vhodné podmienky pre núdzový únik i záchranu. Na ochranu budovy bolo navrhnuté vysokotlakové zariadenie hasiace vodnou hmlou, vyrobené spoločnosťou Danfoss Semco A/S, typ SEM-SAFE.

Hlavné prvky systému:

- čerpadlo HPE, HPD s zásobníkom vody 0,80 m³
- potrubná sieť a prípojné armatúry z nehrdzavejúcej ocele, zónový ventil
- rozprašovacie hlavice
- elektrický skriňový rozvádzač, ovládací, kontrolný a signalizačný systém

- zásobné nádrže 2m³ - 2ks.

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona podľa ustanovenia § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona, vydáva záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „SHZ v hale turbosústrojenstva na KD3“ č. S/2015/384 zo dňa 12. 03. 2015. Toto záväzné stanovisko sa vydáva ako poklad pre vydanie zmeny integrovaného povolenia, podľa ustanovení stavebného zákon, v súčinnosti s osobitnými predpismi, platnými pre špeciálne stavebné úrady. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb na predmetné stavby nevyžaduje. Obec Močenok podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydala záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Stabilné hasiace zariadenie v hale turbosústrojenstva na KD3“ č. S/2015/385 zo dňa 12. 03. 2015, v ktorom súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa – Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2015/003027-2 zo dňa 15. 04. 2015, že táto zmena navrhovanej činnosti „SHZ v hale turbosústrojenstva na KD III“ v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nie je predmetom zisťovacieho konania.

9. Zoznam dotknutých orgánov:

- 9.1 Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- 9.2 Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, priemyselné havárie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- 9.3 Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- 9.4 Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- 9.5 Inšpektorát práce v Nitre, Jelenická 49, 950 38 Nitra
- 9.6 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitra, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
- 9.7 Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok
- 9.8 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

10. Ústne pojednávanie:

- 10.1. Inšpektorát nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní.

11. Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom:

Stavba „SHZ v hale turbosústrojenstva na KD III“:

Základné údaje o stavbe:

Cieľom stavby bola inštalácia stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ) do haly turbosústrojenstva vo výrobní KD3 a zvýšenie požiarnej bezpečnosti daného technologického uzla.

Stavebno-technické riešenie

Zvolené protipožiarne riešenie a špecifikácia požiadaviek

Systém vysokotlakej vodnej hmly:

- 1) pre objekt č. 23-12, parcelné číslo 6040/452
Istený priestor m.č. 1.01 – hala kompresoru
Strojovňa pre vodnú hmlu m.č. 1.03
- 2) pre objekt č. 23-10, parcelné číslo 6040/288
Ústredňa a signalizačný panel m.č. 2.12 – velín
- 3) parc. č. 6040/477
Umiestnenie dieselagregátu, vytvorenie základov pre dieselagregát.

Do budovy bolo s cieľom ochrany zdravia a majetku inštalované zariadenie hasiace systémom vodnej hmly, ktoré v počiatočnom štádiu účinne tlmí vznikajúci požiar, pričom sústavným chladením zabezpečuje vhodné podmienky pre núdzový únik i záchranu.

Hlavné prvky systému:

- čerpadlo HPE, HPD s zásobníkom vody 0,80m³
- potrubná sieť a prípojné armatúry z nehrdzavejúcej ocele, zónový ventil
- rozprašovacie hlavice
- elektrický skriňový rozvádzač, ovládací, kontrolný a signalizačný systém
- zásobné nádrže 2m³ - 2ks.

Umiestnenie stavby:

Areál Duslo, a.s., Šaľa, katastrálne územie Močenok

Parcelné čísla: 6040/288, 6040/452, 6040/477

Vlastníkom uvedených parciel je Duslo, a.s., Šaľa. Parcely sú zapísané v liste vlastníctva č. 841 v k.ú. Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Rozsah stavby „SHZ v hale turbosústrojenstva na KD III“ bol malý, predstavoval umiestnenie stabilného hasiaceho zariadenia (systém vysokotlakej vodnej hmly) na ochranu stavebného objektu SO 23-12 Kompresorovňa a filtrácia vzduchu, pri ktorom neboli potrebné stavebné úpravy. Z týchto dôvodov sa nečlenila stavba na stavebné objekty, resp. na prevádzkové súbory.

Dôvod zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“:

Vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „SHZ v hale turbosústrojenstva na KD III“.